



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Набережная, дом 14 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6749831

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,9	47,5	23,4	10,5	10,2	0,3	0,3	-
22.07.2016	72,4	47,7	24,7	11,0	10,8	0,2	0,3	-
23.07.2016	72,6	47,2	25,4	10,6	10,4	0,2	0,3	-
24.07.2016	70,3	47,7	22,7	9,9	9,7	0,2	0,2	-
25.07.2016	68,2	47,9	20,3	12,7	12,4	0,3	0,3	-
26.07.2016	68,7	47,8	20,9	12,0	11,9	0,1	0,3	-
27.07.2016	67,7	48,0	19,6	13,7	13,4	0,3	0,3	-
28.07.2016	69,0	47,9	21,1	11,7	11,5	0,2	0,3	-
29.07.2016	68,3	48,0	20,3	13,3	13,1	0,2	0,3	-
30.07.2016	67,9	47,9	20,0	14,0	13,7	0,3	0,3	-
31.07.2016	67,9	48,0	19,9	13,0	12,9	0,1	0,3	-
01.08.2016	68,1	48,1	20,0	12,9	12,5	0,4	0,3	-
02.08.2016	68,0	48,2	19,8	12,2	12,1	0,1	0,3	-
03.08.2016	68,2	48,0	20,1	13,1	12,9	0,2	0,3	-
04.08.2016	68,3	47,9	20,4	12,2	12,0	0,2	0,3	-
05.08.2016	69,0	48,1	20,9	12,5	12,3	0,2	0,3	-
06.08.2016	69,8	48,2	21,6	11,4	11,1	0,3	0,3	-
07.08.2016	68,5	48,1	20,4	12,9	12,7	0,2	0,3	-
08.08.2016	68,8	48,1	20,7	12,3	12,1	0,2	0,3	-
09.08.2016	64,3	47,2	17,1	12,9	12,7	0,2	0,3	-
10.08.2016	69,8	48,0	21,8	11,4	11,2	0,2	0,3	-
11.08.2016	71,1	48,0	23,1	12,5	12,3	0,2	0,3	-
12.08.2016	70,9	48,0	23,0	12,9	12,7	0,2	0,3	-
13.08.2016	70,0	48,2	21,9	15,5	15,3	0,2	0,3	-
14.08.2016	70,1	48,1	22,0	15,4	15,1	0,3	0,4	-
15.08.2016	70,5	48,0	22,5	12,8	12,7	0,1	0,3	-
16.08.2016	69,2	48,0	21,2	15,0	14,7	0,3	0,3	-
17.08.2016	69,4	48,0	21,4	13,7	13,3	0,4	0,3	-
18.08.2016	69,6	47,9	21,6	12,9	12,7	0,2	0,3	-
19.08.2016	69,6	47,8	21,7	12,4	12,2	0,2	0,3	-
20.08.2016	69,6	48,0	21,6	13,5	13,2	0,3	0,3	-
Среднее	69,2	47,9	21,3	12,7	12,4	0,2	0,3	-
Итого				392,8	385,8	7,0	8,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:08	91 149,9	33 396,1	1 192,2	53962

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Набережная, дом 14 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6476697

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	34,6	30,6	4,0	35,0	30,9	4,1	
22.07.2016	34,4	29,9	4,5	34,8	30,2	4,6	
23.07.2016	35,7	31,1	4,6	36,1	31,5	4,6	
24.07.2016	34,4	31,5	2,9	34,9	31,8	3,1	
25.07.2016	35,3	31,5	3,8	35,7	31,8	3,9	
26.07.2016	35,4	31,8	3,6	35,8	32,1	3,7	
27.07.2016	35,6	31,6	4,0	36,0	31,9	4,1	
28.07.2016	34,7	31,3	3,4	35,1	31,6	3,5	
29.07.2016	35,4	31,3	4,1	35,9	31,6	4,3	
30.07.2016	35,7	31,6	4,1	36,1	31,9	4,2	
31.07.2016	35,6	31,9	3,7	36,0	32,3	3,7	
01.08.2016	35,6	32,1	3,5	36,1	32,4	3,7	
02.08.2016	35,3	32,1	3,2	35,7	32,4	3,3	
03.08.2016	35,6	31,6	4,0	36,0	31,9	4,1	
04.08.2016	34,9	31,4	3,5	35,3	31,7	3,6	
05.08.2016	35,3	31,2	4,1	35,8	31,5	4,3	
06.08.2016	35,1	31,4	3,7	35,5	31,8	3,7	
07.08.2016	35,5	31,5	4,0	35,9	31,8	4,1	
08.08.2016	35,4	31,5	3,9	35,8	31,8	4,0	
09.08.2016	35,8	31,2	4,6	36,2	31,5	4,7	
10.08.2016	35,3	31,5	3,8	35,7	31,8	3,9	
11.08.2016	36,1	31,4	4,7	36,6	31,7	4,9	
12.08.2016	35,6	31,4	4,2	36,0	31,7	4,3	
13.08.2016	36,3	31,2	5,1	36,8	31,5	5,3	
14.08.2016	36,0	30,7	5,3	36,4	31,0	5,4	
15.08.2016	34,7	30,5	4,2	35,1	30,8	4,3	
16.08.2016	35,0	30,4	4,6	35,4	30,7	4,7	
17.08.2016	34,1	30,2	3,9	34,5	30,6	3,9	
18.08.2016	34,0	30,5	3,5	34,5	30,8	3,7	
19.08.2016	34,1	30,8	3,3	34,5	31,1	3,4	
20.08.2016	34,7	31,0	3,7	35,1	31,3	3,8	
Среднее	35,2	31,2	4,0	35,6	31,5	4,1	
Итого	1091,2	967,7	123,5	1104,3	977,4	126,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 01:08	75 555,7	75 555,7	78 545,6	76 505,4	31366

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Набережная 18

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6749820

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 22.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	
21.07.16	24		10,3	10,4	-0,1	70,7	48,2	22,5									0,24
22.07.16	24		10,0	10,0	0,0	72,2	48,5	23,7									0,25
23.07.16	24		9,9	10,0	-0,1	72,3	48,0	24,3									0,25
24.07.16	24		11,5	11,4	0,1	70,0	47,7	22,3									0,27
25.07.16	24		12,6	12,5	0,1	68,1	47,7	20,4									0,26
26.07.16	24		11,9	11,9	0,0	68,7	48,0	20,7									0,26
27.07.16	24		13,6	13,5	0,1	67,5	47,5	20,0									0,28
28.07.16	24		11,8	12,0	-0,2	68,7	48,0	20,7									0,25
29.07.16	24		12,1	12,0	0,1	68,0	48,4	19,6									0,25
30.07.16	24		12,8	12,9	-0,1	67,7	48,0	19,7									0,27
31.07.16	24		13,5	13,4	0,1	67,8	47,6	20,2									0,28
01.08.16	24		12,9	12,9	0,0	68,0	47,8	20,2									0,28
02.08.16	24		13,1	13,0	0,1	67,9	47,4	20,5									0,27
03.08.16	24		12,8	12,8	0,0	68,0	47,6	20,5									0,27
04.08.16	24		12,4	12,5	-0,1	68,2	47,8	20,5									0,28
05.08.16	24		12,0	11,9	0,1	68,8	48,0	20,8									0,26
06.08.16	24		10,8	10,9	-0,1	69,5	48,2	21,2									0,23
07.08.16	24		12,1	12,0	0,1	68,2	48,0	20,2									0,26
08.08.16	24		12,2	12,2	0,0	68,6	47,9	20,7									0,26
09.08.16	24		11,9	11,9	0,0	63,7	46,3	17,4									0,26
10.08.16	24		11,6	11,6	0,0	69,7	47,8	21,9									0,26
11.08.16	24		10,4	10,5	-0,1	70,9	48,2	22,7									0,25
12.08.16	24		11,7	11,6	0,1	70,5	47,1	23,5									0,29
13.08.16	24		12,0	11,9	0,1	69,7	47,6	22,1									0,28
14.08.16	24		12,6	12,6	0,0	69,8	46,7	23,2									0,31
15.08.16	24		11,3	11,3	0,0	70,1	47,5	22,7									0,27
16.08.16	24		12,7	12,7	0,0	68,9	47,1	21,8									0,30
17.08.16	24		12,2	12,2	0,0	69,2	47,1	22,1									0,28
18.08.16	24		12,3	12,3	0,0	69,4	47,0	22,4									0,29
19.08.16	24		13,1	13,1	0,0	69,5	46,6	22,8									0,32
20.08.16	24		13,2	13,2	0,0	69,5	46,5	23,0									0,32
21.08.16	24		13,5	13,5	0,0	69,5	46,3	23,2									0,33
22.08.16	24		14,2	14,2	0,0	69,7	46,3	23,4									0,37
Среднее	24		12,2	12,1	0,0	69,1	47,5	21,5									0,3
Итого	792		401,0	400,8	0,2												9,1

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
24.08.2016 9:30:00	177799,8	177268,3				3291,38	54058

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Набережная, дом 30

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СВ569

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.07.2016	70,7	47,3	23,4	14,5	14,2	3,1	0,3	24,00
22.07.2016	71,9	47,2	24,6	13,6	13,3	3,0	0,3	24,00
23.07.2016	72,5	47,0	25,5	12,9	12,6	2,8	0,3	24,00
24.07.2016	70,4	47,0	23,4	17,2	16,8	4,2	0,4	24,00
25.07.2016	67,8	47,6	20,2	17,6	17,2	3,2	0,4	24,00
26.07.2016	68,3	47,5	20,9	17,5	17,1	3,4	0,4	24,00
27.07.2016	67,4	47,6	19,8	19,3	18,9	3,7	0,4	24,00
28.07.2016	68,8	47,1	21,6	17,7	17,3	3,8	0,4	24,00
29.07.2016	68,0	47,5	20,5	18,6	18,2	3,3	0,4	24,00
30.07.2016	67,6	47,4	20,3	20,0	19,5	3,7	0,4	24,00
31.07.2016	67,7	47,2	20,4	20,8	20,3	4,1	0,4	24,00
01.08.2016	67,8	47,4	20,4	19,2	18,8	3,4	0,4	24,00
02.08.2016	67,7	47,5	20,2	18,6	18,2	3,1	0,4	24,00
03.08.2016	67,9	47,3	20,7	20,4	19,9	4,2	0,4	24,00
04.08.2016	68,1	47,4	20,7	18,3	17,9	3,3	0,4	24,00
05.08.2016	68,7	47,3	21,4	18,7	18,3	4,0	0,4	24,00
06.08.2016	69,6	47,6	21,9	15,7	15,4	2,7	0,4	24,00
07.08.2016	68,3	47,5	20,8	18,5	18,1	3,5	0,4	24,00
08.08.2016	68,5	47,4	21,0	18,5	18,1	3,6	0,4	24,00
09.08.2016	68,0	47,0	21,0	17,3	16,9	2,9	0,3	24,00
10.08.2016	69,7	47,2	22,4	17,0	16,6	3,5	0,4	24,00
11.08.2016	71,0	47,1	23,8	16,2	15,8	3,8	0,4	24,00
12.08.2016	70,6	47,5	23,1	15,3	15,0	3,0	0,4	24,00
13.08.2016	69,6	47,5	22,0	16,5	16,2	3,4	0,4	24,00
14.08.2016	69,7	47,2	22,5	18,2	17,8	4,5	0,4	24,00
15.08.2016	70,2	47,4	22,8	16,2	15,8	3,6	0,4	24,00
16.08.2016	68,8	47,5	21,3	18,0	17,6	3,8	0,4	24,00
17.08.2016	69,0	47,5	21,5	17,6	17,3	3,7	0,4	24,00
18.08.2016	69,4	47,4	22,1	17,2	16,8	3,6	0,4	24,00
19.08.2016	69,4	47,5	21,9	17,3	17,0	3,4	0,4	24,00
20.08.2016	69,3	47,5	21,8	17,4	17,0	3,4	0,4	24,00
Среднее	69,1	47,4	21,7	17,5	17,1	3,5	0,4	24,00
Итого				541,6	530,2	108,8	12,0	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
22.08.2016 01:11	97 453,2	95 929,1	937,7	3 002,01	15 392,30

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Нефтяников №8

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5225035

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,22	9,1	9,4	-0,3	0,0	0,0	66,53	43,21	23,32	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,24	9,0	9,2	-0,2	0,0	0,0	67,54	43,47	24,07	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,22	8,5	8,8	-0,3	0,0	0,0	67,98	43,61	24,37	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,24	9,8	10,0	-0,2	0,0	0,0	66,34	43,05	23,29	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,26	10,9	11,1	-0,2	0,0	0,0	64,45	43,15	21,30	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,23	10,2	10,4	-0,2	0,0	0,0	64,80	43,15	21,65	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,26	11,3	11,6	-0,3	0,0	0,0	64,22	42,74	21,48	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,26	10,5	10,7	-0,2	0,0	0,0	65,33	42,73	22,60	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,26	11,1	11,4	-0,3	0,0	0,0	64,73	42,51	22,22	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,28	11,6	11,7	-0,1	0,0	0,0	64,36	42,30	22,06	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,26	11,3	11,5	-0,2	0,0	0,0	64,43	42,67	21,76	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,29	11,8	12,0	-0,2	0,0	0,0	64,75	42,15	22,60	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,27	11,2	11,4	-0,2	0,0	0,0	64,41	42,58	21,83	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,24	10,6	10,8	-0,2	0,0	0,0	64,40	43,09	21,31	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,24	10,3	10,5	-0,2	0,0	0,0	64,53	43,33	21,20	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,24	10,2	10,5	-0,3	0,0	0,0	65,04	43,03	22,01	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,23	9,8	10,0	-0,2	0,0	0,0	65,75	43,09	22,66	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,26	10,7	10,9	-0,2	0,0	0,0	64,86	42,69	22,17	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,24	10,1	10,4	-0,3	0,0	0,0	64,80	43,48	21,32	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,22	9,6	9,8	-0,2	0,0	0,0	63,14	41,49	21,65	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,25	10,0	10,2	-0,2	0,0	0,0	65,84	42,50	23,34	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,22	9,0	9,3	-0,3	0,0	0,0	66,67	43,15	23,52	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,25	9,5	9,8	-0,3	0,0	0,0	66,64	42,98	23,66	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,24	9,9	10,1	-0,2	0,0	0,0	65,85	42,87	22,98	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,24	9,5	9,7	-0,2	0,0	0,0	65,74	43,33	22,41	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,23	9,2	9,5	-0,3	0,0	0,0	66,03	43,34	22,69	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,25	10,4	10,7	-0,3	0,0	0,0	65,19	42,47	22,72	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,27	10,4	10,6	-0,2	0,0	0,0	65,43	42,29	23,14	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,27	10,4	10,7	-0,3	0,0	0,0	65,84	42,18	23,66	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,23	9,6	9,8	-0,2	0,0	0,0	65,47	43,07	22,40	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,26	10,4	10,6	-0,2	0,0	0,0	65,72	42,44	23,28	0,00	0,00	24:00	0
Итого	7,67	315,90	323,10	-7,20	0,00	0,00	65,38	42,84	22,54	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Нефтяников 14

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7232433

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 22.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	к/см ²	к/см ²	т	т	т	м.куб	С	С	
21.07.16	24		5,7	5,8	-0,1	66,1	42,3	23,8									0,14
22.07.16	24		5,5	5,4	0,1	67,1	42,4	24,7									0,14
23.07.16	24		5,9	5,8	0,1	67,9	41,4	26,5									0,16
24.07.16	24		6,3	6,3	0,0	65,6	41,6	24,0									0,16
25.07.16	24		6,7	6,6	0,1	64,0	41,7	22,3									0,15
26.07.16	24		6,7	6,7	0,0	64,6	41,6	23,0									0,16
27.07.16	24		7,3	7,2	0,1	63,8	40,9	22,9									0,18
28.07.16	24		6,8	6,8	0,0	64,9	40,8	24,2									0,17
29.07.16	24		7,1	7,0	0,1	64,4	40,7	23,6									0,17
30.07.16	24		7,4	7,3	0,1	64,0	40,2	23,8									0,19
31.07.16	24		7,3	7,3	0,0	64,1	40,0	24,1									0,18
01.08.16	24		7,3	7,3	0,0	64,2	40,1	24,1									0,18
02.08.16	24		7,3	7,1	0,2	64,1	40,4	23,7									0,18
03.08.16	24		7,1	7,1	0,0	64,2	40,1	24,2									0,18
04.08.16	24		7,1	7,2	-0,1	64,5	39,9	24,6									0,19
05.08.16	24		6,8	6,7	0,1	64,9	40,4	24,5									0,17
06.08.16	24		6,5	6,5	0,0	65,5	40,3	25,2									0,17
07.08.16	24		7,1	7,0	0,1	64,5	39,6	24,9									0,19
08.08.16	24		7,0	7,0	0,0	64,8	39,7	25,1									0,18
09.08.16	24		7,0	6,9	0,1	62,7	38,1	24,5									0,19
10.08.16	24		6,5	6,5	0,0	64,6	42,2	22,5									0,17
11.08.16	24		5,9	5,9	0,0	64,2	44,3	20,0									0,11
12.08.16	24		8,7	8,6	0,1	66,7	44,9	21,8									0,20
13.08.16	24		10,1	10,2	-0,1	67,4	46,0	21,4									0,22
14.08.16	24		10,2	10,2	0,0	67,6	45,6	22,0									0,23
15.08.16	24		9,3	9,3	0,0	67,8	46,6	21,2									0,21
16.08.16	24		10,6	10,5	0,1	66,8	45,9	20,9									0,24
17.08.16	24		9,9	10,0	-0,1	67,0	46,1	20,9									0,21
18.08.16	24		10,2	10,2	0,0	67,3	45,9	21,4									0,23
19.08.16	24		10,1	10,1	0,0	67,3	45,8	21,4									0,23
20.08.16	24		10,6	10,6	0,0	67,3	45,2	22,1									0,24
21.08.16	24		10,9	11,0	-0,1	67,3	44,9	22,5									0,26
22.08.16	24		10,2	10,1	0,1	67,4	45,8	21,6									0,23
Среднее	24		7,9	7,8	0,0	65,6	42,5	23,1									0,2
Итого	792		259,1	258,2	0,9												6,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
24.08.2016 8:28:00	80293,7	75965,5			10886080,170	1625,29	40471

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"

А.В. ГОЛОВУХОВ

ДОКУМЕНТОВ

Канцелярия

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Нефтяников 16

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6749821

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 22.08.2016

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,		
			т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С		
21.07.16	24		17,9	17,7	0,2	65,6	47,8	17,8									0,32	
22.07.16	24		14,2	13,9	0,3	65,0	43,1	21,9									0,32	
23.07.16	24		13,8	13,7	0,1	65,1	42,3	22,9									0,33	
24.07.16	24		14,8	14,6	0,2	63,2	41,6	21,6									0,33	
25.07.16	24		15,4	15,3	0,1	61,6	41,2	20,4									0,32	
26.07.16	24		16,5	16,2	0,3	62,5	40,7	21,8									0,37	
27.07.16	24		16,4	16,1	0,3	61,7	41,1	20,6									0,35	
28.07.16	24		15,6	15,4	0,2	62,4	41,0	21,4									0,36	
29.07.16	24		15,8	15,6	0,2	61,8	41,1	20,6									0,34	
30.07.16	24		16,7	16,6	0,1	61,7	40,8	20,8									0,36	
31.07.16	24		16,3	16,0	0,3	61,5	41,2	20,4									0,35	
01.08.16	24		16,5	16,3	0,2	61,9	41,0	20,9									0,36	
02.08.16	24		15,9	15,7	0,2	61,5	41,2	20,4									0,34	
03.08.16	24		15,6	15,4	0,2	61,6	41,3	20,3									0,34	
04.08.16	24		15,9	15,7	0,2	62,0	40,6	21,4									0,35	
05.08.16	24		15,3	15,1	0,2	62,4	41,0	21,4									0,35	
06.08.16	24		15,0	14,9	0,1	63,0	40,5	22,6									0,35	
07.08.16	24		16,0	15,7	0,3	62,0	40,6	21,4									0,35	
08.08.16	24		15,8	15,7	0,1	62,2	40,7	21,5									0,36	
09.08.16	24		14,4	14,1	0,3	61,4	40,3	21,2									0,31	
10.08.16	24		15,0	14,8	0,2	63,0	40,6	22,3									0,35	
11.08.16	24		14,8	14,5	0,3	64,0	40,3	23,7									0,37	
12.08.16	24		14,2	14,1	0,1	63,7	40,2	23,4									0,35	
13.08.16	24		15,6	15,3	0,3	63,3	40,2	23,1									0,38	
14.08.16	24		14,7	14,6	0,1	63,2	40,3	22,8									0,36	
15.08.16	24		14,7	14,5	0,2	63,5	40,0	23,6									0,36	
16.08.16	24		15,3	15,1	0,2	62,4	40,3	22,1									0,36	
17.08.16	24		16,0	15,8	0,2	62,9	39,3	23,6									0,39	
18.08.16	24		15,5	15,4	0,1	62,9	39,8	23,1									0,38	
19.08.16	24		15,9	15,7	0,2	62,9	39,2	23,7									0,40	
20.08.16	24		16,3	16,0	0,3	63,0	39,4	23,6									0,41	
21.08.16	24		16,5	16,4	0,1	63,1	39,3	23,8									0,42	
22.08.16	24		16,0	15,8	0,2	63,2	39,6	23,5									0,40	
Среднее	24		15,6	15,4	0,2	62,8	40,8	21,9									0,4	
Итого	792		514,3	507,7	6,6												11,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
24.08.2016 8:35:00	256577,2	255127,1				3635,5	54040

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"

А.В. ГОЛОВУНОВ

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

Канцелярия

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Нефтяников 19

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6749822

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 22.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см²	P2, к/см²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.07.16	24		29,5	29,8	-0,3	67,9	53,6	14,3									0,43
22.07.16	24		31,8	32,3	-0,5	69,5	56,2	13,3									0,41
23.07.16	24		30,6	30,9	-0,3	69,6	56,0	13,6									0,41
24.07.16	24		23,4	23,7	-0,3	65,5	48,3	17,3									0,38
25.07.16	24		20,3	20,6	-0,3	62,5	45,4	17,1									0,35
26.07.16	24		25,7	26,0	-0,3	64,3	49,1	15,2									0,38
27.07.16	24		29,1	29,4	-0,3	64,3	50,6	13,7									0,38
28.07.16	24		30,4	30,9	-0,5	65,8	51,7	14,0									0,42
29.07.16	24		27,6	27,9	-0,3	65,3	49,9	15,4									0,41
30.07.16	24		25,0	25,4	-0,4	64,3	47,1	17,2									0,41
31.07.16	24		25,0	25,3	-0,3	64,6	48,0	16,6									0,41
01.08.16	24		26,9	27,2	-0,3	65,1	50,9	14,3									0,38
02.08.16	24		27,1	27,4	-0,3	64,7	50,1	14,6									0,38
03.08.16	24		26,1	26,4	-0,3	65,0	49,0	16,0									0,41
04.08.16	24		28,2	28,5	-0,3	65,7	50,8	14,9									0,40
05.08.16	24		29,7	30,2	-0,5	66,6	52,9	13,8									0,41
06.08.16	24		28,2	28,5	-0,3	67,2	53,1	14,1									0,38
07.08.16	24		22,9	23,3	-0,4	64,6	45,6	19,0									0,41
08.08.16	24		32,5	32,9	-0,4	66,4	53,1	13,3									0,41
09.08.16	24		29,1	29,4	-0,3	63,0	50,0	13,0									0,37
10.08.16	24		27,9	28,4	-0,5	67,2	52,8	14,3									0,38
11.08.16	24		23,8	24,0	-0,2	68,1	52,3	15,8									0,36
12.08.16	24		22,5	22,9	-0,4	67,3	50,8	16,5									0,37
13.08.16	24		21,3	21,6	-0,3	66,1	48,2	18,0									0,36
14.08.16	24		20,8	21,1	-0,3	66,3	48,0	18,3									0,37
15.08.16	24		22,7	22,9	-0,2	66,8	50,1	16,6									0,36
16.08.16	24		22,7	23,1	-0,4	65,3	50,2	15,1									0,35
17.08.16	24		31,0	31,3	-0,3	66,7	53,1	13,6									0,38
18.08.16	24		31,9	32,4	-0,5	67,5	54,4	13,2									0,41
19.08.16	24		30,9	31,4	-0,5	67,3	53,4	13,9									0,43
20.08.16	24		31,0	31,5	-0,5	67,3	53,1	14,2									0,43
21.08.16	24		31,7	32,2	-0,5	67,4	52,7	14,7									0,44
22.08.16	24		34,4	34,8	-0,4	67,9	56,1	11,7									0,39
Среднее	24		27,3	27,7	-0,4	66,1	51,1	15,0									0,4
Итого	792		901,7	913,6	-11,9												13,0

Показания счетчиков на момент снятия данных: -

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
24.08.2016 9:01:00	258922,2	260845,5				3510,18	54059

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о потреблении...
от 25-08-2016
За период с 21-07-2016 00:00:00 по 20-08-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Романтиков 22
ИМ 2300 N DA138
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	Тек.показ.
21-07-2016 00:00:00	848.07	-	64267.08	-	63683.75	5849.34
22-07-2016 00:00:00	848.42	66.22	64281.19	43.23	63697.78	5854.24
23-07-2016 00:00:00	848.72	66.75	64293.38	42.94	63709.89	5858.62
24-07-2016 00:00:00	849.03	67.29	64305.33	42.88	63721.77	5862.98
25-07-2016 00:00:00	849.33	65.57	64318.12	42.87	63734.48	5867.02
26-07-2016 00:00:00	849.62	63.58	64332.41	43.88	63748.69	5871.03
27-07-2016 00:00:00	849.91	63.89	64345.98	43.79	63762.19	5874.67
28-07-2016 00:00:00	850.21	63.36	64360.95	43.95	63777.07	5878.73
29-07-2016 00:00:00	850.48	63.88	64373.49	43.19	63789.53	5882.02
30-07-2016 00:00:00	850.77	63.88	64387.59	44.63	63803.55	5885.56
31-07-2016 00:00:00	851.06	63.25	64401.57	43.45	63817.43	5889.19
01-08-2016 00:00:00	851.36	63.49	64416.27	43.87	63832.03	5893.04
02-08-2016 00:00:00	851.71	63.89	64432.20	43.50	63847.85	5897.85
03-08-2016 00:00:00	852.02	63.45	64446.83	43.37	63862.39	5901.91
04-08-2016 00:00:00	852.32	63.40	64460.86	42.96	63876.34	5905.88
05-08-2016 00:00:00	852.64	63.83	64475.48	43.36	63890.86	5910.12
06-08-2016 00:00:00	852.94	64.22	64488.90	43.27	63904.21	5913.97
07-08-2016 00:00:00	853.20	64.64	64500.89	43.60	63916.14	5917.11
08-08-2016 00:00:00	853.48	63.56	64514.06	43.28	63929.24	5920.64
09-08-2016 00:00:00	853.76	64.07	64527.51	44.02	63942.61	5924.18
10-08-2016 00:00:00	854.03	63.17	64541.52	42.79	63956.52	5928.13
11-08-2016 00:00:00	854.36	65.45	64555.98	43.75	63970.88	5932.84
12-08-2016 00:00:00	854.65	65.76	64568.18	43.46	63983.01	5936.67
13-08-2016 00:00:00	854.94	65.57	64580.49	43.00	63995.27	5940.60
14-08-2016 00:00:00	855.23	64.87	64593.45	43.53	64008.16	5944.51
15-08-2016 00:00:00	855.56	65.08	64607.52	42.54	64022.15	5949.66
16-08-2016 00:00:00	855.84	65.34	64619.79	43.67	64034.36	5953.43
17-08-2016 00:00:00	856.12	64.27	64632.92	43.66	64047.43	5957.22
18-08-2016 00:00:00	856.42	64.59	64646.72	43.94	64061.14	5961.27
19-08-2016 00:00:00	856.67	64.33	64658.71	43.94	64073.07	5964.45
20-08-2016 00:00:00	856.94	64.57	64671.25	43.67	64085.54	5967.90

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	куб.м
720:00	8.87	64.51	404.17	43.47	401.79	118.56

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Организация Олимпийская №23(отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5141250

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,23	8,9	9,0	-0,1	0,0	0,0	68,99	44,82	24,17	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,25	9,1	9,0	0,1	0,0	0,0	69,74	44,67	25,07	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,23	8,2	8,3	-0,1	0,0	0,0	70,81	44,76	26,05	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,29	10,3	10,5	-0,2	0,0	0,0	69,34	43,59	25,75	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,23	9,9	9,9	0,0	0,0	0,0	66,59	45,05	21,54	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,24	9,8	9,8	0,0	0,0	0,0	66,99	45,29	21,70	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,24	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	66,31	45,04	21,27	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,23	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	67,63	45,01	22,62	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,25	10,4	10,5	-0,1	0,0	0,0	66,91	44,86	22,05	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,26	10,9	11,0	-0,1	0,0	0,0	66,62	44,65	21,97	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,28	11,4	11,3	0,1	0,0	0,0	66,69	44,27	22,42	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,25	10,5	10,6	-0,1	0,0	0,0	66,82	44,62	22,20	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,22	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	66,62	45,35	21,27	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,24	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	66,70	45,38	21,32	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,23	10,0	10,1	-0,1	0,0	0,0	66,88	44,89	21,99	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,25	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	67,36	44,86	22,50	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,23	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	68,17	44,73	23,44	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,26	10,5	10,4	0,1	0,0	0,0	67,23	44,77	22,46	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,24	9,8	9,9	-0,1	0,0	0,0	67,15	45,00	22,15	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,23	9,5	9,6	-0,1	0,0	0,0	66,27	42,71	23,56	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,25	9,8	9,9	-0,1	0,0	0,0	67,85	44,25	23,60	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,29	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	69,14	44,13	25,01	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,18	7,5	7,6	-0,1	0,0	0,0	68,79	45,89	22,90	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,25	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	68,25	44,56	23,69	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,25	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	68,13	44,62	23,51	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,20	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	68,46	45,59	22,87	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,21	8,9	9,0	-0,1	0,0	0,0	67,30	45,23	22,07	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,20	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	67,31	45,66	21,65	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,21	8,6	8,5	0,1	0,0	0,0	68,00	45,05	22,95	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,27	10,0	10,1	-0,1	0,0	0,0	68,07	44,67	23,40	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,23	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	67,94	44,81	23,13	0,00	0,00	24:00	0
Итого	7,42	298,60	299,60	-1,00	0,00	0,00	67,71	44,80	22,91	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Организация Дорожников №7 (отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036299

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,39	11,0	11,3	-0,3	0,0	0,0	68,07	35,15	32,92	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,36	10,3	10,7	-0,4	0,0	0,0	69,22	35,63	33,59	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,39	10,6	11,1	-0,5	0,0	0,0	69,69	35,73	33,96	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,38	10,7	11,2	-0,5	0,0	0,0	68,58	35,92	32,66	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,35	11,0	11,3	-0,3	0,0	0,0	66,02	36,93	29,09	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,44	12,7	13,2	-0,5	0,0	0,0	66,53	35,55	30,98	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,40	13,0	13,5	-0,5	0,0	0,0	65,83	37,33	28,50	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,36	11,1	11,4	-0,3	0,0	0,0	67,01	37,36	29,65	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,37	12,0	12,4	-0,4	0,0	0,0	66,36	37,50	28,86	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,37	11,8	12,2	-0,4	0,0	0,0	66,11	37,41	28,70	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,41	13,2	13,7	-0,5	0,0	0,0	66,19	37,13	29,06	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,37	12,0	12,5	-0,5	0,0	0,0	66,29	37,35	28,94	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,38	12,1	12,5	-0,4	0,0	0,0	66,27	37,03	29,24	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,37	12,0	12,6	-0,6	0,0	0,0	66,25	37,19	29,06	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,41	12,8	13,1	-0,3	0,0	0,0	66,35	37,02	29,33	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,36	11,4	11,8	-0,4	0,0	0,0	66,48	37,65	28,83	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,37	11,3	11,9	-0,6	0,0	0,0	67,18	37,04	30,14	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,39	12,3	12,6	-0,3	0,0	0,0	66,78	36,71	30,07	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,35	11,3	11,7	-0,4	0,0	0,0	66,48	37,52	28,96	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,41	12,5	13,0	-0,5	0,0	0,0	65,63	35,31	30,32	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,38	11,8	12,2	-0,4	0,0	0,0	66,77	36,96	29,81	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,36	10,9	11,2	-0,3	0,0	0,0	68,16	36,82	31,34	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,36	10,9	11,4	-0,5	0,0	0,0	68,01	37,32	30,69	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,39	11,9	12,4	-0,5	0,0	0,0	67,41	36,86	30,55	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,38	11,5	12,0	-0,5	0,0	0,0	67,32	37,33	29,99	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,35	10,8	11,1	-0,3	0,0	0,0	67,89	36,54	31,35	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,38	11,7	12,2	-0,5	0,0	0,0	66,64	37,06	29,58	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,35	11,1	11,6	-0,5	0,0	0,0	66,72	36,99	29,73	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,33	10,4	10,8	-0,4	0,0	0,0	67,36	37,33	30,03	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,38	11,5	11,8	-0,3	0,0	0,0	67,43	36,66	30,77	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,36	11,1	11,6	-0,5	0,0	0,0	67,27	37,01	30,26	0,00	0,00	24:00	0
Итого	11,65	358,70	372,00	-13,30	0,00	0,00	67,04	36,82	30,22	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Нефтяников 17

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 18.09.2008

Номер прибора 5216215

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикации ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,30	25,0	24,4	0,6	0,00	0,00	72,23	60,88	11,35	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,28	21,0	20,6	0,4	0,00	0,00	73,39	60,06	13,33	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,29	21,0	20,4	0,6	0,00	0,00	74,01	61,91	12,10	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,28	23,6	23,1	0,5	0,00	0,00	71,52	60,12	11,40	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,28	26,9	26,2	0,7	0,00	0,00	68,92	59,13	9,79	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,32	30,6	29,8	0,8	0,00	0,00	69,66	59,95	9,71	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,32	31,7	30,8	0,9	0,00	0,00	68,26	59,28	8,98	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,36	32,9	32,2	0,7	0,00	0,00	70,11	59,61	10,50	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,32	33,0	32,1	0,9	0,00	0,00	69,30	60,27	9,03	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,32	32,0	31,3	0,7	0,00	0,00	68,78	59,60	9,18	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,38	36,1	35,1	1,0	0,00	0,00	68,93	59,25	9,68	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,37	36,8	35,8	1,0	0,00	0,00	69,18	59,56	9,62	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,34	35,1	34,2	0,9	0,00	0,00	69,07	60,07	9,00	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,33	33,4	32,6	0,8	0,00	0,00	69,19	59,87	9,32	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,41	38,3	37,5	0,8	0,00	0,00	69,54	59,73	9,81	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,32	32,0	31,1	0,9	0,00	0,00	70,12	60,55	9,57	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,33	29,7	29,0	0,7	0,00	0,00	71,04	61,18	9,86	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,33	32,8	31,9	0,9	0,00	0,00	69,60	60,34	9,26	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,32	32,9	32,2	0,7	0,00	0,00	69,89	60,68	9,21	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,29	29,5	28,6	0,9	0,00	0,00	67,24	57,77	9,47	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,31	27,9	27,4	0,5	0,00	0,00	71,12	61,08	10,04	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,28	23,8	23,2	0,6	0,00	0,00	72,40	61,61	10,79	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,28	24,7	24,0	0,7	0,00	0,00	71,97	61,36	10,61	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,29	26,3	25,7	0,6	0,00	0,00	70,95	61,03	9,92	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,28	25,5	24,8	0,7	0,00	0,00	71,03	61,23	9,80	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,27	24,0	23,4	0,6	0,00	0,00	71,56	61,55	10,01	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,26	26,5	25,8	0,7	0,00	0,00	70,09	60,59	9,50	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,28	28,4	27,7	0,7	0,00	0,00	70,42	61,06	9,36	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,33	31,4	30,5	0,9	0,00	0,00	70,82	61,21	9,61	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,28	28,6	27,8	0,8	0,00	0,00	70,78	61,78	9,00	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,33	32,7	31,7	1,0	0,00	0,00	70,76	61,22	9,54	0,00	0,00	24:00	0
Итого	9,68	914,10	890,90	23,20	0,00	0,00	70,38	60,44	9,95	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Нефтяников 17 гвс

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 18.09.2008

Номер прибора 5216139


Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр,час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,21	18,1	14,0	4,1	0,00	0,00	65,07	55,34	9,73	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,19	17,4	13,7	3,7	0,00	0,00	62,75	53,33	9,42	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,19	17,9	14,3	3,6	0,00	0,00	63,25	54,56	8,69	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,19	18,0	14,4	3,6	0,00	0,00	63,21	53,96	9,25	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,18	17,9	14,3	3,6	0,00	0,00	62,54	53,41	9,13	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,21	18,7	14,1	4,6	0,00	0,00	63,23	53,74	9,49	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,18	16,5	11,5	5,0	0,00	0,00	62,03	52,80	9,23	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,20	18,6	13,7	4,9	0,00	0,00	63,23	53,64	9,59	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,21	18,6	14,3	4,3	0,00	0,00	63,44	53,79	9,65	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,19	19,0	14,6	4,4	0,00	0,00	62,69	53,51	9,18	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,22	19,8	14,2	5,6	0,00	0,00	62,64	53,36	9,28	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,21	19,6	14,4	5,2	0,00	0,00	63,19	53,59	9,60	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,21	18,8	14,4	4,4	0,00	0,00	63,31	53,64	9,67	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,21	18,9	14,2	4,7	0,00	0,00	63,12	53,53	9,59	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,22	19,4	13,1	6,3	0,00	0,00	63,08	53,31	9,77	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,20	18,5	14,1	4,4	0,00	0,00	63,17	53,99	9,18	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,20	18,3	14,0	4,3	0,00	0,00	63,52	54,11	9,41	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,21	18,8	13,8	5,0	0,00	0,00	63,16	53,75	9,41	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,20	18,2	14,3	3,9	0,00	0,00	63,21	53,98	9,23	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,18	17,4	13,4	4,0	0,00	0,00	59,95	51,19	8,76	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,20	17,1	13,3	3,8	0,00	0,00	63,28	53,51	9,77	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,20	17,6	13,6	4,0	0,00	0,00	64,14	53,91	10,23	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,19	17,5	13,8	3,7	0,00	0,00	63,65	54,07	9,58	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,20	17,2	13,7	3,5	0,00	0,00	63,32	53,90	9,42	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,19	17,0	13,4	3,6	0,00	0,00	63,66	53,81	9,85	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,19	16,6	13,2	3,4	0,00	0,00	63,42	53,80	9,62	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,19	16,3	13,5	2,8	0,00	0,00	63,43	53,10	10,33	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,21	16,4	12,9	3,5	0,00	0,00	63,97	52,99	10,98	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,22	16,9	12,6	4,3	0,00	0,00	63,90	53,03	10,87	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,20	16,5	13,3	3,2	0,00	0,00	63,96	53,07	10,89	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,22	17,3	13,0	4,3	0,00	0,00	64,12	52,85	11,27	0,00	0,00	24:00	0
Итого	6,22	554,80	425,10	129,70	0,00	0,00	63,25	53,57	9,68	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Олимпийская, дом 17А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7257837

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	66,0	47,9	18,2	9,6	9,6	0,0	0,2	-
22.07.2016	66,8	47,6	19,2	9,5	9,4	0,1	0,2	-
23.07.2016	67,8	47,8	20,0	9,4	9,4	0,0	0,2	-
24.07.2016	66,9	47,5	19,5	11,9	11,9	0,0	0,2	-
25.07.2016	64,4	47,3	17,1	11,4	11,4	0,0	0,2	-
26.07.2016	64,8	47,8	17,0	12,0	12,0	0,0	0,2	-
27.07.2016	64,3	48,0	16,4	13,2	13,2	0,0	0,2	-
28.07.2016	65,7	48,0	17,7	12,5	12,6	-0,1	0,2	-
29.07.2016	64,8	47,8	17,0	12,5	12,4	0,1	0,2	-
30.07.2016	64,5	48,0	16,6	12,7	12,6	0,1	0,2	-
31.07.2016	64,3	47,6	16,7	12,6	12,6	0,0	0,2	-
01.08.2016	64,7	47,7	17,0	12,3	12,3	0,0	0,2	-
02.08.2016	64,3	47,5	16,8	12,0	11,9	0,1	0,2	-
03.08.2016	64,3	47,9	16,5	11,5	11,5	0,0	0,2	-
04.08.2016	64,8	47,8	17,0	12,6	12,6	0,0	0,2	-
05.08.2016	64,9	47,7	17,2	11,3	11,3	0,0	0,2	-
06.08.2016	66,0	47,7	18,3	11,8	11,9	-0,1	0,2	-
07.08.2016	65,1	48,2	17,0	13,1	13,0	0,1	0,2	-
08.08.2016	64,8	48,0	16,8	11,5	11,4	0,1	0,2	-
09.08.2016	62,6	47,5	15,1	12,0	11,9	0,1	0,2	-
10.08.2016	66,0	48,3	17,7	12,8	12,9	-0,1	0,2	-
11.08.2016	66,8	47,9	18,9	11,5	11,5	0,0	0,2	-
12.08.2016	66,7	47,9	18,9	10,8	10,8	0,0	0,2	-
13.08.2016	65,9	47,9	18,0	11,2	11,2	0,0	0,2	-
14.08.2016	65,8	47,7	18,1	11,5	11,5	0,0	0,2	-
15.08.2016	66,2	47,5	18,7	10,8	10,7	0,1	0,2	-
16.08.2016	65,3	47,8	17,5	11,5	11,5	0,0	0,2	-
17.08.2016	65,5	47,9	17,6	12,5	12,5	0,0	0,2	-
18.08.2016	65,8	48,2	17,6	11,2	11,1	0,1	0,2	-
19.08.2016	66,0	48,3	17,7	12,0	12,0	0,0	0,2	-
20.08.2016	66,1	48,2	17,9	13,4	13,4	0,0	0,3	-
Среднее	65,4	47,8	17,6	11,8	11,7	0,0	0,2	
Итого				364,6	364,0	0,6	6,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:56	86 171,1	87 117,7	990,3	38096

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Олимпийская, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69160015

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	69,7	44,7	25,0	20,0	0,0	20,0	0,5	-
22.07.2016	70,3	46,2	24,1	18,6	0,0	18,6	0,5	-
23.07.2016	71,3	44,6	26,7	17,4	0,0	17,4	0,5	-
24.07.2016	69,5	44,5	25,0	20,8	0,0	20,8	0,5	-
25.07.2016	67,0	45,0	22,0	25,1	0,0	25,1	0,6	-
26.07.2016	67,4	45,5	21,9	23,0	0,0	23,0	0,5	-
27.07.2016	66,8	44,6	22,2	24,8	0,0	24,8	0,6	-
28.07.2016	68,0	44,8	23,2	21,3	0,0	21,3	0,5	-
29.07.2016	67,2	45,1	22,1	22,2	0,0	22,2	0,5	-
30.07.2016	66,8	45,0	21,9	24,6	0,0	24,6	0,6	-
31.07.2016	66,9	44,8	22,1	25,2	0,0	25,2	0,6	-
01.08.2016	67,0	45,0	22,1	23,0	0,0	23,0	0,5	-
02.08.2016	67,0	45,0	22,0	23,2	0,0	23,2	0,5	-
03.08.2016	67,1	45,1	22,0	24,0	0,0	24,0	0,5	-
04.08.2016	67,3	44,7	22,6	23,2	0,0	23,2	0,5	-
05.08.2016	67,8	44,7	23,0	21,6	0,0	21,6	0,5	-
06.08.2016	68,6	44,7	23,9	20,4	0,0	20,4	0,5	-
07.08.2016	67,5	44,8	22,8	22,5	0,0	22,5	0,5	-
08.08.2016	67,6	44,6	23,0	22,6	0,0	22,6	0,5	-
09.08.2016	67,1	43,5	23,6	22,2	0,0	22,2	0,5	-
10.08.2016	68,4	44,1	24,3	21,8	0,0	21,8	0,5	-
11.08.2016	69,6	44,5	25,1	20,0	0,0	20,0	0,5	-
12.08.2016	69,6	44,5	25,1	19,7	0,0	19,7	0,5	-
13.08.2016	68,8	44,5	24,2	21,2	0,0	21,2	0,5	-
14.08.2016	68,6	44,8	23,8	20,6	0,0	20,6	0,5	-
15.08.2016	69,1	44,7	24,4	19,6	0,0	19,6	0,5	-
16.08.2016	67,9	44,8	23,1	23,4	0,0	23,4	0,6	-
17.08.2016	68,0	44,7	23,3	21,5	0,0	21,5	0,5	-
18.08.2016	68,6	44,1	24,5	22,4	0,0	22,4	0,6	-
19.08.2016	68,5	44,0	24,5	22,7	0,0	22,7	0,6	-
20.08.2016	68,4	44,0	24,5	23,1	0,0	23,1	0,6	-
Среднее	68,2	44,7	23,5	22,0	0,0	22,0	0,5	-
Итого				681,7	0,0	681,7	16,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:57	289 456,4	0,0	2 855,3	28642

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Олимпийская №27 (отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 4822072

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,51	33,5	32,8	0,7	0,00	0,00	70,41	54,13	16,28	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,55	35,2	34,6	0,6	0,00	0,00	71,02	54,56	16,46	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,51	35,4	35,0	0,4	0,00	0,00	72,42	57,83	14,59	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,49	27,0	26,1	0,9	0,00	0,00	70,64	51,05	19,59	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,42	20,8	20,1	0,7	0,00	0,00	67,66	46,69	20,97	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,45	25,2	24,5	0,7	0,00	0,00	68,19	49,68	18,51	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,49	30,7	30,1	0,6	0,00	0,00	67,58	51,21	16,37	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,46	34,6	34,1	0,5	0,00	0,00	69,10	54,68	14,42	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,49	30,9	30,4	0,5	0,00	0,00	68,17	52,08	16,09	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,48	28,3	27,6	0,7	0,00	0,00	67,79	50,55	17,24	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,49	27,7	27,2	0,5	0,00	0,00	67,81	49,08	18,73	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,47	29,5	29,1	0,4	0,00	0,00	68,05	51,76	16,29	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,47	30,0	29,6	0,4	0,00	0,00	68,00	51,52	16,48	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,49	28,8	28,3	0,5	0,00	0,00	68,03	50,70	17,33	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,52	31,2	30,9	0,3	0,00	0,00	68,19	51,10	17,09	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,49	34,8	34,3	0,5	0,00	0,00	68,66	54,34	14,32	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,51	37,7	37,1	0,6	0,00	0,00	69,63	56,17	13,46	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,49	29,9	29,6	0,3	0,00	0,00	68,57	51,50	17,07	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,49	38,1	37,5	0,6	0,00	0,00	68,60	55,34	13,26	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,44	37,5	36,8	0,7	0,00	0,00	67,78	52,33	15,45	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,50	38,6	38,2	0,4	0,00	0,00	69,24	55,92	13,32	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,52	33,4	33,0	0,4	0,00	0,00	70,39	54,73	15,66	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,50	32,7	32,1	0,6	0,00	0,00	70,50	54,79	15,71	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,49	30,2	29,8	0,4	0,00	0,00	69,56	52,77	16,79	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,48	29,0	28,5	0,5	0,00	0,00	69,42	52,52	16,90	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,51	30,4	30,0	0,4	0,00	0,00	70,10	53,14	16,96	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,50	28,3	27,9	0,4	0,00	0,00	68,66	50,91	17,75	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,49	35,9	35,4	0,5	0,00	0,00	68,92	54,71	14,21	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,49	41,0	40,4	0,6	0,00	0,00	69,73	57,23	12,50	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,51	38,3	37,9	0,4	0,00	0,00	69,64	55,98	13,66	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,53	37,4	36,8	0,6	0,00	0,00	69,52	54,75	14,77	0,00	0,00	24:00	0
Итого	15,23	1002,00	985,70	16,30	0,00	0,00	69,10	53,02	16,07	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Олимпийская, дом 29

Узел учета: Ввод

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ DA231

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	Qt	
21.07.2016	68,5	52,6	15,9	39,4	39,3	0,6	24,00
22.07.2016	69,6	52,3	17,3	37,7	37,7	0,6	23,62
23.07.2016	70,0	52,2	17,9	35,9	35,8	0,6	24,00
24.07.2016	69,1	52,4	16,7	40,8	40,8	0,7	24,00
25.07.2016	66,7	53,1	13,6	50,5	50,6	0,7	24,00
26.07.2016	67,0	53,1	13,8	44,8	44,8	0,6	24,00
27.07.2016	66,3	53,2	13,0	57,5	57,7	0,7	24,00
28.07.2016	67,5	52,6	14,9	45,6	45,7	0,7	24,00
29.07.2016	66,8	52,8	14,0	48,7	48,9	0,7	24,00
30.07.2016	66,7	52,6	14,0	53,2	53,4	0,7	24,00
31.07.2016	66,6	52,6	14,0	49,9	50,0	0,7	24,00
01.08.2016	66,8	52,5	14,3	48,1	48,2	0,7	24,00
02.08.2016	66,7	52,5	14,2	49,7	49,8	0,7	24,00
03.08.2016	66,8	52,5	14,3	48,4	48,5	0,7	24,00
04.08.2016	66,8	52,7	14,1	48,0	48,1	0,7	24,00
05.08.2016	66,9	52,8	14,2	46,0	46,1	0,6	24,00
06.08.2016	67,5	52,8	14,7	42,4	42,5	0,6	24,00
07.08.2016	67,1	52,6	14,5	45,7	45,8	0,6	24,00
08.08.2016	66,9	52,6	14,3	46,8	47,0	0,7	24,00
09.08.2016	64,6	50,8	13,8	46,4	46,6	0,6	24,00
10.08.2016	67,2	52,4	14,8	47,1	47,2	0,7	24,00
11.08.2016	68,5	52,2	16,3	40,2	40,3	0,6	24,00
12.08.2016	68,3	52,3	16,0	39,8	39,9	0,6	24,00
13.08.2016	67,8	52,0	15,8	50,4	50,6	0,8	24,00
14.08.2016	67,7	52,4	15,3	43,7	43,8	0,7	24,00
15.08.2016	68,3	52,4	15,9	39,7	39,6	0,6	24,00
16.08.2016	67,0	52,6	14,4	46,5	46,6	0,6	24,00
17.08.2016	67,2	52,6	14,6	43,8	43,9	0,6	24,00
18.08.2016	67,9	52,4	15,5	41,4	41,5	0,6	24,00
19.08.2016	67,9	52,4	15,5	41,4	41,5	0,6	24,00
20.08.2016	67,8	52,3	15,4	43,4	43,5	0,7	24,00
Среднее	67,4	52,5	14,9	45,3	45,4	0,7	24
Итого				1 402,8	1 406,0	20,3	743,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:00	117 537,1	111 667,2	1 681,7	19 549,92

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Строителей, дом 7

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ DA232

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.07.2016	66,9	47,5	19,5	27,1	27,4	4,4	0,5	24,00
22.07.2016	67,8	46,9	20,8	25,3	25,6	4,0	0,5	23,62
23.07.2016	68,3	48,6	19,7	18,8	19,0	3,8	0,4	24,00
24.07.2016	66,4	47,2	19,2	20,0	20,2	4,3	0,4	24,00
25.07.2016	64,1	46,3	17,8	22,0	22,2	4,4	0,4	24,00
26.07.2016	64,8	46,0	18,9	19,7	19,9	4,7	0,4	24,00
27.07.2016	64,4	46,3	18,1	20,5	20,7	4,4	0,4	24,00
28.07.2016	65,7	45,9	19,8	18,1	18,3	4,2	0,4	24,00
29.07.2016	64,8	46,0	18,8	19,0	19,1	4,2	0,4	24,00
30.07.2016	64,3	46,0	18,2	20,8	21,0	4,7	0,4	24,00
31.07.2016	64,5	46,0	18,5	20,7	20,9	4,7	0,4	24,00
01.08.2016	64,9	45,7	19,1	20,3	20,5	4,9	0,4	24,00
02.08.2016	64,6	45,7	18,9	20,0	20,2	4,7	0,4	24,00
03.08.2016	64,8	45,8	19,0	19,4	19,6	4,4	0,4	24,00
04.08.2016	64,9	46,7	18,2	18,2	18,4	4,3	0,3	24,00
05.08.2016	65,6	46,7	18,8	17,2	17,4	4,1	0,3	24,00
06.08.2016	66,5	46,0	20,5	17,5	17,6	5,0	0,4	24,00
07.08.2016	64,9	46,3	18,6	18,9	19,1	4,6	0,4	24,00
08.08.2016	65,4	46,3	19,1	17,8	17,9	4,5	0,4	24,00
09.08.2016	64,8	46,7	18,1	16,4	16,5	4,3	0,3	24,00
10.08.2016	65,8	46,7	19,1	15,5	15,7	4,0	0,3	24,00
11.08.2016	63,8	45,2	18,6	16,8	17,0	4,2	0,4	24,00
12.08.2016	67,0	46,0	21,0	18,9	19,1	4,7	0,4	24,00
13.08.2016	66,3	46,0	20,3	17,4	17,6	4,6	0,4	24,00
14.08.2016	66,3	45,9	20,5	17,9	18,0	5,0	0,4	24,00
15.08.2016	66,6	45,9	20,7	16,5	16,6	4,6	0,4	24,00
16.08.2016	65,3	46,1	19,2	18,2	18,3	4,5	0,4	24,00
17.08.2016	65,8	45,9	19,9	17,5	17,7	4,8	0,4	24,00
18.08.2016	66,3	46,1	20,1	16,1	16,3	3,8	0,3	24,00
19.08.2016	66,3	45,8	20,5	17,0	17,2	4,6	0,4	24,00
20.08.2016	66,4	45,7	20,7	18,3	18,5	5,6	0,4	24,00
Среднее	65,6	46,3	19,4	19,0	19,1	4,5	0,4	24,00
Итого				587,9	593,5	138,9	11,7	743,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
22.08.2016 02:00	136 224,0	134 216,8	1 943,8	7 064,94	28 379,80

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: ул.Строителей, дом 9

Адрес:

Узел учета: Ввод

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ CD542

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	Qt	
21.07.2016	66,6	50,3	16,3	18,8	18,7	0,3	24,00
22.07.2016	67,8	52,8	15,0	20,7	20,7	0,3	24,00
23.07.2016	68,4	53,5	14,9	21,0	20,9	0,3	24,00
24.07.2016	65,9	48,2	17,8	17,8	17,7	0,3	24,00
25.07.2016	63,1	45,8	17,4	17,7	17,2	0,3	24,00
26.07.2016	64,3	50,0	14,4	22,6	22,4	0,3	24,00
27.07.2016	64,4	51,6	12,8	27,0	27,0	0,3	24,00
28.07.2016	66,0	53,4	12,6	29,4	29,5	0,4	24,00
29.07.2016	64,9	52,3	12,6	26,2	26,3	0,3	24,00
30.07.2016	64,0	50,4	13,5	25,7	25,1	0,3	24,00
31.07.2016	64,2	50,7	13,5	26,5	25,9	0,3	24,00
01.08.2016	64,7	51,8	12,8	28,5	27,8	0,4	24,00
02.08.2016	64,6	51,8	12,8	29,0	28,3	0,4	24,00
03.08.2016	64,8	51,8	13,0	28,4	28,0	0,4	24,00
04.08.2016	65,2	53,0	12,3	30,3	29,9	0,4	24,00
05.08.2016	66,2	56,3	9,8	33,2	33,2	0,3	24,00
06.08.2016	67,3	57,9	9,3	35,7	35,7	0,3	24,00
07.08.2016	65,2	53,1	12,1	29,6	29,7	0,3	24,00
08.08.2016	66,0	56,4	9,6	37,7	37,7	0,4	24,00
09.08.2016	65,4	52,7	12,7	35,1	34,8	0,3	24,00
10.08.2016	65,2	43,9	21,4	12,2	12,0	0,3	24,00
11.08.2016	65,4	42,9	22,5	11,3	11,1	0,3	24,00
12.08.2016	66,1	49,4	16,7	15,9	15,7	0,2	24,00
13.08.2016	64,9	44,0	20,9	11,2	11,2	0,2	24,00
14.08.2016	65,0	43,7	21,4	11,9	11,9	0,3	24,00
15.08.2016	65,5	43,8	21,7	11,1	11,0	0,3	24,00
16.08.2016	64,0	43,9	20,1	12,1	12,0	0,3	24,00
17.08.2016	64,4	43,9	20,5	11,6	11,5	0,3	24,00
18.08.2016	65,3	43,9	21,4	11,2	11,1	0,3	24,00
19.08.2016	65,2	43,6	21,6	12,4	11,6	0,3	24,00
20.08.2016	65,2	43,3	21,9	13,6	12,7	0,3	24,00
Среднее	65,3	49,4	16,0	21,8	21,6	0,3	24
Итого				675,6	668,4	9,6	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qo, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:59	63 650,1	63 312,0	747,8	12 651,23

Подписи представителей:

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концесском"

