

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

49

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Нефтяников 70

Обслуживающая организация: ООО "Веста"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69565768

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,		
			т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С		
21.07.16	24	*	30,2	22,1	8,1	69,8	49,3	20,5									0,61	
22.07.16	24		28,5	19,2	9,3	71,0	49,3	21,7									0,61	
23.07.16	24		27,6	18,6	9,0	71,3	49,5	21,8									0,60	
24.07.16	24		31,6	20,0	11,6	69,4	49,6	19,7									0,60	
25.07.16	24		34,7	25,8	8,9	67,4	49,4	18,0									0,61	
26.07.16	24	*	34,5	27,5	7,0	67,9	49,5	18,4									0,62	
27.07.16	24		39,5	27,7	11,8	66,9	50,4	16,6									0,61	
28.07.16	24	*	36,4	32,2	4,2	68,3	50,8	17,6									0,63	
29.07.16	24	*	36,8	31,9	4,9	67,7	50,4	17,3									0,62	
30.07.16	24	*	41,6	32,2	9,4	67,3	50,2	17,1									0,69	
31.07.16	24		40,1	33,9	6,2	67,3	49,7	17,6									0,69	
01.08.16	24	*	38,8	29,1	9,7	67,4	49,9	17,5									0,66	
02.08.16	24	*	40,3	32,7	7,6	67,5	50,2	17,3									0,67	
03.08.16	24		38,9	32,8	6,1	67,6	50,2	17,4									0,66	
04.08.16	24	*	37,8	32,2	5,6	67,7	50,1	17,6									0,65	
05.08.16	24		35,3	27,0	8,3	68,2	50,3	17,9									0,62	
06.08.16	24	*	35,1	21,9	13,2	69,0	50,3	18,7									0,64	
07.08.16	24		37,9	25,8	12,1	67,8	50,3	17,5									0,65	
08.08.16	24		35,8	23,1	12,7	67,9	50,3	17,6									0,61	
09.08.16	24		40,0	34,0	6,0	64,6	48,5	16,1									0,58	
10.08.16	24		35,3	25,6	9,7	69,2	50,4	18,8									0,65	
11.08.16	24		29,6	21,0	8,6	69,9	49,0	20,9									0,61	
12.08.16	24	*	33,5	22,0	11,5	70,0	49,6	20,4									0,67	
13.08.16	24		32,5	27,3	5,2	68,8	49,1	19,8									0,64	
14.08.16	24		33,9	22,2	11,7	69,0	49,5	19,5									0,64	
15.08.16	24	*	29,8	20,2	9,6	69,3	49,2	20,1									0,58	
16.08.16	24	*	32,1	21,9	10,2	68,1	49,4	18,7									0,59	
17.08.16	24		34,4	26,3	8,1	68,3	49,9	18,5									0,61	
18.08.16	24		31,4	24,8	6,6	68,4	49,5	18,8									0,58	
19.08.16	24	*	32,8	27,2	5,6	68,5	49,5	19,0									0,61	
20.08.16	24		35,9	25,0	10,9	68,7	49,8	18,9									0,66	
Среднее	24		34,9	26,2	8,7	68,4	49,8	18,6									0,6	
Итого	744		1082,6	813,2	269,4												19,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
24.08.2016 9:39:24	132821,0	131806,7				1142,22	16758

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Нефтяников, дом 5 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69238085

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	52,6	49,8	2,8	53,2	50,3	2,9	
22.07.2016	52,4	50,0	2,4	53,0	50,5	2,5	
23.07.2016	52,9	49,6	3,3	53,5	50,1	3,4	
24.07.2016	52,2	49,8	2,4	52,8	50,3	2,5	
25.07.2016	52,4	49,9	2,5	53,0	50,4	2,6	
26.07.2016	52,8	50,4	2,4	53,4	50,8	2,6	
27.07.2016	52,9	49,9	3,0	53,5	50,4	3,1	
28.07.2016	52,0	49,8	2,2	52,6	50,3	2,3	
29.07.2016	52,2	49,8	2,4	52,8	50,3	2,5	
30.07.2016	52,3	49,6	2,7	52,9	50,1	2,8	
31.07.2016	51,7	49,1	2,6	52,3	49,6	2,7	
01.08.2016	51,7	49,2	2,5	52,3	49,7	2,6	
02.08.2016	52,5	49,7	2,8	53,1	50,2	2,9	
03.08.2016	52,2	49,8	2,4	52,8	50,3	2,5	
04.08.2016	47,0	44,3	2,7	47,5	44,7	2,8	
05.08.2016	48,3	45,6	2,7	48,9	46,0	2,9	
06.08.2016	51,4	48,6	2,8	52,0	49,1	2,9	
07.08.2016	51,4	48,9	2,5	52,0	49,4	2,6	
08.08.2016	51,9	48,7	3,2	52,5	49,2	3,3	
09.08.2016	45,1	42,1	3,0	45,6	42,5	3,1	
10.08.2016	51,8	48,8	3,0	52,3	49,3	3,0	
11.08.2016	51,2	48,9	2,3	51,8	49,3	2,5	
12.08.2016	51,6	48,6	3,0	52,2	49,1	3,1	
13.08.2016	51,3	48,3	3,0	51,9	48,8	3,1	
14.08.2016	50,5	48,0	2,5	51,1	48,4	2,7	
15.08.2016	50,4	47,8	2,6	50,9	48,3	2,6	
16.08.2016	50,6	47,2	3,4	51,2	47,7	3,5	
17.08.2016	50,2	47,6	2,6	50,8	48,1	2,7	
18.08.2016	50,8	47,8	3,0	51,4	48,2	3,2	
19.08.2016	50,9	48,1	2,8	51,5	48,6	2,9	
20.08.2016	51,3	48,2	3,1	51,8	48,7	3,1	
Среднее	51,2	48,5	2,7	51,8	49,0	2,8	
Итого	1588,5	1503,9	84,6	1606,6	1518,7	87,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 01:57	34 716,2	34 716,2	37 824,7	35 206,6	26342

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Нефтяников, дом 5 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69331309

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

Е1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	66,6	48,4	18,1	11,4	11,4	0,0	0,2	-
22.07.2016	67,3	48,4	19,0	10,4	10,3	0,1	0,2	-
23.07.2016	67,9	48,2	19,7	11,7	11,6	0,1	0,2	-
24.07.2016	65,5	48,3	17,2	11,5	11,5	0,0	0,2	-
25.07.2016	63,5	48,1	15,4	13,2	13,3	-0,1	0,2	-
26.07.2016	64,4	48,2	16,2	13,1	12,9	0,2	0,2	-
27.07.2016	64,3	48,3	16,0	13,9	13,8	0,1	0,2	-
28.07.2016	65,3	48,3	17,0	11,8	11,8	0,0	0,2	-
29.07.2016	64,5	48,2	16,4	12,7	12,7	0,0	0,2	-
30.07.2016	63,8	48,3	15,5	14,1	14,0	0,1	0,2	-
31.07.2016	64,0	48,2	15,8	13,7	13,6	0,1	0,2	-
01.08.2016	64,5	48,1	16,4	13,4	13,4	0,0	0,2	-
02.08.2016	64,3	48,4	15,9	14,1	14,0	0,1	0,2	-
03.08.2016	64,4	48,3	16,2	13,2	13,2	0,0	0,2	-
04.08.2016	65,1	49,8	15,3	20,0	19,9	0,1	0,2	-
05.08.2016	65,6	49,2	16,4	15,2	15,2	0,0	0,2	-
06.08.2016	66,2	48,5	17,7	11,6	11,6	0,0	0,2	-
07.08.2016	64,4	48,5	15,9	12,8	12,6	0,2	0,2	-
08.08.2016	65,4	48,5	16,9	13,6	13,6	0,0	0,2	-
09.08.2016	63,1	50,6	12,4	35,4	35,4	0,0	0,2	-
10.08.2016	65,4	48,6	16,8	11,8	11,7	0,1	0,2	-
11.08.2016	64,2	47,8	16,4	10,0	10,0	0,0	0,2	-
12.08.2016	66,7	48,4	18,3	10,9	10,8	0,1	0,2	-
13.08.2016	65,8	48,4	17,4	11,4	11,3	0,1	0,2	-
14.08.2016	65,8	48,3	17,4	10,7	10,8	-0,1	0,2	-
15.08.2016	66,2	48,5	17,6	10,4	10,3	0,1	0,2	-
16.08.2016	65,0	48,3	16,7	13,0	12,9	0,1	0,2	-
17.08.2016	65,1	48,7	16,4	11,4	11,3	0,1	0,2	-
18.08.2016	65,9	48,7	17,2	12,1	12,0	0,1	0,2	-
19.08.2016	65,7	48,7	16,9	11,6	11,6	0,0	0,2	-
20.08.2016	65,7	48,6	17,1	12,3	12,2	0,1	0,2	-
Среднее	65,2	48,5	16,7	13,3	13,2	0,1	0,2	-
Итого				412,4	410,7	1,7	6,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:58	91 952,1	91 419,0	1 000,2	22932

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Набережная 12

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031399

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см ²	P2, к/см ²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.07.16	24		11,9	11,8	0,1	64,6	45,3	19,4									0,25
22.07.16	24		11,3	11,3	0,0	65,3	45,1	20,2									0,24
23.07.16	24		11,3	11,2	0,1	65,8	45,2	20,7									0,24
24.07.16	24		12,3	12,3	0,0	64,2	45,5	18,7									0,24
25.07.16	24		13,9	13,8	0,1	63,0	45,4	17,6									0,26
26.07.16	24		13,7	13,7	0,0	63,4	45,1	18,3									0,27
27.07.16	24		14,8	14,7	0,1	63,0	45,2	17,7									0,28
28.07.16	24		13,2	13,2	0,0	63,5	45,4	18,1									0,25
29.07.16	24		13,4	13,3	0,1	62,8	45,7	17,1									0,25
30.07.16	24		14,2	14,0	0,2	62,8	45,3	17,5									0,25
31.07.16	24		14,5	14,5	0,0	63,0	45,1	17,9									0,28
01.08.16	24		14,1	14,1	0,0	62,9	45,4	17,5									0,26
02.08.16	24		14,7	14,7	0,0	63,0	45,2	17,8									0,28
03.08.16	24		14,5	14,4	0,1	63,1	45,3	17,9									0,27
04.08.16	24		14,5	14,4	0,1	63,4	44,9	18,5									0,28
05.08.16	24		13,7	13,6	0,1	63,7	44,9	18,8									0,26
06.08.16	24		13,5	13,4	0,1	64,3	45,1	19,2									0,28
07.08.16	24		14,7	14,7	0,0	63,5	46,5	17,1									0,26
08.08.16	24		15,1	15,0	0,1	64,0	47,2	16,9									0,26
09.08.16	24		15,1	15,0	0,1	61,0	46,0	15,0									0,27
10.08.16	24		14,1	14,1	0,0	64,7	47,0	17,7									0,26
11.08.16	24		13,8	13,8	0,0	65,8	46,9	19,0									0,27
12.08.16	24		13,1	13,0	0,1	65,2	47,2	18,0									0,24
13.08.16	24		14,4	14,3	0,1	64,9	46,7	18,2									0,27
14.08.16	24		14,8	14,7	0,1	65,1	46,6	18,4									0,28
15.08.16	24		13,2	13,2	0,0	64,9	47,2	17,7									0,25
16.08.16	24		14,5	14,4	0,1	64,2	47,1	17,1									0,26
17.08.16	24		14,7	14,7	0,0	64,5	46,8	17,7									0,27
18.08.16	24		15,1	15,0	0,1	64,8	46,5	18,4									0,29
19.08.16	24		13,5	13,4	0,1	63,5	46,3	17,2									0,23
20.08.16	24		13,6	13,4	0,2	64,2	46,6	17,5									0,24
Среднее	24		13,8	13,8	0,1	63,9	45,9	18,0									0,3
Итого	744		429,2	427,1	2,1												8,1

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
24.08.2016 6:45:00	118072,5	117910,6				1356,64	46202

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дорожников, дом 9 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69100109

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	67,2	48,2	19,0	25,3	25,0	0,3	0,5	-
22.07.2016	67,9	48,0	19,9	24,9	24,6	0,3	0,5	-
23.07.2016	68,5	48,3	20,3	23,3	23,1	0,2	0,5	-
24.07.2016	66,5	46,7	19,8	23,1	22,8	0,3	0,5	-
25.07.2016	64,2	45,7	18,4	24,4	24,2	0,2	0,5	-
26.07.2016	64,8	47,1	17,7	25,4	25,2	0,2	0,5	-
27.07.2016	64,7	47,3	17,4	29,0	28,7	0,3	0,5	-
28.07.2016	65,5	47,9	17,7	27,0	26,7	0,3	0,5	-
29.07.2016	64,9	47,6	17,3	27,7	27,5	0,2	0,5	-
30.07.2016	64,5	47,3	17,1	28,0	27,6	0,4	0,5	-
31.07.2016	64,4	47,1	17,3	28,3	28,0	0,3	0,5	-
01.08.2016	64,7	47,5	17,3	28,4	28,2	0,2	0,5	-
02.08.2016	64,5	47,6	16,9	27,5	27,2	0,3	0,5	-
03.08.2016	64,4	47,5	16,9	26,1	25,8	0,3	0,5	-
04.08.2016	64,8	47,8	17,0	27,6	27,4	0,2	0,5	-
05.08.2016	65,5	48,4	17,2	27,8	27,5	0,3	0,5	-
06.08.2016	66,3	48,6	17,7	28,1	27,8	0,3	0,5	-
07.08.2016	64,9	47,5	17,5	26,9	26,6	0,3	0,5	-
08.08.2016	65,0	48,4	16,6	26,8	26,7	0,1	0,4	-
09.08.2016	63,5	47,1	16,4	24,5	24,1	0,4	0,4	-
10.08.2016	65,9	48,0	17,8	25,3	25,2	0,1	0,5	-
11.08.2016	66,8	47,6	19,2	23,4	23,2	0,2	0,5	-
12.08.2016	66,4	47,4	19,0	21,5	21,2	0,3	0,4	-
13.08.2016	66,1	47,4	18,7	25,0	24,7	0,3	0,5	-
14.08.2016	65,8	47,1	18,6	24,0	23,8	0,2	0,5	-
15.08.2016	66,2	47,5	18,7	23,2	23,0	0,2	0,4	-
16.08.2016	65,0	47,0	18,0	24,8	24,6	0,2	0,5	-
17.08.2016	65,3	47,8	17,5	24,9	24,6	0,3	0,4	-
18.08.2016	65,7	48,1	17,6	25,0	24,8	0,2	0,4	-
19.08.2016	66,0	47,9	18,1	27,5	27,1	0,4	0,5	-
20.08.2016	65,9	47,4	18,5	26,7	26,5	0,2	0,5	-
Среднее	65,5	47,6	18,0	25,9	25,6	0,3	0,5	
Итого				801,4	793,4	8,0	14,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:10	159 587,9	157 296,6	1 621,2	30515

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Абонент: Береговая 61

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес:

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69528057

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 22.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см ²	P2, к/см ²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.07.16	24		11,1	10,4	0,7	66,0	52,0	13,9									0,16
22.07.16	24		11,1	9,8	1,3	68,1	51,9	16,2									0,18
23.07.16	24		10,4	10,4	0,0	71,4	52,1	19,3									0,20
24.07.16	24		10,8	11,0	-0,2	70,5	51,1	19,4									0,22
25.07.16	24		12,9	12,9	0,0	69,8	51,3	18,5									0,25
26.07.16	24		12,4	12,5	-0,1	73,2	51,7	21,5									0,28
27.07.16	24		12,7	12,9	-0,2	70,9	51,4	19,6									0,25
28.07.16	24		12,8	12,9	-0,1	72,3	52,0	20,3									0,27
29.07.16	24		13,0	13,1	-0,1	71,3	52,2	19,1									0,25
30.07.16	24		13,6	13,7	-0,1	70,6	52,1	18,5									0,26
31.07.16	24		14,1	14,1	0,0	70,7	52,1	18,6									0,27
01.08.16	24		14,0	14,1	-0,1	70,3	52,1	18,1									0,27
02.08.16	24		14,4	14,6	-0,2	69,5	52,8	16,7									0,25
03.08.16	24		14,2	14,2	0,0	69,4	52,2	17,3									0,26
04.08.16	24		12,8	13,0	-0,2	69,8	52,4	17,4									0,23
05.08.16	24		14,3	14,4	-0,1	70,7	53,0	17,7									0,26
06.08.16	24		12,6	12,7	-0,1	70,8	53,0	17,8									0,24
07.08.16	24		14,3	14,3	0,0	70,3	52,9	17,4									0,26
08.08.16	24		15,2	15,3	-0,1	70,5	52,8	17,7									0,27
09.08.16	24		16,2	16,5	-0,3	67,3	52,8	14,5									0,26
10.08.16	24		15,9	16,0	-0,1	71,8	54,4	17,4									0,31
11.08.16	24		13,3	13,5	-0,2	73,1	53,6	19,6									0,27
12.08.16	24		13,4	13,5	-0,1	76,8	53,5	23,3									0,34
13.08.16	24		14,1	14,3	-0,2	74,5	53,3	21,2									0,32
14.08.16	24		13,9	14,0	-0,1	71,1	53,2	17,9									0,26
15.08.16	24		14,8	14,9	-0,1	71,8	54,6	17,1									0,28
16.08.16	24		15,5	15,7	-0,2	70,6	53,3	17,4									0,30
17.08.16	24		15,4	15,6	-0,2	71,1	53,3	17,8									0,28
18.08.16	24		15,0	15,0	0,0	72,2	53,3	18,9									0,30
19.08.16	24		15,2	15,4	-0,2	72,2	53,1	19,1									0,31
20.08.16	24		15,2	15,3	-0,1	72,2	53,4	18,8									0,30
21.08.16	24		16,5	16,6	-0,1	72,5	54,0	18,5									0,34
22.08.16	24		15,1	15,2	-0,1	72,5	53,4	19,1									0,30
Среднее	24		13,8	13,9	0,0	71,1	52,7	18,3									0,3
Итого	792		456,2	457,8	-1,6												8,8

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
24.08.2016 13:22:54	51647,3	51927,9				659,83	17950

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: береговая 45

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труб график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69243928

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.07.16	43,2	40,1	3,1	43,7	40,5	3,2					24	*
22.07.16	43,4	40,2	3,2	43,8	40,6	3,2					24	*
23.07.16	43,3	40,1	3,2	43,8	40,5	3,3					24	*
24.07.16	43,9	39,8	4,1	44,4	40,2	4,2					24	*
25.07.16	43,6	40,2	3,4	44,0	40,6	3,4					24	*
26.07.16	43,7	40,1	3,6	44,2	40,5	3,7					24	*
27.07.16	43,4	40,1	3,3	43,9	40,5	3,4					24	*
28.07.16	43,5	40,1	3,4	43,9	40,5	3,4					24	*
29.07.16	43,2	40,3	2,9	43,7	40,7	3,0					24	*
30.07.16	44,0	39,8	4,2	44,5	40,2	4,3					24	*
31.07.16	43,9	40,1	3,8	44,3	40,5	3,8					24	*
01.08.16	43,4	40,3	3,1	43,9	40,7	3,2					24	*
02.08.16	43,4	40,1	3,3	43,9	40,5	3,4					24	*
03.08.16	44,0	39,9	4,1	44,4	40,2	4,2					24	*
04.08.16	43,8	39,7	4,1	44,3	40,1	4,2					24	*
05.08.16	43,6	39,8	3,8	44,1	40,2	3,9					24	*
06.08.16	43,6	40,0	3,6	44,0	40,4	3,6					24	*
07.08.16	44,4	39,5	4,9	44,9	39,9	5,0					24	*
08.08.16	43,6	40,0	3,6	44,1	40,4	3,7					24	*
09.08.16	43,5	40,1	3,4	43,9	40,5	3,4					24	*
10.08.16	43,5	40,2	3,3	44,0	40,6	3,4					24	*
11.08.16	43,7	40,2	3,5	44,2	40,6	3,6					24	*
12.08.16	43,6	40,4	3,2	44,0	40,8	3,2					24	*
13.08.16	44,2	40,3	3,9	44,7	40,7	4,0					24	*
14.08.16	44,2	40,3	3,9	44,7	40,7	4,0					24	*
15.08.16	44,0	40,7	3,3	44,5	41,1	3,4					24	*
16.08.16	44,8	41,0	3,8	45,2	41,4	3,8					24	*
17.08.16	44,9	41,5	3,4	45,5	41,9	3,6					24	*
18.08.16	44,8	41,8	3,0	45,3	42,2	3,1					24	*
19.08.16	44,6	42,0	2,6	45,1	42,4	2,7					24	*
20.08.16	45,2	41,7	3,5	45,7	42,1	3,6					24	*
Итого	1359,9	1250,4	109,5	1374,6	1262,7	111,9					0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.08.2016	26996,2	24405,2	27407,3	24693,1	25798

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Береговая 45

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69100127

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см²	P2 к/см²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.07.16	24		18,0	17,9	0,1	61,1	46,8	14,3									0,26
22.07.16	24		17,6	17,7	-0,1	61,4	46,7	14,7									0,26
23.07.16	24		17,8	17,7	0,1	61,5	46,8	14,7									0,26
24.07.16	24		21,9	22,1	-0,2	60,3	46,9	13,4									0,31
25.07.16	24		22,1	22,0	0,1	59,6	47,2	12,4									0,28
26.07.16	24		21,7	21,8	-0,1	60,1	47,1	13,0									0,29
27.07.16	24		21,0	21,1	-0,1	60,0	47,1	12,9									0,28
28.07.16	24		21,0	21,0	0,0	60,1	47,1	13,0									0,27
29.07.16	24		21,2	21,3	-0,1	59,8	47,1	12,7									0,28
30.07.16	24		25,0	25,0	0,0	59,5	47,1	12,4									0,31
31.07.16	24		22,9	22,9	0,0	59,8	47,2	12,6									0,30
01.08.16	24		21,7	21,6	0,1	59,9	47,2	12,8									0,28
02.08.16	24		22,5	22,5	0,0	59,7	47,2	12,5									0,29
03.08.16	24		23,2	23,3	-0,1	60,1	47,0	13,0									0,30
04.08.16	24		22,6	22,7	-0,1	60,3	46,9	13,4									0,31
05.08.16	24		20,9	20,8	0,1	60,5	47,0	13,6									0,29
06.08.16	24		20,3	20,4	-0,1	60,7	46,9	13,8									0,28
07.08.16	24		25,1	25,1	0,0	60,0	47,2	12,7									0,33
08.08.16	24		21,4	21,5	-0,1	60,3	47,3	13,0									0,29
09.08.16	24		20,3	20,5	-0,2	57,8	46,9	10,9									0,25
10.08.16	24		16,1	16,0	0,1	63,4	46,3	17,1									0,28
11.08.16	24		15,6	15,7	-0,1	64,1	46,3	17,8									0,29
12.08.16	24		15,6	15,6	0,0	63,9	46,4	17,4									0,27
13.08.16	24		17,6	17,7	-0,1	63,4	46,5	16,9									0,31
14.08.16	24		17,4	17,4	0,0	63,6	46,5	17,1									0,30
15.08.16	24		16,2	16,3	-0,1	63,7	46,4	17,3									0,29
16.08.16	24		19,1	19,0	0,1	62,0	46,7	15,4									0,31
17.08.16	24		18,5	18,5	0,0	62,9	47,3	15,6									0,30
18.08.16	24		17,7	17,9	-0,2	62,8	47,2	15,6									0,28
19.08.16	24		17,4	17,4	0,0	62,4	47,5	14,8									0,27
20.08.16	24		19,1	19,2	-0,1	62,7	47,1	15,5									0,30
Среднее	24		20,0	20,0	0,0	61,2	46,9	14,3									0,3
Итого	744		618,5	619,6	-1,1												8,9

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
25.08.2016 7:54:18	61648,1	60045,7				851,5	30618

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"

