



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244122

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	71,0	60,0	11,1	62,7	62,6	0,1	0,7	-
22.07.2016	71,2	59,6	11,6	55,5	55,5	0,0	0,6	-
23.07.2016	72,0	60,2	11,7	60,8	60,9	-0,1	0,7	-
24.07.2016	68,2	59,3	8,9	50,2	50,2	0,0	0,6	-
25.07.2016	70,3	58,3	12,0	57,3	57,3	0,0	0,7	-
26.07.2016	37,6	45,7	-8,1	24,2	24,1	0,1	0,2	-
27.07.2016	24,4	39,1	-14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	33,6	39,7	-6,0	37,4	37,3	0,1	0,2	-
29.07.2016	69,8	56,6	13,2	55,3	55,4	-0,1	0,7	-
30.07.2016	72,3	58,9	13,4	45,9	45,9	0,0	0,6	-
31.07.2016	71,8	58,6	13,2	52,6	52,5	0,1	0,7	-
01.08.2016	71,4	58,6	12,8	53,1	53,1	0,0	0,7	-
02.08.2016	71,4	58,6	12,8	49,1	49,2	-0,1	0,6	-
03.08.2016	71,7	58,4	13,2	46,2	46,1	0,1	0,6	-
04.08.2016	71,8	59,1	12,7	52,0	52,3	-0,3	0,7	-
05.08.2016	71,2	59,0	12,2	48,7	48,7	0,0	0,6	-
06.08.2016	71,3	59,4	11,8	49,0	48,9	0,1	0,6	-
07.08.2016	72,2	59,0	13,1	50,6	50,7	-0,1	0,6	-
08.08.2016	71,5	59,2	12,3	51,2	51,2	0,0	0,6	-
09.08.2016	71,0	58,5	12,5	55,4	55,5	-0,1	0,7	-
10.08.2016	70,5	57,1	13,4	45,6	45,6	0,0	0,6	-
11.08.2016	70,8	52,2	18,5	31,6	31,5	0,1	0,6	-
12.08.2016	70,6	52,8	17,7	32,9	33,1	-0,2	0,6	-
13.08.2016	70,8	52,5	18,3	32,9	32,7	0,2	0,6	-
14.08.2016	71,0	51,9	19,1	36,2	36,2	0,0	0,7	-
15.08.2016	70,6	52,9	17,7	35,0	35,0	0,0	0,6	-
16.08.2016	71,0	53,3	17,7	34,2	34,1	0,1	0,6	-
17.08.2016	70,5	52,6	17,9	38,0	37,9	0,1	0,7	-
18.08.2016	70,5	52,9	17,6	35,5	35,6	-0,1	0,6	-
19.08.2016	70,3	52,7	17,6	35,8	35,7	0,1	0,6	-
20.08.2016	71,0	52,9	18,1	36,3	36,3	0,0	0,7	-
Среднее	67,2	55,2	12,0	43,6	43,6	0,0	0,6	-
Итого				1 351,2	1 351,1	0,1	18,4	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:34	148 569,0	149 417,6	3 956,4	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244116

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	37,0	30,9	6,1	37,5	31,2	6,3	
22.07.2016	36,3	31,2	5,1	36,8	31,4	5,4	
23.07.2016	37,2	30,9	6,3	37,6	31,1	6,5	
24.07.2016	36,7	31,1	5,6	37,2	31,4	5,8	
25.07.2016	36,2	31,2	5,0	36,7	31,4	5,3	
26.07.2016	36,0	31,9	4,1	36,1	32,0	4,1	
27.07.2016	34,2	32,2	2,0	34,3	32,3	2,0	
28.07.2016	36,2	31,5	4,7	36,3	31,6	4,7	
29.07.2016	37,0	31,2	5,8	37,5	31,4	6,1	
30.07.2016	35,8	31,2	4,6	36,3	31,5	4,8	
31.07.2016	36,5	31,0	5,5	37,0	31,2	5,8	
01.08.2016	36,3	30,7	5,6	36,8	30,9	5,9	
02.08.2016	35,3	31,0	4,3	35,8	31,3	4,5	
03.08.2016	35,1	31,1	4,0	35,5	31,3	4,2	
04.08.2016	35,6	30,5	5,1	36,1	30,8	5,3	
05.08.2016	34,8	30,6	4,2	35,2	30,8	4,4	
06.08.2016	35,1	30,7	4,4	35,6	31,0	4,6	
07.08.2016	35,9	30,7	5,2	36,4	30,9	5,5	
08.08.2016	35,5	30,6	4,9	36,0	30,8	5,2	
09.08.2016	35,9	30,4	5,5	36,4	30,7	5,7	
10.08.2016	35,5	30,9	4,6	35,9	31,1	4,8	
11.08.2016	36,4	31,4	5,0	36,9	31,7	5,2	
12.08.2016	36,4	31,7	4,7	36,9	31,9	5,0	
13.08.2016	36,4	31,3	5,1	36,9	31,6	5,3	
14.08.2016	37,5	30,9	6,6	38,0	31,1	6,9	
15.08.2016	36,3	30,7	5,6	36,8	31,0	5,8	
16.08.2016	35,8	30,7	5,1	36,3	30,9	5,4	
17.08.2016	37,0	30,6	6,4	37,4	30,8	6,6	
18.08.2016	36,0	30,8	5,2	36,5	31,1	5,4	
19.08.2016	36,1	31,1	5,0	36,6	31,3	5,3	
20.08.2016	36,7	31,2	5,5	37,2	31,5	5,7	
Среднее	36,1	31,0	5,1	36,5	31,3	5,3	
Итого	1118,7	961,9	156,8	1132,5	969,0	163,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:33	42 660,8	42 660,8	53 908,8	43 057,4	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244120

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	68,1	51,5	16,6	30,7	30,7	0,0	0,5	-
22.07.2016	68,3	51,5	16,8	31,1	31,0	0,1	0,5	-
23.07.2016	69,0	52,0	16,9	30,5	30,5	0,0	0,5	-
24.07.2016	64,8	50,9	13,9	31,8	31,8	0,0	0,5	-
25.07.2016	67,5	51,4	16,1	34,5	34,4	0,1	0,6	-
26.07.2016	37,9	42,5	-4,6	20,4	20,4	0,0	0,2	-
27.07.2016	23,4	33,8	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	32,5	35,9	-3,4	44,9	44,7	0,2	0,2	-
29.07.2016	66,9	51,6	15,3	38,1	38,1	0,0	0,6	-
30.07.2016	69,4	52,3	17,1	33,6	33,7	-0,1	0,6	-
31.07.2016	68,8	51,3	17,5	33,0	33,0	0,0	0,6	-
01.08.2016	68,6	51,4	17,1	35,6	35,5	0,1	0,6	-
02.08.2016	68,5	51,6	16,9	34,6	34,4	0,2	0,6	-
03.08.2016	68,7	51,5	17,2	31,7	31,9	-0,2	0,6	-
04.08.2016	69,0	51,9	17,1	33,3	33,2	0,1	0,6	-
05.08.2016	68,4	51,5	16,9	32,0	32,0	0,0	0,5	-
06.08.2016	68,4	51,8	16,6	30,4	30,4	0,0	0,5	-
07.08.2016	69,1	51,6	17,5	30,3	30,2	0,1	0,5	-
08.08.2016	68,5	51,6	16,9	29,4	29,4	0,0	0,5	-
09.08.2016	68,1	51,4	16,7	29,9	29,9	0,0	0,5	-
10.08.2016	67,6	51,4	16,2	29,4	29,3	0,1	0,5	-
11.08.2016	68,0	51,2	16,8	28,9	28,9	0,0	0,5	-
12.08.2016	67,7	51,0	16,7	27,8	27,8	0,0	0,5	-
13.08.2016	68,3	51,4	16,9	31,5	31,5	0,0	0,5	-
14.08.2016	68,3	51,7	16,6	30,0	30,0	0,0	0,5	-
15.08.2016	67,8	51,2	16,6	28,1	28,1	0,0	0,5	-
16.08.2016	68,3	51,7	16,6	29,2	29,2	0,0	0,5	-
17.08.2016	67,9	51,7	16,2	32,0	31,9	0,1	0,5	-
18.08.2016	66,4	43,0	23,4	18,5	18,4	0,1	0,4	-
19.08.2016	65,9	41,1	24,8	17,0	17,0	0,0	0,4	-
20.08.2016	66,1	39,3	26,9	15,8	15,7	0,1	0,4	-
Среднее	64,4	49,2	15,2	29,2	29,1	0,0	0,5	
Итого				904,0	903,0	1,0	14,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:34	110 965,5	110 987,3	2 883,0	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244142

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	53,1	46,0	7,1	53,9	46,5	7,4	
22.07.2016	53,6	46,0	7,6	54,3	46,5	7,8	
23.07.2016	53,2	45,9	7,3	54,0	46,4	7,6	
24.07.2016	53,7	46,0	7,7	54,3	46,5	7,8	
25.07.2016	53,5	45,7	7,8	54,3	46,2	8,1	
26.07.2016	52,9	46,7	6,2	53,2	47,0	6,2	
27.07.2016	52,4	47,3	5,1	52,5	47,4	5,1	
28.07.2016	52,9	46,5	6,4	53,1	46,6	6,5	
29.07.2016	53,4	45,7	7,7	54,2	46,2	8,0	
30.07.2016	54,0	46,2	7,8	54,7	46,8	7,9	
31.07.2016	54,1	46,6	7,5	54,9	47,1	7,8	
01.08.2016	54,3	45,9	8,4	55,1	46,4	8,7	
02.08.2016	54,3	46,3	8,0	55,0	46,8	8,2	
03.08.2016	53,4	46,3	7,1	54,1	46,8	7,3	
04.08.2016	53,4	45,7	7,7	54,2	46,3	7,9	
05.08.2016	53,1	46,0	7,1	53,8	46,5	7,3	
06.08.2016	52,6	46,1	6,5	53,4	46,6	6,8	
07.08.2016	52,9	46,2	6,7	53,6	46,7	6,9	
08.08.2016	52,4	46,3	6,1	53,1	46,8	6,3	
09.08.2016	52,3	46,1	6,2	53,1	46,7	6,4	
10.08.2016	52,1	46,4	5,7	52,8	46,9	5,9	
11.08.2016	52,8	46,7	6,1	53,5	47,2	6,3	
12.08.2016	52,9	47,4	5,5	53,7	48,0	5,7	
13.08.2016	54,0	46,8	7,2	54,7	47,3	7,4	
14.08.2016	52,6	46,2	6,4	53,4	46,7	6,7	
15.08.2016	51,8	46,1	5,7	52,5	46,6	5,9	
16.08.2016	51,9	45,9	6,0	52,6	46,5	6,1	
17.08.2016	52,4	45,7	6,7	53,1	46,2	6,9	
18.08.2016	52,8	46,0	6,8	53,4	46,4	7,0	
19.08.2016	53,2	46,4	6,8	53,7	46,7	7,0	
20.08.2016	54,3	46,2	8,1	54,8	46,6	8,2	
Среднее	53,1	46,2	6,9	53,8	46,7	7,1	
Итого	1646,3	1433,3	213,0	1667,0	1447,9	219,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:38	54 059,6	54 059,6	62 410,7	54 680,4	39273

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 15 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244123

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,2	53,9	16,3	40,1	40,2	-0,1	0,7	-
22.07.2016	70,4	54,0	16,4	42,4	42,7	-0,3	0,7	-
23.07.2016	71,1	54,2	16,9	43,0	43,2	-0,2	0,7	-
24.07.2016	67,3	53,4	13,9	39,4	39,5	-0,1	0,7	-
25.07.2016	69,7	53,7	16,0	45,7	45,9	-0,2	0,8	-
26.07.2016	37,3	41,7	-4,4	23,3	23,5	-0,2	0,2	-
27.07.2016	20,3	27,4	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	31,2	34,6	-3,5	51,1	51,5	-0,4	0,3	-
29.07.2016	69,3	54,1	15,2	48,7	48,8	-0,1	0,8	-
30.07.2016	71,7	54,2	17,5	44,6	45,0	-0,4	0,8	-
31.07.2016	71,1	53,8	17,2	44,3	44,6	-0,3	0,8	-
01.08.2016	70,7	54,2	16,5	45,7	45,8	-0,1	0,8	-
02.08.2016	70,5	53,6	16,8	43,1	43,3	-0,2	0,7	-
03.08.2016	70,9	54,0	16,9	41,8	42,2	-0,4	0,7	-
04.08.2016	70,9	54,0	17,0	43,6	43,7	-0,1	0,8	-
05.08.2016	70,4	54,0	16,4	45,2	45,4	-0,2	0,8	-
06.08.2016	70,4	54,1	16,3	43,2	43,5	-0,3	0,7	-
07.08.2016	71,3	54,0	17,3	42,1	42,2	-0,1	0,7	-
08.08.2016	70,6	54,4	16,2	40,1	40,4	-0,3	0,7	-
09.08.2016	70,2	54,1	16,1	43,8	44,0	-0,2	0,7	-
10.08.2016	69,7	53,2	16,6	42,9	43,1	-0,2	0,7	-
11.08.2016	70,3	53,7	16,6	43,5	43,7	-0,2	0,7	-
12.08.2016	70,0	53,8	16,2	43,6	43,8	-0,2	0,7	-
13.08.2016	70,4	54,0	16,3	42,6	42,9	-0,3	0,7	-
14.08.2016	70,3	53,7	16,7	42,7	42,8	-0,1	0,7	-
15.08.2016	70,0	53,5	16,5	42,6	42,8	-0,2	0,7	-
16.08.2016	70,4	53,8	16,6	42,2	42,4	-0,2	0,7	-
17.08.2016	69,9	54,0	16,0	44,0	44,2	-0,2	0,7	-
18.08.2016	70,0	53,7	16,3	43,6	43,8	-0,2	0,7	-
19.08.2016	69,8	53,6	16,2	44,6	44,8	-0,2	0,7	-
20.08.2016	70,4	54,2	16,2	44,0	44,3	-0,3	0,7	-
Среднее	66,4	52,0	14,3	41,5	41,7	-0,2	0,7	-
Итого				1 287,5	1 294,0	-6,5	21,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:35	126 748,2	127 276,4	3 776,1	39268

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 15 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244117

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	66,9	59,5	7,4	67,9	60,2	7,7	
22.07.2016	67,8	59,1	8,7	68,7	59,8	8,9	
23.07.2016	68,1	59,1	9,0	69,0	59,7	9,3	
24.07.2016	67,8	59,0	8,8	68,7	59,6	9,1	
25.07.2016	67,8	58,8	9,0	68,7	59,5	9,2	
26.07.2016	65,8	59,6	6,2	66,2	59,9	6,3	
27.07.2016	64,5	60,1	4,4	64,6	60,2	4,4	
28.07.2016	66,5	59,2	7,3	66,8	59,4	7,4	
29.07.2016	68,0	58,7	9,3	69,0	59,4	9,6	
30.07.2016	68,0	59,3	8,7	68,9	59,9	9,0	
31.07.2016	68,2	59,3	8,9	69,2	60,0	9,2	
01.08.2016	68,2	59,0	9,2	69,1	59,7	9,4	
02.08.2016	67,2	59,3	7,9	68,1	59,9	8,2	
03.08.2016	67,0	59,1	7,9	68,0	59,8	8,2	
04.08.2016	67,5	58,7	8,8	68,4	59,4	9,0	
05.08.2016	67,7	58,7	9,0	68,6	59,3	9,3	
06.08.2016	67,1	58,8	8,3	68,1	59,5	8,6	
07.08.2016	67,1	58,7	8,4	68,0	59,4	8,6	
08.08.2016	66,1	59,1	7,0	67,0	59,7	7,3	
09.08.2016	66,8	58,6	8,2	67,7	59,3	8,4	
10.08.2016	67,4	59,4	8,0	68,4	60,1	8,3	
11.08.2016	68,4	59,7	8,7	69,3	60,4	8,9	
12.08.2016	68,2	59,8	8,4	69,1	60,4	8,7	
13.08.2016	68,0	59,6	8,4	69,0	60,3	8,7	
14.08.2016	67,9	59,4	8,5	68,8	60,1	8,7	
15.08.2016	67,6	59,1	8,5	68,6	59,8	8,8	
16.08.2016	67,4	59,3	8,1	68,3	59,9	8,4	
17.08.2016	67,7	59,0	8,7	68,6	59,7	8,9	
18.08.2016	67,4	59,1	8,3	68,4	59,8	8,6	
19.08.2016	67,5	59,2	8,3	68,4	59,8	8,6	
20.08.2016	67,5	59,1	8,4	68,4	59,8	8,6	
Среднее	67,4	59,2	8,2	68,3	59,8	8,5	
Итого	2089,1	1834,4	254,7	2116,0	1853,7	262,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:34	61 644,0	61 644,0	75 655,4	62 370,6	39275

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244130

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	71,2	61,4	9,8	122,5	121,1	1,4	1,0	-
22.07.2016	71,1	55,2	15,9	60,6	60,0	0,6	0,9	-
23.07.2016	72,0	57,6	14,4	60,4	59,8	0,6	0,9	-
24.07.2016	68,2	62,3	5,9	103,9	102,9	1,0	0,9	-
25.07.2016	70,6	58,4	12,2	88,6	87,8	0,8	1,0	-
26.07.2016	47,5	34,3	13,2	45,1	44,6	0,5	0,3	-
27.07.2016	24,0	19,1	4,9	1,3	1,2	0,1	0,0	-
28.07.2016	32,1	27,1	5,1	41,2	40,7	0,5	0,4	-
29.07.2016	70,1	58,5	11,6	93,4	92,5	0,9	1,0	-
30.07.2016	72,4	51,9	20,5	74,9	74,2	0,7	0,9	-
31.07.2016	71,7	54,0	17,8	60,9	60,3	0,6	1,0	-
01.08.2016	71,2	45,2	26,0	36,6	36,1	0,5	0,8	-
02.08.2016	70,0	31,7	38,3	12,8	12,6	0,2	0,5	-
03.08.2016	71,2	47,8	23,4	48,3	47,6	0,7	0,8	-
04.08.2016	71,6	54,6	17,0	52,5	52,1	0,4	0,9	-
05.08.2016	71,0	54,2	16,9	50,1	49,5	0,6	0,8	-
06.08.2016	71,0	54,3	16,8	49,3	48,8	0,5	0,8	-
07.08.2016	72,0	54,4	17,6	49,8	49,3	0,5	0,9	-
08.08.2016	71,3	54,5	16,7	48,8	48,3	0,5	0,8	-
09.08.2016	70,8	54,5	16,3	50,7	50,1	0,6	0,8	-
10.08.2016	70,3	53,7	16,7	50,3	49,7	0,6	0,8	-
11.08.2016	70,9	53,8	17,1	50,2	49,6	0,6	0,9	-
12.08.2016	70,6	53,6	17,1	48,5	48,1	0,4	0,8	-
13.08.2016	70,9	53,8	17,2	49,1	48,6	0,5	0,8	-
14.08.2016	71,0	53,6	17,4	50,5	50,0	0,5	0,9	-
15.08.2016	70,6	53,7	16,9	48,4	47,9	0,5	0,8	-
16.08.2016	71,0	54,1	16,9	47,9	47,4	0,5	0,8	-
17.08.2016	70,5	53,9	16,6	52,3	51,7	0,6	0,9	-
18.08.2016	70,6	53,8	16,8	51,7	51,2	0,5	0,9	-
19.08.2016	70,4	53,9	16,5	51,0	50,3	0,7	0,8	-
20.08.2016	71,0	54,1	17,0	50,8	50,3	0,5	0,8	-
Среднее	67,4	51,1	16,3	54,9	54,3	0,6	0,8	
Итого				1 702,4	1 684,3	18,1	24,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:36	205 061,4	203 103,9	4 706,7	39273

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244132

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	58,3	50,0	8,3	59,3	50,6	8,7	
22.07.2016	58,7	50,0	8,7	59,6	50,6	9,0	
23.07.2016	57,8	50,1	7,7	58,8	50,7	8,1	
24.07.2016	59,3	49,7	9,6	60,3	50,3	10,0	
25.07.2016	58,9	49,9	9,0	59,9	50,5	9,4	
26.07.2016	59,2	51,5	7,7	59,6	51,8	7,8	
27.07.2016	58,0	52,5	5,5	58,1	52,6	5,5	
28.07.2016	60,5	50,9	9,6	60,7	51,1	9,6	
29.07.2016	59,6	50,9	8,7	60,6	51,5	9,1	
30.07.2016	60,6	50,5	10,1	61,5	51,0	10,5	
31.07.2016	60,7	49,9	10,8	61,6	50,5	11,1	
01.08.2016	60,0	50,2	9,8	60,8	50,6	10,2	
02.08.2016	61,4	50,7	10,7	61,7	51,0	10,7	
03.08.2016	60,7	50,7	10,0	61,5	51,1	10,4	
04.08.2016	60,2	50,4	9,8	61,0	50,9	10,1	
05.08.2016	58,9	50,6	8,3	59,8	51,1	8,7	
06.08.2016	59,1	50,6	8,5	59,9	51,1	8,8	
07.08.2016	59,9	50,5	9,4	60,8	51,0	9,8	
08.08.2016	58,8	50,6	8,2	59,6	51,1	8,5	
09.08.2016	58,9	50,6	8,3	59,8	51,1	8,7	
10.08.2016	61,3	52,6	8,7	62,1	53,2	8,9	
11.08.2016	63,4	54,7	8,7	64,4	55,2	9,2	
12.08.2016	63,0	54,6	8,4	63,8	55,2	8,6	
13.08.2016	62,9	54,1	8,8	63,8	54,7	9,1	
14.08.2016	62,9	53,4	9,5	63,8	53,9	9,9	
15.08.2016	61,0	52,7	8,3	61,9	53,3	8,6	
16.08.2016	60,9	52,9	8,0	61,8	53,4	8,4	
17.08.2016	61,8	52,5	9,3	62,7	53,0	9,7	
18.08.2016	61,9	52,5	9,4	62,8	53,1	9,7	
19.08.2016	61,5	53,3	8,2	62,3	53,8	8,5	
20.08.2016	62,0	53,5	8,5	62,9	54,0	8,9	
Среднее	60,4	51,5	8,9	61,2	52,0	9,2	
Итого	1872,1	1597,6	274,5	1897,2	1613,0	284,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:36	65 710,1	65 710,1	80 141,5	66 430,4	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244124

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,1	52,6	17,6	35,0	34,7	0,3	0,6	-
22.07.2016	70,3	52,9	17,5	37,9	37,4	0,5	0,7	-
23.07.2016	71,0	53,2	17,8	36,1	35,8	0,3	0,6	-
24.07.2016	67,4	51,9	15,5	36,5	36,0	0,5	0,7	-
25.07.2016	69,7	53,4	16,3	40,9	40,4	0,5	0,7	-
26.07.2016	36,0	38,5	-2,6	22,0	21,9	0,1	0,2	-
27.07.2016	20,5	23,6	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	31,1	28,9	2,2	48,3	47,9	0,4	0,3	-
29.07.2016	69,3	53,8	15,5	43,8	43,4	0,4	0,7	-
30.07.2016	71,6	53,3	18,3	39,7	39,3	0,4	0,7	-
31.07.2016	71,0	53,4	17,6	38,6	38,2	0,4	0,7	-
01.08.2016	70,6	53,3	17,4	43,1	42,7	0,4	0,8	-
02.08.2016	70,4	53,3	17,1	37,4	37,0	0,4	0,6	-
03.08.2016	70,8	53,6	17,2	36,6	36,2	0,4	0,6	-
04.08.2016	70,9	53,4	17,4	39,5	39,2	0,3	0,7	-
05.08.2016	70,3	53,8	16,5	38,5	38,1	0,4	0,6	-
06.08.2016	70,3	53,8	16,5	38,0	37,5	0,5	0,6	-
07.08.2016	71,2	53,2	18,0	41,0	40,7	0,3	0,8	-
08.08.2016	70,6	53,8	16,8	38,8	38,4	0,4	0,7	-
09.08.2016	70,0	54,0	16,0	39,1	38,7	0,4	0,6	-
10.08.2016	69,7	53,7	16,0	42,4	42,0	0,4	0,7	-
11.08.2016	70,1	54,2	16,0	39,3	38,9	0,4	0,6	-
12.08.2016	69,9	54,4	15,5	39,8	39,3	0,5	0,6	-
13.08.2016	70,3	54,4	15,9	39,5	39,3	0,2	0,7	-
14.08.2016	70,4	53,0	17,4	47,5	46,8	0,7	0,8	-
15.08.2016	69,9	54,0	16,0	39,9	39,7	0,2	0,6	-
16.08.2016	70,3	54,0	16,2	37,7	37,2	0,5	0,6	-
17.08.2016	69,9	54,1	15,7	40,9	40,5	0,4	0,7	-
18.08.2016	69,9	54,2	15,7	44,1	43,6	0,5	0,7	-
19.08.2016	69,8	54,8	15,0	44,3	43,9	0,4	0,7	-
20.08.2016	70,3	53,9	16,4	42,3	41,9	0,4	0,7	-
Среднее	66,3	51,4	14,9	38,3	38,0	0,4	0,6	-
Итого				1 188,5	1 176,6	11,9	19,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:35	191 034,3	190 834,7	4 552,0	39275

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 19 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244118

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	44,2	37,0	7,2	44,8	37,4	7,4	
22.07.2016	45,1	36,8	8,3	45,7	37,1	8,6	
23.07.2016	44,8	36,8	8,0	45,4	37,2	8,2	
24.07.2016	45,9	36,4	9,5	46,5	36,7	9,8	
25.07.2016	45,4	36,7	8,7	46,0	37,0	9,0	
26.07.2016	43,3	36,5	6,8	43,5	36,7	6,8	
27.07.2016	42,0	36,5	5,5	42,1	36,6	5,5	
28.07.2016	43,9	36,3	7,6	44,1	36,4	7,7	
29.07.2016	45,2	36,4	8,8	45,8	36,7	9,1	
30.07.2016	45,4	36,3	9,1	46,0	36,7	9,3	
31.07.2016	44,3	36,7	7,6	44,9	37,0	7,9	
01.08.2016	45,8	36,0	9,8	46,5	36,3	10,2	
02.08.2016	43,4	36,1	7,3	43,9	36,5	7,4	
03.08.2016	43,2	36,2	7,0	43,8	36,5	7,3	
04.08.2016	44,2	36,0	8,2	44,8	36,3	8,5	
05.08.2016	43,2	36,1	7,1	43,8	36,5	7,3	
06.08.2016	42,9	36,3	6,6	43,5	36,6	6,9	
07.08.2016	44,8	35,9	8,9	45,4	36,2	9,2	
08.08.2016	43,1	36,0	7,1	43,7	36,4	7,3	
09.08.2016	42,8	36,2	6,6	43,4	36,5	6,9	
10.08.2016	44,0	35,7	8,3	44,6	36,0	8,6	
11.08.2016	42,6	36,0	6,6	43,2	36,4	6,8	
12.08.2016	42,8	35,9	6,9	43,3	36,2	7,1	
13.08.2016	42,8	35,8	7,0	43,4	36,1	7,3	
14.08.2016	45,9	34,6	11,3	46,5	34,9	11,6	
15.08.2016	42,5	35,2	7,3	43,1	35,6	7,5	
16.08.2016	41,9	35,3	6,6	42,5	35,6	6,9	
17.08.2016	42,2	35,1	7,1	42,8	35,4	7,4	
18.08.2016	43,7	34,7	9,0	44,3	35,0	9,3	
19.08.2016	43,0	34,9	8,1	43,6	35,3	8,3	
20.08.2016	43,1	34,9	8,2	43,6	35,2	8,4	
Среднее	43,8	36,0	7,8	44,3	36,3	8,0	
Итого	1357,4	1115,3	242,1	1374,5	1125,0	249,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:34	42 008,0	42 008,0	58 414,1	42 407,3	39273

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244109

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,3	56,2	14,1	23,6	23,1	0,5	0,3	-
22.07.2016	70,6	56,3	14,2	23,2	22,7	0,5	0,3	-
23.07.2016	71,3	56,6	14,7	25,0	24,4	0,6	0,3	-
24.07.2016	67,5	55,4	12,1	24,5	24,0	0,5	0,3	-
25.07.2016	70,0	56,3	13,6	26,5	26,0	0,5	0,4	-
26.07.2016	39,0	45,0	-5,9	14,5	14,2	0,3	0,1	-
27.07.2016	27,5	40,1	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	34,9	40,0	-5,1	31,2	30,6	0,6	0,1	-
29.07.2016	69,6	56,2	13,4	26,1	25,5	0,6	0,3	-
30.07.2016	71,6	55,9	15,7	20,9	20,5	0,4	0,3	-
31.07.2016	71,3	56,5	14,8	29,0	28,3	0,7	0,4	-
01.08.2016	70,8	56,2	14,6	23,8	23,4	0,4	0,3	-
02.08.2016	70,8	56,0	14,7	23,8	23,3	0,5	0,3	-
03.08.2016	71,1	56,1	15,0	23,3	22,8	0,5	0,3	-
04.08.2016	70,9	55,4	15,5	21,8	21,3	0,5	0,3	-
05.08.2016	70,5	55,9	14,6	24,2	23,8	0,4	0,3	-
06.08.2016	70,7	56,2	14,5	25,6	25,0	0,6	0,4	-
07.08.2016	71,5	56,0	15,5	23,1	22,6	0,5	0,3	-
08.08.2016	70,7	55,3	15,4	22,7	22,3	0,4	0,3	-
09.08.2016	70,3	55,9	14,4	23,7	23,2	0,5	0,3	-
10.08.2016	70,1	56,4	13,7	27,8	27,3	0,5	0,4	-
11.08.2016	70,4	55,2	15,2	23,9	23,3	0,6	0,3	-
12.08.2016	70,1	54,8	15,3	20,8	20,4	0,4	0,3	-
13.08.2016	70,4	55,0	15,4	22,4	21,9	0,5	0,3	-
14.08.2016	70,4	54,9	15,5	22,8	22,4	0,4	0,3	-
15.08.2016	70,1	54,6	15,5	21,9	21,4	0,5	0,3	-
16.08.2016	70,4	54,3	16,1	19,5	19,1	0,4	0,3	-
17.08.2016	69,9	54,4	15,6	20,6	20,1	0,5	0,3	-
18.08.2016	70,1	54,7	15,4	21,2	20,9	0,3	0,3	-
19.08.2016	69,9	54,7	15,1	22,3	21,9	0,4	0,3	-
20.08.2016	70,6	55,3	15,2	24,4	23,8	0,6	0,4	-
Среднее	66,9	54,3	12,6	22,7	22,2	0,5	0,3	-
Итого				704,1	689,5	14,6	9,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:33	70 527,4	69 546,6	1 704,6	30659

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244144

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	40,8	37,4	3,4	41,4	37,8	3,6	
22.07.2016	40,7	37,3	3,4	41,3	37,7	3,6	
23.07.2016	41,1	36,9	4,2	41,7	37,3	4,3	
24.07.2016	40,6	36,9	3,7	41,2	37,3	3,9	
25.07.2016	40,6	36,7	3,9	41,2	37,1	4,1	
26.07.2016	40,2	37,4	2,8	40,5	37,6	2,9	
27.07.2016	39,8	37,4	2,4	39,9	37,5	2,4	
28.07.2016	40,1	37,0	3,1	40,3	37,2	3,1	
29.07.2016	40,5	37,6	2,9	41,1	38,1	3,0	
30.07.2016	40,1	37,7	2,4	40,7	38,1	2,5	
31.07.2016	41,5	36,8	4,7	42,1	37,2	4,9	
01.08.2016	40,6	37,3	3,3	41,1	37,7	3,4	
02.08.2016	40,6	37,4	3,3	41,2	37,8	3,4	
03.08.2016	40,7	37,4	3,3	41,3	37,8	3,4	
04.08.2016	40,4	37,4	3,0	40,9	37,8	3,1	
05.08.2016	40,7	37,0	3,7	41,3	37,5	3,8	
06.08.2016	41,1	37,0	4,1	41,6	37,4	4,3	
07.08.2016	40,8	37,2	3,6	41,3	37,6	3,7	
08.08.2016	40,6	37,2	3,5	41,2	37,6	3,6	
09.08.2016	40,5	37,3	3,2	41,1	37,7	3,4	
10.08.2016	41,2	36,8	4,4	41,8	37,2	4,6	
11.08.2016	43,1	39,5	3,6	43,7	39,9	3,8	
12.08.2016	44,9	42,3	2,7	45,6	42,8	2,8	
13.08.2016	45,3	42,0	3,3	46,0	42,5	3,5	
14.08.2016	44,8	41,4	3,4	45,5	41,9	3,6	
15.08.2016	44,3	41,2	3,2	45,0	41,6	3,3	
16.08.2016	43,7	41,2	2,5	44,4	41,7	2,7	
17.08.2016	43,9	41,2	2,7	44,5	41,6	2,9	
18.08.2016	44,1	41,1	2,9	44,7	41,6	3,1	
19.08.2016	44,1	41,3	2,8	44,7	41,8	3,0	
20.08.2016	44,7	41,2	3,5	45,3	41,7	3,6	
Среднее	41,8	38,5	3,3	42,4	38,9	3,5	
Итого	1296,2	1193,3	102,8	1313,4	1206,1	107,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:38	40 921,3	40 921,3	48 553,5	41 477,3	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 5 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244139

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	71,0	51,7	19,4	49,9	49,4	0,5	0,9	-
22.07.2016	71,2	51,6	19,6	47,6	47,4	0,2	0,9	-
23.07.2016	71,9	51,6	20,4	45,0	44,7	0,3	0,9	-
24.07.2016	68,0	51,6	16,5	52,1	51,8	0,3	0,9	-
25.07.2016	70,5	51,6	18,9	55,0	54,6	0,4	1,0	-
26.07.2016	36,6	45,0	-8,4	45,3	45,0	0,3	0,2	-
27.07.2016	23,6	40,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	32,7	38,6	-5,9	73,0	72,7	0,3	0,4	-
29.07.2016	70,2	51,7	18,6	60,3	59,8	0,5	1,1	-
30.07.2016	72,5	51,4	21,0	50,6	50,5	0,1	1,0	-
31.07.2016	71,9	51,7	20,3	57,4	56,9	0,5	1,1	-
01.08.2016	71,5	51,6	19,9	54,2	53,9	0,3	1,1	-
02.08.2016	71,5	51,7	19,8	52,5	52,3	0,2	1,0	-
03.08.2016	71,8	51,5	20,3	48,1	47,7	0,4	1,0	-
04.08.2016	71,7	51,6	20,1	48,4	48,3	0,1	0,9	-
05.08.2016	71,1	51,8	19,4	48,7	48,3	0,4	0,9	-
06.08.2016	71,2	51,9	19,3	47,6	47,3	0,3	0,9	-
07.08.2016	72,1	51,9	20,2	49,2	48,9	0,3	0,9	-
08.08.2016	71,4	51,7	19,7	47,5	47,3	0,2	0,9	-
09.08.2016	70,9	52,0	19,0	49,2	48,9	0,3	0,9	-
10.08.2016	70,6	52,2	18,4	52,9	52,6	0,3	0,9	-
11.08.2016	71,0	51,6	19,4	47,8	47,5	0,3	0,9	-
12.08.2016	70,8	51,3	19,5	46,2	45,8	0,4	0,9	-
13.08.2016	71,1	51,2	19,9	50,6	50,2	0,4	1,0	-
14.08.2016	71,2	51,3	20,0	54,6	54,4	0,2	1,1	-
15.08.2016	70,8	51,4	19,4	47,4	46,9	0,5	0,9	-
16.08.2016	71,2	51,2	20,0	46,3	46,1	0,2	0,9	-
17.08.2016	70,7	51,5	19,2	52,5	52,1	0,4	1,0	-
18.08.2016	70,8	51,5	19,3	50,8	50,6	0,2	1,0	-
19.08.2016	70,6	51,6	19,0	52,7	52,3	0,4	1,0	-
20.08.2016	71,2	51,4	19,8	53,5	53,1	0,4	1,0	-
Среднее	67,2	50,6	16,6	49,6	49,3	0,3	0,9	
Итого				1 536,9	1 527,3	9,6	27,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
24.08.2016 00:00	257 551,2	253 171,2	6 085,5	39008

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 5 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244139

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	71,0	51,7	19,4	49,9	49,4	0,5	0,9	-
22.07.2016	71,2	51,6	19,6	47,6	47,4	0,2	0,9	-
23.07.2016	71,9	51,6	20,4	45,0	44,7	0,3	0,9	-
24.07.2016	68,0	51,6	16,5	52,1	51,8	0,3	0,9	-
25.07.2016	70,5	51,6	18,9	55,0	54,6	0,4	1,0	-
26.07.2016	36,6	45,0	-8,4	45,3	45,0	0,3	0,2	-
27.07.2016	23,6	40,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	32,7	38,6	-5,9	73,0	72,7	0,3	0,4	-
29.07.2016	70,2	51,7	18,6	60,3	59,8	0,5	1,1	-
30.07.2016	72,5	51,4	21,0	50,6	50,5	0,1	1,0	-
31.07.2016	71,9	51,7	20,3	57,4	56,9	0,5	1,1	-
01.08.2016	71,5	51,6	19,9	54,2	53,9	0,3	1,1	-
02.08.2016	71,5	51,7	19,8	52,5	52,3	0,2	1,0	-
03.08.2016	71,8	51,5	20,3	48,1	47,7	0,4	1,0	-
04.08.2016	71,7	51,6	20,1	48,4	48,3	0,1	0,9	-
05.08.2016	71,1	51,8	19,4	48,7	48,3	0,4	0,9	-
06.08.2016	71,2	51,9	19,3	47,6	47,3	0,3	0,9	-
07.08.2016	72,1	51,9	20,2	49,2	48,9	0,3	0,9	-
08.08.2016	71,4	51,7	19,7	47,5	47,3	0,2	0,9	-
09.08.2016	70,9	52,0	19,0	49,2	48,9	0,3	0,9	-
10.08.2016	70,6	52,2	18,4	52,9	52,6	0,3	0,9	-
11.08.2016	71,0	51,6	19,4	47,8	47,5	0,3	0,9	-
12.08.2016	70,8	51,3	19,5	46,2	45,8	0,4	0,9	-
13.08.2016	71,1	51,2	19,9	50,8	50,2	0,4	1,0	-
14.08.2016	71,2	51,3	20,0	54,6	54,4	0,2	1,1	-
15.08.2016	70,8	51,4	19,4	47,4	46,9	0,5	0,9	-
16.08.2016	71,2	51,2	20,0	46,3	46,1	0,2	0,9	-
17.08.2016	70,7	51,5	19,2	52,5	52,1	0,4	1,0	-
18.08.2016	70,8	51,5	19,3	50,8	50,6	0,2	1,0	-
19.08.2016	70,6	51,6	19,0	52,7	52,3	0,4	1,0	-
20.08.2016	71,2	51,4	19,8	53,5	53,1	0,4	1,0	-
Среднее	67,2	50,6	16,6	49,6	49,3	0,3	0,9	-
Итого				1 536,9	1 527,3	9,6	27,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
31.08.2016 14:29	257 551,2	253 171,2	6 085,5	39008

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016

Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 5 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: МУЛТИКАЛ 601 зав.№ 7244134

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"



Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (м3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	92,8	81,8	11,0	94,1	82,7	11,4	
22.07.2016	92,4	81,8	10,6	93,8	82,7	11,1	
23.07.2016	91,9	81,5	10,4	93,2	82,5	10,7	
24.07.2016	93,2	81,2	12,0	94,3	82,0	12,3	
25.07.2016	93,2	81,0	12,2	94,6	81,9	12,7	
26.07.2016	91,4	82,1	9,3	91,8	82,5	9,3	
27.07.2016	90,1	82,5	7,6	90,3	82,7	7,6	
28.07.2016	93,2	81,1	12,1	93,7	81,4	12,3	
29.07.2016	93,7	80,9	12,8	95,0	81,8	13,2	
30.07.2016	93,0	81,2	11,8	94,3	82,1	12,2	
31.07.2016	94,4	81,1	13,3	95,7	82,1	13,6	
01.08.2016	93,0	80,8	12,2	94,4	81,7	12,7	
02.08.2016	92,2	81,0	11,2	93,5	81,9	11,6	
03.08.2016	91,0	80,9	10,1	92,2	81,8	10,4	
04.08.2016	90,6	80,4	10,2	91,9	81,3	10,6	
05.08.2016	90,3	80,2	10,1	91,6	81,1	10,5	
06.08.2016	89,8	80,4	9,4	91,1	81,3	9,8	
07.08.2016	90,9	80,0	10,9	92,2	81,0	11,2	
08.08.2016	90,1	80,2	9,9	91,3	81,1	10,2	
09.08.2016	89,5	80,1	9,4	90,8	81,0	9,8	
10.08.2016	90,5	79,8	10,7	91,8	80,7	11,1	
11.08.2016	90,9	81,2	9,7	92,2	82,1	10,1	
12.08.2016	94,1	84,3	9,8	95,4	85,3	10,1	
13.08.2016	95,7	83,9	11,8	97,0	84,8	12,2	
14.08.2016	96,4	82,8	13,6	97,8	83,8	14,0	
15.08.2016	92,9	82,9	10,0	94,2	83,8	10,4	
16.08.2016	92,9	82,9	10,0	94,2	83,8	10,4	
17.08.2016	93,7	82,3	11,4	95,1	83,3	11,8	
18.08.2016	93,9	82,5	11,4	95,2	83,4	11,8	
19.08.2016	93,8	82,6	11,2	95,1	83,6	11,5	
20.08.2016	94,9	82,8	12,1	96,3	83,7	12,6	
Среднее	92,5	81,6	10,9	93,7	82,4	11,3	
Итого	2866,4	2528,2	338,2	2904,1	2554,9	349,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
31.08.2016 14:30	58 218,7	58 218,7	78 566,5	58 961,0	39008

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 7 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244129

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	71,3	56,2	15,0	56,9	56,7	0,2	0,8	-
22.07.2016	71,5	56,1	15,4	50,6	50,4	0,2	0,7	-
23.07.2016	72,2	56,8	15,4	51,2	51,0	0,2	0,7	-
24.07.2016	71,2	53,4	17,8	55,4	55,2	0,2	0,7	-
25.07.2016	70,8	57,5	13,3	65,4	65,3	0,1	0,9	-
26.07.2016	38,7	45,9	-7,2	32,9	32,8	0,1	0,2	-
27.07.2016	27,0	41,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	35,4	40,6	-5,1	69,7	69,3	0,4	0,4	-
29.07.2016	70,4	57,7	12,7	64,4	64,3	0,1	0,8	-
30.07.2016	72,8	57,9	14,9	62,1	61,9	0,2	0,9	-
31.07.2016	72,2	57,0	15,2	65,5	65,5	0,0	0,9	-
01.08.2016	71,8	57,3	14,5	58,4	58,3	0,1	0,8	-
02.08.2016	71,7	57,3	14,4	61,4	61,1	0,3	0,8	-
03.08.2016	72,1	57,7	14,4	62,0	61,9	0,1	0,9	-
04.08.2016	72,0	57,3	14,7	56,8	56,6	0,2	0,8	-
05.08.2016	71,5	57,3	14,2	57,2	57,0	0,2	0,8	-
06.08.2016	71,5	57,2	14,3	58,9	58,9	0,0	0,8	-
07.08.2016	72,4	57,6	14,8	63,3	63,0	0,3	0,9	-
08.08.2016	71,8	58,1	13,7	58,1	58,1	0,0	0,8	-
09.08.2016	71,3	57,9	13,4	64,8	64,5	0,3	0,8	-
10.08.2016	70,9	57,2	13,7	64,3	64,2	0,1	0,8	-
11.08.2016	71,4	56,7	14,7	59,6	59,4	0,2	0,8	-
12.08.2016	71,1	55,9	15,2	51,7	51,5	0,2	0,8	-
13.08.2016	71,4	56,5	14,9	58,7	58,6	0,1	0,8	-
14.08.2016	71,5	56,4	15,1	52,8	52,5	0,3	0,8	-
15.08.2016	71,1	56,8	14,3	52,6	52,4	0,2	0,7	-
16.08.2016	71,4	56,5	15,0	52,8	52,7	0,1	0,7	-
17.08.2016	71,0	57,2	13,8	59,2	59,0	0,2	0,8	-
18.08.2016	71,1	56,9	14,2	59,2	58,9	0,3	0,8	-
19.08.2016	70,9	56,8	14,1	61,2	61,2	0,0	0,8	-
20.08.2016	71,5	57,0	14,5	64,1	63,8	0,3	0,9	-
Среднее	67,8	55,6	12,3	56,5	56,3	0,2	0,7	-
Итого				1 751,2	1 746,0	5,2	23,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:36	179 706,0	176 291,5	4 204,6	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 7 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244131

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	52,9	44,0	8,9	53,6	44,5	9,1	
22.07.2016	51,4	43,9	7,5	52,2	44,3	7,9	
23.07.2016	51,5	43,5	8,0	52,2	43,9	8,3	
24.07.2016	51,8	43,3	8,5	52,5	43,7	8,8	
25.07.2016	52,8	42,8	10,0	53,5	43,2	10,3	
26.07.2016	51,1	43,9	7,2	51,4	44,1	7,3	
27.07.2016	49,4	44,4	5,0	49,5	44,6	4,9	
28.07.2016	52,4	42,2	10,2	52,7	42,3	10,4	
29.07.2016	51,4	42,5	8,9	52,1	42,9	9,2	
30.07.2016	52,0	41,6	10,4	52,7	42,0	10,7	
31.07.2016	52,3	41,7	10,6	53,1	42,1	11,0	
01.08.2016	50,8	41,6	9,2	51,5	42,1	9,4	
02.08.2016	51,1	41,9	9,2	51,8	42,3	9,5	
03.08.2016	51,1	41,1	10,0	51,9	41,5	10,4	
04.08.2016	49,7	41,2	8,5	50,4	41,6	8,8	
05.08.2016	49,4	40,7	8,7	50,1	41,1	9,0	
06.08.2016	49,3	40,3	9,0	50,0	40,7	9,3	
07.08.2016	50,1	39,9	10,2	50,8	40,3	10,5	
08.08.2016	48,5	40,2	8,3	49,2	40,6	8,6	
09.08.2016	48,8	39,7	9,1	49,5	40,1	9,4	
10.08.2016	48,5	39,2	9,3	49,1	39,5	9,6	
11.08.2016	51,3	41,7	9,6	52,1	42,2	9,9	
12.08.2016	52,0	43,9	8,1	52,7	44,3	8,4	
13.08.2016	52,7	42,9	9,8	53,5	43,3	10,2	
14.08.2016	51,1	42,7	8,4	51,8	43,1	8,7	
15.08.2016	50,4	42,1	8,3	51,1	42,6	8,5	
16.08.2016	50,2	42,2	8,0	50,9	42,6	8,3	
17.08.2016	50,8	42,0	8,8	51,5	42,4	9,1	
18.08.2016	50,9	42,2	8,7	51,6	42,6	9,0	
19.08.2016	51,1	42,2	8,9	51,9	42,6	9,3	
20.08.2016	51,8	42,0	9,8	52,5	42,4	10,1	
Среднее	50,9	42,0	8,9	51,6	42,4	9,2	
Итого	1578,6	1303,5	275,1	1599,4	1315,5	283,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:36	57 708,9	57 708,9	72 896,3	58 397,7	39273

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 9 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244146

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	20,9	18,9	2,0	21,3	19,2	2,1	
22.07.2016	21,4	18,9	2,5	21,8	19,1	2,7	
23.07.2016	21,3	18,8	2,5	21,8	19,1	2,7	
24.07.2016	22,0	18,4	3,6	22,4	18,7	3,7	
25.07.2016	21,2	18,8	2,4	21,6	19,0	2,6	
26.07.2016	21,5	19,1	2,5	21,7	19,2	2,5	
27.07.2016	21,2	19,3	1,9	21,2	19,4	1,9	
28.07.2016	21,8	19,0	2,7	21,9	19,1	2,8	
29.07.2016	22,0	19,9	2,1	22,4	20,2	2,2	
30.07.2016	22,8	19,9	2,9	23,3	20,3	3,0	
31.07.2016	23,7	20,0	3,6	24,1	20,4	3,8	
01.08.2016	7,4	5,1	2,3	7,5	5,1	2,4	
02.08.2016	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	
03.08.2016	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,2	
04.08.2016	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	
05.08.2016	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	
06.08.2016	3,1	0,0	3,1	3,2	0,0	3,2	
07.08.2016	3,6	0,0	3,6	3,7	0,0	3,7	
08.08.2016	2,4	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	
09.08.2016	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	
10.08.2016	3,2	0,0	3,2	3,3	0,0	3,3	
11.08.2016	12,3	8,8	3,6	12,6	8,9	3,7	
12.08.2016	24,7	21,8	3,0	25,2	22,1	3,1	
13.08.2016	24,3	21,5	2,9	24,8	21,8	3,0	
14.08.2016	23,6	21,0	2,7	24,1	21,3	2,8	
15.08.2016	23,5	20,6	2,9	24,0	20,9	3,1	
16.08.2016	23,3	20,7	2,6	23,8	21,0	2,8	
17.08.2016	23,4	20,5	2,9	23,9	20,8	3,1	
18.08.2016	23,7	20,6	3,1	24,2	20,9	3,3	
19.08.2016	23,6	20,8	2,7	24,0	21,1	2,9	
20.08.2016	24,3	20,9	3,4	24,8	21,2	3,6	
Среднее	16,2	13,3	2,9	16,5	13,5	3,0	
Итого	502,6	413,2	89,5	511,6	418,9	92,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:38	21 239,3	21 239,3	29 874,7	21 510,6	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 13 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244141

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	64,7	51,4	13,3	65,6	51,9	13,7	
22.07.2016	65,1	52,7	12,4	66,0	53,2	12,8	
23.07.2016	66,0	52,0	14,0	66,9	52,5	14,4	
24.07.2016	67,2	52,5	14,7	68,1	53,0	15,1	
25.07.2016	71,2	57,3	13,9	72,2	57,9	14,3	
26.07.2016	71,4	61,2	10,2	71,8	61,5	10,3	
27.07.2016	71,3	63,1	8,2	71,4	63,2	8,2	
28.07.2016	73,2	62,6	10,6	73,6	62,8	10,8	
29.07.2016	77,9	64,8	13,1	79,0	65,4	13,6	
30.07.2016	78,7	64,5	14,2	79,8	65,1	14,7	
31.07.2016	78,4	64,5	13,9	79,5	65,1	14,4	
01.08.2016	76,8	63,6	13,2	77,9	64,2	13,7	
02.08.2016	75,2	63,3	11,9	76,3	63,9	12,4	
03.08.2016	73,8	60,6	13,2	74,8	61,2	13,6	
04.08.2016	71,4	58,7	12,7	72,4	59,2	13,2	
05.08.2016	70,0	57,1	12,9	71,0	57,7	13,3	
06.08.2016	69,1	55,8	13,3	70,1	56,3	13,8	
07.08.2016	68,7	55,2	13,5	69,6	55,8	13,8	
08.08.2016	67,5	54,3	13,2	68,5	54,8	13,7	
09.08.2016	65,8	52,8	13,0	66,7	53,3	13,4	
10.08.2016	67,1	53,7	13,4	68,1	54,2	13,9	
11.08.2016	67,0	54,7	12,3	67,9	55,3	12,6	
12.08.2016	67,1	55,4	11,7	68,1	55,9	12,2	
13.08.2016	68,7	55,4	13,3	69,6	55,9	13,7	
14.08.2016	69,2	54,2	15,0	70,2	54,8	15,4	
15.08.2016	66,9	54,1	12,8	67,9	54,6	13,3	
16.08.2016	72,4	59,1	13,3	73,4	59,7	13,7	
17.08.2016	82,5	69,5	13,0	83,7	70,3	13,4	
18.08.2016	84,7	72,1	12,6	85,9	72,9	13,0	
19.08.2016	85,9	72,9	13,0	87,1	73,8	13,3	
20.08.2016	86,8	73,6	13,2	88,0	74,4	13,6	
Среднее	72,3	59,4	12,9	73,3	60,0	13,3	
Итого	2241,7	1842,7	399,0	2271,1	1859,8	411,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
25.08.2016 11:17	111 755,9	111 755,9	137 319,2	113 113,1	39008

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 15 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244147

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	23,1	20,3	2,8	23,4	20,5	2,9	
22.07.2016	22,8	20,4	2,5	23,1	20,6	2,6	
23.07.2016	22,8	20,5	2,3	23,1	20,7	2,4	
24.07.2016	23,8	20,3	3,5	24,1	20,4	3,7	
25.07.2016	24,0	20,4	3,6	24,4	20,6	3,8	
26.07.2016	24,3	21,3	3,0	24,4	21,4	3,0	
27.07.2016	23,2	21,7	1,5	23,3	21,7	1,5	
28.07.2016	24,0	21,1	2,9	24,1	21,1	3,0	
29.07.2016	24,4	20,8	3,6	24,7	21,0	3,7	
30.07.2016	23,3	21,3	2,1	23,7	21,5	2,2	
31.07.2016	24,0	20,8	3,2	24,3	21,0	3,3	
01.08.2016	23,4	20,6	2,8	23,7	20,8	2,9	
02.08.2016	23,4	21,0	2,4	23,7	21,2	2,6	
03.08.2016	23,4	21,1	2,4	23,8	21,3	2,5	
04.08.2016	23,6	20,9	2,7	23,9	21,1	2,8	
05.08.2016	23,1	21,0	2,1	23,5	21,2	2,2	
06.08.2016	23,8	21,0	2,9	24,1	21,2	3,0	
07.08.2016	23,9	21,1	2,9	24,3	21,3	3,0	
08.08.2016	23,1	21,0	2,1	23,5	21,3	2,2	
09.08.2016	23,2	21,1	2,0	23,5	21,4	2,1	
10.08.2016	23,2	21,1	2,1	23,5	21,3	2,3	
11.08.2016	22,9	21,0	2,0	23,3	21,2	2,1	
12.08.2016	24,0	22,0	2,0	24,3	22,2	2,1	
13.08.2016	25,1	22,8	2,3	25,5	23,1	2,4	
14.08.2016	24,7	22,3	2,4	25,0	22,5	2,5	
15.08.2016	24,0	21,8	2,3	24,4	22,0	2,4	
16.08.2016	24,2	21,9	2,3	24,5	22,1	2,4	
17.08.2016	24,2	21,7	2,5	24,5	21,9	2,7	
18.08.2016	24,4	21,8	2,6	24,7	22,0	2,7	
19.08.2016	24,8	22,3	2,5	25,1	22,5	2,6	
20.08.2016	25,8	22,5	3,3	26,1	22,8	3,4	
Среднее	23,8	21,2	2,6	24,1	21,4	2,7	
Итого	738,1	658,4	79,6	747,6	664,6	83,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:39	36 794,4	36 794,4	44 637,3	37 220,1	39272

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная дом, 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244133

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	43,7	35,1	8,6	44,4	35,4	9,0	
22.07.2016	44,4	35,4	9,0	45,0	35,8	9,2	
23.07.2016	43,7	35,8	7,9	44,3	36,1	8,2	
24.07.2016	44,2	35,5	8,7	44,8	35,9	8,9	
25.07.2016	46,2	35,0	11,2	46,9	35,3	11,6	
26.07.2016	42,3	36,0	6,3	42,5	36,2	6,3	
27.07.2016	40,2	36,2	4,0	40,3	36,2	4,1	
28.07.2016	46,3	36,3	10,0	46,5	36,5	10,0	
29.07.2016	45,6	37,3	8,3	46,3	37,6	8,7	
30.07.2016	46,4	38,1	8,3	47,0	38,5	8,5	
31.07.2016	48,0	38,6	9,4	48,7	39,0	9,7	
01.08.2016	47,6	38,1	9,5	48,3	38,4	9,9	
02.08.2016	47,7	38,2	9,5	48,4	38,6	9,8	
03.08.2016	47,5	37,7	9,8	48,2	38,1	10,1	
04.08.2016	45,5	37,0	8,5	46,1	37,3	8,8	
05.08.2016	44,9	37,0	7,9	45,6	37,4	8,2	
06.08.2016	45,0	36,9	8,1	45,6	37,3	8,3	
07.08.2016	46,0	37,0	9,0	46,7	37,3	9,4	
08.08.2016	45,6	37,1	8,5	46,2	37,5	8,7	
09.08.2016	46,1	36,3	9,8	46,8	36,7	10,1	
10.08.2016	46,2	36,7	9,5	46,9	37,0	9,9	
11.08.2016	45,5	36,5	9,0	46,1	36,9	9,2	
12.08.2016	47,5	37,1	10,4	48,2	37,5	10,7	
13.08.2016	47,0	39,0	8,0	47,7	39,3	8,4	
14.08.2016	46,6	37,6	9,0	47,2	38,0	9,2	
15.08.2016	45,3	37,1	8,2	46,0	37,5	8,5	
16.08.2016	44,3	37,4	6,9	44,9	37,7	7,2	
17.08.2016	44,8	37,0	7,8	45,5	37,4	8,1	
18.08.2016	45,1	37,2	7,9	45,7	37,6	8,1	
19.08.2016	45,2	37,9	7,3	45,9	38,2	7,7	
20.08.2016	47,8	37,3	10,5	48,5	37,7	10,8	
Среднее	45,6	36,9	8,6	46,2	37,3	8,9	
Итого	1412,2	1145,4	266,8	1431,2	1155,9	275,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:36	76 311,5	76 311,5	95 298,3	77 208,1	39231

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

канцелярия



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 19 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244148

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	26,3	23,0	3,4	26,7	23,2	3,5	
22.07.2016	25,7	23,1	2,5	26,0	23,4	2,6	
23.07.2016	26,5	22,9	3,6	26,9	23,2	3,7	
24.07.2016	26,6	23,0	3,6	27,0	23,2	3,7	
25.07.2016	26,4	23,1	3,4	26,8	23,3	3,5	
26.07.2016	26,7	23,5	3,2	26,8	23,6	3,2	
27.07.2016	25,6	23,6	2,0	25,6	23,7	2,0	
28.07.2016	25,7	23,3	2,4	25,8	23,4	2,4	
29.07.2016	26,0	23,5	2,5	26,3	23,7	2,6	
30.07.2016	27,1	23,3	3,8	27,5	23,5	4,0	
31.07.2016	26,5	23,3	3,2	26,9	23,5	3,3	
01.08.2016	26,0	22,9	3,1	26,4	23,2	3,2	
02.08.2016	26,1	23,3	2,7	26,4	23,6	2,8	
03.08.2016	26,0	23,6	2,4	26,4	23,9	2,5	
04.08.2016	26,0	22,9	3,0	26,3	23,2	3,1	
05.08.2016	25,8	23,0	2,9	26,2	23,2	3,0	
06.08.2016	25,9	23,2	2,8	26,3	23,4	2,9	
07.08.2016	25,9	23,4	2,6	26,3	23,6	2,6	
08.08.2016	26,4	22,8	3,6	26,7	23,0	3,7	
09.08.2016	27,9	24,9	3,0	28,3	25,2	3,1	
10.08.2016	29,7	26,6	3,1	30,1	26,9	3,2	
11.08.2016	29,2	26,4	2,8	29,6	26,7	2,9	
12.08.2016	28,5	26,6	1,9	28,9	26,9	2,0	
13.08.2016	29,6	26,4	3,2	30,0	26,7	3,3	
14.08.2016	28,6	25,7	2,9	29,0	26,0	3,0	
15.08.2016	27,5	25,2	2,3	27,9	25,5	2,4	
16.08.2016	28,0	25,4	2,6	28,4	25,7	2,7	
17.08.2016	28,3	25,2	3,0	28,6	25,5	3,1	
18.08.2016	28,4	25,3	3,0	28,8	25,6	3,2	
19.08.2016	28,6	26,0	2,6	29,0	26,3	2,8	
20.08.2016	30,5	26,1	4,4	30,9	26,4	4,5	
Среднее	27,2	24,2	3,0	27,5	24,5	3,1	
Итого	842,1	750,6	91,5	853,0	758,4	94,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:39	37 403,9	37 403,9	45 342,0	37 866,3	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 7 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244145

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	39,3	35,1	4,1	39,9	35,6	4,3	
22.07.2016	39,1	35,2	3,9	39,7	35,7	4,0	
23.07.2016	39,3	35,0	4,3	40,0	35,5	4,5	
24.07.2016	39,7	35,2	4,5	40,3	35,6	4,6	
25.07.2016	39,8	35,2	4,6	40,3	35,6	4,7	
26.07.2016	39,1	36,2	2,9	39,4	36,4	2,9	
27.07.2016	39,3	36,4	3,0	39,5	36,5	3,0	
28.07.2016	39,7	35,8	3,9	39,9	36,0	3,9	
29.07.2016	39,8	35,2	4,6	40,4	35,6	4,8	
30.07.2016	39,8	35,2	4,6	40,4	35,6	4,8	
31.07.2016	39,5	35,0	4,5	40,1	35,5	4,6	
01.08.2016	39,5	34,7	4,8	40,1	35,1	5,0	
02.08.2016	39,3	35,0	4,3	39,9	35,5	4,5	
03.08.2016	39,4	35,0	4,4	40,0	35,5	4,6	
04.08.2016	39,4	34,7	4,6	40,0	35,2	4,8	
05.08.2016	38,8	34,9	3,9	39,4	35,3	4,1	
06.08.2016	38,9	35,0	3,9	39,5	35,5	4,1	
07.08.2016	39,5	35,0	4,6	40,2	35,4	4,7	
08.08.2016	39,2	35,0	4,3	39,8	35,4	4,4	
09.08.2016	40,0	35,9	4,1	40,6	36,3	4,3	
10.08.2016	40,9	36,7	4,2	41,5	37,2	4,4	
11.08.2016	40,9	36,7	4,2	41,6	37,2	4,4	
12.08.2016	41,3	36,7	4,6	41,9	37,2	4,7	
13.08.2016	40,8	36,5	4,3	41,4	37,0	4,4	
14.08.2016	40,4	36,1	4,3	41,0	36,6	4,4	
15.08.2016	40,1	36,0	4,1	40,8	36,5	4,3	
16.08.2016	40,0	35,8	4,2	40,6	36,3	4,4	
17.08.2016	39,9	35,9	4,0	40,5	36,4	4,1	
18.08.2016	40,3	35,9	4,4	40,9	36,4	4,5	
19.08.2016	40,5	36,2	4,3	41,1	36,6	4,5	
20.08.2016	40,5	36,4	4,1	41,1	36,8	4,3	
Среднее	39,8	35,6	4,2	40,4	36,0	4,4	
Итого	1234,2	1103,8	130,4	1251,9	1116,8	135,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:38	32 627,7	32 627,7	39 205,9	33 072,9	39271

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 11 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244135

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	40,3	32,4	7,9	40,9	32,7	8,2	
22.07.2016	39,8	32,6	7,2	40,4	32,9	7,5	
23.07.2016	39,2	32,3	6,9	39,8	32,6	7,2	
24.07.2016	40,8	32,6	8,2	41,3	32,9	8,4	
25.07.2016	41,0	32,8	8,2	41,6	33,1	8,5	
26.07.2016	39,3	33,3	6,0	39,5	33,4	6,1	
27.07.2016	37,3	33,5	3,8	37,4	33,6	3,8	
28.07.2016	40,2	32,7	7,5	40,4	32,8	7,6	
29.07.2016	40,7	32,9	7,8	41,3	33,2	8,1	
30.07.2016	40,4	33,1	7,3	41,0	33,4	7,6	
31.07.2016	40,4	32,5	7,9	41,0	32,8	8,2	
01.08.2016	39,6	32,3	7,3	40,2	32,6	7,6	
02.08.2016	39,1	32,9	6,2	39,7	33,2	6,5	
03.08.2016	40,0	32,6	7,4	40,6	32,9	7,7	
04.08.2016	38,5	32,1	6,4	39,1	32,4	6,7	
05.08.2016	39,1	31,5	7,6	39,7	31,8	7,9	
06.08.2016	40,1	32,3	7,8	40,6	32,6	8,0	
07.08.2016	41,2	33,2	8,0	41,9	33,5	8,4	
08.08.2016	40,6	33,0	7,6	41,2	33,3	7,9	
09.08.2016	40,8	34,0	6,8	41,4	34,3	7,1	
10.08.2016	41,1	34,6	6,5	41,7	34,9	6,8	
11.08.2016	41,1	34,5	6,6	41,7	34,8	6,9	
12.08.2016	41,2	34,5	6,7	41,8	34,9	6,9	
13.08.2016	40,9	33,5	7,4	41,5	33,8	7,7	
14.08.2016	39,5	32,7	6,8	40,0	33,0	7,0	
15.08.2016	38,7	32,3	6,4	39,3	32,6	6,7	
16.08.2016	37,2	32,1	5,1	37,8	32,4	5,4	
17.08.2016	38,3	31,8	6,5	38,8	32,1	6,7	
18.08.2016	38,8	32,1	6,7	39,4	32,4	7,0	
19.08.2016	38,6	32,8	5,8	39,2	33,1	6,1	
20.08.2016	40,8	32,7	8,1	41,4	33,0	8,4	
Среднее	39,8	32,8	7,0	40,4	33,1	7,2	
Итого	1234,6	1018,2	216,4	1251,6	1027,0	224,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:37	58 609,4	58 609,4	74 507,1	59 254,2	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 13 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244137

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	45,6	36,4	9,2	46,2	36,8	9,4	
22.07.2016	45,5	38,0	7,5	46,2	38,4	7,8	
23.07.2016	45,8	37,4	8,4	46,4	37,7	8,7	
24.07.2016	46,8	37,1	9,7	47,4	37,5	9,9	
25.07.2016	48,0	39,5	8,5	48,7	39,9	8,8	
26.07.2016	47,2	40,2	7,0	47,5	40,4	7,1	
27.07.2016	45,7	40,7	5,0	45,8	40,8	5,0	
28.07.2016	47,4	39,4	8,0	47,6	39,5	8,1	
29.07.2016	48,1	40,3	7,8	48,8	40,7	8,1	
30.07.2016	48,1	40,1	8,0	48,8	40,5	8,3	
31.07.2016	49,2	38,9	10,3	49,9	39,3	10,6	
01.08.2016	47,4	38,8	8,6	48,1	39,2	8,9	
02.08.2016	47,4	39,2	8,2	48,1	39,6	8,5	
03.08.2016	46,9	39,2	7,7	47,6	39,6	8,0	
04.08.2016	46,8	38,5	8,3	47,5	38,8	8,7	
05.08.2016	46,4	38,3	8,1	47,0	38,7	8,3	
06.08.2016	46,6	38,4	8,2	47,3	38,8	8,5	
07.08.2016	46,1	38,6	7,5	46,8	39,0	7,8	
08.08.2016	46,1	38,4	7,7	46,7	38,8	7,9	
09.08.2016	47,5	40,4	7,1	48,2	40,8	7,4	
10.08.2016	49,8	42,4	7,4	50,5	42,8	7,7	
11.08.2016	49,7	42,1	7,6	50,5	42,5	8,0	
12.08.2016	50,3	41,8	8,5	51,0	42,3	8,7	
13.08.2016	49,4	41,5	7,9	50,1	41,9	8,2	
14.08.2016	49,7	40,2	9,5	50,4	40,6	9,8	
15.08.2016	47,3	40,5	6,8	48,0	40,9	7,1	
16.08.2016	48,0	39,9	8,1	48,7	40,3	8,4	
17.08.2016	47,9	39,8	8,1	48,6	40,2	8,4	
18.08.2016	49,0	39,5	9,5	49,7	39,9	9,8	
19.08.2016	49,1	39,7	9,4	49,8	40,1	9,7	
20.08.2016	49,6	39,7	9,9	50,3	40,1	10,2	
Среднее	47,7	39,5	8,2	48,3	39,9	8,4	
Итого	1478,4	1224,9	253,5	1498,2	1236,4	261,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:37	47 823,0	47 823,0	63 700,9	48 364,4	39272

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Повха, дом 16 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244136

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	100,4	89,3	11,1	101,7	90,3	11,4	
22.07.2016	100,1	89,5	10,6	101,5	90,5	11,0	
23.07.2016	100,3	88,7	11,6	101,7	89,7	12,0	
24.07.2016	101,4	88,0	13,4	102,7	88,9	13,8	
25.07.2016	100,1	87,7	12,4	101,5	88,7	12,8	
26.07.2016	100,3	90,0	10,3	100,9	90,5	10,4	
27.07.2016	99,0	91,2	7,8	99,1	91,3	7,8	
28.07.2016	101,3	89,0	12,3	101,8	89,4	12,4	
29.07.2016	102,1	88,8	13,3	103,5	89,8	13,7	
30.07.2016	102,9	89,9	13,0	104,3	90,9	13,4	
31.07.2016	104,0	90,7	13,3	105,5	91,7	13,8	
01.08.2016	101,5	89,6	11,9	102,9	90,6	12,3	
02.08.2016	98,2	85,7	12,5	99,5	86,7	12,8	
03.08.2016	102,9	90,1	12,8	104,4	91,1	13,3	
04.08.2016	103,1	88,1	15,0	104,5	89,1	15,4	
05.08.2016	101,6	88,8	12,8	103,0	89,8	13,2	
06.08.2016	101,5	88,7	12,8	102,9	89,7	13,2	
07.08.2016	100,9	89,1	11,8	102,2	90,1	12,1	
08.08.2016	100,7	88,7	12,0	102,1	89,7	12,4	
09.08.2016	100,4	88,0	12,4	101,8	89,0	12,8	
10.08.2016	100,8	88,0	12,8	102,2	89,0	13,2	
11.08.2016	100,9	87,9	13,0	102,3	88,9	13,4	
12.08.2016	100,8	87,3	13,5	102,2	88,3	13,9	
13.08.2016	99,1	87,3	11,8	100,4	88,3	12,1	
14.08.2016	97,8	85,4	12,4	99,2	86,4	12,8	
15.08.2016	99,3	87,3	12,0	100,6	88,3	12,3	
16.08.2016	99,7	88,9	10,8	101,1	89,9	11,2	
17.08.2016	100,2	88,0	12,2	101,6	89,0	12,6	
18.08.2016	100,8	87,8	13,0	102,2	88,8	13,4	
19.08.2016	100,7	88,6	12,1	102,1	89,6	12,5	
20.08.2016	101,9	88,6	13,3	103,3	89,6	13,7	
Среднее	100,8	88,5	12,3	102,1	89,5	12,6	
Итого	3124,7	2744,7	380,0	3164,7	2773,6	391,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:37	131 835,3	131 835,3	188 282,0	133 592,9	39274

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Повха, дом 22 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244143

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	67,9	59,9	8,0	69,0	60,8	8,2	
22.07.2016	67,3	60,4	6,9	68,4	61,2	7,2	
23.07.2016	67,3	60,2	7,1	68,4	61,1	7,3	
24.07.2016	68,1	59,9	8,2	69,2	60,6	8,6	
25.07.2016	68,2	60,1	8,1	69,2	60,9	8,3	
26.07.2016	67,4	60,9	6,5	67,9	61,3	6,6	
27.07.2016	66,8	61,5	5,3	66,9	61,6	5,3	
28.07.2016	68,2	60,5	7,7	68,5	60,7	7,8	
29.07.2016	67,3	60,3	7,0	68,4	61,0	7,4	
30.07.2016	67,5	60,6	6,9	68,5	61,3	7,2	
31.07.2016	67,9	60,4	7,5	69,0	61,2	7,8	
01.08.2016	66,8	60,6	6,2	67,9	61,3	6,6	
02.08.2016	67,1	60,5	6,6	68,1	61,2	6,9	
03.08.2016	66,6	60,4	6,2	67,7	61,1	6,6	
04.08.2016	67,3	60,0	7,3	68,3	60,7	7,6	
05.08.2016	66,6	60,1	6,5	67,7	60,8	6,9	
06.08.2016	67,3	59,9	7,4	68,3	60,6	7,7	
07.08.2016	67,2	59,8	7,4	68,3	60,6	7,7	
08.08.2016	66,6	60,2	6,4	67,7	60,9	6,8	
09.08.2016	66,8	59,9	6,9	67,8	60,6	7,2	
10.08.2016	66,8	59,8	7,0	67,9	60,5	7,4	
11.08.2016	66,7	59,9	6,8	67,7	60,6	7,1	
12.08.2016	66,3	59,8	6,5	67,4	60,5	6,9	
13.08.2016	66,6	59,7	6,9	67,6	60,4	7,2	
14.08.2016	66,9	59,1	7,8	68,0	59,8	8,2	
15.08.2016	67,3	60,6	6,7	68,3	61,3	7,0	
16.08.2016	67,5	61,7	5,8	68,6	62,5	6,1	
17.08.2016	68,5	61,3	7,2	69,5	62,0	7,5	
18.08.2016	67,6	61,6	6,0	68,7	62,3	6,4	
19.08.2016	68,0	61,6	6,4	69,0	62,4	6,6	
20.08.2016	68,7	61,4	7,3	69,8	62,1	7,7	
Среднее	67,3	60,4	6,9	68,3	61,1	7,2	
Итого	2087,1	1872,6	214,5	2117,7	1893,9	223,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:38	63 190,7	63 190,7	73 299,8	63 951,6	39271

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта №10 (отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036296

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикации ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,82	79,8	80,5	-0,7	0,00	0,00	70,36	61,26	9,10	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,86	81,1	81,5	-0,4	0,00	0,00	70,39	61,14	9,25	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,79	82,4	82,7	-0,3	0,00	0,00	70,96	62,55	8,41	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,83	74,2	74,5	-0,3	0,00	0,00	70,41	57,68	12,73	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,88	81,3	81,9	-0,6	0,00	0,00	69,39	59,65	9,74	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,25	33,3	33,1	0,2	0,00	0,00	52,96	33,96	19,00	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,04	1,6	1,2	0,4	0,00	0,00	42,47	20,91	21,56	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,30	36,1	36,2	-0,1	0,00	0,00	40,44	28,27	12,17	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,92	82,2	82,6	-0,4	0,00	0,00	68,80	58,86	9,94	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,92	81,8	82,3	-0,5	0,00	0,00	71,71	62,15	9,56	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,91	79,7	80,3	-0,6	0,00	0,00	71,15	61,05	10,10	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,82	79,6	79,9	-0,3	0,00	0,00	70,74	61,91	8,83	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,87	80,0	80,3	-0,3	0,00	0,00	70,64	61,21	9,43	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,81	80,0	80,1	-0,1	0,00	0,00	70,99	61,81	9,18	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,84	79,4	79,7	-0,3	0,00	0,00	71,04	61,78	9,26	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,80	79,5	79,6	-0,1	0,00	0,00	70,38	61,75	8,63	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,81	80,7	80,8	-0,1	0,00	0,00	70,40	61,75	8,65	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,88	80,7	80,8	-0,1	0,00	0,00	71,24	61,51	9,73	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,76	79,5	79,6	-0,1	0,00	0,00	70,81	62,36	8,45	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,77	78,5	78,6	-0,1	0,00	0,00	70,26	61,59	8,67	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,73	77,6	77,9	-0,3	0,00	0,00	69,74	61,49	8,25	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,78	78,9	78,9	0,0	0,00	0,00	70,31	61,74	8,57	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,85	77,7	77,9	-0,2	0,00	0,00	69,97	60,30	9,67	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,79	77,9	78,1	-0,2	0,00	0,00	70,29	61,36	8,93	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,89	78,0	78,1	-0,1	0,00	0,00	70,38	60,22	10,16	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,78	78,7	78,7	0,0	0,00	0,00	70,08	61,38	8,70	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,79	79,5	79,5	0,0	0,00	0,00	70,39	61,69	8,70	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,78	78,5	78,5	0,0	0,00	0,00	69,94	61,14	8,80	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,77	78,9	78,8	0,1	0,00	0,00	69,91	61,55	8,36	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,80	78,1	78,2	-0,1	0,00	0,00	69,67	60,72	8,95	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,79	78,4	78,3	0,1	0,00	0,00	70,06	61,28	8,78	0,00	0,00	24:00	0
Итого	23,63	2293,60	2299,10	-5,50	0,00	0,00	67,94	57,94	10,01	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта №10 2(гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036298

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,22	41,5	32,6	8,9	0,00	0,00	55,58	50,63	4,95	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,23	41,9	32,4	9,5	0,00	0,00	55,31	50,46	4,85	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,23	41,7	32,1	9,6	0,00	0,00	55,38	50,68	4,70	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,23	41,8	32,7	9,1	0,00	0,00	51,72	47,29	4,43	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,25	42,8	33,0	9,8	0,00	0,00	54,15	49,31	4,84	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,08	42,2	34,0	8,2	0,00	0,00	31,04	30,23	0,81	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,00	40,1	34,5	5,6	0,00	0,00	19,56	20,41	-0,85	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,05	42,0	34,5	7,5	0,00	0,00	25,26	24,86	0,40	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,29	44,1	34,9	9,2	0,00	0,00	54,32	48,66	5,66	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,30	44,2	34,7	9,5	0,00	0,00	55,20	49,56	5,64	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,29	43,3	34,0	9,3	0,00	0,00	54,97	49,30	5,67	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,28	42,2	33,5	8,7	0,00	0,00	55,49	49,57	5,92	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,27	42,4	33,5	8,9	0,00	0,00	55,05	49,50	5,55	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,26	41,7	33,8	7,9	0,00	0,00	55,48	49,63	5,85	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,28	42,0	33,3	8,7	0,00	0,00	55,47	49,64	5,83	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,25	40,8	32,9	7,9	0,00	0,00	55,59	50,15	5,44	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,24	40,9	32,6	8,3	0,00	0,00	55,41	50,27	5,14	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,25	42,4	32,5	9,9	0,00	0,00	54,72	49,64	5,08	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,25	41,1	32,6	8,5	0,00	0,00	55,47	50,00	5,47	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,26	41,4	32,8	8,6	0,00	0,00	55,24	49,83	5,41	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,25	43,1	33,0	10,1	0,00	0,00	54,61	49,22	5,39	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,25	41,0	33,0	8,0	0,00	0,00	55,66	50,24	5,42	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,24	40,6	32,4	8,2	0,00	0,00	55,80	50,24	5,56	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,24	41,1	31,9	9,2	0,00	0,00	55,47	50,19	5,28	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,24	41,4	31,6	9,8	0,00	0,00	54,63	49,72	4,91	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,25	40,9	32,0	8,9	0,00	0,00	56,09	50,75	5,34	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,28	41,1	32,4	8,7	0,00	0,00	58,78	52,63	6,15	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,27	41,7	32,1	9,6	0,00	0,00	58,15	52,17	5,98	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,27	41,6	31,8	9,8	0,00	0,00	57,96	52,14	5,82	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,25	41,4	32,1	9,3	0,00	0,00	57,58	52,02	5,56	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,28	43,0	33,1	9,9	0,00	0,00	57,44	51,58	5,86	0,00	0,00	24:00	0
Итого	7,33	1297,40	1022,30	275,10	0,00	0,00	52,66	47,76	4,91	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта 10 (1) (гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 17.03.2009

Номер прибора 5216136

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр,час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.07.2016	0,35	57,1	50,1	7,0	0,00	0,00	65,45	59,99	5,46	0,00	0,00	24:00	0
22.07.2016	0,38	57,6	50,5	7,1	0,00	0,00	65,57	59,82	5,75	0,00	0,00	24:00	0
23.07.2016	0,37	54,9	48,8	6,1	0,00	0,00	66,88	60,89	5,99	0,00	0,00	24:00	0
24.07.2016	0,34	56,7	47,9	8,8	0,00	0,00	60,90	55,96	4,94	0,00	0,00	24:00	0
25.07.2016	0,36	55,7	47,5	8,2	0,00	0,00	65,35	59,40	5,95	0,00	0,00	24:00	0
26.07.2016	0,08	55,4	48,9	6,5	0,00	0,00	31,36	30,61	0,75	0,00	0,00	24:00	0
27.07.2016	0,01	55,1	49,7	5,4	0,00	0,00	21,08	21,49	-0,41	0,00	0,00	24:00	0
28.07.2016	0,14	57,1	49,9	7,2	0,00	0,00	32,51	30,71	1,80	0,00	0,00	24:00	0
29.07.2016	0,46	58,0	49,9	8,1	0,00	0,00	64,36	57,40	6,96	0,00	0,00	24:00	0
30.07.2016	0,44	54,6	47,7	6,9	0,00	0,00	66,48	59,65	6,83	0,00	0,00	24:00	0
31.07.2016	0,39	54,7	46,7	8,0	0,00	0,00	65,76	59,44	6,32	0,00	0,00	24:00	0
01.08.2016	0,38	54,6	47,9	6,7	0,00	0,00	65,99	59,74	6,25	0,00	0,00	24:00	0
02.08.2016	0,41	54,9	47,8	7,1	0,00	0,00	65,67	58,96	6,71	0,00	0,00	24:00	0
03.08.2016	0,40	53,0	46,6	6,4	0,00	0,00	66,31	59,70	6,61	0,00	0,00	24:00	0
04.08.2016	0,38	53,3	46,2	7,1	0,00	0,00	66,10	59,57	6,53	0,00	0,00	24:00	0
05.08.2016	0,38	52,6	46,4	6,2	0,00	0,00	65,80	59,52	6,28	0,00	0,00	24:00	0
06.08.2016	0,36	53,1	46,4	6,7	0,00	0,00	65,62	59,62	6,00	0,00	0,00	24:00	0
07.08.2016	0,38	54,5	46,5	8,0	0,00	0,00	65,95	59,66	6,29	0,00	0,00	24:00	0
08.08.2016	0,38	52,6	47,2	5,4	0,00	0,00	66,34	60,06	6,28	0,00	0,00	24:00	0
09.08.2016	0,32	50,8	43,8	7,0	0,00	0,00	65,42	60,21	5,21	0,00	0,00	24:00	0
10.08.2016	0,29	52,9	46,1	6,8	0,00	0,00	65,35	60,57	4,78	0,00	0,00	24:00	0
11.08.2016	0,35	55,7	49,1	6,6	0,00	0,00	65,49	59,99	5,50	0,00	0,00	24:00	0
12.08.2016	0,35	56,2	48,2	8,0	0,00	0,00	64,72	59,14	5,58	0,00	0,00	24:00	0
13.08.2016	0,34	54,2	47,5	6,7	0,00	0,00	65,56	60,05	5,51	0,00	0,00	24:00	0
14.08.2016	0,33	55,5	46,6	8,9	0,00	0,00	64,78	59,47	5,31	0,00	0,00	24:00	0
15.08.2016	0,33	53,9	47,1	6,8	0,00	0,00	65,44	59,91	5,53	0,00	0,00	24:00	0
16.08.2016	0,35	54,0	47,0	7,0	0,00	0,00	65,43	59,69	5,74	0,00	0,00	24:00	0
17.08.2016	0,35	53,8	47,0	6,8	0,00	0,00	65,05	59,29	5,76	0,00	0,00	24:00	0
18.08.2016	0,36	53,9	46,8	7,1	0,00	0,00	65,22	59,40	5,82	0,00	0,00	24:00	0
19.08.2016	0,35	53,9	46,7	7,2	0,00	0,00	64,76	58,94	5,82	0,00	0,00	24:00	0
20.08.2016	0,36	53,8	46,7	7,1	0,00	0,00	65,33	59,31	6,02	0,00	0,00	24:00	0
Итого	10,47	1694,10	1475,20	218,90	0,00	0,00	61,81	56,39	5,42	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

