



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736909

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $dE = m_1(T_{h1} - t_{hx}) - m_2(T_{h2} - t_{hx})$

dE - потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)	Гкал		
	T1	T2	dT	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV		E4	E5	dE
21.07.2016	60,4	46,2	14,2	25,1	17,7	7,4	25,5	17,9	7,6		1,39	0,72	0,67
22.07.2016	60,4	46,2	14,2	25,4	17,8	7,6	25,8	17,9	7,9		1,41	0,73	0,68
23.07.2016	60,7	46,3	14,4	24,1	18,0	6,1	24,5	18,2	6,3		1,34	0,75	0,59
24.07.2016	57,6	44,3	13,3	25,6	17,3	8,3	26,0	17,4	8,6		1,34	0,68	0,66
25.07.2016	60,7	45,5	15,3	25,3	17,8	7,5	25,6	18,0	7,6		1,40	0,72	0,68
26.07.2016	32,4	29,4	2,9	23,0	17,5	5,5	23,2	17,6	5,6		0,63	0,43	0,20
27.07.2016	26,1	24,8	1,3	21,7	17,6	4,1	21,8	17,6	4,2		0,45	0,35	0,10
28.07.2016	35,0	29,8	5,3	24,1	17,1	7,0	24,2	17,2	7,0		0,73	0,42	0,31
29.07.2016	59,8	44,3	15,6	25,2	17,8	7,4	25,6	17,9	7,7		1,40	0,69	0,71
30.07.2016	61,3	44,8	16,5	24,6	18,0	6,6	25,0	18,2	6,8		1,36	0,72	0,64
31.07.2016	60,7	44,8	16,0	25,1	17,8	7,3	25,5	17,9	7,6		1,40	0,70	0,70
01.08.2016	60,7	44,7	16,0	25,4	17,9	7,5	25,7	18,0	7,7		1,39	0,71	0,68
02.08.2016	60,6	44,8	15,8	24,7	17,9	6,8	25,1	18,1	7,0		1,37	0,71	0,66
03.08.2016	60,7	44,9	15,8	25,4	17,9	7,5	25,8	18,0	7,8		1,41	0,72	0,69
04.08.2016	60,6	45,0	15,6	26,2	17,5	8,7	26,6	17,7	8,9		1,45	0,70	0,75
05.08.2016	60,5	45,3	15,2	25,1	17,9	7,2	25,5	18,0	7,5		1,39	0,71	0,68
06.08.2016	61,2	45,6	15,6	24,7	18,1	6,6	25,1	18,2	6,9		1,37	0,73	0,64
07.08.2016	60,9	45,3	15,7	25,9	17,7	8,2	26,3	17,9	8,4		1,44	0,72	0,72
08.08.2016	60,7	45,5	15,2	24,0	18,4	5,6	24,4	18,5	5,9		1,32	0,74	0,58
09.08.2016	60,4	45,5	14,9	24,4	18,2	6,2	24,7	18,4	6,3		1,35	0,74	0,61
10.08.2016	60,6	45,4	15,2	24,7	18,1	6,6	25,1	18,2	6,9		1,37	0,72	0,65
11.08.2016	60,7	45,6	15,0	24,5	17,9	6,6	24,9	18,1	6,8		1,36	0,73	0,63
12.08.2016	60,7	45,6	15,1	23,9	18,3	5,6	24,3	18,4	5,9		1,33	0,74	0,59
13.08.2016	60,6	45,5	15,1	24,8	17,9	6,9	25,2	18,0	7,2		1,37	0,72	0,65
14.08.2016	60,7	45,7	15,0	25,2	17,8	7,4	25,5	18,0	7,5		1,38	0,73	0,65
15.08.2016	60,6	46,0	14,6	24,2	18,1	6,1	24,6	18,2	6,4		1,34	0,73	0,61
16.08.2016	60,8	45,7	15,0	23,8	18,1	5,7	24,2	18,3	5,9		1,33	0,74	0,59
17.08.2016	60,7	45,5	15,2	24,9	17,8	7,1	25,3	17,9	7,4		1,38	0,72	0,66
18.08.2016	60,7	45,5	15,2	23,9	18,2	5,7	24,2	18,4	5,8		1,31	0,73	0,58
19.08.2016	60,8	45,1	15,6	24,7	17,9	6,8	25,1	18,0	7,1		1,37	0,72	0,65
20.08.2016	60,9	45,1	15,7	23,9	18,1	5,8	24,3	18,3	6,0		1,32	0,73	0,59
Среднее	57,7	43,7	14,0	24,6	17,9	6,8	25,0	18,0	7,0		1,30	0,69	0,61
Итого				763,5	554,1	209,4	774,6	558,4	216,2		40,20	21,40	18,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:16	61 612,3	61 612,3	86 129,3	61 893,6	48614

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7213612

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

Е1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	37,6	30,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
22.07.2016	37,5	30,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
23.07.2016	37,8	31,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
24.07.2016	37,5	30,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
25.07.2016	36,4	30,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
26.07.2016	31,0	28,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
27.07.2016	26,8	25,0	1,7	0,4	0,0	0,4	0,0	-
28.07.2016	27,6	25,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
29.07.2016	33,6	27,8	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
30.07.2016	34,9	28,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
31.07.2016	34,8	28,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
01.08.2016	34,9	28,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
02.08.2016	35,2	28,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
03.08.2016	35,4	28,3	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
04.08.2016	35,8	28,6	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
05.08.2016	36,1	29,2	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
06.08.2016	36,6	29,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
07.08.2016	36,5	29,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
08.08.2016	36,5	29,5	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09.08.2016	36,3	29,4	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10.08.2016	36,5	29,6	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
11.08.2016	36,7	29,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
12.08.2016	36,8	30,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
13.08.2016	36,9	30,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
14.08.2016	37,2	30,3	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15.08.2016	37,3	30,6	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
16.08.2016	37,3	30,5	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
17.08.2016	36,8	30,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
18.08.2016	36,8	30,1	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
19.08.2016	36,3	29,8	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
20.08.2016	36,2	29,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Среднее	35,6	29,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого				0,4	0,0	0,4	0,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:23	94 439,2	94 279,1	2 494,9	41710

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2А
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736955

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $dE = m1(T_{h1} - t_{hx}) - m2(T_{h2} - t_{hx})$

dE - потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)	Гкал		
	T1	T2	dT	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV		E4	E5	dE
21.07.2016	60,3	44,4	15,9	26,8	20,4	6,4	27,3	20,5	6,8		1,49	0,80	0,69
22.07.2016	60,6	44,7	15,9	26,4	20,3	6,1	26,8	20,5	6,3		1,46	0,81	0,65
23.07.2016	60,8	44,6	16,2	26,7	20,5	6,2	27,1	20,6	6,5		1,49	0,81	0,68
24.07.2016	58,2	42,8	15,4	27,8	19,8	8,0	28,2	20,0	8,2		1,45	0,75	0,70
25.07.2016	60,9	43,7	17,2	27,3	20,2	7,1	27,7	20,4	7,3		1,51	0,78	0,73
26.07.2016	34,5	29,9	4,7	25,9	19,6	6,3	26,1	19,6	6,5		0,74	0,49	0,25
27.07.2016	25,8	24,3	1,6	24,7	19,6	5,1	24,7	19,7	5,0		0,51	0,38	0,13
28.07.2016	35,1	28,9	6,2	26,8	19,4	7,4	27,0	19,5	7,5		0,84	0,46	0,38
29.07.2016	60,3	42,6	17,6	29,0	20,4	8,6	29,4	20,5	8,9		1,60	0,76	0,84
30.07.2016	60,9	43,1	17,8	27,9	20,5	7,4	28,4	20,7	7,7		1,54	0,79	0,75
31.07.2016	61,4	43,0	18,4	28,6	20,4	8,2	29,0	20,5	8,5		1,59	0,77	0,82
01.08.2016	60,7	43,0	17,6	27,9	20,4	7,5	28,3	20,6	7,7		1,54	0,77	0,77
02.08.2016	60,5	43,2	17,3	27,1	20,5	6,6	27,6	20,7	6,9		1,51	0,79	0,72
03.08.2016	60,8	43,0	17,8	27,7	20,5	7,2	28,1	20,6	7,5		1,53	0,77	0,76
04.08.2016	60,6	43,4	17,2	27,2	20,4	6,8	27,6	20,6	7,0		1,51	0,79	0,72
05.08.2016	60,9	43,8	17,1	27,4	20,5	6,9	27,8	20,6	7,2		1,52	0,79	0,73
06.08.2016	61,1	44,0	17,1	27,6	20,2	7,4	28,1	20,4	7,7		1,53	0,78	0,75
07.08.2016	60,5	43,5	17,0	28,6	19,9	8,7	29,0	20,1	8,9		1,59	0,77	0,82
08.08.2016	60,6	43,7	16,8	26,6	20,4	6,2	27,0	20,5	6,5		1,47	0,79	0,68
09.08.2016	61,0	43,6	17,4	27,1	20,2	6,9	27,5	20,4	7,1		1,50	0,78	0,72
10.08.2016	60,9	43,6	17,3	27,5	20,1	7,4	28,0	20,2	7,8		1,53	0,77	0,76
11.08.2016	60,3	43,8	16,5	27,1	20,1	7,0	27,5	20,3	7,2		1,51	0,78	0,73
12.08.2016	60,6	43,9	16,7	26,5	20,2	6,3	26,9	20,4	6,5		1,46	0,78	0,68
13.08.2016	60,8	43,7	17,1	27,6	20,1	7,5	28,0	20,2	7,8		1,53	0,78	0,75
14.08.2016	60,1	44,1	16,0	27,6	19,8	7,8	28,0	20,0	8,0		1,53	0,78	0,75
15.08.2016	60,6	44,4	16,2	26,3	20,2	6,1	26,7	20,3	6,4		1,46	0,79	0,67
16.08.2016	60,8	43,9	16,9	27,0	19,9	7,1	27,5	20,1	7,4		1,50	0,77	0,73
17.08.2016	60,8	43,4	17,4	27,2	20,9	6,3	27,6	21,0	6,6		1,51	0,80	0,71
18.08.2016	60,8	43,3	17,5	28,0	20,6	7,4	28,4	20,8	7,6		1,55	0,79	0,76
19.08.2016	60,7	42,9	17,8	27,9	20,5	7,4	28,4	20,7	7,7		1,55	0,77	0,78
20.08.2016	60,7	42,5	18,2	28,6	20,5	8,1	29,0	20,6	8,4		1,58	0,77	0,81
Среднее	57,8	42,0	15,8	27,3	20,2	7,1	27,7	20,4	7,3		1,44	0,75	0,69
Итого				846,4	627,0	219,4	858,7	631,6	227,1		44,63	23,21	21,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:17	34 854,0	34 854,0	81 184,8	35 207,6	48615

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69028985

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

Е1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	25,7	25,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
22.07.2016	25,9	25,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
23.07.2016	26,2	25,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
24.07.2016	25,8	25,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
25.07.2016	25,1	24,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
26.07.2016	23,6	23,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
27.07.2016	21,7	20,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	21,4	20,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
29.07.2016	22,7	22,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
30.07.2016	23,3	23,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
31.07.2016	23,2	23,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
01.08.2016	23,6	23,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
02.08.2016	24,1	23,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
03.08.2016	24,1	23,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
04.08.2016	24,4	23,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
05.08.2016	24,9	24,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
06.08.2016	25,3	24,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
07.08.2016	25,0	24,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
08.08.2016	24,8	24,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09.08.2016	24,8	24,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10.08.2016	25,0	24,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
11.08.2016	25,3	24,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
12.08.2016	25,2	24,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
13.08.2016	25,3	24,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
14.08.2016	25,6	24,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15.08.2016	25,9	25,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
16.08.2016	25,7	25,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
17.08.2016	25,3	24,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
18.08.2016	25,3	24,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
19.08.2016	24,7	24,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
20.08.2016	24,4	23,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Среднее	24,6	24,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Итого				0,0	0,0	0,0	0,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:23	68 755,9	70 198,2	1 736,0	33043

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754505

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,1	44,7	25,4	34,7	34,9	-0,2	0,9	-
22.07.2016	70,1	44,8	25,3	32,8	32,8	0,0	0,9	-
23.07.2016	70,7	44,9	25,7	30,9	31,2	-0,3	0,8	-
24.07.2016	70,4	43,0	27,5	31,6	31,6	0,0	0,8	-
25.07.2016	69,7	44,6	25,1	34,7	35,0	-0,3	0,9	-
26.07.2016	54,9	32,3	22,6	29,3	29,2	0,1	0,4	-
27.07.2016	46,3	25,4	21,0	11,4	11,4	0,0	0,2	-
28.07.2016	45,7	32,1	13,7	86,2	86,1	0,1	0,6	-
29.07.2016	68,1	44,5	23,6	38,6	38,8	-0,2	0,9	-
30.07.2016	71,2	43,9	27,3	32,7	32,9	-0,2	0,9	-
31.07.2016	70,7	43,6	27,1	34,4	34,6	-0,2	0,9	-
01.08.2016	70,4	43,9	26,5	35,1	35,4	-0,3	1,0	-
02.08.2016	70,2	44,5	25,7	35,2	35,4	-0,2	0,9	-
03.08.2016	70,4	44,2	26,2	34,1	34,2	-0,1	0,9	-
04.08.2016	70,4	44,2	26,2	35,3	35,5	-0,2	0,9	-
05.08.2016	69,9	44,6	25,3	34,4	34,3	0,1	0,9	-
06.08.2016	70,0	44,7	25,3	33,8	34,0	-0,2	0,9	-
07.08.2016	70,7	44,7	26,0	32,6	32,7	-0,1	0,9	-
08.08.2016	70,4	44,5	25,9	33,1	33,0	0,1	0,9	-
09.08.2016	69,9	44,8	25,1	35,2	35,4	-0,2	0,9	-
10.08.2016	69,5	44,8	24,7	35,1	35,2	-0,1	0,9	-
11.08.2016	69,8	45,1	24,7	34,6	34,8	-0,2	0,9	-
12.08.2016	69,6	45,2	24,4	33,4	33,7	-0,3	0,8	-
13.08.2016	69,8	45,0	24,8	33,6	33,8	-0,2	0,8	-
14.08.2016	70,0	44,6	25,4	35,3	35,5	-0,2	0,9	-
15.08.2016	69,7	44,3	25,4	36,7	36,9	-0,2	0,9	-
16.08.2016	70,1	44,8	25,3	34,8	35,0	-0,2	0,9	-
17.08.2016	69,6	44,4	25,2	34,8	35,1	-0,3	0,9	-
18.08.2016	69,7	44,8	24,9	35,5	35,7	-0,2	0,9	-
19.08.2016	69,6	44,7	24,9	35,1	35,2	-0,1	0,9	-
20.08.2016	70,1	44,1	26,0	35,9	36,2	-0,3	0,9	-
Среднее	68,0	43,1	24,9	35,2	35,3	-0,1	0,9	
Итого				1 090,9	1 095,5	-4,6	26,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:19	256 555,2	257 570,1	7 436,1	48757

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании:

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736908

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	51,0	41,8	9,2	51,7	42,2	9,5	
22.07.2016	49,9	42,0	7,9	50,6	42,4	8,2	
23.07.2016	49,5	42,1	7,4	50,2	42,5	7,7	
24.07.2016	50,9	41,9	9,0	51,5	42,2	9,3	
25.07.2016	50,6	41,8	8,8	51,3	42,2	9,1	
26.07.2016	49,4	42,2	7,2	49,8	42,5	7,3	
27.07.2016	49,1	42,7	6,4	49,3	42,8	6,5	
28.07.2016	51,9	41,9	10,0	52,2	42,1	10,1	
29.07.2016	50,0	41,7	8,3	50,7	42,1	8,6	
30.07.2016	50,2	41,7	8,5	50,8	42,1	8,7	
31.07.2016	50,4	41,6	8,8	51,1	42,0	9,1	
01.08.2016	50,8	41,7	9,1	51,5	42,1	9,4	
02.08.2016	50,5	41,8	8,7	51,2	42,1	9,1	
03.08.2016	50,1	42,0	8,1	50,8	42,4	8,4	
04.08.2016	50,8	41,9	8,9	51,5	42,3	9,2	
05.08.2016	49,9	42,0	7,9	50,6	42,4	8,2	
06.08.2016	49,9	42,0	7,9	50,6	42,4	8,2	
07.08.2016	49,7	42,0	7,7	50,4	42,4	8,0	
08.08.2016	49,7	42,0	7,7	50,3	42,4	7,9	
09.08.2016	50,2	41,9	8,3	50,9	42,3	8,6	
10.08.2016	49,6	41,9	7,7	50,3	42,3	8,0	
11.08.2016	49,9	41,9	8,0	50,6	42,3	8,3	
12.08.2016	49,0	42,1	6,9	49,7	42,5	7,2	
13.08.2016	49,4	42,0	7,4	50,0	42,3	7,7	
14.08.2016	50,6	41,8	8,8	51,3	42,2	9,1	
15.08.2016	50,8	41,6	9,2	51,5	42,0	9,5	
16.08.2016	50,1	41,7	8,4	50,8	42,1	8,7	
17.08.2016	49,5	41,7	7,8	50,2	42,1	8,1	
18.08.2016	49,9	41,5	8,4	50,6	41,9	8,7	
19.08.2016	49,3	41,6	7,7	50,0	42,0	8,0	
20.08.2016	50,5	41,5	9,0	51,1	41,9	9,2	
Среднее	50,1	41,9	8,2	50,7	42,2	8,5	
Итого	1553,1	1298,0	255,1	1573,1	1309,5	263,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:16	87 640,9	87 640,9	115 320,9	88 200,2	52112

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754505

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,1	44,7	25,4	34,7	34,9	-0,2	0,9	-
22.07.2016	70,1	44,8	25,3	32,8	32,8	0,0	0,9	-
23.07.2016	70,7	44,9	25,7	30,9	31,2	-0,3	0,8	-
24.07.2016	70,4	43,0	27,5	31,6	31,6	0,0	0,8	-
25.07.2016	69,7	44,6	25,1	34,7	35,0	-0,3	0,9	-
26.07.2016	54,9	32,3	22,6	29,3	29,2	0,1	0,4	-
27.07.2016	46,3	25,4	21,0	11,4	11,4	0,0	0,2	-
28.07.2016	45,7	32,1	13,7	86,2	86,1	0,1	0,6	-
29.07.2016	68,1	44,5	23,6	38,6	38,8	-0,2	0,9	-
30.07.2016	71,2	43,9	27,3	32,7	32,9	-0,2	0,9	-
31.07.2016	70,7	43,6	27,1	34,4	34,6	-0,2	0,9	-
01.08.2016	70,4	43,9	26,5	35,1	35,4	-0,3	1,0	-
02.08.2016	70,2	44,5	25,7	35,2	35,4	-0,2	0,9	-
03.08.2016	70,4	44,2	26,2	34,1	34,2	-0,1	0,9	-
04.08.2016	70,4	44,2	26,2	35,3	35,5	-0,2	0,9	-
05.08.2016	69,9	44,6	25,3	34,4	34,3	0,1	0,9	-
06.08.2016	70,0	44,7	25,3	33,8	34,0	-0,2	0,9	-
07.08.2016	70,7	44,7	26,0	32,6	32,7	-0,1	0,9	-
08.08.2016	70,4	44,5	25,9	33,1	33,0	0,1	0,9	-
09.08.2016	69,9	44,8	25,1	35,2	35,4	-0,2	0,9	-
10.08.2016	69,5	44,8	24,7	35,1	35,2	-0,1	0,9	-
11.08.2016	69,8	45,1	24,7	34,6	34,8	-0,2	0,9	-
12.08.2016	69,6	45,2	24,4	33,4	33,7	-0,3	0,8	-
13.08.2016	69,8	45,0	24,8	33,6	33,8	-0,2	0,8	-
14.08.2016	70,0	44,6	25,4	35,3	35,5	-0,2	0,9	-
15.08.2016	69,7	44,3	25,4	36,7	36,9	-0,2	0,9	-
16.08.2016	70,1	44,8	25,3	34,8	35,0	-0,2	0,9	-
17.08.2016	69,6	44,4	25,2	34,8	35,1	-0,3	0,9	-
18.08.2016	69,7	44,8	24,9	35,5	35,7	-0,2	0,9	-
19.08.2016	69,6	44,7	24,9	35,1	35,2	-0,1	0,9	-
20.08.2016	70,1	44,1	26,0	35,9	36,2	-0,3	0,9	-
Среднее	68,0	43,1	24,9	35,2	35,3	-0,1	0,9	-
Итого				1 090,9	1 095,5	-4,6	26,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:19	256 555,2	257 570,1	7 436,1	48757

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736908

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	51,0	41,8	9,2	51,7	42,2	9,5	
22.07.2016	49,9	42,0	7,9	50,6	42,4	8,2	
23.07.2016	49,5	42,1	7,4	50,2	42,5	7,7	
24.07.2016	50,9	41,9	9,0	51,5	42,2	9,3	
25.07.2016	50,6	41,8	8,8	51,3	42,2	9,1	
26.07.2016	49,4	42,2	7,2	49,8	42,5	7,3	
27.07.2016	49,1	42,7	6,4	49,3	42,8	6,5	
28.07.2016	51,9	41,9	10,0	52,2	42,1	10,1	
29.07.2016	50,0	41,7	8,3	50,7	42,1	8,6	
30.07.2016	50,2	41,7	8,5	50,8	42,1	8,7	
31.07.2016	50,4	41,6	8,8	51,1	42,0	9,1	
01.08.2016	50,8	41,7	9,1	51,5	42,1	9,4	
02.08.2016	50,5	41,8	8,7	51,2	42,1	9,1	
03.08.2016	50,1	42,0	8,1	50,8	42,4	8,4	
04.08.2016	50,8	41,9	8,9	51,5	42,3	9,2	
05.08.2016	49,9	42,0	7,9	50,6	42,4	8,2	
06.08.2016	49,9	42,0	7,9	50,6	42,4	8,2	
07.08.2016	49,7	42,0	7,7	50,4	42,4	8,0	
08.08.2016	49,7	42,0	7,7	50,3	42,4	7,9	
09.08.2016	50,2	41,9	8,3	50,9	42,3	8,6	
10.08.2016	49,6	41,9	7,7	50,3	42,3	8,0	
11.08.2016	49,9	41,9	8,0	50,6	42,3	8,3	
12.08.2016	49,0	42,1	6,9	49,7	42,5	7,2	
13.08.2016	49,4	42,0	7,4	50,0	42,3	7,7	
14.08.2016	50,6	41,8	8,8	51,3	42,2	9,1	
15.08.2016	50,8	41,6	9,2	51,5	42,0	9,5	
16.08.2016	50,1	41,7	8,4	50,8	42,1	8,7	
17.08.2016	49,5	41,7	7,8	50,2	42,1	8,1	
18.08.2016	49,9	41,5	8,4	50,6	41,9	8,7	
19.08.2016	49,3	41,6	7,7	50,0	42,0	8,0	
20.08.2016	50,5	41,5	9,0	51,1	41,9	9,2	
Среднее	50,1	41,9	8,2	50,7	42,2	8,5	
Итого	1553,1	1298,0	255,1	1573,1	1309,5	263,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:16	87 640,9	87 640,9	115 320,9	88 200,2	52112

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767064

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	71,5	47,3	24,3	57,0	57,0	0,0	1,3	-
22.07.2016	71,7	47,4	24,3	57,0	58,0	-1,0	1,4	-
23.07.2016	72,4	47,2	25,2	55,0	54,0	1,0	1,4	-
24.07.2016	71,6	46,8	24,8	62,0	65,0	-3,0	1,3	-
25.07.2016	70,8	47,5	23,3	61,0	61,0	0,0	1,5	-
26.07.2016	49,5	38,1	11,4	40,0	41,0	-1,0	0,3	-
27.07.2016	33,0	25,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	36,1	30,4	5,7	78,0	77,0	1,0	0,6	-
29.07.2016	70,3	47,2	23,1	58,0	60,0	-2,0	1,3	-
30.07.2016	72,9	46,2	26,7	52,0	52,0	0,0	1,4	-
31.07.2016	72,4	46,4	26,0	55,0	55,0	0,0	1,3	-
01.08.2016	72,0	48,4	23,6	67,0	67,0	0,0	1,6	-
02.08.2016	72,0	48,9	23,1	67,0	69,0	-2,0	1,5	-
03.08.2016	72,3	48,3	24,0	63,0	64,0	-1,0	1,5	-
04.08.2016	72,3	48,7	23,6	68,0	68,0	0,0	1,5	-
05.08.2016	71,8	48,9	22,8	69,0	69,0	0,0	1,5	-
06.08.2016	71,8	49,3	22,5	65,0	67,0	-2,0	1,5	-
07.08.2016	72,7	48,9	23,8	68,0	68,0	0,0	1,5	-
08.08.2016	72,0	49,1	22,9	65,0	66,0	-1,0	1,5	-
09.08.2016	71,5	49,2	22,3	69,0	70,0	-1,0	1,5	-
10.08.2016	71,1	49,4	21,7	72,0	73,0	-1,0	1,5	-
11.08.2016	71,6	49,2	22,4	70,0	70,0	0,0	1,5	-
12.08.2016	71,3	49,2	22,2	67,0	68,0	-1,0	1,5	-
13.08.2016	71,7	49,2	22,5	69,0	70,0	-1,0	1,5	-
14.08.2016	71,7	49,2	22,5	69,0	70,0	-1,0	1,5	-
15.08.2016	71,4	49,5	21,9	69,0	69,0	0,0	1,4	-
16.08.2016	71,8	49,3	22,4	68,0	68,0	0,0	1,5	-
17.08.2016	71,2	49,6	21,6	73,0	75,0	-2,0	1,5	-
18.08.2016	71,3	49,5	21,8	72,0	72,0	0,0	1,5	-
19.08.2016	71,1	49,8	21,3	74,0	74,0	0,0	1,6	-
20.08.2016	71,7	49,4	22,3	69,0	70,0	-1,0	1,5	-
Среднее	68,6	46,9	21,7	62,8	63,5	-0,6	1,4	
Итого				1 948,0	1 967,0	-19,0	41,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:20	368 815,0	361 026,0	11 548,8	53676

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6737005

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	87,8	74,2	13,6	89,0	74,9	14,1	
22.07.2016	87,7	74,3	13,4	88,9	75,0	13,9	
23.07.2016	87,3	74,4	12,9	88,5	75,0	13,5	
24.07.2016	88,2	72,8	15,4	89,3	73,5	15,8	
25.07.2016	86,3	72,1	14,2	87,5	72,8	14,7	
26.07.2016	84,1	72,0	12,1	84,5	72,3	12,2	
27.07.2016	80,4	70,6	9,8	80,6	70,7	9,9	
28.07.2016	74,8	59,3	15,5	75,1	59,5	15,6	
29.07.2016	74,8	61,0	13,8	75,8	61,6	14,2	
30.07.2016	74,7	60,4	14,3	75,8	60,9	14,9	
31.07.2016	74,7	59,9	14,8	75,7	60,5	15,2	
01.08.2016	94,4	79,3	15,1	95,7	80,1	15,6	
02.08.2016	110,7	97,6	13,1	112,3	98,5	13,8	
03.08.2016	98,9	82,9	16,0	100,2	83,8	16,4	
04.08.2016	105,6	90,2	15,4	107,1	91,1	16,0	
05.08.2016	111,4	97,4	14,0	112,9	98,3	14,6	
06.08.2016	110,5	97,5	13,0	112,1	98,5	13,6	
07.08.2016	111,0	96,6	14,4	112,5	97,6	14,9	
08.08.2016	109,0	96,1	12,9	110,6	97,0	13,6	
09.08.2016	108,8	95,6	13,2	110,3	96,5	13,8	
10.08.2016	109,3	94,9	14,4	110,8	95,9	14,9	
11.08.2016	108,8	94,7	14,1	110,3	95,6	14,7	
12.08.2016	108,2	94,5	13,7	109,7	95,5	14,2	
13.08.2016	108,2	94,3	13,9	109,7	95,2	14,5	
14.08.2016	108,5	93,6	14,9	110,0	94,5	15,5	
15.08.2016	107,2	93,5	13,7	108,7	94,4	14,3	
16.08.2016	106,5	93,2	13,3	108,0	94,1	13,9	
17.08.2016	107,9	92,7	15,2	109,4	93,7	15,7	
18.08.2016	108,2	93,9	14,3	109,7	94,8	14,9	
19.08.2016	108,0	93,9	14,1	109,5	94,8	14,7	
20.08.2016	106,8	94,0	12,8	108,2	94,9	13,3	
Среднее	98,3	84,4	13,9	99,6	85,2	14,4	
Итого	3048,7	2617,4	431,3	3088,4	2641,5	446,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:17	104 311,3	104 311,3	139 163,5	105 048,1	41559

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 5036295
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,9	46,7	24,2	42,5	42,2	0,3	1,1	-
22.07.2016	71,0	46,8	24,2	40,7	40,4	0,3	1,0	-
23.07.2016	71,7	46,7	25,0	40,1	39,8	0,3	1,0	-
24.07.2016	70,8	44,8	26,0	41,5	41,5	0,0	1,0	-
25.07.2016	70,3	46,5	23,7	45,1	45,9	-0,8	1,1	-
26.07.2016	52,1	28,9	23,2	15,3	15,4	-0,1	0,3	-
27.07.2016	43,7	20,8	22,9	3,0	2,8	0,2	0,1	-
28.07.2016	44,0	26,7	17,3	34,2	33,7	0,5	0,5	-
29.07.2016	69,7	46,7	23,0	49,3	49,0	0,3	1,1	-
30.07.2016	72,3	46,0	26,4	42,6	42,4	0,2	1,2	-
31.07.2016	71,8	45,7	26,1	49,4	49,2	0,2	1,3	-
01.08.2016	71,4	46,3	25,2	43,6	43,5	0,1	1,1	-
02.08.2016	71,2	46,5	24,7	43,0	42,7	0,3	1,1	-
03.08.2016	71,6	46,1	25,5	44,3	44,1	0,2	1,2	-
04.08.2016	71,6	46,2	25,4	42,9	42,7	0,2	1,1	-
05.08.2016	71,1	46,5	24,6	44,5	44,3	0,2	1,1	-
06.08.2016	71,1	46,3	24,8	44,6	44,1	0,5	1,1	-
07.08.2016	71,9	46,4	25,4	44,7	44,7	0,0	1,2	-
08.08.2016	71,4	46,4	25,0	43,9	43,7	0,2	1,1	-
09.08.2016	70,8	46,8	24,0	43,2	42,8	0,4	1,1	-
10.08.2016	70,3	46,7	23,6	45,8	45,5	0,3	1,1	-
11.08.2016	70,9	47,0	23,9	44,8	44,5	0,3	1,1	-
12.08.2016	70,7	46,8	23,8	45,0	44,7	0,3	1,1	-
13.08.2016	71,1	46,3	24,8	47,1	46,8	0,3	1,2	-
14.08.2016	71,1	46,3	24,8	48,9	48,7	0,2	1,3	-
15.08.2016	70,8	46,8	24,0	46,3	27,2	19,1	1,2	-
16.08.2016	71,1	46,5	24,7	44,6	0,0	44,6	1,1	-
17.08.2016	70,6	46,4	24,1	47,1	0,0	47,1	1,2	-
18.08.2016	70,6	46,4	24,2	1,9	0,0	1,9	0,0	-
19.08.2016	70,9	47,7	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
20.08.2016	58,4	43,0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Среднее	68,3	44,3	24,0	37,7	33,9	3,8	0,9	-
Итого				1 169,9	1 052,3	117,6	29,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
24.08.2016 15:30	333 812,8	341 893,4	7 635,2	30573

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 5036297
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	
21.07.2016	54,6	50,1	4,5	93,1	78,7	14,4	-
22.07.2016	54,6	50,1	4,5	92,6	78,7	13,9	-
23.07.2016	54,6	50,0	4,5	92,5	78,6	13,9	-
24.07.2016	51,9	47,6	4,3	93,5	78,5	15,0	-
25.07.2016	54,5	49,7	4,8	93,0	78,6	14,4	-
26.07.2016	30,2	29,8	0,5	89,2	78,9	10,3	-
27.07.2016	21,0	21,5	-0,5	86,8	79,3	7,5	-
28.07.2016	28,8	27,5	1,3	90,6	78,4	12,2	-
29.07.2016	54,6	49,4	5,2	92,7	78,5	14,2	-
30.07.2016	54,6	49,4	5,2	93,3	78,2	15,1	-
31.07.2016	54,6	49,5	5,1	96,1	77,7	18,4	-
01.08.2016	54,6	49,5	5,1	93,1	78,3	14,8	-
02.08.2016	54,7	49,5	5,2	92,5	78,7	13,8	-
03.08.2016	54,5	49,5	5,0	93,8	78,4	15,4	-
04.08.2016	54,6	49,5	5,1	92,6	78,3	14,3	-
05.08.2016	54,6	49,6	5,0	93,0	78,3	14,7	-
06.08.2016	54,7	49,7	5,0	93,0	77,9	15,1	-
07.08.2016	54,6	49,6	5,0	93,7	78,0	15,7	-
08.08.2016	54,6	49,7	4,9	93,4	78,3	15,1	-
09.08.2016	54,7	49,7	5,0	92,2	78,6	13,6	-
10.08.2016	54,5	49,7	4,8	93,0	78,3	14,7	-
11.08.2016	54,5	49,8	4,7	92,7	78,1	14,6	-
12.08.2016	54,7	49,8	4,9	92,7	78,3	14,4	-
13.08.2016	54,5	49,8	4,7	93,9	77,6	16,3	-
14.08.2016	54,6	49,9	4,7	94,9	77,4	17,5	-
15.08.2016	54,4	49,9	4,5	93,5	77,7	15,8	-
16.08.2016	54,5	49,7	4,8	93,2	77,6	15,6	-
17.08.2016	54,6	49,7	5,0	94,0	77,4	16,6	-
18.08.2016	54,7	49,7	5,0	93,3	77,4	15,9	-
19.08.2016	54,5	49,6	4,9	91,3	77,8	13,5	-
20.08.2016	54,8	49,5	5,2	93,5	77,4	16,1	-
Среднее	51,8	47,4	4,4	92,8	78,2	14,6	-
Итого				2 876,7	2 423,9	452,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Время раб., ч
22.08.2016 02:25	144 264,4	115 845,7	32435

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 4665261
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	69,1	48,4	20,7	19,5	-	19,5	0,4	-
22.07.2016	69,1	48,5	20,7	21,2	-	21,2	0,4	-
23.07.2016	69,7	48,3	21,3	20,1	-	20,1	0,4	-
24.07.2016	69,4	46,2	23,3	22,6	-	22,6	0,5	-
25.07.2016	68,8	48,4	20,4	25,2	-	25,2	0,5	-
26.07.2016	54,2	33,4	20,8	14,1	-	14,1	0,2	-
27.07.2016	46,0	26,5	19,6	6,2	-	6,2	0,1	-
28.07.2016	45,2	32,0	13,2	36,9	-	36,9	0,3	-
29.07.2016	67,4	50,1	17,3	35,7	-	35,7	0,5	-
30.07.2016	70,3	49,5	20,7	23,0	-	23,0	0,5	-
31.07.2016	69,9	49,7	20,2	27,7	-	27,7	0,6	-
01.08.2016	69,5	49,5	20,1	25,0	-	25,0	0,5	-
02.08.2016	69,3	49,6	19,7	24,9	-	24,9	0,5	-
03.08.2016	69,6	49,6	20,0	24,8	-	24,8	0,5	-
04.08.2016	69,5	49,8	19,8	26,7	-	26,7	0,5	-
05.08.2016	69,1	50,1	19,0	26,6	-	26,6	0,5	-
06.08.2016	69,1	50,1	19,0	22,7	-	22,7	0,4	-
07.08.2016	69,9	50,3	19,6	26,9	-	26,9	0,5	-
08.08.2016	69,7	50,2	19,5	25,1	-	25,1	0,5	-
09.08.2016	69,1	50,2	18,8	25,6	-	25,6	0,5	-
10.08.2016	68,7	50,3	18,4	26,2	-	26,2	0,5	-
11.08.2016	69,0	50,5	18,5	26,1	-	26,1	0,5	-
12.08.2016	68,8	50,5	18,3	24,8	-	24,8	0,5	-
13.08.2016	69,0	50,5	18,4	22,8	-	22,8	0,4	-
14.08.2016	69,1	50,7	18,5	24,6	-	24,6	0,4	-
15.08.2016	68,9	50,8	18,1	24,9	-	24,9	0,5	-
16.08.2016	69,3	50,8	18,5	25,7	-	25,7	0,5	-
17.08.2016	68,9	51,3	17,6	27,2	-	27,2	0,5	-
18.08.2016	68,9	51,1	17,8	25,1	-	25,1	0,4	-
19.08.2016	68,9	51,3	17,6	31,2	-	31,2	0,6	-
20.08.2016	69,4	51,4	18,0	27,3	-	27,3	0,5	-
Среднее	67,2	48,1	19,1	24,7		24,7	0,5	
Итого				766,4		766,4	14,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:25	217 515,1		5 895,9	2435

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 3А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 4735836
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	70,3	49,3	21,0	30,9	30,7	0,2	0,7	-
22.07.2016	70,4	49,8	20,6	31,2	31,3	-0,1	0,7	-
23.07.2016	71,0	49,0	22,0	29,8	29,7	0,1	0,7	-
24.07.2016	70,6	47,3	23,3	31,7	31,7	0,0	0,7	-
25.07.2016	70,0	48,9	21,2	32,1	32,0	0,1	0,7	-
26.07.2016	55,0	34,4	20,6	20,4	20,3	0,1	0,3	-
27.07.2016	46,8	25,7	21,1	7,4	7,5	-0,1	0,2	-
28.07.2016	46,0	32,4	13,6	45,1	44,6	0,5	0,3	-
29.07.2016	68,2	44,7	23,6	30,2	30,0	0,2	0,7	-
30.07.2016	71,2	45,7	25,5	26,1	26,1	0,0	0,7	-
31.07.2016	66,8	36,7	30,0	13,3	13,4	-0,1	0,4	-
01.08.2016	63,0	33,0	30,0	12,9	13,1	-0,2	0,5	-
02.08.2016	69,1	35,5	33,6	14,5	14,7	-0,2	0,5	-
03.08.2016	69,1	34,4	34,7	13,5	13,6	-0,1	0,5	-
04.08.2016	69,8	42,2	27,6	25,9	25,9	0,0	0,7	-
05.08.2016	70,2	47,8	22,3	29,5	29,5	0,0	0,7	-
06.08.2016	70,3	47,5	22,8	30,5	30,5	0,0	0,7	-
07.08.2016	70,9	47,5	23,4	29,6	29,4	0,2	0,7	-
08.08.2016	70,6	47,8	22,8	28,5	28,5	0,0	0,7	-
09.08.2016	70,1	47,8	22,3	30,6	30,5	0,1	0,7	-
10.08.2016	69,7	48,0	21,7	30,5	30,5	0,0	0,7	-
11.08.2016	70,0	48,0	22,0	30,3	30,2	0,1	0,7	-
12.08.2016	69,8	48,2	21,7	29,2	29,1	0,1	0,6	-
13.08.2016	70,0	48,2	21,9	29,3	29,2	0,1	0,7	-
14.08.2016	70,3	47,7	22,6	31,9	32,0	-0,1	0,8	-
15.08.2016	69,9	48,2	21,7	28,9	28,8	0,1	0,7	-
16.08.2016	70,3	48,0	22,3	29,2	29,2	0,0	0,7	-
17.08.2016	69,9	48,0	21,8	30,7	30,6	0,1	0,7	-
18.08.2016	69,9	47,8	22,1	31,2	31,0	0,2	0,7	-
19.08.2016	69,9	47,6	22,3	31,7	31,7	0,0	0,7	-
20.08.2016	70,4	47,6	22,8	30,7	30,6	0,1	0,7	-
Среднее	67,7	44,3	23,4	27,3	27,3	0,0	0,6	
Итого				847,3	845,9	1,4	19,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:25	199 388,2	200 438,4	6 239,3	53299

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 5

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ205

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.07.2016	69,3	52,1	17,2	28,9	-	4,7	0,5	24,00
22.07.2016	69,4	51,4	17,9	28,6	-	5,0	0,5	24,00
23.07.2016	69,8	51,2	18,6	26,5	-	4,7	0,5	24,00
24.07.2016	69,8	48,7	21,2	29,6	-	5,5	0,5	24,00
25.07.2016	68,7	53,7	15,0	42,0	-	7,2	0,7	24,00
26.07.2016	54,6	32,6	22,0	20,2	-	4,8	0,3	24,00
27.07.2016	44,9	19,0	25,8	5,0	-	4,7	0,1	24,00
28.07.2016	42,2	26,3	15,8	39,2	-	5,9	0,3	23,85
29.07.2016	66,9	54,0	12,9	53,1	-	5,3	0,6	24,00
30.07.2016	70,6	54,1	16,5	34,0	-	5,1	0,6	24,00
31.07.2016	70,2	54,8	15,4	35,3	-	4,9	0,6	24,00
01.08.2016	69,9	54,6	15,3	38,1	-	5,6	0,6	24,00
02.08.2016	69,7	54,8	14,9	37,4	-	4,9	0,6	24,00
03.08.2016	69,9	54,7	15,3	36,4	-	5,0	0,6	24,00
04.08.2016	70,0	54,4	15,5	39,5	-	6,8	0,6	24,00
05.08.2016	69,5	54,0	15,5	38,4	-	6,5	0,6	24,00
06.08.2016	69,5	53,0	16,5	32,9	-	5,4	0,6	24,00
07.08.2016	70,4	42,2	28,2	91,9	-	70,6	3,4	24,00
08.08.2016	70,2	42,4	27,8	69,9	-	46,4	2,3	24,00
09.08.2016	69,3	51,4	17,8	31,4	-	5,6	0,6	24,00
10.08.2016	68,8	51,3	17,5	32,3	-	6,0	0,6	24,00
11.08.2016	69,2	51,5	17,7	32,7	-	6,3	0,6	24,00
12.08.2016	69,1	52,3	16,8	35,4	-	6,7	0,6	24,00
13.08.2016	69,3	53,6	15,7	33,1	-	4,9	0,5	24,00
14.08.2016	69,4	53,3	16,1	33,7	-	5,6	0,5	24,00
15.08.2016	69,2	53,3	15,9	34,8	-	5,9	0,6	24,00
16.08.2016	69,5	53,3	16,2	32,7	-	5,8	0,6	24,00
17.08.2016	69,2	53,0	16,2	38,3	-	7,0	0,6	24,00
18.08.2016	69,2	53,1	16,2	38,0	-	6,9	0,6	24,00
19.08.2016	69,2	53,7	15,4	38,3	-	6,0	0,6	24,00
20.08.2016	69,6	53,3	16,3	36,6	-	6,0	0,6	24,00
Среднее	67,3	49,7	17,6	36,9	0,0	9,1	0,7	24,00
Итого				1 143,8	0,0	282,0	21,4	743,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
24.08.2016 14:00	94 816,6		2 445,3	8 300,25	27 153,03

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 9

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ207

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.07.2016	68,4	43,9	24,5	17,5	-	3,9	0,4	24,00
22.07.2016	68,5	41,9	26,6	18,5	-	5,1	0,5	24,00
23.07.2016	68,9	41,6	27,3	17,9	-	5,0	0,5	24,00
24.07.2016	68,8	39,1	29,7	17,8	-	5,5	0,5	24,00
25.07.2016	67,8	43,6	24,2	18,9	-	4,3	0,5	24,00
26.07.2016	53,9	28,9	24,9	13,6	-	4,6	0,2	24,00
27.07.2016	44,5	20,0	24,4	5,8	-	4,2	0,1	24,00
28.07.2016	43,7	23,6	20,1	37,8	-	6,4	0,3	24,00
29.07.2016	66,0	45,4	20,6	23,5	-	4,4	0,5	24,00
30.07.2016	69,6	41,8	27,8	19,7	-	5,8	0,6	24,00
31.07.2016	69,1	42,5	26,6	19,6	-	5,1	0,5	24,00
01.08.2016	68,8	44,6	24,2	18,8	-	3,8	0,5	24,00
02.08.2016	68,6	45,7	22,9	18,6	-	3,1	0,4	24,00
03.08.2016	68,9	44,1	24,7	19,5	-	4,5	0,5	24,00
04.08.2016	68,8	44,5	24,3	18,6	-	3,7	0,5	24,00
05.08.2016	68,4	44,0	24,4	19,4	-	4,4	0,5	24,00
06.08.2016	68,5	42,8	25,7	19,0	-	4,8	0,5	24,00
07.08.2016	69,0	43,3	25,8	17,7	-	4,0	0,5	24,00
08.08.2016	68,8	44,3	24,6	17,5	-	3,5	0,4	24,00
09.08.2016	68,3	44,8	23,5	18,4	-	3,6	0,4	24,00
10.08.2016	67,9	44,9	23,0	19,3	-	3,5	0,4	24,00
11.08.2016	68,2	44,5	23,8	18,4	-	3,9	0,4	24,00
12.08.2016	68,0	44,8	23,2	18,0	-	3,3	0,4	24,00
13.08.2016	68,3	43,6	24,7	19,4	-	4,8	0,5	24,00
14.08.2016	68,4	43,0	25,4	19,0	-	4,8	0,5	24,00
15.08.2016	65,3	43,2	22,1	18,1	-	3,5	0,4	24,00
16.08.2016	68,5	44,6	23,9	17,8	-	3,6	0,4	24,00
17.08.2016	68,2	43,7	24,5	19,1	-	4,4	0,5	24,00
18.08.2016	68,2	44,9	23,3	18,8	-	3,8	0,5	24,00
19.08.2016	68,1	45,3	22,8	18,8	-	3,4	0,4	24,00
20.08.2016	68,5	43,3	25,2	19,3	-	4,5	0,5	24,00
Среднее	66,3	41,8	24,5	18,8	0,0	4,3	0,5	24,00
Итого				584,2	0,0	133,4	14,1	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
22.08.2016 02:30	86 637,2		2 281,7	7 693,18	27 236,05

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

