



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244122

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,4	45,6	28,8	68,8	68,4	0,4	1,9	-
22.09.2016	74,2	48,3	25,8	64,3	64,1	0,2	1,7	-
23.09.2016	74,1	45,5	28,7	76,1	75,8	0,3	2,1	-
24.09.2016	76,2	45,3	30,9	73,0	72,7	0,3	2,2	-
25.09.2016	74,4	46,1	28,3	74,5	74,4	0,1	2,0	-
26.09.2016	74,5	50,1	24,4	58,3	58,0	0,3	1,5	-
27.09.2016	73,5	50,5	23,0	68,5	68,4	0,1	1,4	-
28.09.2016	69,4	45,7	23,7	92,8	92,9	-0,1	1,9	-
29.09.2016	75,1	48,8	26,3	100,6	100,4	0,2	2,5	-
30.09.2016	74,4	48,5	25,9	99,5	99,6	-0,1	2,5	-
01.10.2016	74,8	49,5	25,3	104,8	104,7	0,1	2,5	-
02.10.2016	75,0	50,4	24,6	116,0	115,8	0,2	2,6	-
03.10.2016	75,4	49,5	26,0	109,1	108,5	0,6	2,6	-
04.10.2016	74,3	50,0	24,3	118,6	118,8	-0,2	2,7	-
05.10.2016	75,0	50,1	24,9	118,4	117,9	0,5	2,8	-
06.10.2016	75,8	50,2	25,6	115,2	115,4	-0,2	2,8	-
07.10.2016	76,0	49,8	26,2	113,6	114,1	-0,5	2,8	-
08.10.2016	75,7	49,9	25,8	111,4	111,5	-0,1	2,7	-
09.10.2016	75,4	49,8	25,5	114,2	114,4	-0,2	2,8	-
10.10.2016	75,7	47,8	27,9	103,7	104,2	-0,5	2,7	-
11.10.2016	76,2	47,5	28,7	99,4	100,0	-0,6	2,8	-
12.10.2016	75,9	47,8	28,1	106,0	105,8	0,2	2,8	-
13.10.2016	75,6	48,5	27,2	113,1	112,6	0,5	3,0	-
14.10.2016	77,2	47,8	29,3	105,1	105,1	0,0	2,9	-
15.10.2016	75,4	49,0	26,4	126,6	128,6	-2,0	3,2	-
16.10.2016	76,5	48,9	27,5	117,3	117,5	-0,2	3,2	-
17.10.2016	76,9	47,6	29,3	105,9	106,5	-0,6	3,0	-
18.10.2016	76,4	47,5	28,9	105,7	105,7	0,0	2,9	-
19.10.2016	76,6	48,8	27,8	111,4	110,5	0,9	3,1	-
20.10.2016	76,9	47,7	29,2	109,9	110,0	-0,1	3,1	-
Среднее	75,2	48,4	26,8	100,1	100,1	0,0	2,6	-
Итого				3 001,8	3 002,3	-0,5	76,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:55	153 119,9	153 965,4	4 063,0	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244116

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	37,7	30,4	7,3	38,2	30,6	7,6	
22.09.2016	37,6	29,7	7,9	38,1	30,0	8,1	
23.09.2016	38,0	29,8	8,2	38,5	30,0	8,5	
24.09.2016	38,4	30,0	8,4	39,0	30,2	8,8	
25.09.2016	39,2	29,6	9,6	39,7	29,8	9,9	
26.09.2016	37,1	30,0	7,1	37,6	30,3	7,3	
27.09.2016	37,5	30,0	7,5	38,0	30,2	7,8	
28.09.2016	37,1	30,0	7,1	37,5	30,2	7,3	
29.09.2016	38,2	29,6	8,6	38,7	29,8	8,9	
30.09.2016	36,9	29,5	7,4	37,4	29,7	7,7	
01.10.2016	37,4	29,4	8,0	37,9	29,6	8,3	
02.10.2016	40,1	29,0	11,1	40,6	29,3	11,3	
03.10.2016	36,6	29,6	7,0	37,1	29,8	7,3	
04.10.2016	37,1	29,4	7,7	37,6	29,6	8,0	
05.10.2016	37,2	29,0	8,2	37,6	29,2	8,4	
06.10.2016	36,2	29,2	7,0	36,7	29,4	7,3	
07.10.2016	37,1	29,0	8,1	37,6	29,2	8,4	
08.10.2016	37,7	29,4	8,3	38,2	29,6	8,6	
09.10.2016	38,2	29,2	9,0	38,6	29,4	9,2	
10.10.2016	35,9	29,6	6,3	36,4	29,8	6,6	
11.10.2016	35,6	29,5	6,1	36,1	29,7	6,4	
12.10.2016	36,7	29,2	7,5	37,2	29,5	7,7	
13.10.2016	37,1	29,2	7,9	37,5	29,4	8,1	
14.10.2016	36,0	29,5	6,5	36,5	29,7	6,8	
15.10.2016	37,8	29,1	8,7	38,3	29,3	9,0	
16.10.2016	38,5	29,0	9,5	39,0	29,2	9,8	
17.10.2016	36,8	29,1	7,7	37,2	29,3	7,9	
18.10.2016	36,3	29,2	7,1	36,8	29,4	7,4	
19.10.2016	37,4	29,0	8,4	37,9	29,2	8,7	
20.10.2016	37,8	29,4	8,4	38,3	29,6	8,7	
Среднее	37,4	29,5	7,9	37,9	29,7	8,2	
Итого	1121,2	883,6	237,6	1135,8	890,0	245,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:54	44 490,0	44 490,0	56 252,0	44 900,2	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244120

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,6	44,3	28,2	51,9	51,6	0,3	1,4	-
22.09.2016	72,0	45,9	26,2	47,3	47,1	0,2	1,2	-
23.09.2016	72,3	44,0	28,3	53,9	53,6	0,3	1,5	-
24.09.2016	74,3	44,0	30,4	51,9	51,5	0,4	1,5	-
25.09.2016	72,7	44,1	28,5	54,3	54,0	0,3	1,5	-
26.09.2016	72,2	47,4	24,8	45,3	45,2	0,1	1,2	-
27.09.2016	70,8	49,6	21,2	53,7	53,5	0,2	1,0	-
28.09.2016	67,4	44,3	23,1	78,8	78,5	0,3	1,5	-
29.09.2016	73,4	44,8	28,6	62,6	62,2	0,4	1,8	-
30.09.2016	72,8	44,3	28,5	63,4	62,8	0,6	1,8	-
01.10.2016	73,3	45,4	27,9	68,9	68,6	0,3	1,9	-
02.10.2016	73,5	45,0	28,5	68,7	68,3	0,4	1,9	-
03.10.2016	73,8	44,9	28,9	69,0	68,6	0,4	1,9	-
04.10.2016	72,9	45,1	27,8	73,2	72,5	0,7	2,0	-
05.10.2016	73,6	45,2	28,4	74,1	73,8	0,3	2,1	-
06.10.2016	74,2	44,6	29,6	70,9	70,3	0,6	2,1	-
07.10.2016	74,4	44,4	30,0	66,8	66,3	0,5	2,0	-
08.10.2016	74,0	44,5	29,6	67,5	66,9	0,6	2,0	-
09.10.2016	73,8	44,7	29,1	70,8	70,4	0,4	2,0	-
10.10.2016	74,2	44,8	29,4	72,7	72,1	0,6	2,1	-
11.10.2016	74,6	44,8	29,8	69,9	69,5	0,4	2,1	-
12.10.2016	74,3	44,8	29,6	70,9	70,4	0,5	2,1	-
13.10.2016	74,1	45,2	28,9	76,0	75,5	0,5	2,2	-
14.10.2016	75,5	45,3	30,2	70,5	70,1	0,4	2,1	-
15.10.2016	74,1	46,1	27,9	86,7	86,3	0,4	2,4	-
16.10.2016	75,0	45,6	29,4	80,4	79,9	0,5	2,3	-
17.10.2016	75,5	45,4	30,0	78,7	78,5	0,2	2,3	-
18.10.2016	75,0	45,4	29,6	77,2	76,7	0,5	2,3	-
19.10.2016	75,1	45,5	29,7	77,5	77,0	0,5	2,3	-
20.10.2016	75,4	45,6	29,8	77,6	77,3	0,3	2,3	-
Среднее	73,6	45,2	28,4	67,7	67,3	0,4	1,9	
Итого				2 031,1	2 019,0	12,1	56,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:55	114 164,9	114 171,2	2 961,9	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244142

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (м3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	52,0	44,2	7,8	52,7	44,7	8,0	
22.09.2016	51,7	44,4	7,3	52,5	44,9	7,6	
23.09.2016	51,7	45,0	6,7	52,4	45,5	6,9	
24.09.2016	52,0	45,0	7,0	52,7	45,5	7,2	
25.09.2016	53,3	44,5	8,8	54,0	45,0	9,0	
26.09.2016	52,8	44,9	7,9	53,6	45,4	8,2	
27.09.2016	52,9	44,9	8,0	53,6	45,4	8,2	
28.09.2016	52,1	44,8	7,3	52,8	45,2	7,6	
29.09.2016	52,1	44,4	7,7	52,8	44,9	7,9	
30.09.2016	51,5	44,6	6,9	52,2	45,1	7,1	
01.10.2016	53,1	44,5	8,6	53,9	45,0	8,9	
02.10.2016	53,4	44,3	9,1	54,1	44,8	9,3	
03.10.2016	52,1	44,4	7,7	52,9	44,9	8,0	
04.10.2016	51,9	44,7	7,2	52,6	45,1	7,5	
05.10.2016	53,5	44,8	8,7	54,2	45,3	8,9	
06.10.2016	55,0	46,1	8,9	55,8	46,7	9,1	
07.10.2016	53,8	46,3	7,5	54,5	46,8	7,7	
08.10.2016	55,1	46,8	8,3	55,9	47,3	8,6	
09.10.2016	55,3	46,2	9,1	56,1	46,7	9,4	
10.10.2016	55,1	46,4	8,7	55,9	46,9	9,0	
11.10.2016	54,5	46,2	8,3	55,2	46,8	8,4	
12.10.2016	54,6	46,0	8,6	55,4	46,5	8,9	
13.10.2016	54,4	46,1	8,3	55,1	46,6	8,5	
14.10.2016	53,2	46,3	6,9	54,0	46,8	7,2	
15.10.2016	54,4	45,9	8,5	55,2	46,4	8,8	
16.10.2016	55,0	45,9	9,1	55,7	46,4	9,3	
17.10.2016	54,0	45,9	8,1	54,8	46,4	8,4	
18.10.2016	53,6	46,0	7,6	54,4	46,5	7,9	
19.10.2016	54,0	45,6	8,4	54,7	46,1	8,6	
20.10.2016	53,8	45,8	8,0	54,6	46,4	8,2	
Среднее	53,4	45,4	8,0	54,1	45,9	8,3	
Итого	1601,9	1360,9	241,0	1624,3	1376,0	248,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 03:01	56 815,4	56 815,4	65 687,0	57 466,1	40737

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 15 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244123

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,9	44,9	29,0	81,9	82,2	-0,3	2,3	-
22.09.2016	73,7	49,7	24,0	68,2	68,7	-0,5	1,7	-
23.09.2016	73,2	55,6	17,6	47,1	47,3	-0,2	0,8	-
24.09.2016	75,3	48,9	26,4	63,0	63,3	-0,3	1,7	-
25.09.2016	74,1	44,1	29,9	81,8	82,0	-0,2	2,4	-
26.09.2016	74,4	44,2	30,2	74,2	74,5	-0,3	2,2	-
27.09.2016	74,2	43,9	30,3	80,6	80,9	-0,3	2,1	-
28.09.2016	69,1	44,1	25,0	101,2	101,4	-0,2	2,2	-
29.09.2016	74,9	45,2	29,7	89,3	89,7	-0,4	2,6	-
30.09.2016	74,2	46,0	28,2	93,2	93,4	-0,2	2,6	-
01.10.2016	74,6	45,7	28,9	95,9	96,2	-0,3	2,7	-
02.10.2016	74,8	45,7	29,1	95,2	95,7	-0,5	2,7	-
03.10.2016	75,2	44,8	30,5	88,8	89,0	-0,2	2,6	-
04.10.2016	74,1	45,5	28,7	101,2	101,6	-0,4	2,8	-
05.10.2016	74,8	45,6	29,2	100,2	100,5	-0,3	2,8	-
06.10.2016	75,6	46,0	29,6	98,8	99,1	-0,3	2,8	-
07.10.2016	75,8	45,1	30,7	90,8	91,2	-0,4	2,7	-
08.10.2016	75,5	45,4	30,1	90,5	90,8	-0,3	2,6	-
09.10.2016	75,2	45,8	29,3	98,9	99,2	-0,3	2,8	-
10.10.2016	75,5	45,8	29,7	95,8	96,2	-0,4	2,8	-
11.10.2016	76,0	45,2	30,8	93,5	93,6	-0,1	2,8	-
12.10.2016	75,7	45,8	29,9	98,0	98,5	-0,5	2,9	-
13.10.2016	75,4	45,9	29,5	100,1	100,3	-0,2	2,9	-
14.10.2016	77,0	46,0	31,0	96,2	96,4	-0,2	2,9	-
15.10.2016	75,2	46,3	28,9	110,8	111,1	-0,3	3,1	-
16.10.2016	76,2	46,6	29,6	105,3	105,7	-0,4	3,1	-
17.10.2016	76,7	46,1	30,6	101,2	101,5	-0,3	3,0	-
18.10.2016	76,2	45,6	30,7	96,1	96,1	0,0	2,8	-
19.10.2016	76,3	46,6	29,8	100,0	100,3	-0,3	3,0	-
20.10.2016	76,7	46,0	30,7	102,2	102,5	-0,3	3,1	-
Среднее	75,0	46,1	28,9	91,3	91,6	-0,3	2,6	
Итого				2 740,0	2 748,9	-8,9	77,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:56	131 217,9	131 764,7	3 885,8	40732

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 15 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244117

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	67,8	57,0	10,8	68,7	57,7	11,0	
22.09.2016	65,7	56,1	9,6	66,6	56,7	9,9	
23.09.2016	67,2	57,4	9,8	68,2	58,0	10,2	
24.09.2016	67,4	57,3	10,1	68,3	58,0	10,3	
25.09.2016	68,7	57,0	11,7	69,7	57,6	12,1	
26.09.2016	67,1	57,4	9,7	68,0	58,1	9,9	
27.09.2016	66,8	57,4	9,4	67,7	58,0	9,7	
28.09.2016	67,1	57,4	9,7	68,0	58,0	10,0	
29.09.2016	66,8	57,3	9,5	67,7	58,0	9,7	
30.09.2016	66,5	57,2	9,3	67,5	57,8	9,7	
01.10.2016	67,5	56,9	10,6	68,4	57,6	10,8	
02.10.2016	68,2	56,5	11,7	69,2	57,1	12,1	
03.10.2016	65,9	57,4	8,5	66,8	58,1	8,7	
04.10.2016	67,5	56,6	10,9	68,4	57,2	11,2	
05.10.2016	66,7	56,7	10,0	67,7	57,3	10,4	
06.10.2016	66,6	56,4	10,2	67,5	57,1	10,4	
07.10.2016	65,9	56,9	9,0	66,8	57,5	9,3	
08.10.2016	66,6	56,9	9,7	67,6	57,6	10,0	
09.10.2016	68,0	56,4	11,6	68,9	57,0	11,9	
10.10.2016	67,0	56,7	10,3	67,9	57,3	10,6	
11.10.2016	66,2	56,8	9,4	67,2	57,5	9,7	
12.10.2016	66,9	56,6	10,3	67,8	57,2	10,6	
13.10.2016	66,2	56,6	9,6	67,1	57,3	9,8	
14.10.2016	65,8	56,8	9,0	66,7	57,4	9,3	
15.10.2016	65,6	56,6	9,0	66,6	57,2	9,4	
16.10.2016	66,5	56,2	10,3	67,4	56,9	10,5	
17.10.2016	66,7	56,2	10,5	67,6	56,8	10,8	
18.10.2016	65,7	56,6	9,1	66,6	57,2	9,4	
19.10.2016	66,7	55,9	10,8	67,7	56,6	11,1	
20.10.2016	66,4	56,3	10,1	67,3	56,9	10,4	
Среднее	66,8	56,8	10,0	67,7	57,4	10,3	
Итого	2003,7	1703,5	300,2	2031,6	1722,7	308,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 23:00	65 031,4	65 031,4	79 695,7	65 796,1	40691

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Канцелярия



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244130

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,3	48,3	26,0	97,1	96,1	1,0	2,4	-
22.09.2016	74,2	48,8	25,4	94,5	93,8	0,7	2,3	-
23.09.2016	74,2	45,4	28,8	112,8	111,9	0,9	2,7	-
24.09.2016	76,3	46,3	30,0	104,5	103,7	0,8	2,8	-
25.09.2016	74,4	47,5	26,9	89,1	88,4	0,7	2,4	-
26.09.2016	74,6	48,7	25,9	82,3	81,6	0,7	2,2	-
27.09.2016	74,0	49,9	24,0	96,4	95,5	0,9	2,1	-
28.09.2016	68,5	46,0	22,6	122,5	121,5	1,0	2,5	-
29.09.2016	75,0	46,3	28,7	114,4	113,3	1,1	3,2	-
30.09.2016	74,4	46,4	27,9	117,9	116,8	1,1	3,2	-
01.10.2016	74,7	46,8	27,8	121,0	119,8	1,2	3,3	-
02.10.2016	74,9	46,8	28,2	121,3	120,2	1,1	3,3	-
03.10.2016	75,3	46,3	29,0	116,5	115,3	1,2	3,3	-
04.10.2016	74,3	46,5	27,7	127,0	125,7	1,3	3,4	-
05.10.2016	74,9	46,8	28,2	127,8	126,6	1,2	3,5	-
06.10.2016	75,7	46,9	28,8	124,7	123,5	1,2	3,5	-
07.10.2016	75,9	46,7	29,3	115,9	114,7	1,2	3,3	-
08.10.2016	75,6	46,5	29,1	121,0	119,9	1,1	3,4	-
09.10.2016	75,3	46,6	28,7	129,1	127,8	1,3	3,5	-
10.10.2016	75,7	46,1	29,6	117,3	116,1	1,2	3,4	-
11.10.2016	76,1	46,2	30,0	116,8	115,5	1,3	3,4	-
12.10.2016	75,8	46,1	29,7	119,6	118,5	1,1	3,4	-
13.10.2016	75,5	46,4	29,2	126,3	124,8	1,5	3,6	-
14.10.2016	77,1	46,4	30,7	122,2	120,9	1,3	3,6	-
15.10.2016	75,3	47,3	28,0	145,3	143,5	1,8	4,0	-
16.10.2016	76,4	47,3	29,1	133,9	132,4	1,5	3,8	-
17.10.2016	76,8	46,7	30,1	125,6	124,0	1,6	3,7	-
18.10.2016	76,3	46,2	30,1	124,3	122,9	1,4	3,6	-
19.10.2016	76,5	46,5	30,0	124,4	122,7	1,7	3,7	-
20.10.2016	76,8	46,8	30,0	127,1	125,6	1,5	3,7	-
Среднее	75,2	46,8	28,3	117,3	116,1	1,2	3,2	
Итого				3 518,6	3 483,0	35,6	96,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:58	210 677,3	208 662,2	4 841,0	40737

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244132

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	61,6	49,9	11,7	62,5	50,4	12,1	
22.09.2016	43,1	33,3	9,8	43,8	33,7	10,1	
23.09.2016	12,3	1,1	11,2	12,5	1,1	11,4	
24.09.2016	33,8	20,9	12,9	34,3	21,1	13,2	
25.09.2016	68,8	56,1	12,7	69,8	56,7	13,1	
26.09.2016	68,2	56,4	11,8	69,2	57,0	12,2	
27.09.2016	68,2	56,2	12,0	69,2	56,8	12,4	
28.09.2016	67,3	56,7	10,6	68,2	57,2	11,0	
29.09.2016	67,6	56,2	11,4	68,6	56,8	11,8	
30.09.2016	67,1	56,1	11,0	68,1	56,7	11,4	
01.10.2016	68,1	56,1	12,0	69,1	56,7	12,4	
02.10.2016	69,8	55,7	14,1	70,8	56,3	14,5	
03.10.2016	67,4	56,6	10,8	68,4	57,2	11,2	
04.10.2016	66,9	55,9	11,0	67,9	56,5	11,4	
05.10.2016	66,5	55,5	11,0	67,5	56,1	11,4	
06.10.2016	66,3	55,1	11,2	67,2	55,7	11,5	
07.10.2016	65,2	54,7	10,5	66,2	55,3	10,9	
08.10.2016	68,9	55,6	13,3	69,9	56,2	13,7	
09.10.2016	69,3	55,3	14,0	70,3	55,9	14,4	
10.10.2016	65,9	55,6	10,3	66,9	56,2	10,7	
11.10.2016	66,3	55,4	10,9	67,3	56,0	11,3	
12.10.2016	66,3	55,4	10,9	67,3	55,9	11,4	
13.10.2016	67,0	55,7	11,3	68,0	56,3	11,7	
14.10.2016	66,7	55,5	11,2	67,7	56,1	11,6	
15.10.2016	67,7	55,5	12,2	68,7	56,1	12,6	
16.10.2016	68,4	55,1	13,3	69,4	55,7	13,7	
17.10.2016	66,7	54,9	11,8	67,7	55,4	12,3	
18.10.2016	66,2	54,3	11,9	67,1	54,9	12,2	
19.10.2016	65,7	54,7	11,0	66,7	55,3	11,4	
20.10.2016	65,8	55,0	10,8	66,8	55,6	11,2	
Среднее	63,3	51,7	11,6	64,2	52,2	12,0	
Итого	1899,1	1550,5	348,6	1927,1	1566,9	360,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:59	68 844,3	68 844,3	84 005,9	69 596,7	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244124

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,8	44,5	29,3	73,2	72,5	0,7	2,1	-
22.09.2016	73,6	48,2	25,4	72,4	71,9	0,5	1,9	-
23.09.2016	73,7	43,8	29,9	87,6	87,2	0,4	2,3	-
24.09.2016	75,8	44,9	30,9	84,2	83,4	0,8	2,4	-
25.09.2016	73,9	46,8	27,1	76,7	76,3	0,4	2,0	-
26.09.2016	73,9	51,7	22,2	59,3	58,9	0,4	1,3	-
27.09.2016	73,0	48,8	24,2	63,1	62,4	0,7	1,4	-
28.09.2016	68,9	43,2	25,7	99,1	98,4	0,7	2,3	-
29.09.2016	74,6	43,9	30,7	89,7	89,0	0,7	2,7	-
30.09.2016	73,9	43,8	30,1	90,7	90,2	0,5	2,7	-
01.10.2016	74,3	44,8	29,5	94,9	94,4	0,5	2,8	-
02.10.2016	74,5	44,5	30,0	94,7	93,9	0,8	2,8	-
03.10.2016	74,9	44,6	30,3	96,4	96,0	0,4	2,9	-
04.10.2016	73,9	44,9	29,0	101,3	100,6	0,7	2,9	-
05.10.2016	74,5	45,2	29,4	101,4	100,9	0,5	3,0	-
06.10.2016	75,3	44,6	30,7	98,2	97,6	0,6	2,9	-
07.10.2016	75,6	53,3	22,4	185,2	183,4	1,8	2,7	-
08.10.2016	75,6	66,0	9,6	314,4	310,6	3,8	3,0	-
09.10.2016	75,2	64,3	10,9	289,9	286,5	3,4	3,1	-
10.10.2016	75,6	63,8	11,8	259,0	256,4	2,6	2,9	-
11.10.2016	75,9	55,5	20,4	167,4	166,2	1,2	2,9	-
12.10.2016	75,4	44,6	30,8	97,6	96,8	0,8	2,9	-
13.10.2016	75,2	44,8	30,3	102,0	101,2	0,8	3,0	-
14.10.2016	76,7	44,9	31,8	97,7	96,8	0,9	3,0	-
15.10.2016	74,9	46,1	28,9	118,5	117,7	0,8	3,4	-
16.10.2016	76,0	46,0	30,0	111,6	110,5	1,1	3,3	-
17.10.2016	76,4	45,0	31,4	99,3	98,3	1,0	3,1	-
18.10.2016	75,9	45,0	30,9	99,6	98,6	1,0	3,0	-
19.10.2016	76,1	45,0	31,1	100,7	99,7	1,0	3,1	-
20.10.2016	76,4	45,5	30,9	105,2	104,3	0,9	3,2	-
Среднее	74,8	47,9	26,8	117,7	116,7	1,0	2,7	
Итого				3 531,0	3 500,6	30,4	80,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:56	196 233,5	195 988,4	4 664,9	40739

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 19 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244118

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	44,9	34,6	10,3	45,6	34,9	10,7	
22.09.2016	33,8	23,0	10,8	34,2	23,2	11,0	
23.09.2016	12,5	0,0	12,5	12,7	0,0	12,7	
24.09.2016	14,6	0,0	14,6	14,8	0,0	14,8	
25.09.2016	15,4	0,0	15,4	15,7	0,0	15,7	
26.09.2016	32,5	20,1	12,4	32,9	20,3	12,6	
27.09.2016	44,3	35,7	8,6	45,0	36,1	8,9	
28.09.2016	46,2	35,5	10,7	46,8	35,8	11,0	
29.09.2016	45,8	35,8	10,0	46,4	36,1	10,3	
30.09.2016	45,4	35,9	9,5	46,0	36,2	9,8	
01.10.2016	47,1	35,6	11,5	47,8	36,0	11,8	
02.10.2016	47,6	35,6	12,0	48,3	35,9	12,4	
03.10.2016	47,4	35,5	11,9	48,0	35,8	12,2	
04.10.2016	46,3	35,6	10,7	47,0	36,0	11,0	
05.10.2016	46,1	35,6	10,5	46,7	35,9	10,8	
06.10.2016	45,7	35,5	10,2	46,4	35,8	10,6	
07.10.2016	43,9	36,0	7,9	44,6	36,4	8,2	
08.10.2016	45,4	35,8	9,6	46,5	36,3	10,2	
09.10.2016	46,8	35,5	11,3	47,8	36,0	11,8	
10.10.2016	43,9	36,0	7,9	44,9	36,5	8,4	
11.10.2016	44,3	35,8	8,5	45,1	36,2	8,9	
12.10.2016	45,5	35,6	9,9	46,1	35,9	10,2	
13.10.2016	45,8	35,4	10,4	46,5	35,7	10,8	
14.10.2016	45,3	35,5	9,8	45,9	35,9	10,0	
15.10.2016	46,9	35,2	11,7	47,6	35,5	12,1	
16.10.2016	47,6	34,9	12,7	48,2	35,2	13,0	
17.10.2016	45,0	35,4	9,6	45,7	35,8	9,9	
18.10.2016	45,8	35,2	10,6	46,4	35,5	10,9	
19.10.2016	44,9	35,5	9,4	45,5	35,8	9,7	
20.10.2016	45,6	35,1	10,5	46,3	35,4	10,9	
Среднее	41,7	31,0	10,7	42,4	31,3	11,0	
Итого	1252,3	930,9	321,4	1271,4	940,1	331,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:55	44 004,1	44 004,1	61 078,5	44 422,3	40737

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплотреблении на приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Солнечная 5

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Источник

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до

Вычислитель: Multical 601 № 7244139

Режим (схема):

Термопреобр.: Pt-500

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см ²	P2 к/см ²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		78,4	77,8	0,6	74,3	47,7	26,6									2,03
22.09.16	24		83,4	82,6	0,8	74,1	47,3	26,8									2,20
23.09.16	24		121,1	120,0	1,1	74,3	45,1	29,1									3,42
24.09.16	24		114,5	113,8	0,7	76,3	46,2	30,2									3,32
25.09.16	24		122,9	122,1	0,8	74,5	47,9	26,6									3,09
26.09.16	24		97,2	96,7	0,5	74,6	49,0	25,6									2,42
27.09.16	24		121,3	120,7	0,6	73,7	50,5	23,2									2,35
28.09.16	24		169,1	167,8	1,3	69,5	46,2	23,3									3,18
29.09.16	24		147,5	146,4	1,1	75,0	47,6	27,4									3,97
30.09.16	24		142,1	141,1	1,0	74,3	47,1	27,3									3,80
01.10.16	24		153,5	152,4	1,1	74,7	48,0	26,7									4,01
02.10.16	24		153,2	152,2	1,0	74,9	48,2	26,8									3,94
03.10.16	24		145,7	144,7	1,0	75,4	47,5	27,9									3,92
04.10.16	24		159,6	158,7	0,9	74,3	47,7	26,5									4,07
05.10.16	24		164,2	163,1	1,1	74,9	48,2	26,8									4,24
06.10.16	24		153,7	152,5	1,2	75,7	47,9	27,9									4,17
07.10.16	24		143,9	143,0	0,9	76,0	47,8	28,1									3,97
08.10.16	24		146,4	145,4	1,0	75,6	48,0	27,6									3,99
09.10.16	24		172,8	171,8	1,0	75,2	48,9	26,4									4,23
10.10.16	24		149,1	148,1	1,0	75,7	47,7	28,0									4,05
11.10.16	24		149,2	148,1	1,1	76,1	47,7	28,5									4,13
12.10.16	24		146,9	145,8	1,1	75,8	47,2	28,7									4,09
13.10.16	24		163,0	161,7	1,3	75,6	48,0	27,6									4,38
14.10.16	24		148,8	147,8	1,0	77,1	47,9	29,2									4,24
15.10.16	24		188,2	186,7	1,5	75,3	49,0	26,3									4,81
16.10.16	24		172,8	171,6	1,2	76,4	49,0	27,4									4,62
17.10.16	24		152,3	151,1	1,2	76,8	47,9	28,9									4,27
18.10.16	24		148,7	147,6	1,1	76,4	47,6	28,8									4,14
19.10.16	24		156,7	155,5	1,2	76,5	47,9	28,6									4,38
20.10.16	24		162,5	161,5	1,0	76,8	48,4	28,4									4,50
Среднее	24		144,3	143,3	1,0	75,2	47,8	27,4									3,8
Итого	720		4328,7	4298,3	30,4												113,9

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
23.10.2016 12:51:00	264909,6	260475,8				6262,3	40795

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Солнечная 5

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труб график: 130/70

Источник:

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Вычислитель: Multical 601 № 7244134

Режим (схема):

Термопреобр.: Pt-500

Подающ. тр. (M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV		
	т	т	т	м3	м3	м3		
21.09.16	90,5	77,5	13,0	91,8	78,4	13,4	24	*
22.09.16	92,1	78,9	13,2	93,5	79,8	13,7	24	*
23.09.16	94,2	81,9	12,3	95,6	82,9	12,7	24	*
24.09.16	91,5	78,9	12,6	93,0	79,9	13,1	24	*
25.09.16	95,7	79,7	16,0	97,1	80,6	16,5	24	*
26.09.16	92,0	79,0	13,0	93,4	80,0	13,4	24	*
27.09.16	93,2	80,1	13,1	94,7	81,0	13,7	24	*
28.09.16	92,9	78,4	14,5	94,1	79,3	14,8	24	*
29.09.16	93,8	80,1	13,7	95,3	81,0	14,3	24	*
30.09.16	90,6	78,3	12,3	92,0	79,3	12,7	24	*
01.10.16	93,8	79,4	14,4	95,3	80,3	15,0	24	*
02.10.16	93,3	77,4	15,9	94,7	78,3	16,4	24	*
03.10.16	91,5	79,4	12,1	92,9	80,4	12,5	24	*
04.10.16	90,2	77,4	12,8	91,6	78,3	13,3	24	*
05.10.16	91,7	78,6	13,1	93,2	79,5	13,7	24	*
06.10.16	88,8	77,0	11,8	90,2	78,0	12,2	24	*
07.10.16	90,7	78,4	12,3	92,1	79,3	12,8	24	*
08.10.16	91,3	76,6	14,7	92,7	77,5	15,2	24	*
09.10.16	94,2	77,5	16,7	95,7	78,5	17,2	24	*
10.10.16	89,7	77,1	12,6	91,1	78,0	13,1	24	*
11.10.16	91,3	78,2	13,1	92,8	79,2	13,6	24	*
12.10.16	89,3	76,2	13,1	90,7	77,1	13,6	24	*
13.10.16	91,1	77,1	14,0	92,5	78,0	14,5	24	*
14.10.16	91,3	79,2	12,1	92,7	80,2	12,5	24	*
15.10.16	92,1	78,8	13,3	93,6	79,7	13,9	24	*
16.10.16	93,8	77,6	16,2	95,2	78,5	16,7	24	*
17.10.16	90,5	77,9	12,6	92,0	78,9	13,1	24	*
18.10.16	89,5	77,9	11,6	90,9	78,8	12,1	24	*
19.10.16	90,8	77,4	13,4	92,2	78,4	13,8	24	*
20.10.16	91,1	77,6	13,5	92,5	78,5	14,0	24	*
Итого	2752,5	2349,5	403,0	2795,1	2377,6	417,5	0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.10.2016	83904,8	64146,2	85554,8	64957,8	40795

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"

Подпись _____ расшифровка _____

Подпись _____ расшифровка _____

Подпись _____ расшифровка _____

Подпись _____ расшифровка _____

Канцелярия



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 7 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244129

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,6	47,6	27,1	105,1	104,6	0,5	2,6	-
22.09.2016	74,4	51,1	23,3	96,5	96,0	0,5	2,2	-
23.09.2016	74,4	45,6	28,8	123,5	123,3	0,2	2,7	-
24.09.2016	76,5	47,6	28,9	115,7	115,2	0,5	2,8	-
25.09.2016	74,7	49,6	25,1	125,2	124,8	0,4	2,8	-
26.09.2016	74,9	53,2	21,7	89,2	88,7	0,5	1,9	-
27.09.2016	73,8	53,2	20,6	100,9	100,4	0,5	1,8	-
28.09.2016	69,7	46,6	23,1	151,9	151,3	0,6	2,7	-
29.09.2016	75,2	47,8	27,4	121,2	120,6	0,6	3,1	-
30.09.2016	74,5	48,5	26,1	130,0	129,3	0,7	3,2	-
01.10.2016	74,9	48,3	26,6	133,4	132,6	0,8	3,3	-
02.10.2016	75,1	48,9	26,3	136,9	136,5	0,4	3,3	-
03.10.2016	75,5	47,9	27,7	131,9	131,2	0,7	3,3	-
04.10.2016	74,4	48,2	26,2	135,0	134,4	0,6	3,3	-
05.10.2016	75,1	47,8	27,3	134,7	133,6	1,1	3,3	-
06.10.2016	75,9	47,7	28,2	127,8	127,3	0,5	3,3	-
07.10.2016	76,2	48,3	27,9	129,0	128,0	1,0	3,3	-
08.10.2016	75,8	48,5	27,3	134,0	133,4	0,6	3,4	-
09.10.2016	75,4	50,0	25,4	152,2	151,4	0,8	3,5	-
10.10.2016	75,9	48,2	27,7	136,3	135,6	0,7	3,4	-
11.10.2016	76,3	47,4	28,9	127,7	126,9	0,8	3,4	-
12.10.2016	76,0	48,6	27,5	134,7	134,1	0,6	3,5	-
13.10.2016	75,8	47,7	28,1	139,3	138,3	1,0	3,5	-
14.10.2016	77,3	47,9	29,5	125,0	124,2	0,8	3,5	-
15.10.2016	75,5	48,8	26,7	156,9	156,1	0,8	3,9	-
16.10.2016	76,6	50,0	26,6	159,0	158,2	0,8	3,9	-
17.10.2016	77,0	48,5	28,5	135,1	134,3	0,8	3,6	-
18.10.2016	76,6	47,6	28,9	132,7	132,0	0,7	3,5	-
19.10.2016	76,7	48,1	28,6	136,8	136,1	0,7	3,7	-
20.10.2016	77,0	48,8	28,2	136,3	135,5	0,8	3,7	-
Среднее	75,4	48,6	26,8	129,8	129,1	0,7	3,2	
Итого				3 893,9	3 873,9	20,0	95,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:58	186 280,3	182 840,1	4 335,6	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	48,3	38,7	9,6	49,0	39,1	9,9	
22.09.2016	47,6	38,6	9,0	48,3	38,9	9,4	
23.09.2016	24,0	13,3	10,7	24,3	13,5	10,8	
24.09.2016	35,4	23,7	11,7	36,0	23,9	12,1	
25.09.2016	38,3	23,4	14,9	38,8	23,6	15,2	
26.09.2016	48,2	37,8	10,4	48,9	38,2	10,7	
27.09.2016	47,9	38,0	9,9	48,6	38,4	10,2	
28.09.2016	49,3	37,0	12,3	49,9	37,3	12,6	
29.09.2016	48,1	37,8	10,3	48,8	38,2	10,6	
30.09.2016	47,8	37,0	10,8	48,5	37,3	11,2	
01.10.2016	48,3	36,1	12,2	49,0	36,5	12,5	
02.10.2016	48,8	35,7	13,1	49,6	36,1	13,5	
03.10.2016	47,4	36,4	11,0	48,0	36,7	11,3	
04.10.2016	46,8	36,1	10,7	47,5	36,5	11,0	
05.10.2016	45,9	35,9	10,0	46,6	36,2	10,4	
06.10.2016	45,3	35,6	9,7	46,0	36,0	10,0	
07.10.2016	45,7	35,3	10,4	46,3	35,6	10,7	
08.10.2016	46,9	34,9	12,0	47,6	35,3	12,3	
09.10.2016	47,6	33,5	14,1	48,3	33,8	14,5	
10.10.2016	46,1	34,8	11,3	46,8	35,1	11,7	
11.10.2016	45,3	35,3	10,0	45,9	35,7	10,2	
12.10.2016	46,3	35,3	11,0	47,0	35,6	11,4	
13.10.2016	46,2	35,6	10,6	46,9	36,0	10,9	
14.10.2016	45,5	36,8	8,7	46,2	37,1	9,1	
15.10.2016	46,8	35,2	11,6	47,5	35,6	11,9	
16.10.2016	47,8	33,2	14,6	48,5	33,5	15,0	
17.10.2016	45,8	35,0	10,8	46,4	35,3	11,1	
18.10.2016	45,0	35,1	9,9	45,7	35,5	10,2	
19.10.2016	45,5	34,7	10,8	46,2	35,0	11,2	
20.10.2016	45,0	34,7	10,3	45,6	35,1	10,5	
Среднее	45,4	34,4	11,1	46,1	34,7	11,4	
Итого	1362,9	1030,5	332,4	1382,7	1040,6	342,1	

Дата и время	M1, т	M2, т	V1,м3	V2,м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:58	59 898,5	59 898,5	75 790,2	60 608,7	40737

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244128

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,5	51,2	23,4	103,5	104,0	-0,5	2,3	-
22.09.2016	74,3	53,4	20,9	92,2	92,6	-0,4	1,9	-
23.09.2016	74,3	46,9	27,4	100,6	100,3	0,3	2,6	-
24.09.2016	76,3	46,6	29,8	95,6	95,8	-0,2	2,6	-
25.09.2016	74,5	49,1	25,3	90,8	90,9	-0,1	2,2	-
26.09.2016	74,6	54,5	20,1	70,9	70,8	0,1	1,5	-
27.09.2016	73,7	52,6	21,0	81,6	81,3	0,3	1,8	-
28.09.2016	68,7	43,0	25,7	105,9	105,8	0,1	2,6	-
29.09.2016	75,1	45,6	29,5	105,0	105,3	-0,3	3,0	-
30.09.2016	74,4	45,3	29,1	105,3	105,3	0,0	3,0	-
01.10.2016	74,8	45,7	29,1	106,8	106,9	-0,1	3,1	-
02.10.2016	75,0	46,0	29,0	107,6	107,8	-0,2	3,1	-
03.10.2016	75,4	45,7	29,7	108,4	108,7	-0,3	3,2	-
04.10.2016	74,3	44,4	29,9	107,6	108,0	-0,4	3,2	-
05.10.2016	75,0	44,6	30,4	108,7	109,2	-0,5	3,3	-
06.10.2016	75,7	45,7	30,0	115,0	115,5	-0,5	3,3	-
07.10.2016	76,0	46,9	29,1	111,4	113,7	-2,3	3,1	-
08.10.2016	75,7	48,0	27,6	117,3	118,0	-0,7	3,1	-
09.10.2016	75,3	46,6	28,7	117,5	118,3	-0,8	3,3	-
10.10.2016	75,8	47,1	28,7	118,8	119,2	-0,4	3,3	-
11.10.2016	76,1	45,0	31,1	113,9	114,2	-0,3	3,4	-
12.10.2016	75,9	45,6	30,2	120,1	120,2	-0,1	3,5	-
13.10.2016	75,7	46,5	29,2	129,4	129,1	0,3	3,7	-
14.10.2016	77,2	46,5	30,7	119,8	119,6	0,2	3,5	-
15.10.2016	75,3	47,5	27,8	145,4	145,0	0,4	3,9	-
16.10.2016	76,5	47,2	29,2	134,6	134,4	0,2	3,8	-
17.10.2016	76,9	47,6	29,3	127,2	127,0	0,2	3,6	-
18.10.2016	76,4	47,2	29,2	123,6	123,2	0,4	3,4	-
19.10.2016	76,6	48,1	28,5	131,8	132,1	-0,3	3,6	-
20.10.2016	76,9	48,8	28,1	135,6	135,8	-0,2	3,6	-
Среднее	75,2	47,3	27,9	111,7	111,9	-0,2	3,1	
Итого				3 351,9	3 358,0	-6,1	91,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:57	172 926,3	171 960,4	4 438,8	40733

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная дом, 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244133

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	45,3	33,7	11,6	46,0	34,1	11,9	
22.09.2016	43,9	33,5	10,4	44,5	33,8	10,7	
23.09.2016	44,2	33,9	10,3	44,9	34,2	10,7	
24.09.2016	46,1	34,0	12,1	46,7	34,4	12,3	
25.09.2016	49,7	33,2	16,5	50,4	33,5	16,9	
26.09.2016	46,3	35,0	11,3	47,0	35,3	11,7	
27.09.2016	47,4	34,1	13,3	48,1	34,5	13,6	
28.09.2016	49,6	33,5	16,1	50,1	33,7	16,4	
29.09.2016	46,4	34,0	12,4	47,1	34,4	12,7	
30.09.2016	46,5	34,5	12,0	47,2	34,8	12,4	
01.10.2016	47,1	34,3	12,8	47,7	34,6	13,1	
02.10.2016	49,1	33,8	15,3	49,8	34,2	15,6	
03.10.2016	49,3	33,6	15,7	50,0	33,9	16,1	
04.10.2016	47,4	33,3	14,1	48,0	33,6	14,4	
05.10.2016	50,2	31,7	18,5	50,8	32,0	18,8	
06.10.2016	50,2	36,5	13,7	50,9	36,8	14,1	
07.10.2016	47,9	35,9	12,0	48,5	36,3	12,2	
08.10.2016	51,4	36,1	15,3	52,1	36,4	15,7	
09.10.2016	57,5	34,9	22,6	58,1	35,2	22,9	
10.10.2016	49,7	35,7	14,0	50,4	36,0	14,4	
11.10.2016	47,4	35,5	11,9	48,1	35,9	12,2	
12.10.2016	47,3	35,5	11,8	48,0	35,8	12,2	
13.10.2016	48,6	35,6	13,0	49,3	36,0	13,3	
14.10.2016	45,4	35,5	9,9	46,1	35,8	10,3	
15.10.2016	48,4	35,2	13,2	49,1	35,6	13,5	
16.10.2016	50,5	36,4	14,1	51,3	36,7	14,6	
17.10.2016	48,4	37,1	11,3	49,1	37,5	11,6	
18.10.2016	47,1	36,9	10,2	47,8	37,3	10,5	
19.10.2016	48,2	37,0	11,2	48,9	37,3	11,6	
20.10.2016	47,8	37,0	10,8	48,5	37,4	11,1	
Среднее	48,1	34,9	13,2	48,8	35,2	13,6	
Итого	1444,3	1046,9	397,4	1464,5	1057,0	407,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:59	78 480,0	78 480,0	98 224,0	79 397,7	40695

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 21 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244125

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)	VA м3
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1		ГВС механ
21.09.2016	74,1	45,3	28,9	79,4	78,0	1,4	2,1	-	9,04
22.09.2016	73,9	47,2	26,7	74,3	72,8	1,5	1,9	-	8,11
23.09.2016	74,0	45,4	28,7	94,0	92,1	1,9	2,2	-	10,09
24.09.2016	76,0	45,7	30,3	84,1	82,4	1,7	2,3	-	9,45
25.09.2016	74,2	46,0	28,2	93,2	91,5	1,7	2,3	-	13,48
26.09.2016	74,2	53,6	20,7	62,5	61,3	1,2	1,2	-	9,17
27.09.2016	73,1	50,9	22,2	87,8	86,1	1,7	1,5	-	8,87
28.09.2016	69,2	44,2	25,0	110,7	108,2	2,5	2,3	-	9,17
29.09.2016	74,9	45,1	29,8	93,0	90,9	2,1	2,7	-	7,93
30.09.2016	74,2	45,3	28,9	97,2	95,0	2,2	2,7	-	8,53
01.10.2016	74,5	45,5	29,1	97,4	95,2	2,2	2,8	-	8,61
02.10.2016	74,8	45,8	28,9	98,6	96,4	2,2	2,8	-	10,29
03.10.2016	75,2	45,3	29,9	96,8	94,7	2,1	2,8	-	8,63
04.10.2016	74,1	45,3	28,8	101,6	99,3	2,3	2,8	-	7,17
05.10.2016	74,8	45,5	29,2	104,4	101,9	2,5	2,9	-	7,70
06.10.2016	75,5	45,3	30,2	103,4	101,1	2,3	3,0	-	8,28
07.10.2016	75,8	45,5	30,4	97,0	94,7	2,3	2,9	-	7,81
08.10.2016	75,4	45,4	30,1	99,6	97,3	2,3	2,9	-	9,18
09.10.2016	75,1	45,8	29,3	104,5	102,2	2,3	2,9	-	10,05
10.10.2016	75,5	45,5	30,0	100,2	97,9	2,3	2,9	-	8,64
11.10.2016	76,0	45,0	31,0	100,9	98,4	2,5	3,0	-	8,48
12.10.2016	75,7	45,3	30,3	100,7	98,4	2,3	3,0	-	7,94
13.10.2016	75,4	45,0	30,5	105,1	102,5	2,6	3,1	-	7,72
14.10.2016	77,0	45,5	31,5	101,5	99,2	2,3	3,1	-	8,01
15.10.2016	75,2	46,4	28,7	128,0	125,0	3,0	3,6	-	11,16
16.10.2016	76,3	46,2	30,1	117,9	115,1	2,8	3,4	-	11,15
17.10.2016	76,7	45,6	31,1	104,9	102,4	2,5	3,1	-	8,87
18.10.2016	76,2	44,8	31,5	102,9	100,4	2,5	3,1	-	8,68
19.10.2016	76,4	45,6	30,8	106,5	104,1	2,4	3,2	-	9,00
20.10.2016	76,7	46,0	30,7	109,6	107,0	2,6	3,3	-	8,91
Среднее	75,0	46,0	29,0	98,6	96,4	2,2	2,7		
Итого				2 957,7	2 891,5	66,2	81,7		252,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч	VA м3
21.10.2016 02:56	195 692,1	192 926,3	4 368,4	40739	2 643,53

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Повха, дом 22 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244121

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

Е1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,1	49,8	24,3	73,7	72,8	0,9	1,7	-
22.09.2016	73,8	51,0	22,8	67,1	66,3	0,8	1,5	-
23.09.2016	73,9	47,1	26,8	71,6	70,6	1,0	1,9	-
24.09.2016	76,0	47,1	28,9	69,1	68,3	0,8	1,9	-
25.09.2016	74,2	48,8	25,3	69,6	68,7	0,9	1,7	-
26.09.2016	74,1	51,2	22,9	56,9	56,2	0,7	1,3	-
27.09.2016	73,3	51,7	21,6	66,9	66,0	0,9	1,3	-
28.09.2016	68,4	46,9	21,5	97,7	96,6	1,1	1,7	-
29.09.2016	74,8	47,0	27,8	80,3	79,2	1,1	2,1	-
30.09.2016	74,1	47,5	26,6	83,2	82,2	1,0	2,2	-
01.10.2016	74,5	48,1	26,4	89,5	88,4	1,1	2,3	-
02.10.2016	74,7	48,2	26,5	89,2	88,1	1,1	2,3	-
03.10.2016	75,1	46,6	28,5	82,4	81,6	0,8	2,2	-
04.10.2016	74,0	47,4	26,7	89,4	88,2	1,2	2,3	-
05.10.2016	74,7	47,3	27,4	88,4	87,4	1,0	2,3	-
06.10.2016	75,5	48,1	27,4	92,2	91,2	1,0	2,4	-
07.10.2016	75,8	47,6	28,2	81,5	80,4	1,1	2,2	-
08.10.2016	75,6	47,5	28,1	84,3	83,2	1,1	2,3	-
09.10.2016	75,2	47,8	27,5	90,9	89,9	1,0	2,4	-
10.10.2016	75,6	47,3	28,3	85,0	83,9	1,1	2,3	-
11.10.2016	76,0	47,6	28,4	85,1	84,0	1,1	2,3	-
12.10.2016	75,6	47,2	28,4	85,9	85,0	0,9	2,3	-
13.10.2016	75,3	47,4	27,9	88,0	86,9	1,1	2,4	-
14.10.2016	76,8	47,2	29,6	82,6	81,5	1,1	2,3	-
15.10.2016	75,1	48,7	26,4	105,7	104,6	1,1	2,7	-
16.10.2016	76,2	49,0	27,3	98,9	97,7	1,2	2,7	-
17.10.2016	76,6	48,1	28,5	90,3	89,2	1,1	2,5	-
18.10.2016	76,1	47,8	28,3	86,6	85,6	1,0	2,4	-
19.10.2016	76,3	48,0	28,2	89,2	88,2	1,0	2,5	-
20.10.2016	76,6	47,7	28,9	90,0	89,0	1,0	2,5	-
Среднее	74,9	48,1	26,8	83,7	82,7	1,0	2,2	-
Итого				2 511,2	2 480,9	30,3	65,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:55	118 741,1	117 821,7	3 123,0	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Повха, дом 22 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244143

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	67,4	59,1	8,3	68,5	59,8	8,7	
22.09.2016	67,0	58,9	8,1	68,1	59,6	8,5	
23.09.2016	67,8	58,8	9,0	68,8	59,4	9,4	
24.09.2016	68,1	58,5	9,6	69,1	59,2	9,9	
25.09.2016	69,3	58,3	11,0	70,3	58,9	11,4	
26.09.2016	67,4	58,8	8,6	68,4	59,5	8,9	
27.09.2016	67,4	58,8	8,6	68,4	59,4	9,0	
28.09.2016	67,2	58,8	8,4	68,1	59,5	8,6	
29.09.2016	66,7	58,9	7,8	67,7	59,5	8,2	
30.09.2016	66,5	58,6	7,9	67,5	59,3	8,2	
01.10.2016	67,5	58,1	9,4	68,6	58,8	9,8	
02.10.2016	68,3	57,8	10,5	69,3	58,4	10,9	
03.10.2016	66,3	58,5	7,8	67,3	59,2	8,1	
04.10.2016	66,6	58,3	8,3	67,6	58,9	8,7	
05.10.2016	66,1	58,1	8,0	67,0	58,8	8,2	
06.10.2016	67,0	57,6	9,4	68,0	58,2	9,8	
07.10.2016	65,6	58,1	7,5	66,6	58,8	7,8	
08.10.2016	67,0	57,9	9,1	68,0	58,5	9,5	
09.10.2016	67,9	57,3	10,6	68,9	58,0	10,9	
10.10.2016	66,4	58,0	8,4	67,4	58,6	8,8	
11.10.2016	66,6	57,6	9,0	67,6	58,3	9,3	
12.10.2016	65,9	57,8	8,1	66,9	58,4	8,5	
13.10.2016	66,0	57,7	8,3	67,0	58,4	8,6	
14.10.2016	65,1	58,0	7,1	66,1	58,6	7,5	
15.10.2016	66,6	57,0	9,6	67,6	57,7	9,9	
16.10.2016	66,8	57,2	9,6	67,8	57,8	10,0	
17.10.2016	65,8	57,4	8,4	66,8	58,1	8,7	
18.10.2016	65,5	57,6	7,9	66,5	58,2	8,3	
19.10.2016	66,0	57,3	8,7	66,9	58,0	8,9	
20.10.2016	65,9	57,4	8,5	66,9	58,0	8,9	
Среднее	66,8	58,1	8,7	67,8	58,7	9,1	
Итого	2003,7	1742,2	261,5	2033,7	1761,8	271,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 03:01	66 794,4	66 794,4	77 477,6	67 597,0	40735

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 13 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244126

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,5	50,1	24,4	110,7	108,9	1,8	2,3	-
22.09.2016	74,3	51,6	22,7	109,9	108,2	1,7	2,2	-
23.09.2016	74,3	48,4	25,8	109,9	107,9	2,0	2,6	-
24.09.2016	76,3	47,8	28,5	105,4	103,5	1,9	2,6	-
25.09.2016	74,5	50,6	23,9	109,9	108,2	1,7	2,3	-
26.09.2016	74,6	53,3	21,3	96,0	94,1	1,9	2,0	-
27.09.2016	73,7	54,0	19,7	111,2	109,2	2,0	1,8	-
28.09.2016	69,5	47,7	21,8	149,9	147,3	2,6	2,4	-
29.09.2016	75,1	48,9	26,2	128,4	126,2	2,2	3,1	-
30.09.2016	74,4	48,8	25,6	137,6	135,2	2,4	3,1	-
01.10.2016	74,8	49,8	25,0	141,4	139,3	2,1	3,3	-
02.10.2016	75,0	50,3	24,7	146,5	144,0	2,5	3,2	-
03.10.2016	75,4	48,3	27,1	136,7	134,6	2,1	3,1	-
04.10.2016	74,3	49,2	25,1	146,3	143,8	2,5	3,2	-
05.10.2016	75,0	49,7	25,4	150,4	148,0	2,4	3,4	-
06.10.2016	75,7	49,5	26,3	139,0	136,8	2,2	3,3	-
07.10.2016	76,0	48,9	27,1	124,9	122,7	2,2	3,1	-
08.10.2016	75,7	49,4	26,3	137,1	135,0	2,1	3,2	-
09.10.2016	75,3	50,7	24,7	163,0	160,3	2,7	3,4	-
10.10.2016	75,7	49,1	26,6	137,6	135,4	2,2	3,3	-
11.10.2016	76,2	48,9	27,3	136,8	134,5	2,3	3,3	-
12.10.2016	75,9	49,0	26,9	136,2	133,9	2,3	3,3	-
13.10.2016	75,7	49,6	26,0	150,4	147,8	2,6	3,5	-
14.10.2016	77,2	49,1	28,0	130,8	128,5	2,3	3,4	-
15.10.2016	75,3	49,3	26,0	161,2	158,3	2,9	3,8	-
16.10.2016	76,5	50,2	26,3	161,2	158,5	2,7	3,8	-
17.10.2016	76,9	49,3	27,7	139,0	136,6	2,4	3,4	-
18.10.2016	76,4	49,1	27,3	146,5	144,1	2,4	3,5	-
19.10.2016	76,6	50,0	26,6	145,0	142,6	2,4	3,6	-
20.10.2016	76,9	49,1	27,7	143,7	141,2	2,5	3,6	-
Среднее	75,3	49,7	25,6	134,8	132,5	2,3	3,1	-
Итого				4 042,6	3 974,6	68,0	92,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:57	208 581,1	206 463,6	4 251,2	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 13 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244137

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	52,8	41,2	11,6	53,6	41,6	12,0	
22.09.2016	52,1	40,5	11,6	52,8	41,0	11,8	
23.09.2016	51,4	40,5	10,9	52,2	40,9	11,3	
24.09.2016	52,1	40,9	11,2	52,9	41,3	11,6	
25.09.2016	53,3	40,0	13,3	54,0	40,4	13,6	
26.09.2016	50,9	40,8	10,1	51,7	41,2	10,5	
27.09.2016	50,9	41,0	9,9	51,6	41,4	10,2	
28.09.2016	51,5	40,4	11,1	52,2	40,8	11,4	
29.09.2016	51,2	39,7	11,5	51,9	40,1	11,8	
30.09.2016	51,1	39,0	12,1	51,9	39,4	12,5	
01.10.2016	51,9	38,4	13,5	52,6	38,8	13,8	
02.10.2016	52,6	38,1	14,5	53,4	38,5	14,9	
03.10.2016	49,9	38,9	11,0	50,7	39,3	11,4	
04.10.2016	50,0	38,5	11,5	50,7	38,8	11,9	
05.10.2016	50,5	37,7	12,8	51,2	38,1	13,1	
06.10.2016	49,2	37,9	11,3	50,0	38,3	11,7	
07.10.2016	48,5	38,2	10,3	49,2	38,6	10,6	
08.10.2016	50,6	37,9	12,7	51,3	38,2	13,1	
09.10.2016	52,3	36,7	15,6	53,1	37,1	16,0	
10.10.2016	49,8	38,1	11,7	50,5	38,5	12,0	
11.10.2016	49,3	37,3	12,0	50,0	37,7	12,3	
12.10.2016	48,9	37,7	11,2	49,7	38,0	11,7	
13.10.2016	50,1	36,9	13,2	50,8	37,3	13,5	
14.10.2016	48,7	38,1	10,6	49,4	38,5	10,9	
15.10.2016	50,5	37,5	13,0	51,3	37,8	13,5	
16.10.2016	51,9	36,2	15,7	52,6	36,6	16,0	
17.10.2016	48,7	37,4	11,3	49,5	37,8	11,7	
18.10.2016	49,4	36,7	12,7	50,1	37,0	13,1	
19.10.2016	48,9	36,4	12,5	49,6	36,8	12,8	
20.10.2016	48,6	36,4	12,2	49,3	36,8	12,5	
Среднее	50,6	38,5	12,1	51,3	38,9	12,4	
Итого	1517,6	1155,0	362,6	1539,8	1166,6	373,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:59	50 209,7	50 209,7	66 847,9	50 774,9	40736

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 11 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244127

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,4	46,9	27,5	82,3	82,0	0,3	2,1	-
22.09.2016	74,1	47,5	26,7	67,6	67,4	0,2	1,8	-
23.09.2016	74,2	43,9	30,2	79,1	78,5	0,6	2,3	-
24.09.2016	76,2	44,5	31,7	76,3	75,9	0,4	2,3	-
25.09.2016	74,4	46,7	27,7	75,8	75,3	0,5	2,1	-
26.09.2016	74,5	49,8	24,7	68,2	67,8	0,4	1,8	-
27.09.2016	73,6	51,2	22,4	86,9	86,4	0,5	1,8	-
28.09.2016	69,4	43,0	26,4	93,5	93,2	0,3	2,2	-
29.09.2016	75,0	43,6	31,4	89,2	88,9	0,3	2,7	-
30.09.2016	74,3	43,8	30,6	91,4	90,9	0,5	2,7	-
01.10.2016	74,7	44,5	30,3	95,8	95,3	0,5	2,8	-
02.10.2016	74,9	44,0	30,9	94,5	94,3	0,2	2,8	-
03.10.2016	74,7	42,7	32,0	90,1	89,6	0,5	2,8	-
04.10.2016	74,3	44,2	30,1	108,7	107,9	0,8	3,2	-
05.10.2016	75,0	44,9	30,0	112,2	111,6	0,6	3,3	-
06.10.2016	75,7	49,5	26,3	132,2	131,4	0,8	3,4	-
07.10.2016	76,0	52,6	23,5	129,6	129,0	0,6	3,0	-
08.10.2016	75,7	52,9	22,8	137,9	137,4	0,5	3,1	-
09.10.2016	75,3	52,7	22,6	143,2	142,4	0,8	3,2	-
10.10.2016	75,8	50,5	25,3	129,1	127,3	1,8	3,2	-
11.10.2016	76,2	53,4	22,9	139,9	138,7	1,2	3,1	-
12.10.2016	76,0	56,9	19,0	171,3	169,1	2,2	3,2	-
13.10.2016	75,6	50,7	25,0	137,2	134,7	2,5	3,2	-
14.10.2016	77,2	49,5	27,7	124,8	122,5	2,3	3,1	-
15.10.2016	75,3	48,5	26,8	138,5	136,3	2,2	3,6	-
16.10.2016	76,4	45,3	31,1	111,8	110,9	0,9	3,4	-
17.10.2016	76,8	45,7	31,1	102,0	101,3	0,7	3,1	-
18.10.2016	76,4	44,9	31,4	100,1	99,0	1,1	3,1	-
19.10.2016	76,5	44,7	31,8	98,9	98,8	0,1	3,1	-
20.10.2016	76,8	45,9	30,9	111,3	110,8	0,5	3,4	-
Среднее	75,2	47,5	27,7	107,3	106,5	0,8	2,8	
Итого				3 219,4	3 194,6	24,8	85,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:57	163 800,9	161 671,6	4 203,4	40739

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 11 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244135

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	35,7	24,2	11,5	36,2	24,4	11,8	
22.09.2016	42,8	32,9	9,9	43,5	33,2	10,3	
23.09.2016	41,6	32,9	8,7	42,2	33,2	9,0	
24.09.2016	43,5	33,0	10,5	44,2	33,3	10,9	
25.09.2016	44,8	32,3	12,5	45,4	32,6	12,8	
26.09.2016	42,8	32,8	10,0	43,5	33,1	10,4	
27.09.2016	42,4	33,1	9,3	43,1	33,4	9,7	
28.09.2016	42,4	32,3	10,1	43,0	32,6	10,4	
29.09.2016	42,1	32,2	9,9	42,7	32,5	10,2	
30.09.2016	41,5	31,5	10,0	42,1	31,8	10,3	
01.10.2016	42,6	31,4	11,2	43,3	31,6	11,7	
02.10.2016	43,7	31,4	12,3	44,3	31,7	12,6	
03.10.2016	41,4	31,9	9,5	42,0	32,2	9,8	
04.10.2016	41,4	31,6	9,8	42,0	31,9	10,1	
05.10.2016	41,2	31,1	10,1	41,9	31,4	10,5	
06.10.2016	40,9	31,1	9,8	41,6	31,4	10,2	
07.10.2016	39,8	31,5	8,3	40,6	31,8	8,8	
08.10.2016	42,2	31,9	10,3	43,1	32,3	10,8	
09.10.2016	43,2	31,7	11,5	44,0	32,0	12,0	
10.10.2016	42,1	31,7	10,4	43,0	32,1	10,9	
11.10.2016	40,5	31,3	9,2	41,3	31,6	9,7	
12.10.2016	40,9	31,1	9,8	41,7	31,5	10,2	
13.10.2016	40,5	30,8	9,7	41,3	31,1	10,2	
14.10.2016	40,3	31,1	9,2	41,0	31,4	9,6	
15.10.2016	42,5	30,4	12,1	43,1	30,7	12,4	
16.10.2016	44,5	30,1	14,4	45,2	30,3	14,9	
17.10.2016	40,7	30,7	10,0	41,3	31,0	10,3	
18.10.2016	41,7	30,2	11,5	42,3	30,4	11,9	
19.10.2016	41,0	30,2	10,8	41,5	30,5	11,0	
20.10.2016	43,3	30,1	13,2	43,9	30,3	13,6	
Среднее	41,8	31,3	10,5	42,5	31,6	10,9	
Итого	1254,0	938,5	315,5	1274,3	947,3	327,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:59	60 493,8	60 493,8	77 050,2	61 155,3	40738

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта 10 (1) (гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 17.03.2009

Номер прибора 5216136

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр,час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	0,50	57,1	47,9	9,2	0,00	0,00	71,11	63,33	7,78	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	0,47	55,7	46,7	9,0	0,00	0,00	70,81	63,36	7,45	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	0,48	57,2	48,1	9,1	0,00	0,00	70,36	62,84	7,52	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	0,49	56,8	47,6	9,2	0,00	0,00	71,44	63,82	7,62	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	0,46	58,3	45,2	13,1	0,00	0,00	68,63	61,60	7,03	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	0,44	54,5	45,9	8,6	0,00	0,00	70,75	63,53	7,22	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	0,45	54,9	46,3	8,6	0,00	0,00	69,34	62,32	7,02	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	0,45	57,3	47,9	9,4	0,00	0,00	64,59	58,02	6,57	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	0,48	55,0	45,7	9,3	0,00	0,00	71,42	63,70	7,72	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	0,45	54,8	45,4	9,4	0,00	0,00	70,72	63,36	7,36	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	0,45	54,7	45,3	9,4	0,00	0,00	71,24	63,88	7,36	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	0,55	57,8	47,0	10,8	0,00	0,00	70,70	62,30	8,40	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	0,53	56,6	48,1	8,5	0,00	0,00	71,40	63,16	8,24	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	0,50	55,5	48,0	7,5	0,00	0,00	70,74	62,84	7,90	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	0,51	56,4	47,8	8,6	0,00	0,00	71,00	62,91	8,09	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	0,50	56,3	47,7	8,6	0,00	0,00	71,58	63,82	7,76	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	0,48	55,2	47,0	8,2	0,00	0,00	72,22	64,49	7,73	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	0,46	54,9	46,6	8,3	0,00	0,00	71,79	64,51	7,28	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	0,44	57,9	45,8	12,1	0,00	0,00	70,22	63,44	6,78	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	0,45	55,6	46,3	9,3	0,00	0,00	71,73	64,57	7,16	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	0,45	55,6	46,3	9,3	0,00	0,00	71,97	64,68	7,29	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	0,45	55,4	46,4	9,0	0,00	0,00	71,71	64,53	7,18	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	0,44	55,2	46,4	8,8	0,00	0,00	71,75	64,44	7,31	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	0,47	55,5	46,9	8,6	0,00	0,00	72,80	65,21	7,59	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	0,48	56,3	46,8	9,5	0,00	0,00	70,37	63,23	7,14	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	0,49	59,1	46,7	12,4	0,00	0,00	71,13	63,73	7,40	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	0,57	57,2	48,3	8,9	0,00	0,00	72,03	63,28	8,75	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	0,60	57,3	49,5	7,8	0,00	0,00	72,19	62,88	9,31	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	0,60	57,5	49,2	8,3	0,00	0,00	71,75	62,80	8,95	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	0,58	55,9	49,3	6,6	0,00	0,00	72,28	63,27	9,01	0,00	0,00	24:00	0
Итого	14,67	1687,50	1412,10	275,40	0,00	0,00	70,99	63,33	7,66	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта 10 (2) отоп

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 17.03.2009

Номер прибора 5216135

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	0,86	185,0	184,6	0,4	0,00	0,00	73,52	69,07	4,45	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	1,40	162,0	162,2	-0,2	0,00	0,00	73,56	65,59	7,97	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	2,65	131,3	131,9	-0,6	0,00	0,00	74,06	56,35	17,71	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	2,46	119,5	120,0	-0,5	0,00	0,00	75,30	57,20	18,10	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	1,52	103,2	103,5	-0,3	0,00	0,00	73,48	60,58	12,90	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	1,08	113,8	114,0	-0,2	0,00	0,00	73,88	65,47	8,41	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	1,52	133,8	133,8	0,0	0,00	0,00	72,74	62,76	9,98	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	2,52	170,3	170,7	-0,4	0,00	0,00	69,04	55,79	13,25	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	3,04	197,7	198,4	-0,7	0,00	0,00	74,13	60,97	13,16	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	2,96	198,3	199,1	-0,8	0,00	0,00	73,52	60,72	12,80	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	3,00	199,3	200,0	-0,7	0,00	0,00	73,98	60,93	13,05	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	2,91	193,0	193,6	-0,6	0,00	0,00	74,21	61,11	13,10	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	2,96	192,2	192,8	-0,6	0,00	0,00	74,32	61,01	13,31	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	3,09	190,9	191,6	-0,7	0,00	0,00	73,61	59,69	13,92	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	3,13	188,0	188,8	-0,8	0,00	0,00	74,16	59,78	14,38	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	3,18	188,2	188,9	-0,7	0,00	0,00	74,80	60,07	14,73	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	2,99	185,2	185,9	-0,7	0,00	0,00	75,14	61,21	13,93	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	2,89	184,5	185,0	-0,5	0,00	0,00	74,90	61,30	13,60	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	3,07	183,3	183,9	-0,6	0,00	0,00	74,27	59,72	14,55	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	3,01	181,9	182,5	-0,6	0,00	0,00	74,89	60,51	14,38	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	3,03	181,6	182,5	-0,9	0,00	0,00	75,17	60,68	14,49	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	3,00	181,6	182,4	-0,8	0,00	0,00	74,86	60,60	14,26	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	3,23	184,5	185,4	-0,9	0,00	0,00	74,92	59,78	15,14	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	3,12	185,4	186,0	-0,6	0,00	0,00	76,02	61,69	14,33	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	3,53	186,5	187,4	-0,9	0,00	0,00	74,42	58,15	16,27	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	3,47	186,2	187,0	-0,8	0,00	0,00	75,73	59,50	16,23	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	3,15	182,0	182,6	-0,6	0,00	0,00	75,74	60,84	14,90	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	3,13	181,3	182,1	-0,8	0,00	0,00	75,63	60,60	15,03	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	3,22	186,0	186,6	-0,6	0,00	0,00	75,68	60,70	14,98	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	3,32	183,2	183,7	-0,5	0,00	0,00	75,95	60,28	15,67	0,00	0,00	24:00	0
Итого	82,44	5239,70	5256,90	-17,20	0,00	0,00	74,39	60,75	13,63	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта №10 (отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036296


Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	1,13	194,7	194,9	-0,2	0,00	0,00	73,95	68,68	5,27	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	1,45	185,6	185,9	-0,3	0,00	0,00	73,89	66,57	7,32	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	3,01	161,8	161,3	0,5	0,00	0,00	74,03	57,66	16,37	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	2,93	149,7	149,6	0,1	0,00	0,00	76,12	59,01	17,11	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	2,11	132,1	132,3	-0,2	0,00	0,00	74,30	59,82	14,48	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	1,71	141,9	142,4	-0,5	0,00	0,00	74,54	64,07	10,47	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	1,59	146,8	146,9	-0,1	0,00	0,00	74,24	64,88	9,36	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	2,71	184,7	183,5	1,2	0,00	0,00	68,51	54,66	13,85	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	3,29	213,3	212,6	0,7	0,00	0,00	74,59	61,38	13,21	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	3,30	214,1	213,2	0,9	0,00	0,00	73,99	60,70	13,29	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	3,31	213,7	212,8	0,9	0,00	0,00	74,23	60,97	13,26	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	3,31	209,1	208,2	0,9	0,00	0,00	74,55	60,73	13,82	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	3,34	210,8	209,8	1,0	0,00	0,00	74,95	61,30	13,65	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	3,43	216,0	215,2	0,8	0,00	0,00	73,84	60,16	13,68	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	3,62	216,7	215,6	1,1	0,00	0,00	74,57	60,18	14,39	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	3,55	211,3	210,2	1,1	0,00	0,00	75,26	60,75	14,51	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	3,32	205,2	204,0	1,2	0,00	0,00	75,49	61,60	13,89	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	3,23	201,9	201,2	0,7	0,00	0,00	75,11	61,35	13,76	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	3,48	201,0	200,0	1,0	0,00	0,00	75,01	60,03	14,98	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	3,45	204,2	203,3	0,9	0,00	0,00	75,11	60,60	14,51	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	3,46	202,4	201,5	0,9	0,00	0,00	75,70	61,06	14,64	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	3,43	203,3	202,5	0,8	0,00	0,00	75,31	60,83	14,48	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	3,52	206,0	205,1	0,9	0,00	0,00	75,10	60,38	14,72	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	3,54	201,8	201,0	0,8	0,00	0,00	76,71	61,45	15,26	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	3,93	212,9	211,5	1,4	0,00	0,00	74,90	59,07	15,83	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	3,90	207,1	205,9	1,2	0,00	0,00	75,88	59,55	16,33	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	3,52	198,6	197,6	1,0	0,00	0,00	76,42	61,04	15,38	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	3,36	197,3	196,4	0,9	0,00	0,00	75,94	61,24	14,70	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	3,61	203,9	202,9	1,0	0,00	0,00	76,09	60,92	15,17	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	3,58	205,0	204,1	0,9	0,00	0,00	76,44	61,27	15,17	0,00	0,00	24:00	0
Итого	93,12	5852,90	5831,40	21,50	0,00	0,00	74,83	61,06	13,76	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Шмидта №10 /2(гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036298

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	0,38	40,8	30,3	10,3	0,00	0,00	68,83	60,51	8,32	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	0,37	38,3	27,3	11,0	0,00	0,00	67,61	58,96	8,65	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	0,31	37,7	27,6	10,1	0,00	0,00	64,53	56,89	7,64	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	0,31	39,0	27,3	11,7	0,00	0,00	64,86	57,59	7,27	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	0,30	41,1	27,8	13,3	0,00	0,00	63,21	56,18	7,03	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	0,32	38,5	27,5	11,0	0,00	0,00	65,81	58,44	7,37	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	0,33	38,8	27,2	11,6	0,00	0,00	66,51	58,91	7,60	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	0,30	39,8	27,6	12,0	0,00	0,00	59,11	52,52	6,59	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	0,34	38,4	27,3	11,1	0,00	0,00	68,22	59,95	8,27	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	0,33	38,5	27,2	9,3	0,00	0,00	66,45	60,24	6,21	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	0,33	37,8	27,3	10,5	0,00	0,00	67,98	60,13	7,85	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	0,34	38,8	27,1	11,5	0,00	0,00	67,72	59,79	7,93	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	0,33	37,0	27,1	9,9	0,00	0,00	68,70	60,55	8,15	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	0,32	37,8	27,0	10,8	0,00	0,00	66,84	59,22	7,62	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	0,32	36,6	26,7	9,9	0,00	0,00	67,79	59,92	7,87	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	0,32	36,1	26,8	9,3	0,00	0,00	68,15	60,22	7,93	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	0,33	36,4	26,5	9,9	0,00	0,00	68,73	60,41	8,32	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	0,33	36,3	26,5	9,8	0,00	0,00	68,38	59,98	8,40	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	0,32	39,2	26,7	12,5	0,00	0,00	67,35	59,56	7,79	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	0,33	36,2	27,2	9,0	0,00	0,00	69,15	61,05	8,10	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	0,33	35,8	26,7	9,1	0,00	0,00	70,00	61,76	8,24	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	0,32	35,4	26,7	8,7	0,00	0,00	69,64	61,42	8,22	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	0,33	37,2	26,6	10,6	0,00	0,00	68,58	60,55	8,03	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	0,35	35,4	28,8	6,6	0,00	0,00	71,47	62,45	9,02	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	0,32	37,8	26,7	11,1	0,00	0,00	66,70	58,94	7,76	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	0,34	39,4	27,0	12,4	0,00	0,00	67,34	59,44	7,90	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	0,34	36,3	26,6	9,7	0,00	0,00	70,40	61,91	8,49	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	0,33	36,4	26,6	9,8	0,00	0,00	69,94	61,67	8,27	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	0,34	36,4	26,7	9,7	0,00	0,00	69,89	61,51	8,38	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	0,33	36,9	26,1	9,8	0,00	0,00	69,59	61,45	8,14	0,00	0,00	24:00	0
Итого	9,89	1126,50	812,70	313,80	0,00	0,00	67,72	59,74	7,98	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КоншесКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 15 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244114

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)	VA м3
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1		ГВС механ
21.09.2016	73,3	53,0	20,3	53,7	53,3	0,4	1,0	-	4,70
22.09.2016	73,3	53,0	20,2	56,3	55,6	0,7	1,1	-	5,40
23.09.2016	73,1	50,2	22,9	56,3	55,5	0,8	1,2	-	4,90
24.09.2016	75,1	50,7	24,4	54,0	53,4	0,6	1,2	-	5,90
25.09.2016	73,4	51,3	22,2	58,2	57,5	0,7	1,2	-	7,80
26.09.2016	73,5	51,6	22,0	52,9	52,4	0,5	1,1	-	5,10
27.09.2016	72,6	52,8	19,8	58,7	58,1	0,6	1,0	-	5,50
28.09.2016	68,7	49,1	19,6	77,2	76,2	1,0	1,2	-	7,70
29.09.2016	74,1	49,1	25,0	66,0	65,2	0,8	1,4	-	6,60
30.09.2016	73,5	50,7	22,8	67,8	66,9	0,9	1,4	-	6,60
01.10.2016	73,9	51,3	22,6	66,8	65,9	0,9	1,4	-	5,90
02.10.2016	74,2	51,2	22,9	68,8	67,9	0,9	1,5	-	7,20
03.10.2016	74,4	49,7	24,7	62,4	61,6	0,8	1,4	-	4,90
04.10.2016	73,4	50,0	23,4	69,7	68,7	1,0	1,5	-	5,60
05.10.2016	74,2	50,6	23,6	72,3	71,3	1,0	1,5	-	6,30
06.10.2016	74,9	51,3	23,6	71,2	70,2	1,0	1,5	-	6,40
07.10.2016	75,1	51,0	24,1	67,8	66,8	1,0	1,5	-	6,40
08.10.2016	74,8	51,6	23,2	65,9	65,0	0,9	1,4	-	6,30
09.10.2016	74,4	51,0	23,5	70,9	70,1	0,8	1,5	-	7,50
10.10.2016	74,7	50,4	24,3	64,6	63,8	0,8	1,4	-	5,30
11.10.2016	75,2	51,0	24,2	66,0	65,1	0,9	1,5	-	6,30
12.10.2016	75,0	50,6	24,4	70,2	69,2	1,0	1,5	-	7,10
13.10.2016	74,7	50,7	24,0	66,8	65,9	0,9	1,4	-	5,00
14.10.2016	76,1	50,4	25,7	66,4	65,4	1,0	1,5	-	6,00
15.10.2016	74,6	51,5	23,0	76,3	75,3	1,0	1,6	-	6,20
16.10.2016	75,7	52,5	23,2	76,8	75,5	1,3	1,7	-	8,50
17.10.2016	75,9	51,0	24,9	66,1	65,3	0,8	1,5	-	6,00
18.10.2016	75,4	50,6	24,8	66,9	65,9	1,0	1,5	-	6,00
19.10.2016	75,7	50,7	24,9	69,6	68,6	1,0	1,5	-	6,70
20.10.2016	76,0	51,4	24,6	71,2	70,1	1,1	1,6	-	6,80
Среднее	74,3	51,0	23,3	65,9	65,1	0,9	1,4		
Итого				1 977,8	1 951,7	26,1	41,9		138,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч	VA м3
21.10.2016 02:54	85 403,8	83 983,9	1 878,2	40738	1 442,00

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

