



# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 35

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ КХ094

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	74,1	39,5	34,6	99,3	-	14,3	3,4	24,00
22.09.2016	73,9	39,2	34,6	98,2	-	15,3	3,4	24,00
23.09.2016	73,5	38,9	34,5	105,9	-	13,5	3,7	24,61
24.09.2016	75,8	38,6	37,2	103,1	-	15,3	3,8	24,00
25.09.2016	74,1	38,6	35,5	107,3	-	18,3	3,8	24,00
26.09.2016	74,3	38,9	35,3	100,2	-	13,0	3,5	24,00
27.09.2016	73,7	39,9	33,8	125,8	-	13,5	3,4	24,00
28.09.2016	68,1	40,0	28,1	142,6	-	14,3	3,6	23,99
29.09.2016	74,6	40,1	34,6	127,8	-	14,6	4,4	24,00
30.09.2016	74,0	40,0	34,1	136,6	-	16,7	4,6	24,00
01.10.2016	74,3	39,9	34,4	137,4	-	17,7	4,7	24,00
02.10.2016	74,6	39,6	35,0	136,6	-	18,9	4,8	24,00
03.10.2016	75,0	40,1	34,9	135,8	-	14,9	4,7	24,00
04.10.2016	73,9	40,6	33,2	146,5	-	15,1	4,8	24,00
05.10.2016	74,6	40,4	34,2	139,8	-	14,0	4,8	24,00
06.10.2016	75,3	40,4	34,9	139,9	-	14,2	4,8	24,00
07.10.2016	75,5	39,9	35,6	131,8	-	14,9	4,7	24,07
08.10.2016	75,2	39,8	35,4	132,2	-	15,6	4,7	24,00
09.10.2016	75,0	40,0	35,0	145,2	-	19,9	5,0	24,00
10.10.2016	75,2	40,6	34,6	145,1	-	15,3	5,0	24,00
11.10.2016	75,8	40,5	35,3	139,1	-	14,2	4,9	24,00
12.10.2016	75,5	40,6	34,8	144,4	-	14,6	5,0	24,00
13.10.2016	75,2	41,0	34,2	152,9	-	15,8	5,2	24,00
14.10.2016	76,8	40,9	36,0	146,1	-	15,4	5,2	24,00
15.10.2016	75,0	42,4	32,5	180,4	-	15,7	5,8	24,00
16.10.2016	76,0	42,1	33,9	170,1	-	19,0	5,8	24,00
17.10.2016	76,5	41,0	35,5	151,2	-	16,2	5,3	24,00
18.10.2016	76,0	40,7	35,3	146,7	-	14,2	5,2	24,00
19.10.2016	76,1	41,5	34,6	157,4	-	14,5	5,4	24,00
20.10.2016	76,5	41,8	34,7	159,8	-	13,6	5,5	24,00
Среднее	74,8	40,3	34,5	136,2	0,0	15,4	4,6	24,00
Итого				4 085,0	0,0	462,3	139,3	720,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 09:37	807 743,9		18 474,4	57 493,86	67 887,07

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 37

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ КХ124

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,8	40,7	32,1	27,6	-	5,5	0,9	24,00
22.09.2016	72,7	40,8	31,9	28,6	-	6,1	1,0	24,00
23.09.2016	72,5	41,0	31,5	33,3	-	4,5	1,1	24,06
24.09.2016	74,7	40,8	33,9	29,5	-	4,4	1,1	24,00
25.09.2016	73,0	40,4	32,6	26,9	-	4,7	0,9	24,00
26.09.2016	73,0	40,2	32,8	26,1	-	4,9	0,9	24,00
27.09.2016	72,5	41,0	31,5	37,4	-	4,7	0,9	24,00
28.09.2016	66,3	41,4	24,8	42,0	-	5,0	1,0	24,00
29.09.2016	73,6	41,8	31,9	38,6	-	4,8	1,3	24,00
30.09.2016	73,0	41,8	31,2	38,4	-	4,4	1,3	24,00
01.10.2016	73,2	41,7	31,6	37,7	-	4,0	1,3	24,00
02.10.2016	73,6	41,4	32,2	37,3	-	4,9	1,3	24,00
03.10.2016	74,0	41,3	32,7	38,9	-	5,1	1,3	24,00
04.10.2016	72,9	42,1	30,8	42,9	-	4,3	1,4	24,00
05.10.2016	73,7	42,7	31,0	44,2	-	4,4	1,4	24,00
06.10.2016	74,3	42,6	31,7	43,7	-	4,7	1,4	24,00
07.10.2016	74,5	42,0	32,4	41,4	-	4,7	1,4	24,00
08.10.2016	74,1	41,7	32,4	38,9	-	4,5	1,3	24,00
09.10.2016	74,0	41,8	32,2	41,4	-	5,4	1,4	24,00
10.10.2016	74,1	42,3	31,8	42,0	-	4,6	1,4	24,00
11.10.2016	74,7	41,9	32,8	41,1	-	4,9	1,4	24,00
12.10.2016	74,4	42,1	32,3	41,3	-	4,4	1,4	24,00
13.10.2016	74,1	42,8	31,4	44,1	-	4,5	1,5	24,00
14.10.2016	75,7	42,2	33,5	42,1	-	4,3	1,5	24,00
15.10.2016	74,0	42,9	31,1	51,1	-	5,4	1,6	24,00
16.10.2016	75,0	42,8	32,2	47,3	-	4,8	1,6	24,00
17.10.2016	75,4	42,3	33,1	44,1	-	4,8	1,5	24,00
18.10.2016	74,9	42,2	32,7	41,6	-	3,7	1,4	24,00
19.10.2016	75,1	42,5	32,6	44,0	-	4,5	1,5	24,00
20.10.2016	75,4	42,8	32,6	45,4	-	4,2	1,5	24,00
Среднее	73,7	41,8	31,9	39,3	0,0	4,7	1,3	24,00
Итого				1 178,9	0,0	140,9	39,1	720,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:48	2 088,3		61,9	353,29	2 167,34

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

Бакинская 39  
ИМ 2300 N CE085  
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Q <sub>t1</sub>	T <sub>1</sub>	G <sub>m1</sub>	T <sub>2</sub>	G <sub>m3</sub>
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	50.28	-	2042.49	-	422.12
21-09-2016 00:00:00	51.76	68.80	2109.44	50.05	431.85
22-09-2016 00:00:00	53.88	73.92	2183.81	49.64	441.39
23-09-2016 00:00:00	55.98	73.72	2257.62	49.17	450.96
24-09-2016 00:00:00	58.42	73.75	2338.24	47.62	460.73
25-09-2016 00:00:00	60.84	75.73	2414.03	47.99	471.69
26-09-2016 00:00:00	63.11	73.88	2488.41	47.27	481.79
27-09-2016 00:00:00	65.24	74.08	2559.12	47.85	491.92
28-09-2016 00:00:00	67.33	73.00	2632.07	46.71	502.59
29-09-2016 00:00:00	69.55	67.45	2719.88	46.19	511.82
30-09-2016 00:00:00	72.15	74.51	2805.48	48.30	522.20
01-10-2016 00:00:00	74.81	73.80	2894.61	48.33	531.58
02-10-2016 00:00:00	77.53	74.27	2985.41	48.43	542.27
03-10-2016 00:00:00	80.42	74.51	3080.75	48.06	554.23
04-10-2016 00:00:00	83.24	74.82	3173.16	48.37	564.56
05-10-2016 00:00:00	86.11	73.76	3271.50	48.34	575.75
06-10-2016 00:00:00	89.06	74.47	3369.19	48.00	586.83
07-10-2016 00:00:00	91.88	75.23	3460.31	48.45	596.94
08-10-2016 00:00:00	95.04	75.45	3560.35	48.22	607.57
09-10-2016 00:00:00	98.10	75.14	3657.26	48.07	618.88
10-10-2016 00:00:00	101.26	74.73	3761.28	48.05	632.10
11-10-2016 00:00:00	104.53	75.21	3866.58	48.05	643.65
12-10-2016 00:00:00	107.79	75.62	3969.95	48.41	654.78
13-10-2016 00:00:00	111.03	75.31	4073.31	48.18	666.39
14-10-2016 00:00:00	114.31	75.13	4179.77	48.59	676.69
15-10-2016 00:00:00	117.70	76.56	4284.65	48.46	687.03
16-10-2016 00:00:00	121.17	74.82	4399.26	47.97	697.42
17-10-2016 00:00:00	124.91	76.01	4520.16	48.37	709.66
18-10-2016 00:00:00	128.44	76.28	4631.26	48.40	720.51
19-10-2016 00:00:00	131.85	75.88	4740.60	48.89	731.58
20-10-2016 00:00:00	135.48	76.04	4856.52	48.61	742.40

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	85.20	74.39	2814.04	48.23	320.28

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 47

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ197

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,8	43,8	29,0	34,3	-	4,4	1,0	24,00
22.09.2016	72,5	44,2	28,3	33,0	-	3,8	1,0	24,00
23.09.2016	72,3	41,0	31,3	34,3	-	4,4	1,1	24,00
24.09.2016	74,6	40,7	33,8	32,7	-	4,0	1,1	24,00
25.09.2016	72,7	40,0	32,8	32,4	-	5,3	1,1	24,00
26.09.2016	72,8	40,9	31,9	31,1	-	4,4	1,0	24,00
27.09.2016	72,4	43,1	29,3	38,5	-	4,2	1,0	24,00
28.09.2016	65,6	40,3	25,3	40,9	-	4,4	1,0	24,00
29.09.2016	73,5	41,6	31,9	37,0	-	3,7	1,2	24,00
30.09.2016	72,8	40,8	32,0	37,9	-	3,9	1,2	24,00
01.10.2016	73,1	40,5	32,6	38,7	-	4,6	1,3	24,00
02.10.2016	73,4	39,7	33,7	39,4	-	5,9	1,3	24,00
03.10.2016	73,9	42,3	31,6	41,1	-	4,3	1,3	24,00
04.10.2016	55,0	34,1	20,9	33,1	-	6,2	1,0	24,00
05.10.2016	73,4	43,1	30,2	42,7	-	4,6	1,3	24,00
06.10.2016	74,0	41,3	32,7	41,8	-	4,3	1,4	24,00
07.10.2016	74,4	42,1	32,3	42,0	-	3,6	1,3	24,00
08.10.2016	74,0	41,0	33,0	41,9	-	4,8	1,4	24,00
09.10.2016	73,8	40,7	33,1	42,3	-	5,5	1,4	24,00
10.10.2016	74,1	42,0	32,1	43,9	-	4,6	1,4	24,00
11.10.2016	74,7	42,1	32,5	43,4	-	4,1	1,4	24,00
12.10.2016	74,3	41,8	32,4	44,0	-	4,8	1,4	24,00
13.10.2016	74,1	42,3	31,8	46,6	-	4,1	1,5	24,00
14.10.2016	75,7	44,0	31,7	45,1	-	3,0	1,4	24,00
15.10.2016	74,0	42,7	31,2	51,7	-	4,2	1,6	24,00
16.10.2016	75,0	42,8	32,2	51,9	-	5,5	1,7	24,00
17.10.2016	75,4	43,8	31,7	47,3	-	3,3	1,5	24,00
18.10.2016	75,0	43,1	31,8	47,6	-	3,8	1,5	24,00
19.10.2016	75,1	42,8	32,2	48,1	-	4,1	1,5	24,00
20.10.2016	75,4	42,8	32,7	49,0	-	4,3	1,6	24,00
Среднее	73,0	41,7	31,3	41,1	0,0	4,4	1,3	24,00
Итого				1 233,8	0,0	132,4	39,0	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 08:56	2 210,3		65,3	356,59	2 167,40

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 49

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KZ240

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	73,5	43,1	30,4	79,3	-	12,7	2,3	24,00
22.09.2016	73,2	43,2	30,0	79,2	-	12,9	2,2	24,00
23.09.2016	73,1	42,7	30,4	85,3	-	12,9	2,5	24,00
24.09.2016	75,4	43,6	31,8	81,8	-	14,0	2,5	24,00
25.09.2016	73,6	43,8	29,8	88,0	-	16,0	2,4	24,00
26.09.2016	73,7	43,3	30,4	79,5	-	14,0	2,3	24,00
27.09.2016	73,2	42,5	30,7	91,2	-	14,9	2,2	24,00
28.09.2016	66,0	44,7	21,4	112,0	-	13,3	2,3	24,00
29.09.2016	74,3	44,1	30,2	102,4	-	13,0	3,0	24,00
30.09.2016	73,6	44,2	29,5	100,2	-	11,5	2,9	24,00
01.10.2016	74,0	45,0	29,0	109,5	-	15,0	3,1	24,00
02.10.2016	74,3	45,1	29,2	109,1	-	14,6	3,1	24,00
03.10.2016	74,7	44,6	30,1	107,3	-	12,7	3,1	24,00
04.10.2016	73,5	45,2	28,3	119,5	-	13,0	3,3	24,00
05.10.2016	74,3	45,4	28,9	118,9	-	12,9	3,3	24,00
06.10.2016	75,0	45,2	29,7	113,8	-	11,6	3,3	24,00
07.10.2016	75,2	44,7	30,5	102,1	-	12,0	3,1	24,00
08.10.2016	74,8	44,7	30,1	105,0	-	13,0	3,1	24,00
09.10.2016	74,7	46,2	28,5	129,1	-	17,2	3,4	24,00
10.10.2016	74,8	44,8	30,0	107,1	-	11,9	3,2	24,00
11.10.2016	75,4	44,6	30,9	105,1	-	11,3	3,2	24,00
12.10.2016	75,1	45,1	30,0	113,9	-	13,1	3,3	24,00
13.10.2016	74,9	45,2	29,7	116,4	-	12,3	3,4	24,00
14.10.2016	76,4	45,1	31,4	111,3	-	12,4	3,4	24,00
15.10.2016	74,7	46,7	28,0	142,5	-	14,3	3,9	24,00
16.10.2016	75,7	47,4	28,3	140,6	-	18,5	3,9	24,00
17.10.2016	76,2	45,3	30,9	114,3	-	13,0	3,5	24,00
18.10.2016	75,7	44,6	31,1	111,7	-	11,8	3,4	24,00
19.10.2016	75,8	45,4	30,4	117,1	-	12,3	3,5	24,06
20.10.2016	76,2	45,7	30,5	122,1	-	12,4	3,7	24,00
Среднее	74,4	44,7	29,7	107,2	0,0	13,4	3,1	24,00
Итого				3 215,2	0,0	400,6	91,8	720,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 02:00	6 252,6		145,2	1 154,41	2 167,31

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 51

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ200

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	74,2	64,4	9,7	44,3	-	0,7	0,5	24,00
22.09.2016	73,6	61,8	11,8	95,2	-	0,2	1,1	24,00
23.09.2016	73,3	59,0	14,3	93,6	-	1,3	1,4	24,00
24.09.2016	75,5	61,1	14,4	87,4	-	1,0	1,3	24,00
25.09.2016	73,7	59,2	14,5	82,5	-	0,5	1,2	24,00
26.09.2016	73,9	59,9	14,0	85,8	-	0,4	1,2	24,00
27.09.2016	73,4	59,5	13,9	86,4	-	0,6	1,2	24,00
28.09.2016	66,0	53,3	12,7	84,2	-	0,3	1,3	24,00
29.09.2016	74,3	59,5	14,8	99,2	-	0,5	1,5	24,00
30.09.2016	73,7	58,9	14,8	97,7	-	1,0	1,5	24,00
01.10.2016	74,0	58,9	15,1	98,3	-	0,9	1,5	24,00
02.10.2016	74,2	58,0	16,2	96,6	-	0,7	1,6	24,00
03.10.2016	74,7	58,9	15,7	98,1	-	0,2	1,6	24,01
04.10.2016	59,2	48,4	10,8	65,8	-	0,3	1,1	24,00
05.10.2016	74,2	59,2	15,0	100,3	-	1,1	1,5	24,00
06.10.2016	74,9	59,1	15,9	99,4	-	0,2	1,6	24,00
07.10.2016	75,2	59,8	15,4	100,8	-	0,2	1,6	24,00
08.10.2016	74,8	58,6	16,2	98,9	-	0,3	1,6	24,00
09.10.2016	74,6	58,5	16,1	98,2	-	0,3	1,6	24,00
10.10.2016	74,9	59,1	15,8	100,4	-	0,3	1,6	24,00
11.10.2016	75,4	59,4	16,0	101,0	-	0,3	1,7	24,00
12.10.2016	75,1	59,1	16,0	100,8	-	0,2	1,7	24,00
13.10.2016	74,8	58,2	16,6	102,3	-	0,4	1,8	24,00
14.10.2016	76,4	59,7	16,8	101,3	-	0,3	1,7	24,00
15.10.2016	74,6	57,9	16,6	104,9	-	0,3	1,8	24,00
16.10.2016	75,6	58,4	17,2	103,7	-	0,2	1,9	24,00
17.10.2016	76,2	59,1	17,1	102,8	-	0,2	1,8	24,00
18.10.2016	75,7	59,0	16,7	102,1	-	0,2	1,8	24,00
19.10.2016	75,7	59,0	16,8	103,3	-	0,2	1,8	24,01
20.10.2016	76,1	59,5	16,6	103,6	-	0,2	1,8	24,00
Среднее	73,9	58,8	15,1	94,6	0,0	0,5	1,5	24,00
Итого				2 838,9	0,0	13,7	45,1	720,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 08:56	5 384,9		70,1	209,78	2 167,47

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Бакинская, дом 53

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) зав.№ KQ198

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	73,3	37,7	35,6	60,9	-	12,6	2,1	24,00
22.09.2016	73,0	38,5	34,5	67,5	-	12,4	2,3	24,00
23.09.2016	72,9	37,7	35,3	71,4	-	11,5	2,5	24,00
24.09.2016	75,3	37,6	37,7	69,6	-	13,2	2,6	24,00
25.09.2016	73,5	37,8	35,7	72,1	-	16,4	2,5	24,00
26.09.2016	73,6	37,0	36,5	62,0	-	11,6	2,3	24,00
27.09.2016	73,0	36,3	36,7	66,7	-	12,6	2,2	24,00
28.09.2016	66,4	38,9	27,5	84,4	-	11,7	2,3	24,00
29.09.2016	74,2	38,4	35,7	80,0	-	11,8	2,8	24,00
30.09.2016	73,5	38,6	34,9	81,2	-	11,2	2,8	24,00
01.10.2016	73,8	39,0	34,8	86,6	-	13,7	3,0	24,00
02.10.2016	73,9	39,3	34,6	89,8	-	13,7	3,1	24,00
03.10.2016	74,3	39,2	35,1	90,0	-	11,7	3,1	24,00
04.10.2016	54,2	33,1	21,1	77,9	-	10,1	2,5	24,00
05.10.2016	74,3	42,1	32,1	115,5	-	11,7	3,6	24,00
06.10.2016	74,9	39,2	35,7	105,1	-	12,7	3,7	24,00
07.10.2016	75,4	39,5	35,9	100,9	-	11,7	3,6	24,00
08.10.2016	75,0	38,9	36,1	97,2	-	11,7	3,5	24,00
09.10.2016	74,9	39,4	35,5	104,2	-	14,5	3,6	24,00
10.10.2016	75,1	39,8	35,3	101,8	-	10,9	3,6	24,00
11.10.2016	75,7	39,6	36,0	101,7	-	11,7	3,7	24,00
12.10.2016	75,2	39,5	35,7	100,3	-	11,2	3,6	24,00
13.10.2016	75,1	40,7	34,4	112,3	-	12,5	3,9	24,00
14.10.2016	76,7	40,4	36,3	106,9	-	12,1	3,8	24,00
15.10.2016	74,9	41,7	33,2	125,2	-	11,7	4,1	24,00
16.10.2016	75,9	42,1	33,9	126,2	-	14,0	4,3	24,00
17.10.2016	76,4	41,0	35,4	110,0	-	11,9	3,9	24,00
18.10.2016	75,9	40,7	35,2	109,8	-	12,0	3,9	24,00
19.10.2016	76,0	41,1	34,9	106,6	-	11,6	3,7	24,00
20.10.2016	76,3	41,2	35,1	104,0	-	13,1	3,6	24,00
Среднее	73,8	39,2	34,5	92,9	0,0	12,3	3,2	24,00
Итого				2 788,0	0,0	369,3	96,3	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:21	4 528,4		140,8	882,58	1 884,20

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 55

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ КУ160

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,9	49,1	23,8	95,5	-	11,6	2,2	23,00
22.09.2016	72,9	51,5	21,4	114,3	-	11,8	2,5	24,00
23.09.2016	72,7	52,8	19,9	124,8	-	13,3	2,8	24,00
24.09.2016	75,0	54,1	20,9	109,4	-	12,4	2,5	24,00
25.09.2016	73,2	50,5	22,7	104,6	-	15,8	2,5	24,00
26.09.2016	73,2	50,0	23,1	97,5	-	12,8	2,3	24,00
27.09.2016	72,7	48,8	23,9	100,3	-	11,7	2,3	24,00
28.09.2016	65,4	48,7	16,7	125,1	-	14,2	2,5	24,00
29.09.2016	74,0	52,6	21,4	138,6	-	14,4	3,2	24,00
30.09.2016	73,3	51,8	21,5	135,0	-	12,4	3,1	24,00
01.10.2016	73,6	52,0	21,6	138,4	-	15,2	3,2	24,00
02.10.2016	73,9	51,3	22,6	138,1	-	18,9	3,3	24,00
03.10.2016	74,2	50,9	23,3	130,3	-	11,7	3,1	24,01
04.10.2016	73,1	49,9	23,2	137,0	-	11,4	3,3	24,00
05.10.2016	73,9	50,9	23,0	141,4	-	12,7	3,4	24,00
06.10.2016	74,6	50,7	23,8	139,4	-	12,3	3,4	24,00
07.10.2016	74,8	51,9	22,9	130,6	-	11,5	3,1	24,00
08.10.2016	74,4	52,4	22,0	137,0	-	13,5	3,2	24,00
09.10.2016	74,3	51,5	22,9	142,7	-	16,8	3,4	24,00
10.10.2016	74,4	50,6	23,8	132,7	-	12,6	3,3	24,00
11.10.2016	75,0	51,0	24,0	130,5	-	11,5	3,3	24,00
12.10.2016	74,7	51,3	23,3	138,1	-	13,0	3,4	24,00
13.10.2016	74,5	50,4	24,1	141,1	-	12,6	3,5	24,01
14.10.2016	76,0	51,7	24,3	137,5	-	12,4	3,5	24,00
15.10.2016	74,3	50,2	24,1	159,4	-	13,9	3,9	24,00
16.10.2016	75,3	50,5	24,7	146,2	-	14,1	3,8	24,00
17.10.2016	75,8	50,7	25,1	138,3	-	13,3	3,6	24,00
18.10.2016	75,3	50,3	24,9	139,5	-	13,4	3,6	24,00
19.10.2016	75,4	50,8	24,6	143,6	-	13,0	3,7	24,00
20.10.2016	75,8	51,2	24,6	146,9	-	12,5	3,8	24,00
Среднее	74,0	51,0	22,9	131,1	0,0	13,2	3,1	24,00
Итого				3 933,8	0,0	396,7	94,5	719,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 08:56	6 649,7		141,4	929,10	1 881,20

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 57

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ201

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	70,6	47,3	23,3	38,8	-	9,6	0,9	24,00
22.09.2016	70,6	47,2	23,3	48,4	-	10,1	1,3	24,00
23.09.2016	70,4	47,4	23,1	52,3	-	9,5	1,5	24,00
24.09.2016	74,4	40,4	34,0	88,9	-	10,4	3,0	24,00
25.09.2016	72,6	39,7	32,9	82,6	-	12,9	2,7	24,00
26.09.2016	72,6	39,8	32,8	74,1	-	9,5	2,4	24,00
27.09.2016	72,0	40,1	31,9	88,0	-	10,1	2,3	24,00
28.09.2016	65,8	43,8	22,0	118,3	-	10,7	2,7	24,00
29.09.2016	73,5	42,7	30,8	112,0	-	11,0	3,4	24,00
30.09.2016	72,9	43,0	29,9	114,2	-	10,6	3,4	24,00
01.10.2016	73,2	42,9	30,2	112,1	-	10,2	3,4	24,00
02.10.2016	73,4	42,5	30,9	112,6	-	12,7	3,4	24,00
03.10.2016	73,8	43,3	30,5	114,9	-	10,5	3,5	24,00
04.10.2016	57,6	41,2	16,4	109,1	-	10,8	3,0	24,00
05.10.2016	73,5	44,4	29,1	124,9	-	10,0	3,6	24,00
06.10.2016	74,3	44,6	29,7	129,1	-	10,8	3,8	24,00
07.10.2016	74,5	43,9	30,6	113,7	-	9,2	3,5	24,00
08.10.2016	74,1	43,4	30,8	116,3	-	10,7	3,6	24,00
09.10.2016	74,0	43,8	30,2	128,0	-	12,0	3,8	24,00
10.10.2016	72,0	45,4	26,7	131,3	-	9,4	3,8	24,00
11.10.2016	74,9	45,5	29,4	133,5	-	9,5	3,9	24,00
12.10.2016	58,7	39,2	19,5	129,9	-	7,4	3,2	24,00
13.10.2016	74,8	47,6	27,3	167,2	-	12,1	4,6	24,00
14.10.2016	76,4	47,3	29,1	151,8	-	10,5	4,4	24,00
15.10.2016	74,8	50,5	24,3	211,1	-	12,1	5,1	24,00
16.10.2016	75,8	47,7	28,1	162,7	-	13,8	4,6	24,00
17.10.2016	76,3	45,9	30,4	132,1	-	10,1	4,0	24,00
18.10.2016	75,8	45,4	30,4	134,9	-	12,0	4,1	24,00
19.10.2016	75,9	46,0	30,0	139,3	-	11,2	4,2	24,00
20.10.2016	76,3	46,5	29,8	144,4	-	11,5	4,3	24,00
Среднее	72,5	44,3	28,3	117,2	0,0	10,7	3,4	24,00
Итого				3 516,3	0,0	320,8	101,1	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:37	6 133,1		151,6	794,38	2 167,32

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







Ведомость учёта расхода в системе  
отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилый дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 59

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. К-Z) зав.№ KQ056

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{H1} - T_{H2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,0	52,3	19,8	25,2	-	5,6	0,5	24,00
22.09.2016	71,9	53,2	18,7	25,8	-	5,1	0,5	24,00
23.09.2016	72,0	52,3	19,8	33,4	-	5,1	0,7	24,00
24.09.2016	74,5	45,3	29,2	35,2	-	5,1	1,0	24,00
25.09.2016	73,3	49,3	24,0	44,3	-	6,0	1,1	24,00
26.09.2016	73,4	50,5	23,0	43,3	-	5,1	1,0	24,00
27.09.2016	73,0	49,3	23,7	41,6	-	5,5	1,0	24,00
28.09.2016	63,1	45,8	17,3	40,8	-	5,2	0,8	24,00
29.09.2016	73,5	50,5	23,0	39,6	-	4,9	0,9	24,00
30.09.2016	72,8	45,7	27,0	37,8	-	5,2	1,0	24,00
01.10.2016	73,3	45,9	27,4	43,8	-	6,2	1,2	24,00
02.10.2016	73,8	49,3	24,5	49,5	-	5,3	1,2	24,00
03.10.2016	74,1	50,3	23,8	47,0	-	5,1	1,1	24,00
04.10.2016	73,0	49,8	23,1	46,9	-	5,9	1,1	24,00
05.10.2016	73,7	50,1	23,6	45,8	-	5,1	1,1	24,00
06.10.2016	74,3	49,5	24,8	43,4	-	5,0	1,1	24,00
07.10.2016	74,6	48,3	26,3	65,8	-	5,1	1,5	24,00
08.10.2016	75,2	57,1	18,1	134,7	-	5,5	2,4	24,00
09.10.2016	75,1	57,9	17,2	137,5	-	6,1	2,3	24,00
10.10.2016	75,3	58,2	17,1	137,5	-	5,0	2,4	24,00
11.10.2016	75,9	58,8	17,1	136,3	-	4,8	2,3	24,00
12.10.2016	75,5	58,6	16,9	136,0	-	5,6	2,3	24,00
13.10.2016	74,9	54,6	20,3	101,6	-	5,3	1,9	24,00
14.10.2016	75,9	48,2	27,7	49,7	-	5,8	1,4	24,00
15.10.2016	74,2	48,9	25,3	54,5	-	6,1	1,4	24,00
16.10.2016	75,2	49,1	26,0	55,0	-	6,1	1,5	24,00
17.10.2016	75,8	49,3	26,5	56,2	-	6,0	1,5	24,00
18.10.2016	75,3	50,3	25,0	55,1	-	5,4	1,4	24,00
19.10.2016	75,3	48,2	27,1	52,7	-	4,9	1,4	24,00
20.10.2016	75,5	46,1	29,4	48,3	-	5,0	1,4	24,00
Среднее	73,8	50,8	23,1	62,1	0,0	5,4	1,4	24,00
Итого				1 864,3	0,0	162,2	40,8	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
25.10.2016 01:25	3 090,2		60,8	251,49	1 759,25

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 61

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ188

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,1	52,5	19,6	33,7	-	5,7	0,7	24,00
22.09.2016	71,9	53,2	18,8	32,0	-	5,6	0,6	24,00
23.09.2016	72,1	54,8	17,3	34,2	-	5,5	0,6	24,00
24.09.2016	74,1	54,8	19,3	34,9	-	6,8	0,7	24,00
25.09.2016	72,8	54,5	18,3	38,9	-	7,8	0,8	24,00
26.09.2016	73,0	52,0	21,0	42,5	-	6,0	1,0	24,00
27.09.2016	72,4	49,0	23,4	52,2	-	5,9	1,2	24,00
28.09.2016	66,8	48,2	18,6	74,0	-	6,1	1,7	24,00
29.09.2016	73,7	50,0	23,8	74,2	-	7,1	2,1	24,00
30.09.2016	73,2	50,3	22,9	75,9	-	5,7	2,2	24,00
01.10.2016	73,6	50,7	22,9	78,2	-	7,2	2,2	24,00
02.10.2016	73,9	50,8	23,1	75,6	-	7,9	2,1	24,00
03.10.2016	74,0	49,4	24,6	74,2	-	5,8	2,2	24,00
04.10.2016	73,1	50,4	22,6	80,3	-	6,7	2,2	24,00
05.10.2016	73,7	50,4	23,2	77,0	-	5,2	2,2	24,00
06.10.2016	74,4	50,3	24,1	78,1	-	5,6	2,3	24,00
07.10.2016	74,5	50,0	24,5	76,5	-	5,5	2,3	24,00
08.10.2016	74,2	50,2	24,0	76,6	-	6,1	2,3	24,00
09.10.2016	74,2	49,5	24,7	79,0	-	8,3	2,3	24,00
10.10.2016	74,2	49,7	24,5	76,9	-	5,0	2,3	24,00
11.10.2016	74,7	50,3	24,3	79,3	-	5,1	2,4	24,00
12.10.2016	74,5	50,3	24,3	78,9	-	6,0	2,4	24,00
13.10.2016	74,3	51,0	23,3	85,7	-	5,4	2,5	24,00
14.10.2016	75,8	50,2	25,6	85,1	-	6,2	2,6	24,00
15.10.2016	74,3	50,9	23,4	95,6	-	6,7	2,7	24,00
16.10.2016	75,4	51,3	24,1	100,4	-	8,4	2,9	24,00
17.10.2016	75,7	50,8	24,9	87,3	-	6,0	2,6	24,00
18.10.2016	75,1	50,2	24,9	85,6	-	5,6	2,6	24,00
19.10.2016	75,3	50,9	24,3	88,6	-	6,1	2,6	24,00
20.10.2016	75,7	50,9	24,8	89,7	-	6,7	2,7	24,00
Среднее	73,7	50,9	22,8	71,4	0,0	6,3	2,0	24,00
Итого				2 141,1	0,0	187,7	59,9	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:28	3 345,4		82,9	1 487,24	1 759,54

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 63

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ КХ136

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	71,1	43,7	27,4	31,6	-	8,9	0,9	24,00
22.09.2016	70,9	43,7	27,2	27,6	-	8,2	0,8	24,00
23.09.2016	71,6	40,7	30,9	49,3	-	7,3	1,6	24,00
24.09.2016	74,4	38,9	35,5	53,1	-	8,9	1,9	24,00
25.09.2016	72,4	40,7	31,7	43,0	-	10,3	1,4	24,00
26.09.2016	71,9	42,0	29,9	36,0	-	8,5	1,1	24,00
27.09.2016	70,8	43,0	27,9	29,2	-	8,3	0,7	24,00
28.09.2016	65,7	39,5	26,3	66,7	-	7,6	1,8	24,00
29.09.2016	73,4	39,8	33,6	59,5	-	7,9	2,0	24,00
30.09.2016	72,8	39,4	33,4	57,4	-	7,1	1,9	24,00
01.10.2016	73,1	39,8	33,3	60,4	-	8,5	2,0	24,00
02.10.2016	73,4	40,2	33,2	64,2	-	11,0	2,1	24,00
03.10.2016	73,7	39,7	34,0	59,0	-	7,2	2,0	24,07
04.10.2016	72,7	39,9	32,7	62,9	-	7,5	2,0	24,00
05.10.2016	73,5	40,3	33,2	65,3	-	8,3	2,2	24,00
06.10.2016	74,1	40,4	33,8	63,8	-	8,0	2,1	24,00
07.10.2016	74,3	40,0	34,2	60,1	-	7,7	2,1	24,00
08.10.2016	74,0	39,7	34,2	63,6	-	10,6	2,2	24,00
09.10.2016	73,9	40,2	33,7	68,6	-	11,2	2,2	24,00
10.10.2016	73,9	40,0	33,9	61,3	-	7,3	2,1	24,00
11.10.2016	74,5	40,0	34,4	61,4	-	7,2	2,1	24,00
12.10.2016	74,2	40,2	34,0	64,7	-	9,1	2,2	24,00
13.10.2016	74,0	40,3	33,7	66,6	-	8,0	2,2	24,00
14.10.2016	75,5	40,3	35,2	63,7	-	8,6	2,2	24,00
15.10.2016	74,0	41,3	32,7	78,2	-	8,4	2,5	24,00
16.10.2016	74,9	41,3	33,6	74,0	-	10,3	2,5	24,00
17.10.2016	75,3	40,4	34,9	67,7	-	8,5	2,3	24,00
18.10.2016	74,8	39,9	34,9	64,4	-	8,2	2,2	24,00
19.10.2016	75,0	40,8	34,2	67,5	-	7,7	2,3	24,00
20.10.2016	75,4	40,8	34,5	70,6	-	9,2	2,4	24,00
Среднее	73,3	40,6	32,7	58,7	0,0	8,5	1,9	24,00
Итого				1 761,3	0,0	255,6	57,9	720,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 09:00	2 716,2		81,3	497,09	1 573,32

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







***Qt-потребленная тепловая энергия***

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,9	52,8	20,1	94,2	-	5,1	1,5	24,00
22.09.2016	73,8	62,9	10,9	183,1	-	4,7	2,0	24,00
23.09.2016	73,4	61,6	11,8	150,2	-	5,0	1,8	24,00
24.09.2016	75,2	55,9	19,3	114,5	-	6,1	1,8	24,00
25.09.2016	71,9	41,5	30,4	31,4	-	8,7	0,9	24,00
26.09.2016	72,6	43,1	29,6	47,9	-	4,8	1,5	24,00
27.09.2016	73,0	39,6	33,4	58,6	-	5,6	1,9	24,00
28.09.2016	65,0	34,6	30,5	50,8	-	6,6	1,7	24,00
29.09.2016	73,6	39,2	34,4	60,2	-	5,1	2,0	24,00
30.09.2016	73,0	38,4	34,6	58,6	-	5,8	2,0	24,00
01.10.2016	73,2	38,2	35,0	58,3	-	6,4	2,1	24,00
02.10.2016	73,5	36,9	36,6	57,5	-	8,5	2,1	24,00
03.10.2016	73,9	38,8	35,1	58,0	-	5,8	2,0	24,00
04.10.2016	72,7	38,2	34,5	56,6	-	5,5	1,9	24,00
05.10.2016	73,5	38,3	35,2	56,1	-	5,2	2,0	24,00
06.10.2016	74,1	38,9	35,3	55,6	-	4,6	2,0	24,00
07.10.2016	74,3	38,4	35,9	56,8	-	5,3	2,0	24,00
08.10.2016	74,0	36,8	37,2	56,6	-	8,0	2,1	24,00
09.10.2016	73,9	36,7	37,1	55,6	-	8,2	2,0	24,00
10.10.2016	73,9	38,4	35,5	56,2	-	5,3	2,0	24,00
11.10.2016	74,5	38,3	36,3	56,3	-	5,6	2,0	24,00
12.10.2016	74,1	37,8	36,3	56,0	-	6,0	2,0	24,00
13.10.2016	74,4	41,6	32,8	97,8	-	5,7	3,2	24,00
14.10.2016	76,4	46,0	30,5	126,7	-	4,8	3,8	24,00
15.10.2016	74,5	43,8	30,7	118,7	-	7,5	3,6	24,00
16.10.2016	75,5	44,7	30,9	121,2	-	7,5	3,7	24,00
17.10.2016	76,2	46,2	30,0	125,4	-	4,8	3,7	24,00
18.10.2016	75,7	46,1	29,6	125,6	-	6,0	3,7	24,00
19.10.2016	75,7	45,8	30,0	124,6	-	5,7	3,7	24,00
20.10.2016	76,1	45,7	30,5	123,4	-	6,4	3,7	24,00
Среднее	73,8	42,8	31,0	83,1	0,0	6,0	2,4	24,00
Итого				2 492,5	0,0	180,5	70,7	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:23	98 966,6		3 270,0	6 576,77	28 151,35

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании.

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 67

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СВ824

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,9	45,5	27,4	35,6	-	4,2	1,0	24,00
22.09.2016	73,0	43,4	29,6	32,8	-	4,5	1,0	24,00
23.09.2016	73,0	41,5	31,5	35,3	-	4,6	1,1	24,00
24.09.2016	74,8	39,6	35,2	31,5	-	4,4	1,1	24,00
25.09.2016	72,7	40,1	32,6	33,9	-	6,5	1,1	24,00
26.09.2016	73,0	42,0	31,0	32,2	-	4,3	1,0	24,00
27.09.2016	72,2	43,4	28,8	33,0	-	3,8	0,9	24,00
28.09.2016	65,8	42,0	23,8	40,9	-	5,4	1,0	24,00
29.09.2016	73,8	41,1	32,7	41,2	-	5,0	1,4	24,00
30.09.2016	73,1	42,0	31,2	42,5	-	3,8	1,3	24,00
01.10.2016	73,5	41,8	31,7	43,9	-	4,8	1,4	24,00
02.10.2016	73,7	40,6	33,1	41,8	-	5,7	1,4	24,00
03.10.2016	74,1	42,3	31,8	43,1	-	4,0	1,4	24,00
04.10.2016	73,0	42,1	30,9	46,4	-	4,6	1,4	24,00
05.10.2016	73,7	42,7	30,9	46,7	-	4,0	1,5	24,00
06.10.2016	74,4	42,6	31,8	46,7	-	4,3	1,5	24,00
07.10.2016	74,5	42,5	32,0	41,1	-	3,5	1,3	24,00
08.10.2016	74,3	41,0	33,3	42,3	-	4,9	1,4	24,00
09.10.2016	73,9	41,1	32,8	45,5	-	7,6	1,5	24,00
10.10.2016	74,3	43,1	31,3	45,2	-	4,1	1,4	24,00
11.10.2016	74,7	43,3	31,5	44,3	-	3,7	1,4	24,00
12.10.2016	74,5	43,9	30,5	47,0	-	4,1	1,5	24,00
13.10.2016	74,4	43,0	31,3	47,4	-	4,2	1,5	24,00
14.10.2016	75,9	44,3	31,6	46,2	-	3,8	1,5	24,00
15.10.2016	74,3	44,7	29,5	57,6	-	4,9	1,7	24,00
16.10.2016	75,3	43,5	31,8	53,9	-	6,1	1,7	24,00
17.10.2016	75,6	43,3	32,3	46,7	-	4,2	1,5	24,00
18.10.2016	75,2	42,2	33,0	44,9	-	4,7	1,5	24,00
19.10.2016	75,3	43,3	32,0	47,8	-	4,7	1,6	24,00
20.10.2016	75,6	43,7	32,0	50,0	-	4,5	1,6	24,00
Среднее	73,8	42,5	31,3	42,9	0,0	4,6	1,4	24,00
Итого				1 287,3	0,0	139,0	40,9	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:55	61 680,1		1 756,0	4 737,55	25 760,05

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Бакинская, дом 67

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СВ824

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,9	45,5	27,4	35,6	-	4,2	1,0	24,00
22.09.2016	73,0	43,4	29,6	32,8	-	4,5	1,0	24,00
23.09.2016	73,0	41,5	31,5	35,3	-	4,6	1,1	24,00
24.09.2016	74,8	39,6	35,2	31,5	-	4,4	1,1	24,00
25.09.2016	72,7	40,1	32,6	33,9	-	6,5	1,1	24,00
26.09.2016	73,0	42,0	31,0	32,2	-	4,3	1,0	24,00
27.09.2016	72,2	43,4	28,8	33,0	-	3,8	0,9	24,00
28.09.2016	65,8	42,0	23,8	40,9	-	5,4	1,0	24,00
29.09.2016	73,8	41,1	32,7	41,2	-	5,0	1,4	24,00
30.09.2016	73,1	42,0	31,2	42,5	-	3,8	1,3	24,00
01.10.2016	73,5	41,8	31,7	43,9	-	4,8	1,4	24,00
02.10.2016	73,7	40,6	33,1	41,8	-	5,7	1,4	24,00
03.10.2016	74,1	42,3	31,8	43,1	-	4,0	1,4	24,00
04.10.2016	73,0	42,1	30,9	46,4	-	4,6	1,4	24,00
05.10.2016	73,7	42,7	30,9	46,7	-	4,0	1,5	24,00
06.10.2016	74,4	42,6	31,8	46,7	-	4,3	1,5	24,00
07.10.2016	74,5	42,5	32,0	41,1	-	3,5	1,3	24,00
08.10.2016	74,3	41,0	33,3	42,3	-	4,9	1,4	24,00
09.10.2016	73,9	41,1	32,8	45,5	-	7,6	1,5	24,00
10.10.2016	74,3	43,1	31,3	45,2	-	4,1	1,4	24,00
11.10.2016	74,7	43,3	31,5	44,3	-	3,7	1,4	24,00
12.10.2016	74,5	43,9	30,5	47,0	-	4,1	1,5	24,00
13.10.2016	74,4	43,0	31,3	47,4	-	4,2	1,5	24,00
14.10.2016	75,9	44,3	31,6	46,2	-	3,8	1,5	24,00
15.10.2016	74,3	44,7	29,5	57,6	-	4,9	1,7	24,00
16.10.2016	75,3	43,5	31,8	53,9	-	6,1	1,7	24,00
17.10.2016	75,6	43,3	32,3	46,7	-	4,2	1,5	24,00
18.10.2016	75,2	42,2	33,0	44,9	-	4,7	1,5	24,00
19.10.2016	75,3	43,3	32,0	47,8	-	4,7	1,6	24,00
20.10.2016	75,6	43,7	32,0	50,0	-	4,5	1,6	24,00
Среднее	73,8	42,5	31,3	42,9	0,0	4,6	1,4	24,00
Итого				1 287,3	0,0	139,0	40,9	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:55	61 680,1		1 756,0	4 737,55	25 760,05

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 1

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ053

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,5	47,2	25,2	37,3	-	9,1	0,9	24,00
22.09.2016	72,5	46,8	25,7	36,0	-	9,3	0,9	24,00
23.09.2016	72,7	46,7	26,0	113,5	-	10,6	2,6	24,00
24.09.2016	75,0	48,5	26,5	87,8	-	10,2	2,2	24,00
25.09.2016	73,1	43,6	29,5	66,6	-	9,9	2,1	24,00
26.09.2016	73,3	43,2	30,1	63,9	-	9,8	2,1	24,00
27.09.2016	72,9	43,0	30,0	83,1	-	9,9	2,1	24,00
28.09.2016	66,2	51,3	14,9	134,7	-	9,8	2,3	24,00
29.09.2016	74,4	57,0	17,4	143,7	-	8,3	2,8	24,00
30.09.2016	73,8	55,9	17,9	140,7	-	8,9	2,7	24,00
01.10.2016	74,1	56,3	17,8	143,8	-	8,3	2,9	24,00
02.10.2016	74,4	55,6	18,8	141,5	-	10,1	2,9	24,00
03.10.2016	74,8	57,2	17,6	143,4	-	7,1	2,8	24,00
04.10.2016	73,7	55,6	18,1	151,2	-	7,8	3,0	24,00
05.10.2016	74,4	55,6	18,8	150,5	-	8,5	3,1	24,00
06.10.2016	75,1	56,2	18,9	148,6	-	8,0	3,1	24,00
07.10.2016	75,3	56,9	18,4	150,2	-	7,3	3,1	24,00
08.10.2016	75,0	55,7	19,3	146,0	-	9,8	3,1	24,00
09.10.2016	74,8	55,4	19,4	140,7	-	9,9	3,0	24,00
10.10.2016	74,5	46,5	28,0	96,9	-	9,6	3,0	24,00
11.10.2016	75,2	48,5	26,7	105,8	-	10,8	3,2	24,00
12.10.2016	74,8	48,4	26,4	105,2	-	10,3	3,1	24,00
13.10.2016	74,7	48,1	26,6	112,5	-	10,2	3,3	24,00
14.10.2016	76,2	48,8	27,4	105,5	-	8,9	3,2	24,00
15.10.2016	74,6	47,9	26,7	125,6	-	11,5	3,6	24,00
16.10.2016	75,6	48,2	27,4	124,5	-	12,1	3,7	24,00
17.10.2016	76,0	48,6	27,3	109,5	-	9,7	3,3	24,00
18.10.2016	75,6	48,6	27,0	109,5	-	10,4	3,3	24,00
19.10.2016	75,6	48,3	27,3	113,4	-	10,1	3,4	24,00
20.10.2016	76,0	48,5	27,5	113,2	-	10,4	3,4	24,00
Среднее	74,2	50,6	23,6	114,8	0,0	9,6	2,8	24,00
Итого				3 445,2	0,0	286,6	84,1	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:31	154 681,3		3 767,6	10 641,83	27 515,45

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 1

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ053

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,5	47,2	25,2	37,3	-	9,1	0,9	24,00
22.09.2016	72,5	46,8	25,7	36,0	-	9,3	0,9	24,00
23.09.2016	72,7	46,7	26,0	113,5	-	10,6	2,6	24,00
24.09.2016	75,0	48,5	26,5	87,8	-	10,2	2,2	24,00
25.09.2016	73,1	43,6	29,5	66,6	-	9,9	2,1	24,00
26.09.2016	73,3	43,2	30,1	63,9	-	9,8	2,1	24,00
27.09.2016	72,9	43,0	30,0	83,1	-	9,9	2,1	24,00
28.09.2016	66,2	51,3	14,9	134,7	-	9,8	2,3	24,00
29.09.2016	74,4	57,0	17,4	143,7	-	8,3	2,8	24,00
30.09.2016	73,8	55,9	17,9	140,7	-	8,9	2,7	24,00
01.10.2016	74,1	56,3	17,8	143,8	-	8,3	2,9	24,00
02.10.2016	74,4	55,6	18,8	141,5	-	10,1	2,9	24,00
03.10.2016	74,8	57,2	17,6	143,4	-	7,1	2,8	24,00
04.10.2016	73,7	55,6	18,1	151,2	-	7,8	3,0	24,00
05.10.2016	74,4	55,6	18,8	150,5	-	8,5	3,1	24,00
06.10.2016	75,1	56,2	18,9	148,6	-	8,0	3,1	24,00
07.10.2016	75,3	56,9	18,4	150,2	-	7,3	3,1	24,00
08.10.2016	75,0	55,7	19,3	146,0	-	9,8	3,1	24,00
09.10.2016	74,8	55,4	19,4	140,7	-	9,9	3,0	24,00
10.10.2016	74,5	46,5	28,0	96,9	-	9,6	3,0	24,00
11.10.2016	75,2	48,5	26,7	105,8	-	10,8	3,2	24,00
12.10.2016	74,8	48,4	26,4	105,2	-	10,3	3,1	24,00
13.10.2016	74,7	48,1	26,6	112,5	-	10,2	3,3	24,00
14.10.2016	76,2	48,8	27,4	105,5	-	8,9	3,2	24,00
15.10.2016	74,6	47,9	26,7	125,6	-	11,5	3,6	24,00
16.10.2016	75,6	48,2	27,4	124,5	-	12,1	3,7	24,00
17.10.2016	76,0	48,6	27,3	109,5	-	9,7	3,3	24,00
18.10.2016	75,6	48,6	27,0	109,5	-	10,4	3,3	24,00
19.10.2016	75,6	48,3	27,3	113,4	-	10,1	3,4	24,00
20.10.2016	76,0	48,5	27,5	113,2	-	10,4	3,4	24,00
Среднее	74,2	50,6	23,6	114,8	0,0	9,6	2,8	24,00
Итого				3 445,2	0,0	286,6	84,1	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:31	154 681,3		3 767,6	10 641,83	27 515,45

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 3

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ АС292

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,9	39,7	33,1	53,1	-	8,5	1,8	24,00
22.09.2016	73,4	38,4	35,0	61,5	-	8,6	2,2	24,00
23.09.2016	73,4	38,9	34,4	70,4	-	8,9	2,4	24,00
24.09.2016	75,4	38,4	36,9	65,9	-	11,2	2,4	24,00
25.09.2016	73,5	37,9	35,6	68,0	-	14,1	2,4	24,00
26.09.2016	73,7	38,7	35,0	62,1	-	8,2	2,2	24,00
27.09.2016	72,7	39,9	32,8	75,4	-	7,3	2,1	24,00
28.09.2016	67,1	40,3	26,8	94,2	-	8,6	2,2	22,68
29.09.2016	74,3	40,2	34,1	81,1	-	5,1	2,8	24,00
30.09.2016	73,6	40,5	33,1	81,7	-	5,0	2,7	24,00
01.10.2016	74,0	40,3	33,7	82,1	-	8,1	2,7	24,00
02.10.2016	74,2	39,4	34,8	85,6	-	4,9	3,0	24,00
03.10.2016	74,6	40,5	34,1	83,9	-	3,4	2,8	24,00
04.10.2016	73,6	41,2	32,4	93,3	-	9,4	3,0	24,00
05.10.2016	74,2	41,6	32,6	93,8	-	8,9	3,0	24,00
06.10.2016	75,0	41,9	33,1	92,2	-	8,0	3,0	24,00
07.10.2016	75,2	41,4	33,8	85,2	-	7,0	2,9	24,00
08.10.2016	74,9	40,4	34,5	85,9	-	9,6	2,9	24,00
09.10.2016	74,5	40,1	34,4	93,0	-	13,7	3,2	24,00
10.10.2016	75,0	41,0	34,0	88,7	-	9,0	3,0	24,00
11.10.2016	75,4	41,0	34,4	88,1	-	9,2	3,0	24,00
12.10.2016	75,1	41,2	33,9	90,8	-	9,0	3,1	24,00
13.10.2016	74,9	41,8	33,1	95,7	-	9,0	3,2	24,00
14.10.2016	76,4	41,5	34,9	91,7	-	9,2	3,2	24,00
15.10.2016	74,7	43,0	31,6	112,1	-	9,7	3,5	24,00
16.10.2016	75,8	42,2	33,6	106,9	-	13,2	3,6	24,00
17.10.2016	76,1	41,5	34,5	93,4	-	9,5	3,2	24,00
18.10.2016	75,7	41,3	34,4	92,6	-	9,9	3,2	24,00
19.10.2016	75,8	41,7	34,1	95,3	-	9,5	3,2	24,00
20.10.2016	76,2	43,2	33,0	104,2	-	9,5	3,4	23,98
Среднее	74,4	40,6	33,7	85,6	0,0	8,8	2,8	23,98
Итого				2 568,1	0,0	265,2	85,3	718,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:52	109 635,8		3 280,6	11 549,16	23 890,68

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 3

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ АС292

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,9	39,7	33,1	53,1	-	8,5	1,8	24,00
22.09.2016	73,4	38,4	35,0	61,5	-	8,6	2,2	24,00
23.09.2016	73,4	38,9	34,4	70,4	-	8,9	2,4	24,00
24.09.2016	75,4	38,4	36,9	65,9	-	11,2	2,4	24,00
25.09.2016	73,5	37,9	35,6	68,0	-	14,1	2,4	24,00
26.09.2016	73,7	38,7	35,0	62,1	-	8,2	2,2	24,00
27.09.2016	72,7	39,9	32,8	75,4	-	7,3	2,1	24,00
28.09.2016	67,1	40,3	26,8	94,2	-	8,6	2,2	22,68
29.09.2016	74,3	40,2	34,1	81,1	-	5,1	2,8	24,00
30.09.2016	73,6	40,5	33,1	81,7	-	5,0	2,7	24,00
01.10.2016	74,0	40,3	33,7	82,1	-	8,1	2,7	24,00
02.10.2016	74,2	39,4	34,8	85,6	-	4,9	3,0	24,00
03.10.2016	74,6	40,5	34,1	83,9	-	3,4	2,8	24,00
04.10.2016	73,6	41,2	32,4	93,3	-	9,4	3,0	24,00
05.10.2016	74,2	41,6	32,6	93,8	-	8,9	3,0	24,00
06.10.2016	75,0	41,9	33,1	92,2	-	8,0	3,0	24,00
07.10.2016	75,2	41,4	33,8	85,2	-	7,0	2,9	24,00
08.10.2016	74,9	40,4	34,5	85,9	-	9,6	2,9	24,00
09.10.2016	74,5	40,1	34,4	93,0	-	13,7	3,2	24,00
10.10.2016	75,0	41,0	34,0	88,7	-	9,0	3,0	24,00
11.10.2016	75,4	41,0	34,4	88,1	-	9,2	3,0	24,00
12.10.2016	75,1	41,2	33,9	90,8	-	9,0	3,1	24,00
13.10.2016	74,9	41,8	33,1	95,7	-	9,0	3,2	24,00
14.10.2016	76,4	41,5	34,9	91,7	-	9,2	3,2	24,00
15.10.2016	74,7	43,0	31,6	112,1	-	9,7	3,5	24,00
16.10.2016	75,8	42,2	33,6	106,9	-	13,2	3,6	24,00
17.10.2016	76,1	41,5	34,5	93,4	-	9,5	3,2	24,00
18.10.2016	75,7	41,3	34,4	92,6	-	9,9	3,2	24,00
19.10.2016	75,8	41,7	34,1	95,3	-	9,5	3,2	24,00
20.10.2016	76,2	43,2	33,0	104,2	-	9,5	3,4	23,98
Среднее	74,4	40,6	33,7	85,6	0,0	8,8	2,8	23,98
Итого				2 568,1	0,0	265,2	85,3	718,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:52	109 635,8		3 280,6	11 549,16	23 890,68

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Ленинградская, дом 5

Узел учета: **Ввод (ГВС)**

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z)      зав.№ КХ123

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

**Qt-потребленная тепловая энергия**

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,7	43,4	29,4	16,4	0,0	5,4	0,5	-
22.09.2016	72,7	42,5	30,3	20,3	0,0	4,8	0,7	-
23.09.2016	73,1	39,7	33,3	32,3	0,0	4,5	1,1	-
24.09.2016	75,3	39,1	36,2	29,3	0,0	4,8	1,1	-
25.09.2016	73,5	36,9	36,6	27,8	0,0	6,8	1,0	-
26.09.2016	73,6	39,1	34,5	25,1	0,0	4,9	0,9	-
27.09.2016	73,1	40,6	32,5	36,4	0,0	5,5	0,9	-
28.09.2016	66,9	39,4	27,4	41,6	0,0	5,5	1,0	-
29.09.2016	74,2	41,3	33,0	36,6	0,0	5,1	1,2	-
30.09.2016	73,6	41,2	32,4	36,9	0,0	5,0	1,2	-
01.10.2016	73,9	40,8	33,0	37,8	0,0	5,9	1,3	-
02.10.2016	74,2	40,4	33,8	37,7	0,0	6,7	1,3	-
03.10.2016	74,6	41,4	33,2	38,6	0,0	5,7	1,3	-
04.10.2016	73,5	42,4	31,1	40,5	0,0	4,7	1,3	-
05.10.2016	74,2	42,2	32,0	41,0	0,0	5,9	1,3	-
06.10.2016	74,9	42,3	32,6	40,2	0,0	4,9	1,3	-
07.10.2016	75,1	42,5	32,6	38,7	0,0	4,4	1,3	-
08.10.2016	74,7	41,4	33,4	38,5	0,0	5,9	1,3	-
09.10.2016	74,6	41,2	33,4	40,7	0,0	6,7	1,3	-
10.10.2016	74,8	42,4	32,4	39,6	0,0	5,0	1,3	-
11.10.2016	75,4	42,8	32,6	39,3	0,0	4,9	1,3	-
12.10.2016	75,0	41,7	33,3	41,7	0,0	6,9	1,4	-
13.10.2016	74,8	42,4	32,4	41,9	0,0	5,5	1,4	-
14.10.2016	76,4	42,6	33,8	40,7	0,0	5,7	1,4	-
15.10.2016	74,6	43,4	31,2	48,8	0,0	6,6	1,5	-
16.10.2016	75,6	43,5	32,1	45,6	0,0	6,6	1,5	-
17.10.2016	76,1	43,1	33,0	41,5	0,0	5,6	1,4	-
18.10.2016	75,6	43,0	32,6	40,5	0,0	5,0	1,3	-
19.10.2016	75,7	43,1	32,6	43,1	0,0	5,9	1,4	-
20.10.2016	76,1	43,9	32,2	44,8	0,0	5,6	1,4	-
Среднее	74,3	41,7	32,6	37,5	0,0	5,5	1,2	
Итого				1 123,8	0,0	166,5	36,4	0,00

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 09:37	52 149,3	50 358,6	1 680,8	6 633,53	

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 7

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ АС291

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	73,0	37,5	35,5	31,4	32,0	5,4	1,1	24,00
22.09.2016	72,8	37,5	35,3	30,2	30,8	5,5	1,1	24,00
23.09.2016	72,8	36,3	36,5	30,5	31,1	5,8	1,1	24,00
24.09.2016	74,7	35,9	38,8	29,7	30,3	6,6	1,2	24,00
25.09.2016	72,8	35,2	37,6	28,7	29,3	6,9	1,1	24,00
26.09.2016	73,1	35,6	37,5	26,4	27,0	5,9	1,0	24,00
27.09.2016	72,1	38,0	34,1	38,7	39,2	5,5	1,0	24,00
28.09.2016	67,2	37,1	30,1	40,8	41,3	6,1	1,1	24,00
29.09.2016	73,6	37,9	35,7	35,5	36,0	5,9	1,3	24,00
30.09.2016	72,9	38,0	35,0	36,0	36,5	5,5	1,3	24,00
01.10.2016	73,3	37,9	35,4	35,5	36,0	5,5	1,3	24,00
02.10.2016	73,5	37,7	35,8	34,8	35,3	5,6	1,2	24,00
03.10.2016	73,9	38,1	35,8	36,3	36,8	5,9	1,3	24,00
04.10.2016	72,9	38,8	34,1	38,5	39,0	5,4	1,3	24,00
05.10.2016	73,6	39,1	34,5	38,9	39,4	5,6	1,3	24,00
06.10.2016	74,3	39,6	34,7	37,6	38,1	4,4	1,3	24,00
07.10.2016	74,6	38,8	35,8	36,2	36,7	5,2	1,3	24,00
08.10.2016	74,2	38,2	36,0	35,8	36,3	5,6	1,3	24,00
09.10.2016	73,8	37,8	36,1	38,6	39,0	7,6	1,4	24,00
10.10.2016	74,4	38,8	35,5	38,0	38,4	6,0	1,4	24,00
11.10.2016	74,7	38,9	35,8	37,3	37,8	5,7	1,3	24,00
12.10.2016	74,5	39,0	35,4	38,2	38,6	5,7	1,4	24,00
13.10.2016	74,3	39,8	34,5	39,7	40,1	5,1	1,4	24,00
14.10.2016	75,7	39,8	36,0	38,3	38,8	5,1	1,4	24,00
15.10.2016	74,0	40,6	33,4	47,7	48,0	7,0	1,6	24,00
16.10.2016	75,1	40,8	34,4	42,6	42,9	5,4	1,5	24,00
17.10.2016	75,5	39,4	36,0	40,2	40,5	6,5	1,4	24,00
18.10.2016	75,0	39,5	35,6	39,5	39,9	5,8	1,4	24,00
19.10.2016	75,2	39,6	35,6	41,4	41,8	6,7	1,5	24,00
20.10.2016	75,5	40,5	35,0	42,2	42,6	5,6	1,5	24,00
Среднее	73,8	38,4	35,4	36,8	37,3	5,8	1,3	24,00
Итого				1 105,2	1 119,3	174,7	38,6	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:50	71 817,6	73 818,7	1 843,4	6 991,08	27 784,82

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 7

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ АС291

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	73,0	37,5	35,5	31,4	32,0	5,4	1,1	24,00
22.09.2016	72,8	37,5	35,3	30,2	30,8	5,5	1,1	24,00
23.09.2016	72,8	36,3	36,5	30,5	31,1	5,8	1,1	24,00
24.09.2016	74,7	35,9	38,8	29,7	30,3	6,6	1,2	24,00
25.09.2016	72,8	35,2	37,6	28,7	29,3	6,9	1,1	24,00
26.09.2016	73,1	35,6	37,5	26,4	27,0	5,9	1,0	24,00
27.09.2016	72,1	38,0	34,1	38,7	39,2	5,5	1,0	24,00
28.09.2016	67,2	37,1	30,1	40,8	41,3	6,1	1,1	24,00
29.09.2016	73,6	37,9	35,7	35,5	36,0	5,9	1,3	24,00
30.09.2016	72,9	38,0	35,0	36,0	36,5	5,5	1,3	24,00
01.10.2016	73,3	37,9	35,4	35,5	36,0	5,5	1,3	24,00
02.10.2016	73,5	37,7	35,8	34,8	35,3	5,6	1,2	24,00
03.10.2016	73,9	38,1	35,8	36,3	36,8	5,9	1,3	24,00
04.10.2016	72,9	38,8	34,1	38,5	39,0	5,4	1,3	24,00
05.10.2016	73,6	39,1	34,5	38,9	39,4	5,6	1,3	24,00
06.10.2016	74,3	39,6	34,7	37,6	38,1	4,4	1,3	24,00
07.10.2016	74,6	38,8	35,8	36,2	36,7	5,2	1,3	24,00
08.10.2016	74,2	38,2	36,0	35,8	36,3	5,6	1,3	24,00
09.10.2016	73,8	37,8	36,1	38,6	39,0	7,6	1,4	24,00
10.10.2016	74,4	38,8	35,5	38,0	38,4	6,0	1,4	24,00
11.10.2016	74,7	38,9	35,8	37,3	37,8	5,7	1,3	24,00
12.10.2016	74,5	39,0	35,4	38,2	38,6	5,7	1,4	24,00
13.10.2016	74,3	39,8	34,5	39,7	40,1	5,1	1,4	24,00
14.10.2016	75,7	39,8	36,0	38,3	38,8	5,1	1,4	24,00
15.10.2016	74,0	40,6	33,4	47,7	48,0	7,0	1,6	24,00
16.10.2016	75,1	40,8	34,4	42,6	42,9	5,4	1,5	24,00
17.10.2016	75,5	39,4	36,0	40,2	40,5	6,5	1,4	24,00
18.10.2016	75,0	39,5	35,6	39,5	39,9	5,8	1,4	24,00
19.10.2016	75,2	39,6	35,6	41,4	41,8	6,7	1,5	24,00
20.10.2016	75,5	40,5	35,0	42,2	42,6	5,6	1,5	24,00
Среднее	73,8	38,4	35,4	36,8	37,3	5,8	1,3	24,00
Итого				1 105,2	1 119,3	174,7	38,6	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:50	71 817,6	73 818,7	1 843,4	6 991,08	27 784,82

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Ленинградская, дом 9

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ048

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	73,4	53,3	20,1	99,3	-	7,8	2,0	24,00
22.09.2016	73,2	53,3	19,9	98,8	-	8,2	1,9	24,00
23.09.2016	72,9	49,7	23,2	95,9	-	7,6	2,2	24,00
24.09.2016	75,1	50,2	25,0	91,6	-	9,0	2,3	24,00
25.09.2016	73,4	48,5	24,8	86,8	-	10,8	2,1	24,00
26.09.2016	73,5	50,6	22,9	88,3	-	8,6	2,0	24,00
27.09.2016	73,2	50,8	22,4	89,3	-	8,7	2,0	24,00
28.09.2016	65,6	45,7	19,9	96,3	-	9,6	2,1	24,00
29.09.2016	74,0	50,8	23,2	113,3	-	9,3	2,6	24,00
30.09.2016	73,4	50,7	22,7	115,8	-	7,9	2,6	24,00
01.10.2016	73,7	49,7	24,0	115,2	-	10,4	2,8	24,00
02.10.2016	74,0	49,2	24,8	112,6	-	11,0	2,8	24,00
03.10.2016	74,4	50,0	24,4	111,5	-	8,9	2,8	24,00
04.10.2016	73,2	49,1	24,1	116,2	-	8,6	2,8	24,00
05.10.2016	74,0	49,2	24,7	116,7	-	9,0	2,9	24,00
06.10.2016	74,7	49,9	24,7	116,4	-	8,3	2,9	24,00
07.10.2016	75,0	49,4	25,5	117,5	-	8,7	3,0	24,00
08.10.2016	74,5	49,1	25,4	113,0	-	8,9	2,9	24,00
09.10.2016	74,4	47,9	26,5	114,2	-	11,6	3,0	24,00
10.10.2016	74,6	49,2	25,4	118,9	-	8,4	3,0	24,00
11.10.2016	75,2	49,2	26,0	121,0	-	8,9	3,1	24,00
12.10.2016	74,8	49,6	25,2	118,6	-	8,1	3,0	24,00
13.10.2016	74,6	49,0	25,7	125,7	-	8,6	3,2	24,00
14.10.2016	76,2	49,8	26,4	123,4	-	8,9	3,3	24,00
15.10.2016	74,4	48,1	26,3	132,2	-	9,5	3,5	24,00
16.10.2016	75,4	48,2	27,2	133,3	-	10,6	3,6	24,00
17.10.2016	75,9	49,4	26,6	126,0	-	8,8	3,3	24,00
18.10.2016	75,5	49,6	25,9	124,2	-	8,2	3,2	24,00
19.10.2016	75,5	49,2	26,4	126,4	-	8,5	3,3	24,00
20.10.2016	75,9	49,2	26,7	127,7	-	8,6	3,4	24,00
Среднее	74,1	49,6	24,5	112,9	0,0	9,0	2,8	24,00
Итого				3 386,0	0,0	270,0	83,7	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:26	5 655,5		128,4	637,00	1 857,36

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Ленинградская, дом 11

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ КХ096

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$ 

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	73,4	42,1	31,3	59,9	-	10,5	1,9	24,00
22.09.2016	73,2	41,9	31,2	60,1	-	9,8	1,9	24,00
23.09.2016	73,0	41,5	31,5	66,3	-	9,7	2,1	24,00
24.09.2016	75,2	40,9	34,3	63,7	-	11,0	2,2	24,00
25.09.2016	73,5	41,6	31,9	66,6	-	13,5	2,1	24,00
26.09.2016	73,6	41,5	32,0	61,0	-	9,9	1,9	24,00
27.09.2016	73,1	41,2	31,9	66,4	-	10,8	1,9	24,00
28.09.2016	58,0	39,5	18,5	57,3	-	9,3	1,4	24,00
29.09.2016	74,0	44,6	29,4	82,7	-	9,8	2,4	24,00
30.09.2016	73,8	44,4	29,4	86,3	-	9,6	2,5	24,00
01.10.2016	74,1	44,3	29,8	87,9	-	11,0	2,6	24,00
02.10.2016	74,4	44,2	30,2	90,6	-	15,6	2,7	24,00
03.10.2016	74,8	45,5	29,3	90,5	-	9,0	2,7	24,07
04.10.2016	73,7	45,9	27,9	101,2	-	10,3	2,8	24,00
05.10.2016	74,4	46,1	28,4	100,3	-	9,7	2,9	24,00
06.10.2016	75,2	45,8	29,4	100,8	-	9,5	2,9	24,00
07.10.2016	75,4	45,9	29,5	98,7	-	11,6	2,9	24,00
08.10.2016	75,0	45,6	29,4	96,0	-	11,0	2,8	24,00
09.10.2016	74,8	44,9	29,9	99,9	-	14,4	3,0	24,00
10.10.2016	75,0	45,6	29,5	99,6	-	9,8	3,0	24,00
11.10.2016	75,6	45,3	30,3	98,0	-	9,8	3,0	24,00
12.10.2016	75,3	45,4	29,9	99,4	-	9,6	3,0	24,00
13.10.2016	75,0	45,8	29,2	106,3	-	8,6	3,1	24,00
14.10.2016	76,6	45,4	31,2	100,5	-	9,1	3,1	24,00
15.10.2016	74,9	46,3	28,6	125,3	-	12,4	3,6	24,00
16.10.2016	75,8	45,7	30,1	115,0	-	14,0	3,5	24,00
17.10.2016	76,4	45,4	30,9	103,7	-	10,2	3,2	24,00
18.10.2016	75,9	45,3	30,6	101,8	-	9,5	3,1	24,00
19.10.2016	76,0	45,6	30,4	106,9	-	10,7	3,3	24,00
20.10.2016	76,4	45,4	30,9	107,9	-	9,6	3,3	24,00
Среднее	74,2	44,3	29,9	90,0	0,0	10,6	2,7	24,00
Итого				2 700,8	0,0	319,3	80,9	720,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 08:56	4 973,1		127,6	786,61	2 167,35

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Ленинградская, дом 13

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СВ560

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	71,9	43,2	28,7	33,2	-	4,4	0,9	24,00
22.09.2016	71,5	42,4	29,1	31,7	-	5,1	0,9	24,00
23.09.2016	71,9	41,9	30,1	33,7	-	4,9	1,0	24,00
24.09.2016	73,8	40,6	33,2	31,7	-	5,6	1,0	24,00
25.09.2016	72,2	42,1	30,1	35,9	-	7,0	1,1	24,00
26.09.2016	72,3	42,5	29,9	33,2	-	5,0	1,0	24,00
27.09.2016	71,4	41,4	30,0	34,1	-	5,3	1,0	24,00
28.09.2016	65,4	42,6	22,8	44,0	-	5,0	1,0	24,00
29.09.2016	72,9	41,9	31,0	38,9	-	5,4	1,2	24,00
30.09.2016	72,4	42,2	30,1	38,0	-	4,0	1,1	24,00
01.10.2016	72,7	41,8	30,9	38,9	-	5,0	1,2	24,00
02.10.2016	73,0	42,1	30,9	42,4	-	6,6	1,3	24,00
03.10.2016	73,3	42,3	31,0	40,0	-	4,9	1,2	24,00
04.10.2016	72,4	43,2	29,2	46,5	-	5,4	1,3	24,00
05.10.2016	73,0	42,5	30,6	42,7	-	5,0	1,3	24,00
06.10.2016	73,7	42,2	31,5	42,6	-	4,7	1,3	24,00
07.10.2016	73,9	41,9	32,0	38,8	-	4,1	1,2	24,00
08.10.2016	73,6	41,6	31,9	39,8	-	4,9	1,3	24,00
09.10.2016	73,3	42,3	30,9	43,8	-	5,9	1,3	24,00
10.10.2016	73,8	42,2	31,6	42,2	-	4,5	1,3	24,00
11.10.2016	74,2	41,8	32,4	40,8	-	4,7	1,3	24,00
12.10.2016	73,9	42,1	31,8	43,5	-	5,2	1,4	24,00
13.10.2016	73,8	42,6	31,2	44,2	-	4,1	1,4	24,00
14.10.2016	75,2	42,0	33,2	40,7	-	3,6	1,3	24,00
15.10.2016	73,8	43,1	30,7	53,8	-	5,3	1,6	24,00
16.10.2016	74,8	43,0	31,8	49,5	-	5,5	1,6	24,00
17.10.2016	74,9	42,1	32,9	41,8	-	4,3	1,3	24,00
18.10.2016	74,4	41,8	32,6	41,8	-	4,6	1,3	24,00
19.10.2016	74,7	42,2	32,5	43,7	-	4,5	1,4	24,00
20.10.2016	75,1	43,9	31,3	54,2	-	4,4	1,7	24,00
Среднее	73,1	42,2	30,9	40,9	0,0	5,0	1,2	24,00
Итого				1 226,2	0,0	149,4	37,1	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:54	81 184,5		1 799,1	4 646,99	25 488,33

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 13

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СВ560

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	71,9	43,2	28,7	33,2	-	4,4	0,9	24,00
22.09.2016	71,5	42,4	29,1	31,7	-	5,1	0,9	24,00
23.09.2016	71,9	41,9	30,1	33,7	-	4,9	1,0	24,00
24.09.2016	73,8	40,6	33,2	31,7	-	5,6	1,0	24,00
25.09.2016	72,2	42,1	30,1	35,9	-	7,0	1,1	24,00
26.09.2016	72,3	42,5	29,9	33,2	-	5,0	1,0	24,00
27.09.2016	71,4	41,4	30,0	34,1	-	5,3	1,0	24,00
28.09.2016	65,4	42,6	22,8	44,0	-	5,0	1,0	24,00
29.09.2016	72,9	41,9	31,0	38,9	-	5,4	1,2	24,00
30.09.2016	72,4	42,2	30,1	38,0	-	4,0	1,1	24,00
01.10.2016	72,7	41,8	30,9	38,9	-	5,0	1,2	24,00
02.10.2016	73,0	42,1	30,9	42,4	-	6,6	1,3	24,00
03.10.2016	73,3	42,3	31,0	40,0	-	4,9	1,2	24,00
04.10.2016	72,4	43,2	29,2	46,5	-	5,4	1,3	24,00
05.10.2016	73,0	42,5	30,6	42,7	-	5,0	1,3	24,00
06.10.2016	73,7	42,2	31,5	42,6	-	4,7	1,3	24,00
07.10.2016	73,9	41,9	32,0	38,8	-	4,1	1,2	24,00
08.10.2016	73,6	41,6	31,9	39,8	-	4,9	1,3	24,00
09.10.2016	73,3	42,3	30,9	43,8	-	5,9	1,3	24,00
10.10.2016	73,8	42,2	31,6	42,2	-	4,5	1,3	24,00
11.10.2016	74,2	41,8	32,4	40,8	-	4,7	1,3	24,00
12.10.2016	73,9	42,1	31,8	43,5	-	5,2	1,4	24,00
13.10.2016	73,8	42,6	31,2	44,2	-	4,1	1,4	24,00
14.10.2016	75,2	42,0	33,2	40,7	-	3,6	1,3	24,00
15.10.2016	73,8	43,1	30,7	53,8	-	5,3	1,6	24,00
16.10.2016	74,8	43,0	31,8	49,5	-	5,5	1,6	24,00
17.10.2016	74,9	42,1	32,9	41,8	-	4,3	1,3	24,00
18.10.2016	74,4	41,8	32,6	41,8	-	4,6	1,3	24,00
19.10.2016	74,7	42,2	32,5	43,7	-	4,5	1,4	24,00
20.10.2016	75,1	43,9	31,3	54,2	-	4,4	1,7	24,00
Среднее	73,1	42,2	30,9	40,9	0,0	5,0	1,2	24,00
Итого				1 226,2	0,0	149,4	37,1	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:54	81 184,5		1 799,1	4 646,99	25 488,33

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Ленинградская, дом 15

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ КХ161

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,3	38,2	34,2	31,4	30,5	5,8	1,1	24,00
22.09.2016	72,0	39,4	32,6	31,3	30,5	5,1	1,1	24,00
23.09.2016	72,2	38,1	34,2	35,0	34,1	5,3	1,2	24,00
24.09.2016	74,3	38,0	36,4	32,1	31,3	4,7	1,2	24,00
25.09.2016	72,6	36,9	35,7	31,6	30,7	6,3	1,2	24,00
26.09.2016	72,6	38,7	34,0	29,5	28,9	4,8	1,1	24,00
27.09.2016	72,2	39,3	32,9	42,5	41,6	5,4	1,1	24,00
28.09.2016	66,2	39,1	27,1	48,0	46,9	5,8	1,2	24,00
29.09.2016	73,5	39,4	34,2	43,0	42,0	5,9	1,5	24,00
30.09.2016	73,0	40,6	32,4	44,3	43,3	5,2	1,5	24,00
01.10.2016	73,3	40,4	32,9	43,4	42,4	4,7	1,4	24,00
02.10.2016	73,6	39,9	33,7	42,8	41,9	5,5	1,4	24,00
03.10.2016	74,0	39,8	34,2	44,3	43,4	5,9	1,5	24,00
04.10.2016	73,0	40,8	32,1	48,2	47,1	5,5	1,6	24,00
05.10.2016	73,7	41,2	32,5	46,9	45,9	4,8	1,5	24,00
06.10.2016	74,3	41,4	32,9	47,5	46,5	4,8	1,6	24,00
07.10.2016	74,5	41,2	33,3	44,6	43,7	4,8	1,5	24,00
08.10.2016	74,1	39,8	34,3	44,2	43,3	5,7	1,5	24,00
09.10.2016	74,0	40,1	33,9	45,6	44,7	6,0	1,5	24,00
10.10.2016	74,2	41,3	32,9	46,7	45,7	5,1	1,5	24,00
11.10.2016	74,8	40,7	34,1	47,4	46,5	6,1	1,6	24,00
12.10.2016	74,5	42,0	32,5	49,2	48,2	4,6	1,6	24,00
13.10.2016	74,3	42,1	32,2	51,3	50,3	5,2	1,7	24,00
14.10.2016	75,8	41,9	33,9	49,0	48,1	5,0	1,6	24,00
15.10.2016	74,3	43,1	31,2	61,1	59,8	6,2	1,9	24,00
16.10.2016	75,2	42,4	32,8	56,1	55,0	6,4	1,8	24,00
17.10.2016	75,6	42,2	33,3	50,5	49,6	5,1	1,7	24,00
18.10.2016	75,0	41,4	33,6	48,5	47,6	5,3	1,6	24,00
19.10.2016	75,2	42,0	33,2	50,8	49,9	5,3	1,7	24,06
20.10.2016	75,6	42,4	33,2	53,3	52,3	5,5	1,8	24,00
Среднее	73,7	40,5	33,2	44,7	43,7	5,4	1,5	24,00
Итого				1 340,1	1 311,6	161,6	44,3	720,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:56	1 790,4	1 753,1	58,8	375,65	1 879,57

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 17

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СЕ318

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,1	37,8	34,2	65,3	-	10,6	2,3	24,00
22.09.2016	71,7	38,0	33,7	66,5	-	10,1	2,1	24,00
23.09.2016	71,5	37,8	33,7	64,2	-	10,5	2,2	24,00
24.09.2016	73,3	37,9	35,4	63,2	-	11,0	2,3	24,00
25.09.2016	71,7	37,9	33,7	64,2	-	12,5	2,2	24,00
26.09.2016	71,7	38,2	33,6	59,9	-	9,7	2,0	24,00
27.09.2016	70,9	39,2	31,7	73,6	-	8,6	2,0	24,00
28.09.2016	64,4	39,9	24,5	88,7	-	11,5	2,1	24,00
29.09.2016	72,4	38,6	33,8	70,3	-	9,6	2,4	24,00
30.09.2016	71,9	39,1	32,8	73,3	-	8,9	2,4	24,00
01.10.2016	72,3	38,7	33,6	74,8	-	10,5	2,5	24,00
02.10.2016	72,5	38,6	34,0	75,9	-	12,1	2,6	24,00
03.10.2016	72,9	39,0	33,9	76,6	-	11,1	2,6	24,00
04.10.2016	72,0	39,5	32,5	82,9	-	10,7	2,7	24,00
05.10.2016	72,6	39,2	33,4	82,6	-	10,7	2,8	24,00
06.10.2016	73,2	39,4	33,9	80,6	-	9,3	2,7	24,00
07.10.2016	73,6	39,6	34,0	83,8	-	10,1	2,9	24,00
08.10.2016	73,2	38,8	34,3	80,9	-	11,7	2,8	24,00
09.10.2016	72,9	38,9	34,0	84,7	-	13,2	2,9	24,00
10.10.2016	73,4	39,7	33,7	87,9	-	11,0	3,0	24,00
11.10.2016	73,9	40,1	33,7	88,4	-	9,8	3,0	24,00
12.10.2016	73,6	40,1	33,5	87,9	-	10,1	3,0	24,00
13.10.2016	73,6	40,6	32,9	96,8	-	10,7	3,2	24,00
14.10.2016	74,9	40,4	34,5	91,7	-	10,4	3,2	24,00
15.10.2016	73,4	40,6	32,8	102,3	-	12,2	3,3	24,00
16.10.2016	74,6	41,7	32,9	108,5	-	12,6	3,6	24,00
17.10.2016	74,7	41,0	33,7	96,0	-	9,9	3,2	24,00
18.10.2016	74,2	40,6	33,6	95,2	-	10,8	3,2	24,00
19.10.2016	74,4	41,1	33,4	97,7	-	9,9	3,3	24,00
20.10.2016	74,7	40,9	33,8	95,1	-	9,9	3,2	24,00
Среднее	72,7	39,4	33,3	82,0	0,0	10,7	2,7	24,00
Итого				2 459,8	0,0	319,6	81,5	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
22.10.2016 00:09	2 280,5		75,4	291,71	654,57

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 19  
ИМ 2300 N KZ119  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	60	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	34.84	-	2436.27	-	210.15
21-09-2016 00:00:00	36.60	68.27	2539.36	56.18	222.35
22-09-2016 00:00:00	38.94	73.48	2665.57	59.68	234.97
23-09-2016 00:00:00	41.20	73.61	2784.08	59.35	247.35
24-09-2016 00:00:00	43.51	73.51	2890.84	58.06	258.01
25-09-2016 00:00:00	45.99	75.40	3002.36	59.09	270.36
26-09-2016 00:00:00	48.42	73.76	3118.02	58.54	284.96
27-09-2016 00:00:00	50.70	74.00	3226.69	59.24	295.95
28-09-2016 00:00:00	52.88	73.06	3340.17	58.51	306.58
29-09-2016 00:00:00	55.15	66.52	3463.77	54.28	318.15
30-09-2016 00:00:00	58.12	74.22	3598.33	58.70	328.24
01-10-2016 00:00:00	61.06	73.72	3735.36	58.69	338.60
02-10-2016 00:00:00	64.10	74.07	3873.96	58.79	349.15
03-10-2016 00:00:00	67.25	74.35	4015.34	58.31	364.12
04-10-2016 00:00:00	70.29	74.65	4152.62	59.07	375.27
05-10-2016 00:00:00	73.41	73.47	4294.79	57.78	385.95
06-10-2016 00:00:00	76.64	74.20	4439.43	58.09	397.67
07-10-2016 00:00:00	79.93	74.89	4582.70	58.27	409.31
08-10-2016 00:00:00	83.01	75.13	4717.54	58.96	419.95
09-10-2016 00:00:00	86.07	74.78	4856.75	59.32	432.17
10-10-2016 00:00:00	89.36	74.43	5001.95	58.15	446.20
11-10-2016 00:00:00	92.56	74.79	5142.14	58.37	457.20
12-10-2016 00:00:00	95.91	75.26	5285.30	58.56	469.22
13-10-2016 00:00:00	99.15	74.98	5426.56	58.65	480.49
14-10-2016 00:00:00	102.57	74.79	5574.37	58.04	492.79
15-10-2016 00:00:00	105.96	76.31	5717.45	59.45	503.66
16-10-2016 00:00:00	109.76	74.60	5879.69	56.60	516.58
17-10-2016 00:00:00	113.39	75.68	6033.69	58.13	530.91
18-10-2016 00:00:00	116.88	75.95	6178.76	58.62	542.35
19-10-2016 00:00:00	120.30	75.53	6323.08	58.55	554.39
20-10-2016 00:00:00	123.73	75.74	6468.45	58.90	565.40

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	88.89	74.10	4032.18	58.37	355.25

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Ленинградская, дом 21

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) зав.№ KX125

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,8	42,7	30,1	96,6	-	17,4	2,9	24,00
22.09.2016	72,2	44,5	27,7	72,3	-	17,0	2,0	24,00
23.09.2016	72,8	40,9	31,9	166,7	-	15,7	5,3	24,00
24.09.2016	75,1	41,3	33,8	152,9	-	18,7	5,1	24,00
25.09.2016	73,3	40,8	32,6	138,4	-	19,4	4,5	24,00
26.09.2016	73,4	41,1	32,2	122,2	-	18,0	3,9	24,00
27.09.2016	73,0	41,5	31,5	143,3	-	15,8	3,7	24,00
28.09.2016	67,7	41,3	26,4	189,4	-	17,9	4,7	24,00
29.09.2016	73,9	43,0	30,9	176,3	-	16,7	5,5	24,00
30.09.2016	73,3	43,1	30,2	179,7	-	16,0	5,4	24,00
01.10.2016	73,6	43,1	30,5	185,5	-	19,5	5,6	24,00
02.10.2016	73,9	42,8	31,1	185,7	-	21,6	5,8	24,00
03.10.2016	74,4	43,0	31,4	188,6	-	17,3	5,9	24,00
04.10.2016	73,3	43,6	29,7	209,1	-	17,3	6,1	24,00
05.10.2016	74,0	43,9	30,0	202,5	-	15,7	6,0	24,00
06.10.2016	74,6	44,1	30,5	198,5	-	16,9	6,0	24,00
07.10.2016	74,9	43,7	31,1	195,0	-	15,3	6,1	24,00
08.10.2016	74,5	43,0	31,5	186,9	-	17,8	5,9	24,00
09.10.2016	74,4	43,3	31,1	196,5	-	18,8	6,0	24,00
10.10.2016	74,6	44,1	30,5	208,5	-	17,0	6,4	24,00
11.10.2016	75,2	44,0	31,2	204,5	-	15,4	6,3	24,00
12.10.2016	74,8	43,9	30,9	205,6	-	15,1	6,3	24,00
13.10.2016	74,6	44,5	30,1	221,6	-	15,2	6,6	24,00
14.10.2016	76,2	44,5	31,6	214,5	-	16,1	6,7	24,08
15.10.2016	74,4	45,6	28,8	252,8	-	17,6	7,2	24,00
16.10.2016	75,4	45,7	29,7	248,5	-	20,3	7,4	24,00
17.10.2016	75,9	44,7	31,2	221,0	-	17,4	6,8	24,00
18.10.2016	75,4	44,3	31,1	216,2	-	16,5	6,6	24,00
19.10.2016	75,5	44,8	30,7	224,0	-	16,7	6,9	24,00
20.10.2016	75,9	44,9	31,0	224,3	-	17,3	6,9	24,00
Среднее	74,1	43,4	30,7	187,6	0,0	17,2	5,7	24,00
Итого				5 627,4	0,0	517,5	170,8	720,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 01:55	242 352,3		7 273,3	17 868,64	26 503,51

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

