

Организация Др. Народов 18

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 03.12.2009

Номер прибора 4898894

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр,час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	3,53	169,8	27,7	142,1	0,0	0,00	74,77	51,38	23,39	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	3,42	148,4	25,4	123,0	0,0	0,00	74,71	50,03	24,68	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	6,18	215,9	16,9	199,0	0,0	0,00	74,97	46,06	28,91	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	6,81	227,8	22,7	205,1	0,0	0,00	77,09	46,05	31,04	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	6,35	228,2	27,2	201,0	0,0	0,00	75,28	46,64	28,64	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	5,67	200,6	20,3	180,3	0,0	0,00	75,49	46,70	28,79	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	5,26	206,6	18,8	187,8	0,0	0,00	75,21	46,81	28,40	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	6,45	318,9	18,0	300,9	0,0	0,00	68,80	46,44	22,36	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	7,44	256,1	17,4	238,7	0,0	0,00	75,22	45,53	29,69	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	7,34	259,3	20,2	239,1	0,0	0,00	74,69	45,76	28,93	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	7,53	268,1	20,8	247,3	0,0	0,00	74,92	46,28	28,64	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	7,79	287,3	24,9	262,4	0,0	0,00	75,31	47,10	28,21	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	7,75	268,5	20,2	248,3	0,0	0,00	75,89	45,73	30,16	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	8,35	292,9	19,0	273,9	0,0	0,00	74,77	45,37	29,40	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	8,67	294,8	18,9	275,9	0,0	0,00	75,59	45,50	30,09	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	8,60	282,4	18,2	264,2	0,0	0,00	76,35	45,21	31,14	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	8,64	277,0	18,7	258,3	0,0	0,00	76,59	44,77	31,82	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	8,30	275,2	20,7	254,5	0,0	0,00	76,24	45,41	30,83	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	8,61	303,0	23,8	279,2	0,0	0,00	76,06	46,23	29,83	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	8,76	287,8	18,2	269,6	0,0	0,00	76,22	45,04	31,18	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	8,99	294,2	19,8	274,4	0,0	0,00	76,75	45,38	31,37	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	8,98	297,5	18,7	278,8	0,0	0,00	76,41	45,42	30,99	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	9,59	323,2	19,8	303,4	0,0	0,00	76,11	45,69	30,42	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	9,54	305,9	18,9	287,0	0,0	0,00	77,82	45,52	32,30	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	10,36	370,3	21,2	349,1	0,0	0,00	75,77	47,06	28,71	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	10,56	365,5	23,3	342,2	0,0	0,00	76,75	47,21	29,54	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	9,78	320,5	19,1	301,4	0,0	0,00	77,50	46,07	31,43	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	9,49	310,4	10,7	299,7	0,0	0,00	76,96	45,51	31,45	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	9,37	298,9	7,9	291,0	0,0	0,00	76,99	45,10	31,89	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	9,63	307,6	7,8	299,8	0,0	0,00	77,34	45,81	31,53	0,00	0,00	24:00	0
Итого	237,74	8262,60	585,20	7677,40	0,00	0,00	75,75	46,21	29,54	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Организация Др. Народов 18а

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 03.08.2014

Номер прибора 4888463


Внимание: для Multical 66С,Е T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Классификаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	2,10	57,8	10,6	47,2	0,00	0,00	73,74	37,32	36,42	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	2,13	59,2	11,6	47,6	0,00	0,00	73,73	37,68	36,05	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	2,36	65,1	10,2	54,9	0,00	0,00	73,89	37,23	36,66	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	2,45	63,4	12,4	51,0	0,00	0,00	76,03	36,97	39,06	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	2,39	64,4	14,3	50,1	0,00	0,00	74,30	36,57	37,73	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	1,77	47,5	10,5	37,0	0,00	0,00	74,14	37,19	36,95	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	1,78	56,3	12,3	44,0	0,00	0,00	73,91	38,23	35,68	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	2,34	90,9	11,9	79,0	0,00	0,00	67,87	38,53	29,34	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	2,82	78,4	11,7	66,7	0,00	0,00	74,30	38,12	36,18	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	2,75	77,6	11,6	66,0	0,00	0,00	73,77	37,95	35,82	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	2,80	78,6	12,0	66,6	0,00	0,00	74,00	37,85	36,15	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	2,96	82,7	15,0	67,7	0,00	0,00	74,42	38,21	36,21	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	2,88	79,1	10,8	68,3	0,00	0,00	74,97	38,46	36,51	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	2,99	85,4	10,6	74,8	0,00	0,00	73,86	38,77	35,09	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	3,15	88,6	11,7	76,9	0,00	0,00	74,68	38,83	35,85	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	3,15	86,0	10,9	75,1	0,00	0,00	75,43	38,68	36,75	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	3,11	84,1	10,2	73,9	0,00	0,00	75,67	38,46	37,21	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	3,16	85,4	13,2	72,2	0,00	0,00	75,31	37,99	37,32	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	3,31	91,7	15,8	75,9	0,00	0,00	75,19	38,50	36,69	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	3,31	91,8	11,4	80,4	0,00	0,00	75,31	39,00	36,31	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	3,34	91,7	11,1	80,6	0,00	0,00	75,87	39,30	36,57	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	3,32	91,3	11,8	79,5	0,00	0,00	75,51	39,15	36,36	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	3,47	98,7	10,9	87,8	0,00	0,00	75,24	40,15	35,09	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	3,46	94,4	10,9	83,5	0,00	0,00	76,92	39,80	37,12	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	3,84	113,8	13,7	100,1	0,00	0,00	74,95	41,01	33,94	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	3,83	108,7	15,1	93,6	0,00	0,00	75,89	40,59	35,30	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	3,49	95,4	11,0	84,4	0,00	0,00	76,61	39,71	36,90	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	3,44	95,2	10,8	84,4	0,00	0,00	76,08	39,65	36,43	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	3,57	99,6	11,1	88,5	0,00	0,00	76,11	40,30	35,81	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	3,66	102,2	11,7	90,5	0,00	0,00	76,49	40,50	35,99	0,00	0,00	24:00	0
Итого	89,13	2505,00	356,80	2148,20	0,00	0,00	74,81	38,69	36,12	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Организация Др. Народов 186

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента 5-43-92

Дата следующей поверки прибора 04.08.2013

Номер прибора 4898896

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	0,88	49,4	13,7	35,7	0,0	0,00	73,22	51,72	21,50	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	0,99	53,9	16,0	37,9	0,0	0,00	73,32	52,74	20,58	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	0,86	45,5	13,5	32,0	0,0	0,00	73,24	51,54	21,70	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	1,72	68,0	16,7	51,3	0,0	0,00	75,60	47,84	27,76	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	2,03	76,6	15,6	61,0	0,0	0,00	74,40	45,64	28,76	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	1,87	67,0	13,1	53,9	0,0	0,00	74,46	45,12	29,34	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	1,98	79,5	12,8	66,7	0,0	0,00	74,29	42,88	31,41	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	2,11	121,6	15,1	106,5	0,0	0,00	68,10	46,26	21,84	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	2,58	99,9	14,2	85,7	0,0	0,00	74,48	45,13	29,35	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	2,48	92,0	12,6	79,4	0,0	0,00	73,94	44,53	29,41	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	2,62	100,2	15,0	85,2	0,0	0,00	74,21	45,60	28,61	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	2,64	106,6	16,3	90,3	0,0	0,00	74,60	46,50	28,10	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	2,65	99,7	14,6	85,1	0,0	0,00	75,12	45,34	29,78	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	2,73	104,2	13,3	90,9	0,0	0,00	74,03	45,34	28,69	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	2,93	111,0	15,1	95,9	0,0	0,00	74,86	45,98	28,88	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	2,89	101,5	13,7	87,8	0,0	0,00	75,59	44,80	30,79	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	2,77	92,7	13,2	79,5	0,0	0,00	75,80	44,31	31,49	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	2,76	98,9	14,8	84,1	0,0	0,00	75,45	45,21	30,24	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	2,98	122,3	18,2	104,1	0,0	0,00	75,37	47,48	27,89	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	2,90	103,8	14,2	89,6	0,0	0,00	75,45	44,90	30,55	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	2,95	104,6	14,7	89,9	0,0	0,00	76,01	44,85	31,16	0,00	0,00	24:00	0
12.10.2016	3,03	114,4	16,1	98,3	0,0	0,00	75,68	46,26	29,42	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	3,01	108,3	13,4	94,9	0,0	0,00	75,39	45,29	30,10	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	3,02	101,8	13,7	88,1	0,0	0,00	77,04	45,05	31,99	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	3,36	132,7	15,4	117,3	0,0	0,00	75,12	47,77	27,35	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	3,32	126,1	16,6	109,5	0,0	0,00	76,05	46,83	29,22	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	3,17	108,0	15,4	92,6	0,0	0,00	76,75	45,37	31,38	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	3,10	107,5	15,0	92,5	0,0	0,00	76,20	44,58	31,62	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	3,22	110,3	14,6	95,7	0,0	0,00	76,26	44,85	31,41	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	3,41	116,2	14,6	101,6	0,0	0,00	76,66	45,52	31,14	0,00	0,00	24:00	0
Итого	76,96	2924,20	441,20	2483,00	0,00	0,00	74,89	46,17	28,72	0,00	0,00	720:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Канцелярия

"Комфорт"



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Дружбы народов 22

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677591

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

			Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)								
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,		
	час		т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал		
21.09.16	24		28,7	28,4	0,3	71,8	41,3	30,5									0,89		
22.09.16	24		29,5	29,1	0,4	71,9	41,5	30,4									0,92		
23.09.16	24		78,4	78,4	0,0	74,8	38,7	36,1									2,80		
24.09.16	24		73,8	73,8	0,0	75,7	39,1	36,7									2,68		
25.09.16	24		65,0	64,9	0,1	73,9	39,0	34,9									2,29		
26.09.16	24		41,7	41,2	0,5	73,3	40,3	33,0									1,42		
27.09.16	24		57,8	57,8	0,0	71,2	40,8	30,5									1,46		
28.09.16	24		83,4	83,5	-0,1	70,5	38,7	31,7									2,30		
29.09.16	24		78,2	77,6	0,6	74,7	39,6	35,1									2,73		
30.09.16	24		98,5	97,6	0,9	74,5	41,3	33,2									3,25		
01.10.16	24		103,4	102,5	0,9	75,0	41,8	33,2									3,40		
02.10.16	24		104,9	104,0	0,9	75,4	41,7	33,7									3,51		
03.10.16	24		107,0	106,7	0,3	75,1	42,6	32,5									3,45		
04.10.16	24		114,6	114,5	0,1	74,7	43,5	31,2									3,56		
05.10.16	24		120,9	121,7	-0,8	75,2	44,2	31,1									3,73		
06.10.16	24		121,2	122,6	-1,4	75,8	44,5	31,3									3,76		
07.10.16	24		111,7	112,7	-1,0	76,0	43,4	32,6									3,61		
08.10.16	24		113,4	114,2	-0,8	76,0	43,2	32,8									3,69		
09.10.16	24		124,3	125,5	-1,2	75,3	43,8	31,6									3,89		
10.10.16	24		118,6	119,7	-1,1	75,9	44,2	31,8									3,74		
11.10.16	24		116,3	117,5	-1,2	76,2	44,2	32,0									3,71		
12.10.16	24		120,0	121,4	-1,4	76,0	44,8	31,2									3,73		
13.10.16	24		122,7	124,0	-1,3	76,4	44,9	31,5									3,83		
14.10.16	24		122,4	123,7	-1,3	76,8	45,0	31,8									3,87		
15.10.16	24		146,9	148,6	-1,7	75,6	46,3	29,3									4,28		
16.10.16	24		133,9	135,6	-1,7	77,2	45,6	31,6									4,21		
17.10.16	24		122,5	123,9	-1,4	76,8	45,0	31,9									3,88		
18.10.16	24		124,1	125,5	-1,4	76,4	44,8	31,6									3,89		
19.10.16	24		127,8	129,4	-1,6	76,9	45,4	31,5									4,02		
20.10.16	24		132,7	134,3	-1,6	77,0	46,0	30,9									4,10		
Среднее	24		101,5	102,0	-0,5	75,1	42,8	32,2									3,2		
Итого	720		3044,3	3060,3	-16,0												96,6		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
22.10.2016 10:58:00	261916,6	0,0				8616,22	55319

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Др.Нар. 22

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба график: 130/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6586959

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h1-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	29,0	20,3	8,7	32,5	22,8	9,7					*	12
22.09.16	29,5	20,1	9,4	33,0	22,5	10,5					*	12
23.09.16	30,0	20,4	9,6	33,6	22,8	10,8					*	12
24.09.16	31,9	20,7	11,2	35,6	23,1	12,5					*	12
25.09.16	34,4	21,3	13,1	38,5	23,9	14,6					*	12
26.09.16	31,8	21,6	10,2	35,6	24,1	11,5					*	12
27.09.16	31,9	21,4	10,5	35,7	24,0	11,7					*	12
28.09.16	32,0	21,4	10,6	35,8	23,9	11,9					*	12
29.09.16	30,9	21,6	9,3	34,6	24,2	10,4					*	12
30.09.16	31,2	21,5	9,7	34,9	24,1	10,8					*	12
01.10.16	32,9	21,4	11,5	36,9	23,9	13,0					*	12
02.10.16	34,9	21,0	13,9	39,0	23,5	15,5					*	12
03.10.16	31,7	21,2	10,5	35,5	23,8	11,7					*	12
04.10.16	31,2	21,4	9,8	34,9	23,9	11,0					*	12
05.10.16	31,5	21,2	10,3	35,3	23,7	11,6					*	12
06.10.16	30,9	21,3	9,6	34,5	23,9	10,6					*	12
07.10.16	31,0	21,3	9,7	34,8	23,8	11,0					*	12
08.10.16	33,0	21,0	12,0	36,9	23,5	13,4					*	12
09.10.16	34,0	20,8	13,2	38,0	23,3	14,7					*	12
10.10.16	31,7	21,0	10,7	35,5	23,5	12,0					*	12
11.10.16	30,7	20,9	9,8	34,4	23,4	11,0					*	12
12.10.16	29,8	21,1	8,7	33,3	23,6	9,7					*	12
13.10.16	30,6	21,0	9,6	34,2	23,5	10,7					*	12
14.10.16	30,6	21,0	9,6	34,3	23,5	10,8					*	12
15.10.16	32,9	21,1	11,8	36,8	23,6	13,2					*	12
16.10.16	33,3	21,0	12,3	37,3	23,5	13,8					*	12
17.10.16	31,2	21,1	10,1	34,9	23,6	11,3					*	12
18.10.16	30,5	20,3	10,2	34,1	22,8	11,3					*	12
19.10.16	31,5	21,0	10,5	35,3	23,5	11,8					*	12
20.10.16	31,1	21,0	10,1	34,8	23,5	11,3					*	12
Итого	947,6	631,4	316,2	1060,5	706,7	353,8					0	30

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Тхв, гр.С
20.10.2016	61588,3	30747,1	63756,7	31697,8	55137

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Дружбы народов 22А

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677593

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

			Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,	
	час		т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал	
21.09.16	24		34,8	34,4	0,4	72,2	45,5	26,7									0,89	
22.09.16	24		41,9	41,5	0,4	72,6	45,0	27,5									1,18	
23.09.16	24		97,6	97,1	0,5	75,1	41,6	33,4									3,20	
24.09.16	24		84,7	84,2	0,5	75,8	41,4	34,3									2,90	
25.09.16	24		83,8	83,5	0,3	74,1	42,5	31,6									2,67	
26.09.16	24		64,7	64,4	0,3	74,0	43,0	31,0									2,08	
27.09.16	24		79,6	79,5	0,1	72,1	42,7	29,4									2,07	
28.09.16	24		115,1	114,8	0,3	70,8	42,6	28,2									2,98	
29.09.16	24		116,0	115,1	0,9	75,0	44,8	30,2									3,47	
30.09.16	24		124,6	123,7	0,9	74,8	45,2	29,6									3,63	
01.10.16	24		128,5	128,3	0,2	75,2	45,3	29,9									3,80	
02.10.16	24		127,0	126,9	0,1	75,6	45,1	30,5									3,81	
03.10.16	24		133,3	132,6	0,7	75,3	45,3	30,0									3,94	
04.10.16	24		141,0	141,0	0,0	74,9	45,7	29,2									4,06	
05.10.16	24		141,9	141,9	0,0	75,4	46,0	29,3									4,10	
06.10.16	24	*	133,3	133,1	0,2	75,8	46,1	29,7									3,93	
07.10.16	24		123,4	122,2	1,2	76,1	44,7	31,4									3,84	
08.10.16	24		125,7	124,5	1,2	76,1	44,6	31,5									3,91	
09.10.16	24		141,2	140,1	1,1	75,5	45,6	29,9									4,15	
10.10.16	24		126,4	125,3	1,1	76,1	45,1	30,9									3,86	
11.10.16	24		129,4	128,3	1,1	76,3	45,3	31,0									3,98	
12.10.16	24		133,2	132,0	1,2	76,1	45,5	30,6									4,04	
13.10.16	24		137,2	136,2	1,0	76,6	46,0	30,6									4,12	
14.10.16	24		137,5	136,4	1,1	76,9	46,0	30,9									4,19	
15.10.16	24		154,7	153,5	1,2	75,7	47,0	28,7									4,39	
16.10.16	24		148,2	147,2	1,0	77,4	46,7	30,7									4,48	
17.10.16	24		131,6	130,7	0,9	76,9	45,8	31,2									4,06	
18.10.16	24		134,4	133,3	1,1	76,4	45,7	30,7									4,08	
19.10.16	24		134,3	133,4	0,9	77,0	45,8	31,2									4,17	
20.10.16	24		140,3	139,4	0,9	77,0	46,5	30,6									4,26	
Среднее	24		118,2	117,5	0,7	75,3	44,9	30,3									3,5	
Итого	720		3545,3	3524,5	20,8												106,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
24.10.2016 5:56:00	302314,3	302078,6				9075,82	55354

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "ЕРИЦ" \_\_\_\_\_





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Дружбы народов 22А

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубаграфик: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6586957

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3						
21.09.16	29,0	18,4	10,6	29,4	18,6	10,8					24	*
22.09.16	28,7	18,1	10,6	29,2	18,2	11,0					24	*
23.09.16	28,2	18,5	9,7	28,6	18,6	10,0					24	*
24.09.16	29,0	18,2	10,8	29,4	18,4	11,0					24	*
25.09.16	31,4	18,0	13,4	31,9	18,1	13,8					24	*
26.09.16	28,8	18,2	10,6	29,3	18,3	11,0					24	*
27.09.16	27,7	18,2	9,5	28,1	18,3	9,8					24	*
28.09.16	29,4	18,0	11,4	29,8	18,2	11,6					24	*
29.09.16	28,3	18,2	10,1	28,7	18,3	10,4					24	*
30.09.16	28,9	18,0	10,9	29,3	18,1	11,2					24	*
01.10.16	30,4	17,9	12,5	30,9	18,1	12,8					24	*
02.10.16	31,4	17,8	13,6	31,9	17,9	14,0					24	*
03.10.16	29,6	17,8	11,8	30,0	17,9	12,1					24	*
04.10.16	28,1	17,8	10,3	28,6	18,0	10,6					24	*
05.10.16	28,8	17,9	10,9	29,2	18,0	11,2					24	*
06.10.16	28,2	17,3	10,9	28,6	17,4	11,2					24	*
07.10.16	29,0	17,9	11,1	29,5	18,0	11,5					24	*
08.10.16	30,0	17,6	12,4	30,4	17,8	12,6					24	*
09.10.16	31,9	17,5	14,4	32,4	17,6	14,8					24	*
10.10.16	28,8	17,7	11,1	29,3	17,8	11,5					24	*
11.10.16	29,1	17,6	11,5	29,5	17,8	11,7					24	*
12.10.16	29,7	17,5	12,2	30,2	17,6	12,6					24	*
13.10.16	29,0	17,6	11,4	29,4	17,7	11,7					24	*
14.10.16	28,8	17,4	11,4	29,2	17,6	11,6					24	*
15.10.16	29,3	17,4	11,9	29,8	17,5	12,3					24	*
16.10.16	31,2	17,2	14,0	31,7	17,3	14,4					24	*
17.10.16	29,7	17,3	12,4	30,1	17,4	12,7					24	*
18.10.16	28,5	17,3	11,2	29,0	17,5	11,5					24	*
19.10.16	29,3	17,3	12,0	29,7	17,4	12,3					24	*
20.10.16	28,5	17,3	11,2	28,9	17,4	11,5					24	*
Итого	878,7	532,9	345,8	892,0	536,8	355,2					0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)


Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Тхв, гр.С
20.10.2016	69574,1	36285,2	70735,8	36493,0	55207

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Дружбы народов 26А

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677589

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,		
			т	т	т	С	С	С	к/см2	к/см2	т	т	т	м.куб	С	С		
21.09.16	24		34,0	34,2	-0,2	73,9	45,1	28,8									0,99	
22.09.16	24		32,9	33,1	-0,2	74,0	44,7	29,3									0,98	
23.09.16	24		32,0	31,7	0,3	74,7	44,8	29,9									0,96	
24.09.16	24		37,5	36,4	1,1	75,9	43,3	32,6									1,23	
25.09.16	24		58,6	58,0	0,6	74,6	41,6	33,0									1,94	
26.09.16	24		55,5	55,0	0,5	74,9	41,1	33,8									1,87	
27.09.16	24		73,3	72,8	0,5	73,3	42,1	31,2									1,88	
28.09.16	24		94,1	91,9	2,2	70,5	41,7	28,9									2,43	
29.09.16	24		102,9	100,8	2,1	75,3	42,2	33,1									3,39	
30.09.16	24		102,5	101,7	0,8	75,0	42,0	33,0									3,36	
01.10.16	24		104,2	103,2	1,0	75,4	42,3	33,2									3,43	
02.10.16	24		105,2	104,1	1,1	75,7	42,2	33,6									3,52	
03.10.16	24		107,1	106,3	0,8	75,5	42,8	32,8									3,49	
04.10.16	24		112,1	111,4	0,7	75,0	42,9	32,1									3,57	
05.10.16	24		111,5	110,7	0,8	75,6	43,0	32,6									3,62	
06.10.16	24		109,1	108,3	0,8	76,1	43,0	33,2									3,59	
07.10.16	24		108,9	108,2	0,7	76,4	42,5	33,9									3,66	
08.10.16	24		104,8	104,0	0,8	76,4	42,3	34,1									3,55	
09.10.16	24		113,3	112,7	0,6	75,7	42,7	33,0									3,71	
10.10.16	24		112,4	111,6	0,8	76,4	43,0	33,3									3,72	
11.10.16	24		110,8	110,1	0,7	76,6	43,0	33,6									3,71	
12.10.16	24		112,1	111,5	0,6	76,3	43,1	33,3									3,71	
13.10.16	24		115,4	114,5	0,9	76,7	43,3	33,4									3,83	
14.10.16	24		113,3	112,5	0,8	77,2	43,1	34,1									3,82	
15.10.16	24		123,6	122,9	0,7	75,8	43,5	32,3									3,99	
16.10.16	24		119,2	118,6	0,6	77,5	43,3	34,1									4,05	
17.10.16	24		114,5	113,7	0,8	77,2	43,3	33,9									3,86	
18.10.16	24		115,0	114,3	0,7	76,8	43,2	33,7									3,84	
19.10.16	24		115,4	114,8	0,6	77,1	43,2	33,9									3,91	
20.10.16	24		120,6	120,1	0,5	77,3	44,2	33,0									3,98	
Среднее	24		95,7	95,0	0,8	75,6	42,9	32,7									3,1	
Итого	720		2871,8	2849,1	22,7												93,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
21.10.2016 12:06:00	280146,4	280789,9				8466,65	55193

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "ЕРИЦ" \_\_\_\_\_





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Дружбы народов 26а

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6662474

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб						Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV					
	т	т	т	м3	м3	м3					
21.09.16	49,4	39,4	10,0	50,1	39,8	10,3				24	
22.09.16	49,3	38,5	10,8	50,0	38,9	11,1				24	
23.09.16	48,7	39,2	9,5	49,4	39,5	9,9				24	
24.09.16	49,7	38,8	10,9	50,4	39,2	11,2				24	
25.09.16	51,6	38,2	13,4	52,4	38,6	13,8				24	
26.09.16	49,0	38,9	10,1	49,7	39,2	10,5				24	
27.09.16	49,1	38,5	10,6	49,8	38,9	10,9				24	
28.09.16	49,4	37,8	11,6	50,0	38,1	11,9				24	
29.09.16	48,4	38,5	9,9	49,1	38,9	10,2				24	
30.09.16	49,0	38,3	10,7	49,7	38,6	11,1				24	
01.10.16	48,9	38,0	10,9	49,6	38,4	11,2				24	
02.10.16	49,9	37,7	12,2	50,7	38,0	12,7				24	
03.10.16	48,4	37,9	10,5	49,0	38,3	10,7				24	
04.10.16	48,1	38,0	10,1	48,8	38,3	10,5				24	
05.10.16	48,2	37,8	10,4	48,9	38,2	10,7				24	
06.10.16	47,9	37,7	10,2	48,6	38,1	10,5				24	
07.10.16	48,8	37,4	11,4	49,5	37,7	11,8				24	
08.10.16	48,7	37,4	11,3	49,4	37,7	11,7				24	
09.10.16	50,2	36,7	13,5	50,9	37,1	13,8				24	
10.10.16	48,4	37,1	11,3	49,1	37,4	11,7				24	
11.10.16	47,7	37,0	10,7	48,4	37,4	11,0				24	
12.10.16	48,2	37,0	11,2	48,9	37,3	11,6				24	
13.10.16	47,1	37,0	10,1	47,8	37,4	10,4				24	
14.10.16	47,1	37,1	10,0	47,7	37,4	10,3				24	
15.10.16	48,2	36,6	11,6	48,9	37,0	11,9				24	
16.10.16	49,4	36,2	13,2	50,1	36,5	13,6				24	
17.10.16	47,9	36,6	11,3	48,6	36,9	11,7				24	
18.10.16	48,2	36,3	11,9	48,9	36,7	12,2				24	
19.10.16	47,8	36,3	11,5	48,5	36,6	11,9				24	
20.10.16	47,3	36,2	11,1	48,0	36,6	11,4				24	
Итого	1460,0	1128,1	331,9	1480,9	1138,7	342,2				0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тхв, °С
20.10.2016	115760,8	88330,2	117697,8	86814,8	55,20

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Дружбы народов 266

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677592

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, К/СМ	P2, К/СМ	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		37,4	37,9	-0,5	74,0	46,8	27,2									0,93
22.09.16	24		39,1	39,8	-0,7	74,2	46,9	27,3									1,01
23.09.16	24		33,6	34,1	-0,5	74,8	46,4	28,4									0,92
24.09.16	24		37,0	38,1	-1,1	75,7	45,2	30,5									1,10
25.09.16	24		52,1	53,1	-1,0	74,6	44,9	29,7									1,46
26.09.16	24		35,4	37,0	-1,6	74,6	45,0	29,6									1,02
27.09.16	24		55,4	55,8	-0,4	72,9	44,3	28,6									1,19
28.09.16	24		82,9	84,9	-2,0	71,2	40,1	31,0									2,12
29.09.16	24		68,0	71,2	-3,2	75,3	37,9	37,4									2,46
30.09.16	24		68,1	70,5	-2,4	75,0	37,0	38,0									2,54
01.10.16	24		70,7	72,8	-2,1	75,4	37,4	37,9									2,63
02.10.16	24		79,9	82,2	-2,3	75,8	38,7	37,1									2,77
03.10.16	24		74,5	76,3	-1,8	75,5	36,9	38,6									2,77
04.10.16	24		80,1	83,2	-3,1	75,0	37,3	37,8									2,90
05.10.16	24		105,6	107,9	-2,3	75,7	41,4	34,3									3,51
06.10.16	24		116,9	119,0	-2,1	76,3	44,5	31,8									3,66
07.10.16	24		102,4	104,3	-1,9	76,5	43,2	33,3									3,37
08.10.16	24		104,3	106,3	-2,0	76,5	43,0	33,5									3,45
09.10.16	24		126,6	128,8	-2,2	75,9	44,7	31,2									3,83
10.10.16	24		111,6	114,1	-2,5	76,5	43,9	32,6									3,57
11.10.16	24		113,7	116,1	-2,4	76,7	44,1	32,7									3,65
12.10.16	24		118,3	120,4	-2,1	76,5	44,2	32,3									3,76
13.10.16	24		123,3	125,5	-2,2	76,9	44,1	32,8									3,96
14.10.16	24		123,3	125,6	-2,3	77,3	44,2	33,1									4,01
15.10.16	24		138,4	140,9	-2,5	76,0	45,1	30,9									4,24
16.10.16	24		141,7	144,4	-2,7	77,7	45,5	32,2									4,45
17.10.16	24		120,9	123,2	-2,3	77,3	44,0	33,3									3,97
18.10.16	24		123,8	126,2	-2,4	76,9	44,0	32,9									4,01
19.10.16	24		121,1	123,6	-2,5	77,4	44,3	33,1									3,98
20.10.16	24		118,2	120,6	-2,4	77,4	44,4	33,0									3,87
Среднее	24		90,8	92,8	-2,0	75,7	43,0	32,7									2,9
Итого	720		2724,3	2783,8	-59,5												87,1

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 11:43:00	272422,3	273850,3				8559,39	55265

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Дружбы народов 266

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6662473

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Площадь, м.кв				Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	32,0	21,1	10,9	32,5	21,2	11,3					24	
22.09.16	33,3	20,7	12,6	33,8	20,9	12,9					24	
23.09.16	31,4	21,3	10,1	31,9	21,5	10,4					24	
24.09.16	33,2	20,8	12,4	33,7	21,0	12,7					24	
25.09.16	34,9	20,1	14,8	35,4	20,2	15,2					24	
26.09.16	30,8	21,6	9,2	31,3	21,8	9,5					24	
27.09.16	32,0	21,9	10,1	32,4	22,1	10,3					24	
28.09.16	32,6	22,3	10,3	33,1	22,5	10,6					24	
29.09.16	33,1	22,3	10,8	33,6	22,5	11,1					24	
30.09.16	32,7	22,5	10,2	33,2	22,7	10,5					24	
01.10.16	33,3	22,4	10,9	33,8	22,5	11,3					24	
02.10.16	35,6	21,2	14,4	36,2	21,4	14,8					24	
03.10.16	33,9	22,0	11,9	34,4	22,2	12,2					24	
04.10.16	32,8	22,0	10,8	33,3	22,2	11,1					24	
05.10.16	33,0	22,2	10,8	33,5	22,3	11,2					24	
06.10.16	33,6	21,8	11,8	34,1	22,0	12,1					24	
07.10.16	32,2	22,3	9,9	32,7	22,5	10,2					24	
08.10.16	33,2	22,2	11,0	33,7	22,4	11,3					24	
09.10.16	36,5	20,7	15,8	37,1	20,9	16,2					24	
10.10.16	33,2	22,1	11,1	33,7	22,2	11,5					24	
11.10.16	34,2	21,7	12,5	34,7	21,9	12,8					24	
12.10.16	33,8	22,1	11,7	34,3	22,3	12,0					24	
13.10.16	36,6	21,6	15,0	37,2	21,8	15,4					24	
14.10.16	35,9	22,0	13,9	36,5	22,1	14,4					24	
15.10.16	36,5	21,8	14,7	37,0	22,0	15,0					24	
16.10.16	40,6	19,6	21,0	41,3	19,8	21,5					24	
17.10.16	35,7	22,2	13,5	36,2	22,3	13,9					24	
18.10.16	37,4	21,6	15,8	38,0	21,8	16,2					24	
19.10.16	35,8	21,8	14,0	36,3	22,0	14,3					24	
20.10.16	33,1	22,6	10,5	33,6	22,8	10,8					24	
Итого	1022,9	650,5	372,4	1038,5	655,8	382,7					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Тхв, гр.
20.10.2016	85581,8	45684,0	87032,4	45966,2	55,87

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Др.Нар. 28

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677590

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см²	P2, к/см²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		38,6	39,0	-0,4	72,6	48,4	24,2									0,85
22.09.16	24		37,8	38,3	-0,5	72,8	48,9	23,9									0,88
23.09.16	24		93,9	95,2	-1,3	75,1	42,0	33,1									3,05
24.09.16	24		88,1	89,4	-1,3	76,2	42,8	33,4									2,86
25.09.16	24		77,9	79,0	-1,1	74,3	44,4	29,9									2,35
26.09.16	24		50,6	51,3	-0,7	73,8	46,8	27,0									1,41
27.09.16	24		58,9	59,2	-0,3	71,8	46,6	25,2									1,34
28.09.16	24		109,0	109,6	-0,6	70,9	42,7	28,2									2,80
29.09.16	24		113,2	114,3	-1,1	75,2	44,6	30,5									3,36
30.09.16	24		109,3	110,4	-1,1	74,8	44,4	30,4									3,27
01.10.16	24		112,5	113,5	-1,0	75,2	44,5	30,7									3,39
02.10.16	24		123,2	124,1	-0,9	75,6	45,4	30,2									3,57
03.10.16	24		113,8	115,1	-1,3	75,4	44,8	30,5									3,41
04.10.16	24		122,9	123,7	-0,8	74,9	45,6	29,3									3,53
05.10.16	24		122,3	123,4	-1,1	75,4	45,7	29,7									3,56
06.10.16	24		121,2	122,3	-1,1	76,0	45,9	30,1									3,58
07.10.16	24		107,2	108,4	-1,2	76,2	44,5	31,7									3,33
08.10.16	24		109,8	111,0	-1,2	76,2	44,5	31,7									3,40
09.10.16	24		128,6	129,5	-0,9	75,5	45,9	29,6									3,66
10.10.16	24		106,6	109,1	-2,5	76,1	45,0	31,1									3,24
11.10.16	24		112,6	113,9	-1,3	76,4	45,0	31,4									3,47
12.10.16	24		119,6	120,8	-1,2	76,1	45,5	30,6									3,58
13.10.16	24		119,6	120,6	-1,0	76,5	45,9	30,7									3,59
14.10.16	24		117,2	118,3	-1,1	77,0	45,8	31,2									3,60
15.10.16	24		142,6	143,3	-0,7	75,7	47,5	28,2									3,97
16.10.16	24		130,4	131,5	-1,1	77,3	46,9	30,4									3,89
17.10.16	24		116,5	117,7	-1,2	77,0	45,8	31,1									3,56
18.10.16	24		117,8	119,0	-1,2	76,6	45,8	30,8									3,57
19.10.16	24		120,7	121,9	-1,2	77,0	46,1	30,9									3,69
20.10.16	24		123,6	124,8	-1,2	77,1	46,7	30,4									3,72
Среднее	24		105,5	106,6	-1,1	75,4	45,5	29,9									3,1
Итого	720		3166,0	3197,6	-31,6												93,5

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 11:42:00	288386,6	288001,4				8427,86	55225

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Др.Нар. 28

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубаграфик: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6586958

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxb)-m2(h1-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV		
	т	т	т	м3	м3	м3		
21.09.16	36,7	28,9	7,8	37,2	29,2	8,0	24	*
22.09.16	37,2	29,5	7,7	37,8	29,8	8,0	24	*
23.09.16	39,0	31,8	7,2	39,5	32,1	7,4	24	*
24.09.16	40,5	31,4	9,1	41,1	31,7	9,4	24	*
25.09.16	41,8	30,6	11,2	42,3	30,8	11,5	24	*
26.09.16	39,4	31,5	7,9	40,0	31,8	8,2	24	*
27.09.16	39,0	31,5	7,5	39,5	31,8	7,7	24	*
28.09.16	39,5	31,5	8,0	40,0	31,8	8,2	24	*
29.09.16	40,6	32,7	7,9	41,2	33,0	8,2	24	*
30.09.16	39,4	33,0	6,4	40,0	33,3	6,7	24	*
01.10.16	41,4	32,5	8,9	42,0	32,8	9,2	24	*
02.10.16	44,4	31,4	13,0	45,0	31,7	13,3	24	*
03.10.16	40,5	32,6	7,9	41,1	32,9	8,2	24	*
04.10.16	40,0	32,7	7,3	40,6	33,0	7,6	24	*
05.10.16	40,0	32,7	7,3	40,5	33,0	7,5	24	*
06.10.16	41,1	32,4	8,7	41,7	32,7	9,0	24	*
07.10.16	40,0	32,5	7,5	40,6	32,8	7,8	24	*
08.10.16	41,7	32,1	9,6	42,3	32,4	9,9	24	*
09.10.16	44,8	31,0	13,8	45,4	31,3	14,1	24	*
10.10.16	40,1	32,4	7,7	40,7	32,7	8,0	24	*
11.10.16	40,2	32,3	7,9	40,8	32,6	8,2	24	*
12.10.16	41,0	32,0	9,0	41,6	32,3	9,3	24	*
13.10.16	40,1	32,2	7,9	40,6	32,5	8,1	24	*
14.10.16	39,5	32,4	7,1	40,1	32,7	7,4	24	*
15.10.16	40,9	32,1	8,8	41,5	32,4	9,1	24	*
16.10.16	41,9	31,6	10,3	42,5	31,9	10,6	24	*
17.10.16	40,1	32,2	7,9	40,7	32,5	8,2	24	*
18.10.16	39,4	32,3	7,1	39,9	32,6	7,3	24	*
19.10.16	40,1	32,1	8,0	40,7	32,4	8,3	24	*
20.10.16	39,0	32,4	6,6	39,5	32,7	6,8	24	*
Итого	1209,3	956,3	253,0	1226,4	965,2	261,2	0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Тл. ч.
20.10.2016	95009,8	75444,4	96525,1	75640,6	55031

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Мира 2  
ИМ 2300 N KQ050  
Теплосчетчик с част. датчиками (ЗСТ)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm5	Gm6
Един. измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	тонн
Макс.предел	1000000	150	150	150	60	60
Миним.предел	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	10737.06	-	456444.30	-	25609.21	0.75
21-09-2016 00:00:00	10743.19	69.05	456793.10	50.60	25630.10	0.75
22-09-2016 00:00:00	10749.59	73.31	457100.90	52.14	25651.76	0.75
23-09-2016 00:00:00	10755.90	73.28	457394.10	51.65	25674.06	0.75
24-09-2016 00:00:00	10762.99	72.87	457679.40	47.85	25696.45	0.75
25-09-2016 00:00:00	10771.96	75.64	458072.50	52.73	25724.93	0.75
26-09-2016 00:00:00	10780.15	74.04	458443.80	51.72	25758.86	0.75
27-09-2016 00:00:00	10788.07	74.21	458820.00	53.03	25783.11	0.75
28-09-2016 00:00:00	10795.72	74.89	459194.20	54.28	25805.44	0.75
29-09-2016 00:00:00	10803.45	67.07	459677.90	50.31	25833.08	0.75
30-09-2016 00:00:00	10813.32	74.22	460167.90	53.81	25857.45	0.75
01-10-2016 00:00:00	10823.20	73.67	460670.50	53.76	25883.57	0.75
02-10-2016 00:00:00	10833.39	73.81	461197.00	54.22	25910.62	0.75
03-10-2016 00:00:00	10843.40	74.33	461723.40	55.00	25943.15	0.75
04-10-2016 00:00:00	10853.39	74.54	462225.30	54.24	25968.34	0.75
05-10-2016 00:00:00	10863.66	73.41	462753.40	53.75	25993.90	0.75
06-10-2016 00:00:00	10874.05	74.20	463283.60	54.32	26020.07	0.75
07-10-2016 00:00:00	10884.52	74.81	463795.30	54.04	26043.50	0.75
08-10-2016 00:00:00	10894.88	74.91	464314.40	54.62	26067.91	0.75
09-10-2016 00:00:00	10905.02	74.76	464837.40	54.99	26093.74	0.75
10-10-2016 00:00:00	10915.59	74.91	465379.30	55.08	26127.90	0.75
11-10-2016 00:00:00	10926.12	74.48	465914.70	54.50	26151.64	0.75
12-10-2016 00:00:00	10936.84	75.39	466494.20	56.25	26176.36	0.75
13-10-2016 00:00:00	10947.90	74.97	467111.20	56.93	26200.02	0.75
14-10-2016 00:00:00	10959.35	74.77	467773.40	57.42	26226.18	0.75
15-10-2016 00:00:00	10970.50	76.34	468399.40	58.38	26250.39	0.75
16-10-2016 00:00:00	10981.87	74.52	468986.50	55.03	26281.04	0.75
17-10-2016 00:00:00	10993.24	75.42	469564.10	55.63	26314.95	0.75
18-10-2016 00:00:00	11004.06	76.05	470099.40	55.36	26341.64	0.75
19-10-2016 00:00:00	11014.60	75.60	470598.50	53.93	26365.79	0.75
20-10-2016 00:00:00	11025.43	75.65	471119.40	54.59	26388.99	0.75

Итого за отчетный период:


часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	тонн
720:00	288.37	74.17	14675.10	54.01	779.78	0.00

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Мира 2а  
ИМ 2300 N KZ121  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	3056.28	-	180222.40	-	9871.42
21-09-2016 00:00:00	3057.16	68.46	180426.20	61.39	9880.45
22-09-2016 00:00:00	3058.15	72.69	180600.80	63.32	9890.32
23-09-2016 00:00:00	3059.11	72.68	180753.10	63.26	9899.48
24-09-2016 00:00:00	3061.06	72.56	180894.80	56.10	9909.81
25-09-2016 00:00:00	3063.02	75.26	181038.70	57.94	9920.98
26-09-2016 00:00:00	3064.80	73.70	181172.80	57.17	9932.61
27-09-2016 00:00:00	3066.48	73.81	181306.40	58.05	9942.57
28-09-2016 00:00:00	3068.29	74.70	181441.40	56.86	9951.87
29-09-2016 00:00:00	3070.12	65.74	181617.50	53.22	9962.19
30-09-2016 00:00:00	3072.52	73.99	181799.10	57.27	9973.59
01-10-2016 00:00:00	3074.88	73.51	181981.70	57.68	9983.83
02-10-2016 00:00:00	3077.29	73.63	182160.90	57.72	9994.80
03-10-2016 00:00:00	3079.68	74.09	182321.40	56.42	10007.69
04-10-2016 00:00:00	3082.16	74.27	182491.50	56.41	10020.37
05-10-2016 00:00:00	3084.74	73.23	182665.50	56.06	10033.28
06-10-2016 00:00:00	3087.26	73.97	182829.50	55.85	10043.76
07-10-2016 00:00:00	3089.81	74.51	182983.50	55.27	10053.74
08-10-2016 00:00:00	3092.35	74.61	183151.10	56.48	10064.74
09-10-2016 00:00:00	3094.86	74.55	183329.20	57.61	10076.65
10-10-2016 00:00:00	3097.46	74.70	183496.00	56.16	10091.27
11-10-2016 00:00:00	3100.04	74.15	183654.70	55.56	10102.59
12-10-2016 00:00:00	3102.66	75.06	183807.00	55.13	10114.54
13-10-2016 00:00:00	3105.21	74.61	183947.40	54.27	10124.81
14-10-2016 00:00:00	3107.87	74.43	184083.20	53.42	10135.49
15-10-2016 00:00:00	3110.54	75.93	184221.80	54.29	10145.96
16-10-2016 00:00:00	3113.45	74.21	184348.50	50.48	10159.43
17-10-2016 00:00:00	3116.40	75.15	184497.20	54.19	10173.21
18-10-2016 00:00:00	3119.14	75.74	184647.60	54.89	10184.49
19-10-2016 00:00:00	3121.79	75.32	184813.30	56.13	10194.57
20-10-2016 00:00:00	3124.58	75.39	184984.30	56.60	10205.05

Итого за отчетный период:


часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	68.30	73.82	4761.90	56.51	333.63

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Объект :  
Прибор :  
Назначение :

Мира 2Б  
ИМ 2300 N KW246  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	2974.57	-	138718.50	-	8253.20
21-09-2016 00:00:00	2975.40	68.86	138781.20	51.71	8262.43
22-09-2016 00:00:00	2976.28	72.14	138839.70	51.53	8272.82
23-09-2016 00:00:00	2977.28	72.66	138904.10	53.03	8285.36
24-09-2016 00:00:00	2978.81	72.67	138973.90	47.20	8296.82
25-09-2016 00:00:00	2980.56	75.46	139037.10	45.30	8307.57
26-09-2016 00:00:00	2982.18	74.03	139103.30	46.96	8319.71
27-09-2016 00:00:00	2983.72	73.80	139167.90	47.12	8332.03
28-09-2016 00:00:00	2985.30	75.24	139227.60	45.32	8342.59
29-09-2016 00:00:00	2986.96	64.91	139339.40	46.47	8353.03
30-09-2016 00:00:00	2989.06	74.05	139423.00	46.68	8363.68
01-10-2016 00:00:00	2991.18	73.68	139506.80	46.61	8373.86
02-10-2016 00:00:00	2993.47	73.99	139596.60	47.58	8386.08
03-10-2016 00:00:00	2995.71	74.19	139684.60	47.34	8398.15
04-10-2016 00:00:00	2997.95	74.47	139774.00	46.67	8409.09
05-10-2016 00:00:00	3000.29	73.31	139869.60	46.42	8419.10
06-10-2016 00:00:00	3002.72	74.25	139965.50	46.51	8429.24
07-10-2016 00:00:00	3005.16	74.55	140060.00	46.59	8439.38
08-10-2016 00:00:00	3007.73	74.91	140158.60	46.16	8450.50
09-10-2016 00:00:00	3010.09	74.80	140244.40	45.86	8460.94
10-10-2016 00:00:00	3012.55	75.07	140333.80	46.22	8472.14
11-10-2016 00:00:00	3015.16	74.22	140442.60	46.53	8483.87
12-10-2016 00:00:00	3017.74	75.35	140538.70	46.01	8494.56
13-10-2016 00:00:00	3020.29	74.98	140634.10	45.98	8505.31
14-10-2016 00:00:00	3022.97	74.76	140736.70	46.27	8516.27
15-10-2016 00:00:00	3025.61	76.29	140829.70	45.85	8526.45
16-10-2016 00:00:00	3028.61	74.76	140948.40	47.91	8539.74
17-10-2016 00:00:00	3031.55	75.25	141055.90	47.09	8550.61
18-10-2016 00:00:00	3034.34	76.26	141160.30	46.94	8562.51
19-10-2016 00:00:00	3037.01	75.55	141260.90	46.39	8573.61
20-10-2016 00:00:00	3039.73	75.49	141365.20	46.55	8584.62

Итого за отчетный период:


часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	65.16	74.00	2646.70	47.09	331.42

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Организация Мира 4

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 07.06.2014

Номер прибора 4888477

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, ГКал	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Tr, час	Класси- фикаци ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.09.2016	0,55	18,6	25,6	-7,0	0,0	0,00	73,80	45,22	28,58	0,00	0,00	24:00	0
22.09.2016	0,59	20,0	27,1	-7,1	0,0	0,00	73,74	44,88	28,86	0,00	0,00	24:00	0
23.09.2016	1,42	40,9	52,9	-12,0	0,0	0,00	73,99	41,41	32,58	0,00	0,00	24:00	0
24.09.2016	1,62	45,1	58,8	-13,7	0,0	0,00	76,25	40,08	36,17	0,00	0,00	24:00	0
25.09.2016	1,55	44,5	57,6	-13,1	0,0	0,00	74,46	39,60	34,86	0,00	0,00	24:00	0
26.09.2016	1,40	40,0	52,6	-12,6	0,0	0,00	74,65	39,83	34,82	0,00	0,00	24:00	0
27.09.2016	1,46	46,6	59,4	-12,8	0,0	0,00	74,33	39,77	34,56	0,00	0,00	24:00	0
28.09.2016	1,60	60,8	75,5	-14,7	0,0	0,00	69,09	40,43	28,66	0,00	0,00	24:00	0
29.09.2016	1,94	58,2	73,7	-15,5	0,0	0,00	74,85	41,51	33,34	0,00	0,00	24:00	0
30.09.2016	1,95	59,6	75,1	-15,5	0,0	0,00	74,22	41,48	32,74	0,00	0,00	24:00	0
01.10.2016	1,94	59,3	75,1	-15,8	0,0	0,00	74,50	41,59	32,91	0,00	0,00	24:00	0
02.10.2016	2,04	60,5	76,3	-15,8	0,0	0,00	74,80	41,09	33,71	0,00	0,00	24:00	0
03.10.2016	2,02	60,4	76,0	-15,6	0,0	0,00	75,15	41,45	33,70	0,00	0,00	24:00	0
04.10.2016	2,07	64,8	80,8	-16,0	0,0	0,00	74,06	42,02	32,04	0,00	0,00	24:00	0
05.10.2016	2,14	65,5	81,8	-16,3	0,0	0,00	74,77	42,08	32,69	0,00	0,00	24:00	0
06.10.2016	2,24	67,3	83,4	-16,1	0,0	0,00	75,48	42,05	33,43	0,00	0,00	24:00	0
07.10.2016	2,04	59,7	75,5	-15,8	0,0	0,00	75,71	41,49	34,22	0,00	0,00	24:00	0
08.10.2016	2,07	60,6	76,2	-15,6	0,0	0,00	75,39	41,15	34,24	0,00	0,00	24:00	0
09.10.2016	2,18	64,9	80,9	-16,0	0,0	0,00	75,18	41,43	33,75	0,00	0,00	24:00	0
10.10.2016	2,10	63,0	79,2	-16,2	0,0	0,00	75,38	41,92	33,46	0,00	0,00	24:00	0
11.10.2016	2,33	68,3	44,9	23,4	0,0	0,00	75,96	41,82	34,14	0,00	0,00	00:00	13
12.10.2016	2,65	78,8	0,0	78,8	0,0	0,00	75,63	42,00	33,63	0,00	0,00	24:00	0
13.10.2016	2,77	83,9	0,0	83,9	0,0	0,00	75,39	42,36	33,03	0,00	0,00	24:00	0
14.10.2016	2,78	80,8	0,0	80,8	0,0	0,00	76,95	42,22	34,73	0,00	0,00	24:00	0
15.10.2016	3,12	98,5	0,0	98,5	0,0	0,00	75,14	43,39	31,75	0,00	0,00	24:00	0
16.10.2016	3,06	91,2	0,0	91,2	0,0	0,00	76,17	42,70	33,47	0,00	0,00	24:00	0
17.10.2016	2,77	81,0	0,0	81,0	0,0	0,00	76,66	42,24	34,42	0,00	0,00	24:00	0
18.10.2016	2,70	80,0	0,0	80,0	0,0	0,00	76,17	42,11	34,06	0,00	0,00	24:00	0
19.10.2016	2,82	83,2	0,0	83,2	0,0	0,00	76,34	42,49	33,85	0,00	0,00	24:00	0
20.10.2016	2,95	87,1	0,0	87,1	0,0	0,00	76,68	42,84	33,84	0,00	0,00	24:00	0
Итого	62,87	1893,10	1388,40	504,70	0,00	0,00	75,03	41,82	33,21	0,00	0,00	696:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Повха 2

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677586

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см2	P2 к/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		20,2	20,0	0,2	72,4	33,3	39,1									0,81
22.09.16	24		21,4	21,1	0,3	72,5	33,0	39,5									0,86
23.09.16	24		51,9	51,0	0,9	74,9	37,4	37,6									1,93
24.09.16	24		46,5	45,7	0,8	75,9	36,7	39,2									1,83
25.09.16	24		33,5	33,0	0,5	73,8	34,2	39,7									1,33
26.09.16	24		26,3	26,0	0,3	73,5	34,0	39,5									1,05
27.09.16	24		28,6	28,3	0,3	71,4	34,2	37,2									0,86
28.09.16	24		50,3	49,6	0,7	69,9	34,9	35,0									1,37
29.09.16	24		66,8	65,4	1,4	74,9	39,9	35,1									2,34
30.09.16	24		66,6	65,5	1,1	74,7	40,6	34,1									2,24
01.10.16	24		65,7	64,6	1,1	75,1	40,6	34,5									2,25
02.10.16	24		70,1	68,9	1,2	75,5	40,2	35,3									2,46
03.10.16	24		82,3	79,7	2,6	75,3	42,3	33,0									2,67
04.10.16	24		97,0	95,2	1,8	74,9	44,3	30,6									2,91
05.10.16	24		101,6	99,3	2,3	75,4	44,8	30,7									3,08
06.10.16	24		94,4	92,6	1,8	76,0	44,2	31,8									2,94
07.10.16	24		80,2	78,7	1,5	76,1	41,1	35,0									2,78
08.10.16	24		79,3	77,5	1,8	76,1	41,6	34,5									2,70
09.10.16	24		91,5	89,6	1,9	75,5	42,4	33,1									2,98
10.10.16	24		85,2	83,3	1,9	76,1	42,6	33,5									2,83
11.10.16	24		84,6	82,7	1,9	76,3	42,5	33,9									2,85
12.10.16	24		85,7	83,8	1,9	76,1	42,6	33,5									2,85
13.10.16	24		91,0	88,9	2,1	76,5	43,6	32,9									2,95
14.10.16	24		91,7	89,7	2,0	76,9	43,9	33,1									3,00
15.10.16	24		111,9	109,4	2,5	75,7	46,3	29,4									3,29
16.10.16	24		98,3	96,1	2,2	77,3	44,2	33,1									3,22
17.10.16	24		84,6	82,8	1,8	76,9	43,0	33,9									2,85
18.10.16	24		89,1	86,9	2,2	76,5	43,2	33,3									2,93
19.10.16	24		93,8	91,7	2,1	77,0	44,2	32,8									3,07
20.10.16	24		97,5	95,6	1,9	77,1	44,6	32,4									3,16
Среднее	24		72,9	71,4	1,5	75,2	40,7	34,5									2,4
Итого	720		2187,6	2142,6	45,0												72,4

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 11:57:00	231256,2	232459,1				7162,1	55159

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Повха 2

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6662475

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h1-hxв)$ 

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

## Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	23,5	15,0	8,5	23,8	15,1	8,7					24	*
22.09.16	24,6	14,8	9,8	25,0	14,9	10,1					24	*
23.09.16	24,1	14,7	9,4	24,4	14,8	9,6					24	*
24.09.16	24,0	14,6	9,4	24,4	14,7	9,7					24	*
25.09.16	25,4	14,2	11,2	25,7	14,3	11,4					24	*
26.09.16	23,5	14,7	8,8	23,9	14,7	9,2					24	*
27.09.16	24,8	14,2	10,6	25,1	14,3	10,8					24	*
28.09.16	24,3	14,2	10,1	24,7	14,3	10,4					24	*
29.09.16	24,3	14,1	10,2	24,6	14,2	10,4					24	*
30.09.16	23,1	14,2	8,9	23,4	14,3	9,1					24	*
01.10.16	23,3	14,0	9,3	23,7	14,1	9,6					24	*
02.10.16	26,9	13,6	13,3	27,3	13,7	13,6					24	*
03.10.16	24,2	13,9	10,3	24,5	14,0	10,5					24	*
04.10.16	21,7	14,0	7,7	22,0	14,1	7,9					24	*
05.10.16	24,2	13,7	10,5	24,6	13,8	10,8					24	*
06.10.16	22,8	13,7	9,1	23,1	13,8	9,3					24	*
07.10.16	23,5	13,8	9,7	23,9	13,8	10,1					24	*
08.10.16	22,4	13,8	8,6	22,7	13,9	8,8					24	*
09.10.16	26,2	13,6	12,6	26,6	13,7	12,9					24	*
10.10.16	23,7	13,9	9,8	24,0	14,0	10,0					24	*
11.10.16	23,1	13,9	9,2	23,5	14,0	9,5					24	*
12.10.16	24,3	13,7	10,6	24,6	13,8	10,8					24	*
13.10.16	22,7	13,9	8,8	23,1	14,0	9,1					24	*
14.10.16	23,0	13,9	9,1	23,3	14,0	9,3					24	*
15.10.16	23,5	13,7	9,8	23,9	13,8	10,1					24	*
16.10.16	26,5	13,4	13,1	26,9	13,5	13,4					24	*
17.10.16	22,6	13,8	8,8	22,9	13,9	9,0					24	*
18.10.16	22,8	13,8	9,0	23,1	13,9	9,2					24	*
19.10.16	22,8	13,8	9,0	23,2	13,9	9,3					24	*
20.10.16	24,2	13,8	10,4	24,5	13,9	10,6					24	*
Итого	716,0	420,4	295,6	726,4	423,2	303,2					0	

Текущие показания теплового счетчика (нарастающий итог)


Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тхв, гр.С
20.10.2016	74487,6	40422,0	75660,0	40640,9	55,178

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ст. Повха 4

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677587

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

Q=m1(h1-h2)

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	
21.09.16	24		34,4	34,7	-0,3	73,4	41,9	31,6									0,97
22.09.16	24		30,5	30,7	-0,2	73,4	41,2	32,2									0,93
23.09.16	24		80,2	81,9	-1,7	74,1	41,0	33,1									2,67
24.09.16	24		72,5	74,1	-1,6	76,8	40,2	36,5									2,62
25.09.16	24		67,2	68,6	-1,4	75,0	40,4	34,6									2,34
26.09.16	24		47,3	48,1	-0,8	74,7	41,3	33,5									1,56
27.09.16	24		40,3	40,6	-0,3	73,8	41,4	32,5									0,98
28.09.16	24		112,0	112,6	-0,6	68,8	41,2	27,7									2,73
29.09.16	24		99,6	101,1	-1,5	75,6	43,0	32,6									3,18
30.09.16	24		97,6	99,6	-2,0	75,0	43,2	31,8									3,08
01.10.16	24		105,1	106,6	-1,5	75,3	43,9	31,4									3,23
02.10.16	24		101,7	103,1	-1,4	75,6	43,5	32,1									3,20
03.10.16	24		99,6	101,1	-1,5	76,0	43,6	32,4									3,17
04.10.16	24		108,4	110,4	-2,0	74,8	44,1	30,8									3,29
05.10.16	24		112,2	113,7	-1,5	75,6	44,5	31,2									3,45
06.10.16	24		112,0	113,5	-1,5	76,3	44,7	31,7									3,49
07.10.16	24		102,5	104,0	-1,5	76,4	44,0	32,5									3,29
08.10.16	24		100,1	101,5	-1,4	76,1	43,2	32,9									3,26
09.10.16	24		109,3	110,7	-1,4	76,1	44,0	32,1									3,41
10.10.16	24		109,3	110,5	-1,2	76,0	44,4	31,6									3,41
11.10.16	24		106,7	108,3	-1,6	76,8	44,4	32,4									3,39
12.10.16	24		108,3	109,4	-1,1	76,4	44,3	32,1									3,44
13.10.16	24		115,9	117,0	-1,1	76,2	45,0	31,1									3,59
14.10.16	24		109,2	110,6	-1,4	77,8	44,8	33,0									3,54
15.10.16	24		128,6	129,3	-0,7	76,0	46,3	29,7									3,80
16.10.16	24		128,3	129,1	-0,8	76,9	46,2	30,7									3,92
17.10.16	24		115,9	117,0	-1,1	77,5	45,1	32,4									3,69
18.10.16	24		111,5	112,8	-1,3	77,0	44,7	32,4									3,57
19.10.16	24		115,2	116,3	-1,1	77,1	45,2	31,9									3,65
20.10.16	24		118,5	119,7	-1,2	77,5	45,6	31,9									3,75
Среднее	24		96,7	97,9	-1,2	75,6	43,5	32,1									3,0
Итого	720		2899,9	2936,6	-36,7												90,6

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 16:16:00	278416,0	276599,3				8545,22	55181

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ст. Повха 4

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6662472

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

**Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения**

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	32,2	18,7	13,5	32,6	18,9	13,7					24	
22.09.16	31,5	18,9	12,6	31,9	19,0	12,9					24	
23.09.16	31,7	19,0	12,7	32,1	19,1	13,0					24	
24.09.16	31,0	19,1	11,9	31,3	19,2	12,1					24	
25.09.16	32,7	18,9	13,8	33,1	19,0	14,1					24	
26.09.16	30,9	19,0	11,9	31,3	19,1	12,2					24	
27.09.16	31,8	18,9	12,9	32,2	19,0	13,2					24	
28.09.16	33,4	19,0	14,4	33,8	19,1	14,7					24	
29.09.16	33,0	19,1	13,9	33,4	19,2	14,2					24	
30.09.16	31,4	19,1	12,3	31,8	19,3	12,5					24	
01.10.16	33,0	19,0	14,0	33,4	19,1	14,3					24	
02.10.16	33,8	18,7	15,1	34,2	18,8	15,4					24	
03.10.16	31,4	19,1	12,3	31,8	19,2	12,6					24	
04.10.16	31,4	19,0	12,4	31,8	19,1	12,7					24	
05.10.16	32,1	18,8	13,3	32,5	18,9	13,6					24	
06.10.16	32,1	18,8	13,3	32,5	18,9	13,6					24	
07.10.16	30,9	18,9	12,0	31,3	19,0	12,3					24	
08.10.16	32,0	18,6	13,4	32,3	18,8	13,5					24	
09.10.16	33,7	18,4	15,3	34,1	18,5	15,6					24	
10.10.16	31,7	18,6	13,1	32,1	18,7	13,4					24	
11.10.16	31,5	18,6	12,9	31,9	18,7	13,2					24	
12.10.16	32,4	18,5	13,9	32,8	18,6	14,2					24	
13.10.16	32,3	18,4	13,9	32,7	18,5	14,2					24	
14.10.16	30,9	18,5	12,4	31,3	18,6	12,7					24	
15.10.16	31,2	18,6	12,6	31,5	18,7	12,8					24	
16.10.16	34,5	17,9	16,6	34,9	18,0	16,9					24	
17.10.16	32,2	18,4	13,8	32,6	18,5	14,1					24	
18.10.16	31,5	18,3	13,2	31,9	18,4	13,5					24	
19.10.16	31,5	18,4	13,1	31,9	18,5	13,4					24	
20.10.16	31,7	18,1	13,6	32,1	18,3	13,8					24	
Итого	961,4	561,3	400,1	973,1	564,7	408,4					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)


Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3
20.10.2016	75954,9	37989,7	77183,7	38174,5

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ст. Повха 6

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677594

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q,
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
	час		т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
21.09.16	24		33,8	33,7	0,1	73,5	46,2	27,2									0,92
22.09.16	24		34,5	34,2	0,3	73,5	46,2	27,4									0,94
23.09.16	24		35,2	35,1	0,1	74,2	45,8	28,3									0,99
24.09.16	24		34,5	34,3	0,2	75,4	45,7	29,7									1,03
25.09.16	24		42,7	42,5	0,2	73,8	46,3	27,5									1,16
26.09.16	24		35,1	35,0	0,1	74,0	45,9	28,1									0,98
27.09.16	24		47,1	46,8	0,3	72,3	46,3	26,0									0,93
28.09.16	24		55,5	53,8	1,7	68,8	44,1	24,6									1,28
29.09.16	24		72,8	71,1	1,7	75,0	43,1	31,9									2,29
30.09.16	24		85,6	84,7	0,9	74,8	43,9	30,9									2,61
01.10.16	24		88,6	88,1	0,5	75,2	44,1	31,1									2,73
02.10.16	24		93,3	92,8	0,5	75,6	43,9	31,7									2,88
03.10.16	24		90,1	89,4	0,7	75,4	44,1	31,3									2,78
04.10.16	24		96,8	96,4	0,4	74,9	45,0	29,8									2,84
05.10.16	24		97,8	97,5	0,3	75,4	45,3	30,1									2,91
06.10.16	24		98,6	98,1	0,5	76,0	45,7	30,3									2,94
07.10.16	24		85,1	85,0	0,1	76,2	44,1	32,1									2,72
08.10.16	24		90,1	89,6	0,5	76,2	44,2	32,0									2,87
09.10.16	24		99,1	98,9	0,2	75,5	44,8	30,8									2,98
10.10.16	24		87,2	86,9	0,3	76,1	44,1	32,0									2,76
11.10.16	24		86,8	86,4	0,4	76,4	43,9	32,4									2,78
12.10.16	24		88,4	88,1	0,3	76,1	44,1	32,0									2,80
13.10.16	24		91,2	91,0	0,2	76,4	44,5	31,9									2,88
14.10.16	24		92,8	92,4	0,4	77,0	45,0	32,1									2,93
15.10.16	24		112,1	111,8	0,3	75,7	46,6	29,1									3,23
16.10.16	24		101,4	101,2	0,2	77,3	46,0	31,3									3,15
17.10.16	24		90,8	90,2	0,6	77,0	45,0	32,0									2,88
18.10.16	24		91,1	90,8	0,3	76,7	45,2	31,5									2,84
19.10.16	24		94,9	94,5	0,4	76,9	45,5	31,5									2,98
20.10.16	24		98,9	98,9	0,0	77,1	46,0	31,1									3,05
Среднее	24		78,4	78,0	0,4	75,3	45,0	30,2									2,4
Итого	720		2351,9	2339,2	12,7												71,1

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
22.10.2016 8:42:00	224923,3	224016,6			7227,36		55091

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ст. Повха 6

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубаграфик: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6586960

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	58,7	51,6	7,1	59,4	52,1	7,3					24	
22.09.16	59,3	51,5	7,8	60,0	52,0	8,0					24	
23.09.16	59,7	51,8	7,9	60,4	52,3	8,1					24	
24.09.16	60,8	51,4	9,4	61,6	51,9	9,7					24	
25.09.16	62,5	50,2	12,3	63,3	50,7	12,6					24	
26.09.16	59,8	51,6	8,2	60,5	52,1	8,4					24	
27.09.16	59,2	51,9	7,3	59,9	52,4	7,5					24	
28.09.16	57,5	49,1	8,4	58,2	49,5	8,7					24	
29.09.16	59,5	51,4	8,1	60,2	51,9	8,3					24	
30.09.16	58,9	51,8	7,1	59,6	52,3	7,3					24	
01.10.16	59,8	51,3	8,5	60,6	51,8	8,8					24	
02.10.16	62,1	50,1	12,0	62,8	50,6	12,2					24	
03.10.16	58,8	51,8	7,0	59,6	52,2	7,4					24	
04.10.16	58,4	51,8	6,6	59,1	52,3	6,8					24	
05.10.16	58,6	51,7	6,9	59,3	52,2	7,1					24	
06.10.16	59,4	51,2	8,2	60,1	51,7	8,4					24	
07.10.16	58,1	51,8	6,3	58,8	52,3	6,5					24	
08.10.16	60,0	50,9	9,1	60,8	51,4	9,4					24	
09.10.16	62,1	49,7	12,4	62,8	50,2	12,6					24	
10.10.16	58,9	51,3	7,6	59,6	51,7	7,9					24	
11.10.16	59,2	50,8	8,4	59,9	51,3	8,6					24	
12.10.16	58,9	50,9	8,0	59,7	51,4	8,3					24	
13.10.16	58,8	51,1	7,7	59,5	51,5	8,0					24	
14.10.16	58,4	51,1	7,3	59,1	51,6	7,5					24	
15.10.16	60,0	50,3	9,7	60,7	50,8	9,9					24	
16.10.16	60,6	50,0	10,6	61,3	50,4	10,9					24	
17.10.16	58,8	50,7	8,1	59,6	51,2	8,4					24	
18.10.16	57,9	51,0	6,9	58,6	51,5	7,1					24	
19.10.16	58,1	50,7	7,4	58,8	51,2	7,6					24	
20.10.16	58,5	50,6	7,9	59,2	51,0	8,2					24	
Итого	1781,3	1531,1	250,2	1803,0	1545,5	257,5					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Число
20.10.2016	76732,6	52115,8	78018,3	52445,7	55038

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. С.повха 8

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6677588

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

Q=m1(h1-h2)

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см2	P2, к/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		43,1	43,6	-0,5	73,2	50,3	22,9									0,98
22.09.16	24		43,9	44,1	-0,2	73,3	50,4	22,9									1,01
23.09.16	24		44,4	44,6	-0,2	74,1	49,9	24,2									1,07
24.09.16	24		47,4	47,7	-0,3	75,1	49,5	25,6									1,17
25.09.16	24		50,6	51,0	-0,4	73,6	50,0	23,6									1,18
26.09.16	24		42,1	42,3	-0,2	73,7	49,9	23,9									1,00
27.09.16	24		54,4	54,9	-0,5	72,1	50,5	21,7									1,00
28.09.16	24		75,4	74,5	0,9	68,9	48,3	20,6									1,48
29.09.16	24		81,0	81,3	-0,3	74,8	46,0	28,9									2,31
30.09.16	24		89,1	89,6	-0,5	74,7	46,1	28,5									2,52
01.10.16	24		95,5	96,5	-1,0	75,1	46,0	29,1									2,73
02.10.16	24		102,4	103,7	-1,3	75,5	45,9	29,7									2,97
03.10.16	24		102,4	103,7	-1,3	75,2	45,9	29,3									2,95
04.10.16	24		108,2	109,9	-1,7	74,8	46,7	28,1									2,97
05.10.16	24		109,7	111,5	-1,8	75,3	47,0	28,3									3,06
06.10.16	24		105,1	107,0	-1,9	75,9	46,9	28,9									2,98
07.10.16	24		92,9	94,0	-1,1	76,0	45,4	30,6									2,80
08.10.16	24		95,8	97,0	-1,2	76,0	45,9	30,2									2,84
09.10.16	24		102,9	104,5	-1,6	75,4	46,3	29,1									2,93
10.10.16	24		95,0	96,4	-1,4	76,0	45,9	30,1									2,80
11.10.16	24		92,7	94,2	-1,5	76,2	45,9	30,3									2,78
12.10.16	24		100,0	101,5	-1,5	75,9	46,5	29,4									2,90
13.10.16	24		105,2	106,9	-1,7	76,5	47,1	29,4									3,02
14.10.16	24		108,5	110,2	-1,7	76,9	47,5	29,4									3,15
15.10.16	24		127,9	130,3	-2,4	75,7	49,2	26,5									3,36
16.10.16	24		116,0	117,9	-1,9	77,3	48,1	29,2									3,34
17.10.16	24		104,8	106,6	-1,8	76,8	47,5	29,4									3,05
18.10.16	24		110,6	112,6	-2,0	76,5	47,5	28,9									3,07
19.10.16	24		111,9	114,1	-2,2	77,0	47,9	29,1									3,23
20.10.16	24		118,1	120,3	-2,2	77,0	48,9	28,1									3,27
Среднее	24		89,2	90,4	-1,2	75,1	47,6	27,5									2,5
Итого	720		2677,0	2712,4	-35,4												73,9

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
22.10.2016 8:17:00	265108,0	266342,3				7776,39	55193

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. С.Повха 8

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6662476

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	41,0	30,3	10,7	41,6	30,6	11,0					24	
22.09.16	41,9	30,5	11,4	42,5	30,7	11,8					24	
23.09.16	41,7	30,7	11,0	42,3	31,0	11,3					24	
24.09.16	44,5	29,9	14,6	45,1	30,2	14,9					24	
25.09.16	44,3	29,9	14,4	45,0	30,1	14,9					24	
26.09.16	41,7	30,5	11,2	42,3	30,8	11,5					24	
27.09.16	41,4	30,6	10,8	42,0	30,8	11,2					24	
28.09.16	43,2	29,9	13,3	43,8	30,2	13,6					24	
29.09.16	41,8	30,6	11,2	42,4	30,8	11,6					24	
30.09.16	40,8	30,7	10,1	41,4	31,0	10,4					24	
01.10.16	43,2	30,1	13,1	43,8	30,4	13,4					24	
02.10.16	45,3	29,3	16,0	46,0	29,5	16,5					24	
03.10.16	41,8	30,5	11,3	42,4	30,8	11,6					24	
04.10.16	41,3	30,5	10,8	41,9	30,7	11,2					24	
05.10.16	41,9	30,3	11,6	42,5	30,6	11,9					24	
06.10.16	41,5	30,3	11,2	42,1	30,6	11,5					24	
07.10.16	41,2	30,5	10,7	41,8	30,7	11,1					24	
08.10.16	43,1	29,7	13,4	43,8	30,0	13,8					24	
09.10.16	43,3	29,5	13,8	43,9	29,7	14,2					24	
10.10.16	41,3	30,4	10,9	41,9	30,7	11,2					24	
11.10.16	40,8	30,5	10,3	41,4	30,8	10,6					24	
12.10.16	41,8	30,2	11,6	42,5	30,5	12,0					24	
13.10.16	41,0	30,4	10,6	41,6	30,6	11,0					24	
14.10.16	43,4	31,7	11,7	44,0	32,0	12,0					24	
15.10.16	47,1	36,5	10,6	47,8	36,9	10,9					24	
16.10.16	49,9	35,6	14,3	50,7	35,9	14,8					24	
17.10.16	48,7	36,3	12,4	49,4	36,7	12,7					24	
18.10.16	44,8	34,4	10,4	45,5	34,7	10,8					24	
19.10.16	46,7	36,7	10,0	47,6	37,2	10,4					24	
20.10.16	41,0	31,7	9,3	41,7	32,0	9,7					24	
Итого	1291,4	938,7	352,7	1310,7	947,2	363,5					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)


Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Т, °С	Тн, °С
20.10.2016	92434,9	60465,2	94040,2	60792,1		55209

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





**Отчет о потреблении...**  
от 23-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ст.Повха, 12  
ИМ 2300 N KQ193  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	150	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	3023.94	-	168857.50	-	9987.99
21-09-2016 00:00:00	3024.81	68.51	168996.30	59.38	9998.00
22-09-2016 00:00:00	3025.70	72.74	169079.50	59.53	10008.06
23-09-2016 00:00:00	3026.49	72.63	169150.30	58.93	10017.05
24-09-2016 00:00:00	3027.36	72.27	169231.10	59.18	10027.48
25-09-2016 00:00:00	3028.22	74.76	169299.30	59.03	10037.50
26-09-2016 00:00:00	3029.22	73.46	169391.20	60.00	10050.09
27-09-2016 00:00:00	3030.08	73.52	169460.80	58.85	10058.78
28-09-2016 00:00:00	3030.95	74.34	169527.50	58.75	10068.22
29-09-2016 00:00:00	3031.80	64.99	169667.50	57.58	10079.19
30-09-2016 00:00:00	3032.96	73.65	169768.70	59.53	10092.09
01-10-2016 00:00:00	3034.30	72.87	169837.20	49.70	10097.81
02-10-2016 00:00:00	3036.59	73.48	169938.90	49.26	10107.13
03-10-2016 00:00:00	3039.03	74.06	170051.10	50.49	10118.74
04-10-2016 00:00:00	3041.37	74.19	170150.80	49.01	10127.42
05-10-2016 00:00:00	3043.78	73.09	170252.20	47.75	10135.01
06-10-2016 00:00:00	3046.13	73.86	170346.20	47.95	10142.03
07-10-2016 00:00:00	3048.56	74.44	170442.00	48.12	10150.33
08-10-2016 00:00:00	3050.82	74.51	170533.50	48.14	10157.79
09-10-2016 00:00:00	3053.07	74.40	170627.00	48.43	10165.91
10-10-2016 00:00:00	3055.43	74.61	170730.50	49.62	10175.87
11-10-2016 00:00:00	3057.80	74.05	170826.70	47.99	10182.88
12-10-2016 00:00:00	3060.10	74.93	170916.20	47.96	10190.16
13-10-2016 00:00:00	3062.54	74.55	171014.60	48.43	10197.62
14-10-2016 00:00:00	3065.15	74.39	171118.50	48.21	10204.82
15-10-2016 00:00:00	3067.59	75.90	171213.50	48.61	10212.03
16-10-2016 00:00:00	3070.47	74.26	171327.90	48.44	10220.90
17-10-2016 00:00:00	3073.32	75.14	171446.30	50.18	10231.89
18-10-2016 00:00:00	3075.90	75.66	171549.80	49.16	10240.21
19-10-2016 00:00:00	3078.38	75.22	171648.60	48.69	10246.93
20-10-2016 00:00:00	3081.13	75.28	171760.20	48.93	10255.10

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	57.19	73.67	2902.70	52.22	267.11

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

