

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 4

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031393

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, К/см	P2, К/см	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		34,1	33,9	0,2	70,9	44,0	26,9									0,92
22.09.16	24		37,9	37,7	0,2	71,2	42,1	29,1									1,17
23.09.16	24		85,9	85,7	0,2	72,3	36,9	35,4									2,97
24.09.16	24		79,9	79,6	0,3	74,5	37,3	37,2									2,88
25.09.16	24		78,3	78,0	0,3	72,7	38,0	34,7									2,66
26.09.16	24		60,6	60,3	0,3	72,0	38,8	33,2									2,03
27.09.16	24		69,8	69,5	0,3	70,1	40,6	29,5									1,70
28.09.16	24		111,8	111,4	0,4	69,7	39,8	29,9									2,74
29.09.16	24		98,3	97,7	0,6	73,8	39,6	34,3									3,29
30.09.16	24		98,9	98,0	0,9	73,6	39,4	34,2									3,25
01.10.16	24		101,7	100,9	0,8	74,0	39,9	34,0									3,33
02.10.16	24		104,0	103,1	0,9	74,4	40,6	33,7									3,36
03.10.16	24		99,5	98,9	0,6	74,0	39,6	34,5									3,32
04.10.16	24		113,2	112,2	1,0	73,7	40,6	33,1									3,58
05.10.16	24		109,0	108,0	1,0	74,2	40,9	33,3									3,50
06.10.16	24		112,9	111,9	1,0	74,8	41,3	33,5									3,67
07.10.16	24		95,4	94,6	0,8	74,9	39,6	35,2									3,29
08.10.16	24		99,3	98,5	0,8	74,9	40,0	34,9									3,41
09.10.16	24		117,8	116,8	1,0	74,3	41,4	33,0									3,64
10.10.16	24		101,2	100,3	0,9	74,9	39,6	35,2									3,38
11.10.16	24		102,3	101,3	1,0	75,2	40,0	35,1									3,52
12.10.16	24		106,5	105,4	1,1	74,9	40,4	34,4									3,57
13.10.16	24		114,6	113,6	1,0	75,4	41,2	34,2									3,78
14.10.16	24		105,9	104,9	1,0	75,7	40,3	35,3									3,65
15.10.16	24		130,0	128,7	1,3	74,5	42,2	32,3									4,12
16.10.16	24		120,0	118,6	1,4	76,2	42,2	33,9									3,92
17.10.16	24		101,1	100,2	0,9	75,6	40,2	35,5									3,48
18.10.16	24		99,4	98,5	0,9	75,1	40,0	35,1									3,41
19.10.16	24		100,3	99,1	1,2	75,8	39,8	36,0									3,57
20.10.16	24		105,2	104,3	0,9	75,8	40,4	35,4									3,69
Среднее	24		96,5	95,7	0,8	74,0	40,2	33,7									3,2
Итого	720		2894,8	2871,6	23,2												94,8

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
21.10.2016 13:55:00	197480,0	196350,2				5872,18	47570

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "ЕРИЦ" \_\_\_\_\_



## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 4

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031433

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$ 

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

## Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	21,9	7,4	14,5	22,2	7,4	14,8					24	
22.09.16	22,0	7,2	14,8	22,4	7,3	15,1					24	
23.09.16	26,5	7,4	19,1	26,8	7,4	19,4					24	
24.09.16	26,3	7,4	18,9	26,7	7,5	19,2					24	
25.09.16	29,0	7,5	21,5	29,3	7,5	21,8					24	
26.09.16	24,7	7,6	17,1	25,1	7,7	17,4					24	
27.09.16	25,3	7,7	17,6	25,6	7,7	17,9					24	
28.09.16	23,4	7,5	15,9	23,7	7,6	16,1					24	
29.09.16	24,1	7,7	16,4	24,5	7,7	16,8					24	
30.09.16	24,8	7,7	17,1	25,1	7,8	17,3					24	
01.10.16	25,9	7,9	18,0	26,3	8,0	18,3					24	
02.10.16	28,4	8,1	20,3	28,7	8,1	20,6					24	
03.10.16	24,7	8,1	16,6	25,1	8,2	16,9					24	
04.10.16	26,4	8,0	18,4	26,8	8,0	18,8					24	
05.10.16	24,0	8,2	15,8	24,3	8,3	16,0					24	
06.10.16	25,3	8,1	17,2	25,6	8,2	17,4					24	
07.10.16	24,1	8,1	16,0	24,5	8,1	16,4					24	
08.10.16	25,1	8,1	17,0	25,4	8,2	17,2					24	
09.10.16	28,7	8,0	20,7	29,1	8,0	21,1					24	
10.10.16	24,5	7,9	16,6	24,9	8,0	16,9					24	
11.10.16	24,2	7,9	16,3	24,5	8,0	16,5					24	
12.10.16	25,1	8,0	17,1	25,5	8,0	17,5					24	
13.10.16	26,2	7,9	18,3	26,5	8,0	18,5					24	
14.10.16	23,8	8,1	15,7	24,1	8,1	16,0					24	
15.10.16	22,4	7,9	14,5	22,8	8,0	14,8					24	
16.10.16	25,8	7,9	17,9	26,1	7,9	18,2					24	
17.10.16	22,0	8,0	14,0	22,3	8,1	14,2					24	
18.10.16	22,2	8,3	13,9	22,5	8,4	14,1					24	
19.10.16	23,3	9,3	14,0	23,7	9,3	14,4					24	
20.10.16	21,3	8,3	13,0	21,6	8,4	13,2					24	
Итого	741,4	237,2	504,2	751,7	238,9	512,8					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.10.2016	52213,8	28836,4	53065,2	29191,6	47568

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"




расшифровка

расшифровка

расшифровка

расшифровка



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 6

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031410

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxb)-m2(h2-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	17,1	12,8	4,3	17,5	13,0	4,5					24	
22.09.16	17,5	13,3	4,2	17,8	13,5	4,3					24	
23.09.16	17,9	13,3	4,6	18,3	13,5	4,8					24	
24.09.16	18,4	13,1	5,3	18,8	13,4	5,4					24	
25.09.16	17,4	13,3	4,1	17,8	13,6	4,2					24	
26.09.16	17,2	13,3	3,9	17,6	13,6	4,0					24	
27.09.16	17,4	13,2	4,2	17,8	13,5	4,3					24	
28.09.16	17,4	13,2	4,2	17,7	13,4	4,3					24	
29.09.16	17,0	13,2	3,8	17,3	13,4	3,9					24	
30.09.16	17,1	13,1	3,9	17,4	13,4	4,1					24	
01.10.16	17,1	13,1	4,1	17,5	13,3	4,2					24	
02.10.16	17,4	12,9	4,5	17,8	13,1	4,6					24	
03.10.16	17,0	12,9	4,1	17,3	13,1	4,2					24	
04.10.16	16,7	12,9	3,8	17,1	13,1	3,9					24	
05.10.16	16,9	12,9	4,0	17,3	13,2	4,1					24	
06.10.16	17,1	13,1	4,0	17,5	13,3	4,2					24	
07.10.16	16,9	13,0	3,9	17,3	13,3	4,0					24	
08.10.16	17,2	12,9	4,2	17,5	13,2	4,3					24	
09.10.16	16,6	13,0	3,6	17,0	13,2	3,7					24	
10.10.16	16,4	13,0	3,4	16,8	13,2	3,5					24	
11.10.16	16,4	13,0	3,5	16,8	13,2	3,6					24	
12.10.16	16,6	12,9	3,8	17,0	13,1	3,9					24	
13.10.16	16,7	12,8	4,0	17,1	13,1	4,1					24	
14.10.16	16,4	12,8	3,6	16,8	13,1	3,7					24	
15.10.16	17,6	12,6	5,0	18,0	12,8	5,2					24	
16.10.16	16,3	12,9	3,4	16,7	13,1	3,5					24	
17.10.16	16,5	12,8	3,6	16,8	13,1	3,8					24	
18.10.16	16,6	12,8	3,9	17,0	13,0	4,0					24	
19.10.16	16,4	12,8	3,6	16,7	13,0	3,7					24	
20.10.16	16,6	12,7	3,9	17,0	13,0	4,0					24	
Итого	509,8	389,3	120,4	520,7	396,8	124,0					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.10.2016	21624,04	14039,17	21975,1	14242,32	46831

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 8

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031395

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, К/СМ <sup>2</sup>	P2, К/СМ <sup>2</sup>	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		44,8	45,9	-1,1	73,0	48,9	24,0									0,95
22.09.16	24		42,0	43,0	-1,0	72,5	48,3	24,2									0,97
23.09.16	24		85,8	87,5	-1,7	73,8	42,1	31,7									2,57
24.09.16	24		79,9	81,4	-1,5	75,3	41,3	34,1									2,56
25.09.16	24		80,0	81,8	-1,8	73,8	44,5	29,3									2,20
26.09.16	24		55,5	56,6	-1,1	73,1	45,8	27,3									1,48
27.09.16	24		84,5	86,2	-1,7	71,3	46,6	24,7									1,48
28.09.16	24		127,9	130,4	-2,5	70,3	43,2	27,1									2,49
29.09.16	24		87,2	88,1	-0,9	74,3	41,3	33,0									2,79
30.09.16	24		88,8	90,4	-1,6	74,2	41,8	32,4									2,79
01.10.16	24		91,1	92,5	-1,4	74,6	42,1	32,5									2,86
02.10.16	24		93,2	94,9	-1,7	75,0	42,8	32,2									2,84
03.10.16	24		91,3	92,6	-1,3	74,6	41,9	32,7									2,89
04.10.16	24		99,8	101,5	-1,7	74,2	41,3	33,0									3,09
05.10.16	24		106,5	108,6	-2,1	74,8	42,1	32,7									3,18
06.10.16	24		97,1	98,7	-1,6	75,3	41,2	34,1									3,16
07.10.16	24		97,5	98,8	-1,3	75,5	41,1	34,4									3,23
08.10.16	24		95,8	97,6	-1,8	75,5	41,2	34,4									3,15
09.10.16	24		113,5	116,0	-2,5	74,9	43,1	31,8									3,33
10.10.16	24		102,7	104,5	-1,8	75,5	41,3	34,2									3,35
11.10.16	24		104,8	106,8	-2,0	75,8	41,8	34,0									3,43
12.10.16	24		100,6	102,5	-1,9	75,5	41,6	33,9									3,30
13.10.16	24		107,3	109,2	-1,9	76,0	41,9	34,1									3,49
14.10.16	24		102,2	104,1	-1,9	76,2	41,7	34,6									3,44
15.10.16	24		125,8	128,3	-2,5	75,0	43,3	31,8									3,89
16.10.16	24		118,4	120,7	-2,3	76,8	42,7	34,1									3,87
17.10.16	24		118,0	120,2	-2,2	76,4	42,8	33,5									3,77
18.10.16	24		106,9	108,9	-2,0	75,8	42,0	33,8									3,49
19.10.16	24		109,4	111,6	-2,2	76,5	42,3	34,2									3,65
20.10.16	24		111,5	113,5	-2,0	76,4	42,6	33,8									3,70
Среднее	24		95,7	97,4	-1,8	74,7	42,8	31,9									2,9
Итого	720		2869,8	2922,8	-53,0												87,4

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 14:16:00	209799,4	185137,5				6017,64	47571

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 8

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031434

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$ 

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

## Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	33,1	21,0	12,1	33,6	21,2	12,4					24	
22.09.16	33,4	20,7	12,7	33,8	20,9	12,9					24	
23.09.16	34,6	20,1	14,5	35,2	20,3	14,9					24	
24.09.16	34,9	19,9	15,0	35,4	20,0	15,4					24	
25.09.16	36,1	18,8	17,3	36,6	19,0	17,6					24	
26.09.16	33,6	20,3	13,3	34,1	20,5	13,6					24	
27.09.16	34,6	21,6	13,0	35,1	21,8	13,3					24	
28.09.16	36,8	22,1	14,7	37,3	22,2	15,1					24	
29.09.16	36,2	23,1	13,1	36,7	23,4	13,3					24	
30.09.16	36,7	22,8	13,9	37,3	23,0	14,3					24	
01.10.16	37,3	22,3	15,0	37,8	22,5	15,3					24	
02.10.16	36,9	22,2	14,7	37,5	22,3	15,2					24	
03.10.16	35,7	22,8	12,9	36,2	23,1	13,1					24	
04.10.16	36,3	22,8	13,5	36,8	23,0	13,8					24	
05.10.16	36,0	22,6	13,4	36,6	22,8	13,8					24	
06.10.16	35,7	23,2	12,5	36,2	23,4	12,8					24	
07.10.16	36,2	22,7	13,5	36,7	22,9	13,8					24	
08.10.16	36,5	22,1	14,4	37,1	22,3	14,8					24	
09.10.16	37,8	21,0	16,8	38,3	21,1	17,2					24	
10.10.16	36,3	22,3	14,0	36,8	22,5	14,3					24	
11.10.16	35,5	22,6	12,9	36,1	22,8	13,3					24	
12.10.16	35,3	22,6	12,7	35,8	22,8	13,0					24	
13.10.16	35,0	22,5	12,5	35,5	22,7	12,8					24	
14.10.16	35,0	22,6	12,4	35,5	22,8	12,7					24	
15.10.16	36,5	21,3	15,2	37,1	21,5	15,6					24	
16.10.16	36,4	21,3	15,1	36,9	21,5	15,4					24	
17.10.16	36,6	21,2	15,4	37,1	21,4	15,7					24	
18.10.16	35,2	22,2	13,0	35,8	22,4	13,4					24	
19.10.16	35,5	21,9	13,6	36,0	22,1	13,9					24	
20.10.16	36,4	21,2	15,2	36,9	21,4	15,5					24	
Итого	1072,1	653,8	418,3	1087,8	659,6	428,2					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тп, ч
20.10.2016	84032,4	63605,8	86021,6	64432,5	47568

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 10

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031382

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Подводящ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, к/см²	P2, к/см²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, C	T4, C	
21.09.16	24		16,1	16,0	0,1	70,3	46,9	23,4									0,39
22.09.16	24		15,6	15,5	0,1	69,9	46,4	23,5									0,40
23.09.16	24		23,4	22,7	0,7	71,9	42,4	29,5									0,66
24.09.16	24		23,8	23,4	0,4	73,2	41,6	31,6									0,74
25.09.16	24		23,2	22,8	0,4	71,6	43,0	28,6									0,68
26.09.16	24		20,3	20,0	0,3	71,1	43,9	27,2									0,57
27.09.16	24		34,9	34,2	0,7	68,8	45,9	22,9									0,56
28.09.16	24		49,2	48,5	0,7	67,6	41,2	26,4									0,95
29.09.16	24		34,9	34,6	0,3	73,1	40,9	32,2									1,11
30.09.16	24		35,0	34,4	0,6	73,0	41,1	31,9									1,11
01.10.16	24		35,2	34,9	0,3	73,4	41,0	32,3									1,12
02.10.16	24		36,0	35,4	0,6	73,8	40,8	33,0									1,15
03.10.16	24		36,4	35,6	0,8	73,4	41,2	32,1									1,15
04.10.16	24		40,1	39,7	0,4	73,2	41,4	31,8									1,24
05.10.16	24		41,1	40,6	0,5	73,7	42,2	31,5									1,26
06.10.16	24		40,3	39,7	0,6	74,3	41,9	32,4									1,28
07.10.16	24		35,3	34,9	0,4	74,1	41,0	33,1									1,15
08.10.16	24		35,7	35,3	0,4	74,3	40,4	33,9									1,19
09.10.16	24		37,6	37,1	0,5	73,8	41,2	32,6									1,20
10.10.16	24		36,3	35,8	0,5	74,3	41,1	33,2									1,19
11.10.16	24		37,5	37,0	0,5	74,6	41,1	33,5									1,23
12.10.16	24		37,3	36,9	0,4	74,2	41,5	32,7									1,22
13.10.16	24		41,5	40,9	0,6	74,9	42,6	32,4									1,31
14.10.16	24		41,9	41,5	0,4	75,1	42,8	32,4									1,34
15.10.16	24		55,3	54,5	0,8	74,2	45,3	29,0									1,58
16.10.16	24		44,7	44,0	0,7	75,8	43,6	32,2									1,42
17.10.16	24		40,5	40,1	0,4	75,2	42,4	32,8									1,29
18.10.16	24		40,8	40,3	0,5	74,6	42,7	31,9									1,28
19.10.16	24		42,3	41,8	0,5	75,4	43,1	32,4									1,36
20.10.16	24		45,7	45,1	0,6	75,4	43,9	31,6									1,43
Среднее	24		35,9	35,4	0,5	73,3	42,5	30,8									1,1
Итого	720		1077,9	1063,2	14,7												32,6

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 14:07:00	77543,8	67763,7				1953,7	47571

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 10

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труб график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031414

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Поступившая в эксплуатацию продукция				Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	23,9	17,3	6,6	24,3	17,5	6,8					24	*
22.09.16	23,2	17,3	5,9	23,6	17,5	6,0					24	*
23.09.16	23,4	17,3	6,1	23,7	17,5	6,2					24	*
24.09.16	24,2	17,1	7,0	24,5	17,3	7,2					24	*
25.09.16	24,0	17,1	6,8	24,3	17,3	7,0					24	*
26.09.16	23,2	17,2	6,0	23,5	17,4	6,1					24	*
27.09.16	22,8	17,2	5,6	23,1	17,4	5,7					24	*
28.09.16	23,7	17,1	6,6	24,0	17,2	6,7					24	*
29.09.16	23,0	17,1	5,9	23,3	17,3	6,0					24	*
30.09.16	23,1	17,0	6,1	23,4	17,2	6,2					24	*
01.10.16	23,0	17,0	6,0	23,4	17,2	6,1					24	*
02.10.16	24,3	16,8	7,4	24,6	17,0	7,6					24	*
03.10.16	22,6	17,0	5,7	22,9	17,2	5,8					24	*
04.10.16	22,4	17,0	5,4	22,7	17,2	5,5					24	*
05.10.16	22,2	16,9	5,3	22,5	17,1	5,4					24	*
06.10.16	22,3	17,0	5,4	22,7	17,2	5,5					24	*
07.10.16	22,8	16,9	6,0	23,2	17,1	6,1					24	*
08.10.16	22,9	16,8	6,1	23,3	17,0	6,3					24	*
09.10.16	23,1	16,7	6,4	23,4	16,9	6,5					24	*
10.10.16	22,2	16,8	5,4	22,5	17,0	5,5					24	*
11.10.16	22,4	16,8	5,6	22,7	17,0	5,7					24	*
12.10.16	22,0	16,8	5,3	22,3	17,0	5,4					24	*
13.10.16	24,9	19,1	5,8	25,3	19,4	5,9					24	*
14.10.16	25,4	19,7	5,7	25,8	19,9	5,8					24	*
15.10.16	26,1	19,7	6,4	26,5	19,9	6,6					24	*
16.10.16	26,0	19,7	6,3	26,3	19,9	6,4					24	*
17.10.16	25,7	19,7	6,0	26,1	19,9	6,2					24	*
18.10.16	27,4	21,7	5,7	27,7	21,9	5,8					24	*
19.10.16	28,7	22,4	6,3	29,2	22,7	6,5					24	*
20.10.16	28,5	22,6	5,9	28,9	22,8	6,1					24	*
Итого	719,2	538,7	180,5	729,3	544,8	184,4					0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.10.2016	28279,53	20035,06	28749,65	20298,64	47570

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 12

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031397

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см <sup>2</sup>	P2, к/см <sup>2</sup>	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		35,4	35,4	0,0	72,8	45,3	27,5									0,96
22.09.16	24		40,2	40,1	0,1	72,5	44,6	27,9									1,17
23.09.16	24		71,4	71,0	0,4	73,9	39,5	34,4									2,35
24.09.16	24		71,5	71,1	0,4	75,2	39,9	35,3									2,47
25.09.16	24		71,0	70,7	0,3	73,8	40,7	33,1									2,29
26.09.16	24		55,8	55,6	0,2	73,3	41,8	31,5									1,79
27.09.16	24		74,7	74,4	0,3	71,4	43,8	27,5									1,48
28.09.16	24		104,9	104,7	0,2	70,0	41,4	28,6									2,26
29.09.16	24		77,5	77,0	0,5	74,2	40,5	33,7									2,58
30.09.16	24		76,5	76,0	0,5	74,1	40,4	33,7									2,51
01.10.16	24		77,8	77,2	0,6	74,5	40,7	33,8									2,58
02.10.16	24		81,7	81,2	0,5	74,9	40,9	34,0									2,65
03.10.16	24		79,4	78,9	0,5	74,5	41,1	33,4									2,59
04.10.16	24		87,4	86,8	0,6	74,1	41,3	32,9									2,80
05.10.16	24		87,3	86,9	0,4	74,7	41,8	32,8									2,80
06.10.16	24		92,3	91,8	0,5	75,3	42,2	33,0									2,93
07.10.16	24		79,1	78,5	0,6	75,4	40,9	34,4									2,67
08.10.16	24		82,4	81,8	0,6	75,4	41,0	34,4									2,79
09.10.16	24		90,9	90,6	0,3	74,8	42,0	32,8									2,85
10.10.16	24		83,0	82,5	0,5	75,3	41,3	34,1									2,76
11.10.16	24		83,6	83,0	0,6	75,6	41,6	34,0									2,79
12.10.16	24		86,4	86,0	0,4	75,3	41,8	33,5									2,85
13.10.16	24		90,7	90,0	0,7	75,9	42,2	33,6									2,97
14.10.16	24		86,9	86,2	0,7	76,1	41,8	34,2									2,91
15.10.16	24		109,3	108,7	0,6	74,9	43,5	31,4									3,38
16.10.16	24		96,6	95,9	0,7	76,6	42,7	34,0									3,19
17.10.16	24		87,5	86,8	0,7	76,1	42,0	34,2									2,92
18.10.16	24		90,2	89,8	0,4	75,6	42,0	33,6									2,92
19.10.16	24		90,1	89,5	0,6	76,3	42,2	34,1									3,05
20.10.16	24		94,4	93,6	0,8	76,3	42,9	33,4									3,14
Среднее	24		81,2	80,7	0,5	74,6	41,8	32,8									2,6
Итого	720		2435,9	2421,7	14,2												77,4

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
21.10.2016 14:37:00	143175,6	139807,4				3870,15	47572

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "ЕРИЦ" \_\_\_\_\_



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 12

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031418

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	37,7	28,5	9,2	38,2	28,7	9,5					24	
22.09.16	38,2	28,1	10,1	38,8	28,3	10,5					24	
23.09.16	37,8	28,5	9,3	38,3	28,7	9,6					24	
24.09.16	40,1	27,1	13,0	40,7	27,3	13,4					24	
25.09.16	40,3	26,9	13,4	40,8	27,1	13,7					24	
26.09.16	38,4	28,0	10,4	38,9	28,2	10,7					24	
27.09.16	38,7	27,7	11,0	39,3	27,9	11,4					24	
28.09.16	38,7	27,6	11,1	39,2	27,8	11,4					24	
29.09.16	37,7	28,2	9,5	38,2	28,4	9,8					24	
30.09.16	37,4	28,0	9,4	37,9	28,3	9,6					24	
01.10.16	38,1	27,9	10,2	38,7	28,1	10,6					24	
02.10.16	39,6	26,8	12,8	40,1	27,0	13,1					24	
03.10.16	37,2	28,2	9,0	37,7	28,4	9,3					24	
04.10.16	38,5	27,5	11,0	39,1	27,7	11,4					24	
05.10.16	37,4	27,9	9,5	37,9	28,1	9,8					24	
06.10.16	38,5	27,2	11,3	39,0	27,4	11,6					24	
07.10.16	37,6	27,9	9,7	38,1	28,1	10,0					24	
08.10.16	39,5	26,8	12,7	40,1	27,0	13,1					24	
09.10.16	39,6	26,6	13,0	40,1	26,8	13,3					24	
10.10.16	37,2	27,8	9,4	37,8	28,0	9,8					24	
11.10.16	36,8	27,9	8,9	37,3	28,1	9,2					24	
12.10.16	38,1	27,2	10,9	38,6	27,4	11,2					24	
13.10.16	37,5	27,5	10,0	38,0	27,7	10,3					24	
14.10.16	37,1	27,7	9,4	37,6	27,9	9,7					24	
15.10.16	38,4	27,0	11,4	39,0	27,2	11,8					24	
16.10.16	38,9	26,5	12,4	39,4	26,7	12,7					24	
17.10.16	37,2	27,4	9,8	37,7	27,6	10,1					24	
18.10.16	37,7	26,9	10,8	38,3	27,1	11,2					24	
19.10.16	37,2	27,6	9,6	37,7	27,8	9,9					24	
20.10.16	36,7	27,6	9,1	37,2	27,8	9,4					24	
Итого	1143,8	826,5	317,3	1159,7	832,6	327,1					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1,т	M2,т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.10.2016	76884,8	65507,9	78491,9	67560,6	47571

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 33  
ИМ 2300 N KQ069  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	150	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0


Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	17907.74	-	711514.20	-	14456.69
21-09-2016 00:00:00	17909.77	68.47	711758.70	56.73	14472.95
22-09-2016 00:00:00	17911.68	73.13	711892.90	56.13	14489.11
23-09-2016 00:00:00	17913.77	73.37	711994.40	52.74	14504.88
24-09-2016 00:00:00	17917.91	73.56	712145.90	45.99	14521.68
25-09-2016 00:00:00	17922.04	75.94	712289.50	46.70	14539.88
26-09-2016 00:00:00	17925.78	74.24	712428.50	47.06	14560.24
27-09-2016 00:00:00	17928.88	74.42	712551.10	49.00	14578.88
28-09-2016 00:00:00	17931.34	74.29	712658.60	50.37	14595.40
29-09-2016 00:00:00	17935.18	67.12	712848.10	45.80	14613.60
30-09-2016 00:00:00	17939.93	74.06	713032.30	48.01	14630.01
01-10-2016 00:00:00	17944.76	73.22	713222.10	47.60	14645.85
02-10-2016 00:00:00	17949.64	73.38	713413.30	47.66	14661.78
03-10-2016 00:00:00	17954.60	73.75	713606.70	47.82	14681.54
04-10-2016 00:00:00	17959.58	74.15	713798.40	47.78	14698.26
05-10-2016 00:00:00	17964.73	73.13	714003.50	47.70	14715.09
06-10-2016 00:00:00	17969.83	73.81	714202.30	47.92	14730.02
07-10-2016 00:00:00	17975.03	74.48	714401.40	48.04	14746.13
08-10-2016 00:00:00	17979.90	74.66	714585.10	47.88	14761.66
09-10-2016 00:00:00	17984.76	74.25	714768.80	47.56	14778.59
10-10-2016 00:00:00	17989.79	74.27	714963.30	47.86	14798.32
11-10-2016 00:00:00	17994.86	74.11	715158.50	47.85	14814.78
12-10-2016 00:00:00	17999.91	74.81	715347.80	47.85	14830.93
13-10-2016 00:00:00	18005.00	74.42	715541.70	47.88	14846.88
14-10-2016 00:00:00	18010.27	74.23	715743.40	47.89	14863.37
15-10-2016 00:00:00	18015.53	75.79	715937.50	48.23	14879.63
16-10-2016 00:00:00	18021.34	74.09	716165.00	48.29	14898.35
17-10-2016 00:00:00	18027.27	75.04	716387.70	48.29	14920.39
18-10-2016 00:00:00	18032.65	75.52	716586.10	48.02	14936.94
19-10-2016 00:00:00	18037.89	75.05	716781.30	47.84	14954.71
20-10-2016 00:00:00	18043.47	75.17	716987.00	47.91	14973.08

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	135.73	73.86	5472.80	48.55	516.39

Отв. лицо :



Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 37  
ИМ 2300 N CE058  
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	329.94	-	18897.98	-	2331.00
21-09-2016 00:00:00	330.99	68.79	19118.53	64.25	2342.65
22-09-2016 00:00:00	332.23	73.87	19444.02	69.93	2355.12
23-09-2016 00:00:00	333.43	73.91	19722.40	68.77	2366.39
24-09-2016 00:00:00	336.21	74.02	19918.81	59.59	2377.85
25-09-2016 00:00:00	339.12	76.06	20124.40	61.69	2389.90
26-09-2016 00:00:00	341.75	74.20	20317.15	60.00	2406.58
27-09-2016 00:00:00	343.90	74.51	20522.11	63.90	2417.69
28-09-2016 00:00:00	345.90	73.76	20746.24	64.94	2429.08
29-09-2016 00:00:00	348.47	68.78	21022.72	58.33	2440.81
30-09-2016 00:00:00	351.59	74.56	21352.96	65.16	2452.36
01-10-2016 00:00:00	354.80	74.08	21679.66	64.23	2463.56
02-10-2016 00:00:00	358.13	74.48	22004.62	64.31	2476.83
03-10-2016 00:00:00	361.52	74.73	22328.23	64.24	2491.10
04-10-2016 00:00:00	364.87	75.07	22656.27	64.90	2502.85
05-10-2016 00:00:00	368.24	73.95	22981.84	63.59	2513.84
06-10-2016 00:00:00	371.67	74.64	23305.50	64.03	2525.34
07-10-2016 00:00:00	375.10	75.38	23627.51	64.75	2536.10
08-10-2016 00:00:00	378.61	75.62	23957.99	64.99	2546.86
09-10-2016 00:00:00	382.07	75.33	24282.04	64.62	2559.82
10-10-2016 00:00:00	385.69	74.93	24599.77	63.48	2575.94
11-10-2016 00:00:00	389.41	75.49	24929.42	64.17	2589.26
12-10-2016 00:00:00	393.06	75.92	25261.05	64.87	2601.06
13-10-2016 00:00:00	396.78	75.62	25592.55	64.32	2613.42
14-10-2016 00:00:00	400.72	75.40	25923.74	63.46	2627.63
15-10-2016 00:00:00	404.52	76.93	26256.25	65.45	2638.98
16-10-2016 00:00:00	408.59	75.05	26580.74	62.48	2651.76
17-10-2016 00:00:00	412.94	76.21	26912.72	63.04	2668.14
18-10-2016 00:00:00	416.93	76.59	27245.83	64.60	2680.76
19-10-2016 00:00:00	420.78	76.17	27576.95	64.47	2692.66
20-10-2016 00:00:00	424.79	76.27	27909.01	64.15	2705.23

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	94.85	74.68	9011.03	64.02	374.23

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 39  
ИМ 2300 N KZ120  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	60	150	12
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	4378.98	-	185905.90	-	4824.50
21-09-2016 00:00:00	4379.30	63.94	185932.50	49.76	4828.47
22-09-2016 00:00:00	4379.65	66.94	185950.60	48.44	4832.76
23-09-2016 00:00:00	4380.01	67.15	185969.30	48.81	4837.29
24-09-2016 00:00:00	4380.99	69.90	186005.10	42.53	4841.97
25-09-2016 00:00:00	4381.92	72.26	186037.10	42.98	4846.28
26-09-2016 00:00:00	4382.82	70.56	186070.80	43.26	4852.05
27-09-2016 00:00:00	4383.42	69.74	186095.50	46.12	4857.10
28-09-2016 00:00:00	4383.91	68.05	186121.40	47.38	4861.86
29-09-2016 00:00:00	4384.84	66.26	186164.90	42.56	4866.78
30-09-2016 00:00:00	4385.96	71.76	186204.50	43.13	4871.61
01-10-2016 00:00:00	4387.09	71.33	186245.30	43.42	4876.77
02-10-2016 00:00:00	4388.26	71.71	186286.60	43.34	4882.28
03-10-2016 00:00:00	4389.43	71.90	186327.40	43.07	4888.32
04-10-2016 00:00:00	4390.58	72.13	186367.80	43.41	4892.94
05-10-2016 00:00:00	4391.76	71.31	186410.50	43.32	4898.12
06-10-2016 00:00:00	4392.97	71.97	186453.00	43.36	4903.50
07-10-2016 00:00:00	4394.16	72.57	186494.00	43.19	4908.05
08-10-2016 00:00:00	4395.29	72.68	186532.10	42.92	4911.86
09-10-2016 00:00:00	4396.46	72.37	186571.60	42.65	4917.13
10-10-2016 00:00:00	4397.67	72.15	186613.50	42.92	4922.73
11-10-2016 00:00:00	4398.84	72.47	186654.00	43.24	4926.76
12-10-2016 00:00:00	4400.03	72.95	186694.20	43.19	4931.17
13-10-2016 00:00:00	4401.24	72.66	186735.50	43.20	4935.58
14-10-2016 00:00:00	4402.50	72.63	186779.20	43.80	4939.94
15-10-2016 00:00:00	4403.76	73.94	186821.70	43.79	4944.50
16-10-2016 00:00:00	4405.17	72.70	186872.50	44.80	4949.99
17-10-2016 00:00:00	4406.57	73.63	186919.80	44.00	4956.44
18-10-2016 00:00:00	4407.84	73.70	186962.30	43.59	4961.23
19-10-2016 00:00:00	4409.08	73.19	187004.10	43.46	4965.67
20-10-2016 00:00:00	4410.38	73.50	187047.90	43.85	4970.64

Итого за отчетный период:


часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	31.40	71.27	1142.00	44.12	146.14

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 41  
ИМ 2300 N CC566  
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	3487.37	-	114589.80	-	11599.16
21-09-2016 00:00:00	3488.31	64.84	114652.70	46.52	11613.26
22-09-2016 00:00:00	3489.26	68.44	114691.20	43.95	11627.67
23-09-2016 00:00:00	3490.18	68.51	114728.10	44.78	11641.21
24-09-2016 00:00:00	3491.55	77.90	114773.50	48.60	11655.82
25-09-2016 00:00:00	3493.59	73.01	114833.80	38.80	11670.77
26-09-2016 00:00:00	3495.44	71.34	114891.60	39.45	11686.09
27-09-2016 00:00:00	3497.08	70.79	114944.00	40.31	11699.88
28-09-2016 00:00:00	3499.06	70.53	115013.00	38.42	11714.05
29-09-2016 00:00:00	3501.17	66.06	115104.00	39.21	11726.80
30-09-2016 00:00:00	3503.78	72.34	115182.70	38.89	11740.32
01-10-2016 00:00:00	3506.50	71.93	115265.80	39.05	11755.15
02-10-2016 00:00:00	3509.19	72.22	115347.10	38.95	11769.04
03-10-2016 00:00:00	3512.09	72.54	115433.90	38.94	11787.43
04-10-2016 00:00:00	3514.74	72.76	115514.10	39.08	11799.92
05-10-2016 00:00:00	3517.61	71.85	115603.50	39.37	11814.67
06-10-2016 00:00:00	3520.56	72.59	115693.60	39.47	11829.99
07-10-2016 00:00:00	3523.56	73.21	115783.70	39.44	11845.16
08-10-2016 00:00:00	3526.43	73.29	115868.40	39.22	11859.23
09-10-2016 00:00:00	3529.28	72.95	115952.30	38.69	11875.10
10-10-2016 00:00:00	3532.21	72.94	116041.20	39.21	11891.69
11-10-2016 00:00:00	3534.99	72.94	116124.40	39.22	11904.60
12-10-2016 00:00:00	3537.83	73.59	116207.50	39.10	11918.23
13-10-2016 00:00:00	3540.68	73.23	116292.00	39.15	11931.28
14-10-2016 00:00:00	3543.69	73.14	116381.60	39.42	11945.53
15-10-2016 00:00:00	3546.68	74.58	116468.20	39.38	11959.68
16-10-2016 00:00:00	3550.10	73.18	116572.20	40.07	11976.73
17-10-2016 00:00:00	3553.43	74.05	116669.70	39.87	11993.56
18-10-2016 00:00:00	3556.43	74.34	116756.70	39.44	12007.62
19-10-2016 00:00:00	3559.38	73.82	116843.80	39.35	12022.07
20-10-2016 00:00:00	3562.44	74.02	116932.30	39.42	12037.18

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	75.07	72.23	2342.50	40.16	438.02

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 43  
ИМ 2300 N KX145  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	9349.51	-	339179.20	-	42947.81
21-09-2016 00:00:00	9350.62	67.95	339218.60	35.66	42960.01
22-09-2016 00:00:00	9352.33	73.36	339262.50	34.37	42971.04
23-09-2016 00:00:00	9354.03	72.75	339306.50	34.23	42982.56
24-09-2016 00:00:00	9356.08	71.35	339363.70	35.43	42994.94
25-09-2016 00:00:00	9358.21	74.23	339418.30	35.22	43008.28
26-09-2016 00:00:00	9360.17	72.66	339468.70	34.15	43021.36
27-09-2016 00:00:00	9362.03	72.61	339516.00	33.58	43034.83
28-09-2016 00:00:00	9363.81	73.76	339560.60	33.86	43047.06
29-09-2016 00:00:00	9365.77	65.57	339633.50	35.80	43059.99
30-09-2016 00:00:00	9368.27	74.14	339700.00	36.70	43074.57
01-10-2016 00:00:00	9370.75	73.72	339768.20	37.12	43087.37
02-10-2016 00:00:00	9373.28	73.84	339837.60	37.10	43100.48
03-10-2016 00:00:00	9375.79	74.32	339904.90	36.80	43113.83
04-10-2016 00:00:00	9378.36	74.64	339973.80	37.15	43127.21
05-10-2016 00:00:00	9381.06	73.44	340050.30	37.79	43140.78
06-10-2016 00:00:00	9383.77	74.30	340125.00	37.84	43154.57
07-10-2016 00:00:00	9386.48	74.86	340199.70	38.26	43166.73
08-10-2016 00:00:00	9389.21	75.01	340274.50	38.39	43178.56
09-10-2016 00:00:00	9391.85	74.79	340343.90	36.72	43192.73
10-10-2016 00:00:00	9394.54	75.05	340414.80	37.00	43207.15
11-10-2016 00:00:00	9397.33	74.48	340492.60	38.61	43219.76
12-10-2016 00:00:00	9400.13	75.47	340568.10	38.33	43232.84
13-10-2016 00:00:00	9403.02	75.04	340646.80	38.35	43246.96
14-10-2016 00:00:00	9405.97	74.82	340728.40	38.91	43260.25
15-10-2016 00:00:00	9408.87	76.41	340807.00	39.37	43272.25
16-10-2016 00:00:00	9412.14	74.69	340905.10	41.17	43284.25
17-10-2016 00:00:00	9415.47	75.47	341000.70	40.56	43299.17
18-10-2016 00:00:00	9418.46	76.22	341081.20	39.11	43313.03
19-10-2016 00:00:00	9421.33	75.80	341158.80	38.77	43325.95
20-10-2016 00:00:00	9424.33	75.62	341242.10	39.63	43338.42

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	74.82	73.88	2062.90	37.20	390.61

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 47  
ИМ 2300 N KQ059  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	12
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	1122.69	-	37217.65	-	4799.47
21-09-2016 00:00:00	1123.14	66.05	37242.22	42.86	4803.84
22-09-2016 00:00:00	1123.55	71.48	37254.84	39.26	4808.25
23-09-2016 00:00:00	1124.06	71.03	37270.92	39.35	4813.86
24-09-2016 00:00:00	1124.85	69.88	37297.47	40.16	4818.55
25-09-2016 00:00:00	1125.79	72.62	37326.52	39.96	4824.17
26-09-2016 00:00:00	1126.63	71.08	37352.99	39.52	4831.02
27-09-2016 00:00:00	1127.20	70.92	37370.87	39.43	4836.40
28-09-2016 00:00:00	1127.70	70.99	37388.47	39.12	4842.02
29-09-2016 00:00:00	1128.51	63.97	37431.43	40.42	4847.28
30-09-2016 00:00:00	1129.58	72.64	37463.51	39.78	4853.21
01-10-2016 00:00:00	1130.76	72.20	37499.53	39.59	4858.26
02-10-2016 00:00:00	1132.04	72.46	37538.25	39.29	4864.77
03-10-2016 00:00:00	1133.38	72.97	37577.98	39.17	4872.43
04-10-2016 00:00:00	1134.67	73.17	37616.60	39.70	4878.35
05-10-2016 00:00:00	1135.96	72.08	37657.18	40.10	4883.71
06-10-2016 00:00:00	1137.31	72.86	37697.75	39.69	4889.99
07-10-2016 00:00:00	1138.61	73.42	37736.59	39.76	4895.21
08-10-2016 00:00:00	1139.93	73.58	37776.33	40.05	4900.35
09-10-2016 00:00:00	1141.31	73.39	37816.58	39.36	4907.20
10-10-2016 00:00:00	1142.72	73.54	37858.57	39.69	4914.51
11-10-2016 00:00:00	1144.12	73.27	37901.20	40.39	4920.19
12-10-2016 00:00:00	1145.55	74.08	37943.27	40.19	4926.23
13-10-2016 00:00:00	1146.99	73.68	37986.32	40.19	4932.36
14-10-2016 00:00:00	1148.46	73.51	38030.93	40.66	4938.12
15-10-2016 00:00:00	1149.91	75.02	38073.72	40.78	4943.72
16-10-2016 00:00:00	1151.50	73.44	38122.91	41.16	4950.29
17-10-2016 00:00:00	1153.17	74.36	38173.31	41.56	4957.50
18-10-2016 00:00:00	1154.69	74.81	38218.42	40.91	4963.62
19-10-2016 00:00:00	1156.16	74.37	38261.99	40.82	4969.04
20-10-2016 00:00:00	1157.70	74.40	38307.98	40.80	4975.58

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	35.01	72.37	1090.33	40.12	176.11

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

Ленинградская 57  
ИМ 2300 N KX097  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	60	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	3684.41	-	177184.50	-	13554.61
21-09-2016 00:00:00	3684.64	66.71	177201.40	48.12	13558.77
22-09-2016 00:00:00	3684.81	70.06	177208.40	46.66	13562.52
23-09-2016 00:00:00	3685.07	70.23	177217.40	45.43	13567.43
24-09-2016 00:00:00	3686.00	71.63	177247.00	41.01	13572.46
25-09-2016 00:00:00	3687.04	74.32	177277.80	40.57	13578.00
26-09-2016 00:00:00	3687.87	72.59	177303.20	40.20	13582.10
27-09-2016 00:00:00	3688.62	72.18	177325.80	40.84	13587.47
28-09-2016 00:00:00	3689.37	73.86	177347.50	39.62	13591.86
29-09-2016 00:00:00	3690.25	64.67	177396.70	41.74	13596.69
30-09-2016 00:00:00	3691.36	73.52	177432.00	41.97	13601.38
01-10-2016 00:00:00	3692.49	73.25	177468.50	42.28	13605.90
02-10-2016 00:00:00	3693.63	73.44	177505.00	42.35	13610.69
03-10-2016 00:00:00	3694.67	73.54	177538.60	42.37	13614.10
04-10-2016 00:00:00	3695.81	74.02	177574.10	42.13	13619.14
05-10-2016 00:00:00	3696.98	72.85	177613.20	42.81	13623.69
06-10-2016 00:00:00	3698.26	73.89	177655.10	43.48	13628.93
07-10-2016 00:00:00	3699.56	74.26	177697.40	43.36	13634.14
08-10-2016 00:00:00	3700.83	74.51	177737.80	42.98	13639.51
09-10-2016 00:00:00	3702.02	74.28	177774.50	41.91	13644.90
10-10-2016 00:00:00	3703.22	74.54	177811.70	42.37	13649.79
11-10-2016 00:00:00	3704.46	73.80	177852.10	42.89	13654.68
12-10-2016 00:00:00	3705.70	74.83	177890.70	42.76	13659.37
13-10-2016 00:00:00	3706.97	74.49	177930.60	42.64	13664.68
14-10-2016 00:00:00	3708.30	74.26	177973.00	42.83	13670.63
15-10-2016 00:00:00	3709.60	75.81	178013.40	43.37	13675.20
16-10-2016 00:00:00	3711.08	74.31	178062.60	44.31	13681.11
17-10-2016 00:00:00	3712.49	74.79	178109.10	44.49	13686.17
18-10-2016 00:00:00	3713.82	75.73	178150.30	43.23	13691.29
19-10-2016 00:00:00	3715.11	75.06	178190.50	42.81	13696.05
20-10-2016 00:00:00	3716.50	74.98	178233.80	43.14	13701.64

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	32.09	73.21	1049.30	42.82	147.03

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

Ленинградская 51  
ИМ 2300 N KX088  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	60	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	5728.74	-	204493.50	-	49998.07
21-09-2016 00:00:00	5729.59	65.91	204632.70	59.29	50009.67
22-09-2016 00:00:00	5730.40	70.76	204835.70	66.36	50020.67
23-09-2016 00:00:00	5731.25	70.02	205016.90	64.14	50031.57
24-09-2016 00:00:00	5733.04	67.97	205127.70	50.74	50044.07
25-09-2016 00:00:00	5735.04	70.75	205252.70	53.79	50056.17
26-09-2016 00:00:00	5737.08	69.34	205377.70	51.74	50070.17
27-09-2016 00:00:00	5738.84	69.52	205503.50	54.67	50081.67
28-09-2016 00:00:00	5740.59	69.91	205648.50	56.97	50091.87
29-09-2016 00:00:00	5742.41	63.68	205813.70	51.87	50103.77
30-09-2016 00:00:00	5744.56	71.03	206017.00	60.46	50113.77
01-10-2016 00:00:00	5746.90	70.45	206217.40	58.75	50124.67
02-10-2016 00:00:00	5749.37	70.61	206419.80	58.44	50136.57
03-10-2016 00:00:00	5751.86	71.07	206619.90	58.52	50149.27
04-10-2016 00:00:00	5754.23	71.38	206821.70	59.64	50158.97
05-10-2016 00:00:00	5756.72	70.24	207025.20	57.93	50168.47
06-10-2016 00:00:00	5759.37	71.02	207235.00	58.34	50179.27
07-10-2016 00:00:00	5762.13	71.63	207445.80	58.50	50189.77
08-10-2016 00:00:00	5764.77	71.73	207658.00	59.25	50199.27
09-10-2016 00:00:00	5767.44	71.48	207865.80	58.57	50211.57
10-10-2016 00:00:00	5770.21	71.61	208072.80	58.11	50224.47
11-10-2016 00:00:00	5772.89	71.27	208279.70	58.26	50235.17
12-10-2016 00:00:00	5775.61	72.06	208489.40	59.02	50245.67
13-10-2016 00:00:00	5778.40	71.64	208699.40	58.30	50256.57
14-10-2016 00:00:00	5781.24	71.39	208910.60	57.85	50267.17
15-10-2016 00:00:00	5784.02	72.96	209121.80	59.79	50276.57
16-10-2016 00:00:00	5787.26	71.16	209337.10	56.01	50288.17
17-10-2016 00:00:00	5790.51	71.97	209552.70	56.77	50300.07
18-10-2016 00:00:00	5793.44	72.66	209765.50	58.82	50310.27
19-10-2016 00:00:00	5796.25	72.38	209977.30	59.04	50320.27
20-10-2016 00:00:00	5799.09	72.25	210170.40	55.98	50330.47

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	70.35	70.66	5676.90	57.86	332.40

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 53  
ИМ 2300 N KX141  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	29.54	-	1605.79	-	382.48
21-09-2016 00:00:00	30.35	68.10	1679.08	54.75	392.46
22-09-2016 00:00:00	31.24	73.28	1735.53	57.13	402.28
23-09-2016 00:00:00	32.29	72.92	1790.02	53.85	411.61
24-09-2016 00:00:00	34.22	73.01	1854.82	43.03	420.73
25-09-2016 00:00:00	36.18	75.01	1920.95	44.91	432.56
26-09-2016 00:00:00	38.25	73.27	1992.95	44.51	446.36
27-09-2016 00:00:00	40.28	73.55	2059.84	42.78	456.86
28-09-2016 00:00:00	42.39	72.62	2147.44	44.22	467.36
29-09-2016 00:00:00	44.82	68.48	2264.53	45.77	478.92
30-09-2016 00:00:00	47.70	74.31	2367.40	46.44	488.63
01-10-2016 00:00:00	50.54	73.65	2472.08	46.41	498.68
02-10-2016 00:00:00	53.44	74.03	2575.20	46.01	509.26
03-10-2016 00:00:00	56.34	74.26	2683.50	47.01	521.42
04-10-2016 00:00:00	59.28	74.67	2792.52	47.74	531.73
05-10-2016 00:00:00	62.29	73.61	2905.97	47.01	541.44
06-10-2016 00:00:00	65.43	74.28	3022.55	47.05	552.25
07-10-2016 00:00:00	68.73	75.04	3141.85	47.13	562.98
08-10-2016 00:00:00	71.79	75.29	3251.02	47.20	572.55
09-10-2016 00:00:00	74.82	74.92	3359.41	47.15	582.78
10-10-2016 00:00:00	78.06	74.56	3487.93	48.54	596.26
11-10-2016 00:00:00	81.25	75.06	3606.16	48.08	606.64
12-10-2016 00:00:00	84.47	75.49	3727.82	48.88	616.78
13-10-2016 00:00:00	87.77	75.16	3847.59	47.48	628.05
14-10-2016 00:00:00	91.18	74.95	3968.37	46.78	638.46
15-10-2016 00:00:00	94.57	76.46	4086.89	47.94	648.68
16-10-2016 00:00:00	98.38	74.66	4224.72	47.00	660.27
17-10-2016 00:00:00	102.07	75.77	4352.44	46.79	672.12
18-10-2016 00:00:00	105.55	76.13	4472.84	47.10	683.00
19-10-2016 00:00:00	108.95	75.70	4593.37	47.44	693.57
20-10-2016 00:00:00	112.47	75.83	4715.94	47.06	704.52

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	82.93	74.14	3110.15	47.44	322.04

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

*[Подписи и печати]*

Ханты-Мансийский автономный округ  
Муниципальное образование  
Канцелярия

**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 59  
ИМ 2300 N CC567  
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	1357.66	-	58540.64	-	6753.90
21-09-2016 00:00:00	1358.21	67.30	58567.45	43.43	6760.80
22-09-2016 00:00:00	1358.71	71.29	58584.09	41.39	6766.30
23-09-2016 00:00:00	1359.27	71.09	58602.18	41.04	6772.25
24-09-2016 00:00:00	1360.32	71.89	58633.90	39.16	6778.90
25-09-2016 00:00:00	1361.37	73.97	58664.27	39.34	6785.90
26-09-2016 00:00:00	1362.38	72.39	58693.77	38.37	6794.30
27-09-2016 00:00:00	1363.28	72.50	58720.54	38.91	6800.40
28-09-2016 00:00:00	1364.17	71.97	58751.48	39.43	6806.40
29-09-2016 00:00:00	1365.11	66.26	58792.28	40.26	6812.80
30-09-2016 00:00:00	1366.21	73.51	58825.57	40.77	6818.70
01-10-2016 00:00:00	1367.32	72.97	58859.53	40.40	6825.20
02-10-2016 00:00:00	1368.46	73.22	58894.03	40.37	6832.20
03-10-2016 00:00:00	1369.62	73.51	58928.79	40.10	6840.15
04-10-2016 00:00:00	1370.74	73.88	58962.79	40.91	6846.00
05-10-2016 00:00:00	1371.89	72.84	58999.33	41.39	6851.90
06-10-2016 00:00:00	1373.05	73.56	59035.39	41.35	6858.00
07-10-2016 00:00:00	1374.25	74.29	59072.14	41.56	6863.60
08-10-2016 00:00:00	1375.40	74.45	59107.34	41.61	6868.70
09-10-2016 00:00:00	1376.60	74.08	59142.90	40.61	6875.60
10-10-2016 00:00:00	1377.84	74.04	59180.50	40.85	6882.90
11-10-2016 00:00:00	1379.06	74.16	59218.12	41.64	6888.80
12-10-2016 00:00:00	1380.31	74.77	59255.61	41.50	6895.35
13-10-2016 00:00:00	1381.60	74.43	59294.42	41.40	6902.50
14-10-2016 00:00:00	1382.84	74.20	59333.42	42.33	6908.00
15-10-2016 00:00:00	1384.13	75.74	59372.08	42.35	6914.10
16-10-2016 00:00:00	1385.54	74.13	59418.26	43.65	6920.80
17-10-2016 00:00:00	1386.96	75.06	59461.86	42.74	6929.10
18-10-2016 00:00:00	1388.20	75.44	59499.56	42.45	6934.30
19-10-2016 00:00:00	1389.45	75.00	59537.50	42.04	6940.10
20-10-2016 00:00:00	1390.72	75.11	59576.48	42.61	6945.80

Итого за отчетный период:


часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	33.06	73.24	1035.84	41.13	191.90

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Ленинградская 61  
ИМ 2300 N КХ146  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	36.03	-	3308.35	-	313.01
21-09-2016 00:00:00	37.12	68.12	3398.82	54.62	321.45
22-09-2016 00:00:00	38.96	73.44	3486.99	49.57	329.43
23-09-2016 00:00:00	40.61	73.11	3562.00	49.87	338.50
24-09-2016 00:00:00	42.49	72.88	3629.40	45.09	347.56
25-09-2016 00:00:00	44.45	74.89	3703.99	47.72	357.47
26-09-2016 00:00:00	46.38	73.16	3777.60	46.37	370.52
27-09-2016 00:00:00	48.15	73.37	3849.19	48.07	379.28
28-09-2016 00:00:00	49.91	72.31	3925.40	47.02	388.91
29-09-2016 00:00:00	51.79	68.07	4022.95	47.38	397.55
30-09-2016 00:00:00	54.18	74.27	4121.82	48.73	405.97
01-10-2016 00:00:00	56.62	73.67	4227.16	49.36	415.34
02-10-2016 00:00:00	59.15	74.07	4336.83	49.72	425.92
03-10-2016 00:00:00	61.65	74.27	4445.49	49.73	437.15
04-10-2016 00:00:00	64.15	74.63	4552.95	49.21	446.38
05-10-2016 00:00:00	66.75	73.62	4666.26	49.22	455.31
06-10-2016 00:00:00	69.49	74.30	4784.15	49.56	464.38
07-10-2016 00:00:00	72.24	75.06	4896.07	49.02	472.91
08-10-2016 00:00:00	74.86	75.34	4999.43	48.65	480.71
09-10-2016 00:00:00	77.55	75.01	5109.62	49.29	491.12
10-10-2016 00:00:00	80.32	74.61	5228.50	49.54	503.01
11-10-2016 00:00:00	82.97	75.02	5329.94	47.67	512.13
12-10-2016 00:00:00	85.69	75.40	5426.28	46.35	521.98
13-10-2016 00:00:00	88.47	75.10	5527.67	46.71	532.26
14-10-2016 00:00:00	91.33	74.93	5632.80	47.06	541.40
15-10-2016 00:00:00	94.13	76.38	5730.08	46.62	550.13
16-10-2016 00:00:00	97.23	74.69	5847.01	47.73	560.51
17-10-2016 00:00:00	100.40	75.82	5964.67	48.23	573.70
18-10-2016 00:00:00	103.30	76.12	6067.58	47.02	583.45
19-10-2016 00:00:00	105.51	75.40	6145.95	47.86	593.26
20-10-2016 00:00:00	108.44	75.83	6248.67	46.82	603.17

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	72.41	74.10	2940.32	48.33	290.16

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ**

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Прибалтийская 23

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031396

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см²	P2, к/см²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.09.16	24		32,5	32,3	0,2	72,5	45,3	27,2									0,88
22.09.16	24		37,2	37,1	0,1	72,3	43,8	28,5									1,10
23.09.16	24		70,3	69,4	0,9	73,9	39,8	34,1									2,31
24.09.16	24		62,7	62,1	0,6	75,3	39,0	36,3									2,23
25.09.16	24		63,7	62,9	0,8	73,7	39,8	33,9									2,10
26.09.16	24		45,7	45,3	0,4	73,1	41,0	32,1									1,50
27.09.16	24		92,0	90,3	1,7	71,8	39,7	32,1									2,15
28.09.16	24		114,3	112,5	1,8	70,1	41,0	29,1									2,49
29.09.16	24		82,5	81,3	1,2	74,4	39,5	34,9									2,85
30.09.16	24		84,0	82,2	1,8	74,2	39,6	34,7									2,87
01.10.16	24		85,7	84,4	1,3	74,6	39,7	35,0									2,95
02.10.16	24		86,0	84,7	1,3	75,0	39,7	35,4									2,96
03.10.16	24		87,7	86,2	1,5	74,6	39,5	35,1									3,02
04.10.16	24		94,7	93,2	1,5	74,3	40,3	34,0									3,18
05.10.16	24		95,8	94,3	1,5	74,8	40,1	34,6									3,24
06.10.16	24		98,7	97,0	1,7	75,4	40,9	34,6									3,37
07.10.16	24		82,8	81,5	1,3	75,5	39,1	36,3									2,96
08.10.16	24		91,4	89,8	1,6	75,6	39,4	36,2									3,24
09.10.16	24		96,5	95,0	1,5	74,9	40,2	34,7									3,25
10.10.16	24		88,9	87,3	1,6	75,5	39,6	35,8									3,13
11.10.16	24		90,4	88,9	1,5	75,7	39,6	36,2									3,22
12.10.16	24		92,2	90,6	1,6	75,5	39,7	35,8									3,22
13.10.16	24		97,1	95,5	1,6	76,0	40,2	35,9									3,41
14.10.16	24		93,3	91,6	1,7	76,2	40,2	36,1									3,34
15.10.16	24		117,0	115,1	1,9	75,1	41,6	33,5									3,87
16.10.16	24		105,6	103,8	1,8	76,8	40,9	35,9									3,73
17.10.16	24		91,1	89,5	1,6	76,3	39,5	36,8									3,27
18.10.16	24		95,4	93,8	1,6	75,8	39,8	36,0									3,36
19.10.16	24		93,8	92,2	1,6	76,4	40,0	36,4									3,40
20.10.16	24		102,1	100,3	1,8	76,4	40,7	35,7									3,62
Среднее	24		85,7	84,3	1,4	74,7	40,3	34,4									2,9
Итого	720		2571,1	2530,1	41,0												86,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
21.10.2016 14:19:00	211273,3	208537,3				5692,31	47571

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "ЕРИЦ" \_\_\_\_\_



## Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Прибалтийская 23

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031383

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$ 

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

## Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.09.16	27,4	16,6	10,8	27,7	16,7	11,0					*	1024
22.09.16	27,3	15,6	11,7	27,7	15,7	12,0					*	1024
23.09.16	26,7	15,9	10,8	27,1	16,0	11,1					*	1024
24.09.16	28,4	15,1	13,3	28,8	15,2	13,6					*	1024
25.09.16	29,1	13,9	15,2	29,5	14,0	15,5					*	1024
26.09.16	27,1	15,7	11,4	27,5	15,8	11,7					*	1024
27.09.16	26,9	15,9	11,0	27,2	16,0	11,2					*	1024
28.09.16	27,2	15,1	12,1	27,6	15,2	12,4					*	1024
29.09.16	27,2	15,2	12,0	27,6	15,3	12,3					*	1024
30.09.16	27,0	15,4	11,6	27,4	15,5	11,9					*	1024
01.10.16	27,7	14,4	13,3	28,1	14,5	13,6					*	1024
02.10.16	27,9	14,4	13,5	28,2	14,5	13,7					*	1024
03.10.16	27,4	15,1	12,3	27,8	15,2	12,6					*	1024
04.10.16	26,0	16,2	9,8	26,4	16,3	10,1					*	1024
05.10.16	26,7	15,3	11,4	27,1	15,4	11,7					*	1024
06.10.16	26,8	15,0	11,8	27,2	15,1	12,1					*	1024
07.10.16	25,9	15,8	10,1	26,2	15,9	10,3					*	1024
08.10.16	27,4	13,8	13,6	27,8	13,9	13,9					*	1024
09.10.16	28,4	12,3	16,1	28,8	12,4	16,4					*	1024
10.10.16	26,3	14,3	12,0	26,7	14,4	12,3					*	1024
11.10.16	26,4	14,2	12,2	26,8	14,3	12,5					*	1024
12.10.16	25,6	14,6	11,0	25,9	14,7	11,2					*	1024
13.10.16	26,5	13,6	12,9	26,9	13,7	13,2					*	1024
14.10.16	25,5	15,3	10,2	25,9	15,4	10,5					*	1024
15.10.16	27,2	13,3	13,9	27,5	13,3	14,2					*	1024
16.10.16	27,6	12,0	15,6	28,0	12,1	15,9					*	1024
17.10.16	25,9	13,8	12,1	26,3	13,9	12,4					*	1024
18.10.16	26,1	13,6	12,5	26,5	13,7	12,8					*	1024
19.10.16	26,4	13,9	12,5	26,7	14,0	12,7					*	1024
20.10.16	26,6	13,9	12,7	27,0	14,0	13,0					*	1024
Итого	808,6	439,2	369,4	819,9	442,1	377,8					0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.10.2016	56216,2	18486,5	59269,7	18957,8	44347

Представитель Управляющей компании

подпись

расшифровка

Представитель ООО "Теплосервис"

подпись

расшифровка

Представитель ООО "КонцессКом"


подпись

расшифровка

Представитель ООО "ЕРИЦ"

подпись

расшифровка



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Прибалтийская 27/1  
ИМ 2300 N KX128  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	150	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	14531.61	-	555679.30	-	57990.69
21-09-2016 00:00:00	14533.26	67.02	555790.70	49.43	58001.47
22-09-2016 00:00:00	14536.20	70.79	555907.10	43.77	58011.94
23-09-2016 00:00:00	14538.35	60.98	555985.80	39.55	58020.67
24-09-2016 00:00:00	14538.59	21.67	555995.10	21.87	58027.99
25-09-2016 00:00:00	14542.39	73.33	556120.60	42.60	58041.31
26-09-2016 00:00:00	14545.74	71.90	556236.90	43.10	58052.70
27-09-2016 00:00:00	14547.93	56.91	556312.40	37.31	58064.61
28-09-2016 00:00:00	14548.54	48.74	556339.10	34.41	58073.39
29-09-2016 00:00:00	14551.39	57.27	556510.70	39.68	58084.15
30-09-2016 00:00:00	14554.39	63.79	556610.50	40.24	58094.98
01-10-2016 00:00:00	14558.32	68.56	556748.90	42.46	58107.04
02-10-2016 00:00:00	14562.44	72.81	556894.10	44.22	58118.23
03-10-2016 00:00:00	14566.54	72.93	557038.60	44.19	58130.08
04-10-2016 00:00:00	14570.64	73.27	557181.60	44.06	58141.59
05-10-2016 00:00:00	14574.85	72.23	557334.60	44.30	58151.48
06-10-2016 00:00:00	14579.39	73.33	557496.30	44.99	58161.93
07-10-2016 00:00:00	14583.95	73.61	557658.00	45.07	58171.42
08-10-2016 00:00:00	14588.58	73.94	557817.20	44.50	58183.52
09-10-2016 00:00:00	14592.97	73.64	557964.60	43.56	58195.88
10-10-2016 00:00:00	14597.43	73.86	558114.10	43.74	58207.52
11-10-2016 00:00:00	14602.03	73.15	558275.60	44.13	58220.11
12-10-2016 00:00:00	14606.61	74.15	558426.80	43.57	58231.11
13-10-2016 00:00:00	14611.20	73.91	558581.10	43.82	58242.14
14-10-2016 00:00:00	14615.88	73.61	558740.00	43.91	58253.30
15-10-2016 00:00:00	14620.71	75.18	558898.80	44.15	58264.90
16-10-2016 00:00:00	14625.85	73.85	559078.30	44.94	58276.60
17-10-2016 00:00:00	14631.14	74.28	559262.70	45.50	58287.29
18-10-2016 00:00:00	14636.14	75.26	559427.20	44.47	58299.23
19-10-2016 00:00:00	14640.80	74.40	559581.80	43.83	58309.52
20-10-2016 00:00:00	14645.59	74.32	559741.60	44.15	58320.07

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	113.98	68.76	4062.30	42.52	329.38

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании \_\_\_\_\_

Представитель ООО "Теплосервис" \_\_\_\_\_

Представитель ООО "КонцессКом" \_\_\_\_\_



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

Прибалтийская 29/1  
ИМ 2300 N CD878  
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут. )

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	1262.57	-	44501.90	-	4426.71
21-09-2016 00:00:00	1264.49	67.71	44648.42	50.09	4438.36
22-09-2016 00:00:00	1267.35	73.14	44754.46	44.71	4451.47
23-09-2016 00:00:00	1268.55	48.27	44797.52	33.80	4462.46
24-09-2016 00:00:00	1270.04	37.17	44848.93	28.53	4475.17
25-09-2016 00:00:00	1273.36	74.59	44953.44	42.47	4492.06
26-09-2016 00:00:00	1276.43	72.85	45050.19	40.85	4512.77
27-09-2016 00:00:00	1277.75	45.77	45092.66	31.94	4524.76
28-09-2016 00:00:00	1279.40	48.03	45158.56	33.66	4537.64
29-09-2016 00:00:00	1282.89	68.32	45321.41	45.30	4552.95
30-09-2016 00:00:00	1287.03	73.21	45476.12	46.69	4565.61
01-10-2016 00:00:00	1291.17	73.34	45633.34	46.60	4576.95
02-10-2016 00:00:00	1295.38	73.78	45791.52	46.79	4590.75
03-10-2016 00:00:00	1299.70	74.02	45955.35	47.05	4608.26
04-10-2016 00:00:00	1303.99	74.31	46117.05	46.90	4622.37
05-10-2016 00:00:00	1308.52	73.42	46295.75	47.35	4637.70
06-10-2016 00:00:00	1313.13	74.04	46475.34	47.72	4652.24
07-10-2016 00:00:00	1317.76	74.77	46650.05	47.61	4666.71
08-10-2016 00:00:00	1322.00	74.95	46803.38	46.73	4680.91
09-10-2016 00:00:00	1326.28	74.64	46956.93	46.41	4696.15
10-10-2016 00:00:00	1330.73	74.19	47127.36	47.06	4714.89
11-10-2016 00:00:00	1335.00	74.72	47283.41	46.74	4729.33
12-10-2016 00:00:00	1339.32	75.09	47439.99	46.86	4743.29
13-10-2016 00:00:00	1343.75	74.85	47602.39	47.00	4757.07
14-10-2016 00:00:00	1348.35	74.72	47771.82	47.16	4770.87
15-10-2016 00:00:00	1352.96	76.08	47935.46	47.10	4785.32
16-10-2016 00:00:00	1358.22	74.48	48141.44	48.56	4802.23
17-10-2016 00:00:00	1363.52	75.66	48338.75	48.58	4821.45
18-10-2016 00:00:00	1368.08	75.78	48500.59	47.13	4833.37
19-10-2016 00:00:00	1372.62	75.42	48663.59	46.90	4846.98
20-10-2016 00:00:00	1377.22	75.49	48826.50	46.99	4860.20

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
720:00	114.65	70.09	4324.60	44.71	433.50

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



**Отчет о потреблении...**  
от 21-10-2016  
За период с 20-09-2016 00:00:00 по 20-10-2016 00:00:00

Потребитель :  
Прибор :  
Назначение :

ул. Прибалтийская 31/1  
ИМ 2300 N KW244  
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	120	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-09-2016 00:00:00	4132.49	-	180238.60	-	14501.96
21-09-2016 00:00:00	4133.85	68.83	180323.80	49.48	14517.72
22-09-2016 00:00:00	4135.99	73.15	180410.00	46.24	14530.99
23-09-2016 00:00:00	4137.48	59.91	180577.10	51.85	14543.84
24-09-2016 00:00:00	4137.73	21.94	180585.60	22.19	14553.22
25-09-2016 00:00:00	4140.53	75.16	180678.00	43.86	14572.53
26-09-2016 00:00:00	4142.99	73.58	180762.00	43.62	14588.50
27-09-2016 00:00:00	4144.56	53.66	180812.30	35.37	14605.43
28-09-2016 00:00:00	4145.30	45.65	180836.80	31.78	14617.37
29-09-2016 00:00:00	4147.84	59.35	180970.50	40.09	14635.94
30-09-2016 00:00:00	4151.15	73.61	181084.90	44.54	14650.83
01-10-2016 00:00:00	4154.58	73.88	181203.30	44.43	14665.77
02-10-2016 00:00:00	4158.00	74.09	181320.30	44.50	14681.03
03-10-2016 00:00:00	4161.32	74.26	181433.10	44.27	14695.44
04-10-2016 00:00:00	4164.84	74.73	181555.60	44.73	14712.07
05-10-2016 00:00:00	4168.64	73.51	181691.00	44.66	14727.16
06-10-2016 00:00:00	4172.78	74.53	181835.70	45.33	14742.23
07-10-2016 00:00:00	4176.88	74.89	181977.30	45.26	14756.40
08-10-2016 00:00:00	4180.92	75.16	182115.40	45.20	14771.09
09-10-2016 00:00:00	4184.95	75.00	182251.00	44.93	14787.75
10-10-2016 00:00:00	4189.10	75.27	182391.60	45.24	14806.55
11-10-2016 00:00:00	4193.13	74.47	182534.10	45.39	14822.24
12-10-2016 00:00:00	4197.03	75.54	182662.50	44.81	14835.13
13-10-2016 00:00:00	4201.10	75.19	182799.70	45.03	14851.96
14-10-2016 00:00:00	4205.12	74.88	182935.40	44.96	14866.86
15-10-2016 00:00:00	4209.27	76.54	183070.90	45.38	14882.21
16-10-2016 00:00:00	4213.73	74.83	183227.60	45.94	14899.81
17-10-2016 00:00:00	4218.21	75.40	183383.00	46.34	14915.21
18-10-2016 00:00:00	4222.47	76.42	183522.10	45.34	14931.38
19-10-2016 00:00:00	4226.53	75.78	183655.60	44.96	14945.72
20-10-2016 00:00:00	4230.66	75.59	183791.60	44.93	14960.96

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
720:00	98.17	70.16	3553.00	43.69	459.00

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

