



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 2 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031403

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,4	53,2	19,3	66,9	66,3	0,6	1,2	-
22.09.2016	72,0	53,3	18,7	68,8	68,0	0,8	1,3	-
23.09.2016	71,8	49,3	22,5	81,3	80,1	1,2	1,8	-
24.09.2016	74,5	48,1	26,4	81,6	80,7	0,9	2,0	-
25.09.2016	73,0	49,4	23,7	83,8	83,2	0,6	1,9	-
26.09.2016	72,4	51,3	21,1	78,7	77,9	0,8	1,6	-
27.09.2016	71,7	52,6	19,1	85,8	85,1	0,7	1,3	-
28.09.2016	67,0	47,0	20,0	142,3	140,8	1,5	2,6	-
29.09.2016	74,2	45,4	28,8	119,0	118,0	1,0	3,3	-
30.09.2016	73,6	45,4	28,2	119,8	118,5	1,3	3,3	-
01.10.2016	73,9	45,8	28,1	122,5	121,3	1,2	3,3	-
02.10.2016	74,1	45,9	28,2	123,4	122,2	1,2	3,4	-
03.10.2016	74,5	45,7	28,8	123,8	122,6	1,2	3,4	-
04.10.2016	73,5	46,0	27,5	134,3	133,2	1,1	3,5	-
05.10.2016	74,2	46,0	28,2	130,5	129,4	1,1	3,6	-
06.10.2016	74,9	45,9	29,0	128,0	126,6	1,4	3,6	-
07.10.2016	75,2	45,5	29,6	122,4	121,3	1,1	3,5	-
08.10.2016	74,8	45,4	29,4	116,6	115,5	1,1	3,3	-
09.10.2016	74,5	45,7	28,8	133,3	131,9	1,4	3,6	-
10.10.2016	74,8	45,7	29,1	130,6	129,1	1,5	3,7	-
11.10.2016	75,4	45,6	29,8	129,2	127,8	1,4	3,7	-
12.10.2016	75,0	45,6	29,5	124,4	122,9	1,5	3,6	-
13.10.2016	74,8	45,7	29,1	135,3	133,8	1,5	3,8	-
14.10.2016	76,3	45,7	30,6	130,7	129,3	1,4	3,9	-
15.10.2016	74,6	46,5	28,2	156,5	154,8	1,7	4,3	-
16.10.2016	75,7	46,5	29,2	146,6	145,0	1,6	4,2	-
17.10.2016	76,1	45,8	30,2	135,4	134,1	1,3	3,9	-
18.10.2016	75,6	45,4	30,2	136,1	134,8	1,3	3,9	-
19.10.2016	75,8	45,8	30,0	140,9	139,3	1,6	4,2	-
20.10.2016	76,1	45,6	30,5	134,4	132,9	1,5	4,0	-
Среднее	74,1	47,0	27,1	118,8	117,5	1,2	3,2	-
Итого				3 562,9	3 526,4	36,5	94,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:48	236 113,3	236 215,5	6 640,2	47510

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Ленинградская, дом 2 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031438

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	100,0	90,1	9,9	101,6	91,2	10,4	
22.09.2016	102,3	92,0	10,3	103,8	93,1	10,7	
23.09.2016	107,2	99,1	8,1	108,9	100,3	8,6	
24.09.2016	109,0	98,3	10,7	110,6	99,4	11,2	
25.09.2016	111,0	97,8	13,2	112,7	99,1	13,6	
26.09.2016	109,1	99,3	9,8	110,8	100,5	10,3	
27.09.2016	109,5	99,3	10,2	111,2	100,6	10,6	
28.09.2016	109,8	99,7	10,1	111,3	100,9	10,4	
29.09.2016	109,1	98,7	10,4	110,8	100,0	10,8	
30.09.2016	106,2	96,5	9,7	107,8	97,8	10,0	
01.10.2016	108,8	98,4	10,4	110,5	99,8	10,7	
02.10.2016	110,2	97,7	12,5	111,9	99,0	12,9	
03.10.2016	108,6	98,1	10,5	110,3	99,4	10,9	
04.10.2016	109,0	97,8	11,2	110,7	99,1	11,6	
05.10.2016	108,3	97,7	10,6	110,0	99,0	11,0	
06.10.2016	108,1	97,7	10,4	109,8	98,9	10,9	
07.10.2016	108,1	97,2	10,9	109,7	98,5	11,2	
08.10.2016	108,0	97,8	10,2	109,7	99,1	10,6	
09.10.2016	110,1	96,8	13,3	111,8	98,1	13,7	
10.10.2016	109,1	97,4	10,7	109,8	98,7	11,1	
11.10.2016	108,8	96,9	11,9	110,5	98,2	12,3	
12.10.2016	108,2	98,1	10,1	109,8	99,4	10,4	
13.10.2016	108,8	97,4	11,4	110,5	98,7	11,8	
14.10.2016	108,4	97,2	11,2	110,1	98,5	11,6	
15.10.2016	108,6	96,9	11,7	110,3	98,2	12,1	
16.10.2016	109,7	95,3	13,4	111,4	97,6	13,8	
17.10.2016	108,3	96,8	11,5	109,9	98,1	11,8	
18.10.2016	107,5	96,4	11,1	109,2	97,6	11,6	
19.10.2016	108,2	95,9	12,3	109,9	97,2	12,7	
20.10.2016	106,7	96,6	10,1	108,3	97,9	10,4	
Среднее	108,1	97,2	10,9	109,8	98,5	11,3	
Итого	3243,7	2915,9	327,8	3293,6	2953,9	339,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 03:52	154 089,1	154 089,1	171 705,6	155 992,4	47552

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 16 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244252

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,6	48,0	24,6	37,5	38,0	-0,5	0,9	-
22.09.2016	72,5	48,0	24,5	42,9	43,6	-0,7	1,0	-
23.09.2016	72,5	41,9	30,5	67,4	68,7	-1,3	2,0	-
24.09.2016	74,6	42,6	32,0	61,8	63,4	-1,6	1,9	-
25.09.2016	73,1	43,7	29,4	64,6	65,8	-1,2	1,9	-
26.09.2016	73,0	44,5	28,5	52,3	53,4	-1,1	1,5	-
27.09.2016	72,5	44,6	27,9	64,5	65,1	-0,6	1,5	-
28.09.2016	68,4	43,5	25,0	95,3	96,2	-0,9	1,9	-
29.09.2016	74,3	42,6	31,7	75,4	76,8	-1,4	2,3	-
30.09.2016	73,7	42,7	31,0	76,8	78,2	-1,4	2,3	-
01.10.2016	74,0	43,5	30,5	80,9	82,3	-1,4	2,4	-
02.10.2016	74,2	43,2	31,1	76,6	78,0	-1,4	2,3	-
03.10.2016	74,6	42,9	31,7	78,3	79,6	-1,3	2,4	-
04.10.2016	73,6	43,1	30,5	83,4	84,8	-1,4	2,5	-
05.10.2016	74,4	44,2	30,1	91,4	93,1	-1,7	2,7	-
06.10.2016	75,0	43,8	31,2	87,5	89,1	-1,6	2,6	-
07.10.2016	75,2	42,6	32,5	72,0	73,3	-1,3	2,3	-
08.10.2016	74,8	42,6	32,3	75,7	77,0	-1,3	2,4	-
09.10.2016	74,7	43,6	31,1	86,9	88,4	-1,5	2,6	-
10.10.2016	74,8	43,1	31,8	76,7	78,1	-1,4	2,4	-
11.10.2016	75,4	43,5	31,9	85,4	86,9	-1,5	2,6	-
12.10.2016	75,1	43,0	32,1	76,0	77,8	-1,8	2,4	-
13.10.2016	74,9	43,7	31,2	86,4	88,3	-1,9	2,6	-
14.10.2016	76,4	43,2	33,1	80,9	82,4	-1,5	2,6	-
15.10.2016	74,8	45,4	29,4	108,9	110,9	-2,0	3,1	-
16.10.2016	75,8	44,2	31,5	93,5	95,2	-1,7	2,9	-
17.10.2016	76,2	43,6	32,6	81,8	83,3	-1,5	2,6	-
18.10.2016	75,6	42,6	33,0	75,9	77,4	-1,5	2,5	-
19.10.2016	75,8	43,4	32,5	81,9	83,5	-1,6	2,6	-
20.10.2016	76,2	44,0	32,2	87,5	89,2	-1,7	2,8	-
Среднее	74,3	43,7	30,6	76,9	78,3	-1,4	2,3	
Итого				2 306,1	2 347,8	-41,7	68,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 01:02	127 771,3	126 841,9	3 368,2	40786

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 16 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031372

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	39,3	30,1	9,2	39,8	30,4	9,4	
22.09.2016	40,6	29,5	11,1	41,2	29,8	11,4	
23.09.2016	40,2	29,8	10,4	40,7	30,1	10,6	
24.09.2016	39,8	30,0	9,8	40,4	30,2	10,2	
25.09.2016	41,6	29,3	12,3	42,2	29,6	12,6	
26.09.2016	39,6	30,1	9,5	40,1	30,4	9,7	
27.09.2016	38,7	30,1	8,6	39,3	30,4	8,9	
28.09.2016	40,0	29,8	10,2	40,5	30,0	10,5	
29.09.2016	39,8	29,9	9,9	40,3	30,2	10,1	
30.09.2016	39,7	29,8	9,9	40,3	30,1	10,2	
01.10.2016	40,8	29,5	11,3	41,3	29,7	11,6	
02.10.2016	40,8	29,4	11,4	41,4	29,7	11,7	
03.10.2016	39,8	29,7	10,1	40,4	30,0	10,4	
04.10.2016	38,6	30,0	8,6	39,1	30,3	8,8	
05.10.2016	40,0	29,6	10,4	40,6	29,8	10,8	
06.10.2016	39,8	29,5	10,3	40,3	29,8	10,5	
07.10.2016	38,5	29,9	8,6	39,1	30,2	8,9	
08.10.2016	39,7	29,5	10,2	40,2	29,7	10,5	
09.10.2016	41,4	28,7	12,7	42,0	29,0	13,0	
10.10.2016	38,5	29,6	8,9	39,0	29,9	9,1	
11.10.2016	40,3	28,8	11,5	40,9	29,0	11,9	
12.10.2016	38,6	29,6	9,0	39,1	29,9	9,2	
13.10.2016	39,5	29,1	10,4	40,1	29,4	10,7	
14.10.2016	38,7	29,4	9,3	39,2	29,6	9,6	
15.10.2016	39,6	29,0	10,6	40,2	29,3	10,9	
16.10.2016	40,9	28,5	12,4	41,4	28,8	12,6	
17.10.2016	39,0	29,2	9,8	39,6	29,4	10,2	
18.10.2016	37,7	29,5	8,2	38,2	29,8	8,4	
19.10.2016	38,0	29,3	8,7	38,5	29,6	8,9	
20.10.2016	38,0	29,3	8,7	38,6	29,5	9,1	
Среднее	39,6	29,5	10,1	40,1	29,8	10,3	
Итого	1187,5	885,5	302,0	1204,0	893,6	310,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:02	59 282,5	59 282,5	78 150,6	59 911,1	47555

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 18 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6813893

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,6	45,6	27,3	38,5	0,0	38,5	1,1	-
22.09.2016	72,5	45,4	27,2	37,4	0,0	37,4	1,0	-
23.09.2016	72,6	39,7	32,9	78,1	0,0	78,1	2,5	-
24.09.2016	74,8	40,3	34,5	70,0	0,0	70,0	2,4	-
25.09.2016	73,1	40,3	32,8	67,4	0,0	67,4	2,2	-
26.09.2016	73,2	41,9	31,3	53,8	0,0	53,8	1,7	-
27.09.2016	72,5	42,4	30,1	64,3	0,0	64,3	1,7	-
28.09.2016	68,5	40,3	28,1	90,1	0,0	90,1	2,3	-
29.09.2016	74,3	41,4	32,9	85,5	0,0	85,5	2,8	-
30.09.2016	73,7	41,4	32,3	85,0	0,0	85,0	2,7	-
01.10.2016	74,0	41,6	32,4	87,5	0,0	87,5	2,8	-
02.10.2016	74,3	41,3	33,0	85,7	0,0	85,7	2,8	-
03.10.2016	74,7	41,7	33,0	86,9	0,0	86,9	2,8	-
04.10.2016	73,7	42,0	31,7	92,7	0,0	92,7	2,9	-
05.10.2016	74,4	42,2	32,2	92,8	0,0	92,8	3,0	-
06.10.2016	75,1	42,2	32,9	92,8	0,0	92,8	3,0	-
07.10.2016	75,3	41,6	33,7	83,7	0,0	83,7	2,8	-
08.10.2016	75,0	41,3	33,7	84,9	0,0	84,9	2,8	-
09.10.2016	74,8	41,9	32,9	94,4	0,0	94,4	3,0	-
10.10.2016	75,1	41,9	33,2	92,0	0,0	92,0	3,0	-
11.10.2016	75,6	41,8	33,7	88,8	0,0	88,8	3,0	-
12.10.2016	75,3	42,0	33,3	92,4	0,0	92,4	3,1	-
13.10.2016	75,0	42,3	32,8	94,0	0,0	94,0	3,0	-
14.10.2016	76,6	42,3	34,3	91,3	0,0	91,3	3,1	-
15.10.2016	74,8	43,2	31,5	110,9	0,0	110,9	3,5	-
16.10.2016	75,8	42,7	33,1	104,1	0,0	104,1	3,4	-
17.10.2016	76,3	42,3	34,0	92,3	0,0	92,3	3,1	-
18.10.2016	75,8	42,1	33,7	92,6	0,0	92,6	3,1	-
19.10.2016	75,9	42,2	33,8	91,7	0,0	91,7	3,1	-
20.10.2016	76,2	42,4	33,8	96,2	0,0	96,2	3,2	-
Среднее	74,4	42,0	32,4	83,9	0,0	83,9	2,7	-
Итого				2 517,8	0,0	2 517,8	81,1	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:03	192 027,6	2 575,6	5 944,9	53182

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 18 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6793866

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	57,6	46,0	11,6	58,4	46,4	12,0	
22.09.2016	56,9	45,9	11,0	57,8	46,3	11,3	
23.09.2016	57,1	45,9	11,2	57,9	46,4	11,5	
24.09.2016	56,8	46,1	10,7	57,6	46,5	11,1	
25.09.2016	60,5	45,1	15,4	61,3	45,5	15,8	
26.09.2016	58,2	45,8	12,4	58,9	46,2	12,7	
27.09.2016	56,6	46,0	10,6	57,4	46,4	11,0	
28.09.2016	57,3	45,8	11,5	58,0	46,2	11,8	
29.09.2016	56,9	45,7	11,2	57,7	46,2	11,5	
30.09.2016	56,5	45,8	10,7	57,3	46,2	11,1	
01.10.2016	57,7	45,6	12,1	58,5	46,0	12,5	
02.10.2016	58,3	45,4	12,9	59,1	45,8	13,3	
03.10.2016	57,1	45,4	11,7	57,9	45,9	12,0	
04.10.2016	57,0	45,6	11,4	57,7	46,0	11,7	
05.10.2016	56,7	45,6	11,1	57,5	46,0	11,5	
06.10.2016	56,9	45,4	11,5	57,7	45,8	11,9	
07.10.2016	55,7	45,7	10,0	56,4	46,1	10,3	
08.10.2016	56,7	45,3	11,4	57,5	45,8	11,7	
09.10.2016	59,1	44,9	14,2	59,9	45,3	14,6	
10.10.2016	57,9	45,1	12,8	58,7	45,5	13,2	
11.10.2016	56,6	45,3	11,3	57,4	45,7	11,7	
12.10.2016	57,9	45,0	12,9	58,7	45,4	13,3	
13.10.2016	56,5	45,0	11,5	57,3	45,5	11,8	
14.10.2016	56,2	45,2	11,0	56,9	45,6	11,3	
15.10.2016	58,7	44,8	13,9	59,5	45,2	14,3	
16.10.2016	60,3	44,2	16,1	61,1	44,6	16,5	
17.10.2016	56,5	45,1	11,4	57,3	45,5	11,8	
18.10.2016	56,8	44,9	11,9	57,6	45,3	12,3	
19.10.2016	56,0	45,1	10,9	56,8	45,5	11,3	
20.10.2016	57,5	44,7	12,8	58,2	45,2	13,0	
Среднее	57,4	45,4	12,0	58,1	45,8	12,3	
Итого	1720,5	1361,4	359,1	1743,8	1374,0	369,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	39 982,8	38 982,8	51 737,7	40 367,7	25382

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 18А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6813894

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,4	45,0	27,4	37,2	0,0	37,2	1,0	-
22.09.2016	72,3	45,1	27,2	38,7	0,0	38,7	1,0	-
23.09.2016	72,4	38,6	33,8	66,6	0,0	66,6	2,2	-
24.09.2016	74,5	39,7	34,8	64,4	0,0	64,4	2,2	-
25.09.2016	72,8	40,2	32,6	62,0	0,0	62,0	2,0	-
26.09.2016	73,0	41,0	32,0	55,9	0,0	55,9	1,8	-
27.09.2016	72,1	42,3	29,8	55,1	0,0	55,1	1,5	-
28.09.2016	68,3	38,8	29,5	71,5	0,0	71,5	2,0	-
29.09.2016	74,0	40,0	34,0	75,8	0,0	75,8	2,5	-
30.09.2016	73,4	39,8	33,6	75,2	0,0	75,2	2,5	-
01.10.2016	73,7	40,1	33,7	76,4	0,0	76,4	2,5	-
02.10.2016	74,0	40,5	33,5	81,4	0,0	81,4	2,7	-
03.10.2016	74,4	40,0	34,4	77,7	0,0	77,7	2,6	-
04.10.2016	73,4	40,4	33,0	86,8	0,0	86,8	2,8	-
05.10.2016	74,1	40,3	33,8	85,2	0,0	85,2	2,8	-
06.10.2016	74,8	40,3	34,5	83,0	0,0	83,0	2,8	-
07.10.2016	75,0	39,6	35,4	74,0	0,0	74,0	2,6	-
08.10.2016	74,7	39,4	35,2	74,9	0,0	74,9	2,6	-
09.10.2016	74,4	39,8	34,7	82,4	0,0	82,4	2,8	-
10.10.2016	74,7	39,4	35,3	75,4	0,0	75,4	2,6	-
11.10.2016	75,2	39,6	35,6	75,5	0,0	75,5	2,6	-
12.10.2016	74,9	39,9	35,1	80,1	0,0	80,1	2,8	-
13.10.2016	75,1	40,9	34,2	80,9	0,0	80,9	2,8	-
14.10.2016	76,2	39,8	36,4	78,3	0,0	78,3	2,8	-
15.10.2016	74,5	40,9	33,6	96,0	0,0	96,0	3,2	-
16.10.2016	75,5	40,6	34,9	90,1	0,0	90,1	3,1	-
17.10.2016	76,0	39,8	36,2	79,8	0,0	79,8	2,8	-
18.10.2016	75,5	39,7	35,8	79,3	0,0	79,3	2,8	-
19.10.2016	75,6	39,7	35,9	81,9	0,0	81,9	2,9	-
20.10.2016	75,9	39,8	36,2	83,7	0,0	83,7	3,0	-
Среднее	74,1	40,4	33,7	74,2	0,0	74,2	2,5	-
Итого				2 225,2	0,0	2 225,2	74,4	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:45	209 002,7	141 932,9	6 657,0	53112

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 18А (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6798796

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	43,9	33,9	10,0	44,5	34,2	10,3	
22.09.2016	44,8	33,9	10,9	45,4	34,1	11,3	
23.09.2016	43,0	34,2	8,8	43,8	34,5	9,1	
24.09.2016	44,5	33,8	10,7	45,1	34,1	11,0	
25.09.2016	45,9	33,3	12,6	46,5	33,6	12,9	
26.09.2016	45,1	33,8	11,3	45,7	34,0	11,7	
27.09.2016	44,6	33,9	10,7	45,2	34,2	11,0	
28.09.2016	43,6	34,0	9,6	44,1	34,3	9,8	
29.09.2016	44,1	34,1	10,0	44,7	34,4	10,3	
30.09.2016	42,9	34,4	8,5	43,5	34,6	8,9	
01.10.2016	43,3	34,2	9,1	43,9	34,5	9,4	
02.10.2016	46,3	33,6	12,7	47,0	33,9	13,1	
03.10.2016	43,5	34,2	9,3	44,1	34,5	9,6	
04.10.2016	44,0	34,2	9,8	44,6	34,4	10,2	
05.10.2016	43,2	34,2	9,0	43,8	34,5	9,3	
06.10.2016	42,9	34,3	8,6	43,5	34,6	8,9	
07.10.2016	42,5	34,3	8,2	43,0	34,6	8,4	
08.10.2016	43,2	34,3	8,9	43,8	34,5	9,3	
09.10.2016	45,2	33,7	11,5	45,9	34,0	11,9	
10.10.2016	42,2	34,5	7,7	42,7	34,8	7,9	
11.10.2016	42,3	34,4	7,9	42,9	34,7	8,2	
12.10.2016	43,3	34,4	8,9	43,9	34,6	9,3	
13.10.2016	43,1	34,2	8,9	43,7	34,5	9,2	
14.10.2016	42,6	34,3	8,5	43,4	34,6	8,8	
15.10.2016	43,7	34,1	9,6	44,3	34,4	9,9	
16.10.2016	45,9	33,6	12,3	46,5	33,8	12,7	
17.10.2016	43,6	34,1	9,5	44,2	34,4	9,8	
18.10.2016	43,1	34,2	8,9	43,7	34,5	9,2	
19.10.2016	44,0	34,1	9,9	44,6	34,4	10,2	
20.10.2016	43,5	34,8	8,7	44,1	35,0	9,1	
Среднее	43,8	34,1	9,7	44,4	34,4	10,0	
Итого	1314,0	1023,0	291,0	1331,9	1031,2	300,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:45	75 134,3	75 134,3	98 298,4	75 537,0	53660

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031402

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,3	57,9	14,4	107,9	109,1	-1,2	1,1	-
22.09.2016	72,1	56,8	15,3	81,0	81,9	-0,9	1,1	-
23.09.2016	72,1	45,5	26,5	111,1	112,4	-1,3	2,9	-
24.09.2016	74,1	48,0	26,1	122,1	123,9	-1,8	3,0	-
25.09.2016	72,8	49,5	23,3	112,2	113,5	-1,3	2,4	-
26.09.2016	73,0	52,3	20,6	107,3	108,6	-1,3	2,0	-
27.09.2016	71,4	52,6	18,8	108,3	109,6	-1,3	1,7	-
28.09.2016	68,4	48,7	19,7	187,5	189,3	-1,8	2,9	-
29.09.2016	74,3	49,1	25,2	152,5	154,2	-1,7	3,3	-
30.09.2016	73,7	48,7	24,9	150,6	152,2	-1,6	3,3	-
01.10.2016	74,0	49,4	24,6	155,9	157,7	-1,8	3,4	-
02.10.2016	74,3	51,0	23,2	184,0	185,9	-1,9	3,5	-
03.10.2016	74,6	49,4	25,2	166,0	167,7	-1,7	3,5	-
04.10.2016	73,5	48,6	24,9	158,0	159,9	-1,9	3,4	-
05.10.2016	74,2	49,2	25,1	165,1	167,0	-1,9	3,6	-
06.10.2016	74,9	49,7	25,2	170,2	171,9	-1,7	3,7	-
07.10.2016	75,1	48,1	27,0	134,5	136,2	-1,7	3,3	-
08.10.2016	74,8	49,4	25,4	155,0	156,7	-1,7	3,4	-
09.10.2016	74,6	50,9	23,6	186,8	188,5	-1,7	3,6	-
10.10.2016	74,8	49,6	25,2	158,2	160,1	-1,9	3,5	-
11.10.2016	75,3	48,8	26,7	154,9	156,4	-1,5	3,5	-
12.10.2016	75,0	48,9	26,1	156,1	157,9	-1,8	3,6	-
13.10.2016	74,8	48,6	26,2	161,5	163,2	-1,7	3,7	-
14.10.2016	76,3	49,4	26,9	155,5	157,3	-1,8	3,7	-
15.10.2016	74,8	50,8	24,0	203,4	205,6	-2,2	4,4	-
16.10.2016	75,8	52,4	23,4	197,8	200,0	-2,2	4,2	-
17.10.2016	76,1	49,4	26,7	157,2	158,9	-1,7	3,8	-
18.10.2016	75,5	48,5	27,0	148,7	150,3	-1,6	3,6	-
19.10.2016	75,8	50,0	25,9	168,5	170,5	-2,0	3,9	-
20.10.2016	76,1	49,1	27,1	159,2	160,7	-1,5	3,9	-
Среднее	74,1	50,0	24,1	151,2	152,9	-1,7	3,2	-
Итого				4 537,0	4 587,1	-50,1	96,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
20.10.2016 23:00	232 366,4	227 114,2	5 030,4	47527

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 19 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031439

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	70,6	59,6	11,0	71,6	60,2	11,4	
22.09.2016	65,7	53,6	12,1	66,6	54,1	12,5	
23.09.2016	70,9	59,5	11,4	71,7	60,1	11,6	
24.09.2016	70,9	59,1	11,8	71,9	59,6	12,3	
25.09.2016	71,9	55,6	16,3	72,8	56,1	16,7	
26.09.2016	70,8	58,8	12,0	71,7	59,4	12,3	
27.09.2016	70,2	58,9	11,3	71,1	59,5	11,6	
28.09.2016	70,2	58,0	12,2	71,1	58,5	12,6	
29.09.2016	69,6	58,5	11,1	70,5	59,1	11,4	
30.09.2016	68,8	58,8	10,0	69,8	59,3	10,5	
01.10.2016	69,1	57,4	11,7	70,0	58,0	12,0	
02.10.2016	70,7	55,4	15,3	71,7	55,9	15,8	
03.10.2016	71,2	59,9	11,3	72,1	60,5	11,6	
04.10.2016	70,0	61,2	8,8	71,0	61,8	9,2	
05.10.2016	70,3	59,2	11,1	71,3	59,8	11,5	
06.10.2016	70,7	58,5	12,2	71,6	59,1	12,5	
07.10.2016	69,2	59,8	9,4	70,2	60,3	9,9	
08.10.2016	70,1	58,1	12,0	71,0	58,7	12,3	
09.10.2016	70,7	55,4	15,3	71,7	55,9	15,8	
10.10.2016	69,5	57,3	12,2	70,4	57,9	12,5	
11.10.2016	69,1	57,5	11,6	70,0	58,0	12,0	
12.10.2016	68,5	57,6	10,9	69,5	58,2	11,3	
13.10.2016	68,1	57,8	10,3	69,0	58,3	10,7	
14.10.2016	68,0	57,3	10,7	69,0	57,9	11,1	
15.10.2016	68,1	56,7	11,4	69,1	57,2	11,9	
16.10.2016	68,5	54,7	13,8	69,5	55,3	14,2	
17.10.2016	66,7	56,2	10,5	67,6	56,7	10,9	
18.10.2016	66,1	56,5	9,6	67,1	57,1	10,0	
19.10.2016	66,9	55,4	11,5	67,8	55,9	11,9	
20.10.2016	66,1	56,3	9,8	67,1	56,9	10,2	
Среднее	69,2	57,6	11,6	70,2	58,2	12,0	
Итого	2077,2	1728,6	348,6	2105,5	1745,3	360,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	187 187,4	187 187,4	205 566,4	189 675,9	47552

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концесском"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 21 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031401

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,3	35,9	36,3	54,2	54,0	0,2	2,0	-
22.09.2016	72,0	36,0	36,0	53,6	53,6	0,0	1,9	-
23.09.2016	71,8	36,5	35,3	62,9	62,8	0,1	2,2	-
24.09.2016	73,7	35,8	37,9	56,8	56,8	0,0	2,1	-
25.09.2016	72,5	35,5	37,0	59,3	59,1	0,2	2,2	-
26.09.2016	72,6	35,7	36,9	55,2	55,1	0,1	2,0	-
27.09.2016	71,2	37,3	34,0	72,9	72,7	0,2	2,0	-
28.09.2016	68,2	37,7	30,5	91,5	91,2	0,3	2,2	-
29.09.2016	74,0	36,8	37,2	69,6	69,5	0,1	2,6	-
30.09.2016	73,4	36,6	36,8	71,2	71,1	0,1	2,6	-
01.10.2016	73,7	36,7	37,0	72,0	72,1	-0,1	2,6	-
02.10.2016	74,0	36,2	37,7	74,7	74,5	0,2	2,8	-
03.10.2016	74,3	36,9	37,4	73,1	73,1	0,0	2,7	-
04.10.2016	73,3	37,3	36,0	80,1	80,0	0,1	2,9	-
05.10.2016	74,0	37,8	36,2	83,5	83,4	0,1	3,0	-
06.10.2016	74,7	37,9	36,8	81,4	81,4	0,0	3,0	-
07.10.2016	74,8	37,2	37,6	75,3	74,7	0,6	2,8	-
08.10.2016	74,5	36,5	37,9	74,2	74,2	0,0	2,8	-
09.10.2016	74,3	36,6	37,7	80,1	80,0	0,1	3,0	-
10.10.2016	74,5	37,3	37,3	77,7	77,1	0,6	2,9	-
11.10.2016	75,1	37,3	37,8	81,0	80,8	0,2	3,0	-
12.10.2016	74,8	37,3	37,5	79,5	79,1	0,4	3,0	-
13.10.2016	74,6	37,9	36,7	85,4	85,1	0,3	3,1	-
14.10.2016	76,1	37,6	38,4	82,2	81,9	0,3	3,1	-
15.10.2016	74,6	38,9	35,7	102,9	102,6	0,3	3,6	-
16.10.2016	75,5	38,2	37,3	89,8	89,3	0,5	3,3	-
17.10.2016	75,8	37,6	38,2	84,7	84,6	0,1	3,2	-
18.10.2016	75,2	37,1	38,1	77,8	77,5	0,3	3,0	-
19.10.2016	75,6	37,6	37,9	85,5	85,2	0,3	3,3	-
20.10.2016	75,9	38,2	37,8	88,7	88,3	0,4	3,3	-
Среднее	73,9	37,1	36,8	75,9	75,7	0,2	2,7	
Итого				2 276,8	2 270,8	6,0	82,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	172 138,1	172 626,8	5 024,5	47549

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 21 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031430

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	35,0	22,7	12,3	35,5	23,0	12,5	
22.09.2016	34,3	22,7	11,6	34,8	22,9	11,9	
23.09.2016	34,8	22,6	12,2	35,3	22,9	12,4	
24.09.2016	34,8	22,6	12,2	35,3	22,8	12,5	
25.09.2016	37,7	22,2	15,5	38,2	22,5	15,7	
26.09.2016	35,2	22,4	12,8	35,7	22,6	13,1	
27.09.2016	34,4	22,4	12,0	34,9	22,7	12,2	
28.09.2016	35,1	22,3	12,8	35,5	22,5	13,0	
29.09.2016	34,8	22,2	12,6	35,3	22,5	12,8	
30.09.2016	35,1	22,1	13,0	35,6	22,3	13,3	
01.10.2016	34,5	22,1	12,4	35,0	22,4	12,6	
02.10.2016	38,7	21,8	16,9	39,3	22,0	17,3	
03.10.2016	34,7	22,1	12,6	35,1	22,3	12,8	
04.10.2016	34,4	21,9	12,5	34,9	22,2	12,7	
05.10.2016	35,7	22,0	13,7	36,2	22,2	14,0	
06.10.2016	34,7	21,8	12,9	35,2	22,1	13,1	
07.10.2016	34,8	21,8	13,0	35,3	22,0	13,3	
08.10.2016	35,5	21,7	13,8	36,0	22,0	14,0	
09.10.2016	37,9	21,4	16,5	38,4	21,6	16,8	
10.10.2016	34,9	21,6	13,3	35,4	21,9	13,5	
11.10.2016	36,1	21,6	14,5	36,6	21,8	14,8	
12.10.2016	35,2	21,5	13,7	35,7	21,7	14,0	
13.10.2016	35,0	21,4	13,6	35,5	21,7	13,8	
14.10.2016	35,7	21,3	14,4	36,2	21,5	14,7	
15.10.2016	37,1	21,2	15,9	37,6	21,5	16,1	
16.10.2016	35,6	21,2	14,4	36,1	21,4	14,7	
17.10.2016	36,3	21,2	15,1	36,8	21,4	15,4	
18.10.2016	34,3	21,2	13,1	34,8	21,5	13,3	
19.10.2016	36,3	21,1	15,2	36,8	21,3	15,5	
20.10.2016	35,1	21,1	14,0	35,6	21,3	14,3	
Среднее	35,5	21,8	13,6	36,0	22,1	13,9	
Итого	1063,7	655,2	408,5	1078,6	662,5	416,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	20 668,4	20 668,4	41 410,6	20 902,3	47553

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 22 А

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6813906

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Ти	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)						Q _г Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	МПа	МПа	т	т	т	м.куб	С	С	
21.09.16	24		22,3	22,9	-0,6	72,2	40,1	32,1									0,73
22.09.16	24		22,3	23,2	-0,9	71,8	40,2	31,5									0,74
23.09.16	24		59,9	62,7	-2,8	71,8	36,7	35,1									2,12
24.09.16	24		53,8	56,3	-2,5	74,0	36,6	37,3									2,00
25.09.16	24		52,6	55,1	-2,5	72,3	36,4	35,9									1,92
26.09.16	24		43,7	45,6	-1,9	72,4	37,3	35,1									1,58
27.09.16	24		51,6	53,4	-1,8	72,0	37,5	34,5									1,64
28.09.16	24		67,6	68,7	-1,1	68,1	37,2	30,9									1,93
29.09.16	24		65,3	67,0	-1,7	74,1	38,5	35,6									2,32
30.09.16	24		67,7	69,4	-1,7	73,4	38,3	35,1									2,37
01.10.16	24		68,1	69,6	-1,5	73,8	38,4	35,4									2,40
02.10.16	24		69,1	70,6	-1,5	74,0	37,9	36,2									2,50
03.10.16	24		68,1	69,6	-1,5	74,4	38,5	35,9									2,43
04.10.16	24		73,4	74,7	-1,3	73,4	39,0	34,4									2,51
05.10.16	24		74,4	75,4	-1,0	74,1	39,6	34,5									2,56
06.10.16	24		74,1	75,0	-0,9	74,8	39,6	35,2									2,60
07.10.16	24		66,1	66,8	-0,7	75,0	38,8	36,2									2,38
08.10.16	24		68,4	69,2	-0,8	74,7	38,3	36,4									2,49
09.10.16	24		71,9	72,8	-0,9	74,5	38,6	35,9									2,56
10.10.16	24		69,1	70,0	-0,9	74,7	39,0	35,8									2,47
11.10.16	24		69,4	69,9	-0,5	75,3	39,3	36,0									2,50
12.10.16	24		72,2	73,1	-0,9	75,0	39,4	35,6									2,56
13.10.16	24		75,8	76,7	-0,9	74,7	39,9	34,9									2,65
14.10.16	24		71,9	72,7	-0,8	76,3	39,5	36,7									2,61
15.10.16	24		89,8	90,8	-1,0	74,5	41,0	33,5									2,99
16.10.16	24		82,3	83,0	-0,7	75,5	40,2	35,3									2,90
17.10.16	24		72,7	73,5	-0,8	76,0	39,6	36,4									2,64
18.10.16	24		71,1	71,8	-0,7	75,5	39,5	35,9									2,53
19.10.16	24		73,5	74,1	-0,6	75,6	39,6	36,0									2,65
20.10.16	24		77,5	78,2	-0,7	75,9	40,2	35,7									2,76
Среднее	24		65,5	66,7	-1,2	74,0	38,8	35,2									2,3
Итого	720		1966,7	2001,8	-35,1												69,0

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
23.10.2016 11:54:00	171807,3	174233,2				5813,88	63242

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 22А (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6798794

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	38,2	35,9	2,3	38,7	36,2	2,5	
22.09.2016	38,0	35,8	2,2	38,6	36,1	2,5	
23.09.2016	38,6	35,8	3,0	39,3	36,1	3,2	
24.09.2016	39,0	35,7	3,3	39,5	36,0	3,5	
25.09.2016	41,3	35,3	6,0	41,9	35,6	6,3	
26.09.2016	39,0	35,7	3,3	39,5	36,0	3,5	
27.09.2016	38,6	35,7	2,9	39,1	36,0	3,1	
28.09.2016	39,0	35,7	3,3	39,5	35,9	3,6	
29.09.2016	38,4	35,7	2,7	38,9	36,0	2,9	
30.09.2016	39,6	35,5	4,1	40,1	35,8	4,3	
01.10.2016	39,6	35,4	4,2	40,2	35,7	4,5	
02.10.2016	42,0	35,1	6,9	42,6	35,4	7,2	
03.10.2016	39,6	35,4	4,2	40,1	35,7	4,4	
04.10.2016	39,2	35,4	3,8	39,7	35,7	4,0	
05.10.2016	39,2	35,5	3,7	39,7	35,8	3,9	
06.10.2016	39,4	35,4	4,0	40,0	35,6	4,4	
07.10.2016	38,8	35,5	3,3	39,3	35,8	3,5	
08.10.2016	40,6	35,1	5,5	41,2	35,4	5,8	
09.10.2016	41,7	35,0	6,7	42,2	35,3	6,9	
10.10.2016	38,9	35,3	3,6	39,4	35,6	3,8	
11.10.2016	38,7	35,4	3,3	39,3	35,7	3,6	
12.10.2016	38,9	35,3	3,6	39,4	35,6	3,8	
13.10.2016	39,0	35,4	3,6	39,5	35,6	3,9	
14.10.2016	38,9	35,2	3,7	39,4	35,5	3,9	
15.10.2016	39,9	35,1	4,8	40,5	35,4	5,1	
16.10.2016	40,7	35,1	5,6	41,2	35,4	5,8	
17.10.2016	38,9	35,4	3,5	39,5	35,7	3,8	
18.10.2016	37,8	35,5	2,3	38,3	35,8	2,5	
19.10.2016	38,3	35,6	2,7	38,8	35,8	3,0	
20.10.2016	37,9	34,5	3,4	38,4	34,8	3,6	
Среднее	39,3	35,4	3,9	39,8	35,7	4,1	
Итого	1177,9	1062,4	115,5	1193,8	1071,0	122,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 03:46	55 251,2	55 251,2	72 474,3	55 537,2	53668

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 22 Б

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6813905

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодвощ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

			Учет (ТБ-1)							Контроль (ТБ-2)							
Дата	Ти	НС	M1 _г	M2 _г	dM _г	T1 _г	T2 _г	dT _г	P1	P2	M3 _г	M4 _г	dM _г	V5 _г	T3 _г	T4 _г	Q _г
	час		т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
21.09.16	24		40,7	40,5	0,2	71,5	40,1	31,5									1,33
22.09.16	24		50,7	50,6	0,1	72,1	38,0	34,1									1,74
23.09.16	24		57,8	57,8	0,0	71,6	38,6	33,0									1,90
24.09.16	24		55,1	54,9	0,2	73,8	38,2	35,5									1,95
25.09.16	24		54,9	54,8	0,1	72,2	37,8	34,5									1,87
26.09.16	24		49,5	49,4	0,1	72,3	38,1	34,2									1,70
27.09.16	24		58,8	58,6	0,2	71,7	38,5	33,2									1,74
28.09.16	24		72,6	72,3	0,3	67,5	39,3	28,2									1,82
29.09.16	24		71,7	71,5	0,2	73,5	39,8	33,7									2,41
30.09.16	24		73,4	73,3	0,1	73,0	40,0	33,0									2,42
01.10.16	24		76,1	75,9	0,2	73,3	39,7	33,6									2,54
02.10.16	24		74,3	74,2	0,1	73,5	38,9	34,6									2,56
03.10.16	24		74,3	74,2	0,1	73,9	39,4	34,6									2,55
04.10.16	24		82,7	82,6	0,1	73,0	40,4	32,6									2,66
05.10.16	24		86,8	86,8	0,0	73,7	40,8	32,9									2,84
06.10.16	24		86,3	86,1	0,2	74,4	40,5	33,9									2,90
07.10.16	24		73,6	73,5	0,1	74,5	39,3	35,2									2,59
08.10.16	24		75,3	75,2	0,1	74,1	38,7	35,5									2,66
09.10.16	24		81,6	81,5	0,1	74,0	39,1	34,9									2,82
10.10.16	24		77,0	77,1	-0,1	74,2	39,2	35,0									2,69
11.10.16	24		76,1	75,8	0,3	74,8	39,1	35,7									2,69
12.10.16	24		79,8	79,6	0,2	74,5	39,4	35,1									2,80
13.10.16	24		83,9	83,8	0,1	74,3	39,7	34,6									2,89
14.10.16	24		77,2	77,1	0,1	75,7	39,4	36,3									2,78
15.10.16	24		103,7	103,6	0,1	74,2	41,6	32,6									3,36
16.10.16	24		92,3	92,2	0,1	75,1	40,2	35,0									3,23
17.10.16	24		76,8	76,6	0,2	75,5	39,1	36,4									2,77
18.10.16	24		78,6	78,5	0,1	75,0	39,2	35,9									2,81
19.10.16	24		82,0	81,7	0,3	75,2	39,4	35,8									2,94
20.10.16	24		89,3	89,1	0,2	75,6	40,3	35,2									3,13
Среднее	24		73,8	73,8	0,1	73,8	39,4	34,2									2,5
Итого	720		2213,1	2208,8	4,3												75,1

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
23.10.2016 11:59:00	219426,8	218834,7				6075,42	53224

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концессии"

Представитель ООО "БРИЦ"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 22Б (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6798797

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	41,4	34,3	7,1	41,9	34,6	7,3	
22.09.2016	40,2	34,7	5,5	40,8	35,0	5,8	
23.09.2016	39,9	34,9	5,0	40,4	35,1	5,3	
24.09.2016	41,8	34,2	7,6	42,4	34,5	7,9	
25.09.2016	42,5	33,8	8,7	43,1	34,1	9,0	
26.09.2016	40,2	34,6	5,6	40,8	34,9	5,9	
27.09.2016	40,9	34,5	6,4	41,4	34,7	6,7	
28.09.2016	40,1	34,4	5,7	40,7	34,7	6,0	
29.09.2016	41,0	34,3	6,7	41,5	34,6	6,9	
30.09.2016	39,8	34,8	4,8	40,2	35,0	5,2	
01.10.2016	41,3	34,1	7,2	41,8	34,4	7,4	
02.10.2016	43,3	33,3	10,0	43,9	33,6	10,3	
03.10.2016	41,1	34,2	6,9	41,7	34,4	7,3	
04.10.2016	39,7	34,5	5,2	40,3	34,8	5,5	
05.10.2016	40,8	34,1	6,7	41,3	34,4	6,9	
06.10.2016	40,8	34,0	6,8	41,4	34,3	7,1	
07.10.2016	40,6	34,3	6,3	41,1	34,5	6,6	
08.10.2016	41,7	33,7	8,0	42,3	34,0	8,3	
09.10.2016	43,1	33,2	9,9	43,7	33,5	10,2	
10.10.2016	41,0	34,0	7,0	41,8	34,2	7,4	
11.10.2016	40,9	33,9	7,0	41,4	34,2	7,2	
12.10.2016	41,4	33,8	7,8	42,0	33,9	8,1	
13.10.2016	41,5	33,8	7,7	42,1	34,0	8,1	
14.10.2016	40,6	34,1	6,5	41,1	34,4	6,7	
15.10.2016	41,3	33,7	7,6	41,9	34,0	7,9	
16.10.2016	43,6	32,9	10,7	44,2	33,1	11,1	
17.10.2016	40,4	34,0	6,4	41,0	34,3	6,7	
18.10.2016	40,9	33,8	7,1	41,4	34,0	7,4	
19.10.2016	41,1	33,6	7,5	41,7	33,9	7,8	
20.10.2016	41,1	33,6	7,5	41,7	33,9	7,8	
Среднее	41,1	34,0	7,1	41,7	34,3	7,4	
Итого	1233,8	1020,9	212,9	1250,8	1029,0	221,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 03:46	58 603,6	58 603,6	79 780,2	58 946,9	53668

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 22В (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6813897

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,3	43,5	28,8	25,6	25,7	-0,1	0,8	-
22.09.2016	72,0	44,0	28,0	22,6	22,7	-0,1	0,7	-
23.09.2016	72,3	35,5	36,8	60,8	60,7	0,1	2,3	-
24.09.2016	74,6	35,8	38,8	59,7	59,7	0,0	2,3	-
25.09.2016	73,0	36,3	36,7	58,1	58,0	0,1	2,1	-
26.09.2016	72,9	39,1	33,9	41,7	41,8	-0,1	1,4	-
27.09.2016	71,7	42,3	29,4	49,1	49,2	-0,1	1,3	-
28.09.2016	67,6	36,9	30,7	82,9	82,9	0,0	2,2	-
29.09.2016	74,1	36,6	37,6	72,7	72,7	0,0	2,7	-
30.09.2016	73,5	36,6	36,9	73,7	73,6	0,1	2,7	-
01.10.2016	73,8	36,7	37,0	74,3	74,2	0,1	2,8	-
02.10.2016	74,1	36,6	37,4	75,5	75,5	0,0	2,8	-
03.10.2016	74,5	36,7	37,8	75,3	75,1	0,2	2,8	-
04.10.2016	73,5	37,0	36,6	81,4	81,5	-0,1	3,0	-
05.10.2016	74,2	37,2	37,0	80,4	80,3	0,1	3,0	-
06.10.2016	74,9	37,2	37,7	80,7	80,5	0,2	3,0	-
07.10.2016	75,1	36,6	38,5	72,9	72,8	0,1	2,8	-
08.10.2016	74,7	36,2	38,5	76,2	76,1	0,1	2,9	-
09.10.2016	74,5	36,5	38,1	80,2	80,2	0,0	3,0	-
10.10.2016	74,8	37,2	37,6	79,8	79,7	0,1	3,0	-
11.10.2016	75,4	37,5	37,9	81,9	81,7	0,2	3,1	-
12.10.2016	75,0	37,7	37,4	81,2	81,1	0,1	3,0	-
13.10.2016	74,8	37,9	36,9	88,6	88,5	0,1	3,3	-
14.10.2016	76,4	38,0	38,4	84,7	84,5	0,2	3,2	-
15.10.2016	74,6	39,3	35,3	103,1	103,1	0,0	3,6	-
16.10.2016	75,7	38,3	37,4	96,5	96,3	0,2	3,6	-
17.10.2016	76,1	38,3	37,8	88,7	88,8	-0,1	3,3	-
18.10.2016	75,7	38,6	37,0	92,3	92,1	0,2	3,4	-
19.10.2016	75,8	38,9	36,9	95,5	95,1	0,4	3,5	-
20.10.2016	76,1	39,4	36,7	97,2	97,0	0,2	3,5	-
Среднее	74,1	37,9	36,2	74,4	74,4	0,1	2,7	
Итого				2 233,3	2 231,1	2,2	81,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:45	241 687,5	242 110,2	7 224,5	53187

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 22В (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6793867

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	38,9	28,3	10,6	39,6	28,6	10,9	
22.09.2016	38,2	28,2	10,0	38,7	28,6	10,1	
23.09.2016	38,2	28,3	9,9	38,7	28,6	10,1	
24.09.2016	40,4	28,1	12,3	41,0	28,4	12,6	
25.09.2016	40,8	28,0	12,8	41,3	28,3	13,0	
26.09.2016	41,0	28,7	12,3	41,6	29,0	12,6	
27.09.2016	41,3	29,3	12,0	41,9	29,7	12,2	
28.09.2016	41,2	29,2	12,0	41,7	29,5	12,2	
29.09.2016	41,2	28,8	12,4	41,8	29,1	12,7	
30.09.2016	41,2	28,8	12,4	41,7	29,1	12,6	
01.10.2016	41,6	28,8	12,8	42,2	29,1	13,1	
02.10.2016	43,6	27,9	15,7	44,2	28,3	15,9	
03.10.2016	41,6	28,4	13,2	42,2	28,7	13,5	
04.10.2016	41,9	28,3	13,6	42,4	28,6	13,8	
05.10.2016	40,2	28,4	11,8	40,8	28,7	12,1	
06.10.2016	40,8	28,4	12,4	41,4	28,7	12,7	
07.10.2016	40,3	28,1	12,2	40,8	28,5	12,3	
08.10.2016	43,7	28,2	15,5	44,3	28,5	15,8	
09.10.2016	43,9	28,0	15,9	44,5	28,3	16,2	
10.10.2016	41,0	28,4	12,6	41,6	28,7	12,9	
11.10.2016	41,0	28,2	12,8	41,5	28,5	13,0	
12.10.2016	39,9	28,3	11,6	40,5	28,7	11,8	
13.10.2016	40,9	28,2	12,7	41,4	28,5	12,9	
14.10.2016	40,4	28,2	12,2	41,0	28,5	12,5	
15.10.2016	41,2	28,0	13,2	41,7	28,3	13,4	
16.10.2016	43,8	27,6	16,2	44,5	27,9	16,6	
17.10.2016	39,4	28,3	11,1	39,9	28,6	11,3	
18.10.2016	40,0	28,1	11,9	40,5	28,5	12,0	
19.10.2016	40,6	28,1	12,5	41,2	28,4	12,8	
20.10.2016	40,0	28,2	11,8	40,5	28,5	12,0	
Среднее	40,9	28,3	12,6	41,5	28,6	12,9	
Итого	1228,2	849,8	378,4	1245,0	859,4	385,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:44	26 227,3	26 227,3	51 909,8	26 455,5	53390

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 25 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031428

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	71,3	45,9	25,4	20,6	20,7	-0,1	0,6	-
22.09.2016	71,4	44,5	26,9	23,7	23,5	0,2	0,7	-
23.09.2016	71,9	40,8	31,1	33,7	33,5	0,2	1,0	-
24.09.2016	73,7	41,0	32,7	32,4	32,1	0,3	1,1	-
25.09.2016	72,5	41,0	31,5	33,2	33,0	0,2	1,0	-
26.09.2016	72,8	41,2	31,5	31,6	31,3	0,3	1,0	-
27.09.2016	71,2	42,2	28,9	40,0	39,8	0,2	1,0	-
28.09.2016	67,1	40,9	26,3	44,7	44,2	0,5	1,1	-
29.09.2016	74,0	41,7	32,3	37,2	36,9	0,3	1,2	-
30.09.2016	73,4	41,9	31,5	37,3	37,0	0,3	1,2	-
01.10.2016	73,8	41,9	31,9	39,4	39,2	0,2	1,3	-
02.10.2016	74,0	41,5	32,5	39,4	39,1	0,3	1,3	-
03.10.2016	74,3	42,0	32,3	38,6	38,3	0,3	1,3	-
04.10.2016	73,5	42,3	31,2	43,4	42,9	0,5	1,4	-
05.10.2016	74,2	42,4	31,7	43,9	43,5	0,4	1,4	-
06.10.2016	74,9	42,2	32,8	45,8	45,6	0,2	1,5	-
07.10.2016	75,0	41,7	33,3	40,8	39,8	1,0	1,4	-
08.10.2016	74,7	40,8	33,9	42,6	42,2	0,4	1,4	-
09.10.2016	71,3	39,6	31,7	44,1	43,8	0,3	1,5	-
10.10.2016	74,8	41,4	33,5	43,4	43,1	0,3	1,4	-
11.10.2016	75,3	41,3	34,0	42,8	42,4	0,4	1,4	-
12.10.2016	75,0	41,4	33,6	43,2	42,9	0,3	1,4	-
13.10.2016	74,9	41,3	33,5	46,9	46,5	0,4	1,6	-
14.10.2016	76,3	41,6	34,6	43,5	43,2	0,3	1,5	-
15.10.2016	74,9	42,8	32,1	55,1	54,5	0,6	1,8	-
16.10.2016	75,8	41,9	33,9	50,4	50,1	0,3	1,7	-
17.10.2016	76,0	41,3	34,6	43,7	43,4	0,3	1,5	-
18.10.2016	75,5	41,1	34,4	44,5	44,1	0,4	1,5	-
19.10.2016	75,8	41,7	34,1	44,8	44,4	0,4	1,5	-
20.10.2016	76,1	41,9	34,3	48,1	47,9	0,2	1,6	-
Среднее	73,9	41,8	32,1	40,6	40,3	0,3	1,3	
Итого				1 218,8	1 208,9	9,9	39,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	90 190,9	90 399,4	2 596,9	47553

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 25 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031424

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	32,7	28,5	4,2	33,1	28,7	4,4	
22.09.2016	32,6	28,6	4,0	33,1	28,9	4,2	
23.09.2016	32,7	28,8	3,9	33,1	29,1	4,0	
24.09.2016	33,2	28,6	4,6	33,6	28,8	4,8	
25.09.2016	33,9	28,0	5,9	34,4	28,3	6,1	
26.09.2016	33,3	28,5	4,8	33,7	28,6	4,9	
27.09.2016	32,9	28,6	4,3	33,4	28,8	4,6	
28.09.2016	33,6	28,1	5,5	34,0	28,4	5,6	
29.09.2016	32,8	28,7	4,1	33,3	28,9	4,4	
30.09.2016	32,6	28,7	3,9	33,0	29,0	4,0	
01.10.2016	33,4	28,3	5,1	33,9	28,6	5,3	
02.10.2016	34,0	27,9	6,1	34,4	28,1	6,3	
03.10.2016	32,9	28,4	4,5	33,4	28,7	4,7	
04.10.2016	32,6	28,4	4,2	33,0	28,7	4,3	
05.10.2016	32,3	28,7	3,6	32,8	28,9	3,9	
06.10.2016	33,2	28,1	5,1	33,6	28,4	5,2	
07.10.2016	32,6	28,3	4,3	33,1	28,6	4,5	
08.10.2016	33,5	28,0	5,5	33,9	28,2	5,7	
09.10.2016	33,7	27,7	6,0	34,2	28,0	6,2	
10.10.2016	33,0	28,1	4,9	33,4	28,3	5,1	
11.10.2016	32,7	28,1	4,6	33,2	28,4	4,8	
12.10.2016	32,7	28,1	4,6	33,1	28,4	4,7	
13.10.2016	33,3	27,9	5,4	33,8	28,1	5,7	
14.10.2016	32,5	28,2	4,3	32,9	28,5	4,4	
15.10.2016	33,4	27,7	5,7	33,9	27,9	6,0	
16.10.2016	34,0	27,2	6,8	34,5	27,5	7,0	
17.10.2016	32,8	28,0	4,8	33,2	28,3	4,9	
18.10.2016	33,1	27,8	5,3	33,5	28,0	5,5	
19.10.2016	32,4	28,1	4,3	32,9	28,4	4,5	
20.10.2016	33,3	27,9	5,4	33,7	28,1	5,6	
Среднее	33,1	28,2	4,9	33,5	28,5	5,0	
Итого	991,7	848,0	145,7	1005,1	853,8	151,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	44 504,3	44 504,3	52 509,8	45 004,4	47553

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

30 Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 27 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031377

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)	VA м3
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1		ГВС механ
21.09.2016	71,1	42,5	28,6	13,8	0,0	13,8	0,4	-	3,50
22.09.2016	70,9	41,3	29,7	14,5	0,0	14,5	0,5	-	4,40
23.09.2016	71,8	36,6	35,0	32,8	0,0	32,8	1,2	-	4,20
24.09.2016	73,5	36,0	37,5	29,7	0,0	29,7	1,1	-	5,30
25.09.2016	72,2	36,5	35,7	27,7	0,0	27,7	1,0	-	5,20
26.09.2016	72,2	38,1	34,1	23,6	0,0	23,6	0,8	-	3,90
27.09.2016	70,7	39,1	31,5	36,1	0,0	36,1	0,9	-	4,20
28.09.2016	66,4	38,6	27,8	45,1	0,0	45,1	1,0	-	4,70
29.09.2016	73,8	37,5	36,3	34,0	0,0	34,0	1,2	-	5,00
30.09.2016	73,1	37,4	35,7	34,0	0,0	34,0	1,2	-	4,70
01.10.2016	73,5	37,6	35,9	34,0	0,0	34,0	1,2	-	4,40
02.10.2016	73,7	37,0	36,7	33,7	0,0	33,7	1,2	-	5,50
03.10.2016	74,1	37,8	36,3	33,8	0,0	33,8	1,2	-	4,40
04.10.2016	73,1	38,0	35,1	36,1	0,0	36,1	1,3	-	4,60
05.10.2016	73,8	38,2	35,6	37,7	0,0	37,7	1,4	-	5,10
06.10.2016	74,5	38,5	36,0	36,6	0,0	36,6	1,3	-	4,30
07.10.2016	74,6	37,6	37,1	34,5	0,0	34,5	1,3	-	4,70
08.10.2016	74,3	37,4	36,9	33,3	0,0	33,3	1,2	-	4,30
09.10.2016	74,0	37,2	36,8	35,6	0,0	35,6	1,3	-	5,40
10.10.2016	74,4	38,1	36,3	35,4	0,0	35,4	1,3	-	4,10
11.10.2016	74,9	37,9	36,9	35,9	0,0	35,9	1,3	-	4,80
12.10.2016	74,6	37,8	36,8	35,7	0,0	35,7	1,3	-	4,20
13.10.2016	74,4	38,3	36,2	38,6	0,0	38,6	1,4	-	4,70
14.10.2016	75,9	38,2	37,7	35,9	0,0	35,9	1,3	-	4,00
15.10.2016	74,3	40,0	34,3	46,5	0,0	46,5	1,6	-	4,70
16.10.2016	75,3	38,6	36,7	41,7	0,0	41,7	1,5	-	5,80
17.10.2016	75,6	38,6	37,0	36,3	0,0	36,3	1,3	-	3,50
18.10.2016	75,1	37,7	37,4	36,1	0,0	36,1	1,3	-	4,50
19.10.2016	75,3	38,5	36,9	38,3	0,0	38,3	1,4	-	4,60
20.10.2016	75,7	39,2	36,5	39,7	0,0	39,7	1,4	-	4,10
Среднее	73,6	38,2	35,4	34,2	0,0	34,2	1,2		
Итого				1 026,7	0,0	1 026,7	36,2		84,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч	VA м3
21.10.2016 03:03	80 699,3	58 805,7	2 052,2	47555	40 699,80

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 29 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031398

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,9	46,5	26,4	31,3	31,1	0,2	0,8	-
22.09.2016	72,7	46,9	25,8	30,1	30,0	0,1	0,8	-
23.09.2016	72,6	40,6	32,0	61,4	61,3	0,1	1,9	-
24.09.2016	74,5	40,6	33,9	54,6	54,5	0,1	1,8	-
25.09.2016	73,3	42,3	30,9	52,4	52,4	0,0	1,6	-
26.09.2016	73,4	44,0	29,4	40,6	40,3	0,3	1,2	-
27.09.2016	71,8	46,5	25,1	56,9	57,1	-0,2	1,1	-
28.09.2016	68,9	41,4	27,5	84,2	84,5	-0,3	1,8	-
29.09.2016	74,7	41,2	33,5	65,9	65,9	0,0	2,2	-
30.09.2016	74,1	41,3	32,8	67,0	67,0	0,0	2,2	-
01.10.2016	74,4	41,3	33,1	69,4	69,6	-0,2	2,3	-
02.10.2016	74,7	41,2	33,5	73,1	73,2	-0,1	2,4	-
03.10.2016	75,0	40,9	34,1	69,6	69,8	-0,2	2,3	-
04.10.2016	74,0	41,6	32,4	75,6	75,8	-0,2	2,4	-
05.10.2016	74,7	42,0	32,7	79,7	79,9	-0,2	2,6	-
06.10.2016	75,4	41,7	33,7	79,1	79,4	-0,3	2,6	-
07.10.2016	75,6	41,0	34,6	68,9	68,9	0,0	2,4	-
08.10.2016	75,3	40,5	34,7	69,9	70,0	-0,1	2,4	-
09.10.2016	75,0	41,1	33,8	79,6	79,8	-0,2	2,6	-
10.10.2016	75,3	41,0	34,4	69,2	69,4	-0,2	2,4	-
11.10.2016	75,8	40,6	35,2	70,0	70,0	0,0	2,4	-
12.10.2016	75,5	40,8	34,7	71,7	71,9	-0,2	2,5	-
13.10.2016	75,3	40,8	34,5	75,1	75,1	0,0	2,5	-
14.10.2016	76,8	40,7	36,1	69,5	69,5	0,0	2,5	-
15.10.2016	75,1	42,0	33,1	89,3	89,7	-0,4	2,9	-
16.10.2016	76,2	41,5	34,6	83,4	83,7	-0,3	2,9	-
17.10.2016	76,5	40,8	35,7	72,3	72,4	-0,1	2,5	-
18.10.2016	76,0	40,7	35,3	70,9	71,0	-0,1	2,5	-
19.10.2016	76,2	40,8	35,4	72,2	72,3	-0,1	2,5	-
20.10.2016	76,6	41,1	35,4	75,7	75,9	-0,2	2,7	-
Среднее	74,6	41,8	32,8	67,6	67,7	-0,1	2,2	-
Итого				2 028,6	2 031,4	-2,8	65,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	138 991,3	138 608,1	4 485,6	46934

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 29 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031419

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	52,9	48,3	4,6	53,6	48,7	4,9	
22.09.2016	52,5	48,3	4,2	53,2	48,8	4,4	
23.09.2016	53,6	48,0	5,6	54,3	48,4	5,9	
24.09.2016	53,2	48,0	5,2	53,9	48,5	5,4	
25.09.2016	54,5	47,4	7,1	55,3	47,8	7,5	
26.09.2016	53,0	48,0	5,0	53,7	48,4	5,3	
27.09.2016	53,3	47,7	5,6	54,0	48,2	5,8	
28.09.2016	52,8	47,9	4,9	53,5	48,3	5,2	
29.09.2016	52,4	48,0	4,4	53,1	48,5	4,6	
30.09.2016	52,6	48,0	4,6	53,3	48,4	4,9	
01.10.2016	53,2	47,6	5,6	53,9	48,1	5,8	
02.10.2016	55,5	46,3	9,2	56,3	46,7	9,6	
03.10.2016	53,1	47,7	5,4	53,8	48,1	5,7	
04.10.2016	52,4	47,7	4,7	53,1	48,2	4,9	
05.10.2016	53,0	47,6	5,4	53,7	48,0	5,7	
06.10.2016	52,8	47,5	5,3	53,6	48,0	5,6	
07.10.2016	52,7	47,7	5,0	53,4	48,1	5,3	
08.10.2016	53,8	47,1	6,7	54,5	47,5	7,0	
09.10.2016	55,6	46,0	9,6	56,3	46,5	9,8	
10.10.2016	52,7	47,4	5,3	53,5	47,8	5,7	
11.10.2016	53,0	47,3	5,7	53,7	47,8	5,9	
12.10.2016	53,3	47,2	6,1	54,0	47,6	6,4	
13.10.2016	53,0	47,2	5,8	53,7	47,6	6,1	
14.10.2016	52,3	47,3	5,0	53,0	47,8	5,2	
15.10.2016	53,5	47,2	6,3	54,2	47,6	6,6	
16.10.2016	55,5	46,1	9,4	56,3	46,6	9,7	
17.10.2016	53,2	47,4	5,8	53,9	47,8	6,1	
18.10.2016	53,2	47,2	6,0	53,9	47,6	6,3	
19.10.2016	52,7	47,3	5,4	53,5	47,8	5,7	
20.10.2016	53,0	47,4	5,6	53,7	47,8	5,9	
Среднее	53,3	47,5	5,8	54,0	47,9	6,1	
Итого	1598,3	1423,8	174,5	1619,9	1437,0	182,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	59 471,6	59 471,6	73 916,2	60 044,5	47550

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 31 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031392

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	71,1	46,2	24,9	30,7	30,9	-0,2	0,8	-
22.09.2016	71,0	46,3	24,7	30,1	30,2	-0,1	0,8	-
23.09.2016	71,9	37,8	34,1	78,9	79,3	-0,4	2,7	-
24.09.2016	73,8	38,0	35,8	70,3	70,7	-0,4	2,5	-
25.09.2016	72,5	39,2	33,3	66,9	67,1	-0,2	2,3	-
26.09.2016	72,3	41,3	31,0	46,1	46,3	-0,2	1,5	-
27.09.2016	69,9	45,7	24,3	58,7	59,0	-0,3	1,1	-
28.09.2016	68,3	39,1	29,1	107,0	107,0	0,0	2,5	-
29.09.2016	74,0	39,4	34,6	86,3	86,7	-0,4	3,0	-
30.09.2016	73,4	39,4	34,0	84,9	85,2	-0,3	2,9	-
01.10.2016	73,8	39,7	34,1	89,0	89,4	-0,4	3,0	-
02.10.2016	74,0	39,5	34,5	91,2	91,5	-0,3	3,1	-
03.10.2016	74,4	40,0	34,4	89,5	89,9	-0,4	3,0	-
04.10.2016	73,3	40,3	33,1	96,3	96,6	-0,3	3,1	-
05.10.2016	74,1	40,9	33,2	98,1	98,4	-0,3	3,2	-
06.10.2016	74,7	40,8	33,9	96,7	96,9	-0,2	3,3	-
07.10.2016	74,9	39,7	35,2	86,2	86,7	-0,5	3,0	-
08.10.2016	74,6	39,1	35,4	86,0	86,2	-0,2	3,0	-
09.10.2016	74,3	39,7	34,6	96,2	96,4	-0,2	3,3	-
10.10.2016	74,7	40,0	34,7	92,1	92,6	-0,5	3,2	-
11.10.2016	75,2	40,2	34,9	91,9	92,1	-0,2	3,2	-
12.10.2016	74,8	40,1	34,7	91,8	92,0	-0,2	3,2	-
13.10.2016	74,7	40,5	34,2	98,4	98,6	-0,2	3,3	-
14.10.2016	76,1	40,0	36,1	91,4	91,8	-0,4	3,3	-
15.10.2016	74,5	41,8	32,8	119,7	119,9	-0,2	3,9	-
16.10.2016	75,5	40,9	34,6	108,8	108,9	-0,1	3,7	-
17.10.2016	75,9	40,4	35,5	97,7	98,0	-0,3	3,4	-
18.10.2016	75,3	39,8	35,5	94,9	95,2	-0,3	3,3	-
19.10.2016	75,6	40,1	35,5	99,1	99,5	-0,4	3,5	-
20.10.2016	75,9	40,6	35,3	101,2	101,3	-0,1	3,5	-
Среднее	73,8	40,5	33,3	85,9	86,1	-0,3	2,9	-
Итого				2 576,1	2 584,3	-8,2	86,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
20.10.2016 23:00				

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 31 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 801 зав.№ 7031431

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	41,0	27,3	13,7	41,5	27,7	13,8	
22.09.2016	41,1	27,1	14,0	41,5	27,5	14,0	
23.09.2016	40,6	27,5	13,1	41,1	27,8	13,3	
24.09.2016	40,7	27,4	13,3	41,1	27,8	13,3	
25.09.2016	42,6	26,5	16,1	43,1	26,9	16,2	
26.09.2016	40,3	27,3	13,0	40,8	27,7	13,1	
27.09.2016	40,3	27,3	13,0	40,7	27,7	13,0	
28.09.2016	41,3	27,0	14,3	41,8	27,3	14,5	
29.09.2016	39,9	27,5	12,4	40,3	27,9	12,4	
30.09.2016	39,8	27,4	12,4	40,3	27,8	12,5	
01.10.2016	41,0	27,1	13,9	41,5	27,5	14,0	
02.10.2016	44,0	25,8	18,2	44,5	26,1	18,4	
03.10.2016	40,5	27,2	13,3	40,9	27,6	13,3	
04.10.2016	40,2	27,2	13,0	40,7	27,6	13,1	
05.10.2016	40,0	27,3	12,7	40,4	27,7	12,7	
06.10.2016	40,3	27,1	13,2	40,8	27,5	13,3	
07.10.2016	40,4	27,2	13,2	40,9	27,5	13,4	
08.10.2016	41,8	26,8	15,0	42,2	27,2	15,0	
09.10.2016	43,5	25,8	17,7	44,0	26,2	17,8	
10.10.2016	40,4	27,0	13,4	40,9	27,4	13,5	
11.10.2016	39,4	27,3	12,1	39,9	27,6	12,3	
12.10.2016	40,4	26,9	13,5	40,8	27,3	13,5	
13.10.2016	39,4	27,2	12,2	39,9	27,6	12,3	
14.10.2016	38,8	26,1	12,7	39,2	26,5	12,7	
15.10.2016	40,0	25,1	14,9	40,5	25,4	15,1	
16.10.2016	41,2	24,8	16,6	41,8	24,9	16,7	
17.10.2016	39,3	25,0	14,3	39,8	25,4	14,4	
18.10.2016	39,8	24,8	15,0	40,2	25,1	15,1	
19.10.2016	39,1	24,9	14,2	39,6	25,3	14,3	
20.10.2016	38,2	24,9	13,3	38,6	25,2	13,4	
Среднее	40,5	26,6	13,9	41,0	27,0	14,0	
Итого	1215,3	797,6	417,7	1229,1	808,7	420,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	37 367,3	27 367,3	59 197,3	37 903,1	46813

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 24 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав. № 69100245

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,5	55,5	18,1	74,2	74,1	0,1	1,4	-
22.09.2016	72,9	55,5	17,4	64,0	63,9	0,1	1,1	-
23.09.2016	72,3	45,7	26,6	111,6	111,6	0,0	3,0	-
24.09.2016	75,2	46,3	29,0	107,0	106,7	0,3	3,1	-
25.09.2016	73,6	47,0	26,6	104,4	104,4	0,0	2,8	-
26.09.2016	72,9	50,8	22,2	79,5	79,4	0,1	1,8	-
27.09.2016	72,4	54,3	18,1	91,9	91,9	0,0	1,4	-
28.09.2016	69,0	46,7	22,3	158,7	158,9	-0,2	3,0	-
29.09.2016	74,8	47,1	27,7	136,5	136,5	0,0	3,7	-
30.09.2016	74,1	47,2	27,0	135,0	135,0	0,0	3,6	-
01.10.2016	74,5	47,3	27,2	138,8	138,7	0,1	3,7	-
02.10.2016	74,7	47,1	27,6	137,5	137,5	0,0	3,7	-
03.10.2016	75,1	47,3	27,8	140,3	140,3	0,0	3,8	-
04.10.2016	74,1	47,2	26,9	148,6	148,5	0,1	3,9	-
05.10.2016	74,8	47,5	27,3	148,1	148,1	0,0	4,0	-
06.10.2016	75,5	47,5	28,0	144,2	144,3	-0,1	4,0	-
07.10.2016	75,8	47,4	28,3	133,5	133,6	-0,1	3,7	-
08.10.2016	75,4	47,2	28,1	131,3	131,3	0,0	3,7	-
09.10.2016	75,1	47,6	27,5	144,7	144,6	0,1	3,9	-
10.10.2016	75,5	47,5	27,9	145,9	145,9	0,0	4,0	-
11.10.2016	75,9	47,5	28,4	140,2	140,2	0,0	3,9	-
12.10.2016	75,7	47,6	28,0	144,7	144,7	0,0	4,0	-
13.10.2016	75,4	47,5	27,9	148,7	148,6	0,1	4,1	-
14.10.2016	76,9	47,6	29,3	138,8	138,6	0,2	4,0	-
15.10.2016	75,2	48,5	26,7	176,3	176,4	-0,1	4,6	-
16.10.2016	76,2	48,6	27,6	160,4	160,3	0,1	4,4	-
17.10.2016	76,6	48,3	28,3	140,2	140,3	-0,1	3,9	-
18.10.2016	75,2	48,5	27,7	145,0	144,8	0,2	4,0	-
19.10.2016	76,3	48,9	27,4	156,5	156,8	-0,3	4,3	-
20.10.2016	76,6	48,6	28,0	151,6	151,6	0,0	4,2	-
Среднее	74,7	48,4	26,4	132,6	132,6	0,0	3,5	-
Итого				3 978,1	3 977,5	0,6	104,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:51	193 865,4	192 828,0	4 696,7	29624

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 24 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031440

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	94,4	85,6	8,8	95,7	86,6	9,1	
22.09.2016	91,5	82,1	9,4	92,8	83,0	9,8	
23.09.2016	93,4	84,2	9,2	94,6	85,2	9,4	
24.09.2016	93,4	84,0	9,4	94,8	84,9	9,9	
25.09.2016	94,2	82,8	11,4	95,5	83,7	11,8	
26.09.2016	92,4	83,8	8,6	93,7	84,8	8,9	
27.09.2016	92,7	83,4	9,3	93,9	84,3	9,6	
28.09.2016	92,2	83,1	9,1	93,5	84,0	9,5	
29.09.2016	92,0	83,1	8,9	93,2	84,0	9,2	
30.09.2016	91,3	82,9	8,4	92,6	83,9	8,7	
01.10.2016	91,9	82,5	9,4	93,2	83,4	9,8	
02.10.2016	91,9	81,9	10,0	93,2	82,8	10,4	
03.10.2016	91,1	82,0	9,1	92,4	83,0	9,4	
04.10.2016	90,5	82,4	8,1	91,8	83,3	8,5	
05.10.2016	90,3	81,8	8,5	91,6	82,7	8,9	
06.10.2016	90,2	81,8	8,4	91,4	82,7	8,7	
07.10.2016	89,9	81,2	8,7	91,2	82,2	9,0	
08.10.2016	89,8	81,4	8,4	91,1	82,3	8,8	
09.10.2016	90,5	80,2	10,3	91,8	81,1	10,7	
10.10.2016	90,0	80,5	9,5	91,2	81,4	9,8	
11.10.2016	88,9	81,0	7,9	90,2	81,9	8,3	
12.10.2016	90,1	79,6	10,5	91,4	80,5	10,9	
13.10.2016	90,2	79,3	10,9	91,4	80,2	11,2	
14.10.2016	88,3	80,3	8,0	89,6	81,2	8,4	
15.10.2016	89,5	79,2	10,3	90,7	80,1	10,6	
16.10.2016	89,6	78,5	11,1	90,9	79,4	11,5	
17.10.2016	88,3	79,7	8,6	89,6	80,6	9,0	
18.10.2016	88,5	79,2	9,3	89,7	80,1	9,6	
19.10.2016	87,9	79,3	8,6	89,2	80,2	9,0	
20.10.2016	87,6	78,9	8,7	88,8	79,8	9,0	
Среднее	90,8	81,5	9,2	92,0	82,4	9,6	
Итого	2722,5	2445,7	276,8	2760,7	2473,3	287,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:51	181 607,2	181 607,2	198 748,4	184 184,4	47432

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 26 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031405

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,3	49,6	23,7	51,1	51,7	-0,6	1,1	-
22.09.2016	72,7	49,3	23,4	51,0	51,8	-0,8	1,2	-
23.09.2016	72,1	41,8	30,3	101,9	102,8	-0,9	3,1	-
24.09.2016	75,0	42,1	32,9	96,6	97,6	-1,0	3,1	-
25.09.2016	73,4	42,7	30,7	96,7	97,8	-1,1	2,9	-
26.09.2016	72,8	46,4	26,3	71,8	72,6	-1,0	1,9	-
27.09.2016	72,2	48,5	23,7	82,4	83,4	-1,0	1,5	-
28.09.2016	68,9	43,0	25,9	144,4	145,5	-1,1	3,1	-
29.09.2016	74,5	42,9	31,6	114,1	115,3	-1,2	3,5	-
30.09.2016	73,9	43,2	30,7	114,7	115,8	-1,1	3,5	-
01.10.2016	74,2	43,5	30,7	121,5	122,6	-1,1	3,6	-
02.10.2016	74,4	43,8	30,6	128,5	129,5	-1,0	3,8	-
03.10.2016	74,9	44,1	30,7	125,1	126,3	-1,2	3,7	-
04.10.2016	74,1	45,7	28,4	128,9	130,0	-1,1	3,6	-
05.10.2016	74,5	45,4	29,2	137,7	139,1	-1,4	3,9	-
06.10.2016	75,3	45,8	29,4	135,6	136,7	-1,1	3,9	-
07.10.2016	75,5	45,4	30,1	124,8	126,3	-1,5	3,7	-
08.10.2016	75,2	45,0	30,2	123,6	124,6	-1,0	3,7	-
09.10.2016	74,8	46,1	28,7	142,7	144,0	-1,3	3,9	-
10.10.2016	75,2	45,8	29,4	135,1	136,5	-1,4	3,9	-
11.10.2016	75,7	45,5	30,2	131,6	132,9	-1,3	3,9	-
12.10.2016	75,4	45,6	29,8	136,4	137,7	-1,3	4,0	-
13.10.2016	75,2	45,8	29,4	139,5	140,7	-1,2	4,0	-
14.10.2016	76,7	45,8	30,9	132,8	134,1	-1,3	4,0	-
15.10.2016	74,9	46,8	28,1	159,5	161,0	-1,5	4,4	-
16.10.2016	76,0	46,7	29,3	158,4	159,9	-1,5	4,6	-
17.10.2016	76,4	46,0	30,4	139,9	141,3	-1,4	4,2	-
18.10.2016	75,9	45,7	30,2	137,5	138,8	-1,3	4,0	-
19.10.2016	76,1	46,1	29,9	143,4	144,8	-1,4	4,3	-
20.10.2016	76,4	46,4	29,9	144,5	145,9	-1,4	4,3	-
Среднее	74,5	45,4	29,2	121,7	122,9	-1,2	3,6	-
Итого				3 651,5	3 687,0	-35,5	104,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:48	218 725,9	215 552,4	5 516,2	47313

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 26(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 801 зав. № 7031435

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	69,7	58,2	11,5	70,6	58,8	11,8	
22.09.2016	68,6	57,6	11,0	69,6	58,1	11,5	
23.09.2016	68,5	59,2	9,3	69,4	59,8	9,6	
24.09.2016	69,6	59,5	10,1	70,6	60,1	10,5	
25.09.2016	71,9	57,9	14,0	72,8	58,4	14,4	
26.09.2016	69,4	59,2	10,2	70,4	59,8	10,6	
27.09.2016	70,0	58,4	11,6	71,0	59,0	12,0	
28.09.2016	69,6	58,7	10,9	70,5	59,2	11,3	
29.09.2016	68,6	59,2	9,4	69,5	59,7	9,8	
30.09.2016	68,2	58,1	10,1	69,2	58,7	10,5	
01.10.2016	69,3	57,2	12,1	70,2	57,8	12,4	
02.10.2016	70,8	55,9	14,9	71,8	56,4	15,4	
03.10.2016	77,2	67,4	9,8	78,3	68,1	10,2	
04.10.2016	88,7	79,1	9,6	90,0	79,9	10,1	
05.10.2016	88,7	79,1	9,6	89,9	80,0	9,9	
06.10.2016	87,9	79,7	8,2	89,1	80,5	8,6	
07.10.2016	87,9	79,4	8,5	89,2	80,3	8,9	
08.10.2016	88,4	79,1	9,3	89,6	79,9	9,7	
09.10.2016	90,1	77,2	12,9	91,3	78,1	13,2	
10.10.2016	89,1	78,3	9,8	89,4	79,1	10,3	
11.10.2016	87,3	78,6	8,7	88,5	79,5	9,0	
12.10.2016	88,2	78,1	10,1	89,4	78,9	10,5	
13.10.2016	87,4	78,5	8,9	88,6	79,3	9,3	
14.10.2016	87,1	78,3	8,8	88,4	79,2	9,2	
15.10.2016	86,3	78,7	7,6	87,5	79,5	8,0	
16.10.2016	89,4	75,9	13,5	90,6	76,7	13,9	
17.10.2016	87,2	77,6	9,6	88,4	78,3	10,1	
18.10.2016	87,3	77,3	10,0	88,5	78,1	10,4	
19.10.2016	86,5	77,9	8,6	87,8	78,7	9,1	
20.10.2016	86,8	77,4	9,4	88,0	78,2	9,8	
Среднее	80,2	69,9	10,3	81,3	70,6	10,7	
Итого	2404,7	2096,7	308,0	2438,1	2118,1	320,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:50	134 166,7	134 166,7	149 718,2	135 737,3	47311

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 30 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031406

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,0	49,5	23,5	65,4	65,7	-0,3	1,4	-
22.09.2016	72,5	49,2	23,3	68,9	69,0	-0,1	1,5	-
23.09.2016	72,0	44,1	27,9	102,0	102,3	-0,3	2,7	-
24.09.2016	74,8	45,6	29,3	99,1	99,3	-0,2	2,8	-
25.09.2016	73,3	46,3	26,9	92,2	92,4	-0,2	2,4	-
26.09.2016	72,7	48,4	24,3	83,2	83,6	-0,4	1,9	-
27.09.2016	72,1	53,4	18,7	123,0	123,7	-0,7	1,6	-
28.09.2016	68,8	51,9	16,9	207,6	209,3	-1,7	2,6	-
29.09.2016	74,4	53,4	21,0	182,9	183,8	-0,9	3,3	-
30.09.2016	73,8	53,5	20,3	186,0	187,2	-1,2	3,2	-
01.10.2016	74,1	53,8	20,3	193,6	194,8	-1,2	3,3	-
02.10.2016	74,3	53,5	20,8	187,9	189,1	-1,2	3,2	-
03.10.2016	74,7	53,6	21,1	198,7	199,9	-1,2	3,3	-
04.10.2016	73,7	53,8	19,9	211,3	212,7	-1,4	3,4	-
05.10.2016	74,4	52,5	21,8	183,8	185,1	-1,3	3,4	-
06.10.2016	75,1	51,7	23,3	174,0	175,2	-1,2	3,5	-
07.10.2016	75,4	52,7	22,7	176,4	177,8	-1,4	3,4	-
08.10.2016	75,0	52,5	22,4	175,6	177,0	-1,4	3,3	-
09.10.2016	74,7	53,5	21,2	204,3	205,6	-1,3	3,5	-
10.10.2016	75,0	52,1	22,9	178,6	180,0	-1,4	3,5	-
11.10.2016	75,5	51,6	24,0	170,5	171,5	-1,0	3,5	-
12.10.2016	75,2	52,1	23,1	180,9	181,9	-1,0	3,6	-
13.10.2016	75,0	52,1	22,9	189,1	190,2	-1,1	3,7	-
14.10.2016	76,5	51,8	24,7	179,2	180,1	-0,9	3,8	-
15.10.2016	74,8	53,1	21,6	219,3	220,5	-1,2	4,1	-
16.10.2016	75,8	52,8	23,1	194,2	195,1	-0,9	4,0	-
17.10.2016	76,2	52,1	24,1	181,6	182,5	-0,9	3,7	-
18.10.2016	75,7	52,1	23,6	184,3	185,3	-1,0	3,7	-
19.10.2016	75,9	52,0	23,9	183,6	184,6	-1,0	3,9	-
20.10.2016	76,3	52,1	24,2	186,2	187,1	-0,9	4,0	-
Среднее	74,4	51,6	22,8	165,4	166,4	-1,0	3,2	-
Итого				4 963,4	4 992,3	-28,9	95,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 03:49	246 014,5	241 292,8	5 289,5	47553

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 30 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031436

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	64,5	58,5	6,0	65,4	59,1	6,3	
22.09.2016	63,7	57,6	6,1	64,6	58,2	6,4	
23.09.2016	66,0	58,5	7,5	66,8	59,0	7,8	
24.09.2016	66,3	57,9	8,4	67,3	58,5	8,8	
25.09.2016	66,1	57,8	8,3	67,0	58,4	8,6	
26.09.2016	65,2	58,2	7,0	66,1	58,7	7,4	
27.09.2016	79,5	72,6	6,9	80,7	73,4	7,3	
28.09.2016	86,0	80,4	7,6	89,2	81,3	7,9	
29.09.2016	87,1	80,9	6,2	88,5	81,8	6,7	
30.09.2016	86,6	80,6	6,0	87,9	81,6	6,3	
01.10.2016	86,8	80,4	6,4	88,2	81,3	6,9	
02.10.2016	86,0	80,3	5,7	87,4	81,2	6,2	
03.10.2016	86,1	80,1	6,0	87,4	81,1	6,3	
04.10.2016	85,6	79,9	5,7	87,0	80,8	6,2	
05.10.2016	84,9	80,2	4,7	86,2	81,1	5,1	
06.10.2016	84,5	79,9	4,6	85,9	80,9	5,0	
07.10.2016	84,8	79,1	5,7	86,1	80,0	6,1	
08.10.2016	84,9	79,2	5,7	86,3	80,1	6,2	
09.10.2016	85,3	78,2	7,1	86,6	79,1	7,5	
10.10.2016	83,9	78,8	5,1	85,2	79,7	5,5	
11.10.2016	83,7	78,5	5,2	85,1	79,4	5,7	
12.10.2016	83,6	78,2	5,4	84,9	79,1	5,8	
13.10.2016	83,5	78,0	5,5	84,8	78,9	5,9	
14.10.2016	83,4	77,7	5,7	84,7	78,6	6,1	
15.10.2016	83,4	77,4	6,0	84,8	78,3	6,5	
16.10.2016	84,0	76,7	7,3	85,3	77,6	7,7	
17.10.2016	82,8	77,3	5,5	84,1	78,2	5,9	
18.10.2016	82,7	77,1	5,6	84,0	78,0	6,0	
19.10.2016	83,1	76,5	6,6	84,4	77,3	7,1	
20.10.2016	82,7	76,5	6,2	84,1	77,4	6,7	
Среднее	80,6	74,4	6,2	81,9	75,3	6,6	
Итого	2418,7	2233,0	185,7	2456,0	2258,1	197,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:50	142 404,0	142 404,0	154 993,0	144 213,9	47312

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 32 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав. № 69100244

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	71,2	50,8	20,4	16,1	16,3	-0,2	0,3	-
22.09.2016	70,9	50,7	20,3	16,7	16,8	-0,1	0,4	-
23.09.2016	71,7	42,5	29,2	34,6	34,8	-0,2	1,0	-
24.09.2016	74,7	42,3	32,4	33,3	33,6	-0,3	1,0	-
25.09.2016	72,9	44,6	28,3	30,4	30,6	-0,2	0,9	-
26.09.2016	72,2	46,0	26,2	28,0	28,2	-0,2	0,8	-
27.09.2016	70,5	49,7	20,8	32,5	32,8	-0,3	0,5	-
28.09.2016	68,4	43,4	25,0	51,9	52,5	-0,6	1,0	-
29.09.2016	74,2	43,1	31,1	38,7	38,7	0,0	1,2	-
30.09.2016	73,6	43,2	30,4	38,1	38,5	-0,4	1,1	-
01.10.2016	73,9	43,7	30,3	39,6	39,8	-0,2	1,2	-
02.10.2016	74,2	43,8	30,4	43,5	43,8	-0,3	1,3	-
03.10.2016	74,6	43,6	31,0	40,6	40,8	-0,2	1,2	-
04.10.2016	73,6	44,1	29,5	44,5	44,6	-0,1	1,3	-
05.10.2016	74,3	44,2	30,1	45,0	45,1	-0,1	1,3	-
06.10.2016	75,0	43,8	31,1	44,2	44,4	-0,2	1,4	-
07.10.2016	75,2	43,1	32,1	38,7	38,8	-0,1	1,2	-
08.10.2016	74,8	42,4	32,3	39,2	39,4	-0,2	1,2	-
09.10.2016	74,5	43,2	31,3	44,5	44,7	-0,2	1,4	-
10.10.2016	75,0	43,3	31,6	42,9	43,1	-0,2	1,3	-
11.10.2016	75,4	43,3	32,1	44,0	44,2	-0,2	1,4	-
12.10.2016	75,2	43,7	31,5	45,1	45,4	-0,3	1,4	-
13.10.2016	74,9	43,8	31,1	47,5	47,6	-0,1	1,4	-
14.10.2016	76,4	43,7	32,7	44,1	44,3	-0,2	1,4	-
15.10.2016	74,8	45,8	28,9	59,6	59,8	-0,2	1,7	-
16.10.2016	75,9	45,4	30,5	59,3	59,7	-0,4	1,8	-
17.10.2016	76,1	43,9	32,3	46,5	46,7	-0,2	1,5	-
18.10.2016	75,6	43,5	32,2	45,4	45,5	-0,1	1,4	-
19.10.2016	75,8	44,1	31,8	46,7	46,9	-0,2	1,5	-
20.10.2016	76,2	44,6	31,6	50,8	51,0	-0,2	1,6	-
Среднее	74,1	44,4	29,6	41,1	41,3	-0,2	1,2	
Итого				1 232,0	1 238,4	-6,4	36,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:51	82 734,5	82 748,9	2 229,6	29627

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 32 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 602 зав. № 69037694

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	35,6	32,2	4,4	37,1	32,6	4,5	
22.09.2016	36,5	31,9	4,7	37,0	32,3	4,8	
23.09.2016	35,8	31,8	4,0	36,3	32,2	4,1	
24.09.2016	36,3	31,4	4,9	36,8	31,8	5,0	
25.09.2016	36,2	31,4	4,8	36,7	31,8	4,9	
26.09.2016	36,0	31,5	4,5	36,5	31,9	4,6	
27.09.2016	36,1	31,3	4,7	36,6	31,8	4,8	
28.09.2016	35,8	31,4	4,3	36,2	31,8	4,4	
29.09.2016	35,8	31,3	4,5	36,3	31,8	4,5	
30.09.2016	35,2	31,6	3,6	36,7	32,0	3,6	
01.10.2016	35,6	31,4	4,2	36,1	31,8	4,3	
02.10.2016	37,2	30,5	6,7	37,8	30,9	6,8	
03.10.2016	36,0	31,4	4,7	36,5	31,8	4,8	
04.10.2016	35,8	31,3	4,6	36,3	31,7	4,6	
05.10.2016	35,7	31,2	4,5	36,2	31,6	4,6	
06.10.2016	35,4	31,3	4,1	35,9	31,8	4,1	
07.10.2016	35,3	31,3	4,0	35,8	31,8	4,0	
08.10.2016	35,4	31,2	4,2	35,9	31,7	4,3	
09.10.2016	36,3	30,7	5,6	36,8	31,1	5,7	
10.10.2016	35,6	31,0	4,7	36,1	31,4	4,7	
11.10.2016	35,8	30,8	5,0	36,3	31,3	5,1	
12.10.2016	35,4	31,2	4,2	35,9	31,6	4,3	
13.10.2016	35,5	31,0	4,5	36,0	31,4	4,6	
14.10.2016	35,1	31,2	3,9	35,6	31,6	4,0	
15.10.2016	35,8	30,8	5,0	36,3	31,1	5,1	
16.10.2016	37,8	29,0	8,8	38,3	29,4	8,9	
17.10.2016	34,5	30,2	4,2	34,9	30,6	4,3	
18.10.2016	34,3	30,3	4,0	34,8	30,7	4,1	
19.10.2016	34,2	30,2	4,0	34,7	30,6	4,1	
20.10.2016	34,7	29,9	4,8	35,2	30,3	4,9	
Среднее	35,7	31,1	4,7	36,2	31,5	4,8	
Итого	1071,8	931,9	139,9	1086,8	944,2	142,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:51	25 666,5	25 666,5	31 367,5	26 042,4	34186

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Молодежная, дом 34 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031423

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,0	50,1	21,9	49,8	49,8	0,0	1,1	-
22.09.2016	71,8	50,1	21,5	52,3	52,3	0,0	1,1	-
23.09.2016	71,7	40,8	30,9	96,6	96,1	0,5	3,0	-
24.09.2016	74,5	41,9	32,6	93,3	92,9	0,4	3,0	-
25.09.2016	73,0	42,7	30,3	87,5	87,2	0,3	2,6	-
26.09.2016	72,2	46,9	25,3	62,6	62,4	0,2	1,6	-
27.09.2016	71,3	48,3	22,9	71,1	70,9	0,2	1,4	-
28.09.2016	68,3	42,6	25,8	129,7	129,3	0,4	2,8	-
29.09.2016	74,1	42,5	31,6	110,7	110,1	0,6	3,4	-
30.09.2016	73,5	43,1	30,4	112,3	111,7	0,6	3,3	-
01.10.2016	73,8	43,7	30,1	119,3	118,7	0,6	3,5	-
02.10.2016	74,0	44,2	29,8	120,2	119,6	0,6	3,4	-
03.10.2016	74,4	43,1	31,3	112,6	112,0	0,6	3,4	-
04.10.2016	73,4	43,4	30,0	118,6	118,1	0,5	3,4	-
05.10.2016	74,1	43,6	30,5	120,2	119,7	0,5	3,5	-
06.10.2016	74,8	43,6	31,2	121,3	120,6	0,7	3,6	-
07.10.2016	75,0	43,2	31,8	109,1	108,4	0,7	3,4	-
08.10.2016	74,7	43,6	31,1	113,7	113,2	0,5	3,4	-
09.10.2016	74,4	44,5	29,9	126,3	127,7	0,6	3,6	-
10.10.2016	74,7	43,5	31,3	117,8	117,1	0,7	3,6	-
11.10.2016	75,3	43,3	32,0	117,2	116,6	0,6	3,6	-
12.10.2016	74,9	43,5	31,4	116,8	116,1	0,7	3,6	-
13.10.2016	74,7	43,9	30,8	127,8	127,1	0,7	3,8	-
14.10.2016	76,2	43,4	32,8	118,7	118,1	0,6	3,8	-
15.10.2016	74,6	44,8	29,8	150,3	149,6	0,7	4,4	-
16.10.2016	75,6	44,9	30,7	139,4	138,6	0,8	4,2	-
17.10.2016	76,0	43,6	32,4	122,1	121,4	0,7	3,8	-
18.10.2016	75,5	43,3	32,1	119,4	118,8	0,6	3,7	-
19.10.2016	75,7	43,7	32,0	125,3	124,7	0,6	3,9	-
20.10.2016	76,0	44,1	32,0	129,0	128,3	0,7	4,0	-
Среднее	74,0	44,1	29,9	110,4	109,9	0,5	3,2	
Итого				3 313,0	3 297,1	15,9	97,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:49	81 657,2	76 605,0	1 857,7	47553

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Молодежная, дом 34 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 801 зав.№ 7031437

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	71,8	64,0	7,8	72,7	64,6	8,1	
22.09.2016	71,2	62,2	9,0	72,2	62,8	9,4	
23.09.2016	70,9	63,0	7,9	71,8	63,6	8,2	
24.09.2016	72,3	63,0	9,3	73,2	63,6	9,6	
25.09.2016	74,0	62,1	11,9	75,0	62,7	12,3	
26.09.2016	70,7	63,8	6,9	71,7	64,4	7,3	
27.09.2016	70,8	63,6	7,2	71,7	64,1	7,6	
28.09.2016	71,1	62,7	8,4	72,0	63,3	8,7	
29.09.2016	80,0	71,8	8,2	81,1	72,5	8,6	
30.09.2016	87,6	80,2	7,4	88,8	81,0	7,8	
01.10.2016	89,2	79,9	9,3	90,4	80,7	9,7	
02.10.2016	90,6	79,0	11,6	91,8	79,8	12,0	
03.10.2016	87,5	80,2	7,3	88,7	81,0	7,7	
04.10.2016	87,5	80,1	7,4	88,7	80,8	7,9	
05.10.2016	88,0	79,7	8,3	89,2	80,5	8,7	
06.10.2016	88,4	79,5	8,9	89,6	80,3	9,3	
07.10.2016	87,4	79,7	7,7	88,6	80,5	8,1	
08.10.2016	89,4	79,0	10,4	90,6	79,8	10,8	
09.10.2016	90,5	78,2	12,3	91,7	79,0	12,7	
10.10.2016	87,7	79,4	8,3	88,9	80,2	8,7	
11.10.2016	87,4	79,4	8,0	88,6	80,1	8,5	
12.10.2016	87,8	78,9	8,9	89,0	79,7	9,3	
13.10.2016	88,3	78,5	9,8	89,5	79,3	10,2	
14.10.2016	87,2	78,7	8,5	88,4	79,5	8,9	
15.10.2016	88,7	77,4	11,3	89,9	78,2	11,7	
16.10.2016	88,6	77,2	11,4	89,8	77,9	11,9	
17.10.2016	86,8	78,1	8,7	87,9	78,9	9,0	
18.10.2016	86,6	78,0	8,6	87,8	78,8	9,0	
19.10.2016	86,6	78,1	8,5	87,8	78,8	9,0	
20.10.2016	86,9	77,6	9,3	88,1	78,4	9,7	
Среднее	83,4	74,4	9,0	84,5	75,2	9,3	
Итого	2501,5	2233,0	268,5	2536,2	2254,8	280,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:50	103 066,9	103 066,9	115 249,7	104 310,8	47554

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Прибалтийская, дом 9А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031375

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	70,3	47,1	23,2	13,4	0,0	13,4	0,3	-
22.09.2016	69,9	47,1	22,8	13,1	0,0	13,1	0,3	-
23.09.2016	68,6	45,8	22,8	13,2	0,0	13,2	0,3	-
24.09.2016	73,8	40,0	33,8	29,9	0,0	29,9	1,0	-
25.09.2016	71,6	42,2	29,4	20,8	0,0	20,8	0,6	-
26.09.2016	70,4	43,0	27,5	18,5	0,0	18,5	0,6	-
27.09.2016	70,1	39,9	30,2	18,8	0,0	18,8	0,6	-
28.09.2016	63,4	41,4	22,0	13,8	0,0	13,8	0,3	-
29.09.2016	71,9	44,0	27,8	49,1	0,0	49,1	1,3	-
30.09.2016	73,8	51,0	22,8	92,9	0,0	92,9	2,1	-
01.10.2016	73,9	47,3	26,7	64,5	0,0	64,5	1,7	-
02.10.2016	74,2	47,0	27,2	64,7	0,0	64,7	1,8	-
03.10.2016	74,2	46,1	28,0	46,2	0,0	46,2	1,3	-
04.10.2016	72,9	43,0	29,9	38,2	0,0	38,2	1,1	-
05.10.2016	73,6	43,3	30,3	39,4	0,0	39,4	1,2	-
06.10.2016	74,3	42,6	31,6	37,9	0,0	37,9	1,2	-
07.10.2016	74,5	42,8	31,7	35,8	0,0	35,8	1,1	-
08.10.2016	74,2	42,6	31,6	37,2	0,0	37,2	1,1	-
09.10.2016	73,9	43,0	30,9	40,7	0,0	40,7	1,2	-
10.10.2016	74,3	42,0	32,3	38,3	0,0	38,3	1,2	-
11.10.2016	74,8	42,4	32,4	38,6	0,0	38,6	1,2	-
12.10.2016	74,5	42,5	32,0	38,6	0,0	38,6	1,2	-
13.10.2016	74,3	42,0	32,3	40,7	0,0	40,7	1,3	-
14.10.2016	75,8	42,8	33,0	42,8	0,0	42,8	1,4	-
15.10.2016	74,3	44,8	29,5	54,5	0,0	54,5	1,6	-
16.10.2016	75,3	43,8	31,5	49,9	0,0	49,9	1,5	-
17.10.2016	75,6	43,2	32,4	44,1	0,0	44,1	1,4	-
18.10.2016	75,1	42,8	32,3	42,8	0,0	42,8	1,4	-
19.10.2016	75,3	42,8	32,4	43,6	0,0	43,6	1,4	-
20.10.2016	75,6	43,0	32,5	45,1	0,0	45,1	1,4	-
Среднее	73,1	43,7	29,4	38,9	0,0	38,9	1,1	-
Итого				1 167,1	0,0	1 167,1	34,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:46	104 260,8	53 042,3	2 514,1	45000

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 9А (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 801 зав.№ 7031409

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	41,1	36,3	4,8	41,5	36,7	4,8	
22.09.2016	40,9	36,3	4,6	41,4	36,7	4,7	
23.09.2016	40,9	36,5	4,4	41,4	36,8	4,5	
24.09.2016	41,2	36,6	4,6	41,6	37,0	4,8	
25.09.2016	42,3	36,0	6,3	42,8	36,4	6,4	
26.09.2016	41,0	36,6	4,3	41,5	37,0	4,5	
27.09.2016	41,1	36,5	4,6	41,5	36,8	4,7	
28.09.2016	41,2	36,5	4,7	41,6	36,8	4,8	
29.09.2016	41,5	36,3	5,2	42,0	36,6	5,4	
30.09.2016	40,8	36,6	4,2	41,2	37,0	4,3	
01.10.2016	40,8	36,5	4,3	41,4	36,9	4,5	
02.10.2016	41,4	36,2	5,2	42,0	36,6	5,4	
03.10.2016	40,3	36,5	3,8	40,9	37,0	3,9	
04.10.2016	40,6	36,5	4,1	41,2	37,0	4,2	
05.10.2016	40,5	36,5	4,0	41,1	37,0	4,2	
06.10.2016	40,7	36,7	4,0	41,3	37,2	4,1	
07.10.2016	40,7	36,4	4,3	41,3	36,9	4,4	
08.10.2016	41,0	36,2	4,9	41,6	36,7	5,0	
09.10.2016	41,7	35,8	5,8	42,3	36,3	6,0	
10.10.2016	41,1	36,2	4,9	41,7	36,7	5,0	
11.10.2016	40,8	36,3	4,5	41,4	36,8	4,6	
12.10.2016	40,8	36,3	4,5	41,4	36,8	4,6	
13.10.2016	40,9	36,2	4,7	41,5	36,7	4,8	
14.10.2016	40,7	36,3	4,4	41,3	36,7	4,5	
15.10.2016	41,0	36,5	4,5	41,6	37,0	4,7	
16.10.2016	42,1	36,3	5,8	42,7	36,7	6,0	
17.10.2016	41,0	36,7	4,3	41,6	37,2	4,4	
18.10.2016	40,9	36,7	4,3	41,5	37,1	4,4	
19.10.2016	41,2	36,5	4,7	41,8	36,9	4,9	
20.10.2016	41,0	36,5	4,5	41,6	36,9	4,7	
Среднее	41,0	36,4	4,6	41,6	36,8	4,8	
Итого	1231,2	1091,8	139,4	1247,7	1104,7	143,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:49	40 319,2	40 319,2	49 332,0	40 876,9	47555

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Прибалтийская, дом 11 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031394

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,1	48,4	24,7	35,0	35,7	-0,7	0,8	-
22.09.2016	72,8	48,5	24,4	34,0	34,6	-0,6	0,8	-
23.09.2016	72,6	40,5	32,1	73,4	74,9	-1,5	2,4	-
24.09.2016	75,1	40,3	34,8	72,4	74,0	-1,6	2,5	-
25.09.2016	73,5	41,5	32,1	70,0	71,4	-1,4	2,2	-
26.09.2016	73,6	40,8	32,8	62,3	63,2	-0,9	2,1	-
27.09.2016	72,8	40,4	32,4	86,2	88,0	-1,8	2,2	-
28.09.2016	69,2	41,2	28,0	104,9	107,1	-2,2	2,4	-
29.09.2016	74,7	40,3	34,4	84,2	86,0	-1,8	2,8	-
30.09.2016	74,0	40,8	33,2	88,6	90,4	-1,8	2,9	-
01.10.2016	74,4	40,7	33,7	89,1	90,9	-1,8	3,0	-
02.10.2016	74,6	41,0	33,6	98,0	100,1	-2,1	3,2	-
03.10.2016	75,0	40,8	34,2	86,6	88,3	-1,7	2,9	-
04.10.2016	74,0	40,8	33,1	96,7	98,6	-1,9	3,1	-
05.10.2016	74,7	41,3	33,4	99,3	101,4	-2,1	3,3	-
06.10.2016	75,4	41,6	33,8	99,3	101,3	-2,0	3,3	-
07.10.2016	75,7	40,8	34,8	87,7	89,5	-1,8	3,0	-
08.10.2016	75,3	40,5	34,8	87,4	89,2	-1,8	3,0	-
09.10.2016	74,9	41,3	33,7	99,4	101,4	-2,0	3,3	-
10.10.2016	75,4	40,8	34,5	91,5	93,3	-1,8	3,1	-
11.10.2016	75,8	40,5	35,3	88,6	90,3	-1,7	3,1	-
12.10.2016	75,5	40,7	34,8	92,8	94,8	-2,0	3,2	-
13.10.2016	75,3	40,9	34,4	97,7	99,6	-1,9	3,3	-
14.10.2016	76,8	40,6	36,2	90,4	92,2	-1,8	3,2	-
15.10.2016	75,0	42,0	33,1	119,7	122,2	-2,5	3,9	-
16.10.2016	76,2	42,3	33,8	117,5	120,0	-2,5	3,9	-
17.10.2016	76,5	41,1	35,4	96,7	98,7	-2,0	3,4	-
18.10.2016	76,1	40,8	35,2	95,1	97,0	-1,9	3,3	-
19.10.2016	76,2	41,0	35,2	96,1	98,1	-2,0	3,4	-
20.10.2016	76,5	41,5	35,0	104,1	106,2	-2,1	3,6	-
Среднее	74,7	41,5	33,2	88,2	89,9	-1,8	2,9	-
Итого				2 644,7	2 698,4	-53,7	86,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:47	222 448,2	221 627,0	5 998,2	47497

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 11 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031425

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	45,9	32,8	13,1	46,6	33,2	13,4	
22.09.2016	45,8	32,9	12,9	46,5	33,2	13,3	
23.09.2016	45,7	33,1	12,6	46,3	33,5	12,8	
24.09.2016	47,4	32,4	15,0	48,1	32,8	15,3	
25.09.2016	48,1	32,1	16,0	48,8	32,4	16,4	
26.09.2016	46,0	32,8	13,2	46,6	33,2	13,4	
27.09.2016	46,6	32,7	12,9	46,3	33,1	13,2	
28.09.2016	46,0	32,6	13,4	46,6	32,9	13,7	
29.09.2016	46,0	32,6	13,4	46,7	33,0	13,7	
30.09.2016	45,6	32,7	12,9	46,2	33,1	13,1	
01.10.2016	46,3	32,6	13,7	47,0	32,9	14,1	
02.10.2016	50,0	31,0	19,0	50,7	31,4	19,3	
03.10.2016	44,9	33,1	11,8	45,5	33,4	12,1	
04.10.2016	45,3	32,9	12,4	46,0	33,3	12,7	
05.10.2016	45,9	32,6	13,3	46,6	33,0	13,6	
06.10.2016	45,3	32,9	12,4	45,9	33,3	12,6	
07.10.2016	45,1	33,1	12,0	45,7	33,4	12,3	
08.10.2016	45,0	33,0	12,0	45,7	33,4	12,3	
09.10.2016	48,7	31,5	17,2	49,4	31,9	17,5	
10.10.2016	45,4	32,7	12,7	46,0	33,0	13,0	
11.10.2016	45,2	32,6	12,6	45,9	33,0	12,9	
12.10.2016	45,3	32,6	12,7	45,9	33,0	12,9	
13.10.2016	46,4	32,4	14,0	47,1	32,7	14,4	
14.10.2016	45,0	32,7	12,3	45,6	33,1	12,5	
15.10.2016	48,2	31,6	16,6	48,9	32,0	16,9	
16.10.2016	49,4	31,0	18,4	50,2	31,3	18,9	
17.10.2016	45,7	32,3	13,4	46,3	32,7	13,6	
18.10.2016	44,8	32,7	12,1	45,4	33,0	12,4	
19.10.2016	44,9	32,6	12,3	45,6	33,0	12,6	
20.10.2016	45,3	32,4	12,9	45,9	32,8	13,1	
Среднее	46,1	32,5	13,6	46,8	32,9	13,9	
Итого	1384,2	975,0	409,2	1404,0	986,0	418,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:50	41 106,3	41 106,3	63 896,0	41 641,3	47319

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Прибалтийская, дом 13 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031374

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1 \cdot (Th1 - Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,0	49,1	23,9	13,6	0,0	13,6	0,3	-
22.09.2016	72,7	49,0	23,7	13,7	0,0	13,7	0,4	-
23.09.2016	72,2	41,0	31,2	30,1	0,0	30,1	1,0	-
24.09.2016	74,8	39,3	35,5	30,8	0,0	30,8	1,1	-
25.09.2016	73,3	40,5	32,8	31,7	0,0	31,7	1,1	-
26.09.2016	73,4	41,2	32,2	29,0	0,0	29,0	1,0	-
27.09.2016	72,7	41,8	30,9	41,5	0,0	41,5	1,0	-
28.09.2016	68,0	44,3	23,7	49,0	0,0	49,0	0,9	-
29.09.2016	74,4	44,2	30,2	33,5	0,0	33,5	1,0	-
30.09.2016	73,7	44,5	29,1	33,0	0,0	33,0	1,0	-
01.10.2016	74,1	44,0	30,2	34,2	0,0	34,2	1,0	-
02.10.2016	74,3	43,8	30,5	35,5	0,0	35,5	1,1	-
03.10.2016	74,7	43,3	31,4	35,3	0,0	35,3	1,1	-
04.10.2016	73,6	43,6	30,0	36,8	0,0	36,8	1,1	-
05.10.2016	74,4	42,5	31,9	38,7	0,0	38,7	1,2	-
06.10.2016	75,0	43,9	31,1	37,1	0,0	37,1	1,2	-
07.10.2016	75,4	41,6	33,8	37,1	0,0	37,1	1,2	-
08.10.2016	75,0	41,8	33,3	36,8	0,0	36,8	1,2	-
09.10.2016	74,7	42,5	32,2	40,1	0,0	40,1	1,3	-
10.10.2016	75,1	41,6	33,5	38,0	0,0	38,0	1,2	-
11.10.2016	75,6	41,6	34,0	39,6	0,0	39,6	1,3	-
12.10.2016	75,3	41,8	33,5	38,4	0,0	38,4	1,3	-
13.10.2016	75,1	41,9	33,2	40,8	0,0	40,8	1,3	-
14.10.2016	76,6	41,9	34,7	39,6	0,0	39,6	1,3	-
15.10.2016	74,8	42,7	32,1	44,4	0,0	44,4	1,4	-
16.10.2016	75,9	42,8	33,2	46,0	0,0	46,0	1,6	-
17.10.2016	76,3	42,0	34,3	42,4	0,0	42,4	1,4	-
18.10.2016	75,8	41,7	34,2	40,4	0,0	40,4	1,3	-
19.10.2016	76,0	41,9	34,1	41,7	0,0	41,7	1,4	-
20.10.2016	76,3	42,1	34,2	41,4	0,0	41,4	1,4	-
Среднее	74,4	42,8	31,6	36,4	0,0	36,4	1,1	
Итого				1 092,2	0,0	1 092,2	34,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:46	114 022,3	97 061,9	2 806,3	47556

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 13 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031408

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	29,0	26,5	2,5	29,4	26,8	2,6	
22.09.2016	29,0	26,5	2,5	29,5	26,8	2,7	
23.09.2016	28,7	26,6	2,1	29,1	26,9	2,2	
24.09.2016	28,8	26,5	2,3	29,2	26,8	2,4	
25.09.2016	30,5	26,0	4,5	30,9	26,3	4,6	
26.09.2016	29,3	26,4	2,9	29,7	26,7	3,0	
27.09.2016	29,1	26,4	2,7	29,5	26,8	2,7	
28.09.2016	28,6	26,5	2,1	29,0	26,8	2,2	
29.09.2016	29,0	26,4	2,6	29,5	26,7	2,8	
30.09.2016	28,8	26,5	2,3	29,2	26,9	2,3	
01.10.2016	29,0	26,3	2,7	29,4	26,7	2,7	
02.10.2016	29,5	26,1	3,4	30,0	26,4	3,6	
03.10.2016	29,0	26,3	2,7	29,4	26,7	2,7	
04.10.2016	28,3	26,4	1,9	28,8	26,7	2,1	
05.10.2016	28,4	26,4	2,0	28,8	26,8	2,0	
06.10.2016	28,5	26,4	2,1	29,0	26,7	2,3	
07.10.2016	28,1	26,3	1,8	28,5	26,7	1,8	
08.10.2016	28,9	26,3	2,6	29,3	26,6	2,7	
09.10.2016	29,3	25,8	3,5	29,8	26,2	3,6	
10.10.2016	28,2	26,4	1,8	28,6	26,7	1,9	
11.10.2016	28,3	26,2	2,1	28,8	26,6	2,2	
12.10.2016	28,5	26,2	2,3	28,9	26,5	2,4	
13.10.2016	28,1	26,1	2,0	28,5	26,5	2,0	
14.10.2016	27,9	26,2	1,7	28,4	26,5	1,9	
15.10.2016	28,4	26,0	2,4	28,8	26,4	2,4	
16.10.2016	29,6	25,7	3,9	30,1	26,0	4,1	
17.10.2016	28,6	25,8	2,8	29,0	26,2	2,8	
18.10.2016	28,1	26,1	2,0	28,5	26,4	2,1	
19.10.2016	28,1	25,9	2,2	28,6	26,3	2,3	
20.10.2016	28,2	25,9	2,3	28,6	26,2	2,4	
Среднее	28,7	26,2	2,5	29,2	26,6	2,6	
Итого	861,8	787,1	74,7	874,8	797,3	77,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:48	251 319,1	251 319,1	331 188,1	254 923,1	47554

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031400

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,2	47,9	25,3	40,0	39,8	0,2	0,9	-
22.09.2016	72,9	48,1	24,8	40,5	40,2	0,3	1,0	-
23.09.2016	72,4	41,6	30,8	71,5	71,0	0,5	2,2	-
24.09.2016	75,4	41,5	33,9	68,6	68,1	0,5	2,3	-
25.09.2016	73,7	42,6	31,1	66,6	66,1	0,5	2,0	-
26.09.2016	73,0	45,4	27,6	52,5	52,0	0,5	1,5	-
27.09.2016	71,9	47,4	24,5	64,8	64,4	0,4	1,1	-
28.09.2016	69,0	42,1	27,0	105,1	104,5	0,6	2,2	-
29.09.2016	74,7	41,5	33,1	80,7	80,0	0,7	2,6	-
30.09.2016	74,0	41,6	32,3	79,4	78,8	0,6	2,5	-
01.10.2016	74,4	41,6	32,8	81,1	80,6	0,5	2,6	-
02.10.2016	74,6	41,6	32,9	84,4	83,7	0,7	2,7	-
03.10.2016	74,9	41,7	33,2	83,3	82,9	0,4	2,7	-
04.10.2016	73,9	41,8	32,1	87,4	87,0	0,4	2,7	-
05.10.2016	74,6	42,2	32,5	91,9	91,2	0,7	2,9	-
06.10.2016	75,4	42,1	33,2	90,7	90,1	0,6	2,9	-
07.10.2016	75,6	41,6	34,0	80,7	80,2	0,5	2,7	-
08.10.2016	75,3	41,4	33,8	82,2	81,7	0,5	2,7	-
09.10.2016	74,9	42,3	32,5	93,3	92,8	0,5	2,9	-
10.10.2016	75,3	41,3	34,1	81,8	81,1	0,7	2,7	-
11.10.2016	75,8	41,6	34,1	84,1	83,6	0,5	2,8	-
12.10.2016	75,5	41,7	33,8	88,0	87,3	0,7	2,9	-
13.10.2016	75,3	42,2	33,1	91,9	91,2	0,7	3,0	-
14.10.2016	76,7	41,5	35,2	83,0	82,4	0,6	2,8	-
15.10.2016	75,0	43,3	31,7	106,0	105,4	0,6	3,3	-
16.10.2016	76,1	43,0	33,1	100,0	99,1	0,9	3,3	-
17.10.2016	76,5	42,1	34,3	88,5	87,9	0,6	2,9	-
18.10.2016	76,0	41,5	34,5	84,3	83,8	0,5	2,8	-
19.10.2016	76,2	42,1	34,1	90,2	89,7	0,5	3,0	-
20.10.2016	76,5	42,4	34,0	94,1	93,4	0,7	3,2	-
Среднее	74,6	42,6	32,0	81,2	80,7	0,6	2,5	-
Итого				2 436,6	2 420,0	16,6	76,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	149 793,1	143 076,0	3 816,3	47312

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031416

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	47,2	36,4	10,8	47,9	36,8	11,1	
22.09.2016	47,8	36,1	11,7	48,5	36,4	12,1	
23.09.2016	46,6	36,8	9,8	47,2	37,1	10,1	
24.09.2016	47,5	36,1	11,4	48,2	36,5	11,7	
25.09.2016	48,9	35,6	13,3	49,6	35,9	13,7	
26.09.2016	47,0	36,2	10,8	47,7	36,5	11,2	
27.09.2016	45,9	36,8	9,1	46,5	37,2	9,3	
28.09.2016	47,3	36,0	11,3	48,0	36,3	11,7	
29.09.2016	48,1	36,2	11,9	48,7	36,5	12,2	
30.09.2016	47,3	36,7	10,6	48,0	37,1	10,9	
01.10.2016	47,5	36,7	10,8	48,2	37,0	11,2	
02.10.2016	49,5	35,6	13,9	50,2	35,9	14,3	
03.10.2016	47,8	36,3	11,5	48,5	36,7	11,8	
04.10.2016	47,3	36,6	10,7	47,9	36,9	11,0	
05.10.2016	47,9	36,5	11,4	48,6	36,9	11,7	
06.10.2016	47,8	36,8	10,8	48,3	37,1	11,2	
07.10.2016	46,8	37,1	9,7	47,5	37,5	10,0	
08.10.2016	48,1	36,6	11,5	48,7	36,9	11,8	
09.10.2016	49,7	35,5	14,2	50,5	35,8	14,7	
10.10.2016	47,3	36,8	10,5	47,9	37,2	10,7	
11.10.2016	46,8	36,8	10,0	47,5	37,1	10,4	
12.10.2016	48,4	36,1	12,3	49,1	36,4	12,7	
13.10.2016	47,5	36,3	11,2	48,2	36,7	11,5	
14.10.2016	46,9	36,7	10,2	47,5	37,0	10,5	
15.10.2016	47,4	36,1	11,3	48,1	36,5	11,6	
16.10.2016	48,9	35,5	13,4	49,6	35,8	13,8	
17.10.2016	47,1	36,3	10,8	47,8	36,6	11,2	
18.10.2016	47,1	36,4	10,7	47,7	36,8	10,9	
19.10.2016	47,4	36,1	11,3	48,1	36,4	11,7	
20.10.2016	48,0	35,9	12,1	48,7	36,2	12,5	
Среднее	47,6	36,3	11,3	48,3	36,7	11,6	
Итого	1428,6	1089,6	339,0	1448,9	1099,7	349,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	83 788,2	83 788,2	98 535,7	84 918,2	47554

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцевосКом" _____

