



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7213612

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,9	59,7	14,2	173,6	171,1	2,5	2,4	-
22.09.2016	73,7	56,9	16,8	139,7	137,3	2,4	2,0	-
23.09.2016	72,6	47,1	25,5	63,2	61,3	1,9	1,5	-
24.09.2016	75,2	50,0	25,2	69,8	67,9	1,9	1,7	-
25.09.2016	73,7	49,7	24,0	69,0	67,3	1,7	1,6	-
26.09.2016	73,9	51,8	22,0	76,2	76,3	1,9	1,7	-
27.09.2016	73,7	53,9	19,7	89,3	87,1	2,2	1,7	-
28.09.2016	67,4	51,8	15,7	107,5	105,6	1,9	1,7	-
29.09.2016	74,7	58,6	16,0	132,9	130,9	2,0	2,1	-
30.09.2016	74,1	58,4	15,7	131,5	129,3	2,2	2,0	-
01.10.2016	74,3	58,6	15,7	131,1	129,1	2,0	2,1	-
02.10.2016	74,6	58,7	15,8	130,9	128,9	2,0	2,1	-
03.10.2016	74,9	58,9	16,1	130,6	128,6	2,0	2,1	-
04.10.2016	73,8	57,6	16,3	125,9	124,0	1,9	2,0	-
05.10.2016	74,6	57,9	16,7	124,8	122,8	2,0	2,1	-
06.10.2016	75,2	58,2	17,0	123,9	122,0	1,9	2,1	-
07.10.2016	75,4	58,5	17,0	126,9	125,0	1,9	2,1	-
08.10.2016	75,1	58,4	16,7	127,1	125,0	2,1	2,1	-
09.10.2016	74,9	58,3	16,7	124,4	122,5	1,9	2,1	-
10.10.2016	75,1	58,1	17,0	124,9	122,9	2,0	2,1	-
11.10.2016	75,7	58,5	17,2	124,7	122,9	1,8	2,1	-
12.10.2016	75,1	52,1	23,0	90,3	89,1	1,2	1,7	-
13.10.2016	74,5	40,1	34,4	33,2	32,5	0,7	1,1	-
14.10.2016	76,0	40,0	36,0	33,6	33,2	0,4	1,2	-
15.10.2016	74,2	38,2	36,1	31,4	30,9	0,5	1,1	-
16.10.2016	75,2	38,2	37,0	32,3	31,7	0,6	1,2	-
17.10.2016	75,7	38,7	37,0	33,3	32,7	0,6	1,2	-
18.10.2016	75,2	38,5	36,7	33,5	32,9	0,6	1,2	-
19.10.2016	75,4	38,2	37,2	33,5	32,9	0,6	1,2	-
20.10.2016	75,7	37,8	37,9	33,1	32,5	0,6	1,3	-
Среднее	74,4	51,4	23,1	93,5	91,9	1,6	1,8	-
Итого				2 804,1	2 756,2	47,9	53,0	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:39	97 293,6	97 084,6	2 549,2	43174

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736909

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $dE = m1(T_{h1} - t_{hx}) - m2(T_{h2} - t_{hx})$

dE - потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)	Гкал		
	T1	T2	dT	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV		E4	E5	dE
21.09.2016	62,0	47,1	14,9	26,5	19,5	9,0	28,9	19,7	9,2		1,61	0,82	0,79
22.09.2016	62,3	47,5	14,8	26,9	18,0	8,9	27,4	18,2	9,2		1,54	0,77	0,77
23.09.2016	61,5	47,4	14,1	27,3	19,0	8,3	27,7	19,2	8,5		1,51	0,80	0,71
24.09.2016	60,2	47,5	12,8	28,1	18,7	9,4	28,5	18,9	9,6		1,56	0,79	0,77
25.09.2016	61,3	47,3	14,0	28,1	18,6	9,5	28,6	18,7	9,9		1,57	0,79	0,78
26.09.2016	61,1	47,7	13,4	27,8	18,9	8,9	28,2	19,1	9,1		1,55	0,80	0,75
27.09.2016	61,6	47,9	13,6	27,3	18,9	8,4	27,7	19,1	8,6		1,53	0,82	0,71
28.09.2016	59,4	46,3	13,1	28,3	18,4	9,9	28,8	18,6	10,2		1,53	0,76	0,77
29.09.2016	61,7	48,3	13,4	27,1	18,8	8,3	27,5	19,0	8,5		1,54	0,81	0,73
30.09.2016	62,0	48,2	13,8	28,1	18,4	9,7	28,6	18,6	10,0		1,59	0,79	0,80
01.10.2016	61,9	48,2	13,8	27,6	18,8	8,6	28,0	18,9	9,1		1,56	0,81	0,75
02.10.2016	62,5	48,1	14,4	27,8	18,5	9,3	28,3	18,7	9,6		1,57	0,79	0,78
03.10.2016	62,1	48,1	14,0	28,0	18,4	9,6	28,4	18,6	9,8		1,59	0,80	0,79
04.10.2016	62,3	48,1	14,3	27,1	18,7	8,4	27,5	18,9	8,6		1,52	0,80	0,72
05.10.2016	62,4	48,0	14,4	27,6	18,4	9,2	28,1	18,6	9,5		1,57	0,79	0,78
06.10.2016	61,0	48,0	13,0	27,8	18,5	9,3	28,2	18,6	9,6		1,57	0,79	0,78
07.10.2016	62,1	48,3	13,8	26,5	18,4	8,1	27,0	18,6	8,4		1,53	0,80	0,73
08.10.2016	62,4	49,6	12,7	26,4	16,4	10,0	26,8	16,6	10,2		1,49	0,73	0,76
09.10.2016	61,6	48,5	13,1	28,1	17,1	11,0	28,6	17,3	11,3		1,60	0,74	0,86
10.10.2016	62,7	48,6	14,1	27,3	17,5	9,8	27,7	17,6	10,1		1,55	0,76	0,79
11.10.2016	62,2	48,7	13,5	27,1	17,3	9,8	27,5	17,5	10,0		1,54	0,76	0,78
12.10.2016	61,6	48,7	12,9	26,2	17,6	8,6	26,7	17,8	8,9		1,50	0,77	0,73
13.10.2016	62,4	48,3	14,1	27,1	17,4	9,7	27,5	17,5	10,0		1,53	0,74	0,79
14.10.2016	62,5	48,5	14,1	28,6	17,4	9,2	27,1	17,6	9,5		1,52	0,76	0,76
15.10.2016	62,0	47,9	14,2	28,9	17,4	9,5	27,3	17,6	9,7		1,52	0,74	0,78
16.10.2016	61,9	47,7	14,2	27,7	17,0	10,7	28,1	17,2	10,9		1,56	0,73	0,83
17.10.2016	62,4	47,7	14,7	26,7	17,5	9,2	27,2	17,6	9,6		1,50	0,74	0,76
18.10.2016	62,2	47,7	14,5	26,7	17,3	9,4	27,1	17,5	9,6		1,53	0,74	0,79
19.10.2016	61,5	47,7	13,8	26,1	17,4	8,7	26,5	17,6	8,9		1,47	0,75	0,72
20.10.2016	62,6	47,6	15,0	26,7	17,4	9,3	27,2	17,5	9,7		1,52	0,73	0,79
Среднее	61,8	48,0	13,9	27,3	18,1	9,3	27,8	18,2	9,5		1,54	0,77	0,77
Итого				819,5	541,6	277,9	832,7	546,9	285,8		46,27	23,22	23,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:30	62 662,0	62 662,0	87 726,1	62 953,0	50078

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69028985

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	45,6	39,2	6,4	0,1	1,6	-1,5	0,0	-
22.09.2016	46,9	37,9	9,0	0,2	1,5	-1,3	0,0	-
23.09.2016	57,7	32,1	25,6	0,3	0,5	-0,2	0,0	-
24.09.2016	66,5	34,4	32,0	17,2	17,4	-0,2	0,7	-
25.09.2016	73,3	34,9	38,4	25,4	25,5	-0,1	1,0	-
26.09.2016	73,2	34,1	39,2	21,2	21,5	-0,3	0,8	-
27.09.2016	72,9	34,2	38,7	22,2	22,5	-0,3	0,8	-
28.09.2016	67,4	38,3	29,1	41,3	42,0	-0,7	1,2	-
29.09.2016	74,4	43,0	31,4	51,3	51,9	-0,6	1,6	-
30.09.2016	73,8	43,0	30,8	51,2	51,9	-0,7	1,5	-
01.10.2016	74,1	43,2	30,9	51,6	52,4	-0,8	1,6	-
02.10.2016	74,3	42,6	31,8	48,2	48,9	-0,7	1,5	-
03.10.2016	74,7	43,5	31,2	51,2	51,9	-0,7	1,6	-
04.10.2016	73,7	44,9	28,8	59,9	60,8	-0,9	1,7	-
05.10.2016	74,5	45,9	28,6	62,2	63,0	-0,8	1,7	-
06.10.2016	75,1	46,4	28,8	62,3	63,0	-0,7	1,8	-
07.10.2016	75,2	44,7	30,5	52,5	53,3	-0,8	1,6	-
08.10.2016	74,9	43,5	31,3	50,4	51,0	-0,6	1,6	-
09.10.2016	74,7	44,0	30,7	52,4	53,1	-0,7	1,6	-
10.10.2016	74,9	45,0	29,9	55,1	56,0	-0,9	1,6	-
11.10.2016	75,5	45,2	30,3	54,7	55,4	-0,7	1,6	-
12.10.2016	75,2	45,3	29,9	56,3	57,0	-0,7	1,7	-
13.10.2016	74,9	46,0	28,9	61,1	61,9	-0,8	1,8	-
14.10.2016	76,5	45,8	30,6	56,9	57,7	-0,8	1,7	-
15.10.2016	74,9	48,8	26,1	79,7	80,6	-0,9	2,1	-
16.10.2016	75,8	47,8	28,0	70,5	71,4	-0,9	1,9	-
17.10.2016	76,2	45,6	30,5	57,1	58,0	-0,9	1,7	-
18.10.2016	75,7	45,0	30,6	56,0	56,7	-0,7	1,7	-
19.10.2016	75,9	46,2	29,8	61,8	62,5	-0,7	1,8	-
20.10.2016	76,3	47,2	29,1	66,5	67,4	-0,9	1,9	-
Среднее	71,8	42,6	29,2	46,6	47,3	-0,7	1,4	
Итого				1 396,8	1 418,3	-21,5	41,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:39	70 162,4	71 626,3	1 778,1	34507

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2А
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736955

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $dE = m1(T_{h1} - t_{hx}) - m2(T_{h2} - t_{hx})$

dE - потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)	Гкал		
	T1	T2	dT	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV		E4	E5	dE
21.09.2016	61,5	48,8	12,7	37,9	28,2	9,7	38,5	28,5	10,0		2,11	1,23	0,88
22.09.2016	61,5	49,9	11,6	35,4	25,5	9,9	36,0	25,8	10,2		1,99	1,15	0,84
23.09.2016	60,7	50,0	10,7	34,8	24,8	10,0	35,3	25,0	10,3		1,92	1,10	0,82
24.09.2016	60,3	49,7	10,7	36,8	25,1	11,7	37,4	25,4	12,0		2,04	1,12	0,92
25.09.2016	60,9	49,4	11,5	38,9	25,1	13,8	39,5	25,3	14,2		2,16	1,11	1,05
26.09.2016	60,7	49,1	11,6	35,0	26,0	9,0	35,5	26,3	9,2		1,94	1,15	0,79
27.09.2016	60,8	47,8	13,0	35,9	27,8	8,1	36,5	28,0	8,5		2,00	1,18	0,82
28.09.2016	59,0	46,0	12,9	37,9	27,1	10,8	38,4	27,4	11,0		2,01	1,12	0,89
29.09.2016	60,0	48,1	11,9	37,1	27,8	9,3	37,7	28,1	9,6		2,08	1,19	0,87
30.09.2016	62,8	48,2	14,6	36,0	28,0	8,0	36,8	28,2	8,4		2,02	1,21	0,81
01.10.2016	62,0	48,3	13,8	36,0	27,3	10,7	38,6	27,6	11,0		2,15	1,17	0,98
02.10.2016	61,3	47,8	13,5	40,2	27,2	13,0	40,8	27,5	13,3		2,23	1,17	1,06
03.10.2016	61,4	48,2	13,2	36,9	27,7	9,2	37,5	27,9	9,6		2,08	1,19	0,89
04.10.2016	61,8	48,1	13,8	37,1	27,5	9,6	37,7	27,8	9,9		2,08	1,18	0,90
05.10.2016	61,9	48,1	13,8	37,0	27,6	9,4	37,6	27,9	9,7		2,08	1,19	0,89
06.10.2016	62,0	48,1	13,9	36,9	27,3	9,6	37,5	27,6	9,9		2,04	1,18	0,86
07.10.2016	61,7	48,0	13,7	37,1	28,5	8,6	37,7	28,7	9,0		2,09	1,21	0,88
08.10.2016	62,4	47,5	14,9	40,2	29,7	10,5	40,8	30,0	10,8		2,25	1,26	0,99
09.10.2016	61,3	47,3	14,0	43,0	29,2	13,8	43,7	29,5	14,2		2,39	1,24	1,15
10.10.2016	61,4	47,7	13,7	39,7	29,8	9,9	40,3	30,1	10,2		2,23	1,27	0,96
11.10.2016	61,9	47,7	14,2	39,2	29,9	9,3	39,8	30,2	9,6		2,20	1,27	0,93
12.10.2016	60,4	47,7	12,8	39,4	29,8	9,6	40,0	30,1	9,9		2,21	1,27	0,94
13.10.2016	61,7	47,6	14,1	39,2	29,8	9,4	39,9	30,1	9,8		2,18	1,27	0,91
14.10.2016	63,3	47,8	15,6	39,0	29,9	9,1	39,8	30,2	9,4		2,19	1,27	0,92
15.10.2016	60,7	47,4	13,3	40,0	29,4	10,6	40,6	29,7	10,9		2,23	1,25	0,98
16.10.2016	61,7	47,0	14,7	41,7	29,4	12,3	42,4	29,6	12,8		2,33	1,23	1,10
17.10.2016	62,2	47,1	15,2	38,9	29,8	9,1	39,5	30,1	9,4		2,17	1,25	0,92
18.10.2016	60,8	47,0	13,7	38,6	29,7	8,9	39,2	30,0	9,2		2,19	1,25	0,94
19.10.2016	60,9	47,1	13,8	40,0	29,9	10,1	40,6	30,2	10,4		2,23	1,25	0,98
20.10.2016	61,6	47,2	14,4	40,1	29,8	10,3	40,8	30,1	10,7		2,26	1,26	1,00
Среднее	61,3	48,0	13,4	38,3	28,2	10,1	38,9	28,4	10,4		2,14	1,21	0,93
Итого				1147,9	844,6	303,3	1166,0	852,9	313,1		64,06	36,19	27,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:32	36 430,6	36 430,6	83 373,5	36 798,9	50079

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концесском"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754505

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,1	40,8	32,3	32,1	32,4	-0,3	1,1	-
22.09.2016	73,1	41,2	31,9	31,4	31,6	-0,2	1,1	-
23.09.2016	73,1	38,7	34,4	64,8	64,9	-0,1	2,3	-
24.09.2016	75,6	37,9	37,7	59,6	59,7	-0,1	2,2	-
25.09.2016	73,9	37,3	36,6	56,9	57,1	-0,2	2,1	-
26.09.2016	73,9	38,7	35,2	48,6	48,7	-0,1	1,8	-
27.09.2016	73,5	39,7	33,8	63,0	63,4	-0,4	1,7	-
28.09.2016	67,6	38,4	29,3	97,0	97,1	-0,1	2,4	-
29.09.2016	74,7	38,3	36,4	70,5	70,7	-0,2	2,6	-
30.09.2016	74,0	39,2	34,8	66,4	66,8	-0,4	2,3	-
01.10.2016	74,3	38,6	35,8	70,5	70,4	0,1	2,5	-
02.10.2016	74,7	37,6	37,1	77,0	77,3	-0,3	2,9	-
03.10.2016	75,0	38,5	36,4	75,3	75,5	-0,2	2,7	-
04.10.2016	73,9	38,8	35,2	80,6	80,7	-0,1	2,6	-
05.10.2016	74,7	39,0	35,7	80,2	80,4	-0,2	2,8	-
06.10.2016	75,4	39,2	36,2	80,7	81,2	-0,5	2,9	-
07.10.2016	75,6	39,9	35,7	84,9	85,2	-0,3	3,0	-
08.10.2016	75,2	38,1	37,1	80,5	80,7	-0,2	3,0	-
09.10.2016	75,0	38,2	36,9	85,1	85,4	-0,3	3,1	-
10.10.2016	75,3	40,1	35,1	87,1	87,5	-0,4	3,1	-
11.10.2016	75,8	40,1	35,7	89,4	89,9	-0,5	3,2	-
12.10.2016	75,5	39,7	35,8	86,6	87,0	-0,4	3,1	-
13.10.2016	75,3	40,4	35,0	95,3	96,0	-0,7	3,3	-
14.10.2016	76,9	40,7	36,3	91,3	91,8	-0,5	3,3	-
15.10.2016	75,2	40,7	34,5	101,1	102,0	-0,9	3,5	-
16.10.2016	76,2	40,8	35,3	108,4	108,9	-0,5	3,8	-
17.10.2016	76,6	40,9	35,7	94,5	95,2	-0,7	3,4	-
18.10.2016	76,1	40,5	35,6	94,3	94,9	-0,6	3,3	-
19.10.2016	76,3	40,9	35,5	97,6	98,4	-0,8	3,5	-
20.10.2016	76,7	40,4	36,3	93,6	94,1	-0,5	3,4	-
Среднее	74,7	39,4	35,3	78,1	78,5	-0,4	2,7	
Итого				2 344,3	2 354,9	-10,6	82,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:33	260 012,5	261 044,1	7 551,1	50221

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736908

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	53,9	44,0	9,9	54,6	44,4	10,2	
22.09.2016	53,3	43,9	9,4	54,0	44,3	9,7	
23.09.2016	53,3	43,8	9,5	54,1	44,2	9,9	
24.09.2016	52,4	43,5	8,9	53,1	43,9	9,2	
25.09.2016	55,7	42,9	12,8	56,4	43,3	13,1	
26.09.2016	52,1	43,3	8,8	52,9	43,7	9,2	
27.09.2016	52,7	43,3	9,4	53,4	43,7	9,7	
28.09.2016	57,9	40,9	17,0	58,6	41,3	17,3	
29.09.2016	60,0	39,8	20,2	60,9	40,2	20,7	
30.09.2016	53,9	43,7	10,2	54,6	44,1	10,5	
01.10.2016	54,7	44,2	10,5	55,4	44,6	10,8	
02.10.2016	58,5	43,5	15,0	59,3	43,9	15,4	
03.10.2016	54,6	44,0	10,6	55,4	44,4	11,0	
04.10.2016	54,4	43,9	10,5	55,1	44,3	10,8	
05.10.2016	54,4	43,9	10,5	55,2	44,3	10,9	
06.10.2016	53,9	43,8	10,1	54,6	44,3	10,3	
07.10.2016	54,2	43,8	10,4	54,9	44,2	10,7	
08.10.2016	56,0	43,7	12,3	56,8	44,1	12,7	
09.10.2016	57,7	43,4	14,3	58,5	43,8	14,7	
10.10.2016	53,1	43,9	9,2	53,8	44,3	9,5	
11.10.2016	54,1	43,8	10,3	54,9	44,2	10,7	
12.10.2016	54,8	43,7	11,1	55,5	44,1	11,4	
13.10.2016	54,7	43,6	11,1	55,5	44,0	11,5	
14.10.2016	53,6	43,8	9,8	54,3	44,2	10,1	
15.10.2016	54,8	43,7	10,9	55,3	44,1	11,2	
16.10.2016	58,3	43,0	15,3	59,1	43,4	15,7	
17.10.2016	53,4	43,7	9,7	54,1	44,1	10,0	
18.10.2016	53,9	43,7	10,2	54,7	44,1	10,6	
19.10.2016	54,2	43,6	10,6	54,9	44,0	10,9	
20.10.2016	54,5	43,5	11,0	55,3	43,9	11,4	
Среднее	54,8	43,4	11,3	55,5	43,8	11,7	
Итого	1642,8	1303,3	339,5	1665,2	1315,4	349,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:30	90 265,8	90 265,8	118 629,8	90 849,5	53576

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцвоссКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 8 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6677615

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,4	46,9	27,4	80,0	80,0	0,0	2,2	-
22.09.2016	74,2	46,8	27,3	75,0	77,0	-2,0	2,1	-
23.09.2016	73,9	43,6	30,3	113,0	114,0	-1,0	3,4	-
24.09.2016	76,2	43,8	32,4	142,0	144,0	-2,0	4,5	-
25.09.2016	74,6	48,9	25,7	197,0	200,0	-3,0	5,0	-
26.09.2016	74,7	47,6	27,1	139,0	141,0	-2,0	3,6	-
27.09.2016	73,9	45,5	28,3	117,0	119,0	-2,0	2,7	-
28.09.2016	69,5	43,1	26,4	164,0	167,0	-3,0	3,6	-
29.09.2016	75,2	43,6	31,6	137,0	138,0	-1,0	4,3	-
30.09.2016	74,5	43,5	31,0	139,0	140,0	-1,0	4,3	-
01.10.2016	74,8	43,5	31,4	148,0	150,0	-2,0	4,6	-
02.10.2016	75,1	43,2	31,9	146,0	147,0	-1,0	4,7	-
03.10.2016	75,5	43,2	32,2	141,0	143,0	-2,0	4,5	-
04.10.2016	74,4	43,7	30,7	162,0	164,0	-2,0	4,9	-
05.10.2016	75,1	44,0	31,0	164,0	167,0	-3,0	5,0	-
06.10.2016	75,6	44,2	31,6	163,0	165,0	-2,0	5,1	-
07.10.2016	76,1	43,6	32,3	152,0	155,0	-3,0	4,9	-
08.10.2016	75,7	43,4	32,3	152,0	154,0	-2,0	4,8	-
09.10.2016	75,4	43,6	31,8	159,0	161,0	-2,0	5,1	-
10.10.2016	75,8	43,7	32,0	156,0	158,0	-2,0	4,9	-
11.10.2016	76,3	43,9	32,4	159,0	161,0	-2,0	5,1	-
12.10.2016	76,0	44,1	31,8	170,0	172,0	-2,0	5,4	-
13.10.2016	75,7	44,4	31,3	174,0	177,0	-3,0	5,4	-
14.10.2016	77,3	44,1	33,2	164,0	166,0	-2,0	5,3	-
15.10.2016	75,4	45,1	30,3	200,0	204,0	-4,0	6,0	-
16.10.2016	76,5	44,9	31,6	195,0	199,0	-4,0	6,2	-
17.10.2016	77,0	44,4	32,5	176,0	178,0	-2,0	5,6	-
18.10.2016	76,5	44,1	32,4	170,0	173,0	-3,0	5,5	-
19.10.2016	76,6	44,2	32,4	169,0	171,0	-2,0	5,4	-
20.10.2016	77,0	44,6	32,4	178,0	180,0	-2,0	5,7	-
Среднее	75,3	44,5	30,8	153,4	155,5	-2,1	4,7	
Итого				4 601,0	4 665,0	-64,0	139,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:29	314 226,0	315 823,0	10 160,7	43069

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 8
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6318942

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	152,0	136,7	15,3	154,1	138,3	15,8	
22.09.2016	152,0	135,5	16,5	154,1	137,0	17,1	
23.09.2016	152,1	135,9	16,2	154,3	137,5	16,8	
24.09.2016	153,0	135,0	18,0	155,1	136,5	18,6	
25.09.2016	154,4	133,9	20,5	156,6	135,4	21,2	
26.09.2016	152,4	135,1	17,3	154,5	136,7	17,8	
27.09.2016	152,6	135,0	17,6	154,8	136,5	18,3	
28.09.2016	152,1	134,7	17,4	154,1	136,2	17,9	
29.09.2016	151,3	134,4	16,9	153,4	135,9	17,5	
30.09.2016	150,4	134,1	16,3	152,5	135,6	16,9	
01.10.2016	152,0	132,8	19,2	154,1	134,3	19,8	
02.10.2016	153,9	132,9	21,0	156,1	134,5	21,6	
03.10.2016	150,2	134,3	15,9	152,3	135,8	16,5	
04.10.2016	151,2	133,3	17,9	153,3	134,8	18,5	
05.10.2016	150,2	132,9	17,3	152,3	134,4	17,9	
06.10.2016	149,1	132,7	16,4	151,2	134,2	17,0	
07.10.2016	148,3	132,6	15,7	150,4	134,1	16,3	
08.10.2016	150,1	131,3	18,8	152,2	132,8	19,4	
09.10.2016	151,5	130,2	21,3	153,6	131,7	21,9	
10.10.2016	147,7	131,4	16,3	149,8	132,9	16,9	
11.10.2016	146,9	131,4	15,5	149,0	132,9	16,1	
12.10.2016	148,2	130,4	17,8	150,3	131,9	18,4	
13.10.2016	146,9	130,8	16,1	148,9	132,3	16,6	
14.10.2016	146,9	130,5	16,4	149,0	132,0	17,0	
15.10.2016	147,7	129,9	17,8	149,8	131,3	18,5	
16.10.2016	150,2	128,2	22,0	152,3	129,7	22,6	
17.10.2016	147,7	129,3	18,4	149,7	130,8	18,9	
18.10.2016	146,4	129,7	16,7	148,5	131,1	17,4	
19.10.2016	146,7	129,3	17,4	148,7	130,8	17,9	
20.10.2016	146,2	129,3	16,9	148,3	130,8	17,5	
Среднее	150,0	132,5	17,6	152,1	134,0	18,2	
Итого	4500,3	3973,5	526,8	4563,3	4018,7	544,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:29	84 284,6	84 284,6	118 382,6	85 139,4	43067

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 8 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6677615

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,4	46,9	27,4	80,0	80,0	0,0	2,2	-
22.09.2016	74,2	46,8	27,3	75,0	77,0	-2,0	2,1	-
23.09.2016	73,9	43,6	30,3	113,0	114,0	-1,0	3,4	-
24.09.2016	76,2	43,8	32,4	142,0	144,0	-2,0	4,5	-
25.09.2016	74,6	48,9	25,7	197,0	200,0	-3,0	5,0	-
26.09.2016	74,7	47,6	27,1	139,0	141,0	-2,0	3,6	-
27.09.2016	73,9	45,5	28,3	117,0	119,0	-2,0	2,7	-
28.09.2016	69,5	43,1	26,4	164,0	167,0	-3,0	3,6	-
29.09.2016	75,2	43,6	31,6	137,0	138,0	-1,0	4,3	-
30.09.2016	74,5	43,5	31,0	139,0	140,0	-1,0	4,3	-
01.10.2016	74,8	43,5	31,4	148,0	150,0	-2,0	4,6	-
02.10.2016	75,1	43,2	31,9	146,0	147,0	-1,0	4,7	-
03.10.2016	75,5	43,2	32,2	141,0	143,0	-2,0	4,5	-
04.10.2016	74,4	43,7	30,7	162,0	164,0	-2,0	4,9	-
05.10.2016	75,1	44,0	31,0	164,0	167,0	-3,0	5,0	-
06.10.2016	75,8	44,2	31,6	163,0	165,0	-2,0	5,1	-
07.10.2016	76,1	43,8	32,3	152,0	155,0	-3,0	4,9	-
08.10.2016	75,7	43,4	32,3	152,0	154,0	-2,0	4,8	-
09.10.2016	75,4	43,6	31,8	159,0	161,0	-2,0	5,1	-
10.10.2016	75,8	43,7	32,0	156,0	158,0	-2,0	4,9	-
11.10.2016	76,3	43,9	32,4	159,0	161,0	-2,0	5,1	-
12.10.2016	76,0	44,1	31,8	170,0	172,0	-2,0	5,4	-
13.10.2016	75,7	44,4	31,3	174,0	177,0	-3,0	5,4	-
14.10.2016	77,3	44,1	33,2	164,0	166,0	-2,0	5,3	-
15.10.2016	75,4	45,1	30,3	200,0	204,0	-4,0	6,0	-
16.10.2016	76,5	44,9	31,6	195,0	199,0	-4,0	6,2	-
17.10.2016	77,0	44,4	32,5	176,0	178,0	-2,0	5,6	-
18.10.2016	76,5	44,1	32,4	170,0	173,0	-3,0	5,5	-
19.10.2016	76,6	44,2	32,4	169,0	171,0	-2,0	5,4	-
20.10.2016	77,0	44,6	32,4	178,0	180,0	-2,0	5,7	-
Среднее	75,3	44,5	30,8	153,4	155,5	-2,1	4,7	
Итого				4 601,0	4 665,0	-64,0	139,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:29	314 226,0	315 823,0	10 160,7	43069

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 8
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6318942

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	152,0	136,7	15,3	154,1	138,3	15,8	
22.09.2016	152,0	135,5	16,5	154,1	137,0	17,1	
23.09.2016	152,1	135,9	16,2	154,3	137,5	16,8	
24.09.2016	153,0	135,0	18,0	155,1	136,5	18,6	
25.09.2016	154,4	133,9	20,5	156,8	135,4	21,2	
26.09.2016	152,4	135,1	17,3	154,5	136,7	17,8	
27.09.2016	152,6	135,0	17,6	154,8	136,5	18,3	
28.09.2016	152,1	134,7	17,4	154,1	136,2	17,9	
29.09.2016	151,3	134,4	16,9	153,4	135,9	17,5	
30.09.2016	150,4	134,1	16,3	152,5	135,6	16,9	
01.10.2016	152,0	132,8	19,2	154,1	134,3	19,8	
02.10.2016	153,9	132,9	21,0	156,1	134,5	21,6	
03.10.2016	150,2	134,3	15,9	152,3	135,8	16,5	
04.10.2016	151,2	133,3	17,9	153,3	134,8	18,5	
05.10.2016	150,2	132,9	17,3	152,3	134,4	17,9	
06.10.2016	149,1	132,7	16,4	151,2	134,2	17,0	
07.10.2016	148,3	132,6	15,7	150,4	134,1	16,3	
08.10.2016	150,1	131,3	18,8	152,2	132,8	19,4	
09.10.2016	151,5	130,2	21,3	153,6	131,7	21,9	
10.10.2016	147,7	131,4	16,3	149,8	132,9	16,9	
11.10.2016	146,9	131,4	15,5	149,0	132,9	16,1	
12.10.2016	148,2	130,4	17,8	150,3	131,9	18,4	
13.10.2016	146,9	130,8	16,1	148,9	132,3	16,6	
14.10.2016	146,9	130,5	16,4	149,0	132,0	17,0	
15.10.2016	147,7	129,9	17,8	149,8	131,3	18,5	
16.10.2016	150,2	128,2	22,0	152,3	129,7	22,6	
17.10.2016	147,7	129,3	18,4	149,7	130,8	18,9	
18.10.2016	146,4	129,7	16,7	148,5	131,1	17,4	
19.10.2016	146,7	129,3	17,4	148,7	130,8	17,9	
20.10.2016	146,2	129,3	16,9	148,3	130,8	17,5	
Среднее	150,0	132,5	17,6	152,1	134,0	18,2	
Итого	4500,3	3973,5	526,8	4563,3	4018,7	544,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:29	84 284,5	64 284,6	118 382,6	85 139,4	43067

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 10 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767065

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,9	42,3	30,6	83,0	79,0	4,0	2,5	-
22.09.2016	73,1	40,6	32,5	92,0	93,0	-1,0	3,0	-
23.09.2016	73,0	40,1	32,9	125,0	124,0	1,0	4,1	-
24.09.2016	75,2	40,0	35,3	118,0	118,0	0,0	4,1	-
25.09.2016	73,6	40,1	33,5	120,0	120,0	0,0	4,0	-
26.09.2016	73,8	39,5	34,3	123,0	123,0	0,0	4,1	-
27.09.2016	73,0	39,7	33,4	142,0	141,0	1,0	4,0	-
28.09.2016	68,8	39,8	29,0	168,0	171,0	-3,0	4,2	-
29.09.2016	74,4	39,8	34,6	144,0	144,0	0,0	4,9	-
30.09.2016	73,8	40,1	33,7	152,0	151,0	1,0	5,0	-
01.10.2016	74,1	40,1	34,0	149,0	149,0	0,0	5,1	-
02.10.2016	74,3	39,9	34,5	151,0	151,0	0,0	5,1	-
03.10.2016	74,7	40,1	34,6	148,0	149,0	-1,0	5,1	-
04.10.2016	73,7	40,4	33,3	165,0	164,0	1,0	5,3	-
05.10.2016	74,4	40,8	33,6	169,0	170,0	-1,0	5,7	-
06.10.2016	75,1	40,8	34,3	167,0	168,0	-1,0	5,6	-
07.10.2016	75,4	40,4	34,9	161,0	161,0	0,0	5,6	-
08.10.2016	74,9	40,1	34,9	153,0	153,0	0,0	5,3	-
09.10.2016	74,7	40,5	34,1	162,0	162,0	0,0	5,4	-
10.10.2016	75,0	40,7	34,3	159,0	159,0	0,0	5,4	-
11.10.2016	75,5	40,7	34,8	164,0	163,0	1,0	5,7	-
12.10.2016	75,3	40,8	34,5	169,0	171,0	-2,0	5,7	-
13.10.2016	75,0	41,1	34,0	176,0	176,0	0,0	6,0	-
14.10.2016	76,5	40,9	35,7	170,0	171,0	-1,0	5,9	-
15.10.2016	74,8	42,0	32,8	202,0	202,0	0,0	6,6	-
16.10.2016	75,9	42,2	33,7	201,0	202,0	-1,0	6,7	-
17.10.2016	76,3	41,4	34,9	184,0	185,0	-1,0	6,3	-
18.10.2016	75,8	41,2	34,6	178,0	179,0	-1,0	6,1	-
19.10.2016	75,9	41,3	34,6	179,0	180,0	-1,0	6,2	-
20.10.2016	76,3	41,6	34,7	185,0	185,0	0,0	6,4	-
Среднее	74,5	40,6	33,9	155,3	155,5	-0,2	5,2	
Итого				4 659,0	4 664,0	-5,0	155,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:35	439 836,0	438 543,0	11 870,8	55136

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 10
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6737004

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	85,1	71,5	13,6	86,4	72,1	14,3	
22.09.2016	82,4	68,2	14,2	83,6	68,9	14,7	
23.09.2016	87,4	72,9	14,5	88,7	73,5	15,2	
24.09.2016	87,3	72,8	14,5	88,6	73,5	15,1	
25.09.2016	89,0	72,3	16,7	90,3	73,0	17,3	
26.09.2016	87,1	72,6	14,5	88,4	73,3	15,1	
27.09.2016	78,4	62,9	15,5	79,5	63,5	16,0	
28.09.2016	73,2	57,6	15,6	74,2	58,1	16,1	
29.09.2016	82,8	70,1	12,7	84,0	70,7	13,3	
30.09.2016	85,2	71,2	14,0	86,5	71,9	14,6	
01.10.2016	84,9	71,3	13,6	86,2	71,9	14,3	
02.10.2016	88,8	70,1	18,7	90,1	70,8	19,3	
03.10.2016	85,0	71,0	14,0	86,2	71,6	14,6	
04.10.2016	85,4	70,3	15,1	86,7	71,0	15,7	
05.10.2016	85,0	70,1	14,9	86,2	70,7	15,5	
06.10.2016	84,6	69,9	14,7	85,9	70,6	15,3	
07.10.2016	84,1	69,2	14,9	85,3	69,8	15,5	
08.10.2016	84,5	69,2	15,3	85,8	69,9	15,9	
09.10.2016	85,4	68,4	17,0	86,7	69,0	17,7	
10.10.2016	81,1	68,8	12,3	82,3	69,4	12,9	
11.10.2016	81,6	68,0	13,6	82,8	68,7	14,1	
12.10.2016	81,7	68,2	13,5	82,9	68,8	14,1	
13.10.2016	81,7	67,9	13,8	82,9	68,5	14,4	
14.10.2016	81,7	67,6	14,1	82,9	68,3	14,6	
15.10.2016	83,1	67,2	15,9	84,3	67,8	16,5	
16.10.2016	85,0	66,6	18,4	86,3	67,2	19,1	
17.10.2016	83,1	66,9	16,2	84,3	67,5	16,8	
18.10.2016	81,7	67,1	14,6	82,9	67,7	15,2	
19.10.2016	82,0	66,8	15,2	83,2	67,5	15,7	
20.10.2016	81,9	66,9	15,0	83,1	67,5	15,6	
Среднее	83,7	68,8	14,9	84,9	69,4	15,5	
Итого	2510,2	2063,6	446,6	2547,2	2082,7	464,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:32	140 094,9	140 094,9	177 339,3	141 170,7	43043

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767064

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	74,1	47,7	26,4	71,0	70,0	1,0	1,8	-
22.09.2016	74,2	47,0	27,3	61,0	61,0	0,0	1,6	-
23.09.2016	74,2	40,7	33,5	118,0	118,0	0,0	3,9	-
24.09.2016	76,4	40,6	35,8	114,0	114,0	0,0	4,0	-
25.09.2016	74,7	42,2	32,5	116,0	116,0	0,0	3,7	-
26.09.2016	74,8	42,7	32,2	96,0	96,0	0,0	3,1	-
27.09.2016	74,2	42,5	31,8	122,0	123,0	-1,0	3,1	-
28.09.2016	69,7	41,2	28,4	161,0	162,0	-1,0	3,8	-
29.09.2016	75,3	41,2	34,1	150,0	149,0	1,0	5,1	-
30.09.2016	74,7	42,5	32,2	164,0	164,0	0,0	5,2	-
01.10.2016	75,0	42,6	32,4	169,0	168,0	1,0	5,5	-
02.10.2016	75,2	42,5	32,7	171,0	173,0	-2,0	5,5	-
03.10.2016	75,7	42,6	33,1	169,0	169,0	0,0	5,4	-
04.10.2016	74,5	43,1	31,4	186,0	185,0	1,0	5,8	-
05.10.2016	75,2	43,6	31,6	192,0	192,0	0,0	6,0	-
06.10.2016	76,0	43,5	32,4	191,0	191,0	0,0	6,1	-
07.10.2016	76,3	43,5	32,7	185,0	184,0	1,0	6,0	-
08.10.2016	75,9	43,2	32,6	180,0	178,0	2,0	5,8	-
09.10.2016	75,6	43,7	31,8	194,0	195,0	-1,0	6,1	-
10.10.2016	75,9	43,8	32,2	189,0	188,0	1,0	6,0	-
11.10.2016	76,4	43,8	32,6	189,0	188,0	1,0	6,1	-
12.10.2016	76,1	44,0	32,1	194,0	195,0	-1,0	6,2	-
13.10.2016	75,8	44,4	31,4	207,0	206,0	1,0	6,4	-
14.10.2016	77,4	44,0	33,4	194,0	194,0	0,0	6,3	-
15.10.2016	75,6	45,5	30,1	242,0	243,0	-1,0	7,3	-
16.10.2016	76,7	45,4	31,3	230,0	230,0	0,0	7,1	-
17.10.2016	77,1	44,4	32,7	206,0	206,0	0,0	6,6	-
18.10.2016	76,7	44,2	32,5	199,0	201,0	-2,0	6,4	-
19.10.2016	76,8	44,4	32,4	205,0	205,0	0,0	6,6	-
20.10.2016	77,1	44,8	32,3	210,0	210,0	0,0	6,7	-
Среднее	75,4	43,5	31,9	169,2	169,1	0,0	5,3	-
Итого				5 075,0	5 074,0	1,0	159,2	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:34	376 473,0	368 703,0	11 766,7	55140

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6737005

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	112,0	95,5	16,5	113,6	96,4	17,2	
22.09.2016	97,6	81,1	16,5	98,9	81,9	17,0	
23.09.2016	109,4	92,5	16,9	110,9	93,4	17,5	
24.09.2016	109,5	92,6	16,9	111,1	93,4	17,7	
25.09.2016	112,7	91,2	21,5	114,2	92,1	22,1	
26.09.2016	108,0	92,4	15,6	109,5	93,3	16,2	
27.09.2016	107,6	92,3	15,3	109,1	93,1	16,0	
28.09.2016	107,6	92,0	15,6	109,0	92,8	16,2	
29.09.2016	109,6	91,1	18,5	111,1	92,0	19,1	
30.09.2016	108,2	91,3	16,9	109,7	92,1	17,6	
01.10.2016	108,7	90,7	18,0	110,3	91,6	18,7	
02.10.2016	110,5	90,1	20,4	112,0	90,9	21,1	
03.10.2016	107,4	90,9	16,5	108,9	91,8	17,1	
04.10.2016	107,5	90,7	16,8	109,0	91,6	17,4	
05.10.2016	109,7	90,1	19,6	111,2	90,9	20,3	
06.10.2016	107,5	90,2	17,3	109,0	91,1	17,9	
07.10.2016	106,7	90,4	16,3	108,2	91,2	17,0	
08.10.2016	107,3	90,3	17,0	108,8	91,1	17,7	
09.10.2016	109,9	88,5	21,4	111,5	89,4	22,1	
10.10.2016	105,4	89,7	15,7	106,9	90,5	16,4	
11.10.2016	105,7	89,5	16,2	107,1	90,4	16,7	
12.10.2016	105,8	89,3	16,5	107,3	90,1	17,2	
13.10.2016	106,2	89,1	17,1	107,7	89,9	17,8	
14.10.2016	105,2	89,2	16,0	106,6	90,1	16,5	
15.10.2016	108,2	88,1	20,1	109,8	88,9	20,9	
16.10.2016	108,2	87,9	20,3	109,7	88,7	21,0	
17.10.2016	105,5	88,7	16,8	107,0	89,5	17,5	
18.10.2016	104,9	88,8	16,1	106,3	89,7	16,6	
19.10.2016	105,4	88,5	16,9	106,9	89,3	17,6	
20.10.2016	104,2	88,9	15,3	105,7	89,7	16,0	
Среднее	107,4	90,1	17,4	108,9	90,9	18,0	
Итого	3222,1	2701,6	520,5	3267,0	2726,9	540,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:32	109 853,5	109 853,5	145 821,0	110 642,4	43023

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "Концесском" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12/1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767063

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,9	38,9	35,0	55,0	55,0	0,0	1,9	-
22.09.2016	74,0	38,9	35,1	60,0	60,0	0,0	2,2	-
23.09.2016	74,0	36,5	37,5	102,0	102,0	0,0	3,8	-
24.09.2016	76,2	36,5	39,7	97,0	96,0	1,0	3,8	-
25.09.2016	74,5	35,3	39,2	90,0	91,0	-1,0	3,6	-
26.09.2016	74,7	36,1	38,6	86,0	86,0	0,0	3,3	-
27.09.2016	74,0	38,1	35,8	120,0	119,0	1,0	3,0	-
28.09.2016	69,5	38,3	31,2	161,0	161,0	0,0	4,0	-
29.09.2016	75,1	37,4	37,7	132,0	132,0	0,0	5,0	-
30.09.2016	74,5	38,3	36,1	132,0	133,0	-1,0	4,7	-
01.10.2016	74,8	37,8	37,0	131,0	131,0	0,0	4,9	-
02.10.2016	75,0	37,4	37,6	136,0	136,0	0,0	5,1	-
03.10.2016	75,5	38,5	37,0	132,0	132,0	0,0	4,8	-
04.10.2016	74,4	39,2	35,2	152,0	151,0	1,0	5,3	-
05.10.2016	75,0	39,4	35,6	144,0	143,0	1,0	5,1	-
06.10.2016	75,8	39,2	36,6	153,0	153,0	0,0	5,5	-
07.10.2016	76,1	38,3	37,8	137,0	137,0	0,0	5,2	-
08.10.2016	75,7	37,8	37,9	138,0	138,0	0,0	5,3	-
09.10.2016	75,4	37,7	37,6	142,0	141,0	1,0	5,3	-
10.10.2016	75,8	38,8	37,0	144,0	143,0	1,0	5,2	-
11.10.2016	76,2	38,5	37,7	143,0	143,0	0,0	5,5	-
12.10.2016	75,9	39,2	36,7	151,0	149,0	2,0	5,5	-
13.10.2016	75,7	39,2	36,4	153,0	154,0	-1,0	5,6	-
14.10.2016	77,3	39,7	37,5	154,0	154,0	0,0	5,7	-
15.10.2016	75,4	40,8	34,5	183,0	181,0	2,0	6,3	-
16.10.2016	76,5	40,8	35,8	179,0	178,0	1,0	6,4	-
17.10.2016	77,0	39,6	37,3	154,0	154,0	0,0	5,8	-
18.10.2016	76,5	39,8	36,7	156,0	156,0	0,0	5,6	-
19.10.2016	76,6	39,4	37,2	156,0	154,0	2,0	5,8	-
20.10.2016	77,0	40,4	36,6	168,0	168,0	0,0	6,1	-
Среднее	75,3	38,5	36,7	134,7	134,4	0,3	4,8	-
Итого				4 041,0	4 031,0	10,0	145,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:35	412 729,0	411 760,0	11 304,0	55142

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12/1
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6318996

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	55,4	37,7	17,7	56,2	38,1	18,1	
22.09.2016	51,9	34,0	17,9	52,7	34,4	18,3	
23.09.2016	52,6	36,5	16,1	53,4	36,8	16,6	
24.09.2016	54,5	36,4	18,1	55,3	36,8	18,5	
25.09.2016	59,6	38,1	23,5	60,5	36,4	24,1	
26.09.2016	54,5	36,1	18,4	55,3	36,5	18,8	
27.09.2016	52,6	36,3	16,3	53,4	36,6	16,8	
28.09.2016	54,2	36,2	18,0	55,0	36,6	18,4	
29.09.2016	57,4	36,1	21,3	58,2	36,4	21,8	
30.09.2016	52,6	35,9	16,7	53,4	36,3	17,1	
01.10.2016	55,8	35,8	20,0	56,6	36,1	20,5	
02.10.2016	59,3	35,3	24,0	60,2	35,7	24,5	
03.10.2016	54,0	35,8	18,2	54,8	36,1	18,7	
04.10.2016	53,7	35,6	18,1	54,5	36,0	18,5	
05.10.2016	51,9	35,7	16,2	52,7	36,0	16,7	
06.10.2016	54,7	35,8	18,9	55,5	36,2	19,3	
07.10.2016	54,4	36,4	18,0	55,3	36,7	18,6	
08.10.2016	57,4	35,9	21,5	58,2	36,3	21,9	
09.10.2016	58,8	35,7	23,1	59,7	36,0	23,7	
10.10.2016	53,7	36,1	17,6	54,5	36,5	18,0	
11.10.2016	55,4	35,7	19,7	56,3	36,0	20,3	
12.10.2016	54,4	36,1	18,3	55,2	36,5	18,7	
13.10.2016	54,1	36,3	17,8	54,9	36,6	18,3	
14.10.2016	53,6	36,2	17,4	54,4	36,6	17,8	
15.10.2016	55,0	36,2	18,8	55,8	36,5	19,3	
16.10.2016	57,5	35,9	21,6	58,4	36,2	22,2	
17.10.2016	53,8	36,1	17,7	54,6	36,4	18,2	
18.10.2016	52,5	36,0	16,5	53,3	36,4	16,9	
19.10.2016	54,9	35,8	19,1	55,7	36,1	19,6	
20.10.2016	55,8	36,0	19,8	56,6	36,3	20,3	
Среднее	54,9	36,0	18,9	55,7	36,3	19,3	
Итого	1646,0	1079,7	566,3	1670,6	1090,1	580,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:29	83 148,0	83 148,0	115 767,7	83 758,2	41005

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031384

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,1	40,7	31,5	71,8	71,5	0,3	2,1	-
22.09.2016	72,9	39,6	33,3	63,4	63,0	0,4	2,1	-
23.09.2016	72,8	38,6	36,1	60,2	59,7	0,5	2,2	-
24.09.2016	74,9	38,5	38,4	57,9	57,3	0,6	2,2	-
25.09.2016	72,8	35,9	36,9	47,0	46,4	0,6	1,7	-
26.09.2016	72,0	42,3	29,7	38,8	38,2	0,6	1,3	-
27.09.2016	71,0	49,4	21,5	40,6	40,0	0,6	0,8	-
28.09.2016	68,5	40,2	28,3	96,0	95,2	0,8	2,4	-
29.09.2016	74,0	40,2	33,8	79,0	78,4	0,6	2,6	-
30.09.2016	73,4	41,0	32,3	81,1	80,4	0,7	2,5	-
01.10.2016	73,8	41,5	32,3	86,4	85,5	0,9	2,8	-
02.10.2016	74,0	39,7	34,3	84,6	83,9	0,7	2,8	-
03.10.2016	74,3	41,3	33,0	83,0	82,3	0,7	2,7	-
04.10.2016	73,3	40,6	32,7	88,1	87,4	0,7	2,6	-
05.10.2016	74,0	40,4	33,6	88,6	87,8	0,8	2,8	-
06.10.2016	74,6	41,5	33,1	83,6	78,8	4,8	2,7	-
07.10.2016	75,3	46,8	28,5	136,0	136,0	2,0	3,9	-
08.10.2016	75,1	46,9	28,2	143,6	142,7	0,9	4,0	-
09.10.2016	74,8	46,1	28,7	143,3	142,6	0,7	4,1	-
10.10.2016	74,9	44,1	30,8	106,0	105,0	1,0	3,2	-
11.10.2016	75,3	41,6	33,6	89,9	89,3	0,6	2,9	-
12.10.2016	74,9	41,6	33,3	92,1	91,2	0,9	3,0	-
13.10.2016	74,7	41,8	33,0	94,7	94,0	0,7	3,1	-
14.10.2016	76,3	42,1	34,2	92,5	91,8	0,7	3,1	-
15.10.2016	74,6	42,4	32,2	109,9	109,3	0,6	3,5	-
16.10.2016	75,7	43,1	32,6	116,4	115,6	0,8	3,8	-
17.10.2016	76,1	42,4	33,7	101,4	100,8	0,6	3,3	-
18.10.2016	75,5	42,3	33,3	96,5	95,8	0,7	3,2	-
19.10.2016	75,7	42,9	32,9	103,1	102,6	0,5	3,4	-
20.10.2016	76,0	42,9	33,2	102,1	101,5	0,6	3,3	-
Среднее	74,1	41,8	32,3	89,3	88,5	0,9	2,8	
Итого				2 679,6	2 654,0	25,6	84,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:38	276 741,8	275 865,1	5 889,9	47554

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12А
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031417

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	22,6	11,9	10,7	22,9	12,0	10,9	
22.09.2016	22,6	11,8	10,8	23,0	11,9	11,1	
23.09.2016	22,5	11,6	10,9	22,8	11,8	11,0	
24.09.2016	23,5	11,6	11,9	23,9	11,7	12,2	
25.09.2016	25,7	10,8	14,9	26,0	10,9	15,1	
26.09.2016	22,7	11,7	11,0	23,1	11,8	11,3	
27.09.2016	23,2	11,5	11,7	23,5	11,7	11,8	
28.09.2016	23,1	11,6	11,5	23,5	11,7	11,8	
29.09.2016	23,0	11,5	11,5	23,3	11,6	11,7	
30.09.2016	22,8	11,6	11,2	23,2	11,7	11,5	
01.10.2016	25,2	10,9	14,3	25,5	11,1	14,4	
02.10.2016	26,4	10,3	16,1	26,8	10,4	16,4	
03.10.2016	23,8	11,4	12,4	24,2	11,5	12,7	
04.10.2016	23,3	11,4	11,9	23,7	11,5	12,2	
05.10.2016	23,0	11,5	11,5	23,3	11,6	11,7	
06.10.2016	23,5	11,2	12,3	23,9	11,4	12,5	
07.10.2016	23,1	11,4	11,7	23,5	11,5	12,0	
08.10.2016	23,6	11,5	12,1	23,9	11,6	12,3	
09.10.2016	26,3	10,3	16,0	26,7	10,4	16,3	
10.10.2016	22,7	11,5	11,2	23,1	11,7	11,4	
11.10.2016	22,1	11,7	10,4	22,4	11,8	10,6	
12.10.2016	23,5	11,2	12,3	23,9	11,3	12,6	
13.10.2016	21,7	11,6	10,1	22,0	11,8	10,2	
14.10.2016	22,3	11,5	10,8	22,7	11,6	11,1	
15.10.2016	23,5	11,3	12,2	23,9	11,4	12,5	
16.10.2016	27,4	9,8	17,6	27,8	9,9	17,9	
17.10.2016	23,6	11,2	12,4	24,0	11,3	12,7	
18.10.2016	22,2	11,4	10,8	22,5	11,6	10,9	
19.10.2016	22,8	11,3	11,5	23,2	11,4	11,8	
20.10.2016	22,8	11,2	11,6	23,1	11,3	11,8	
Среднее	23,5	11,3	12,2	23,8	11,4	12,4	
Итого	704,5	339,2	365,3	715,3	342,9	372,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 23:00	44 885,5	44 885,5	56 101,3	45 528,2	47483

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концессии"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 125 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031373

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,2	36,1	36,1	24,5	25,4	-0,9	0,9	-
22.09.2016	71,9	36,5	35,4	25,5	26,0	-0,5	0,9	-
23.09.2016	70,8	37,2	33,6	34,0	34,9	-0,9	1,1	-
24.09.2016	73,2	37,3	35,8	28,9	29,1	-0,2	1,0	-
25.09.2016	71,8	36,1	35,6	28,6	28,6	0,0	1,0	-
26.09.2016	71,4	37,8	33,6	22,3	22,4	-0,1	0,8	-
27.09.2016	70,6	39,2	31,4	26,6	26,7	-0,1	0,7	-
28.09.2016	66,6	38,4	28,2	39,9	40,1	-0,2	1,0	-
29.09.2016	73,4	38,2	35,2	33,4	33,6	-0,2	1,2	-
30.09.2016	72,7	38,5	34,2	32,9	32,9	0,0	1,1	-
01.10.2016	73,1	38,2	35,0	34,0	34,2	-0,2	1,2	-
02.10.2016	73,3	37,9	35,5	34,5	34,6	-0,1	1,2	-
03.10.2016	73,8	38,2	35,7	35,7	35,8	-0,1	1,3	-
04.10.2016	72,8	38,8	34,0	38,3	38,5	-0,2	1,3	-
05.10.2016	73,6	39,0	34,6	40,3	40,4	-0,1	1,4	-
06.10.2016	74,2	38,8	35,4	39,6	39,9	-0,3	1,4	-
07.10.2016	74,7	38,3	36,4	39,6	40,3	-0,7	1,4	-
08.10.2016	74,1	37,2	36,9	37,3	37,9	-0,6	1,4	-
09.10.2016	74,0	37,4	36,6	39,4	40,3	-0,9	1,4	-
10.10.2016	74,4	38,7	35,6	41,5	42,4	-0,9	1,5	-
11.10.2016	74,9	39,1	35,8	43,0	44,0	-1,0	1,5	-
12.10.2016	74,6	38,1	36,4	41,7	42,5	-0,8	1,5	-
13.10.2016	74,4	39,5	34,9	45,1	46,2	-1,1	1,6	-
14.10.2016	75,9	39,2	36,7	42,3	43,3	-1,0	1,5	-
15.10.2016	74,2	40,1	34,0	48,0	48,9	-0,9	1,6	-
16.10.2016	75,3	40,6	34,8	51,3	52,2	-0,9	1,8	-
17.10.2016	75,7	39,9	35,8	45,9	46,8	-0,9	1,6	-
18.10.2016	75,1	39,0	36,1	43,6	44,5	-0,9	1,6	-
19.10.2016	75,4	40,1	35,3	46,1	46,9	-0,8	1,6	-
20.10.2016	75,7	40,0	35,6	44,5	45,3	-0,8	1,6	-
Среднее	73,5	38,4	35,0	37,6	38,2	-0,5	1,3	-
Итого				1 128,3	1 144,6	-16,3	39,4	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:37	113 135,2	112 503,8	3 078,7	47557

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12Б
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031413

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	17,3	13,3	4,0	17,6	13,5	4,1	
22.09.2016	17,4	13,2	4,2	17,7	13,3	4,4	
23.09.2016	18,1	13,2	4,9	18,4	13,3	5,1	
24.09.2016	16,6	13,3	3,3	16,9	13,5	3,4	
25.09.2016	19,7	12,8	6,9	20,0	12,9	7,1	
26.09.2016	17,4	13,2	4,2	17,6	13,3	4,4	
27.09.2016	16,9	13,2	3,7	17,1	13,3	3,8	
28.09.2016	17,7	13,0	4,7	17,9	13,1	4,8	
29.09.2016	17,5	13,0	4,5	17,8	13,1	4,7	
30.09.2016	17,1	13,1	4,0	17,3	13,2	4,2	
01.10.2016	17,6	13,0	4,6	17,8	13,1	4,7	
02.10.2016	18,3	13,0	5,4	18,6	13,1	5,5	
03.10.2016	18,1	13,0	5,1	18,3	13,1	5,2	
04.10.2016	17,7	13,0	4,7	18,0	13,2	4,8	
05.10.2016	17,5	13,1	4,4	17,8	13,3	4,5	
06.10.2016	17,9	13,1	4,8	18,1	13,2	4,9	
07.10.2016	17,5	13,1	4,3	17,7	13,3	4,5	
08.10.2016	18,2	13,0	5,2	18,4	13,1	5,4	
09.10.2016	18,5	12,8	5,6	18,7	12,9	5,8	
10.10.2016	17,6	12,9	4,8	17,9	13,0	4,9	
11.10.2016	17,1	12,5	4,6	17,4	12,8	4,7	
12.10.2016	17,8	12,4	5,3	18,0	12,6	5,5	
13.10.2016	18,9	12,4	4,6	17,2	12,5	4,7	
14.10.2016	16,8	12,3	4,5	17,0	12,4	4,6	
15.10.2016	16,5	12,3	4,2	16,7	12,5	4,3	
16.10.2016	18,0	12,1	5,9	18,3	12,2	6,1	
17.10.2016	16,8	12,3	4,6	17,1	12,4	4,7	
18.10.2016	17,3	12,1	5,2	17,5	12,2	5,3	
19.10.2016	16,7	12,2	4,5	16,9	12,3	4,7	
20.10.2016	16,4	12,3	4,1	16,6	12,4	4,2	
Среднее	17,5	12,8	4,7	17,8	12,9	4,8	
Итого	525,0	384,3	140,7	532,5	387,8	144,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:39	19 774,0	19 774,0	29 267,6	20 009,1	46998

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12В (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031385

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,5	41,6	30,9	25,8	25,9	-0,1	0,9	-
22.09.2016	72,1	41,9	30,2	25,2	24,4	0,8	0,8	-
23.09.2016	71,5	37,3	34,2	63,2	62,0	1,2	2,2	-
24.09.2016	74,2	36,0	38,2	62,6	61,7	0,9	2,4	-
25.09.2016	72,9	35,4	37,6	60,8	60,0	0,8	2,3	-
26.09.2016	72,8	37,4	35,3	42,3	41,8	0,5	1,5	-
27.09.2016	71,3	42,2	29,1	48,9	48,4	0,5	1,1	-
28.09.2016	68,7	37,3	31,4	91,3	90,2	1,1	2,3	-
29.09.2016	74,5	36,9	37,5	71,0	70,0	1,0	2,7	-
30.09.2016	73,8	36,8	37,1	69,0	68,1	0,9	2,5	-
01.10.2016	74,2	36,7	37,5	72,9	72,0	0,9	2,7	-
02.10.2016	74,4	35,8	38,6	72,6	72,1	0,7	2,8	-
03.10.2016	74,8	37,0	37,8	71,7	70,8	0,9	2,7	-
04.10.2016	73,8	37,0	36,7	75,7	74,5	1,2	2,8	-
05.10.2016	74,5	37,4	37,1	79,4	78,1	1,3	2,9	-
06.10.2016	75,2	37,4	37,8	77,4	76,4	1,0	2,9	-
07.10.2016	75,4	36,8	38,6	72,7	71,8	0,9	2,8	-
08.10.2016	75,0	36,2	38,8	70,4	69,6	0,8	2,7	-
09.10.2016	74,8	36,2	38,6	77,1	76,2	0,9	3,0	-
10.10.2016	75,1	37,1	38,0	74,2	73,2	1,0	2,8	-
11.10.2016	75,7	37,1	38,5	77,8	76,9	0,9	3,0	-
12.10.2016	75,3	37,3	38,0	78,3	77,4	0,9	3,0	-
13.10.2016	75,1	37,9	37,3	85,1	83,9	1,2	3,2	-
14.10.2016	76,7	37,7	39,0	77,4	76,4	1,0	3,0	-
15.10.2016	74,9	38,6	36,3	99,1	98,0	1,1	3,6	-
16.10.2016	76,0	38,1	37,9	91,5	90,2	1,3	3,5	-
17.10.2016	76,4	37,9	38,5	83,7	82,8	0,9	3,2	-
18.10.2016	75,9	37,2	38,7	77,0	75,9	1,1	3,0	-
19.10.2016	76,1	37,9	38,2	85,8	84,1	1,7	3,3	-
20.10.2016	76,5	40,0	36,5	93,8	89,8	4,0	3,4	-
Среднее	74,3	37,7	36,7	71,8	70,8	1,0	2,6	
Итого				2 153,9	2 122,6	31,3	79,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:38	230 768,8	229 901,5	6 335,5	47556

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12В
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031427

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	39,3	25,2	14,1	39,9	25,5	14,4	
22.09.2016	39,1	25,2	13,9	39,7	25,5	14,2	
23.09.2016	38,5	25,6	12,9	39,0	25,8	13,2	
24.09.2016	39,6	25,0	14,6	40,2	25,3	14,9	
25.09.2016	40,8	24,2	16,6	41,4	24,5	16,9	
26.09.2016	39,7	25,1	14,6	40,2	25,3	14,9	
27.09.2016	38,9	25,2	13,7	39,5	25,5	14,0	
28.09.2016	39,4	25,0	14,4	39,9	25,2	14,7	
29.09.2016	38,7	25,0	13,7	39,3	25,3	14,0	
30.09.2016	38,6	25,2	13,4	39,1	25,5	13,6	
01.10.2016	39,8	24,8	15,0	40,4	25,0	15,4	
02.10.2016	41,7	23,3	18,4	42,3	23,6	18,7	
03.10.2016	38,6	25,1	13,5	39,1	25,3	13,8	
04.10.2016	38,5	25,1	13,4	39,1	25,4	13,7	
05.10.2016	38,9	24,6	14,1	39,4	25,1	14,3	
06.10.2016	38,6	25,1	13,5	39,2	25,3	13,9	
07.10.2016	38,7	25,0	13,7	39,2	25,3	13,9	
08.10.2016	39,4	24,8	14,6	40,0	25,0	15,0	
09.10.2016	41,0	23,6	17,4	41,6	23,9	17,7	
10.10.2016	38,2	25,1	13,1	38,7	25,3	13,4	
11.10.2016	38,1	24,7	13,4	38,7	25,0	13,7	
12.10.2016	38,0	24,9	13,1	38,5	25,2	13,3	
13.10.2016	38,0	24,8	13,2	38,6	25,0	13,6	
14.10.2016	37,2	25,3	11,9	37,7	25,6	12,1	
15.10.2016	39,9	24,4	15,5	40,5	24,6	15,9	
16.10.2016	40,4	23,7	16,7	40,9	24,0	16,9	
17.10.2016	38,6	24,7	13,9	39,2	24,9	14,3	
18.10.2016	38,2	24,9	13,3	38,7	25,2	13,5	
19.10.2016	38,4	24,6	13,8	39,0	24,8	14,2	
20.10.2016	37,9	24,5	13,4	38,4	24,8	13,6	
Среднее	39,0	24,8	14,2	39,6	25,1	14,5	
Итого	1170,7	743,9	426,8	1187,4	751,7	435,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 03:41	41 583,6	41 583,6	69 825,3	42 158,7	47552

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031389

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	70,8	52,4	18,4	22,5	22,1	0,4	0,4	-
22.09.2016	70,2	52,4	17,8	21,7	21,8	-0,1	0,4	-
23.09.2016	70,0	52,5	17,5	24,7	24,5	0,2	0,4	-
24.09.2016	71,6	51,8	19,8	23,1	23,0	0,1	0,4	-
25.09.2016	70,9	49,4	21,5	33,1	33,0	0,1	0,8	-
26.09.2016	72,3	46,6	25,7	43,4	43,2	0,2	1,1	-
27.09.2016	71,5	46,9	24,7	46,0	45,7	0,3	1,0	-
28.09.2016	66,7	45,6	21,1	57,8	57,4	0,4	1,0	-
29.09.2016	73,2	46,4	26,8	47,1	46,8	0,3	1,2	-
30.09.2016	72,8	47,8	25,0	51,4	51,0	0,4	1,3	-
01.10.2016	73,0	46,7	26,2	49,6	49,2	0,4	1,3	-
02.10.2016	73,2	47,5	25,7	50,9	50,6	0,3	1,3	-
03.10.2016	73,5	46,0	27,5	47,6	47,4	0,2	1,2	-
04.10.2016	72,4	46,5	26,0	47,8	47,5	0,3	1,2	-
05.10.2016	73,1	45,6	27,5	47,9	47,6	0,3	1,3	-
06.10.2016	73,7	45,5	28,2	45,6	45,3	0,3	1,2	-
07.10.2016	74,0	45,8	28,2	46,2	46,0	0,2	1,2	-
08.10.2016	74,3	48,5	25,8	68,9	68,2	0,7	1,7	-
09.10.2016	74,0	48,6	25,4	73,8	73,1	0,7	1,8	-
10.10.2016	74,4	48,8	25,5	72,2	71,5	0,7	1,8	-
11.10.2016	74,8	48,7	26,2	70,6	69,9	0,7	1,8	-
12.10.2016	74,5	48,8	25,8	71,0	70,3	0,7	1,8	-
13.10.2016	74,3	48,7	25,6	74,5	73,9	0,6	1,9	-
14.10.2016	75,8	48,3	27,5	69,8	69,1	0,7	1,8	-
15.10.2016	74,2	49,5	24,7	85,9	84,9	1,0	2,1	-
16.10.2016	75,2	49,6	25,6	82,5	81,6	0,9	2,1	-
17.10.2016	75,6	49,3	26,3	75,1	74,4	0,7	1,9	-
18.10.2016	75,1	49,6	25,5	73,6	73,0	0,6	1,8	-
19.10.2016	75,3	49,8	25,5	76,6	75,6	1,0	1,9	-
20.10.2016	75,6	50,1	25,5	78,6	77,8	0,8	2,0	-
Среднее	73,2	48,5	24,7	56,0	55,5	0,5	1,4	
Итого				1 679,5	1 665,4	14,1	40,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 23:00	135 704,3	137 474,4	3 609,5	47051

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031412

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	34,6	27,6	7,0	35,0	27,8	7,1	
22.09.2016	34,3	27,7	6,6	34,7	27,9	6,8	
23.09.2016	35,0	27,5	7,4	35,3	27,7	7,6	
24.09.2016	34,9	27,4	7,5	35,2	27,6	7,6	
25.09.2016	35,5	26,9	8,5	35,8	27,1	8,7	
26.09.2016	34,6	27,7	7,0	35,0	27,9	7,1	
27.09.2016	34,5	27,6	6,9	34,9	27,8	7,1	
28.09.2016	34,2	27,8	6,4	34,5	28,0	6,5	
29.09.2016	34,4	27,7	6,7	34,8	27,9	6,9	
30.09.2016	35,9	27,0	8,9	36,3	27,2	9,1	
01.10.2016	35,0	27,2	7,8	35,5	27,4	8,0	
02.10.2016	36,0	26,4	9,6	36,4	26,6	9,8	
03.10.2016	34,4	27,6	6,8	34,8	27,8	7,0	
04.10.2016	34,3	27,6	6,7	34,7	27,8	6,8	
05.10.2016	34,6	27,4	7,1	35,0	27,7	7,3	
06.10.2016	34,2	27,7	6,5	34,6	27,9	6,7	
07.10.2016	34,2	27,4	6,9	34,6	27,6	7,0	
08.10.2016	34,4	27,6	6,8	34,9	27,8	7,1	
09.10.2016	35,0	27,3	7,7	35,5	27,6	7,9	
10.10.2016	34,3	27,4	6,9	34,8	27,7	7,1	
11.10.2016	34,2	27,5	6,7	34,7	27,8	6,9	
12.10.2016	34,1	27,5	6,6	34,5	27,7	6,8	
13.10.2016	34,2	27,4	6,8	34,7	27,7	7,0	
14.10.2016	33,6	27,6	5,9	34,0	27,9	6,2	
15.10.2016	34,2	27,3	6,9	34,7	27,5	7,1	
16.10.2016	35,4	26,5	8,9	35,9	26,8	9,1	
17.10.2016	36,5	31,6	4,9	37,0	31,9	5,1	
18.10.2016	40,4	35,6	4,7	41,0	36,0	4,9	
19.10.2016	40,7	35,7	5,0	41,3	36,1	5,2	
20.10.2016	40,8	35,6	5,2	41,3	36,0	5,4	
Среднее	35,3	28,4	6,9	35,7	28,6	7,1	
Итого	1058,3	850,9	207,4	1071,2	858,3	212,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 01:01	50 356,5	50 356,5	60 349,0	50 972,3	47553

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Прибалтийская 3А

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031376

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflon Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflon Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

фактическое потребление за отчетный период

с 21.09.2016 по 20.10.2016

			Учет (ТВ-1)									Контроль (ТВ-2)							
Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V6,	T3,	T4,	Q,		
	час		т	т	т	С	С	С	к/см2	к/см2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал		
21.09.16	24		12,8	12,7	0,1	69,7	45,5	24,2									0,33		
22.09.16	24		12,6	12,6	0,0	69,3	46,3	23,1									0,31		
23.09.16	24		28,4	28,2	0,2	71,1	37,6	33,5									0,98		
24.09.16	24		26,7	26,5	0,2	73,4	37,2	36,1									0,96		
25.09.16	24		25,7	25,6	0,1	71,7	38,2	33,6									0,88		
26.09.16	24		19,9	19,8	0,1	71,1	41,1	30,0									0,64		
27.09.16	24		27,7	27,6	0,1	70,7	40,6	30,1									0,75		
28.09.16	24	*	33,4	33,2	0,2	72,6	38,2	34,4									0,76		
29.09.16	24		28,9	28,6	0,3	72,9	37,6	35,3									1,02		
30.09.16	24		28,3	28,3	0,0	72,3	36,1	34,2									0,97		
01.10.16	24		29,7	29,4	0,3	72,7	37,8	34,9									1,04		
02.10.16	24		32,0	31,7	0,3	73,0	37,5	35,5									1,13		
03.10.16	24		30,7	30,4	0,3	73,3	38,0	35,3									1,07		
04.10.16	24		34,9	34,7	0,2	72,4	38,3	34,1									1,19		
05.10.16	24		35,6	35,3	0,3	73,2	38,7	34,5									1,22		
06.10.16	24		33,9	33,6	0,3	73,8	38,8	35,0									1,18		
07.10.16	24		34,0	33,8	0,2	74,1	39,1	34,9									1,19		
08.10.16	24		34,8	34,6	0,2	73,7	38,6	35,1									1,21		
09.10.16	24		34,6	34,3	0,3	73,4	38,4	35,0									1,20		
10.10.16	24		35,8	35,6	0,2	73,7	38,8	34,9									1,25		
11.10.16	24		37,3	36,9	0,4	74,4	40,0	34,4									1,26		
12.10.16	24		41,2	40,9	0,3	74,2	41,1	33,2									1,37		
13.10.16	24		45,9	45,6	0,3	74,1	41,7	32,4									1,47		
14.10.16	24		43,3	42,9	0,4	75,6	42,1	33,5									1,44		
15.10.16	24		53,3	52,9	0,4	74,0	43,2	30,8									1,64		
16.10.16	24		53,6	53,2	0,4	75,1	43,1	32,0									1,71		
17.10.16	24		44,9	44,6	0,3	75,3	42,6	32,8									1,43		
18.10.16	24		44,5	44,2	0,3	74,8	41,8	33,1									1,46		
19.10.16	24		46,7	46,1	0,6	75,1	42,2	32,9									1,52		
20.10.16	24		46,2	45,9	0,3	75,4	42,5	32,9									1,51		
Среднее	24		34,6	34,3	0,3	73,2	40,1	33,1									1,1		
Итого	720		1037,3	1029,7	7,6												34,1		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5 м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
24.10.2016 9:03:00	0,0	109854,5				2762,43	47636

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 3А (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031411

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	20,9	16,6	4,3	21,2	16,8	4,4	
22.09.2016	20,6	16,7	3,9	20,9	16,9	4,0	
23.09.2016	20,9	16,6	4,3	21,2	16,8	4,4	
24.09.2016	20,9	16,7	4,2	21,2	16,9	4,3	
25.09.2016	21,7	16,4	5,3	22,0	16,6	5,4	
26.09.2016	20,9	16,6	4,4	21,2	16,8	4,5	
27.09.2016	21,2	16,4	4,8	21,5	16,6	4,9	
28.09.2016	20,4	16,3	4,1	20,6	16,4	4,2	
29.09.2016	21,4	16,3	5,1	21,8	16,5	5,2	
30.09.2016	20,7	16,6	4,1	21,0	16,8	4,2	
01.10.2016	21,6	16,3	5,2	21,9	16,5	5,4	
02.10.2016	22,3	16,0	6,3	22,6	16,2	6,4	
03.10.2016	20,7	16,4	4,3	21,0	16,6	4,4	
04.10.2016	21,1	16,3	4,8	21,4	16,5	4,9	
05.10.2016	21,1	16,3	4,8	21,4	16,5	4,9	
06.10.2016	22,5	18,2	4,3	22,8	18,4	4,4	
07.10.2016	24,2	20,0	4,2	24,5	20,2	4,4	
08.10.2016	25,1	19,5	5,6	25,4	19,7	5,8	
09.10.2016	25,6	19,1	6,5	26,0	19,3	6,7	
10.10.2016	23,5	18,9	4,6	23,9	19,1	4,8	
11.10.2016	24,2	19,8	4,4	24,5	20,0	4,5	
12.10.2016	24,6	19,6	5,0	25,0	19,8	5,1	
13.10.2016	24,6	19,5	5,2	25,0	19,7	5,3	
14.10.2016	23,8	19,8	4,1	24,2	20,0	4,2	
15.10.2016	24,8	19,3	5,6	25,2	19,5	5,7	
16.10.2016	25,8	18,7	7,1	26,2	18,9	7,2	
17.10.2016	23,7	19,6	4,1	24,0	19,8	4,2	
18.10.2016	24,4	19,9	4,6	24,8	20,1	4,7	
19.10.2016	24,5	19,7	4,8	24,9	20,0	4,9	
20.10.2016	24,0	19,9	4,2	24,4	20,1	4,3	
Среднее	22,7	17,9	4,8	23,1	18,1	4,9	
Итого	682,1	537,9	144,1	691,6	544,0	147,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:38	15 975,0	15 975,0	25 339,6	16 174,6	47555

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концесском"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Прибалтийская, дом 5 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6813895

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1 \cdot (Th1 - Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	70,6	46,6	24,0	28,0	27,8	0,2	0,8	-
22.09.2016	70,4	44,4	26,0	27,1	27,0	0,1	0,8	-
23.09.2016	71,2	35,9	35,3	57,0	56,6	0,4	2,1	-
24.09.2016	74,1	35,4	38,7	60,2	60,1	0,1	2,3	-
25.09.2016	72,5	35,3	37,3	61,5	61,2	0,3	2,3	-
26.09.2016	71,8	37,7	34,2	41,7	41,4	0,3	1,4	-
27.09.2016	69,8	41,5	28,3	39,3	39,2	0,1	1,0	-
28.09.2016	67,9	36,2	31,7	76,5	76,1	0,4	2,2	-
29.09.2016	73,6	37,1	36,5	68,9	68,7	0,2	2,5	-
30.09.2016	73,1	37,8	35,3	73,0	72,9	0,1	2,6	-
01.10.2016	73,4	37,1	36,3	74,6	74,3	0,3	2,7	-
02.10.2016	73,7	37,8	35,9	80,4	80,0	0,4	2,8	-
03.10.2016	74,0	37,6	36,4	77,1	77,0	0,1	2,8	-
04.10.2016	73,1	38,0	35,1	83,2	83,0	0,2	2,9	-
05.10.2016	73,8	39,0	34,9	88,3	87,5	0,8	3,1	-
06.10.2016	74,5	38,5	36,0	87,6	87,4	0,2	3,1	-
07.10.2016	74,8	38,4	36,4	82,2	82,0	0,2	3,0	-
08.10.2016	74,4	37,9	36,5	80,8	80,5	0,3	2,9	-
09.10.2016	74,1	38,3	35,8	89,4	88,9	0,5	3,1	-
10.10.2016	74,4	38,1	36,3	83,0	83,0	0,0	3,0	-
11.10.2016	74,9	38,3	36,6	82,3	81,9	0,4	3,0	-
12.10.2016	74,6	38,0	36,7	84,6	84,4	0,2	3,0	-
13.10.2016	74,4	38,3	36,1	87,0	86,8	0,2	3,1	-
14.10.2016	75,9	38,4	37,5	85,2	85,0	0,2	3,1	-
15.10.2016	74,2	39,7	34,6	101,9	101,6	0,3	3,5	-
16.10.2016	75,3	40,2	35,1	105,6	105,4	0,2	3,7	-
17.10.2016	75,7	39,2	36,5	89,0	88,7	0,3	3,2	-
18.10.2016	75,1	38,6	36,5	84,7	84,5	0,2	3,1	-
19.10.2016	75,3	38,7	36,6	90,3	89,9	0,4	3,3	-
20.10.2016	75,7	39,1	36,6	93,0	92,6	0,4	3,4	-
Среднее	73,6	38,6	35,0	75,4	75,2	0,3	2,7	-
Итого				2 263,4	2 255,4	8,0	79,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:37	237 054,3	236 007,0	6 754,1	53186

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 5 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6798793

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.09.2016	26,0	15,2	10,8	26,3	15,3	11,0	
22.09.2016	26,4	15,1	11,3	26,8	15,3	11,5	
23.09.2016	26,6	15,1	11,5	27,0	15,2	11,8	
24.09.2016	26,4	15,0	11,4	26,7	15,1	11,6	
25.09.2016	30,6	14,4	16,2	31,0	14,6	16,4	
26.09.2016	27,0	15,0	12,0	27,4	15,1	12,3	
27.09.2016	26,8	14,9	11,9	27,2	15,1	12,1	
28.09.2016	26,7	14,9	11,8	27,0	15,0	12,0	
29.09.2016	25,9	14,9	11,0	26,3	15,0	11,3	
30.09.2016	25,9	14,7	11,2	26,3	14,9	11,4	
01.10.2016	26,9	14,7	12,2	27,2	14,8	12,4	
02.10.2016	30,0	14,3	15,7	30,5	14,5	16,0	
03.10.2016	28,0	14,5	13,5	28,4	14,6	13,8	
04.10.2016	26,4	14,6	11,8	26,8	14,7	12,1	
05.10.2016	26,8	14,4	12,4	27,1	14,6	12,5	
06.10.2016	26,3	14,5	11,8	26,7	14,6	12,1	
07.10.2016	25,8	14,5	11,3	26,2	14,7	11,5	
08.10.2016	27,5	14,3	13,2	27,9	14,4	13,5	
09.10.2016	30,3	13,9	16,4	30,7	14,0	16,7	
10.10.2016	26,4	14,3	12,1	26,8	14,5	12,3	
11.10.2016	26,4	14,2	12,2	26,8	14,3	12,5	
12.10.2016	26,7	14,1	12,6	27,0	14,3	12,7	
13.10.2016	26,5	14,2	12,3	26,9	14,3	12,6	
14.10.2016	26,2	14,1	12,1	26,6	14,2	12,4	
15.10.2016	27,2	13,9	13,3	27,6	14,1	13,5	
16.10.2016	29,8	13,7	16,1	30,2	13,8	16,4	
17.10.2016	25,9	13,9	12,0	26,2	14,1	12,1	
18.10.2016	25,0	14,1	10,9	25,4	14,2	11,2	
19.10.2016	26,8	13,8	13,0	27,2	13,9	13,3	
20.10.2016	26,2	13,7	12,5	26,6	13,9	12,7	
Среднее	27,0	14,4	12,6	27,4	14,6	12,8	
Итого	809,4	432,9	376,5	820,8	437,1	383,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.10.2016 02:38	19 104,6	19 104,6	44 941,4	19 316,6	53667

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 68- зав.№ 5036295
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,7	45,6	28,2	49,3	49,3	0,0	1,5	-
22.09.2016	73,7	44,6	29,0	60,9	61,2	-0,3	1,9	-
23.09.2016	73,8	42,0	31,8	133,1	135,2	-2,1	4,2	-
24.09.2016	76,2	42,5	33,7	122,3	124,5	-2,2	4,1	-
25.09.2016	74,3	38,9	35,3	80,7	83,3	-2,6	2,8	-
26.09.2016	74,1	42,3	31,7	58,2	58,6	-0,4	2,0	-
27.09.2016	73,8	39,2	34,6	93,5	94,1	-0,6	2,9	-
28.09.2016	68,2	41,7	26,5	146,7	148,0	-1,3	4,0	-
29.09.2016	75,3	45,6	29,8	173,1	175,5	-2,4	5,1	-
30.09.2016	74,7	45,7	29,0	175,7	178,1	-2,4	5,0	-
01.10.2016	75,0	45,9	29,1	172,9	175,3	-2,4	5,0	-
02.10.2016	75,3	45,4	29,9	171,2	173,8	-2,6	5,1	-
03.10.2016	75,6	46,2	29,5	168,6	170,8	-2,2	5,0	-
04.10.2016	74,6	47,1	27,5	191,1	193,5	-2,4	5,2	-
05.10.2016	75,3	47,7	27,5	191,9	194,4	-2,5	5,3	-
06.10.2016	76,0	47,7	28,3	185,8	188,3	-2,5	5,2	-
07.10.2016	76,2	46,7	29,5	165,7	167,9	-2,2	4,9	-
08.10.2016	75,9	46,0	29,9	163,7	166,2	-2,5	4,9	-
09.10.2016	75,6	46,2	29,4	178,1	180,7	-2,6	5,2	-
10.10.2016	75,9	47,5	28,4	179,7	182,0	-2,3	5,1	-
11.10.2016	76,4	47,5	29,0	177,0	179,3	-2,3	5,1	-
12.10.2016	76,1	47,3	28,9	174,9	177,2	-2,3	5,1	-
13.10.2016	75,9	48,1	27,8	188,4	190,5	-2,1	5,2	-
14.10.2016	77,5	48,1	29,4	180,0	181,8	-1,8	5,3	-
15.10.2016	75,7	50,4	25,3	226,4	228,7	-2,3	5,7	-
16.10.2016	76,7	49,8	26,9	219,9	222,5	-2,6	5,9	-
17.10.2016	77,2	47,8	29,4	179,5	181,3	-1,8	5,3	-
18.10.2016	76,6	47,1	29,5	171,2	173,4	-2,2	5,1	-
19.10.2016	76,9	48,6	28,3	192,5	194,7	-2,2	5,4	-
20.10.2016	77,2	49,3	27,9	200,5	203,2	-2,7	5,6	-
Среднее	75,3	45,9	29,4	169,1	161,1	-2,0	4,6	-
Итого				4 772,5	4 833,3	-60,8	138,0	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:43	340 158,3	348 301,7	7 816,0	32015

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 5036297
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	
21.09.2016	54,7	49,3	5,4	95,8	75,8	20,0	-
22.09.2016	54,3	49,0	5,3	96,9	75,3	21,6	-
23.09.2016	52,0	47,0	5,0	96,9	75,2	21,7	-
24.09.2016	54,6	49,1	5,5	96,0	75,8	20,2	-
25.09.2016	51,4	46,6	4,8	103,6	74,0	29,6	-
26.09.2016	53,6	48,3	5,3	97,8	75,2	22,6	-
27.09.2016	53,8	48,6	5,2	97,0	75,4	21,6	-
28.09.2016	52,7	47,6	5,1	96,8	75,2	21,6	-
29.09.2016	54,7	49,2	5,5	96,6	75,5	21,1	-
30.09.2016	54,6	49,2	5,3	96,1	75,6	20,5	-
01.10.2016	54,7	49,3	5,4	95,8	75,6	20,2	-
02.10.2016	54,6	49,2	5,4	100,3	74,6	25,7	-
03.10.2016	54,6	49,3	5,3	95,9	75,2	20,7	-
04.10.2016	54,6	49,3	5,3	96,1	75,1	21,0	-
05.10.2016	54,5	49,3	5,2	95,9	74,9	21,0	-
06.10.2016	54,7	49,3	5,3	96,6	74,9	21,7	-
07.10.2016	54,7	49,3	5,3	93,6	74,8	18,8	-
08.10.2016	54,6	49,3	5,3	95,8	75,2	20,6	-
09.10.2016	54,7	49,3	5,4	101,0	74,3	26,7	-
10.10.2016	54,6	49,3	5,3	95,3	75,0	20,3	-
11.10.2016	54,6	49,3	5,3	95,0	75,1	19,9	-
12.10.2016	54,7	49,3	5,3	94,6	74,9	19,7	-
13.10.2016	54,6	49,3	5,3	94,6	75,0	19,8	-
14.10.2016	54,6	49,3	5,3	94,5	75,2	19,3	-
15.10.2016	54,5	49,3	5,3	95,1	74,6	20,5	-
16.10.2016	54,7	49,2	5,5	99,8	73,6	26,2	-
17.10.2016	54,7	49,3	5,4	94,9	74,3	20,6	-
18.10.2016	54,6	49,3	5,3	94,1	74,1	20,0	-
19.10.2016	54,6	49,3	5,3	94,8	74,6	20,2	-
20.10.2016	54,6	49,3	5,3	96,0	74,8	21,4	-
Среднее	54,3	49,0	5,3	96,4	75,0	21,5	-
Итого				2 893,4	2 248,6	644,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Время раб., ч
21.10.2016 02:43	150 152,2	120 455,4	33899

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 4665261
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	72,1	42,3	29,8	21,1	-	21,1	0,7	-
22.09.2016	72,1	41,5	30,5	25,1	-	25,1	0,8	-
23.09.2016	72,1	38,1	33,9	50,4	-	50,4	1,7	-
24.09.2016	74,8	38,5	36,3	47,1	-	47,1	1,7	-
25.09.2016	73,0	39,4	33,6	35,6	-	35,6	1,2	-
26.09.2016	72,6	41,8	30,9	26,0	-	26,0	0,9	-
27.09.2016	72,1	42,2	29,8	32,6	-	32,6	0,9	-
28.09.2016	68,2	39,0	29,1	63,8	-	63,8	1,7	-
29.09.2016	74,0	39,6	34,3	56,9	-	56,9	2,0	-
30.09.2016	73,4	40,0	33,4	58,6	-	58,6	2,0	-
01.10.2016	73,7	40,1	33,6	56,4	-	56,4	1,9	-
02.10.2016	73,9	40,0	33,9	56,7	-	56,7	1,9	-
03.10.2016	74,2	40,4	33,8	56,2	-	56,2	1,9	-
04.10.2016	73,2	41,2	32,0	59,4	-	59,4	1,9	-
05.10.2016	73,9	41,4	32,5	59,9	-	59,9	2,0	-
06.10.2016	74,6	41,8	32,8	60,1	-	60,1	2,0	-
07.10.2016	74,8	41,3	33,5	58,0	-	58,0	2,0	-
08.10.2016	74,4	40,5	33,9	56,9	-	56,9	1,9	-
09.10.2016	74,3	40,5	33,7	60,7	-	60,7	2,1	-
10.10.2016	74,5	41,4	33,1	61,4	-	61,4	2,0	-
11.10.2016	75,1	41,4	33,7	62,5	-	62,5	2,1	-
12.10.2016	74,8	41,5	33,3	63,8	-	63,8	2,1	-
13.10.2016	74,6	42,1	32,5	65,6	-	65,6	2,1	-
14.10.2016	76,2	42,1	34,1	66,8	-	66,8	2,3	-
15.10.2016	74,4	43,2	31,3	76,3	-	76,3	2,4	-
16.10.2016	75,4	43,6	31,8	77,8	-	77,8	2,5	-
17.10.2016	75,8	42,6	33,2	66,6	-	66,6	2,2	-
18.10.2016	75,3	42,2	33,0	59,8	-	59,8	2,0	-
19.10.2016	75,6	42,8	32,8	63,9	-	63,9	2,1	-
20.10.2016	75,9	43,2	32,7	65,3	-	65,3	2,1	-
Среднее	74,0	41,2	32,8	55,7		55,7	1,8	
Итого				1 671,3		1 671,3	55,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:42	220 126,9		5 971,9	3899

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 3А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 4735836
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.09.2016	73,2	45,5	27,7	27,2	27,3	-0,1	0,8	-
22.09.2016	73,2	44,5	28,7	29,1	29,6	-0,5	0,9	-
23.09.2016	73,4	40,6	32,8	56,2	56,8	-0,6	1,9	-
24.09.2016	75,9	40,5	35,4	53,4	54,1	-0,7	1,9	-
25.09.2016	74,0	41,5	32,5	42,0	42,6	-0,6	1,4	-
26.09.2016	73,7	44,0	29,7	32,6	32,8	-0,2	1,0	-
27.09.2016	73,1	44,7	28,4	41,1	41,3	-0,2	1,0	-
28.09.2016	69,2	42,0	27,2	66,8	67,0	-0,2	1,7	-
29.09.2016	74,7	42,3	32,4	50,9	51,9	-1,0	1,7	-
30.09.2016	74,2	41,9	32,2	53,5	54,2	-0,7	1,8	-
01.10.2016	74,5	41,7	32,8	53,4	54,2	-0,8	1,8	-
02.10.2016	74,8	40,8	34,0	58,2	59,2	-1,0	2,0	-
03.10.2016	75,1	41,3	33,8	56,4	57,3	-0,9	1,9	-
04.10.2016	74,2	41,3	32,8	61,6	62,5	-0,9	2,0	-
05.10.2016	74,9	41,6	33,3	61,8	62,9	-1,1	2,1	-
06.10.2016	75,5	42,0	33,5	61,4	62,3	-0,9	2,1	-
07.10.2016	75,8	41,9	33,9	61,7	62,6	-0,9	2,1	-
08.10.2016	75,4	40,8	34,6	59,0	60,0	-1,0	2,0	-
09.10.2016	75,2	40,7	34,5	63,7	64,6	-0,9	2,2	-
10.10.2016	75,5	41,8	33,7	64,0	65,1	-1,1	2,2	-
11.10.2016	76,0	42,2	33,8	64,3	65,1	-0,8	2,2	-
12.10.2016	75,7	42,0	33,7	65,1	66,2	-1,1	2,2	-
13.10.2016	75,6	42,7	32,8	69,2	70,1	-0,9	2,3	-
14.10.2016	77,1	42,5	34,6	66,5	67,7	-1,2	2,3	-
15.10.2016	75,4	42,6	32,7	72,9	73,8	-0,9	2,4	-
16.10.2016	76,4	43,4	33,0	77,3	78,4	-1,1	2,6	-
17.10.2016	76,8	43,0	33,9	70,3	71,3	-1,0	2,4	-
18.10.2016	76,3	42,7	33,6	67,1	68,0	-0,9	2,3	-
19.10.2016	76,6	43,1	33,4	69,9	70,9	-1,0	2,3	-
20.10.2016	76,9	43,0	33,9	69,9	70,7	-0,8	2,4	-
Среднее	74,9	42,3	32,6	58,2	59,0	-0,8	1,9	-
Итого				1 746,5	1 770,5	-24,0	57,7	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.10.2016 02:42	202 118,8	203 195,9	6 322,6	54763

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 5

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ205

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	72,7	44,0	28,7	45,5	-	7,0	1,3	24,00
22.09.2016	72,7	44,2	28,5	45,5	-	8,0	1,3	24,00
23.09.2016	64,7	43,4	21,3	41,2	-	8,7	1,2	24,00
24.09.2016	74,8	45,4	29,4	46,9	-	7,6	1,4	24,00
25.09.2016	72,8	42,4	30,5	43,4	-	10,6	1,3	24,00
26.09.2016	73,3	45,5	27,8	45,5	-	6,7	1,3	24,00
27.09.2016	73,3	45,3	28,0	57,9	-	7,2	1,3	24,00
28.09.2016	65,4	47,0	18,4	77,7	-	7,5	1,5	24,00
29.09.2016	74,1	45,3	28,8	66,0	-	9,3	1,9	24,00
30.09.2016	73,4	44,3	29,1	58,0	-	6,1	1,7	24,00
01.10.2016	73,7	44,8	28,9	61,4	-	7,4	1,8	24,00
02.10.2016	74,1	45,8	28,3	64,9	-	8,8	1,8	24,00
03.10.2016	74,3	45,0	29,3	61,1	-	7,0	1,8	24,00
04.10.2016	73,3	45,2	28,0	67,0	-	7,4	1,9	24,00
05.10.2016	74,0	45,0	29,1	63,4	-	6,2	1,8	24,00
06.10.2016	74,7	45,4	29,4	70,7	-	8,5	2,1	24,00
07.10.2016	74,8	44,9	29,9	65,0	-	8,1	2,0	24,00
08.10.2016	74,5	44,7	29,8	62,0	-	7,4	1,9	24,00
09.10.2016	74,5	45,3	29,3	68,6	-	9,1	2,0	24,00
10.10.2016	74,4	45,2	29,2	69,1	-	7,6	2,0	24,00
11.10.2016	75,2	45,0	30,2	66,3	-	7,0	2,0	24,00
12.10.2016	74,8	45,4	29,4	68,7	-	7,3	2,0	24,00
13.10.2016	74,7	45,5	29,2	72,1	-	7,4	2,1	24,00
14.10.2016	76,2	45,3	30,9	66,0	-	6,3	2,0	24,00
15.10.2016	74,6	46,6	28,1	83,8	-	8,2	2,4	24,00
16.10.2016	75,5	46,4	29,1	78,1	-	8,5	2,3	24,00
17.10.2016	75,9	45,0	30,9	67,5	-	6,6	2,1	24,00
18.10.2016	75,5	45,7	29,7	74,5	-	9,1	2,2	24,00
19.10.2016	75,7	46,0	29,6	77,2	-	9,2	2,3	24,00
20.10.2016	76,0	46,0	30,0	73,9	-	7,7	2,2	24,00
Среднее	73,8	45,2	28,6	63,6	0,0	7,8	1,8	24,00
Итого				1 908,7	0,0	233,7	55,1	720,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 02:57	97 949,6		2 622,7	8 755,25	28 617,10

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Октябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 9

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ207

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.09.2016 по 20.10.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.09.2016	71,4	39,1	32,3	18,9	-	5,7	0,6	24,00
22.09.2016	71,3	37,8	33,5	19,3	-	7,0	0,7	24,00
23.09.2016	63,3	37,4	25,8	30,1	-	8,1	1,0	24,00
24.09.2016	74,2	38,4	35,8	39,4	-	8,1	1,4	24,00
25.09.2016	70,2	35,4	34,8	32,3	-	8,5	1,1	24,00
26.09.2016	72,1	48,9	23,2	33,9	-	9,2	0,8	24,00
27.09.2016	71,5	57,3	14,2	38,4	-	9,4	0,7	24,00
28.09.2016	64,7	44,2	20,6	74,9	-	9,1	1,4	24,00
29.09.2016	73,9	45,5	28,4	63,7	-	8,5	1,6	24,00
30.09.2016	73,4	46,5	26,9	69,9	-	9,0	1,6	24,00
01.10.2016	73,7	48,1	25,6	74,0	-	9,9	1,7	24,00
02.10.2016	73,9	47,5	26,4	69,8	-	9,5	1,6	24,00
03.10.2016	74,1	46,2	28,0	66,5	-	8,5	1,6	24,00
04.10.2016	73,0	39,5	33,5	53,8	-	9,1	1,7	24,00
05.10.2016	73,7	37,0	36,7	47,2	-	7,9	1,7	24,00
06.10.2016	74,3	37,3	37,0	46,9	-	7,1	1,7	24,00
07.10.2016	74,5	37,1	37,4	44,6	-	7,7	1,7	24,00
08.10.2016	74,2	35,4	38,8	43,3	-	8,6	1,7	24,00
09.10.2016	74,2	35,8	38,4	45,8	-	9,6	1,8	24,00
10.10.2016	74,0	37,5	36,6	43,7	-	5,9	1,8	24,00
11.10.2016	74,8	37,1	37,7	45,5	-	6,7	1,7	24,00
12.10.2016	74,4	36,7	37,8	45,9	-	7,6	1,7	24,00
13.10.2016	74,4	37,6	36,7	50,5	-	7,7	1,9	24,00
14.10.2016	75,9	37,2	38,7	46,1	-	7,0	1,8	24,00
15.10.2016	71,2	37,6	33,7	59,2	-	7,8	2,1	23,98
16.10.2016	75,2	38,5	36,7	53,4	-	8,0	2,0	24,00
17.10.2016	75,7	39,6	36,1	54,2	-	7,8	1,9	24,00
18.10.2016	75,1	37,3	37,8	45,7	-	6,7	1,7	24,00
19.10.2016	75,3	38,0	37,3	47,9	-	6,3	1,8	24,00
20.10.2016	75,7	38,2	37,4	49,7	-	6,6	1,9	24,00
Среднее	73,1	40,3	32,8	48,5	0,0	8,0	1,5	24,00
Итого				1 454,8	0,0	238,7	46,2	719,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.10.2016 02:46	88 742,0		2 347,1	8 130,50	28 700,03

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

