



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 37 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69183949

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,8	47,9	22,9	39,8	40,1	-0,3	0,9	-
22.08.2016	70,3	49,4	20,9	41,8	42,1	-0,3	0,9	-
23.08.2016	70,3	49,8	20,5	41,5	41,9	-0,4	0,8	-
24.08.2016	70,7	49,6	21,1	40,6	40,9	-0,3	0,9	-
25.08.2016	69,9	48,9	21,0	42,7	43,2	-0,5	0,9	-
26.08.2016	69,1	52,8	16,3	55,1	55,4	-0,3	0,9	-
27.08.2016	71,0	48,0	23,0	41,2	41,6	-0,4	0,9	-
28.08.2016	70,3	50,9	19,4	53,8	54,2	-0,4	1,0	-
29.08.2016	70,5	53,2	17,2	54,9	55,2	-0,3	0,9	-
30.08.2016	69,7	49,7	20,0	50,4	51,0	-0,6	1,0	-
31.08.2016	69,5	50,4	19,1	54,0	54,4	-0,4	1,0	-
01.09.2016	68,9	50,5	18,4	57,4	57,8	-0,4	1,0	-
02.09.2016	70,0	51,0	19,0	54,4	54,8	-0,4	1,0	-
03.09.2016	70,7	51,3	19,4	55,1	55,5	-0,4	1,1	-
04.09.2016	71,0	50,6	20,4	53,9	54,3	-0,4	1,1	-
05.09.2016	72,8	51,9	20,9	83,6	84,4	-0,8	1,7	-
06.09.2016	72,9	46,4	26,5	55,6	55,9	-0,3	1,5	-
07.09.2016	71,3	47,8	23,5	70,0	70,5	-0,5	1,7	-
08.09.2016	70,8	47,8	23,0	66,2	66,6	-0,4	1,5	-
09.09.2016	71,2	46,3	24,9	74,2	74,8	-0,6	1,9	-
10.09.2016	70,2	45,6	24,6	70,7	71,2	-0,5	1,8	-
11.09.2016	70,4	46,0	24,4	82,3	82,7	-0,4	2,0	-
12.09.2016	71,4	48,5	22,9	62,7	63,2	-0,5	1,4	-
13.09.2016	71,9	50,9	21,0	48,8	49,3	-0,5	1,0	-
14.09.2016	72,3	51,4	20,8	52,2	52,3	-0,1	1,1	-
15.09.2016	71,7	52,3	19,4	56,8	57,3	-0,5	1,1	-
16.09.2016	72,0	51,9	20,0	55,3	55,6	-0,3	1,1	-
17.09.2016	71,9	51,8	20,1	51,3	51,6	-0,3	1,0	-
18.09.2016	72,2	52,0	20,1	57,1	57,7	-0,6	1,1	-
19.09.2016	70,7	52,2	18,5	58,5	58,9	-0,4	1,1	-
20.09.2016	69,1	52,3	16,8	140,8	141,9	-1,1	2,3	-
Среднее	70,8	50,0	20,8	58,8	59,2	-0,4	1,2	
Итого				1 822,7	1 836,3	-13,6	37,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:59	182 131,6	183 323,2	4 404,9	28674

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 37
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69183920

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	94,6	84,2	10,4	95,8	85,1	10,7	
22.08.2016	93,2	84,5	8,7	94,5	85,4	9,1	
23.08.2016	92,4	84,6	7,8	93,7	85,5	8,2	
24.08.2016	93,0	84,8	8,2	94,2	85,7	8,5	
25.08.2016	94,4	84,4	10,0	95,7	85,3	10,4	
26.08.2016	92,4	84,2	8,2	93,7	85,2	8,5	
27.08.2016	94,5	83,5	11,0	95,8	84,4	11,4	
28.08.2016	95,0	83,7	11,3	96,3	84,7	11,6	
29.08.2016	90,0	82,3	7,7	91,3	83,2	8,1	
30.08.2016	92,7	83,5	9,2	94,0	84,3	9,7	
31.08.2016	93,0	83,1	9,9	94,3	84,0	10,3	
01.09.2016	94,5	84,8	9,7	95,8	85,7	10,1	
02.09.2016	95,5	87,0	8,5	96,9	87,9	9,0	
03.09.2016	95,2	86,2	9,0	96,6	87,1	9,5	
04.09.2016	96,1	85,7	10,4	97,5	86,6	10,9	
05.09.2016	95,0	85,5	9,5	96,4	86,3	10,1	
06.09.2016	94,2	85,4	8,8	95,5	86,3	9,2	
07.09.2016	94,4	84,7	9,7	95,8	85,6	10,2	
08.09.2016	94,1	85,5	8,6	95,4	86,4	9,0	
09.09.2016	94,3	85,1	9,2	95,7	86,0	9,7	
10.09.2016	94,3	85,7	8,6	95,7	86,6	9,1	
11.09.2016	96,1	84,5	11,6	97,4	85,4	12,0	
12.09.2016	94,9	86,3	8,6	96,3	87,3	9,0	
13.09.2016	95,3	86,6	8,7	96,7	87,5	9,2	
14.09.2016	94,8	86,0	8,8	96,2	86,9	9,3	
15.09.2016	95,1	85,8	9,3	96,5	86,7	9,8	
16.09.2016	94,7	85,6	9,1	96,1	86,5	9,6	
17.09.2016	93,6	85,5	8,1	95,0	86,4	8,6	
18.09.2016	95,2	84,8	10,4	96,6	85,7	10,9	
19.09.2016	94,6	84,5	10,1	96,0	85,4	10,6	
20.09.2016	93,3	83,1	10,2	94,7	84,1	10,6	
Среднее	94,2	84,9	9,3	95,6	85,8	9,8	
Итого	2920,4	2631,1	289,3	2962,1	2659,2	302,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:58	96 452,6	96 452,6	110 748,2	97 730,1	28674

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, дом 14А

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СС134

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{H1} - T_{H2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	70,4	61,0	9,4	72,5	-	11,9	0,6	24,00
22.08.2016	70,1	62,8	7,3	77,0	-	11,9	0,7	24,00
23.08.2016	70,0	62,0	8,0	71,5	-	11,0	0,6	24,00
24.08.2016	70,5	62,4	8,1	69,0	-	10,0	0,6	24,00
25.08.2016	69,6	61,5	8,1	65,0	-	8,9	0,6	24,00
26.08.2016	68,7	62,0	6,7	87,7	-	11,1	0,6	24,00
27.08.2016	70,7	62,5	8,1	71,0	-	10,9	0,6	24,00
28.08.2016	69,9	61,8	8,1	75,8	-	12,4	0,7	24,00
29.08.2016	70,0	62,3	7,8	80,0	-	12,8	0,7	24,00
30.08.2016	69,6	62,2	7,4	83,0	-	11,3	0,7	24,00
31.08.2016	70,5	62,4	8,1	95,5	-	13,6	0,8	24,00
01.09.2016	69,8	62,5	7,3	94,7	-	12,0	0,8	24,00
02.09.2016	70,5	63,0	7,5	94,0	-	11,5	0,7	24,00
03.09.2016	71,1	63,3	7,8	98,9	-	12,6	0,8	24,00
04.09.2016	71,5	63,0	8,5	97,3	-	14,8	0,9	24,00
05.09.2016	73,3	65,1	8,2	84,8	-	10,7	0,7	24,00
06.09.2016	73,6	60,3	13,3	102,3	-	11,1	1,6	24,00
07.09.2016	72,2	55,4	16,8	120,5	-	11,1	2,2	24,00
08.09.2016	71,3	57,9	13,4	115,0	-	11,6	1,6	24,00
09.09.2016	71,6	60,2	11,4	119,7	-	11,1	1,7	24,00
10.09.2016	70,9	55,0	15,9	131,8	-	11,9	2,3	24,00
11.09.2016	71,0	54,6	16,4	131,4	-	15,5	2,3	24,00
12.09.2016	72,3	57,8	14,5	119,2	-	11,8	1,9	24,00
13.09.2016	72,5	59,5	13,0	118,2	-	12,3	1,9	24,00
14.09.2016	73,3	56,0	17,3	126,7	-	12,4	2,4	24,00
15.09.2016	72,9	55,8	17,1	126,1	-	10,9	2,4	23,87
16.09.2016	73,0	55,9	17,1	126,1	-	12,8	2,3	24,00
17.09.2016	72,3	55,4	17,0	129,5	-	13,8	2,3	24,00
18.09.2016	72,6	55,0	17,6	132,5	-	16,7	2,5	24,00
19.09.2016	71,0	54,7	16,3	127,7	-	11,8	2,3	24,00
20.09.2016	69,2	53,1	16,2	128,1	-	11,8	2,2	24,00
Среднее	71,2	59,6	11,6	102,3	0,0	12,1	1,4	24,00
Итого				3 172,6	0,0	373,9	43,1	743,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 01:44	143 068,3		2 291,9	10 442,32	18 028,48

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 2 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6793810

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,4	60,3	11,1	265,0	263,0	2,0	3,0	-
22.08.2016	70,9	60,2	10,6	263,0	262,0	1,0	2,9	-
23.08.2016	70,8	60,4	10,4	260,0	257,0	3,0	2,7	-
24.08.2016	71,2	60,4	10,8	260,0	259,0	1,0	2,9	-
25.08.2016	70,3	59,8	10,4	272,0	270,0	2,0	2,8	-
26.08.2016	69,6	59,4	10,1	258,0	258,0	0,0	2,7	-
27.08.2016	71,5	60,4	11,0	263,0	260,0	3,0	2,9	-
28.08.2016	70,6	59,4	11,2	268,0	266,0	2,0	3,1	-
29.08.2016	70,8	59,9	11,0	262,0	261,0	1,0	2,9	-
30.08.2016	70,4	59,6	10,8	290,0	289,0	1,0	3,2	-
31.08.2016	71,2	61,3	9,9	324,0	323,0	1,0	3,3	-
01.09.2016	70,5	60,9	9,6	318,0	316,0	2,0	3,1	-
02.09.2016	70,8	48,3	22,5	141,0	140,0	1,0	2,8	-
03.09.2016	71,1	45,5	25,6	111,0	110,0	1,0	2,9	-
04.09.2016	71,7	45,5	26,2	118,0	117,0	1,0	3,0	-
05.09.2016	72,9	44,8	28,1	96,0	96,0	0,0	2,7	-
06.09.2016	73,3	45,0	28,3	103,0	102,0	1,0	3,0	-
07.09.2016	72,0	45,5	26,6	103,0	102,0	1,0	2,7	-
08.09.2016	71,3	45,0	26,3	119,0	118,0	1,0	3,2	-
09.09.2016	71,9	43,0	28,9	142,0	142,0	0,0	4,1	-
10.09.2016	71,6	42,3	29,2	160,0	159,0	1,0	4,7	-
11.09.2016	71,7	42,4	29,3	179,0	179,0	0,0	5,2	-
12.09.2016	73,1	43,5	29,6	126,0	125,0	1,0	3,7	-
13.09.2016	72,9	45,3	27,6	103,0	103,0	0,0	2,8	-
14.09.2016	73,0	44,1	28,9	98,0	97,0	1,0	2,8	-
15.09.2016	72,4	43,5	28,9	106,0	105,0	1,0	3,1	-
16.09.2016	72,3	44,2	28,1	102,0	101,0	1,0	2,9	-
17.09.2016	71,6	44,4	27,2	110,0	109,0	1,0	3,0	-
18.09.2016	72,0	44,0	28,0	120,0	119,0	1,0	3,3	-
19.09.2016	70,7	44,9	25,8	111,0	110,0	1,0	2,9	-
20.09.2016	68,9	45,8	23,1	151,0	150,0	1,0	3,0	-
Среднее	71,4	50,6	20,8	180,7	179,6	1,1	3,1	
Итого				5 602,0	5 568,0	34,0	97,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:36	797 158,0	777 445,0	20 405,6	53290

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Молодежная 2

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6701356

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	143,8	122,8	21,0	145,8	123,9	21,9					24	
22.08.16	142,3	123,3	19,0	144,3	124,5	19,8					24	
23.08.16	140,6	123,3	17,3	142,5	124,4	18,1					24	
24.08.16	142,1	122,4	19,7	144,1	123,6	20,5					24	
25.08.16	142,3	122,7	19,6	144,2	123,8	20,4					24	
26.08.16	140,1	123,8	16,3	142,1	125,0	17,1					24	
27.08.16	142,1	122,5	19,6	144,1	123,6	20,5					24	
28.08.16	142,9	121,7	21,2	144,9	122,9	22,0					24	
29.08.16	140,8	122,1	18,7	142,7	123,2	19,5					24	
30.08.16	140,6	118,9	21,7	142,6	120,0	22,6					24	
31.08.16	142,5	117,8	24,7	144,4	118,9	25,5					24	
01.09.16	140,4	119,5	20,9	142,4	120,6	21,8					24	
02.09.16	140,8	118,3	22,5	142,8	119,4	23,4					24	
03.09.16	141,1	117,7	23,4	143,0	118,8	24,2					24	
04.09.16	144,9	116,8	28,1	146,9	117,9	29,0					24	
05.09.16	141,6	119,5	22,1	143,6	120,6	23,0					24	
06.09.16	142,0	118,5	23,5	144,0	119,6	24,4					24	
07.09.16	140,1	117,4	22,7	142,0	118,5	23,5					24	
08.09.16	141,0	117,2	23,8	143,0	118,3	24,7					24	
09.09.16	140,3	118,8	21,5	142,2	119,9	22,3					24	
10.09.16	141,1	118,4	22,7	143,1	119,5	23,6					24	
11.09.16	145,0	116,1	28,9	147,0	117,2	29,8					24	
12.09.16	140,8	118,5	22,3	142,7	119,6	23,1					24	
13.09.16	141,8	118,0	23,8	143,8	119,0	24,8					24	
14.09.16	144,5	122,1	22,4	146,5	123,3	23,2					24	
15.09.16	153,8	131,4	22,4	155,9	132,6	23,3					24	
16.09.16	154,1	132,2	21,9	156,3	133,4	22,9					24	
17.09.16	155,9	131,3	24,6	158,0	132,6	25,4					24	
18.09.16	158,7	128,5	30,2	161,0	129,7	31,3					24	
19.09.16	153,2	130,9	22,3	155,3	132,1	23,2					24	
20.09.16	152,4	130,6	21,8	154,5	131,8	22,7					24	
Итого	4473,6	3783,0	690,6	4535,7	3818,2	717,5					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Ти, ч
20.09.2016	157271,1	127528,3	159772,6	128887,5	24477

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 3

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66-CDE зав. № 4898893

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)		Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	ГВС	E1	
21.08.2016	70,4	54,9	15,5	93,2	13,4	1,3	-
22.08.2016	69,9	54,6	15,3	85,9	11,3	1,2	-
23.08.2016	69,9	54,2	15,7	87,5	12,5	1,3	-
24.08.2016	70,3	54,8	15,6	85,9	12,0	1,3	-
25.08.2016	69,5	54,6	14,9	88,1	11,3	1,2	-
26.08.2016	68,8	55,2	13,6	99,6	12,9	1,3	-
27.08.2016	70,6	55,2	15,4	93,0	13,8	1,4	-
28.08.2016	69,8	55,1	14,6	105,6	16,0	1,4	-
29.08.2016	69,8	55,1	14,8	93,7	12,6	1,3	-
30.08.2016	69,6	55,7	13,8	114,3	15,5	1,4	-
31.08.2016	70,4	57,0	13,5	122,6	15,0	1,5	-
01.09.2016	69,8	57,2	12,5	130,1	13,4	1,5	-
02.09.2016	70,5	57,7	12,8	131,9	13,4	1,5	-
03.09.2016	71,0	57,7	13,3	127,7	14,0	1,5	-
04.09.2016	71,4	57,2	14,2	124,7	15,3	1,5	-
05.09.2016	73,0	56,6	16,4	93,2	12,6	1,4	-
06.09.2016	73,2	53,9	19,3	114,2	13,4	2,0	-
07.09.2016	72,0	51,5	20,5	126,3	11,8	2,3	-
08.09.2016	71,3	51,8	19,5	136,5	12,9	2,3	-
09.09.2016	71,8	52,0	19,9	133,1	13,1	2,3	-
10.09.2016	71,0	52,3	18,7	144,8	12,5	2,4	-
11.09.2016	71,0	52,2	18,8	147,2	15,2	2,5	-
12.09.2016	69,8	52,0	17,8	119,1	14,2	2,0	-
13.09.2016	72,2	57,3	15,0	112,9	14,3	1,5	-
14.09.2016	72,9	56,9	16,0	104,3	14,0	1,5	-
15.09.2016	72,5	57,1	15,3	112,6	14,8	1,5	-
16.09.2016	72,7	54,1	18,5	115,3	12,7	2,0	-
17.09.2016	72,3	53,3	19,0	140,2	14,4	2,4	-
18.09.2016	72,5	52,7	19,8	139,6	16,8	2,5	-
19.09.2016	71,1	52,5	18,6	137,4	13,2	2,3	-
20.09.2016	69,1	51,1	18,0	166,5	13,6	2,6	-
Среднее	71,0	54,6	16,3	117,0	13,6	1,7	
Итого				3 627,0	421,9	54,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	ГВС, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:40	362 826,2	29 079,4	8 624,6	42139

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 9

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав. № LF122

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	70,3	55,8	14,4	77,4	-	13,8	1,1	24,00
22.08.2016	69,9	56,0	13,9	75,3	-	12,8	1,0	24,00
23.08.2016	69,8	55,9	13,9	72,2	-	11,9	1,0	24,00
24.08.2016	70,3	55,8	14,4	70,7	-	12,0	1,0	24,00
25.08.2016	69,8	56,0	13,8	78,5	-	13,5	1,0	24,00
26.08.2016	68,1	56,3	11,8	79,5	-	12,4	0,9	24,00
27.08.2016	70,4	56,1	14,4	80,8	-	14,8	1,1	24,00
28.08.2016	69,7	56,2	13,5	91,2	-	16,0	1,2	24,00
29.08.2016	69,7	56,2	13,5	85,8	-	15,1	1,1	24,00
30.08.2016	69,4	56,4	13,0	92,6	-	16,0	1,2	24,00
31.08.2016	70,1	56,1	14,0	84,5	-	14,8	1,1	24,00
01.09.2016	69,5	56,4	13,1	87,1	-	14,2	1,1	24,00
02.09.2016	70,1	56,0	14,1	76,3	-	12,0	1,1	24,00
03.09.2016	70,8	56,0	14,8	78,8	-	14,0	1,1	24,00
04.09.2016	71,0	56,2	14,9	87,5	-	16,2	1,2	24,00
05.09.2016	72,7	55,5	17,1	64,8	-	13,2	1,1	24,00
06.09.2016	73,3	51,9	21,4	88,6	-	11,5	2,0	24,00
07.09.2016	71,8	48,2	23,7	105,6	-	11,0	2,5	24,00
08.09.2016	71,1	50,8	20,3	94,2	-	11,3	2,0	24,00
09.09.2016	71,1	55,7	15,4	66,2	-	11,4	1,0	24,00
10.09.2016	70,5	56,1	14,4	75,8	-	12,4	1,0	24,00
11.09.2016	70,8	56,3	14,4	90,1	-	16,3	1,2	24,00
12.09.2016	71,7	55,9	15,9	73,5	-	14,0	1,2	24,00
13.09.2016	72,1	55,8	16,2	71,7	-	13,4	1,1	24,00
14.09.2016	72,9	55,6	17,3	68,3	-	13,1	1,1	24,00
15.09.2016	72,3	55,7	16,6	70,1	-	12,8	1,1	24,06
16.09.2016	72,5	55,6	16,9	67,4	-	12,4	1,1	24,00
17.09.2016	72,0	55,9	16,0	74,7	-	13,6	1,1	24,00
18.09.2016	72,2	56,1	16,1	84,7	-	16,4	1,3	24,00
19.09.2016	70,7	55,2	15,5	182,8	-	12,5	2,6	24,00
20.09.2016	69,0	50,4	18,6	152,8	-	12,6	2,3	24,00
Среднее	70,8	55,2	15,6	85,5	0,0	13,5	1,3	24,00
Итого				2 649,5	0,0	417,1	39,8	744,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 01:50	222 536,4		469 849,4	432 959,84	449 263,53

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 10 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031386

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	69,1	44,8	24,3	31,0	29,7	1,3	0,8	-
22.08.2016	68,7	45,4	23,2	28,6	27,5	1,1	0,7	-
23.08.2016	68,7	44,8	23,9	29,8	28,7	1,1	0,7	-
24.08.2016	69,0	44,9	24,1	28,0	27,0	1,0	0,7	-
25.08.2016	68,3	45,6	22,7	33,3	31,9	1,4	0,7	-
26.08.2016	67,7	45,4	22,3	30,7	29,6	1,1	0,7	-
27.08.2016	69,3	45,1	24,2	28,5	27,4	1,1	0,7	-
28.08.2016	68,5	44,9	23,7	32,4	31,1	1,3	0,8	-
29.08.2016	68,7	45,2	23,5	31,2	30,1	1,1	0,8	-
30.08.2016	68,4	44,8	23,6	34,3	32,8	1,5	0,8	-
31.08.2016	69,1	44,5	24,5	33,4	32,2	1,2	0,8	-
01.09.2016	68,5	44,7	23,8	35,9	33,6	2,3	0,8	-
02.09.2016	69,2	44,6	24,5	32,2	30,6	1,6	0,8	-
03.09.2016	69,6	44,2	25,4	31,2	29,7	1,5	0,8	-
04.09.2016	70,0	44,4	25,6	34,8	33,2	1,6	0,9	-
05.09.2016	71,5	43,9	27,7	27,6	26,3	1,3	0,8	-
06.09.2016	71,6	44,1	27,4	28,1	26,7	1,4	0,8	-
07.09.2016	70,2	44,5	25,8	29,5	28,1	1,4	0,8	-
08.09.2016	69,7	44,3	25,4	31,9	30,4	1,5	0,8	-
09.09.2016	70,1	44,2	26,0	34,2	32,6	1,6	0,9	-
10.09.2016	70,0	42,4	27,5	44,8	42,7	2,1	1,3	-
11.09.2016	70,0	41,6	28,5	53,0	50,6	2,4	1,5	-
12.09.2016	71,2	43,0	28,2	36,7	35,0	1,7	1,1	-
13.09.2016	70,7	44,3	26,4	30,1	29,0	1,1	0,8	-
14.09.2016	71,3	43,8	27,5	29,5	28,3	1,2	0,8	-
15.09.2016	71,1	43,9	27,1	29,2	28,1	1,1	0,8	-
16.09.2016	71,0	44,2	26,8	28,2	27,1	1,1	0,8	-
17.09.2016	70,5	44,3	26,3	29,7	28,6	1,1	0,8	-
18.09.2016	70,7	44,5	26,2	34,3	33,0	1,3	0,9	-
19.09.2016	69,4	44,9	24,4	32,4	31,2	1,2	0,8	-
20.09.2016	67,4	46,5	20,9	49,1	46,6	2,5	0,8	-
Среднее	69,7	44,4	25,2	33,0	31,6	1,4	0,8	
Итого				1 023,6	979,4	44,2	25,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:38	231 845,3	236 237,0	6 211,4	46833

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Молодежная, дом 10 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031422

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	35,2	28,8	6,4	35,7	29,1	6,6	
22.08.2016	34,4	29,5	4,9	34,9	29,8	5,1	
23.08.2016	34,8	29,5	5,3	35,3	29,7	5,6	
24.08.2016	34,5	29,6	4,9	35,0	29,9	5,1	
25.08.2016	34,8	29,2	5,6	35,2	29,5	5,7	
26.08.2016	34,6	29,1	5,5	35,1	29,3	5,8	
27.08.2016	34,3	29,1	5,2	34,8	29,4	5,4	
28.08.2016	35,0	28,4	6,6	35,5	28,7	6,8	
29.08.2016	34,6	28,6	6,0	35,1	28,8	6,3	
30.08.2016	35,1	28,1	7,0	35,6	28,3	7,3	
31.08.2016	35,3	28,1	7,2	35,8	28,4	7,4	
01.09.2016	35,1	28,3	6,8	35,6	28,5	7,1	
02.09.2016	34,9	28,2	6,7	35,4	28,5	6,9	
03.09.2016	34,8	28,5	6,3	35,3	28,7	6,6	
04.09.2016	35,8	27,0	8,8	36,3	27,2	9,1	
05.09.2016	34,9	28,1	6,8	35,3	28,4	6,9	
06.09.2016	34,5	28,4	6,1	35,0	28,6	6,4	
07.09.2016	34,4	28,1	6,3	34,9	28,4	6,5	
08.09.2016	35,0	28,1	6,9	35,5	28,3	7,2	
09.09.2016	34,4	28,3	6,1	34,9	28,6	6,3	
10.09.2016	34,7	28,0	6,7	35,2	28,2	7,0	
11.09.2016	36,2	26,4	9,8	36,7	26,7	10,0	
12.09.2016	34,1	28,3	5,8	34,6	28,5	6,1	
13.09.2016	34,7	27,6	7,1	35,2	27,9	7,3	
14.09.2016	34,6	27,9	6,7	35,1	28,1	7,0	
15.09.2016	34,5	27,8	6,7	34,9	28,0	6,9	
16.09.2016	34,1	28,1	6,0	34,6	28,4	6,2	
17.09.2016	34,4	28,1	6,3	34,9	28,3	6,6	
18.09.2016	35,5	26,8	8,7	36,0	27,1	8,9	
19.09.2016	34,4	27,7	6,7	34,9	27,9	7,0	
20.09.2016	34,2	27,9	6,3	34,7	28,1	6,6	
Среднее	34,8	28,2	6,5	35,3	28,5	6,8	
Итого	1077,8	875,6	202,2	1093,0	883,3	209,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 01:38	51 068,6	51 068,6	66 772,1	51 604,5	46833

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 11

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав. № КТ159

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{H1} - T_{H2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	69,2	58,0	11,2	29,3	-	5,7	0,3	24,00
22.08.2016	68,6	56,8	11,8	19,5	-	3,4	0,2	24,00
23.08.2016	68,6	57,0	11,6	21,0	-	3,8	0,2	24,00
24.08.2016	69,1	57,6	11,5	22,3	-	4,1	0,2	24,00
25.08.2016	68,6	57,3	11,2	21,8	-	4,0	0,2	24,00
26.08.2016	67,1	56,4	10,6	24,3	-	4,5	0,3	24,00
27.08.2016	69,5	58,1	11,4	24,6	-	4,8	0,3	24,00
28.08.2016	68,7	57,0	11,7	29,0	-	6,0	0,3	24,00
29.08.2016	68,5	56,8	11,7	20,9	-	4,0	0,2	24,00
30.08.2016	68,4	57,3	11,1	27,4	-	5,2	0,3	24,00
31.08.2016	69,3	58,0	11,3	30,1	-	5,4	0,3	24,00
01.09.2016	68,6	57,6	11,0	31,6	-	5,0	0,3	24,00
02.09.2016	69,3	58,2	11,1	29,5	-	4,8	0,3	23,99
03.09.2016	70,1	58,3	11,8	31,6	-	5,5	0,3	24,00
04.09.2016	70,5	59,0	11,5	36,9	-	6,5	0,4	24,00
05.09.2016	71,8	58,2	13,6	25,0	-	4,6	0,3	24,00
06.09.2016	72,6	55,4	17,2	30,5	-	4,5	0,5	24,00
07.09.2016	71,1	51,3	19,8	33,0	-	4,3	0,6	24,00
08.09.2016	70,2	53,6	16,6	34,8	-	5,0	0,5	24,00
09.09.2016	69,9	57,6	12,3	22,3	-	3,8	0,3	24,00
10.09.2016	69,7	58,6	11,1	32,2	-	5,3	0,3	24,00
11.09.2016	69,9	59,0	10,9	39,2	-	7,0	0,4	24,00
12.09.2016	70,6	58,0	12,6	24,9	-	4,4	0,3	24,00
13.09.2016	70,9	57,9	13,1	24,7	-	4,4	0,3	24,00
14.09.2016	71,7	57,4	14,3	24,4	-	4,7	0,3	24,00
15.09.2016	71,1	57,3	13,9	20,2	-	3,9	0,3	24,08
16.09.2016	71,4	57,6	13,8	21,8	-	4,2	0,3	24,00
17.09.2016	70,9	58,2	12,6	27,1	-	5,1	0,3	24,00
18.09.2016	71,2	58,7	12,5	30,0	-	5,9	0,3	24,00
19.09.2016	69,5	55,3	14,2	32,9	-	4,9	0,5	24,01
20.09.2016	68,2	50,6	17,6	39,9	-	4,4	0,7	24,00
Среднее	69,8	57,0	12,8	27,8	0,0	4,8	0,3	24,00
Итого				862,7	0,0	149,0	10,5	744,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 00:09	198 970,0		3 169,7	9 702,40	52 911,09

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 12 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6813904

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{H1} - T_{H2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,6	42,9	27,7	33,0	32,5	0,5	0,9	-
22.08.2016	70,0	42,7	27,3	26,8	26,5	0,3	0,7	-
23.08.2016	70,0	42,7	27,3	28,0	27,6	0,4	0,8	-
24.08.2016	70,4	42,5	27,8	27,4	27,1	0,3	0,8	-
25.08.2016	69,3	43,0	26,3	30,0	29,6	0,4	0,7	-
26.08.2016	69,0	43,2	25,8	29,1	28,8	0,3	0,8	-
27.08.2016	70,7	42,2	28,5	27,4	27,0	0,4	0,8	-
28.08.2016	69,8	42,6	27,2	31,2	30,7	0,5	0,8	-
29.08.2016	70,0	42,5	27,6	29,6	29,2	0,4	0,8	-
30.08.2016	69,6	42,2	27,4	30,2	29,8	0,4	0,8	-
31.08.2016	70,3	42,1	28,2	29,4	29,2	0,2	0,8	-
01.09.2016	69,7	42,4	27,3	31,9	30,2	1,7	0,8	-
02.09.2016	70,5	41,9	28,6	29,2	28,3	0,9	0,8	-
03.09.2016	71,0	41,9	29,1	29,7	28,7	1,0	0,8	-
04.09.2016	71,4	42,1	29,4	33,4	32,5	0,9	0,9	-
05.09.2016	73,2	40,8	32,4	26,6	25,7	0,9	0,9	-
06.09.2016	73,2	41,7	31,5	28,0	26,9	1,1	0,9	-
07.09.2016	71,8	41,4	30,4	27,5	26,6	0,9	0,8	-
08.09.2016	71,2	40,9	30,3	34,0	33,1	0,9	1,1	-
09.09.2016	71,8	39,1	32,7	45,2	43,8	1,4	1,5	-
10.09.2016	71,1	39,4	31,6	49,6	48,5	1,1	1,5	-
11.09.2016	71,2	39,1	32,1	54,2	52,8	1,4	1,7	-
12.09.2016	72,5	40,2	32,3	38,5	37,9	0,6	1,2	-
13.09.2016	72,2	41,1	31,1	26,8	26,5	0,3	0,8	-
14.09.2016	72,9	40,3	32,6	27,7	27,4	0,3	0,9	-
15.09.2016	72,6	40,8	31,8	28,7	28,3	0,4	0,9	-
16.09.2016	72,7	40,5	32,2	28,1	27,8	0,3	0,9	-
17.09.2016	72,1	40,9	31,2	30,5	30,1	0,4	0,9	-
18.09.2016	72,2	40,8	31,4	31,6	31,4	0,2	1,0	-
19.09.2016	70,8	41,4	29,4	28,9	28,5	0,4	0,8	-
20.09.2016	68,2	43,0	25,3	43,8	43,4	0,4	0,9	-
Среднее	71,0	41,6	29,5	32,1	31,5	0,6	0,9	
Итого				996,0	976,4	19,6	29,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:37	186 328,6	185 837,3	5 743,0	15754

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 12 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6798795

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	34,5	25,8	8,7	35,0	26,0	9,0	
22.08.2016	31,6	26,4	5,2	32,1	26,6	5,5	
23.08.2016	32,1	26,2	5,9	32,5	26,4	6,1	
24.08.2016	32,2	26,2	6,0	32,6	26,4	6,2	
25.08.2016	31,6	26,2	5,4	32,1	26,4	5,7	
26.08.2016	32,3	26,0	6,3	32,7	26,2	6,5	
27.08.2016	32,0	25,9	6,1	32,5	26,1	6,4	
28.08.2016	33,0	25,6	7,4	33,4	25,8	7,6	
29.08.2016	32,4	25,7	6,7	32,9	25,9	7,0	
30.08.2016	32,3	25,7	6,6	32,7	25,8	6,9	
31.08.2016	32,3	25,5	6,8	32,8	25,7	7,1	
01.09.2016	32,3	25,5	6,8	32,7	25,7	7,0	
02.09.2016	32,1	25,3	6,8	32,6	25,5	7,1	
03.09.2016	32,5	25,2	7,3	32,9	25,4	7,5	
04.09.2016	34,1	24,6	9,5	34,6	24,8	9,8	
05.09.2016	32,9	24,9	8,0	33,3	25,1	8,2	
06.09.2016	32,8	25,0	7,8	33,3	25,1	8,2	
07.09.2016	32,2	25,1	7,1	32,7	25,3	7,4	
08.09.2016	31,3	24,8	6,5	31,7	25,0	6,7	
09.09.2016	32,1	25,3	6,8	32,5	25,5	7,0	
10.09.2016	32,8	25,0	7,8	33,3	25,2	8,1	
11.09.2016	33,6	24,8	8,8	34,1	25,0	9,1	
12.09.2016	33,8	24,9	8,9	34,2	25,0	9,2	
13.09.2016	32,0	25,4	6,6	32,5	25,6	6,9	
14.09.2016	32,9	25,1	7,8	33,3	25,3	8,0	
15.09.2016	33,1	25,0	8,1	33,6	25,2	8,4	
16.09.2016	32,9	25,0	7,9	33,4	25,2	8,2	
17.09.2016	33,6	24,7	8,9	34,0	24,9	9,1	
18.09.2016	33,9	24,6	9,3	34,4	24,8	9,6	
19.09.2016	31,8	25,1	6,7	32,3	25,2	7,1	
20.09.2016	32,7	24,6	8,1	33,1	24,8	8,3	
Среднее	32,6	25,3	7,3	33,1	25,5	7,6	
Итого	1011,7	785,1	226,6	1025,8	790,9	234,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 01:37	43 320,6	43 320,6	62 319,5	43 565,1	52944

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Молодежная 14

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6813896

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кПа	P2, кПа	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.08.16	24		27,8	27,5	0,3	69,5	40,4	29,1									0,81
22.08.16	24		26,0	25,9	0,1	69,0	40,7	28,3									0,76
23.08.16	24		25,9	25,8	0,1	69,0	40,5	28,5									0,75
24.08.16	24		27,1	26,8	0,3	69,4	40,2	29,2									0,81
25.08.16	24		28,5	28,3	0,2	68,5	40,7	27,9									0,77
26.08.16	24		25,2	25,1	0,1	67,8	41,3	26,5									0,68
27.08.16	24		26,8	26,7	0,1	69,7	40,5	29,2									0,80
28.08.16	24		29,7	29,6	0,1	68,9	40,2	28,7									0,86
29.08.16	24		27,4	27,4	0,0	69,1	40,2	28,9									0,80
30.08.16	24		30,6	30,4	0,2	68,7	39,7	29,0									0,89
31.08.16	24		29,5	29,3	0,2	69,5	39,6	29,9									0,89
01.09.16	24		30,5	29,9	0,6	68,8	40,3	28,5									0,88
02.09.16	24		29,2	28,9	0,3	69,6	39,9	29,7									0,87
03.09.16	24		27,5	27,4	0,1	70,1	39,6	30,5									0,83
04.09.16	24		31,0	30,8	0,2	70,5	39,9	30,6									0,95
05.09.16	24		24,1	24,0	0,1	72,1	39,0	33,0									0,81
06.09.16	24		33,3	33,1	0,2	72,4	37,8	34,6									1,16
07.09.16	24		47,1	46,7	0,4	71,4	37,2	34,2									1,60
08.09.16	24		45,6	45,0	0,6	70,7	37,3	33,4									1,50
09.09.16	24		44,9	44,7	0,2	71,2	37,3	33,9									1,51
10.09.16	24		49,6	49,1	0,5	70,4	37,5	32,9									1,62
11.09.16	24		52,6	52,0	0,6	70,6	37,5	33,1									1,70
12.09.16	24		39,8	39,5	0,3	71,7	38,3	33,4									1,35
13.09.16	24		24,9	24,8	0,1	71,3	40,3	31,0									0,78
14.09.16	24		26,6	26,6	0,0	71,9	39,9	32,0									0,86
15.09.16	24		27,3	27,2	0,1	71,6	40,1	31,5									0,86
16.09.16	24		26,5	26,4	0,1	71,7	39,8	31,8									0,86
17.09.16	24		28,6	28,4	0,2	71,0	40,0	31,0									0,88
18.09.16	24		33,4	33,3	0,1	71,3	40,0	31,3									1,03
19.09.16	24		28,4	28,3	0,1	69,8	40,4	29,4									0,84
20.09.16	24		55,3	55,1	0,2	68,3	39,3	29,0									1,46
Среднее	24		32,6	32,4	0,2	70,2	39,5	30,7									1,0
Итого	744		1010,7	1004,0	6,7												31,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
25.09.2016 20:51:00	197730,9	192640,8				5830,6	52579

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____

Представитель ООО "ЕРИЦ" _____

Канцелярия



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Молодежная, дом 14 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6793870

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	30,6	22,3	8,3	31,1	22,4	8,7	
22.08.2016	29,8	22,5	7,3	30,2	22,7	7,5	
23.08.2016	29,6	22,6	7,0	30,0	22,7	7,3	
24.08.2016	30,7	22,2	8,5	31,1	22,4	8,7	
25.08.2016	29,9	22,4	7,5	30,3	22,5	7,8	
26.08.2016	28,8	22,7	6,1	29,2	22,9	6,3	
27.08.2016	30,5	22,1	8,4	30,9	22,3	8,6	
28.08.2016	31,0	22,0	9,0	31,4	22,1	9,3	
29.08.2016	30,1	22,3	7,8	30,5	22,4	8,1	
30.08.2016	31,5	21,8	9,7	31,9	22,0	9,9	
31.08.2016	31,3	22,0	9,3	31,7	22,1	9,6	
01.09.2016	30,9	21,9	9,0	31,4	22,0	9,4	
02.09.2016	31,0	21,8	9,2	31,4	22,0	9,4	
03.09.2016	30,6	22,1	8,5	31,0	22,2	8,8	
04.09.2016	32,4	21,4	11,0	32,8	21,5	11,3	
05.09.2016	30,4	22,0	8,4	30,8	22,2	8,6	
06.09.2016	30,1	22,1	8,0	30,5	22,2	8,3	
07.09.2016	31,4	21,6	9,8	31,9	21,8	10,1	
08.09.2016	30,4	22,0	8,4	30,8	22,1	8,7	
09.09.2016	30,4	21,9	8,5	30,8	22,1	8,7	
10.09.2016	31,3	21,7	9,6	31,7	21,8	9,9	
11.09.2016	32,3	21,2	11,1	32,7	21,4	11,3	
12.09.2016	31,4	21,6	9,8	31,8	21,7	10,1	
13.09.2016	29,8	22,0	7,8	30,2	22,2	8,0	
14.09.2016	30,8	21,6	9,2	31,3	21,7	9,6	
15.09.2016	30,9	21,6	9,3	31,3	21,8	9,5	
16.09.2016	31,0	21,8	9,2	31,4	21,9	9,5	
17.09.2016	31,2	21,6	9,6	31,6	21,7	9,9	
18.09.2016	33,5	20,6	12,9	34,0	20,8	13,2	
19.09.2016	30,5	21,8	8,7	30,9	21,9	9,0	
20.09.2016	30,5	21,7	8,8	30,9	21,8	9,1	
Среднее	30,8	21,9	8,9	31,2	22,0	9,2	
Итого	954,6	678,9	275,7	967,5	683,3	284,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 03:59	41 105,1	41 105,1	63 350,9	41 289,3	53293

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

