

Организация Дорожников №7 (отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036299

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

| Дата       | Тепло,<br>ГКал | Масса, т |        |       | Вход А,<br>м3 | Вход Б,<br>м3 | Температура, гр С |       |       | Давление,<br>Бар |      | Наработка<br>без<br>ошибки<br>Тр, час | Класси-<br>фикаци<br>ошибок |
|------------|----------------|----------|--------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|
|            |                | M1       | M2     | M1-M2 |               |               | T1                | T2    | dT    | P1               | P2   |                                       |                             |
| 21.08.2016 | 0,39           | 11,8     | 12,2   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,35             | 36,71 | 30,64 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 22.08.2016 | 0,40           | 11,9     | 12,3   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,60             | 36,27 | 31,33 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 23.08.2016 | 0,37           | 11,5     | 11,9   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,62             | 37,06 | 30,56 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 24.08.2016 | 0,36           | 10,9     | 11,5   | -0,6  | 0,0           | 0,0           | 67,70             | 37,53 | 30,17 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 25.08.2016 | 0,37           | 11,4     | 11,8   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,74             | 36,69 | 31,05 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 26.08.2016 | 0,38           | 11,6     | 11,9   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 67,67             | 36,66 | 31,01 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 27.08.2016 | 0,37           | 11,4     | 11,8   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,33             | 36,87 | 30,46 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 28.08.2016 | 0,43           | 12,8     | 13,3   | -0,5  | 0,0           | 0,0           | 67,25             | 36,05 | 31,20 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 29.08.2016 | 0,42           | 12,5     | 13,0   | -0,5  | 0,0           | 0,0           | 67,26             | 36,30 | 30,96 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 30.08.2016 | 0,42           | 12,8     | 13,1   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 67,11             | 35,90 | 31,21 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 31.08.2016 | 0,44           | 12,9     | 13,4   | -0,5  | 0,0           | 0,0           | 66,98             | 35,36 | 31,62 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 01.09.2016 | 0,41           | 12,2     | 12,6   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,01             | 35,52 | 31,49 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 02.09.2016 | 0,39           | 11,8     | 12,2   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 66,95             | 35,98 | 30,97 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 03.09.2016 | 0,38           | 11,3     | 11,8   | -0,5  | 0,0           | 0,0           | 66,87             | 35,77 | 31,10 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 04.09.2016 | 0,48           | 14,0     | 14,3   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 67,02             | 34,83 | 32,19 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 05.09.2016 | 0,40           | 11,9     | 12,5   | -0,6  | 0,0           | 0,0           | 66,87             | 35,89 | 30,98 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 06.09.2016 | 0,36           | 11,1     | 11,4   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 66,72             | 36,58 | 30,14 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 07.09.2016 | 0,38           | 11,4     | 11,8   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 66,79             | 36,10 | 30,69 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 08.09.2016 | 0,39           | 11,9     | 12,4   | -0,5  | 0,0           | 0,0           | 66,70             | 36,34 | 30,36 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 09.09.2016 | 0,43           | 13,4     | 13,7   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 66,99             | 36,57 | 30,42 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 10.09.2016 | 0,42           | 12,6     | 12,9   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 67,16             | 36,13 | 31,03 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 11.09.2016 | 0,43           | 13,0     | 10,8   | 2,2   | 0,0           | 0,0           | 67,01             | 36,32 | 30,69 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 12.09.2016 | 0,38           | 11,7     | 10,3   | 1,4   | 0,0           | 0,0           | 67,06             | 36,78 | 30,28 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 13.09.2016 | 0,43           | 13,1     | 13,5   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 66,81             | 35,70 | 31,11 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 14.09.2016 | 0,41           | 13,0     | 13,3   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 66,02             | 36,34 | 29,68 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 15.09.2016 | 0,39           | 12,1     | 12,5   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 66,83             | 36,04 | 30,79 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 16.09.2016 | 0,43           | 12,6     | 13,0   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 67,46             | 35,77 | 31,69 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 17.09.2016 | 0,39           | 12,5     | 12,8   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 66,46             | 36,26 | 30,20 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 18.09.2016 | 0,43           | 13,3     | 13,8   | -0,5  | 0,0           | 0,0           | 66,16             | 36,10 | 30,06 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 19.09.2016 | 0,48           | 14,5     | 14,9   | -0,4  | 0,0           | 0,0           | 66,38             | 35,85 | 30,53 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 20.09.2016 | 0,43           | 12,6     | 12,9   | -0,3  | 0,0           | 0,0           | 67,46             | 35,91 | 31,55 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| Итого      | 12,59          | 381,50   | 389,60 | -8,10 | 0,00          | 0,00          | 67,04             | 36,20 | 30,84 | 0,00             | 0,00 | 744:00                                |                             |

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. ГОЛОВУРДОВ  
ДОКУМЕНТОВ

ИНН 6608053459



Организация Нефтяников 17 (о.м.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 18.09.2008

Номер прибора 5216215

Внимание: для Multical 66С,Е T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

| Дата       | Тепло,<br>ГКал | Масса, т |         |       | Вход А,<br>м3 | Вход Б,<br>м3 | Температура, гр С |       |       | Давление,<br>Бар |      | Наработка<br>без<br>ошибки<br>Тр,час | Класси-<br>фикаци<br>ошибок |
|------------|----------------|----------|---------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|
|            |                | M1       | M2      | M1-M2 |               |               | T1                | T2    | dT    | P1               | P2   |                                      |                             |
| 21.08.2016 | 0,34           | 33,1     | 32,3    | 0,8   | 0,00          | 0,00          | 70,76             | 60,95 | 9,81  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 22.08.2016 | 0,34           | 32,9     | 31,9    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 70,93             | 61,73 | 9,20  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 23.08.2016 | 0,30           | 30,0     | 29,1    | 0,9   | 0,00          | 0,00          | 71,08             | 61,86 | 9,22  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 24.08.2016 | 0,30           | 36,3     | 35,5    | 0,8   | 0,00          | 0,00          | 71,33             | 62,47 | 8,86  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 25.08.2016 | 0,34           | 31,8     | 31,0    | 0,8   | 0,00          | 0,00          | 71,21             | 60,82 | 10,39 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 26.08.2016 | 0,31           | 32,2     | 31,1    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 71,24             | 61,50 | 9,74  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 27.08.2016 | 0,38           | 36,6     | 35,8    | 0,8   | 0,00          | 0,00          | 70,89             | 61,11 | 9,78  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 28.08.2016 | 0,38           | 36,6     | 35,6    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 70,91             | 60,99 | 9,92  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 29.08.2016 | 0,36           | 35,7     | 34,8    | 0,9   | 0,00          | 0,00          | 70,67             | 61,02 | 9,65  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 30.08.2016 | 0,36           | 38,1     | 37,0    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 69,90             | 60,51 | 9,39  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 31.08.2016 | 0,39           | 38,6     | 37,5    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 70,00             | 60,01 | 9,99  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 01.09.2016 | 0,37           | 38,8     | 37,9    | 0,9   | 0,00          | 0,00          | 70,14             | 60,73 | 9,41  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 02.09.2016 | 0,37           | 38,9     | 37,9    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 70,23             | 60,94 | 9,29  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 03.09.2016 | 0,36           | 38,2     | 37,1    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 70,26             | 60,88 | 9,38  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 04.09.2016 | 0,42           | 41,2     | 40,2    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 70,32             | 60,40 | 9,92  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 05.09.2016 | 0,37           | 40,3     | 39,2    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 70,31             | 60,93 | 9,38  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 06.09.2016 | 0,35           | 37,2     | 36,2    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 70,26             | 61,02 | 9,24  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 07.09.2016 | 0,37           | 37,9     | 36,9    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 70,18             | 60,80 | 9,38  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 08.09.2016 | 0,29           | 32,5     | 31,6    | 0,9   | 0,00          | 0,00          | 69,95             | 60,44 | 9,51  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 09.09.2016 | 1,00           | 63,1     | 61,0    | 2,1   | 0,00          | 0,00          | 70,40             | 56,30 | 14,10 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 10.09.2016 | 1,38           | 82,7     | 80,5    | 2,2   | 0,00          | 0,00          | 70,55             | 53,83 | 16,72 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 11.09.2016 | 1,31           | 71,7     | 69,9    | 1,8   | 0,00          | 0,00          | 70,51             | 52,15 | 18,36 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 12.09.2016 | 0,86           | 56,7     | 55,3    | 1,4   | 0,00          | 0,00          | 70,28             | 56,02 | 14,26 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 13.09.2016 | 0,37           | 40,6     | 39,4    | 1,2   | 0,00          | 0,00          | 69,66             | 60,56 | 9,10  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 14.09.2016 | 0,35           | 54,6     | 53,5    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 68,44             | 61,05 | 7,39  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 15.09.2016 | 0,33           | 41,6     | 40,6    | 1,0   | 0,00          | 0,00          | 69,80             | 61,61 | 8,19  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 16.09.2016 | 0,35           | 41,2     | 40,1    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 70,86             | 61,84 | 9,02  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 17.09.2016 | 0,40           | 51,1     | 50,0    | 1,1   | 0,00          | 0,00          | 69,42             | 61,22 | 8,20  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 18.09.2016 | 0,40           | 47,0     | 45,8    | 1,2   | 0,00          | 0,00          | 69,24             | 61,02 | 8,22  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 19.09.2016 | 0,38           | 52,0     | 50,7    | 1,3   | 0,00          | 0,00          | 68,84             | 61,59 | 7,25  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| 20.09.2016 | 0,36           | 44,2     | 43,0    | 1,2   | 0,00          | 0,00          | 69,42             | 61,29 | 8,13  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                | 0                           |
| Итого      | 14,19          | 1333,40  | 1298,40 | 35,00 | 0,00          | 0,00          | 70,26             | 60,24 | 10,01 | 0,00             | 0,00 | 744:00                               |                             |

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Организация Нефтяников 17 (гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 18.09.2008

Номер прибора 5216139

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

| Дата       | Тепло,<br>МВт*ч | Масса, т |        |        | Вход А,<br>м3 | Вход Б,<br>м3 | Температура, гр С |       |       | Давление,<br>Бар |      | Наработка<br>без<br>ошибки<br>Тр, час | Класси-<br>фикаци<br>ошибок |
|------------|-----------------|----------|--------|--------|---------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|
|            |                 | M1       | M2     | M1-M2  |               |               | T1                | T2    | dT    | P1               | P2   |                                       |                             |
| 21.08.2016 | 0,23            | 17,5     | 12,6   | 4,9    | 0,00          | 0,00          | 64,15             | 52,86 | 11,29 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 22.08.2016 | 0,22            | 17,3     | 13,2   | 4,1    | 0,00          | 0,00          | 63,76             | 53,03 | 10,73 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 23.08.2016 | 0,22            | 17,3     | 13,4   | 3,9    | 0,00          | 0,00          | 63,78             | 53,28 | 10,50 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 24.08.2016 | 0,22            | 13,9     | 10,2   | 3,7    | 0,00          | 0,00          | 65,76             | 48,79 | 16,97 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 25.08.2016 | 0,23            | 15,0     | 10,2   | 4,8    | 0,00          | 0,00          | 65,62             | 52,66 | 12,96 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 26.08.2016 | 0,23            | 16,8     | 12,7   | 4,1    | 0,00          | 0,00          | 65,67             | 54,16 | 11,51 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 27.08.2016 | 0,25            | 17,7     | 12,2   | 5,5    | 0,00          | 0,00          | 65,24             | 53,43 | 11,81 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 28.08.2016 | 0,24            | 17,6     | 12,7   | 4,9    | 0,00          | 0,00          | 65,29             | 53,50 | 11,79 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 29.08.2016 | 0,24            | 17,4     | 12,7   | 4,7    | 0,00          | 0,00          | 65,36             | 53,59 | 11,77 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 30.08.2016 | 0,24            | 16,8     | 11,9   | 4,9    | 0,00          | 0,00          | 64,75             | 52,38 | 12,37 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 31.08.2016 | 0,27            | 16,7     | 10,9   | 5,8    | 0,00          | 0,00          | 64,87             | 51,02 | 13,85 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 01.09.2016 | 0,25            | 16,5     | 11,5   | 5,0    | 0,00          | 0,00          | 65,39             | 52,23 | 13,16 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 02.09.2016 | 0,25            | 16,3     | 11,4   | 4,9    | 0,00          | 0,00          | 65,25             | 52,10 | 13,15 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 03.09.2016 | 0,25            | 16,2     | 11,3   | 4,9    | 0,00          | 0,00          | 65,33             | 52,30 | 13,03 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 04.09.2016 | 0,27            | 16,7     | 10,6   | 6,1    | 0,00          | 0,00          | 65,14             | 51,01 | 14,13 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 05.09.2016 | 0,26            | 16,0     | 10,8   | 5,2    | 0,00          | 0,00          | 65,65             | 51,97 | 13,68 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 06.09.2016 | 0,24            | 15,8     | 11,1   | 4,7    | 0,00          | 0,00          | 65,31             | 52,29 | 13,02 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 07.09.2016 | 0,24            | 15,8     | 10,8   | 5,0    | 0,00          | 0,00          | 65,29             | 51,96 | 13,33 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 08.09.2016 | 0,23            | 14,0     | 10,6   | 3,4    | 0,00          | 0,00          | 65,17             | 50,85 | 14,32 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 09.09.2016 | 0,25            | 15,2     | 10,5   | 4,7    | 0,00          | 0,00          | 64,88             | 50,53 | 14,35 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 10.09.2016 | 0,23            | 15,8     | 10,5   | 5,3    | 0,00          | 0,00          | 64,70             | 52,13 | 12,57 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 11.09.2016 | 0,27            | 16,8     | 9,5    | 7,3    | 0,00          | 0,00          | 63,14             | 48,96 | 14,18 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 12.09.2016 | 0,23            | 15,4     | 11,3   | 4,1    | 0,00          | 0,00          | 65,24             | 52,48 | 12,76 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 13.09.2016 | 0,25            | 16,0     | 10,5   | 5,5    | 0,00          | 0,00          | 64,66             | 51,80 | 12,86 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 14.09.2016 | 0,24            | 15,2     | 10,2   | 5,0    | 0,00          | 0,00          | 64,35             | 51,03 | 13,32 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 15.09.2016 | 0,22            | 13,8     | 9,0    | 4,8    | 0,00          | 0,00          | 65,71             | 51,74 | 13,97 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 16.09.2016 | 0,25            | 15,2     | 10,3   | 4,9    | 0,00          | 0,00          | 65,93             | 52,33 | 13,60 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 17.09.2016 | 0,26            | 15,7     | 9,5    | 6,2    | 0,00          | 0,00          | 65,35             | 50,69 | 14,66 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 18.09.2016 | 0,25            | 15,5     | 9,3    | 6,2    | 0,00          | 0,00          | 65,01             | 50,98 | 14,03 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 19.09.2016 | 0,27            | 15,2     | 9,4    | 5,8    | 0,00          | 0,00          | 65,10             | 50,56 | 14,54 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 20.09.2016 | 0,24            | 14,9     | 10,2   | 4,7    | 0,00          | 0,00          | 65,49             | 51,65 | 13,84 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| Итого      | 7,54            | 496,00   | 341,00 | 155,00 | 0,00          | 0,00          | 65,04             | 51,88 | 13,16 | 0,00             | 0,00 | 744:00                                |                             |

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. ГОЛОБУРЛОВ







# Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Олимпийская, дом 17А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7257837

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

| Дата       | Температура (°C) |      |      | Масса (т) |       |      | Гкал | НС<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|------|-----------|-------|------|------|---------------|
|            | T1               | T2   | dT   | M1        | M2    | ΔM   | E1   |               |
| 21.08.2016 | 65,8             | 47,9 | 17,9 | 12,1      | 12,1  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 22.08.2016 | 66,4             | 48,3 | 18,1 | 13,5      | 13,4  | 0,1  | 0,3  | -             |
| 23.08.2016 | 66,2             | 48,3 | 17,9 | 11,9      | 11,9  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 24.08.2016 | 66,2             | 47,6 | 18,5 | 12,1      | 12,0  | 0,1  | 0,2  | -             |
| 25.08.2016 | 65,9             | 48,2 | 17,8 | 11,3      | 11,4  | -0,1 | 0,2  | -             |
| 26.08.2016 | 66,1             | 47,8 | 18,3 | 12,0      | 11,9  | 0,1  | 0,2  | -             |
| 27.08.2016 | 66,1             | 47,7 | 18,4 | 12,5      | 12,5  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 28.08.2016 | 66,2             | 48,0 | 18,2 | 14,0      | 14,0  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 29.08.2016 | 66,2             | 47,9 | 18,3 | 13,9      | 13,9  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 30.08.2016 | 65,2             | 47,8 | 17,5 | 12,4      | 12,3  | 0,1  | 0,2  | -             |
| 31.08.2016 | 65,6             | 47,9 | 17,7 | 14,4      | 14,4  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 01.09.2016 | 65,6             | 47,9 | 17,7 | 13,9      | 13,8  | 0,1  | 0,3  | -             |
| 02.09.2016 | 65,7             | 48,0 | 17,7 | 14,0      | 14,0  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 03.09.2016 | 65,4             | 47,4 | 18,0 | 12,7      | 12,7  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 04.09.2016 | 66,0             | 48,4 | 17,5 | 15,8      | 15,8  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 05.09.2016 | 65,7             | 48,3 | 17,4 | 13,4      | 13,3  | 0,1  | 0,2  | -             |
| 06.09.2016 | 65,5             | 48,3 | 17,2 | 13,2      | 13,2  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 07.09.2016 | 65,6             | 48,0 | 17,6 | 13,7      | 13,7  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 08.09.2016 | 65,0             | 47,5 | 17,5 | 11,7      | 11,6  | 0,1  | 0,2  | -             |
| 09.09.2016 | 65,5             | 46,4 | 19,1 | 13,5      | 13,5  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 10.09.2016 | 65,9             | 46,5 | 19,3 | 13,9      | 13,8  | 0,1  | 0,3  | -             |
| 11.09.2016 | 65,7             | 46,3 | 19,4 | 14,6      | 14,6  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 12.09.2016 | 65,4             | 47,0 | 18,4 | 13,0      | 13,0  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 13.09.2016 | 65,3             | 47,7 | 17,7 | 14,6      | 14,5  | 0,1  | 0,3  | -             |
| 14.09.2016 | 64,2             | 47,9 | 16,3 | 13,9      | 13,9  | 0,0  | 0,2  | -             |
| 15.09.2016 | 65,9             | 49,1 | 16,8 | 15,0      | 14,9  | 0,1  | 0,3  | -             |
| 16.09.2016 | 66,9             | 49,5 | 17,3 | 14,6      | 14,6  | 0,0  | 0,3  | -             |
| 17.09.2016 | 65,7             | 48,8 | 16,8 | 16,0      | 15,8  | 0,2  | 0,3  | -             |
| 18.09.2016 | 65,4             | 48,7 | 16,7 | 15,3      | 15,4  | -0,1 | 0,3  | -             |
| 19.09.2016 | 64,9             | 46,9 | 18,0 | 15,7      | 15,5  | 0,2  | 0,3  | -             |
| 20.09.2016 | 65,5             | 46,7 | 18,8 | 14,3      | 14,3  | 0,0  | 0,3  | -             |
| Среднее    | 65,7             | 47,8 | 17,9 | 13,6      | 13,6  | 0,0  | 0,2  |               |
| Итого      |                  |      |      | 422,9     | 421,7 | 1,2  | 7,7  |               |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время     | M1, т    | M2, т    | E1, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 21.09.2016 03:01 | 86 594,2 | 87 539,7 | 997,9    | 38841         |

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. ГОЛОБУРДОВ







# Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Олимпийская, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69160015

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $E1=m1(Th1-Th2)$

**E1-потребленная тепловая энергия**

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

| Дата       | Температура (°C) |      |      | Масса (т) |     |       | Гкал | НС<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|------|-----------|-----|-------|------|---------------|
|            | T1               | T2   | dT   | M1        | M2  | ΔM    | E1   |               |
| 21.08.2016 | 68,5             | 43,9 | 24,6 | 23,4      | 0,0 | 23,4  | 0,6  | -             |
| 22.08.2016 | 68,7             | 44,0 | 24,6 | 22,5      | 0,0 | 22,5  | 0,6  | -             |
| 23.08.2016 | 68,8             | 44,1 | 24,7 | 22,3      | 0,0 | 22,3  | 0,6  | -             |
| 24.08.2016 | 68,9             | 44,2 | 24,7 | 22,4      | 0,0 | 22,4  | 0,6  | -             |
| 25.08.2016 | 69,0             | 44,3 | 24,7 | 23,1      | 0,0 | 23,1  | 0,6  | -             |
| 26.08.2016 | 68,9             | 44,0 | 24,9 | 23,0      | 0,0 | 23,0  | 0,6  | -             |
| 27.08.2016 | 68,5             | 43,6 | 25,0 | 23,9      | 0,0 | 23,9  | 0,6  | -             |
| 28.08.2016 | 68,6             | 43,5 | 25,1 | 25,6      | 0,0 | 25,6  | 0,6  | -             |
| 29.08.2016 | 68,5             | 43,5 | 25,0 | 27,2      | 0,0 | 27,2  | 0,7  | -             |
| 30.08.2016 | 67,8             | 44,0 | 23,8 | 26,5      | 0,0 | 26,5  | 0,6  | -             |
| 31.08.2016 | 67,8             | 43,8 | 24,0 | 27,6      | 0,0 | 27,6  | 0,7  | -             |
| 01.09.2016 | 67,9             | 43,7 | 24,2 | 26,7      | 0,0 | 26,7  | 0,6  | -             |
| 02.09.2016 | 68,0             | 43,6 | 24,4 | 25,8      | 0,0 | 25,8  | 0,6  | -             |
| 03.09.2016 | 68,1             | 43,4 | 24,7 | 25,8      | 0,0 | 25,8  | 0,6  | -             |
| 04.09.2016 | 68,1             | 43,5 | 24,6 | 26,8      | 0,0 | 26,8  | 0,7  | -             |
| 05.09.2016 | 68,1             | 43,8 | 24,4 | 25,6      | 0,0 | 25,6  | 0,6  | -             |
| 06.09.2016 | 68,0             | 44,0 | 24,1 | 24,2      | 0,0 | 24,2  | 0,6  | -             |
| 07.09.2016 | 68,0             | 43,8 | 24,3 | 25,9      | 0,0 | 25,9  | 0,6  | -             |
| 08.09.2016 | 67,9             | 44,1 | 23,8 | 23,7      | 0,0 | 23,7  | 0,6  | -             |
| 09.09.2016 | 68,5             | 41,8 | 26,7 | 38,7      | 0,0 | 38,7  | 1,1  | -             |
| 10.09.2016 | 69,0             | 39,8 | 29,1 | 48,5      | 0,0 | 48,5  | 1,4  | -             |
| 11.09.2016 | 68,3             | 43,3 | 24,9 | 28,9      | 0,0 | 28,9  | 0,7  | -             |
| 12.09.2016 | 68,0             | 44,0 | 23,9 | 24,1      | 0,0 | 24,1  | 0,6  | -             |
| 13.09.2016 | 67,6             | 44,0 | 23,6 | 26,0      | 0,0 | 26,0  | 0,6  | -             |
| 14.09.2016 | 66,7             | 44,1 | 22,6 | 27,3      | 0,0 | 27,3  | 0,6  | -             |
| 15.09.2016 | 68,0             | 43,6 | 24,4 | 24,8      | 0,0 | 24,8  | 0,6  | -             |
| 16.09.2016 | 68,9             | 43,8 | 25,1 | 22,6      | 0,0 | 22,6  | 0,6  | -             |
| 17.09.2016 | 67,6             | 43,6 | 24,0 | 25,1      | 0,0 | 25,1  | 0,6  | -             |
| 18.09.2016 | 67,5             | 43,4 | 24,1 | 25,7      | 0,0 | 25,7  | 0,6  | -             |
| 19.09.2016 | 67,6             | 42,1 | 25,6 | 43,9      | 0,0 | 43,9  | 1,2  | -             |
| 20.09.2016 | 68,7             | 40,3 | 28,4 | 49,0      | 0,0 | 49,0  | 1,4  | -             |
| Среднее    | 68,2             | 43,4 | 24,8 | 27,6      | 0,0 | 27,6  | 0,7  | -             |
| Итого      |                  |      |      | 856,6     | 0,0 | 856,6 | 21,8 |               |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время     | M1, т     | M2, т | E1, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-------|----------|---------------|
| 21.09.2016 01:46 | 290 314,5 | 0,0   | 2 877,1  | 29386         |

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. ГОЛОБУРДОВ





Организация Олимпийская №27 (отоп.)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 4822072

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2  
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

| Дата       | Тепло,<br>ГКал | Масса, т |         |       | Вход А,<br>м3 | Вход Б,<br>м3 | Температура, гр С |       |       | Давление,<br>Бар |      | Наработка<br>без<br>ошибки<br>Тр, час | Класси-<br>фикаци<br>ошибок |
|------------|----------------|----------|---------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------|-------|------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|
|            |                | M1       | M2      | M1-M2 |               |               | T1                | T2    | dT    | P1               | P2   |                                       |                             |
| 21.08.2016 | 0,54           | 37,2     | 36,8    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 69,52             | 54,57 | 14,95 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 22.08.2016 | 0,52           | 40,2     | 39,7    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 69,75             | 56,62 | 13,13 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 23.08.2016 | 0,51           | 37,3     | 36,8    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 69,84             | 55,14 | 14,70 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 24.08.2016 | 0,53           | 37,3     | 36,9    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 69,97             | 55,52 | 14,45 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 25.08.2016 | 0,51           | 37,5     | 36,9    | 0,6   | 0,00          | 0,00          | 69,94             | 56,33 | 13,61 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 26.08.2016 | 0,50           | 34,8     | 34,4    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 69,82             | 54,96 | 14,86 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 27.08.2016 | 0,50           | 31,6     | 31,2    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 69,47             | 52,88 | 16,59 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 28.08.2016 | 0,52           | 30,8     | 30,3    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 69,35             | 51,14 | 18,21 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 29.08.2016 | 0,53           | 29,4     | 29,1    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 69,24             | 50,35 | 18,89 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 30.08.2016 | 0,54           | 28,6     | 28,1    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 68,89             | 49,46 | 19,43 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 31.08.2016 | 0,55           | 26,7     | 26,4    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 68,68             | 48,04 | 20,64 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 01.09.2016 | 0,53           | 28,3     | 28,0    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 68,82             | 50,16 | 18,66 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 02.09.2016 | 0,53           | 30,1     | 29,7    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 68,88             | 50,78 | 18,10 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 03.09.2016 | 0,54           | 32,3     | 32,0    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 68,93             | 51,28 | 17,65 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 04.09.2016 | 0,57           | 33,0     | 32,8    | 0,2   | 0,00          | 0,00          | 68,91             | 50,61 | 18,30 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 05.09.2016 | 0,56           | 33,9     | 33,5    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 68,97             | 51,95 | 17,02 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 06.09.2016 | 0,54           | 32,7     | 32,2    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 68,92             | 51,85 | 17,07 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 07.09.2016 | 0,52           | 30,3     | 30,0    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 68,84             | 50,43 | 18,41 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 08.09.2016 | 0,52           | 30,5     | 30,1    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 68,80             | 50,82 | 17,98 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 09.09.2016 | 0,59           | 33,5     | 33,1    | 0,4   | 0,00          | 0,00          | 68,97             | 50,80 | 18,17 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 10.09.2016 | 0,62           | 33,8     | 33,5    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 69,11             | 50,58 | 18,53 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 11.09.2016 | 0,60           | 30,5     | 30,2    | 0,3   | 0,00          | 0,00          | 68,93             | 48,52 | 20,41 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 12.09.2016 | 0,58           | 28,8     | 28,3    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 68,92             | 48,58 | 20,34 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 13.09.2016 | 0,53           | 27,4     | 26,9    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 68,45             | 48,44 | 20,01 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 14.09.2016 | 0,58           | 48,1     | 47,6    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 67,86             | 54,51 | 13,35 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 15.09.2016 | 0,61           | 61,4     | 60,7    | 0,7   | 0,00          | 0,00          | 69,25             | 59,38 | 9,87  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 16.09.2016 | 0,55           | 59,7     | 58,9    | 0,8   | 0,00          | 0,00          | 70,16             | 60,20 | 9,96  | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 17.09.2016 | 0,57           | 52,1     | 51,5    | 0,6   | 0,00          | 0,00          | 68,41             | 57,09 | 11,32 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 18.09.2016 | 0,64           | 46,3     | 45,7    | 0,6   | 0,00          | 0,00          | 68,06             | 53,66 | 14,40 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 19.09.2016 | 0,62           | 47,6     | 46,9    | 0,7   | 0,00          | 0,00          | 68,50             | 55,62 | 12,88 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| 20.09.2016 | 0,59           | 45,0     | 44,5    | 0,5   | 0,00          | 0,00          | 69,39             | 55,49 | 13,90 | 0,00             | 0,00 | 24:00                                 | 0                           |
| Итого      | 17,14          | 1136,70  | 1122,70 | 14,00 | 0,00          | 0,00          | 69,08             | 52,77 | 16,32 | 0,00             | 0,00 | 744:00                                |                             |

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. ГОЛОВУРЛОВ

ДЛЯ  
ДОКУМЕНТОВ

Канцелярия





# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Олимпийская, дом 29

Узел учета: Ввод

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ DA231

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

*Qt-потребленная тепловая энергия*

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

| Дата       | Температура (°C) |      |      | Масса (т) отоп |         | Гкал | раб.(ч) |
|------------|------------------|------|------|----------------|---------|------|---------|
|            | T1               | T2   | dT   | M1             | M2      | Qt   |         |
| 21.08.2016 | 67,8             | 52,2 | 15,6 | 45,5           | 45,7    | 0,7  | 24,00   |
| 22.08.2016 | 67,9             | 52,3 | 15,6 | 42,3           | 42,4    | 0,7  | 24,00   |
| 23.08.2016 | 68,1             | 52,2 | 15,9 | 43,8           | 44,0    | 0,7  | 24,00   |
| 24.08.2016 | 68,2             | 52,2 | 16,0 | 39,2           | 39,3    | 0,6  | 23,32   |
| 25.08.2016 | 68,1             | 52,3 | 15,8 | 40,3           | 40,3    | 0,6  | 24,00   |
| 26.08.2016 | 68,0             | 52,3 | 15,7 | 41,5           | 41,6    | 0,6  | 24,00   |
| 27.08.2016 | 67,8             | 52,3 | 15,5 | 46,7           | 46,9    | 0,7  | 24,00   |
| 28.08.2016 | 67,7             | 52,2 | 15,4 | 47,5           | 47,8    | 0,7  | 24,00   |
| 29.08.2016 | 67,7             | 52,1 | 15,6 | 47,3           | 47,5    | 0,7  | 24,00   |
| 30.08.2016 | 67,6             | 51,9 | 15,7 | 49,2           | 49,4    | 0,7  | 24,00   |
| 31.08.2016 | 67,5             | 52,0 | 15,5 | 51,6           | 51,8    | 0,8  | 24,00   |
| 01.09.2016 | 67,5             | 52,0 | 15,5 | 50,3           | 50,5    | 0,8  | 24,00   |
| 02.09.2016 | 67,5             | 52,1 | 15,4 | 47,1           | 47,2    | 0,7  | 24,00   |
| 03.09.2016 | 67,5             | 52,0 | 15,5 | 48,8           | 48,9    | 0,7  | 24,00   |
| 04.09.2016 | 67,3             | 52,2 | 15,1 | 51,0           | 51,3    | 0,8  | 24,00   |
| 05.09.2016 | 67,4             | 52,0 | 15,3 | 48,2           | 48,4    | 0,7  | 24,00   |
| 06.09.2016 | 67,3             | 52,1 | 15,2 | 47,5           | 47,7    | 0,7  | 24,00   |
| 07.09.2016 | 67,4             | 52,9 | 14,6 | 52,4           | 52,7    | 0,7  | 24,00   |
| 08.09.2016 | 67,4             | 53,1 | 14,3 | 54,2           | 54,5    | 0,7  | 24,00   |
| 09.09.2016 | 67,5             | 53,1 | 14,4 | 55,1           | 55,4    | 0,8  | 24,00   |
| 10.09.2016 | 67,6             | 53,0 | 14,7 | 53,7           | 53,9    | 0,8  | 24,00   |
| 11.09.2016 | 67,6             | 52,9 | 14,7 | 55,9           | 56,2    | 0,8  | 24,00   |
| 12.09.2016 | 67,7             | 52,7 | 14,9 | 51,3           | 51,5    | 0,7  | 24,00   |
| 13.09.2016 | 67,3             | 53,0 | 14,3 | 57,1           | 57,5    | 0,8  | 24,00   |
| 14.09.2016 | 66,6             | 53,1 | 13,5 | 75,4           | 76,0    | 0,8  | 24,00   |
| 15.09.2016 | 67,5             | 52,7 | 14,7 | 53,7           | 54,0    | 0,8  | 24,00   |
| 16.09.2016 | 68,0             | 52,5 | 15,4 | 50,0           | 50,2    | 0,8  | 24,00   |
| 17.09.2016 | 67,0             | 52,9 | 14,1 | 57,1           | 57,3    | 0,8  | 24,00   |
| 18.09.2016 | 67,1             | 52,8 | 14,3 | 60,8           | 61,1    | 0,8  | 24,00   |
| 19.09.2016 | 67,1             | 52,6 | 14,5 | 56,3           | 56,2    | 0,8  | 24,00   |
| 20.09.2016 | 68,1             | 52,4 | 15,7 | 46,6           | 46,6    | 0,7  | 24,00   |
| Среднее    | 67,6             | 52,5 | 15,1 | 50,6           | 50,8    | 0,7  | 24      |
| Итого      |                  |      |      | 1 567,4        | 1 573,7 | 22,7 | 743,32  |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время     | M1, т     | M2, т     | Qt, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------------|
| 21.09.2016 01:51 | 119 078,2 | 113 214,5 | 1 704,2  | 20 284,73     |

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Строителей, дом 7

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ DA232

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

*Qt-потребленная тепловая энергия*

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

| Дата       | Температура (°C) |      |      | Масса (т) отоп |       | ГВС   | Гкал | раб.(ч) |
|------------|------------------|------|------|----------------|-------|-------|------|---------|
|            | T1               | T2   | dT   | M1             | M2    | M3    | Qt   |         |
| 21.08.2016 | 66,3             | 45,6 | 20,7 | 17,5           | 17,7  | 4,9   | 0,4  | 24,00   |
| 22.08.2016 | 66,7             | 45,1 | 21,6 | 19,0           | 19,2  | 5,8   | 0,4  | 24,00   |
| 23.08.2016 | 66,8             | 45,2 | 21,6 | 18,6           | 18,8  | 5,3   | 0,4  | 24,00   |
| 24.08.2016 | 62,3             | 40,1 | 22,2 | 13,3           | 13,5  | 4,6   | 0,3  | 20,75   |
| 25.08.2016 | 61,0             | 38,5 | 22,5 | 13,1           | 13,3  | 5,1   | 0,3  | 24,00   |
| 26.08.2016 | 66,7             | 45,3 | 21,4 | 18,3           | 18,5  | 5,2   | 0,4  | 24,00   |
| 27.08.2016 | 66,3             | 45,1 | 21,2 | 19,5           | 19,7  | 5,4   | 0,4  | 24,00   |
| 28.08.2016 | 66,5             | 44,7 | 21,8 | 21,3           | 21,5  | 6,9   | 0,5  | 24,00   |
| 29.08.2016 | 66,2             | 44,8 | 21,4 | 20,3           | 20,5  | 6,0   | 0,4  | 24,00   |
| 30.08.2016 | 65,6             | 44,7 | 20,9 | 21,3           | 21,5  | 6,0   | 0,5  | 24,00   |
| 31.08.2016 | 65,6             | 44,5 | 21,1 | 21,9           | 22,1  | 6,5   | 0,5  | 24,00   |
| 01.09.2016 | 65,8             | 44,4 | 21,4 | 21,3           | 21,5  | 6,3   | 0,5  | 24,00   |
| 02.09.2016 | 65,6             | 44,8 | 20,8 | 19,9           | 20,2  | 5,3   | 0,4  | 24,00   |
| 03.09.2016 | 66,1             | 44,5 | 21,6 | 21,8           | 22,0  | 6,8   | 0,5  | 24,00   |
| 04.09.2016 | 66,2             | 44,5 | 21,7 | 21,5           | 21,8  | 6,8   | 0,5  | 24,00   |
| 05.09.2016 | 66,0             | 44,6 | 21,4 | 20,8           | 21,0  | 6,1   | 0,5  | 24,00   |
| 06.09.2016 | 65,9             | 44,7 | 21,1 | 20,4           | 20,7  | 5,9   | 0,4  | 24,00   |
| 07.09.2016 | 65,9             | 44,7 | 21,2 | 20,8           | 21,1  | 6,1   | 0,5  | 24,00   |
| 08.09.2016 | 65,5             | 44,6 | 20,9 | 18,9           | 19,1  | 5,2   | 0,4  | 24,00   |
| 09.09.2016 | 65,7             | 45,3 | 20,4 | 19,4           | 19,6  | 6,4   | 0,4  | 24,00   |
| 10.09.2016 | 65,9             | 45,2 | 20,6 | 19,6           | 19,8  | 6,1   | 0,4  | 24,00   |
| 11.09.2016 | 66,1             | 44,8 | 21,3 | 23,8           | 24,0  | 8,9   | 0,5  | 24,00   |
| 12.09.2016 | 65,9             | 45,1 | 20,8 | 19,7           | 20,0  | 6,1   | 0,4  | 24,00   |
| 13.09.2016 | 65,6             | 45,0 | 20,6 | 20,8           | 21,0  | 6,3   | 0,4  | 24,00   |
| 14.09.2016 | 65,2             | 45,0 | 20,2 | 22,3           | 22,5  | 6,8   | 0,5  | 24,00   |
| 15.09.2016 | 66,4             | 44,7 | 21,7 | 20,0           | 20,3  | 6,4   | 0,5  | 24,00   |
| 16.09.2016 | 67,4             | 44,4 | 23,0 | 19,1           | 19,3  | 6,1   | 0,5  | 24,00   |
| 17.09.2016 | 66,4             | 43,4 | 23,1 | 22,1           | 22,4  | 6,6   | 0,5  | 24,00   |
| 18.09.2016 | 67,1             | 40,2 | 26,9 | 29,5           | 29,8  | 8,2   | 0,8  | 24,00   |
| 19.09.2016 | 66,8             | 40,3 | 26,5 | 31,3           | 31,7  | 6,8   | 0,8  | 24,00   |
| 20.09.2016 | 67,1             | 40,3 | 26,8 | 26,4           | 26,8  | 6,7   | 0,7  | 24,00   |
| Среднее    | 65,9             | 44,0 | 21,9 | 20,8           | 21,0  | 6,2   | 0,5  | 24,00   |
| Итого      |                  |      |      | 643,7          | 650,7 | 191,7 | 14,5 | 740,75  |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время     | M1, т     | M2, т     | Qt, Гкал | ГВС      | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|
| 21.09.2016 01:49 | 136 867,7 | 134 867,5 | 1 958,3  | 7 256,59 | 29 120,55     |

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: ул.Строителей, дом 9

Адрес:

Узел учета: Ввод

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ CD542

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

$Q_t$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

| Дата       | Температура (°C) |      |      | Масса (т) отоп |       | Гкал | раб.(ч) |
|------------|------------------|------|------|----------------|-------|------|---------|
|            | T1               | T2   | dT   | M1             | M2    | Qt   |         |
| 21.08.2016 | 65,2             | 42,9 | 22,3 | 14,4           | 13,7  | 0,3  | 24,00   |
| 22.08.2016 | 65,5             | 42,9 | 22,7 | 13,8           | 13,1  | 0,3  | 24,00   |
| 23.08.2016 | 65,6             | 42,7 | 22,9 | 13,8           | 13,2  | 0,3  | 24,00   |
| 24.08.2016 | 62,3             | 38,0 | 24,3 | 11,2           | 10,8  | 0,2  | 21,63   |
| 25.08.2016 | 62,2             | 36,5 | 25,7 | 11,3           | 11,0  | 0,3  | 24,00   |
| 26.08.2016 | 65,6             | 42,2 | 23,5 | 15,1           | 14,7  | 0,4  | 24,00   |
| 27.08.2016 | 65,2             | 41,1 | 24,1 | 16,7           | 16,3  | 0,4  | 24,00   |
| 28.08.2016 | 65,2             | 41,0 | 24,2 | 17,2           | 16,9  | 0,4  | 24,00   |
| 29.08.2016 | 64,9             | 41,6 | 23,3 | 15,7           | 15,3  | 0,4  | 24,00   |
| 30.08.2016 | 64,1             | 41,4 | 22,7 | 17,1           | 16,7  | 0,4  | 24,00   |
| 31.08.2016 | 64,3             | 40,6 | 23,7 | 18,3           | 17,9  | 0,5  | 24,00   |
| 01.09.2016 | 64,3             | 41,2 | 23,1 | 17,1           | 16,7  | 0,4  | 24,00   |
| 02.09.2016 | 64,4             | 41,2 | 23,2 | 17,3           | 16,8  | 0,4  | 24,00   |
| 03.09.2016 | 64,7             | 40,4 | 24,3 | 18,1           | 17,7  | 0,5  | 24,00   |
| 04.09.2016 | 65,0             | 40,4 | 24,7 | 19,3           | 18,8  | 0,5  | 24,00   |
| 05.09.2016 | 64,7             | 41,3 | 23,4 | 16,2           | 15,7  | 0,4  | 24,00   |
| 06.09.2016 | 64,7             | 41,2 | 23,6 | 17,1           | 16,6  | 0,4  | 24,00   |
| 07.09.2016 | 64,8             | 41,4 | 23,4 | 17,9           | 17,4  | 0,4  | 24,00   |
| 08.09.2016 | 64,4             | 41,9 | 22,5 | 15,5           | 14,9  | 0,4  | 24,00   |
| 09.09.2016 | 64,7             | 42,2 | 22,5 | 16,1           | 15,6  | 0,4  | 23,98   |
| 10.09.2016 | 65,1             | 42,1 | 22,9 | 18,5           | 17,9  | 0,4  | 24,00   |
| 11.09.2016 | 65,2             | 41,8 | 23,4 | 21,9           | 21,3  | 0,5  | 24,00   |
| 12.09.2016 | 64,9             | 42,4 | 22,5 | 19,6           | 19,0  | 0,5  | 24,00   |
| 13.09.2016 | 64,6             | 43,6 | 21,0 | 20,5           | 19,9  | 0,4  | 24,00   |
| 14.09.2016 | 65,0             | 51,0 | 14,0 | 38,3           | 37,6  | 0,5  | 24,00   |
| 15.09.2016 | 67,1             | 56,1 | 11,0 | 49,1           | 48,5  | 0,5  | 24,00   |
| 16.09.2016 | 68,2             | 56,3 | 11,9 | 47,3           | 46,8  | 0,5  | 24,00   |
| 17.09.2016 | 66,6             | 53,7 | 12,9 | 41,0           | 40,4  | 0,5  | 24,00   |
| 18.09.2016 | 66,4             | 49,9 | 16,4 | 36,8           | 36,2  | 0,6  | 24,00   |
| 19.09.2016 | 66,3             | 53,1 | 13,1 | 46,1           | 45,4  | 0,6  | 23,90   |
| 20.09.2016 | 67,0             | 52,9 | 14,1 | 49,2           | 48,6  | 0,7  | 24,00   |
| Среднее    | 65,1             | 44,0 | 21,1 | 22,8           | 22,3  | 0,4  | 24,00   |
| Итого      |                  |      |      | 707,3          | 691,2 | 13,8 | 741,52  |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время     | M1, т    | M2, т    | Qo, Гкал | Время раб., ч |
|------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 21.09.2016 01:48 | 64 324,4 | 63 971,0 | 761,3    | 13 377,12     |

Подписи представителей:

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. ГОЛОБУРДОВ







# Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за 1 Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Строителей, дом 11

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ CD480

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм:  $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$ 

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

| Дата       | Температура (°C) |      |      | Масса (т) отоп |     | ГВС | Гкал | раб.(ч) |
|------------|------------------|------|------|----------------|-----|-----|------|---------|
|            | T1               | T2   | dT   | M1             | M2  | M3  | Qt   |         |
| 21.08.2016 | 66,3             | 52,7 | 13,6 | 44,2           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 22.08.2016 | 66,7             | 53,9 | 12,8 | 47,7           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 23.08.2016 | 66,6             | 53,1 | 13,5 | 44,4           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 24.08.2016 | 56,1             | 47,8 | 8,3  | 27,1           | -   | -   | 0,4  | 21,63   |
| 25.08.2016 | 54,2             | 47,5 | 6,7  | 28,2           | -   | -   | 0,4  | 24,00   |
| 26.08.2016 | 66,2             | 52,1 | 14,1 | 42,5           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 27.08.2016 | 65,6             | 49,8 | 15,8 | 38,2           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 28.08.2016 | 65,7             | 48,9 | 16,7 | 37,0           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 29.08.2016 | 65,4             | 48,2 | 17,2 | 35,6           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 30.08.2016 | 64,5             | 47,9 | 16,6 | 35,5           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 31.08.2016 | 64,5             | 46,6 | 17,9 | 33,5           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 01.09.2016 | 64,8             | 48,3 | 16,5 | 35,7           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 02.09.2016 | 64,9             | 49,3 | 15,6 | 37,4           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 03.09.2016 | 65,3             | 49,2 | 16,1 | 39,6           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 04.09.2016 | 65,6             | 47,2 | 18,4 | 40,5           | -   | -   | 0,7  | 24,00   |
| 05.09.2016 | 65,3             | 49,5 | 15,8 | 40,2           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 06.09.2016 | 65,2             | 50,3 | 14,9 | 39,3           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 07.09.2016 | 65,1             | 48,6 | 16,5 | 37,4           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 08.09.2016 | 65,0             | 51,9 | 13,1 | 37,5           | -   | -   | 0,5  | 24,00   |
| 09.09.2016 | 65,4             | 51,0 | 14,4 | 39,2           | -   | -   | 0,5  | 24,00   |
| 10.09.2016 | 65,4             | 49,6 | 15,8 | 39,1           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 11.09.2016 | 65,2             | 47,1 | 18,1 | 35,9           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 12.09.2016 | 65,0             | 47,1 | 17,9 | 33,2           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 13.09.2016 | 64,6             | 46,6 | 18,0 | 33,7           | -   | -   | 0,6  | 24,00   |
| 14.09.2016 | 65,4             | 54,1 | 11,2 | 74,7           | -   | -   | 0,7  | 24,00   |
| 15.09.2016 | 67,7             | 60,4 | 7,3  | 99,8           | -   | -   | 0,7  | 24,00   |
| 16.09.2016 | 68,8             | 60,6 | 8,2  | 92,2           | -   | -   | 0,7  | 24,00   |
| 17.09.2016 | 67,1             | 56,8 | 10,4 | 75,9           | -   | -   | 0,8  | 24,00   |
| 18.09.2016 | 66,8             | 52,9 | 13,8 | 58,7           | -   | -   | 0,8  | 24,00   |
| 19.09.2016 | 66,5             | 56,3 | 10,3 | 71,9           | -   | -   | 0,7  | 24,00   |
| 20.09.2016 | 67,3             | 57,0 | 10,3 | 76,6           | -   | -   | 0,8  | 24,00   |
| Среднее    | 65,1             | 51,1 | 14,1 | 46,8           | 0,0 | 0,0 | 0,6  | 24,00   |
| Итого      |                  |      |      | 1 452,3        | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 741,63  |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время     | M1, т    | M2, т | Qt, Гкал | ГВС | Время раб., ч |
|------------------|----------|-------|----------|-----|---------------|
| 21.09.2016 01:48 | 49 272,5 |       | 452,6    |     | 14 380,13     |

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

А.В. РОДОНУРДОВ

для  
ДОКУМЕНТОВ

ИНН 8608053459