

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Бакинская 19 а

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7138499

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin= Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin= Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							
Дата	Тп час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,
			т	т	т	С	С	С	м/см²	м/см²	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
21.08.16	24		154,9	158,1	-3,2	70,7	59,4	11,3									1,74
22.08.16	24		158,3	159,4	-3,1	70,6	60,3	10,3									1,60
23.08.16	24		154,1	157,2	-3,1	70,6	60,5	10,2									1,55
24.08.16	24		156,1	159,3	-3,2	70,9	60,5	10,4									1,66
25.08.16	24		156,7	159,9	-3,2	69,1	59,0	10,1									1,56
26.08.16	24		161,8	164,8	-3,0	70,4	60,4	10,0									1,57
27.08.16	24		159,1	162,3	-3,2	70,9	60,0	11,0									1,79
28.08.16	24		157,7	160,8	-3,1	70,3	57,9	12,4									1,92
29.08.16	24		160,1	163,4	-3,3	70,3	59,6	10,7									1,68
30.08.16	24		163,2	166,7	-3,5	70,3	60,7	9,5									1,70
31.08.16	24		200,3	204,6	-4,2	70,9	61,5	9,4									1,83
01.09.16	24		202,0	206,3	-4,3	70,8	61,8	9,0									1,60
02.09.16	24		197,2	201,2	-4,0	71,2	62,5	8,7									1,70
03.09.16	24		192,3	196,1	-3,8	71,4	62,1	9,3									1,81
04.09.16	24		104,1	106,1	-2,0	71,2	62,0	19,2									1,44
05.09.16	24		100,1	101,9	-1,8	73,0	62,6	20,5									1,10
06.09.16	24		146,9	149,9	-3,0	72,9	67,3	15,5									1,44
07.09.16	24		167,4	170,6	-3,2	72,3	61,9	10,3									1,75
08.09.16	24		188,6	192,5	-4,0	71,8	62,4	9,4									1,76
09.09.16	24		183,1	186,7	-3,6	72,1	62,0	10,1									1,76
10.09.16	24		191,2	195,3	-4,1	71,3	61,7	9,7									1,83
11.09.16	24		185,7	189,4	-3,7	71,6	61,1	10,5									1,95
12.09.16	24		162,6	166,0	-3,4	73,1	61,9	11,1									1,73
13.09.16	24		170,6	174,2	-3,6	72,8	62,1	10,7									1,82
14.09.16	24		163,4	166,7	-3,3	73,2	62,0	11,1									1,76
15.09.16	24		167,0	170,2	-3,2	73,2	61,9	11,4									1,86
16.09.16	24		164,2	167,5	-3,3	72,9	61,9	11,0									1,78
17.09.16	24		171,6	175,2	-3,6	72,4	61,6	10,9									1,84
18.09.16	24		173,2	176,8	-3,6	72,4	60,6	11,8									1,98
19.09.16	24		198,0	202,1	-4,1	71,4	62,1	9,3									1,78
20.09.16	24		207,0	211,5	-4,5	69,0	60,6	8,4									1,74
Среднее	24		168,9	172,3	-3,4	71,4	60,4	11,1									1,7
Итого	744		5236,4	5342,6	-106,2												53,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
22.09.2016 13:51:00	350459,7	351294,9				7757,7	41645

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 4

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031393

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							
Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см²	P2 к/см²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	Q, Гкал	
21.08.16	24		40,7	40,5	0,2	68,5	43,8	24,8									0,92	
22.08.16	24		30,6	30,4	0,2	68,1	42,8	25,3									0,73	
23.08.16	24		33,2	33,0	0,2	68,2	44,5	23,6									0,78	
24.08.16	24		29,1	28,9	0,2	68,3	42,8	25,7									0,74	
25.08.16	24		37,5	37,3	0,2	66,7	44,1	22,7									0,76	
26.08.16	24		34,7	34,4	0,3	68,1	43,7	24,5									0,80	
27.08.16	24		34,2	33,9	0,3	68,9	43,4	25,5									0,84	
28.08.16	24		41,3	41,0	0,3	68,3	44,3	23,9									0,92	
29.08.16	24		39,0	38,8	0,2	68,1	44,1	24,0									0,87	
30.08.16	24		44,8	44,2	0,4	68,2	44,6	23,6									0,96	
31.08.16	24		67,4	67,0	0,4	69,2	46,2	23,0									1,27	
01.09.16	24		37,5	37,2	0,3	67,9	43,8	24,1									0,89	
02.09.16	24		29,3	28,9	0,4	68,5	41,8	26,7									0,78	
03.09.16	24		32,3	31,9	0,4	69,0	42,4	26,6									0,83	
04.09.16	24		44,7	44,3	0,4	69,5	42,5	27,0									1,08	
05.09.16	24		27,1	26,8	0,3	71,1	40,3	30,9									0,83	
06.09.16	24		29,3	29,0	0,3	70,1	42,8	27,5									0,81	
07.09.16	24		33,0	32,7	0,3	69,5	42,0	27,5									0,86	
08.09.16	24		36,3	36,0	0,3	69,1	43,1	26,1									0,91	
09.09.16	24		66,9	66,5	0,4	70,6	39,0	31,6									2,13	
10.09.16	24		70,3	70,0	0,3	70,5	39,1	31,4									2,17	
11.09.16	24		80,7	80,4	0,3	70,8	39,6	31,2									2,37	
12.09.16	24		48,6	48,3	0,3	71,6	39,3	32,4									1,51	
13.09.16	24		36,1	35,9	0,2	70,4	42,4	28,1									0,94	
14.09.16	24		34,0	33,8	0,2	70,8	41,3	29,6									0,97	
15.09.16	24		40,2	39,9	0,3	71,4	39,9	31,4									1,15	
16.09.16	24		38,4	38,3	0,1	71,2	40,0	31,2									1,11	
17.09.16	24		43,3	42,9	0,4	70,7	40,9	29,9									1,17	
18.09.16	24		55,8	55,6	0,2	70,6	42,6	29,0									1,34	
19.09.16	24		46,7	46,5	0,2	69,6	41,4	28,2									1,12	
20.09.16	24		61,7	61,3	0,4	67,4	46,7	20,7									0,88	
Среднее	24		42,7	42,4	0,3	69,4	42,4	27,0									1,1	
Итого	744		1324,5	1315,6	8,9												33,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп,ч
22.09.2016 13:23:00	194564,6	193458,5				5776,41	46874

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____

Представитель ООО "ЕРИЦ" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 4

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труб график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031433

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тхв, гр.С= 6

Подающ. тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV		
	т	т	т	м3	м3	м3		
21.08.16	22,9	7,9	15,0	23,3	7,9	15,4	24	*
22.08.16	19,4	7,9	11,5	19,6	8,0	11,6	24	*
23.08.16	20,4	8,1	12,3	20,7	8,1	12,6	24	*
24.08.16	19,4	8,1	11,3	19,7	8,2	11,5	24	*
25.08.16	20,3	8,0	12,3	20,6	8,1	12,5	24	*
26.08.16	21,0	8,2	12,8	21,2	8,2	13,0	24	*
27.08.16	21,6	8,0	13,6	21,9	8,1	13,8	24	*
28.08.16	22,9	8,1	14,8	23,3	8,1	15,2	24	*
29.08.16	21,7	8,0	13,7	22,0	8,1	13,9	24	*
30.08.16	23,3	8,0	15,3	23,8	8,0	15,8	24	*
31.08.16	30,8	7,8	23,0	31,2	7,9	23,3	24	*
01.09.16	23,4	8,4	15,0	23,7	8,5	15,2	24	*
02.09.16	21,0	8,3	12,7	21,3	8,4	12,9	24	*
03.09.16	22,2	8,6	13,6	22,5	8,6	13,9	24	*
04.09.16	26,4	8,3	18,1	26,8	8,4	18,4	24	*
05.09.16	22,1	8,4	13,7	22,4	8,5	13,9	24	*
06.09.16	21,2	8,5	12,7	21,5	8,5	13,0	24	*
07.09.16	21,8	8,2	13,6	22,1	8,3	13,8	24	*
08.09.16	22,7	8,3	14,4	23,0	8,3	14,7	24	*
09.09.16	23,3	8,2	15,1	23,6	8,3	15,3	24	*
10.09.16	23,1	8,1	15,0	23,4	8,2	15,2	24	*
11.09.16	25,5	8,1	17,4	25,9	8,1	17,8	24	*
12.09.16	22,8	8,0	14,8	23,1	8,1	15,0	24	*
13.09.16	23,8	8,4	15,4	24,1	8,4	15,7	24	*
14.09.16	23,3	7,4	15,9	23,7	7,5	16,2	24	*
15.09.16	26,5	7,3	19,2	26,8	7,3	19,5	24	*
16.09.16	25,8	7,2	18,6	26,2	7,3	18,9	24	*
17.09.16	26,8	7,3	19,5	27,1	7,3	19,8	24	*
18.09.16	30,1	7,1	23,0	30,6	7,2	23,4	24	*
19.09.16	26,1	7,3	18,8	26,4	7,3	19,1	24	*
20.09.16	23,1	7,3	15,8	23,4	7,4	16,0	24	*
Итого	724,7	248,6	477,9	734,7	248,6	486,1	0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Tи, ч
20.09.2016	51492,2	28605,9	52333,7	28958,4	46872

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцассКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 6

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031410

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подводящ.тр.(M1)

расходомер: Ultraflow Gmin=

Термопробр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2)

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопробр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб						Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV					
	т	т	т	м3	м3	м3					
21.08.16	13,0	9,0	4,0	13,2	9,1	4,1				24	*
22.08.16	12,9	8,9	4,0	13,2	9,1	4,1				24	*
23.08.16	13,0	9,0	4,1	13,3	9,1	4,2				24	*
24.08.16	13,0	9,0	4,0	13,2	9,1	4,1				24	*
25.08.16	13,2	9,0	4,2	13,4	9,2	4,2				24	*
26.08.16	13,1	9,2	3,8	13,3	9,4	3,9				24	*
27.08.16	13,1	9,2	3,9	13,3	9,4	4,0				24	*
28.08.16	13,8	9,0	4,8	14,1	9,2	4,9				24	*
29.08.16	13,1	9,3	3,8	13,3	9,4	3,9				24	*
30.08.16	13,6	9,1	4,5	13,8	9,2	4,6				24	*
31.08.16	14,2	9,1	5,1	14,4	9,3	5,2				24	*
01.09.16	13,4	9,3	4,1	13,8	9,4	4,2				24	*
02.09.16	13,3	9,4	4,0	13,6	9,5	4,0				24	*
03.09.16	12,6	9,4	3,1	12,8	9,6	3,2				24	*
04.09.16	13,8	9,1	4,7	14,1	9,3	4,8				24	*
05.09.16	13,2	9,2	4,0	13,5	9,3	4,1				24	*
06.09.16	12,9	9,2	3,7	13,2	9,4	3,8				24	*
07.09.16	12,4	9,3	3,2	12,7	9,4	3,3				24	*
08.09.16	12,7	9,1	3,6	13,0	9,3	3,7				24	*
09.09.16	12,9	9,1	3,8	13,2	9,3	3,9				24	*
10.09.16	13,0	9,1	3,9	13,2	9,2	4,0				24	*
11.09.16	13,1	9,1	4,0	13,3	9,3	4,0				24	*
12.09.16	12,9	9,1	3,8	13,2	9,3	3,9				24	*
13.09.16	13,7	8,9	4,8	13,9	9,1	4,9				24	*
14.09.16	12,6	9,2	3,4	12,8	9,3	3,5				24	*
15.09.16	12,6	9,2	3,5	12,9	9,3	3,6				24	*
16.09.16	13,0	9,1	3,9	13,3	9,3	4,0				24	*
17.09.16	12,9	9,1	3,8	13,2	9,3	3,9				24	*
18.09.16	13,9	9,0	5,0	14,2	9,1	5,1				24	*
19.09.16	13,5	9,8	3,7	13,7	10,0	3,7				24	*
20.09.16	14,3	10,4	3,9	14,5	10,8	3,9				24	*
Итого	408,4	284,8	123,6	416,3	289,8	126,5				0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тх, ч
20.09.2016	21131,42	13682,58	21471,67	13858,53	46134

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцесКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ваод

Адрес: ул. Ленинградская 8

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах

Вычислитель: Multical 601 № 7031395

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

Q=m1(h1-h2)

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТБ-1)							Контроль (ТБ-2)							
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,
	час		т	т	т	С	С	С	к/см2	к/см2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
21.08.16	24		44,7	45,8	-1,1	70,4	48,6	21,7									0,87
22.08.16	24		41,3	42,4	-1,1	70,2	48,4	21,8									0,83
23.08.16	24		40,3	41,1	-0,8	70,2	48,6	21,6									0,79
24.08.16	24		41,3	42,2	-0,9	70,4	48,1	22,3									0,82
25.08.16	24		52,2	53,6	-1,4	68,9	49,1	19,8									0,79
26.08.16	24		40,5	41,3	-0,8	69,9	47,7	22,2									0,82
27.08.16	24		39,6	40,6	-1,0	70,7	47,7	23,0									0,84
28.08.16	24		58,6	60,0	-1,4	69,9	49,6	20,3									0,99
29.08.16	24		44,0	45,0	-1,0	69,9	48,4	21,5									0,84
30.08.16	24		45,9	47,0	-1,1	69,8	48,8	21,1									0,86
31.08.16	24		52,1	52,9	-0,8	70,3	48,8	21,5									0,90
01.09.16	24		50,0	51,2	-1,2	70,1	49,2	20,9									0,87
02.09.16	24		42,6	43,5	-0,9	70,7	48,9	21,8									0,85
03.09.16	24		40,8	41,7	-0,9	71,0	48,5	22,5									0,86
04.09.16	24		49,8	51,1	-1,3	71,4	49,6	21,8									0,94
05.09.16	24		32,9	33,8	-0,7	73,7	48,8	26,9									0,83
06.09.16	24		39,3	40,2	-0,9	72,6	48,2	24,4									0,83
07.09.16	24		40,2	41,3	-1,1	71,8	48,3	23,5									0,86
08.09.16	24		44,4	45,3	-0,9	71,3	48,9	22,3									0,87
09.09.16	24		51,6	52,7	-1,1	71,7	48,0	23,6									1,12
10.09.16	24		58,4	59,7	-1,3	71,3	45,6	25,7									1,45
11.09.16	24		93,3	95,4	-2,1	71,7	44,5	27,2									2,11
12.09.16	24		50,0	51,0	-1,0	72,9	45,9	27,0									1,29
13.09.16	24		45,6	46,8	-1,2	72,4	48,2	24,2									0,97
14.09.16	24		51,0	52,4	-1,4	72,8	48,9	23,9									0,94
15.09.16	24		42,9	43,8	-0,9	72,9	48,0	24,8									0,95
16.09.16	24		42,4	43,4	-1,0	72,6	47,8	24,8									0,96
17.09.16	24		47,3	48,4	-1,1	72,2	48,3	23,9									1,02
18.09.16	24		61,3	63,0	-1,7	72,0	49,6	22,4									1,09
19.09.16	24		48,9	50,2	-1,3	70,9	49,6	21,4									0,92
20.09.16	24		94,1	98,8	-2,7	68,3	51,1	17,2									0,90
Среднее	24		49,3	50,4	-1,2	71,1	48,3	22,8									1,0
Итого	744		1527,3	1563,4	-36,1												30,0

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
22.09.2016 13:37:00	208922,1	182207,2				5929,39	46874

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 8

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба, график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031434

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тех. гр. С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxa)-m2(h2-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV		
	т	т	т	м3	м3	м3		
21.08.16	33,4	22,1	11,3	33,9	22,3	11,6	24	*
22.08.16	33,0	22,3	10,7	33,5	22,5	11,0	24	*
23.08.16	32,4	22,4	10,0	32,8	22,6	10,2	24	*
24.08.16	32,5	22,2	10,3	33,0	22,4	10,6	24	*
25.08.16	32,5	22,0	10,6	33,1	22,2	10,9	24	*
26.08.16	32,8	22,1	10,6	33,1	22,3	10,8	24	*
27.08.16	32,9	21,7	11,2	33,3	21,9	11,4	24	*
28.08.16	34,3	20,8	13,5	34,8	21,0	13,8	24	*
29.08.16	32,6	22,0	10,6	33,1	22,2	10,9	24	*
30.08.16	32,5	21,9	10,6	33,3	22,1	11,2	24	*
31.08.16	33,0	21,7	11,3	33,5	21,9	11,6	24	*
01.09.16	32,6	21,7	10,9	33,1	21,9	11,2	24	*
02.09.16	32,5	21,7	10,8	32,9	21,9	11,0	24	*
03.09.16	32,3	21,9	10,4	32,8	22,1	10,7	24	*
04.09.16	33,0	20,9	12,1	33,5	21,1	12,4	24	*
05.09.16	31,7	21,7	10,0	32,2	21,9	10,3	24	*
06.09.16	32,2	21,4	10,8	32,8	21,6	11,0	24	*
07.09.16	32,5	21,5	11,0	33,0	21,7	11,3	24	*
08.09.16	32,3	21,5	10,8	32,8	21,7	11,1	24	*
09.09.16	32,9	21,0	11,9	33,4	21,1	12,3	24	*
10.09.16	32,5	21,2	11,3	33,0	21,4	11,6	24	*
11.09.16	34,4	19,8	14,6	34,9	20,0	14,9	24	*
12.09.16	33,2	21,7	11,5	33,7	21,9	11,8	24	*
13.09.16	34,0	21,1	12,9	34,5	21,3	13,2	24	*
14.09.16	33,5	21,1	12,4	33,9	21,3	12,6	24	*
15.09.16	33,9	21,1	12,8	34,4	21,3	13,1	24	*
16.09.16	33,9	21,2	12,7	34,4	21,4	13,0	24	*
17.09.16	34,3	20,6	13,7	34,8	20,8	14,1	24	*
18.09.16	35,4	20,0	15,4	35,9	20,1	15,8	24	*
19.09.16	33,5	21,3	12,2	34,0	21,5	12,5	24	*
20.09.16	33,2	21,3	11,9	33,7	21,5	12,2	24	*
Итого	1025,9	684,9	361,0	1041,0	670,9	370,1	0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тп, ч
20.09.2016	82991,7	62971,5	84965,6	63792,6	46871

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 10

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031382

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Ti час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	л/см	л/см	т	т	т	м.куб	С	С	
21.08.16	24		14,5	14,3	0,2	67,2	44,8	22,4									0,35
22.08.16	24		13,4	13,3	0,1	67,2	44,9	22,3									0,32
23.08.16	24		14,0	13,9	0,1	67,4	44,7	22,7									0,35
24.08.16	24		11,9	11,7	0,2	67,4	44,7	22,6									0,28
25.08.16	24		17,3	17,1	0,2	66,1	45,0	21,1									0,31
26.08.16	24		13,6	13,5	0,1	67,1	44,5	22,7									0,31
27.08.16	24		14,4	14,2	0,2	67,7	44,0	23,7									0,37
28.08.16	24		15,0	14,7	0,3	66,8	44,8	22,0									0,35
29.08.16	24		13,6	13,5	0,1	66,8	45,3	21,4									0,32
30.08.16	24		15,0	14,8	0,2	67,0	45,1	21,9									0,36
31.08.16	24		17,1	17,0	0,1	67,5	44,4	23,1									0,41
01.09.16	24		16,2	16,0	0,2	67,3	45,0	22,3									0,38
02.09.16	24		15,0	14,7	0,3	67,6	45,4	22,3									0,36
03.09.16	24		13,5	13,4	0,1	67,7	45,0	22,7									0,33
04.09.16	24		15,1	14,9	0,2	68,2	44,9	23,3									0,40
05.09.16	24		11,9	11,8	0,1	69,4	44,2	25,2									0,33
06.09.16	24		12,1	12,0	0,1	68,5	46,1	22,4									0,31
07.09.16	24		14,9	14,7	0,2	68,5	46,8	21,6									0,36
08.09.16	24		16,3	16,1	0,2	68,5	47,8	20,8									0,35
09.09.16	24		19,6	19,5	0,1	69,4	43,6	25,9									0,52
10.09.16	24		22,0	21,8	0,2	69,5	43,0	26,5									0,58
11.09.16	24		25,6	25,3	0,3	69,8	42,9	26,9									0,67
12.09.16	24		17,2	17,0	0,2	70,2	45,2	25,1									0,45
13.09.16	24		14,2	14,0	0,2	69,5	46,8	22,7									0,35
14.09.16	24		16,3	16,3	0,0	70,1	47,1	22,9									0,39
15.09.16	24		15,6	15,3	0,3	69,9	48,0	21,9									0,36
16.09.16	24		15,5	15,4	0,1	69,6	48,3	21,3									0,35
17.09.16	24		16,9	16,7	0,2	69,7	47,8	22,0									0,38
18.09.16	24		19,9	19,7	0,2	69,6	48,1	21,6									0,45
19.09.16	24		17,3	17,2	0,1	68,2	48,7	19,6									0,36
20.09.16	24		32,1	31,7	0,4	66,3	50,0	16,3									0,34
Среднее	24		16,4	16,2	0,2	68,2	45,7	22,5									0,4
Итого	744		507,0	501,5	5,5												11,8

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ti, ч
22.09.2016 13:27:00	76457,2	66692,1				1920,78	46874

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 10

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031414

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тех. пр. С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период:

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления												
Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	14,0	8,4	5,6	14,2	8,5	5,7					24	
22.08.16	13,6	8,4	5,2	13,8	8,5	5,3					24	
23.08.16	14,0	8,4	5,6	14,2	8,5	5,7					24	
24.08.16	12,9	8,5	4,4	13,0	8,8	4,5					24	
25.08.16	13,2	8,4	4,8	13,4	8,5	4,9					24	
26.08.16	13,6	8,4	5,3	13,8	8,4	5,4					24	
27.08.16	14,2	8,3	5,9	14,4	8,4	6,0					24	
28.08.16	13,7	8,3	5,4	13,9	8,4	5,6					24	
29.08.16	13,3	8,3	4,9	13,4	8,4	5,0					24	
30.08.16	13,9	8,3	5,7	14,1	8,3	5,8					24	
31.08.16	14,6	8,2	6,5	14,8	8,2	6,6					24	
01.09.16	14,4	8,2	6,2	14,6	8,3	6,3					24	
02.09.16	13,9	8,2	5,6	14,1	8,3	5,8					24	
03.09.16	13,4	8,3	5,1	13,6	8,4	5,3					24	
04.09.16	13,1	8,7	6,4	13,3	8,8	6,6					24	
05.09.16	9,5	3,9	5,6	9,6	3,9	5,7					24	
06.09.16	9,0	3,9	5,1	9,1	3,9	5,2					24	
07.09.16	16,5	10,5	6,0	16,7	10,6	6,1					24	
08.09.16	20,4	14,3	6,1	20,7	14,4	6,2					24	
09.09.16	19,9	14,3	5,6	20,1	14,4	5,7					24	
10.09.16	20,8	14,1	6,6	21,0	14,3	6,8					24	
11.09.16	21,7	14,0	7,7	22,0	14,1	7,9					24	
12.09.16	20,6	14,1	6,5	20,9	14,2	6,8					24	
13.09.16	19,9	14,1	5,8	20,2	14,3	5,9					24	
14.09.16	22,5	15,5	6,9	22,8	15,7	7,1					24	
15.09.16	23,7	17,5	8,2	24,1	17,7	8,3					24	
16.09.16	23,6	17,5	6,1	23,9	17,7	6,2					24	
17.09.16	24,3	17,4	6,8	24,6	17,6	7,0					24	
18.09.16	25,2	17,2	8,0	25,5	17,4	8,1					24	
19.09.16	23,6	17,4	6,2	24,0	17,6	6,4					24	
20.09.16	23,2	17,4	5,9	23,6	17,6	6,0					24	
Итого	530,0	346,3	183,7	537,5	350,0	187,5					0	

Текущие показания теплоснабжения (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тп, ч
20.09.2016	27579,58	19509,91	28039,8	19767,47	48873

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Ленинградская 12

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031397

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Товар. тр. (M1):

расходомер: Ultraflon Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflon Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							
Дата	Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,
	час		т	т	т	С	С	С	кСм2	кСм2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
21.08.16	24		38,7	38,7	0,0	70,4	47,2	23,2									0,87
22.08.16	24		34,0	33,9	0,1	70,1	47,1	23,0									0,75
23.08.16	24		35,1	35,1	0,0	70,2	46,9	23,3									0,79
24.08.16	24		34,1	33,9	0,2	70,4	46,4	24,0									0,79
25.08.16	24		45,6	45,7	-0,1	68,8	47,3	21,6									0,81
26.08.16	24		34,0	33,9	0,1	69,8	47,1	22,7									0,75
27.08.16	24		33,8	33,8	0,0	70,5	46,2	24,3									0,79
28.08.16	24		40,4	40,3	0,1	69,8	46,8	23,0									0,86
29.08.16	24		38,7	38,7	0,0	69,9	46,6	23,3									0,85
30.08.16	24		39,8	39,8	0,0	69,9	46,7	23,1									0,89
31.08.16	24		44,9	44,7	0,2	70,3	46,9	23,4									0,93
01.09.16	24		39,4	39,3	0,1	70,1	46,6	23,5									0,86
02.09.16	24		38,0	37,9	0,1	70,6	46,8	23,8									0,85
03.09.16	24		42,2	42,1	0,1	71,0	46,7	24,3									0,97
04.09.16	24		43,2	43,2	0,0	71,4	46,7	24,7									0,97
05.09.16	24		33,3	33,3	0,0	73,7	45,9	27,8									0,88
06.09.16	24		39,4	39,4	0,0	72,5	46,3	26,2									0,92
07.09.16	24		40,7	40,6	0,1	71,8	46,8	25,0									0,93
08.09.16	24		42,4	42,4	0,0	71,2	46,9	24,3									0,95
09.09.16	24		61,3	61,0	0,3	71,8	42,4	29,3									1,76
10.09.16	24		66,9	66,6	0,3	71,3	42,0	29,3									1,88
11.09.16	24		78,5	78,3	0,2	71,6	42,2	29,4									2,11
12.09.16	24		48,6	48,5	0,1	72,8	43,9	28,9									1,35
13.09.16	24		34,8	34,6	0,2	72,2	45,7	26,5									0,87
14.09.16	24		35,2	35,2	0,0	72,7	45,4	27,3									0,90
15.09.16	24		39,6	39,7	-0,1	72,7	44,9	27,8									1,02
16.09.16	24		33,0	32,8	0,2	72,4	44,1	28,4									0,91
17.09.16	24		35,9	35,9	0,0	72,0	44,2	27,7									0,96
18.09.16	24		47,6	47,6	0,0	71,9	45,5	26,3									1,14
19.09.16	24		42,6	42,3	0,3	70,9	44,9	25,9									1,03
20.09.16	24		68,6	68,8	-0,2	68,4	47,7	20,7									0,93
Среднее	24		42,9	42,8	0,1	71,1	45,8	25,2									1,0
Итого	744		1330,3	1328,0	2,3												31,3

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
22.09.2016 13:55:00	140732,1	137378,4				3792,29	46875

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КондрессКом" _____

Представитель ООО "ЕРИЦ" _____



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Ленинградская 33
ИМ 2300 N KQ069
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	150	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	17854.90	-	708221.60	-	13975.60
21-08-2016 00:00:00	17856.48	70.05	708322.80	54.18	13988.77
22-08-2016 00:00:00	17858.07	70.19	708426.90	54.09	14003.25
23-08-2016 00:00:00	17859.60	69.74	708529.80	54.30	14016.14
24-08-2016 00:00:00	17861.11	69.78	708631.60	54.37	14028.75
25-08-2016 00:00:00	17862.69	70.21	708734.20	54.32	14042.99
26-08-2016 00:00:00	17864.14	69.22	708833.40	53.90	14055.42
27-08-2016 00:00:00	17865.66	68.50	708940.30	54.12	14068.59
28-08-2016 00:00:00	17867.34	70.30	709047.60	54.15	14084.56
29-08-2016 00:00:00	17869.09	69.45	709163.90	53.95	14101.66
30-08-2016 00:00:00	17870.77	69.74	709275.10	54.15	14116.62
31-08-2016 00:00:00	17872.42	69.27	709385.90	54.02	14130.17
01-09-2016 00:00:00	17874.45	70.35	709513.50	54.23	14152.25
02-09-2016 00:00:00	17876.21	69.62	709633.60	54.56	14168.45
03-09-2016 00:00:00	17877.67	70.38	709741.30	56.30	14183.17
04-09-2016 00:00:00	17879.33	70.87	709845.10	54.38	14197.69
05-09-2016 00:00:00	17881.15	71.37	709954.60	54.32	14216.28
06-09-2016 00:00:00	17882.94	73.17	710052.10	54.67	14233.43
07-09-2016 00:00:00	17884.60	73.42	710146.00	54.94	14247.76
08-09-2016 00:00:00	17886.28	71.71	710243.90	54.22	14262.87
09-09-2016 00:00:00	17887.99	69.95	710350.80	53.61	14278.53
10-09-2016 00:00:00	17889.64	71.21	710450.80	54.24	14292.26
11-09-2016 00:00:00	17891.35	70.36	710558.50	54.08	14307.49
12-09-2016 00:00:00	17893.16	70.52	710670.10	53.97	14324.81
13-09-2016 00:00:00	17894.88	71.88	710770.60	54.38	14339.27
14-09-2016 00:00:00	17896.74	72.20	710877.30	54.30	14356.96
15-09-2016 00:00:00	17898.48	73.16	710974.40	54.63	14371.65
16-09-2016 00:00:00	17900.34	72.66	711078.30	54.31	14386.53
17-09-2016 00:00:00	17902.12	72.42	711179.40	54.42	14403.39
18-09-2016 00:00:00	17903.98	71.75	711288.30	54.23	14420.69
19-09-2016 00:00:00	17905.89	71.95	711399.30	54.22	14439.44
20-09-2016 00:00:00	17907.74	70.48	711514.20	54.08	14456.69

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
744:00	52.84	70.83	3292.60	54.31	481.09

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Ленинградская 37
ИМ 2300 N CE058
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един. измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	296.34	-	12710.95	-	1954.30
21-08-2016 00:00:00	297.35	70.55	12861.54	63.80	1965.57
22-08-2016 00:00:00	298.34	70.51	13010.61	63.68	1976.96
23-08-2016 00:00:00	299.29	70.26	13160.62	63.86	1987.13
24-08-2016 00:00:00	300.20	70.23	13306.50	63.87	1997.13
25-08-2016 00:00:00	301.09	70.52	13459.21	64.65	2005.93
26-08-2016 00:00:00	302.12	69.74	13606.06	62.36	2017.94
27-08-2016 00:00:00	303.05	69.35	13762.13	63.33	2028.07
28-08-2016 00:00:00	304.12	70.78	13918.78	63.84	2040.35
29-08-2016 00:00:00	305.24	69.88	14072.48	62.48	2053.68
30-08-2016 00:00:00	306.29	70.11	14228.47	63.22	2065.85
31-08-2016 00:00:00	307.34	69.66	14403.14	63.66	2077.64
01-09-2016 00:00:00	308.45	70.59	14614.72	65.21	2090.98
02-09-2016 00:00:00	309.51	69.93	14825.56	64.80	2103.05
03-09-2016 00:00:00	310.54	70.72	15042.45	65.95	2114.38
04-09-2016 00:00:00	311.65	71.15	15269.91	66.21	2127.33
05-09-2016 00:00:00	312.89	71.63	15494.62	66.02	2142.79
06-09-2016 00:00:00	313.94	73.63	15726.00	69.03	2153.68
07-09-2016 00:00:00	315.04	73.52	15956.26	68.72	2165.84
08-09-2016 00:00:00	316.13	72.53	16180.03	67.54	2178.09
09-09-2016 00:00:00	317.20	71.64	16405.09	66.83	2189.95
10-09-2016 00:00:00	318.25	71.94	16631.99	67.27	2201.55
11-09-2016 00:00:00	319.35	70.87	16857.08	65.94	2214.57
12-09-2016 00:00:00	320.57	70.99	17076.62	65.19	2229.85
13-09-2016 00:00:00	321.75	72.59	17305.30	67.37	2242.20
14-09-2016 00:00:00	322.88	72.71	17533.01	67.71	2253.83
15-09-2016 00:00:00	324.04	73.26	17762.70	68.14	2266.00
16-09-2016 00:00:00	325.21	73.07	17990.92	67.87	2278.52
17-09-2016 00:00:00	326.34	73.12	18221.35	68.15	2290.40
18-09-2016 00:00:00	327.59	72.43	18450.55	66.91	2304.57
19-09-2016 00:00:00	328.79	72.48	18674.11	66.94	2318.11
20-09-2016 00:00:00	329.94	71.18	18897.98	65.94	2331.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
744:00	33.60	71.34	6187.03	65.70	378.69

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КондессКом" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Ленинградская 12

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031418

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до:

Тх, гр.С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxa)-m2(h2-hxa)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб						Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV					
	т	т	т	м3	м3	м3					
21.08.16	37,1	28,5	8,6	37,8	28,7	8,9				24	
22.08.16	35,6	29,2	6,4	36,1	29,5	6,6				24	
23.08.16	36,0	29,0	7,0	36,5	29,2	7,3				24	
24.08.16	35,9	29,1	6,8	36,4	29,3	7,1				24	
25.08.16	36,3	28,6	7,7	36,8	28,9	7,9				24	
26.08.16	35,6	28,9	6,7	36,1	29,1	7,0				24	
27.08.16	35,7	28,9	6,8	36,2	29,1	7,1				24	
28.08.16	36,5	28,6	7,9	37,0	28,8	8,2				24	
29.08.16	36,3	28,6	7,7	36,8	28,8	8,0				24	
30.08.16	36,6	28,4	8,2	37,1	28,6	8,5				24	
31.08.16	37,2	28,0	9,2	37,7	28,3	9,4				24	
01.09.16	36,0	28,6	7,4	36,6	28,8	7,8				24	
02.09.16	36,0	28,4	7,6	36,5	28,6	7,9				24	
03.09.16	37,8	27,7	10,1	38,3	27,9	10,4				24	
04.09.16	37,5	27,8	9,9	38,0	27,8	10,2				24	
05.09.16	36,4	28,1	8,3	36,9	28,3	8,6				24	
06.09.16	36,7	27,8	8,9	37,2	28,0	9,2				24	
07.09.16	37,0	27,8	9,2	37,5	28,0	9,5				24	
08.09.16	36,9	27,8	9,3	37,5	27,8	9,7				24	
09.09.16	36,4	27,9	8,5	36,9	28,1	8,8				24	
10.09.16	37,1	27,8	9,3	37,6	28,0	9,6				24	
11.09.16	38,9	27,1	11,8	39,4	27,3	12,1				24	
12.09.16	37,4	27,9	9,5	37,9	28,1	9,8				24	
13.09.16	36,3	28,5	7,8	36,9	28,7	8,2				24	
14.09.16	36,8	28,4	8,4	37,3	28,6	8,7				24	
15.09.16	36,4	27,9	10,5	38,9	28,2	10,7				24	
16.09.16	37,5	29,0	8,5	38,0	29,2	8,8				24	
17.09.16	38,0	28,7	9,3	38,6	28,9	9,7				24	
18.09.16	40,3	27,2	13,1	40,8	27,4	13,4				24	
19.09.16	38,9	28,1	10,8	39,5	28,3	11,2				24	
20.09.16	37,5	28,6	8,9	38,0	28,8	9,2				24	
Итого	1146,6	878,5	270,1	1162,6	883,1	279,5				0	

Текущие показания теплоснабжения (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м ³	V2, м ³	Ti, ч
20.09.2016	75778,4	64709,2	77370,1	66756,0	46874

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцассКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

Ленинградская 51
ИМ 2300 N KX088
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Q _{t1}	T1	G _{m1}	T2	G _{o5}
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	60	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	5701.79	-	200462.90	-	49683.57
21-08-2016 00:00:00	5702.81	69.57	200563.70	59.34	49693.97
22-08-2016 00:00:00	5703.82	69.79	200664.00	59.55	49704.07
23-08-2016 00:00:00	5704.80	69.35	200764.80	59.40	49713.77
24-08-2016 00:00:00	5705.73	69.38	200865.80	59.96	49722.67
25-08-2016 00:00:00	5706.71	69.78	200966.90	59.90	49732.47
26-08-2016 00:00:00	5707.62	69.19	201067.30	59.98	49740.97
27-08-2016 00:00:00	5708.62	67.71	201166.90	57.46	49751.77
28-08-2016 00:00:00	5709.59	69.82	201269.20	60.18	49760.97
29-08-2016 00:00:00	5710.62	68.96	201369.70	58.46	49771.47
30-08-2016 00:00:00	5711.56	69.12	201470.20	59.58	49780.37
31-08-2016 00:00:00	5712.57	68.53	201578.90	59.16	49790.37
01-09-2016 00:00:00	5713.53	68.86	201716.10	61.63	49800.87
02-09-2016 00:00:00	5714.31	67.00	201851.60	61.12	49811.07
03-09-2016 00:00:00	5715.03	67.76	201990.50	62.44	49820.17
04-09-2016 00:00:00	5715.77	68.38	202138.20	63.26	49829.67
05-09-2016 00:00:00	5716.59	68.85	202287.50	63.08	49840.67
06-09-2016 00:00:00	5717.40	70.60	202439.70	65.17	49850.87
07-09-2016 00:00:00	5718.11	71.10	202592.00	66.40	49859.57
08-09-2016 00:00:00	5718.89	69.32	202741.40	63.97	49869.77
09-09-2016 00:00:00	5719.66	68.63	202888.40	63.28	49879.67
10-09-2016 00:00:00	5720.37	69.03	203033.00	63.93	49888.67
11-09-2016 00:00:00	5721.23	67.95	203175.30	61.81	49900.07
12-09-2016 00:00:00	5722.14	68.22	203316.30	61.46	49912.47
13-09-2016 00:00:00	5722.92	69.42	203461.10	63.82	49922.47
14-09-2016 00:00:00	5723.76	69.73	203609.80	63.98	49933.37
15-09-2016 00:00:00	5724.57	70.37	203759.50	64.81	49943.67
16-09-2016 00:00:00	5725.33	69.92	203907.80	64.65	49953.37
17-09-2016 00:00:00	5726.13	70.07	204056.30	64.55	49963.57
18-09-2016 00:00:00	5726.98	69.40	204204.30	63.53	49974.67
19-09-2016 00:00:00	5727.91	69.68	204350.60	63.10	49987.07
20-09-2016 00:00:00	5728.74	68.07	204493.50	61.98	49998.07

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
744:00	28.95	69.15	4030.60	61.97	314.50

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Ленинградская 53
ИМ 2300 N KX141
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Q _{t1}	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	5.82	-	337.93	-	78.69
21-08-2016 00:00:00	6.43	69.88	366.29	49.16	87.10
22-08-2016 00:00:00	7.13	69.88	399.56	49.55	97.18
23-08-2016 00:00:00	7.80	69.61	431.34	49.25	106.72
24-08-2016 00:00:00	8.45	69.61	463.79	50.27	115.86
25-08-2016 00:00:00	9.08	69.86	495.22	49.80	124.74
26-08-2016 00:00:00	9.72	68.74	529.83	49.73	134.32
27-08-2016 00:00:00	10.34	68.85	560.87	49.58	142.62
28-08-2016 00:00:00	11.03	70.12	592.06	48.70	152.05
29-08-2016 00:00:00	11.77	69.31	630.73	50.13	162.22
30-08-2016 00:00:00	12.47	69.46	664.94	49.32	171.69
31-08-2016 00:00:00	13.17	68.99	700.64	49.77	180.84
01-09-2016 00:00:00	13.94	70.03	745.89	52.39	190.75
02-09-2016 00:00:00	14.70	69.39	788.63	51.01	200.36
03-09-2016 00:00:00	15.41	70.19	825.93	51.46	208.95
04-09-2016 00:00:00	16.18	70.61	865.39	51.52	218.49
05-09-2016 00:00:00	17.05	71.21	914.05	53.27	229.98
06-09-2016 00:00:00	17.82	73.14	952.75	53.45	239.23
07-09-2016 00:00:00	18.59	72.92	994.61	54.40	248.25
08-09-2016 00:00:00	19.35	71.64	1037.69	53.66	257.49
09-09-2016 00:00:00	20.16	71.03	1085.81	53.74	267.80
10-09-2016 00:00:00	20.96	71.45	1128.60	53.56	276.75
11-09-2016 00:00:00	22.00	70.37	1178.10	50.73	286.83
12-09-2016 00:00:00	22.96	70.55	1237.22	53.35	299.79
13-09-2016 00:00:00	23.79	72.30	1286.40	54.62	309.80
14-09-2016 00:00:00	24.61	72.13	1333.45	54.46	320.19
15-09-2016 00:00:00	25.41	72.70	1375.71	53.80	330.20
16-09-2016 00:00:00	26.24	72.53	1423.44	54.65	340.58
17-09-2016 00:00:00	27.00	72.44	1463.69	53.94	349.66
18-09-2016 00:00:00	27.84	71.78	1508.98	52.91	360.40
19-09-2016 00:00:00	28.72	71.89	1559.58	54.47	371.90
20-09-2016 00:00:00	29.54	70.60	1605.79	52.94	382.48

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
744:00	23.72	70.75	1267.86	51.92	303.79

Отв. лицо:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Ленинградская 59
ИМ 2300 N CC567
Теллосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	1341.92	-	57977.64	-	6571.45
21-08-2016 00:00:00	1342.41	69.14	57995.59	42.93	6577.25
22-08-2016 00:00:00	1342.92	69.16	58014.41	42.73	6583.65
23-08-2016 00:00:00	1343.35	68.80	58031.58	43.70	6588.40
24-08-2016 00:00:00	1343.80	68.83	58048.94	43.72	6593.20
25-08-2016 00:00:00	1344.28	69.17	58066.97	43.35	6598.70
26-08-2016 00:00:00	1344.74	68.31	58086.43	43.53	6603.90
27-08-2016 00:00:00	1345.19	67.92	58104.89	43.80	6609.20
28-08-2016 00:00:00	1345.67	69.30	58122.41	42.84	6614.60
29-08-2016 00:00:00	1346.17	68.49	58141.25	42.48	6620.60
30-08-2016 00:00:00	1346.62	68.71	58158.41	42.98	6625.10
31-08-2016 00:00:00	1347.16	68.36	58177.93	42.01	6631.90
01-09-2016 00:00:00	1347.69	68.98	58196.97	41.58	6638.50
02-09-2016 00:00:00	1348.23	68.43	58216.09	40.86	6644.75
03-09-2016 00:00:00	1348.73	69.02	58234.10	41.33	6650.25
04-09-2016 00:00:00	1349.26	69.44	58252.57	41.14	6656.40
05-09-2016 00:00:00	1349.79	69.86	58270.76	40.89	6662.60
06-09-2016 00:00:00	1350.34	71.62	58287.71	40.22	6669.30
07-09-2016 00:00:00	1350.82	71.44	58303.74	41.29	6674.40
08-09-2016 00:00:00	1351.33	70.12	58321.04	41.63	6680.10
09-09-2016 00:00:00	1351.84	69.63	58339.06	41.75	6685.70
10-09-2016 00:00:00	1352.39	70.09	58358.29	41.72	6692.00
11-09-2016 00:00:00	1352.90	69.24	58376.99	42.18	6697.80
12-09-2016 00:00:00	1353.47	69.38	58397.29	41.62	6705.00
13-09-2016 00:00:00	1353.99	70.59	58415.00	41.80	6710.80
14-09-2016 00:00:00	1354.50	70.70	58432.48	42.26	6716.60
15-09-2016 00:00:00	1355.00	71.21	58449.59	42.47	6722.20
16-09-2016 00:00:00	1355.54	71.05	58467.55	41.58	6728.60
17-09-2016 00:00:00	1356.05	70.95	58484.71	41.99	6734.40
18-09-2016 00:00:00	1356.59	70.40	58503.10	41.74	6740.90
19-09-2016 00:00:00	1357.12	70.50	58521.42	41.93	6747.45
20-09-2016 00:00:00	1357.66	69.37	58540.64	42.13	6753.90

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
744:00	15.74	69.62	563.00	42.13	182.45

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Ленинградская 61
ИМ 2300 N KX148
Теллосчетчик с ЧД и ГВС(t3,t4,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	60	150	15
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	7.08	-	561.71	-	68.53
21-08-2016 00:00:00	7.82	70.62	618.12	55.99	75.48
22-08-2016 00:00:00	8.58	70.46	679.12	56.11	82.81
23-08-2016 00:00:00	9.32	70.28	737.39	56.19	89.67
24-08-2016 00:00:00	10.02	70.23	793.57	56.19	95.66
25-08-2016 00:00:00	10.77	70.53	849.95	55.87	102.81
26-08-2016 00:00:00	11.47	69.23	907.50	55.28	109.50
27-08-2016 00:00:00	12.20	69.58	968.20	56.32	116.39
28-08-2016 00:00:00	13.00	70.70	1029.49	56.04	124.51
29-08-2016 00:00:00	13.82	69.86	1093.81	55.83	133.00
30-08-2016 00:00:00	14.61	70.10	1157.40	56.16	140.81
31-08-2016 00:00:00	15.40	69.71	1225.96	56.65	148.15
01-09-2016 00:00:00	16.24	70.48	1290.08	55.77	157.00
02-09-2016 00:00:00	17.05	69.92	1360.01	56.50	164.57
03-09-2016 00:00:00	17.95	70.95	1461.33	60.03	172.72
04-09-2016 00:00:00	18.79	71.32	1561.76	60.91	179.13
05-09-2016 00:00:00	19.73	71.70	1652.50	59.31	188.56
06-09-2016 00:00:00	20.59	73.69	1723.21	59.19	196.15
07-09-2016 00:00:00	21.56	73.81	1834.27	64.30	204.31
08-09-2016 00:00:00	22.48	72.24	1948.98	63.04	211.93
09-09-2016 00:00:00	23.44	71.80	2078.19	64.17	220.17
10-09-2016 00:00:00	24.78	72.00	2198.45	59.55	228.45
11-09-2016 00:00:00	26.51	71.11	2334.29	57.53	237.56
12-09-2016 00:00:00	28.35	71.37	2487.07	59.09	249.78
13-09-2016 00:00:00	29.90	73.17	2637.36	62.94	258.00
14-09-2016 00:00:00	30.82	73.05	2776.45	66.38	265.06
15-09-2016 00:00:00	31.74	73.71	2916.16	67.06	272.14
16-09-2016 00:00:00	32.65	73.37	3038.86	65.02	279.71
17-09-2016 00:00:00	33.42	72.29	3095.15	56.25	286.55
18-09-2016 00:00:00	34.22	71.78	3156.49	56.68	293.99
19-09-2016 00:00:00	35.15	71.84	3231.11	56.60	304.13
20-09-2016 00:00:00	36.03	70.75	3308.35	57.42	313.01

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
744:00	28.95	71.34	2746.64	58.85	244.48

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Прибалтийская 23

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031396

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

Q=m1(h1-h2)

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тп час	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см2	P2 к/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.08.16	24		34,0	33,7	0,3	70,1	43,2	26,9									0,85
22.08.16	24		32,4	32,1	0,3	69,8	43,8	26,0									0,81
23.08.16	24		29,8	29,7	0,1	69,8	43,4	26,4									0,76
24.08.16	24		29,7	29,6	0,1	70,1	43,3	26,8									0,78
25.08.16	24		38,3	37,9	0,4	68,6	43,7	24,9									0,80
26.08.16	24		29,7	29,6	0,1	69,6	43,4	26,2									0,77
27.08.16	24		31,7	31,5	0,2	70,3	43,2	27,1									0,88
28.08.16	24		36,0	35,6	0,4	69,5	43,8	25,7									0,90
29.08.16	24		34,4	34,3	0,1	69,7	42,7	27,0									0,88
30.08.16	24		35,9	35,6	0,3	69,6	44,0	25,5									0,88
31.08.16	24		42,0	40,8	1,2	70,0	44,3	25,8									0,94
01.09.16	24		35,6	35,3	0,3	69,8	44,4	25,4									0,86
02.09.16	24		33,0	32,8	0,2	70,4	44,0	26,4									0,85
03.09.16	24		34,5	34,3	0,2	70,7	43,9	26,8									0,90
04.09.16	24		41,3	41,0	0,3	71,1	44,7	26,4									1,03
05.09.16	24		27,4	27,2	0,2	73,2	43,7	29,5									0,83
06.09.16	24		31,5	31,3	0,2	72,2	43,9	28,2									0,84
07.09.16	24		32,8	32,4	0,4	71,4	44,7	26,8									0,86
08.09.16	24		35,3	35,2	0,1	70,8	45,2	25,6									0,87
09.09.16	24		40,4	40,1	0,3	71,3	42,9	28,3									1,17
10.09.16	24		55,6	55,0	0,6	71,2	40,6	30,6									1,66
11.09.16	24		64,4	63,7	0,7	71,5	40,9	30,6									1,86
12.09.16	24		39,1	38,7	0,4	72,5	42,5	29,9									1,16
13.09.16	24		32,5	32,4	0,1	71,8	45,3	26,5									0,85
14.09.16	24		30,2	30,1	0,1	72,3	44,5	27,8									0,83
15.09.16	24		31,2	30,9	0,3	72,3	44,0	28,3									0,86
16.09.16	24		29,1	29,0	0,1	72,0	44,5	27,5									0,79
17.09.16	24		34,3	34,2	0,1	71,7	45,1	26,6									0,90
18.09.16	24		43,1	42,8	0,3	71,6	45,1	26,5									1,02
19.09.16	24		38,1	36,8	0,3	70,5	45,2	25,3									0,87
20.09.16	24		75,1	74,5	0,6	68,0	48,8	19,3									0,88
Среднее	24		37,3	37,0	0,3	70,8	43,9	26,8									0,9
Итого	744		1158,2	1147,1	9,1												29,1

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
22.09.2016 13:40:00	208681,3	205987,1				5605,1	46874

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____

Представитель ООО "ЕРИЦ" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Прибалтийская 23

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031383

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тех. гр. С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	28,5	17,3	11,2	28,9	17,4	11,5					*	1024
22.08.16	27,6	17,8	9,8	28,0	17,9	10,1					*	1024
23.08.16	27,5	17,9	9,6	27,9	18,1	9,8					*	1024
24.08.16	27,4	18,1	9,3	27,8	18,2	9,6					*	1024
25.08.16	27,6	18,0	9,6	28,0	18,1	9,9					*	1024
26.08.16	28,2	18,5	9,7	28,5	18,7	9,8					*	1024
27.08.16	29,3	18,2	11,1	29,7	18,3	11,4					*	1024
28.08.16	29,0	18,0	11,0	29,4	18,1	11,3					*	1024
29.08.16	28,8	17,9	10,9	29,3	18,1	11,2					*	1024
30.08.16	28,7	18,0	10,7	28,1	18,1	11,0					*	1024
31.08.16	29,3	17,2	12,1	29,7	17,3	12,4					*	1024
01.09.16	28,7	17,7	11,0	29,1	17,8	11,3					*	1024
02.09.16	28,0	17,8	10,2	29,4	18,0	10,4					*	1024
03.09.16	28,7	17,4	11,3	29,1	17,5	11,6					*	1024
04.09.16	30,2	18,9	14,3	30,8	18,0	14,6					*	1024
05.09.16	28,0	17,4	10,6	28,4	17,5	10,9					*	1024
06.09.16	27,9	17,4	10,5	28,3	17,5	10,8					*	1024
07.09.16	28,6	17,6	11,0	29,0	17,8	11,2					*	1024
08.09.16	28,0	17,9	10,1	28,4	18,0	10,4					*	1024
09.09.16	27,6	18,1	9,5	27,9	18,2	9,7					*	1024
10.09.16	27,9	17,7	10,2	28,3	17,8	10,5					*	1024
11.09.16	29,5	16,1	13,4	29,9	16,3	13,6					*	1024
12.09.16	27,8	17,4	10,4	28,2	17,5	10,7					*	1024
13.09.16	27,9	17,1	10,8	28,3	17,2	11,1					*	1024
14.09.16	27,2	17,7	9,5	27,6	17,8	9,8					*	1024
15.09.16	27,9	17,1	10,8	28,3	17,2	11,1					*	1024
16.09.16	27,2	17,3	9,9	27,6	17,5	10,1					*	1024
17.09.16	28,3	18,4	11,9	28,7	18,5	12,2					*	1024
18.09.16	29,2	15,4	13,8	29,8	15,5	14,1					*	1024
19.09.16	28,1	18,3	11,8	28,5	18,4	12,1					*	1024
20.09.16	27,8	18,2	11,8	28,2	18,3	11,9					*	1024
Итого	876,4	538,8	337,6	888,7	542,8	346,1					0	0

Текущие показания теплоснабжения (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тл, ч
20.09.2016	55433,5	18055,7	58476,0	18534,3	43650

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Прибалтийская 25

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031388

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 P2 к/см2/к/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
21.08.16	24		92,5	95,1	-2,6	70,7	57,8	12,9									0,93
22.08.16	24		87,8	90,3	-2,7	70,4	57,8	12,6									0,88
23.08.16	24		86,3	88,8	-2,5	70,3	57,5	12,8									0,85
24.08.16	24		84,6	87,3	-2,7	70,6	57,1	13,5									0,90
25.08.16	24		84,8	87,3	-2,5	69,0	56,2	12,8									0,87
26.08.16	24		78,8	81,2	-2,4	70,0	56,2	13,8									0,83
27.08.16	24		84,1	86,7	-2,6	70,8	56,2	14,6									0,98
28.08.16	24		90,5	93,3	-2,8	70,0	56,2	13,9									0,88
29.08.16	24		87,0	89,7	-2,7	69,9	56,2	13,8									0,94
30.08.16	24		98,5	101,4	-2,9	70,1	58,9	13,2									0,96
31.08.16	24		104,8	108,3	-3,5	70,4	57,1	13,3									1,03
01.09.16	24		111,2	114,3	-3,1	70,2	57,3	12,9									0,96
02.09.16	24		108,7	111,8	-3,1	70,9	57,5	13,4									0,98
03.09.16	24		88,6	91,2	-2,6	71,1	56,9	14,2									0,92
04.09.16	24		114,6	117,8	-3,2	71,8	57,5	14,1									1,09
05.09.16	24		56,6	58,8	-2,2	73,4	63,6	19,8									0,88
06.09.16	24		70,5	72,9	-2,4	72,3	64,5	17,9									0,92
07.09.16	24		87,5	90,2	-2,7	71,7	65,6	16,2									0,95
08.09.16	24		72,7	75,1	-2,4	71,0	64,5	16,5									0,90
09.09.16	24		60,9	63,0	-2,1	71,2	62,8	18,4									0,89
10.09.16	24		69,3	71,8	-2,5	70,7	63,1	17,6									0,97
11.09.16	24		87,9	90,7	-2,8	71,0	63,6	17,4									1,12
12.09.16	24		57,9	60,1	-2,2	72,2	62,4	19,8									0,93
13.09.16	24		69,4	71,8	-2,4	72,1	64,0	18,1									0,94
14.09.16	24		67,6	70,0	-2,4	72,5	63,9	18,5									0,97
15.09.16	24		61,9	64,2	-2,3	72,4	62,2	20,3									0,95
16.09.16	24		61,9	64,2	-2,3	72,4	63,7	18,7									0,94
17.09.16	24		73,8	76,5	-2,7	72,0	64,7	17,4									0,89
18.09.16	24		77,9	80,4	-2,5	71,8	64,8	17,1									1,04
19.09.16	24		87,0	89,7	-2,7	70,9	66,4	14,5									0,95
20.09.16	24		124,1	127,5	-3,4	68,4	66,0	12,4									0,91
Среднее	24		83,5	86,2	-2,6	71,0	65,5	15,8									0,9
Итого	744		2589,5	2671,4	-81,9												29,3

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тн,ч
22.09.2016 13:40:00	168887,5	170036,5				4562,04	46875

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____

Представитель ООО "ЕРИЦ" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Прибалтийская 25

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031420

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тех. гр. С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hx)+m2(h2-hx)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м³							Нараб.	Код.
	M1	M2	dM	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	49,5	40,4	9,1	50,2	40,8	9,4					24	*
22.08.16	49,0	40,9	8,1	49,7	41,3	8,4					24	*
23.08.16	49,0	41,7	7,3	49,8	42,1	7,7					24	*
24.08.16	49,8	41,2	8,6	50,5	41,8	8,9					24	*
25.08.16	49,4	41,2	8,2	50,1	41,6	8,5					24	*
26.08.16	48,8	41,7	8,9	49,3	42,1	7,2					24	*
27.08.16	50,3	41,1	9,2	51,0	41,4	9,6					24	*
28.08.16	50,2	40,2	10,0	50,9	40,8	10,3					24	*
29.08.16	49,1	40,4	8,7	49,8	40,8	9,0					24	*
30.08.16	48,9	40,0	8,9	49,5	40,3	9,2					24	*
31.08.16	49,6	39,4	10,2	50,3	39,8	10,5					24	*
01.09.16	48,8	40,3	8,5	49,5	40,8	8,9					24	*
02.09.16	48,7	40,0	8,7	49,4	40,4	9,0					24	*
03.09.16	48,0	40,2	7,8	48,7	40,5	8,2					24	*
04.09.16	49,8	37,8	12,0	50,5	38,2	12,3					24	*
05.09.16	47,8	39,7	7,9	48,2	40,0	8,2					24	*
06.09.16	47,7	39,1	8,6	48,4	39,4	9,0					24	*
07.09.16	48,1	38,5	9,6	48,7	38,9	9,8					24	*
08.09.16	49,1	41,6	7,5	49,8	41,9	7,9					24	*
09.09.16	51,8	44,6	7,3	52,5	44,9	7,6					24	*
10.09.16	53,0	43,5	9,5	53,7	43,9	9,8					24	*
11.09.16	54,8	41,7	13,1	55,5	42,1	13,4					24	*
12.09.16	51,9	43,4	8,5	52,8	43,8	8,8					24	*
13.09.16	51,7	43,5	8,2	52,4	43,9	8,5					24	*
14.09.16	51,8	43,0	8,8	52,6	43,3	9,3					24	*
15.09.16	51,8	42,7	9,1	52,4	43,1	9,3					24	*
16.09.16	51,5	42,9	8,6	52,2	43,3	8,9					24	*
17.09.16	51,9	42,4	9,5	52,6	42,8	9,8					24	*
18.09.16	52,3	41,5	10,8	53,0	41,9	11,1					24	*
19.09.16	50,6	42,5	8,1	51,4	42,9	8,5					24	*
20.09.16	50,5	42,5	8,0	51,1	42,8	8,3					24	*
Итого	1554,8	1279,5	275,3	1576,3	1291,0	285,3					0	0

Текущие показания теплового счетчика (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м ³	V2, м ³	Тп, ч
20.09.2016	58184,8	50303,0	69192,5	50779,2	48873

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Прибалтийская 27/1
ИМ 2300 N KX128
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(13,14,F3)

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един. измерения	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	150	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	14481.11	-	553139.50	-	57641.20
21-08-2016 00:00:00	14482.47	67.71	553213.60	49.17	57650.64
22-08-2016 00:00:00	14483.83	68.20	553285.70	48.95	57660.12
23-08-2016 00:00:00	14485.18	67.64	553358.60	49.08	57669.28
24-08-2016 00:00:00	14486.54	67.71	553432.30	48.99	57678.88
25-08-2016 00:00:00	14487.92	67.83	553506.80	48.97	57688.70
26-08-2016 00:00:00	14489.34	67.81	553583.10	48.98	57699.20
27-08-2016 00:00:00	14490.73	66.32	553668.40	49.22	57709.75
28-08-2016 00:00:00	14492.22	68.19	553745.50	48.69	57720.90
29-08-2016 00:00:00	14493.60	67.64	553820.50	48.92	57730.20
30-08-2016 00:00:00	14495.12	67.89	553902.50	48.95	57741.79
31-08-2016 00:00:00	14496.70	67.58	553988.40	48.99	57753.72
01-09-2016 00:00:00	14498.27	68.09	554071.10	48.75	57765.53
02-09-2016 00:00:00	14499.88	67.43	554163.10	49.22	57778.12
03-09-2016 00:00:00	14501.30	67.79	554238.60	48.27	57789.49
04-09-2016 00:00:00	14502.72	67.60	554308.50	47.62	57802.69
05-09-2016 00:00:00	14504.24	68.42	554382.90	47.92	57815.42
06-09-2016 00:00:00	14505.84	68.96	554460.90	48.12	57829.52
07-09-2016 00:00:00	14507.30	70.54	554523.50	47.43	57841.21
08-09-2016 00:00:00	14508.79	68.34	554600.10	48.59	57852.94
09-09-2016 00:00:00	14510.26	68.40	554673.40	48.23	57863.90
10-09-2016 00:00:00	14511.97	68.68	554754.30	47.83	57874.63
11-09-2016 00:00:00	14514.97	69.63	554871.60	43.51	57886.54
12-09-2016 00:00:00	14517.79	69.62	554981.90	43.50	57896.93
13-09-2016 00:00:00	14520.73	70.42	555094.90	43.58	57909.66
14-09-2016 00:00:00	14523.23	70.79	555195.80	45.33	57919.48
15-09-2016 00:00:00	14524.23	70.72	555283.90	57.17	57932.00
16-09-2016 00:00:00	14525.37	70.03	555370.80	54.68	57944.32
17-09-2016 00:00:00	14526.86	69.70	555441.80	48.40	57954.76
18-09-2016 00:00:00	14528.43	69.25	555519.00	48.73	57966.48
19-09-2016 00:00:00	14530.12	69.62	555600.20	48.60	57980.26
20-09-2016 00:00:00	14531.61	68.16	555679.30	49.23	57990.69

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
744:00	50.50	68.60	2539.80	48.50	349.49

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

Прибалтийская 29/1
ИМ 2300 N CD878
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) и ГВС.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm3
Един. измерения	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	1216.22	-	42053.99	-	4028.88
21-08-2016 00:00:00	1217.46	69.85	42124.98	51.57	4040.75
22-08-2016 00:00:00	1218.76	69.67	42203.34	51.80	4053.71
23-08-2016 00:00:00	1219.98	69.46	42276.22	51.71	4065.25
24-08-2016 00:00:00	1221.18	69.49	42348.47	51.81	4076.39
25-08-2016 00:00:00	1222.40	69.71	42419.82	51.72	4087.72
26-08-2016 00:00:00	1223.61	68.45	42514.27	52.05	4099.02
27-08-2016 00:00:00	1224.77	68.98	42584.54	51.84	4109.63
28-08-2016 00:00:00	1225.98	69.93	42653.56	51.65	4120.91
29-08-2016 00:00:00	1227.29	69.16	42734.37	51.91	4133.83
30-08-2016 00:00:00	1228.52	69.37	42807.43	51.64	4144.94
31-08-2016 00:00:00	1229.80	69.08	42885.20	51.77	4156.73
01-09-2016 00:00:00	1231.17	69.64	42969.19	51.62	4170.39
02-09-2016 00:00:00	1232.54	69.11	43051.98	51.58	4183.98
03-09-2016 00:00:00	1233.82	69.74	43124.79	51.34	4195.64
04-09-2016 00:00:00	1235.24	70.16	43204.86	51.33	4210.48
05-09-2016 00:00:00	1236.68	70.48	43285.98	51.35	4225.91
06-09-2016 00:00:00	1237.92	72.19	43343.98	50.41	4237.47
07-09-2016 00:00:00	1239.14	71.83	43405.93	50.69	4248.91
08-09-2016 00:00:00	1240.39	70.72	43472.57	51.01	4260.75
09-09-2016 00:00:00	1241.65	70.21	43542.51	51.09	4273.11
10-09-2016 00:00:00	1243.83	70.89	43635.70	47.69	4285.63
11-09-2016 00:00:00	1246.55	70.67	43747.66	45.58	4298.39
12-09-2016 00:00:00	1249.34	70.81	43867.13	45.98	4313.56
13-09-2016 00:00:00	1252.07	72.50	43971.93	45.39	4327.80
14-09-2016 00:00:00	1254.19	72.19	44061.01	47.65	4341.88
15-09-2016 00:00:00	1255.53	71.80	44128.76	50.80	4355.31
16-09-2016 00:00:00	1256.96	71.80	44199.86	50.71	4370.12
17-09-2016 00:00:00	1258.30	71.58	44268.52	50.91	4383.36
18-09-2016 00:00:00	1259.75	71.17	44344.36	51.10	4398.23
19-09-2016 00:00:00	1261.22	71.05	44425.24	51.19	4413.66
20-09-2016 00:00:00	1262.57	69.92	44501.90	51.37	4426.71

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн
744:00	46.35	70.37	2447.91	50.59	397.83

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о потреблении...
от 27-09-2016
За период с 20-08-2016 00:00:00 по 20-09-2016 00:00:00

Потребитель :
Прибор :
Назначение :

ул. Прибалтийская 31/1
ИМ 2300 N KW244
Теплосчетчик с ЧД и ГВС(13,14,F3)

Канал	Q1	T1	Gm1	T2	G05
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
Макс.предел	1000000	150	120	150	60
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.	ср.за 1 сут.	Тек.показ.
20-08-2016 00:00:00	4091.68	-	178221.10	-	14079.59
21-08-2016 00:00:00	4092.75	70.28	178274.40	49.19	14091.18
22-08-2016 00:00:00	4093.84	70.81	178327.10	48.94	14103.25
23-08-2016 00:00:00	4094.89	70.23	178380.10	49.12	14114.57
24-08-2016 00:00:00	4095.98	70.24	178435.50	49.14	14126.93
25-08-2016 00:00:00	4097.04	70.47	178488.00	49.12	14138.28
26-08-2016 00:00:00	4098.14	70.24	178544.70	49.23	14150.98
27-08-2016 00:00:00	4099.28	68.50	178608.40	49.16	14164.99
28-08-2016 00:00:00	4100.44	70.70	178665.20	49.11	14178.89
29-08-2016 00:00:00	4101.59	70.11	178723.50	49.09	14192.32
30-08-2016 00:00:00	4102.78	70.21	178783.40	49.08	14206.05
31-08-2016 00:00:00	4103.92	69.71	178841.80	49.11	14218.54
01-09-2016 00:00:00	4105.06	70.48	178899.60	48.93	14231.50
02-09-2016 00:00:00	4106.28	69.61	178966.10	49.40	14245.01
03-09-2016 00:00:00	4107.48	70.25	179028.70	49.27	14258.52
04-09-2016 00:00:00	4108.74	71.08	179090.10	49.03	14273.65
05-09-2016 00:00:00	4109.93	71.34	179146.20	48.85	14287.30
06-09-2016 00:00:00	4111.14	72.32	179203.60	48.78	14301.58
07-09-2016 00:00:00	4112.30	73.93	179251.10	48.14	14315.03
08-09-2016 00:00:00	4113.43	71.63	179305.80	49.00	14327.45
09-09-2016 00:00:00	4114.59	71.18	179362.70	49.10	14340.24
10-09-2016 00:00:00	4116.37	71.67	179447.80	48.87	14353.27
11-09-2016 00:00:00	4119.42	71.51	179597.90	51.07	14367.56
12-09-2016 00:00:00	4122.16	71.59	179734.00	51.22	14381.16
13-09-2016 00:00:00	4123.46	72.22	179801.70	52.23	14395.87
14-09-2016 00:00:00	4124.67	72.34	179856.80	48.88	14409.71
15-09-2016 00:00:00	4125.85	73.18	179908.30	48.60	14422.92
16-09-2016 00:00:00	4127.10	72.43	179967.40	48.90	14437.26
17-09-2016 00:00:00	4128.39	72.81	180025.50	48.75	14452.74
18-09-2016 00:00:00	4129.73	72.07	180088.40	49.11	14469.07
19-09-2016 00:00:00	4131.05	72.45	180148.80	48.97	14484.91
20-09-2016 00:00:00	4132.49	71.00	180238.60	52.57	14501.96

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	куб.м
744:00	40.81	71.18	2017.50	49.35	422.37

Отв. лицо :

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____

