

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 38

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6767016

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тогдаш. тр. (M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тн	НС	Учет (ТБ-1)						Контроль (ТБ-2)								Q _г
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см ²	P2 к/см ²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.08.16	24		27,4	27,7	-0,3	67,8	52,0	15,8									0,45
22.08.16	24		24,5	24,7	-0,2	67,4	52,8	14,5									0,36
23.08.16	24		24,4	24,6	-0,2	67,4	52,9	14,5									0,37
24.08.16	24		23,5	23,7	-0,2	67,4	52,7	14,7									0,37
25.08.16	24		25,7	25,9	-0,2	66,8	53,0	13,8									0,41
26.08.16	24		25,8	26,1	-0,3	66,9	52,9	14,0									0,39
27.08.16	24		27,8	28,0	-0,2	67,7	52,1	15,6									0,45
28.08.16	24		27,6	27,8	-0,2	67,2	51,8	15,4									0,47
29.08.16	24		27,0	27,3	-0,3	67,6	52,3	15,3									0,44
30.08.16	24		30,4	30,6	-0,2	67,7	52,1	15,7									0,47
31.08.16	24		26,5	26,6	-0,1	68,0	51,6	16,4									0,47
01.09.16	24		27,0	27,1	-0,1	67,5	51,2	16,4									0,50
02.09.16	24		25,5	25,8	-0,3	68,2	51,9	16,3									0,44
03.09.16	24		28,5	28,7	-0,2	68,7	52,2	16,5									0,51
04.09.16	24		27,8	28,0	-0,2	69,0	52,4	16,6									0,51
05.09.16	24		26,6	26,7	-0,1	70,9	53,1	17,8									0,53
06.09.16	24		24,3	24,5	-0,2	70,3	53,1	17,2									0,47
07.09.16	24		28,4	28,3	0,1	69,4	51,0	18,4									0,55
08.09.16	24		26,0	26,1	-0,1	68,7	50,9	17,8									0,47
09.09.16	24		25,6	26,0	-0,4	69,2	51,5	17,7									0,49
10.09.16	24		30,6	30,6	0,0	68,8	51,0	17,8									0,58
11.09.16	24		28,9	29,0	-0,1	68,6	49,9	18,7									0,55
12.09.16	24		26,6	26,8	-0,2	69,9	52,1	17,7									0,52
13.09.16	24		27,5	27,7	-0,2	69,8	52,8	17,0									0,51
14.09.16	24		25,9	26,1	-0,2	70,3	53,5	16,8									0,49
15.09.16	24		28,8	26,9	-0,1	70,1	53,0	17,1									0,51
16.09.16	24		26,2	26,3	-0,1	70,2	53,2	17,0									0,49
17.09.16	24		27,5	27,7	-0,2	69,7	52,8	16,9									0,50
18.09.16	24		28,4	28,5	-0,1	69,7	53,5	16,2									0,52
19.09.16	24		28,6	28,8	-0,2	68,8	50,2	18,4									0,56
20.09.16	24		30,1	30,2	-0,1	66,7	52,0	14,7									0,46
Среднее	24		27,0	27,2	-0,2	66,8	52,2	16,4									0,5
Итого	744		837,4	842,8	-5,4												14,8

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тн, ч
22.09.2016 7:53:00	105875,1	106118,6				2840,76	54455

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 38

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубный график 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 8736957

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тха, гр.С= 5

Подаци.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления												
Дата	Масса, т			Объем, м.куб						Нараб.	Код.	
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	18,6	15,0	3,6	18,6	15,1	3,7				24		
22.08.16	17,5	15,4	2,1	17,8	15,5	2,3				24		
23.08.16	17,5	15,3	2,2	17,7	15,5	2,2				24		
24.08.16	17,5	15,4	2,1	17,7	15,5	2,2				24		
25.08.16	17,9	15,3	2,6	18,2	15,4	2,6				24		
26.08.16	18,1	15,5	2,8	18,3	15,6	2,7				24		
27.08.16	18,3	15,2	3,1	18,8	15,3	3,3				24		
28.08.16	18,6	14,9	3,7	18,9	15,0	3,9				24		
29.08.16	18,1	14,8	3,3	18,3	14,9	3,4				24		
30.08.16	18,7	15,0	3,7	20,0	16,2	3,8				24		
31.08.16	21,7	18,8	2,9	22,0	18,9	3,1				24		
01.09.16	21,9	18,8	3,1	22,2	19,0	3,2				24		
02.09.16	21,2	19,2	2,0	21,5	19,3	2,2				24		
03.09.16	22,1	18,8	3,3	22,4	19,0	3,4				24		
04.09.16	22,6	18,6	4,0	22,9	18,7	4,2				24		
05.09.16	22,3	18,6	3,7	22,6	18,7	3,9				24		
06.09.16	21,3	18,6	2,7	21,7	18,8	2,9				24		
07.09.16	22,3	18,5	3,8	22,6	18,6	4,0				24		
08.09.16	21,2	18,6	2,6	21,5	18,8	2,7				24		
09.09.16	21,0	18,9	2,1	21,3	19,0	2,3				24		
10.09.16	22,2	18,4	3,8	22,5	18,5	3,9				24		
11.09.16	22,7	18,4	4,3	23,0	18,5	4,5				24		
12.09.16	21,7	18,5	3,2	22,0	18,7	3,3				24		
13.09.16	22,0	18,4	3,6	22,3	18,5	3,8				24		
14.09.16	21,5	18,5	3,0	21,8	18,7	3,1				24		
15.09.16	21,5	18,4	3,1	21,8	18,5	3,3				24		
16.09.16	21,4	18,5	2,9	21,7	18,7	3,0				24		
17.09.16	21,6	18,4	3,4	22,1	18,5	3,6				24		
18.09.16	22,0	18,2	3,8	22,4	18,3	4,1				24		
19.09.16	21,6	18,2	3,4	21,9	18,4	3,5				24		
20.09.16	21,3	18,4	2,9	21,6	18,5	3,1				24		
Итого	639,1	542,5	96,6	848,1	546,7	101,4				0		

Текущие показания теплосчетчика (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тп, ч
20.09.2016	71968,7	60459,7	73121,6	60788,7	49272

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концессии"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, 46

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-Z) зав.№ KQ199

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	68,0	55,0	13,0	56,3	-	6,9	0,7	24,00
22.08.2016	67,6	55,5	12,1	55,9	-	5,8	0,6	24,00
23.08.2016	67,6	55,8	11,8	58,1	-	6,6	0,7	24,00
24.08.2016	67,4	52,8	14,6	44,6	-	6,6	0,6	24,00
25.08.2016	67,2	52,8	14,4	44,0	-	5,9	0,6	24,00
26.08.2016	66,9	57,0	9,9	79,2	-	7,4	0,7	24,00
27.08.2016	68,2	56,5	11,7	61,0	-	6,6	0,7	24,00
28.08.2016	68,0	56,8	11,2	74,1	-	8,1	0,8	24,00
29.08.2016	67,5	57,9	9,6	79,3	-	6,5	0,7	24,00
30.08.2016	67,6	58,2	9,4	85,8	-	8,0	0,8	24,00
31.08.2016	67,8	54,6	13,1	63,3	-	9,0	0,8	24,00
01.09.2016	67,0	52,7	14,3	54,0	-	8,3	0,8	24,00
02.09.2016	67,5	53,5	13,9	58,7	-	8,5	0,8	24,00
03.09.2016	68,2	53,9	14,3	56,9	-	8,0	0,8	24,00
04.09.2016	68,5	53,4	15,2	58,9	-	9,8	0,9	24,00
05.09.2016	69,3	53,1	16,2	46,1	-	7,8	0,8	24,00
06.09.2016	70,2	52,4	17,8	44,4	-	8,1	0,8	24,00
07.09.2016	68,8	52,7	16,1	50,5	-	8,9	0,9	24,00
08.09.2016	68,4	53,1	15,3	53,0	-	8,3	0,8	24,00
09.09.2016	68,7	52,9	15,7	53,3	-	8,9	0,9	24,00
10.09.2016	68,3	53,7	14,6	59,1	-	8,9	0,9	24,00
11.09.2016	68,5	52,8	15,7	62,1	-	11,1	1,0	24,00
12.09.2016	69,0	53,5	15,6	53,6	-	8,4	0,9	24,00
13.09.2016	69,4	54,3	15,1	56,0	-	7,5	0,8	24,00
14.09.2016	69,8	52,9	16,9	52,6	-	8,8	0,9	24,00
15.09.2016	69,4	53,4	16,0	54,1	-	8,3	0,9	24,00
16.09.2016	69,7	54,0	15,7	53,6	-	7,8	0,9	24,00
17.09.2016	69,2	53,2	16,0	58,0	-	9,5	0,9	24,00
18.09.2016	69,6	53,0	16,6	58,2	-	10,2	1,0	24,00
19.09.2016	68,2	53,4	14,8	55,1	-	7,9	0,8	24,00
20.09.2016	66,8	52,7	14,1	66,7	-	8,7	0,8	24,00
Среднее	68,3	54,1	14,2	58,3	0,0	8,1	0,8	24,00
Итого				1 808,8	0,0	251,1	24,7	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:02	2 301,8		30,1	303,23	949,13

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, 48

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) зав.№ LF091

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	68,7	52,6	16,1	47,1	-	6,5	0,7	24,00
22.08.2016	68,3	52,9	15,4	48,0	-	6,2	0,7	24,00
23.08.2016	68,2	53,2	15,0	48,4	-	6,0	0,7	24,00
24.08.2016	68,3	53,2	15,2	45,1	-	5,6	0,7	24,00
25.08.2016	68,2	52,8	15,4	48,6	-	6,3	0,7	24,00
26.08.2016	67,2	53,9	13,3	53,5	-	5,8	0,7	24,00
27.08.2016	68,7	52,9	15,8	45,7	-	5,8	0,7	24,00
28.08.2016	68,3	52,7	15,6	52,9	-	7,4	0,8	24,00
29.08.2016	67,8	53,6	14,2	53,3	-	6,1	0,7	24,00
30.08.2016	67,9	53,8	14,1	57,5	-	6,9	0,8	24,00
31.08.2016	68,2	49,5	18,7	42,0	-	8,2	0,8	24,00
01.09.2016	67,1	46,2	20,9	26,7	-	9,2	0,6	24,00
02.09.2016	67,8	49,3	18,5	33,9	-	6,8	0,7	24,00
03.09.2016	68,7	46,2	22,5	36,1	-	7,0	0,8	24,00
04.09.2016	68,9	46,3	22,6	37,2	-	7,8	0,9	24,00
05.09.2016	69,9	45,6	24,3	32,7	-	6,6	0,8	24,00
06.09.2016	71,3	43,3	27,9	44,5	-	6,3	1,3	24,00
07.09.2016	69,8	41,5	28,3	55,5	-	6,9	1,6	24,00
08.09.2016	69,4	41,6	27,8	54,9	-	7,6	1,5	24,00
09.09.2016	69,6	41,5	28,1	51,4	-	5,7	1,4	24,00
10.09.2016	69,1	41,9	27,2	53,8	-	6,4	1,5	24,00
11.09.2016	69,3	41,8	27,5	56,7	-	7,5	1,6	24,00
12.09.2016	69,7	43,9	25,8	43,3	-	6,3	1,2	24,00
13.09.2016	69,8	47,5	22,3	32,5	-	5,8	0,8	24,00
14.09.2016	70,3	46,5	23,8	32,1	-	6,5	0,8	24,00
15.09.2016	69,9	45,8	24,1	34,6	-	7,2	0,9	24,00
16.09.2016	70,2	46,7	23,5	32,2	-	6,2	0,8	24,00
17.09.2016	69,6	46,4	23,2	34,0	-	6,7	0,8	24,00
18.09.2016	70,1	44,9	25,2	36,1	-	8,2	0,9	24,00
19.09.2016	68,8	46,6	22,2	35,8	-	6,4	0,8	24,00
20.09.2016	67,5	47,8	19,7	49,3	-	7,2	0,9	24,00
Среднее	68,9	47,8	21,1	43,7	0,0	6,8	0,9	24,00
Итого				1 355,4	0,0	209,3	28,4	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:04	104 183,9		2 599,4	7 811,02	26 693,54

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, 52

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СС689

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	69,2	56,1	13,1	77,9	-	9,9	0,9	24,00
22.08.2016	68,7	56,1	12,7	77,5	-	9,8	0,9	24,00
23.08.2016	68,6	56,3	12,3	73,5	-	8,0	0,8	24,00
24.08.2016	68,9	56,3	12,6	71,4	-	8,1	0,8	24,00
25.08.2016	68,8	56,0	12,8	76,5	-	9,0	0,9	24,00
26.08.2016	67,4	57,0	10,5	85,5	-	8,4	0,8	24,00
27.08.2016	69,2	56,2	13,0	77,2	-	9,2	0,9	24,00
28.08.2016	68,7	56,7	12,1	87,4	-	9,4	0,9	24,00
29.08.2016	68,2	57,4	10,9	88,0	-	8,3	0,9	24,00
30.08.2016	68,3	57,1	11,2	91,8	-	9,9	0,9	24,00
31.08.2016	68,6	54,9	13,7	72,2	-	9,9	0,9	24,00
01.09.2016	68,1	52,5	15,6	61,8	-	10,2	0,9	24,00
02.09.2016	68,6	53,7	14,8	61,1	-	8,1	0,9	24,00
03.09.2016	69,2	52,9	16,3	62,3	-	10,3	1,0	24,00
04.09.2016	69,5	52,5	17,0	57,6	-	10,2	1,0	24,00
05.09.2016	70,7	51,6	19,1	50,2	-	10,0	0,9	24,00
06.09.2016	71,5	51,2	20,3	45,8	-	9,2	0,9	24,00
07.09.2016	70,0	52,0	17,9	53,3	-	9,4	0,9	24,00
08.09.2016	69,6	50,8	18,8	65,4	-	9,8	1,3	24,00
09.09.2016	69,9	47,2	22,6	72,2	-	8,6	1,7	24,00
10.09.2016	69,4	46,5	22,9	85,0	-	9,8	1,9	24,00
11.09.2016	69,6	46,1	23,5	88,1	-	11,3	2,0	24,00
12.09.2016	70,2	49,7	20,6	63,0	-	8,7	1,3	24,00
13.09.2016	70,4	51,6	18,7	49,4	-	9,3	0,9	24,00
14.09.2016	70,9	51,6	19,3	48,3	-	9,6	0,9	24,00
15.09.2016	70,6	52,2	18,4	50,1	-	8,9	0,9	24,00
16.09.2016	70,7	52,3	18,4	49,5	-	8,8	0,9	24,00
17.09.2016	70,2	52,5	17,7	55,1	-	9,9	1,0	24,00
18.09.2016	70,6	52,1	18,5	54,9	-	11,0	1,0	24,00
19.09.2016	69,4	49,3	20,1	78,4	-	8,8	1,6	24,00
20.09.2016	67,7	48,2	19,6	108,7	-	9,0	1,9	24,10
Среднее	69,4	52,8	16,6	69,0	0,0	9,4	1,1	24,10
Итого				2 139,0	0,0	290,9	33,5	744,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:03					

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Мира, 58

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-З) зав.№ KQ194

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	69,2	57,1	12,1	79,9	-	10,0	0,9	24,00
22.08.2016	68,7	57,6	11,1	80,3	-	9,0	0,9	24,00
23.08.2016	68,6	56,9	11,7	79,6	-	10,5	0,9	24,00
24.08.2016	68,9	57,9	11,0	81,4	-	8,7	0,9	24,00
25.08.2016	68,6	56,8	11,8	75,4	-	9,3	0,9	24,00
26.08.2016	67,3	55,6	11,7	75,5	-	9,1	0,8	24,00
27.08.2016	69,1	55,7	13,4	68,0	-	9,3	0,9	24,00
28.08.2016	68,6	54,3	14,3	73,0	-	12,0	1,0	24,00
29.08.2016	68,1	55,4	12,7	74,8	-	9,8	0,9	24,00
30.08.2016	68,2	56,1	12,1	86,9	-	11,1	1,0	24,00
31.08.2016	68,8	55,9	12,9	75,1	-	10,5	1,0	24,00
01.09.2016	68,2	54,9	13,3	76,1	-	10,3	1,0	24,00
02.09.2016	68,6	55,5	13,1	77,0	-	9,9	1,0	24,00
03.09.2016	69,3	55,2	14,1	79,6	-	11,6	1,1	24,00
04.09.2016	69,6	54,5	15,0	77,5	-	12,6	1,1	24,00
05.09.2016	70,6	55,2	15,5	62,7	-	10,2	1,0	24,00
06.09.2016	71,7	55,2	16,4	62,6	-	10,5	1,0	24,00
07.09.2016	70,1	56,0	14,1	73,7	-	10,7	1,0	24,00
08.09.2016	69,6	55,9	13,7	80,6	-	10,9	1,1	24,00
09.09.2016	69,9	56,2	13,7	80,4	-	10,6	1,0	24,00
10.09.2016	69,4	56,9	12,5	97,0	-	10,8	1,1	24,00
11.09.2016	69,5	56,2	13,4	95,8	-	14,1	1,2	24,00
12.09.2016	70,3	57,4	12,9	83,7	-	10,5	1,1	24,00
13.09.2016	70,7	56,9	13,7	83,5	-	10,5	1,1	24,00
14.09.2016	71,3	56,5	14,8	79,1	-	10,5	1,1	24,00
15.09.2016	70,9	57,6	13,3	85,6	-	9,8	1,1	24,00
16.09.2016	71,0	57,2	13,8	81,7	-	10,0	1,1	24,00
17.09.2016	70,5	57,7	12,8	88,5	-	9,8	1,1	24,00
18.09.2016	70,9	56,4	14,5	84,5	-	12,1	1,2	24,00
19.09.2016	69,6	57,9	11,7	97,4	-	10,0	1,1	24,00
20.09.2016	67,9	56,8	11,1	100,2	-	10,0	1,1	24,00
Среднее	69,5	56,3	13,2	80,6	0,0	10,5	1,0	24,00
Итого				2 499,0	0,0	324,4	31,2	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:09	169 016,2		3 290,0	11 442,47	26 584,48

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Северная, дом 3

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СС834

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{H1} - T_{H2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	69,3	50,5	18,8	35,4	-	3,0	0,6	24,00
22.08.2016	68,8	49,8	19,0	38,0	-	4,7	0,7	24,00
23.08.2016	68,7	50,2	18,5	37,7	-	4,1	0,7	24,00
24.08.2016	69,1	50,3	18,7	35,6	-	3,4	0,7	24,00
25.08.2016	68,7	50,3	18,4	35,1	-	3,3	0,6	24,00
26.08.2016	67,1	48,9	18,2	36,3	-	4,8	0,6	22,70
27.08.2016	69,2	47,0	22,2	28,3	-	4,8	0,6	24,00
28.08.2016	68,7	47,3	21,4	33,1	-	5,6	0,7	24,00
29.08.2016	68,2	46,4	19,8	35,3	-	5,4	0,7	24,00
30.08.2016	68,3	46,8	19,4	37,9	-	4,9	0,7	24,00
31.08.2016	69,1	46,3	20,8	38,6	-	5,2	0,8	24,00
01.09.2016	68,5	49,0	19,5	42,0	-	5,3	0,8	24,00
02.09.2016	68,9	49,1	19,8	39,7	-	4,9	0,8	24,00
03.09.2016	69,5	48,6	20,9	37,9	-	4,9	0,8	24,00
04.09.2016	69,8	47,5	22,3	38,0	-	6,4	0,8	24,00
05.09.2016	71,1	46,7	24,3	33,7	-	5,7	0,8	24,00
06.09.2016	71,8	44,7	27,1	33,6	-	6,6	0,9	24,00
07.09.2016	70,2	45,9	24,4	34,0	-	5,2	0,8	24,00
08.09.2016	69,7	45,3	24,4	37,2	-	6,5	0,9	24,00
09.09.2016	70,1	45,2	24,9	36,9	-	6,5	0,9	24,00
10.09.2016	69,5	44,5	25,1	50,5	-	5,6	1,3	24,00
11.09.2016	69,7	45,0	24,6	42,7	-	6,6	1,1	24,00
12.09.2016	70,7	43,4	27,2	49,9	-	6,2	1,4	24,00
13.09.2016	71,0	42,3	28,7	54,3	-	6,1	1,6	24,00
14.09.2016	71,7	41,5	30,2	54,7	-	5,5	1,7	24,00
15.09.2016	71,3	41,0	30,2	56,1	-	6,5	1,7	24,00
16.09.2016	71,3	43,2	28,1	43,0	-	5,9	1,2	24,00
17.09.2016	70,6	44,6	25,9	34,0	-	6,3	0,9	24,00
18.09.2016	70,9	44,7	26,2	35,0	-	7,1	0,9	24,00
19.09.2016	69,7	44,7	25,0	48,1	-	5,9	1,3	24,00
20.09.2016	68,4	45,2	23,2	61,3	-	6,4	1,3	24,00
Среднее	69,7	46,5	23,1	40,5	0,0	5,5	1,0	24,00
Итого				1 254,2	0,0	169,7	29,5	742,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:03	72 262,8		1 952,4	5 238,46	19 915,70

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Северная, дом 5

Узел учёта: Ввод (ГВС)

Прибор учёта: ИМ2300 (сер К-З) зав.№ KQ189

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	68,5	51,0	17,5	58,4	-	8,8	1,0	24,00
22.08.2016	68,1	51,2	16,9	57,9	-	8,2	1,0	24,00
23.08.2016	68,0	51,5	16,4	58,1	-	7,7	0,9	24,00
24.08.2016	68,3	50,9	17,3	54,0	-	8,0	0,9	24,00
25.08.2016	68,0	50,7	17,4	55,3	-	8,6	0,9	24,00
26.08.2016	68,8	51,5	15,3	60,6	-	7,4	0,9	24,00
27.08.2016	68,5	50,9	17,6	51,6	-	7,3	0,9	24,00
28.08.2016	68,2	50,6	17,6	62,4	-	10,2	1,1	24,00
29.08.2016	67,7	51,2	16,5	61,7	-	8,9	1,0	24,00
30.08.2016	67,7	51,1	16,6	64,7	-	9,5	1,0	24,00
31.08.2016	68,5	51,0	17,5	59,2	-	9,0	1,0	24,00
01.09.2016	67,4	49,9	17,5	57,2	-	9,3	1,0	24,00
02.09.2016	68,0	49,3	18,7	51,3	-	8,8	1,0	24,00
03.09.2016	68,6	49,1	19,5	49,8	-	9,0	1,0	24,00
04.09.2016	68,9	48,6	20,3	51,7	-	10,6	1,1	24,00
05.09.2016	69,9	49,1	20,8	43,0	-	7,9	0,9	24,00
06.09.2016	71,0	48,5	22,4	42,6	-	8,6	1,0	24,00
07.09.2016	69,3	49,2	20,1	46,9	-	8,5	1,0	24,00
08.09.2016	68,8	49,4	19,4	47,7	-	8,0	0,9	24,00
09.09.2016	69,3	46,8	22,5	60,8	-	8,6	1,5	24,00
10.09.2016	69,0	44,8	24,2	69,6	-	8,4	1,7	24,00
11.09.2016	69,3	44,2	25,1	74,9	-	10,2	1,9	24,00
12.09.2016	69,8	47,0	22,7	53,2	-	7,9	1,2	24,00
13.09.2016	69,8	49,4	20,5	44,1	-	7,4	0,9	24,00
14.09.2016	70,4	49,1	21,3	43,7	-	7,9	0,9	24,00
15.09.2016	70,0	49,2	20,8	44,2	-	7,7	0,9	24,00
16.09.2016	70,1	49,0	21,2	42,4	-	7,1	0,9	24,00
17.09.2016	69,7	48,5	21,1	47,3	-	9,0	1,0	24,00
18.09.2016	70,0	48,5	21,6	49,7	-	10,6	1,1	24,00
19.09.2016	68,9	47,4	21,4	56,1	-	8,8	1,3	24,00
20.09.2016	67,5	47,6	19,8	68,9	-	8,7	1,1	24,00
Среднее	68,8	49,2	19,6	54,5	0,0	8,6	1,1	24,00
Итого				1 689,1	0,0	266,5	32,8	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 01:59	2 218,5		41,5	338,14	973,54

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Северная, дом 7

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) зав.№ KQ195

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	68,7	47,4	21,4	17,1	-	3,3	0,4	24,00
22.08.2016	68,3	46,4	21,9	18,3	-	3,8	0,4	24,00
23.08.2016	68,2	47,5	20,7	17,6	-	3,3	0,4	24,00
24.08.2016	68,5	47,2	21,4	17,5	-	3,3	0,4	24,00
25.08.2016	68,2	47,0	21,2	18,0	-	3,5	0,4	24,00
26.08.2016	66,9	47,6	19,3	19,9	-	3,4	0,4	24,00
27.08.2016	68,8	46,9	21,9	16,8	-	3,0	0,4	24,00
28.08.2016	68,3	47,0	21,3	19,5	-	4,0	0,4	24,00
29.08.2016	67,9	47,1	20,8	20,3	-	4,2	0,4	24,00
30.08.2016	67,9	47,2	20,6	20,4	-	4,0	0,4	24,00
31.08.2016	68,7	46,5	22,2	20,6	-	4,8	0,5	24,00
01.09.2016	67,6	46,6	21,0	20,3	-	4,5	0,4	24,00
02.09.2016	68,2	45,9	22,3	17,8	-	4,1	0,4	24,00
03.09.2016	68,8	46,0	22,8	16,9	-	3,4	0,4	24,00
04.09.2016	69,2	45,0	24,2	18,9	-	5,0	0,5	24,00
05.09.2016	70,3	44,7	25,6	15,7	-	3,8	0,4	24,00
06.09.2016	71,5	42,3	29,2	21,5	-	4,0	0,7	24,00
07.09.2016	70,3	41,0	29,4	26,1	-	3,4	0,8	24,00
08.09.2016	69,8	41,2	28,6	26,6	-	4,2	0,8	24,00
09.09.2016	70,1	41,0	29,1	26,4	-	3,9	0,8	24,00
10.09.2016	69,4	41,9	27,4	25,0	-	3,1	0,7	24,00
11.09.2016	69,5	40,8	28,7	25,7	-	4,7	0,7	24,00
12.09.2016	70,1	43,0	27,1	20,9	-	3,7	0,6	24,00
13.09.2016	70,1	45,4	24,6	16,8	-	4,1	0,4	24,00
14.09.2016	70,6	45,1	25,5	16,1	-	3,9	0,4	24,00
15.09.2016	70,3	46,0	24,2	17,1	-	4,0	0,4	24,00
16.09.2016	70,5	45,7	24,8	16,3	-	3,5	0,4	24,00
17.09.2016	69,9	46,3	23,6	16,3	-	3,0	0,4	24,00
18.09.2016	70,4	45,2	25,2	17,9	-	4,7	0,5	24,00
19.09.2016	69,1	45,9	23,2	18,4	-	3,7	0,4	24,00
20.09.2016	67,6	45,2	22,4	26,7	-	4,3	0,5	24,00
Среднее	69,2	45,2	23,9	19,8	0,0	3,9	0,5	24,00
Итого				613,5	0,0	119,5	15,0	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:01	76 146,8		1 539,2	3 900,51	26 692,10

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 7 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69269917

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	69,5	48,9	20,6	38,2	37,9	0,3	0,8	-
22.08.2016	69,1	49,9	19,2	40,0	39,7	0,3	0,8	-
23.08.2016	69,0	50,4	18,6	41,2	40,8	0,4	0,8	-
24.08.2016	69,4	50,1	19,2	38,1	38,0	0,1	0,7	-
25.08.2016	69,0	49,9	19,2	41,3	41,0	0,3	0,8	-
26.08.2016	67,5	50,5	17,1	48,9	48,6	0,3	0,8	-
27.08.2016	69,6	50,1	19,5	38,0	37,8	0,2	0,8	-
28.08.2016	69,1	51,1	18,0	45,4	45,0	0,4	0,8	-
29.08.2016	68,6	50,9	17,7	43,5	43,2	0,3	0,8	-
30.08.2016	68,6	51,7	16,9	45,2	44,9	0,3	0,8	-
31.08.2016	69,4	50,3	19,1	44,0	43,7	0,3	0,8	-
01.09.2016	68,9	50,1	18,8	46,9	46,5	0,4	0,9	-
02.09.2016	69,2	50,3	19,0	41,7	41,5	0,2	0,8	-
03.09.2016	69,6	46,6	23,0	34,2	33,9	0,3	0,8	-
04.09.2016	70,0	46,8	23,2	37,5	37,1	0,4	0,9	-
05.09.2016	71,3	46,2	25,1	32,1	32,0	0,1	0,8	-
06.09.2016	72,0	46,0	26,0	31,1	30,9	0,2	0,8	-
07.09.2016	70,2	43,3	26,9	35,3	33,4	1,9	1,0	-
08.09.2016	69,9	44,6	25,3	33,7	33,5	0,2	0,9	-
09.09.2016	70,2	44,4	25,8	36,7	36,4	0,3	1,0	-
10.09.2016	69,8	43,2	26,5	45,4	45,1	0,3	1,2	-
11.09.2016	70,0	42,2	27,8	52,6	52,1	0,5	1,5	-
12.09.2016	70,8	42,8	28,0	39,8	39,5	0,3	1,1	-
13.09.2016	70,9	44,3	26,6	33,8	33,6	0,2	0,9	-
14.09.2016	71,5	45,0	26,5	31,7	31,5	0,2	0,9	-
15.09.2016	71,1	46,0	25,1	30,4	30,3	0,1	0,8	-
16.09.2016	71,3	45,2	26,1	32,6	32,3	0,3	0,9	-
17.09.2016	70,8	45,0	25,8	34,9	34,6	0,3	0,9	-
18.09.2016	71,2	44,9	26,3	36,9	36,7	0,2	1,0	-
19.09.2016	69,9	46,2	23,7	36,2	35,8	0,4	0,9	-
20.09.2016	68,1	47,6	20,4	50,1	49,7	0,4	0,9	-
Среднее	69,9	47,2	22,6	39,3	38,9	0,3	0,9	-
Итого				1 217,4	1 207,0	10,4	27,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:52	58 989,8	58 412,9	1 487,1	25820

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 11 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 68- зав.№ 4422079
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	69,3	42,9	26,4	26,4	0,0	26,4	0,7	-
22.08.2016	68,6	43,0	25,9	25,1	0,0	25,1	0,7	-
23.08.2016	68,6	43,1	25,7	22,1	0,0	22,1	0,6	-
24.08.2016	69,0	43,1	25,9	23,1	0,0	23,1	0,6	-
25.08.2016	68,5	43,2	25,4	26,8	0,0	26,8	0,7	-
26.08.2016	67,7	43,2	24,6	24,3	0,0	24,3	0,6	-
27.08.2016	69,1	42,3	26,8	24,6	0,0	24,6	0,7	-
28.08.2016	68,7	42,1	26,7	27,0	0,0	27,0	0,8	-
29.08.2016	68,9	42,2	26,7	25,2	0,0	25,2	0,7	-
30.08.2016	68,8	42,3	26,5	25,1	0,0	25,1	0,7	-
31.08.2016	69,5	42,0	27,6	27,2	0,0	27,2	0,8	-
01.09.2016	68,9	42,2	26,7	27,6	0,0	27,6	0,8	-
02.09.2016	69,1	39,2	29,9	21,0	0,0	21,0	0,6	-
03.09.2016	69,7	36,0	33,7	19,0	0,0	19,0	0,7	-
04.09.2016	70,2	34,6	35,6	22,1	0,0	22,1	0,9	-
05.09.2016	71,5	37,1	34,4	17,4	0,0	17,4	0,6	-
06.09.2016	71,9	37,4	34,5	17,0	0,0	17,0	0,6	-
07.09.2016	70,8	36,3	34,5	28,0	0,0	28,0	1,0	-
08.09.2016	70,6	34,5	36,0	29,2	0,0	29,2	1,1	-
09.09.2016	70,2	35,1	35,2	21,3	0,0	21,3	0,8	-
10.09.2016	69,9	34,4	35,6	24,7	0,0	24,7	0,9	-
11.09.2016	69,9	33,8	36,0	22,6	0,0	22,6	0,9	-
12.09.2016	70,6	35,1	35,6	19,2	0,0	19,2	0,7	-
13.09.2016	70,8	35,8	35,1	18,4	0,0	18,4	0,7	-
14.09.2016	71,4	35,9	35,6	18,2	0,0	18,2	0,7	-
15.09.2016	71,0	35,0	36,1	19,5	0,0	19,5	0,8	-
16.09.2016	71,3	36,0	35,2	18,5	0,0	18,5	0,7	-
17.09.2016	70,7	34,9	35,8	20,1	0,0	20,1	0,8	-
18.09.2016	71,0	34,5	36,4	21,5	0,0	21,5	0,8	-
19.09.2016	69,4	34,7	34,8	18,3	0,0	18,3	0,7	-
20.09.2016	68,1	31,3	36,8	18,3	0,0	18,3	0,7	-
Среднее	69,8	38,2	31,7	22,5	0,0	22,5	0,7	-
Итого				698,8	0,0	698,8	23,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:12	209 196,2	124 014,9	5 253,2	47973

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 11А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754501

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	69,6	51,5	18,1	51,2	0,0	51,2	0,9	-
22.08.2016	69,2	51,6	17,5	51,7	0,0	51,7	0,9	-
23.08.2016	69,1	51,9	17,2	48,4	0,0	48,4	0,8	-
24.08.2016	69,4	51,6	17,7	49,5	0,0	49,5	0,9	-
25.08.2016	68,9	52,0	16,9	51,0	0,0	51,0	0,9	-
26.08.2016	68,2	52,4	15,7	58,4	0,0	58,4	0,9	-
27.08.2016	69,5	51,2	18,3	50,4	0,0	50,4	0,9	-
28.08.2016	69,1	51,4	17,7	54,6	0,0	54,6	1,0	-
29.08.2016	69,3	51,2	18,1	54,8	0,0	54,8	1,0	-
30.08.2016	69,2	51,3	17,9	50,6	0,0	50,6	0,9	-
31.08.2016	69,9	51,1	18,8	51,4	0,0	51,4	1,0	-
01.09.2016	69,2	51,4	17,9	52,9	0,0	52,9	1,0	-
02.09.2016	69,3	50,5	18,9	46,0	0,0	46,0	0,9	-
03.09.2016	70,3	50,5	19,8	47,0	0,0	47,0	0,9	-
04.09.2016	70,6	49,8	21,0	52,8	0,0	52,8	1,2	-
05.09.2016	72,1	50,3	21,8	39,5	0,0	39,5	0,9	-
06.09.2016	72,5	48,8	23,7	45,7	0,0	45,7	1,1	-
07.09.2016	71,5	46,0	25,4	52,4	0,0	52,4	1,4	-
08.09.2016	70,9	47,2	23,7	52,9	0,0	52,9	1,3	-
09.09.2016	70,9	50,4	20,5	44,3	0,0	44,3	0,9	-
10.09.2016	70,3	50,0	20,3	49,3	0,0	49,3	1,0	-
11.09.2016	70,5	50,3	20,1	50,6	0,0	50,6	1,1	-
12.09.2016	71,4	49,9	21,5	46,8	0,0	46,8	1,0	-
13.09.2016	71,4	49,4	22,0	44,3	0,0	44,3	1,0	-
14.09.2016	72,0	49,3	22,7	43,3	0,0	43,3	1,0	-
15.09.2016	71,6	49,3	22,2	44,7	0,0	44,7	1,0	-
16.09.2016	71,8	49,9	21,9	42,2	0,0	42,2	0,9	-
17.09.2016	71,3	49,9	21,5	48,5	0,0	48,5	1,1	-
18.09.2016	71,6	49,5	22,1	52,1	0,0	52,1	1,2	-
19.09.2016	70,2	49,0	21,3	54,5	0,0	54,5	1,2	-
20.09.2016	69,0	46,9	22,1	80,3	0,0	80,3	1,6	-
Среднее	70,3	50,2	20,1	50,4	0,0	50,4	1,0	-
Итого				1 562,1	0,0	1 562,1	32,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:08	258 374,2	0,0	5 304,9	47754

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754502

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

$E1$ -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	67,8	55,2	12,6	59,0	0,0	59,0	0,8	-
22.08.2016	67,3	55,2	12,0	60,5	0,0	60,5	0,7	-
23.08.2016	67,2	55,0	12,3	58,7	0,0	58,7	0,7	-
24.08.2016	67,6	55,3	12,3	60,7	0,0	60,7	0,8	-
25.08.2016	67,2	55,4	11,8	58,8	0,0	58,8	0,7	-
26.08.2016	66,0	55,8	10,3	60,7	0,0	60,7	0,7	-
27.08.2016	67,8	54,8	13,0	59,5	0,0	59,5	0,8	-
28.08.2016	67,3	55,7	11,6	74,7	0,0	74,7	0,8	-
29.08.2016	66,8	57,0	9,8	80,0	0,0	80,0	0,8	-
30.08.2016	66,9	56,7	10,2	75,0	0,0	75,0	0,8	-
31.08.2016	67,7	56,8	11,1	73,3	0,0	73,3	0,8	-
01.09.2016	67,3	57,0	10,3	79,1	0,0	79,1	0,8	-
02.09.2016	67,6	56,9	10,7	77,5	0,0	77,5	0,8	-
03.09.2016	68,0	56,4	11,6	70,5	0,0	70,5	0,8	-
04.09.2016	68,4	56,1	12,3	71,1	0,0	71,1	0,9	-
05.09.2016	69,2	54,6	14,6	58,5	0,0	58,5	0,8	-
06.09.2016	70,1	55,2	14,9	54,7	0,0	54,7	0,8	-
07.09.2016	68,8	56,0	12,8	66,8	0,0	66,8	0,9	-
08.09.2016	68,4	57,0	11,4	74,2	0,0	74,2	0,9	-
09.09.2016	68,7	56,6	12,0	71,6	0,0	71,6	0,8	-
10.09.2016	68,0	57,4	10,6	82,7	0,0	82,7	0,9	-
11.09.2016	68,3	57,6	10,6	89,7	0,0	89,7	0,9	-
12.09.2016	68,9	57,2	11,7	72,6	0,0	72,6	0,9	-
13.09.2016	69,3	57,3	12,0	74,9	0,0	74,9	0,9	-
14.09.2016	69,7	56,4	13,3	68,2	0,0	68,2	0,9	-
15.09.2016	69,5	57,2	12,3	75,2	0,0	75,2	0,9	-
16.09.2016	69,6	57,0	12,7	68,0	0,0	68,0	0,8	-
17.09.2016	69,3	57,3	12,0	77,2	0,0	77,2	0,9	-
18.09.2016	69,7	57,1	12,6	81,4	0,0	81,4	1,0	-
19.09.2016	68,6	56,8	12,0	89,2	0,0	89,2	1,1	-
20.09.2016	67,2	54,5	12,7	109,8	0,0	109,8	1,2	-
Среднее	68,2	56,3	11,9	72,7	0,0	72,7	0,9	
Итого				2 253,8	0,0	2 253,8	26,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
26.09.2016 02:31	300 451,3	0,0	4 559,3	44035

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Северная, дом 9

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-З) зав.№ КQ202

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	68,7	50,2	18,6	21,0	-	3,2	0,4	24,00
22.08.2016	68,2	49,9	18,4	20,3	-	3,0	0,4	24,00
23.08.2016	68,1	47,7	20,4	17,7	-	3,8	0,4	24,00
24.08.2016	68,3	48,0	20,2	16,6	-	3,2	0,3	24,00
25.08.2016	68,0	48,0	20,1	17,4	-	3,5	0,3	24,00
26.08.2016	66,8	49,0	17,8	20,0	-	3,5	0,3	24,00
27.08.2016	68,6	46,5	22,1	17,4	-	4,2	0,4	24,00
28.08.2016	68,3	49,9	18,5	22,8	-	3,6	0,4	24,00
29.08.2016	68,1	51,5	16,5	25,4	-	3,4	0,4	24,00
30.08.2016	68,1	52,0	16,1	25,5	-	3,0	0,4	24,00
31.08.2016	68,9	51,7	17,1	24,1	-	3,0	0,4	24,00
01.09.2016	67,7	53,1	14,6	24,8	-	4,2	0,3	24,00
02.09.2016	68,1	53,6	14,4	23,8	-	5,6	0,4	24,00
03.09.2016	68,6	54,8	13,8	23,4	-	4,8	0,3	24,00
04.09.2016	69,2	54,1	15,1	28,3	-	7,6	0,5	24,00
05.09.2016	70,0	54,2	15,8	20,6	-	5,3	0,3	24,00
06.09.2016	71,0	51,7	19,4	20,3	-	5,3	0,4	24,00
07.09.2016	69,3	52,2	17,1	25,7	-	6,5	0,4	24,00
08.09.2016	69,0	52,7	16,3	25,1	-	5,7	0,4	24,00
09.09.2016	69,1	52,3	16,8	24,4	-	5,7	0,4	24,00
10.09.2016	69,3	50,4	18,9	38,4	-	7,5	0,7	24,00
11.09.2016	68,9	51,2	17,6	32,5	-	8,3	0,6	24,00
12.09.2016	70,3	50,7	19,5	30,7	-	5,8	0,6	24,00
13.09.2016	69,7	54,4	15,3	21,8	-	5,2	0,3	24,00
14.09.2016	70,4	54,2	16,3	22,3	-	5,9	0,4	24,00
15.09.2016	69,9	49,9	20,0	18,7	-	4,9	0,4	24,00
16.09.2016	70,5	46,8	23,7	18,0	-	4,8	0,4	24,00
17.09.2016	70,0	46,6	23,4	18,4	-	4,8	0,5	24,00
18.09.2016	70,3	45,9	24,5	17,8	-	5,0	0,4	24,00
19.09.2016	69,1	46,0	23,2	19,8	-	5,1	0,5	24,00
20.09.2016	67,7	46,8	20,9	26,1	-	4,8	0,5	24,00
Среднее	69,0	50,5	18,5	22,9	0,0	4,8	0,4	24,00
Итого				711,2	0,0	150,0	12,9	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:04	871,8		16,2	181,87	969,06

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 3А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 4735836
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,5	47,5	23,1	32,3	32,3	0,0	0,8	-
22.08.2016	70,0	47,8	22,2	31,0	31,0	0,0	0,7	-
23.08.2016	70,1	47,8	22,3	31,4	31,3	0,1	0,7	-
24.08.2016	70,2	47,8	22,5	30,3	30,3	0,0	0,7	-
25.08.2016	69,6	47,7	21,9	32,6	32,4	0,2	0,7	-
26.08.2016	69,2	47,8	21,4	33,2	33,1	0,1	0,7	-
27.08.2016	70,4	47,4	23,0	31,9	31,9	0,0	0,8	-
28.08.2016	70,0	47,4	22,6	36,4	36,3	0,1	0,9	-
29.08.2016	70,3	47,2	23,1	33,3	33,2	0,1	0,8	-
30.08.2016	70,2	47,3	23,0	32,6	32,6	0,0	0,8	-
31.08.2016	70,8	47,3	23,5	33,0	33,1	-0,1	0,8	-
01.09.2016	70,1	47,5	22,6	33,6	33,5	0,1	0,8	-
02.09.2016	70,9	47,3	23,6	30,8	30,8	0,0	0,8	-
03.09.2016	71,4	46,9	24,6	31,0	31,0	0,0	0,8	-
04.09.2016	71,9	46,5	25,4	35,1	35,2	-0,1	0,9	-
05.09.2016	73,5	46,4	27,1	30,1	30,2	-0,1	0,9	-
06.09.2016	73,7	46,6	27,0	29,2	29,3	-0,1	0,8	-
07.09.2016	72,4	44,0	28,4	43,1	43,5	-0,4	1,3	-
08.09.2016	72,0	43,2	28,8	44,2	44,6	-0,4	1,3	-
09.09.2016	71,7	47,7	24,0	27,8	27,6	0,0	0,7	-
10.09.2016	70,2	49,4	20,8	22,9	22,8	0,1	0,6	-
11.09.2016	70,2	46,4	23,8	25,4	25,8	-0,4	0,8	-
12.09.2016	71,2	46,3	24,9	25,7	25,8	-0,1	0,7	-
13.09.2016	72,7	45,8	26,9	29,1	29,3	-0,2	0,8	-
14.09.2016	73,3	45,4	27,8	29,4	29,7	-0,3	0,9	-
15.09.2016	72,8	46,3	26,5	28,0	28,3	-0,3	0,8	-
16.09.2016	73,0	45,8	27,1	28,4	28,5	-0,1	0,8	-
17.09.2016	72,5	45,5	27,0	30,4	30,6	-0,2	0,9	-
18.09.2016	72,7	45,3	27,4	32,1	32,4	-0,3	0,9	-
19.09.2016	71,2	46,0	25,2	31,0	31,0	0,0	0,8	-
20.09.2016	69,5	46,2	23,3	35,2	35,7	-0,5	0,8	-
Среднее	71,2	46,7	24,5	31,6	31,7	-0,1	0,8	-
Итого				980,1	982,9	-2,8	25,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:13	200 368,5	201 421,4	6 264,6	54043

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 5

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер К-З) зав.№ KQ205

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	69,8	53,2	16,6	37,9	-	6,9	0,6	24,00
22.08.2016	69,4	53,5	15,9	39,9	-	7,1	0,7	24,00
23.08.2016	69,4	53,8	15,6	38,0	-	6,3	0,6	24,00
24.08.2016	69,6	53,4	16,2	37,5	-	6,3	0,6	24,00
25.08.2016	69,3	53,3	15,9	39,7	-	6,7	0,6	24,00
26.08.2016	68,1	53,7	14,5	41,5	-	6,2	0,6	24,00
27.08.2016	69,7	53,6	16,1	37,8	-	6,4	0,6	24,00
28.08.2016	69,3	53,6	15,7	40,6	-	7,0	0,7	24,00
29.08.2016	69,5	53,8	15,7	39,2	-	6,2	0,6	24,07
30.08.2016	69,5	54,0	15,5	42,0	-	7,0	0,7	24,00
31.08.2016	70,2	54,5	15,7	41,2	-	6,6	0,7	24,00
01.09.2016	69,5	54,5	15,0	45,8	-	7,9	0,7	24,00
02.09.2016	70,1	54,1	16,0	43,9	-	8,2	0,7	24,00
03.09.2016	70,7	53,8	17,0	43,7	-	8,7	0,8	24,00
04.09.2016	71,0	53,5	17,6	39,6	-	8,0	0,7	24,00
05.09.2016	72,5	53,2	19,4	38,4	-	8,8	0,8	24,00
06.09.2016	72,9	52,3	20,6	35,9	-	8,3	0,7	24,00
07.09.2016	71,5	51,4	20,2	48,4	-	8,1	1,1	24,00
08.09.2016	71,1	48,9	22,2	48,1	-	7,9	1,1	24,00
09.09.2016	70,7	52,4	18,3	33,8	-	6,9	0,6	24,00
10.09.2016	70,4	52,6	17,8	38,0	-	7,8	0,7	24,00
11.09.2016	70,6	51,7	18,9	38,5	-	8,7	0,8	24,00
12.09.2016	71,4	51,8	19,6	33,3	-	7,0	0,7	24,00
13.09.2016	71,7	51,9	19,8	35,2	-	7,8	0,7	24,00
14.09.2016	72,3	51,5	20,8	33,9	-	7,6	0,7	24,00
15.09.2016	71,8	52,0	19,8	35,7	-	2,0	0,7	24,00
16.09.2016	72,0	51,4	20,6	32,5	-	4,2	0,7	24,00
17.09.2016	71,5	51,5	20,0	35,6	-	7,7	0,7	24,00
18.09.2016	71,7	50,9	20,8	34,4	-	7,7	0,7	24,00
19.09.2016	70,3	51,4	18,8	35,4	-	7,0	0,7	24,00
20.09.2016	68,8	51,2	17,6	59,1	-	7,9	1,1	24,00
Среднее	70,5	52,7	17,9	39,5	0,0	7,1	0,7	24,00
Итого				1 224,3	0,0	221,3	22,4	744,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:27	96 040,9		2 467,6	8 521,54	27 897,10

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 9

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) зав.№ KQ207

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

 Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	68,8	42,8	26,0	21,0	-	5,8	0,6	24,00
22.08.2016	68,4	44,3	24,1	20,3	-	4,8	0,5	24,00
23.08.2016	68,3	44,5	23,8	19,4	-	4,1	0,5	24,00
24.08.2016	68,6	43,4	25,1	20,2	-	5,3	0,5	24,00
25.08.2016	68,2	44,3	23,9	20,9	-	4,5	0,5	24,00
26.08.2016	67,3	43,5	23,8	21,6	-	5,6	0,5	24,00
27.08.2016	68,7	41,5	27,2	22,2	-	6,8	0,6	24,00
28.08.2016	68,4	42,0	26,4	23,2	-	6,9	0,6	24,00
29.08.2016	68,5	42,9	25,7	22,4	-	6,2	0,6	24,00
30.08.2016	68,5	42,8	25,7	22,4	-	6,0	0,6	24,00
31.08.2016	69,3	41,3	27,9	23,0	-	7,2	0,7	24,00
01.09.2016	68,6	42,8	25,8	24,2	-	7,2	0,7	24,00
02.09.2016	69,0	43,1	26,0	21,8	-	5,7	0,6	24,00
03.09.2016	69,6	41,7	27,9	21,4	-	6,2	0,6	24,00
04.09.2016	70,0	40,8	29,2	22,5	-	7,8	0,7	24,00
05.09.2016	71,2	41,1	30,1	19,5	-	6,5	0,6	24,00
06.09.2016	71,8	41,9	29,9	18,8	-	5,6	0,6	24,00
07.09.2016	70,4	41,5	28,9	20,4	-	6,2	0,6	24,00
08.09.2016	70,0	41,6	28,4	21,6	-	6,5	0,7	24,00
09.09.2016	69,7	39,9	29,8	18,1	-	5,5	0,6	24,00
10.09.2016	69,3	38,4	30,9	19,1	-	6,2	0,6	24,00
11.09.2016	69,6	37,2	32,4	20,8	-	8,1	0,7	24,00
12.09.2016	70,2	38,5	31,7	18,3	-	6,1	0,6	24,00
13.09.2016	70,6	38,0	32,7	20,4	-	7,9	0,7	24,00
14.09.2016	71,1	39,0	32,2	19,4	-	7,4	0,7	24,00
15.09.2016	70,7	38,9	31,8	19,3	-	7,0	0,7	24,00
16.09.2016	70,9	39,3	31,6	19,3	-	6,8	0,7	24,00
17.09.2016	70,4	39,2	31,2	20,4	-	7,4	0,7	24,00
18.09.2016	70,7	38,1	32,6	21,4	-	8,7	0,8	24,00
19.09.2016	69,2	40,6	28,6	20,8	-	6,8	0,6	24,00
20.09.2016	67,9	42,5	25,4	26,2	-	5,8	0,6	24,00
Среднее	69,5	41,2	28,3	21,0	0,0	6,4	0,6	24,00
Итого				650,0	0,0	198,6	19,2	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
21.09.2016 02:19	87 287,2		2 301,0	7 891,80	27 980,05

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе
отопления и ГВС

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 8

Узел учета: Ввод (ГВС)

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) зав.№ LF057

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Q_t -потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.08.2016	69,1	55,3	13,8	72,6	-	9,7	1,0	24,00
22.08.2016	68,6	55,5	13,2	71,0	-	7,7	0,9	24,00
23.08.2016	68,5	56,1	12,4	71,5	-	7,2	0,9	24,00
24.08.2016	68,9	55,6	13,2	71,1	-	8,4	1,0	24,00
25.08.2016	68,5	56,0	12,5	70,5	-	7,0	0,9	24,00
26.08.2016	67,1	55,7	11,4	91,4	-	7,3	0,9	24,00
27.08.2016	69,1	56,2	12,9	66,3	-	6,5	0,9	24,00
28.08.2016	68,7	56,2	12,5	76,6	-	8,1	1,0	24,00
29.08.2016	68,2	57,4	10,8	82,0	-	6,8	0,9	24,00
30.08.2016	68,2	57,7	10,5	90,2	-	7,7	1,0	24,00
31.08.2016	69,1	57,0	12,1	86,3	-	9,3	1,1	24,00
01.09.2016	68,3	56,2	12,1	85,4	-	9,3	1,0	24,00
02.09.2016	68,8	54,3	14,5	65,9	-	7,9	1,0	24,00
03.09.2016	69,4	54,4	15,0	64,1	-	8,4	1,0	24,00
04.09.2016	69,7	53,9	15,8	66,0	-	10,1	1,1	24,00
05.09.2016	70,8	54,3	16,5	57,8	-	8,3	1,0	24,00
06.09.2016	71,9	52,5	19,4	64,0	-	8,5	1,3	24,00
07.09.2016	70,4	47,8	22,5	85,3	-	7,7	2,0	24,00
08.09.2016	69,9	48,3	21,6	85,7	-	7,3	1,9	24,00
09.09.2016	70,0	49,6	20,4	75,2	-	6,9	1,6	24,00
10.09.2016	69,2	53,9	15,3	82,5	-	8,5	1,0	24,00
11.09.2016	69,5	53,6	15,8	85,6	-	10,2	1,1	24,00
12.09.2016	70,2	54,1	16,1	61,3	-	8,9	1,0	24,00
13.09.2016	70,6	54,1	16,6	56,9	-	7,9	1,0	24,00
14.09.2016	71,2	54,5	16,7	56,5	-	7,9	1,0	24,00
15.09.2016	70,8	54,7	16,1	58,8	-	7,9	1,0	24,00
16.09.2016	71,1	54,9	16,1	58,9	-	7,9	1,0	24,00
17.09.2016	70,5	54,0	16,5	61,1	-	8,7	1,0	24,00
18.09.2016	70,9	54,0	16,9	59,7	-	9,6	1,0	24,00
19.09.2016	69,6	51,7	17,9	75,2	-	8,1	1,6	24,00
20.09.2016	67,7	48,3	19,3	110,3	-	8,6	2,1	24,00
Среднее	69,5	54,1	15,4	71,8	0,0	8,2	1,1	24,00
Итого				2 225,4	0,0	254,3	34,9	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
26.09.2016 02:26	2 800,1		43,2	328,50	972,40

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Градостроителей 16

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 8767012

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодажущ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflon

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflon

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тп, час	НС	Учет (ТБ-1)						Контроль (ТБ-2)								Q _г , Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, W/cm2	P2, W/cm2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, °C	T4, °C	
21.08.16	24	*	14,1	0,0	14,1	68,9	47,4	21,5									0,31
22.08.16	24	*	15,6	0,0	15,6	68,8	47,1	21,7									0,34
23.08.16	24	*	14,5	0,0	14,5	68,7	47,5	21,2									0,30
24.08.16	24	*	13,9	0,0	13,9	68,8	47,6	21,2									0,30
25.08.16	24	*	15,9	0,0	15,9	67,8	47,1	20,7									0,34
26.08.16	24	*	18,3	0,0	18,3	68,6	48,9	19,6									0,37
27.08.16	24	*	19,7	0,0	19,7	69,5	49,9	19,6									0,40
28.08.16	24	*	21,9	0,0	21,9	69,0	49,1	19,9									0,46
29.08.16	24	*	19,6	0,0	19,6	69,4	50,0	19,4									0,40
30.08.16	24	*	21,6	0,0	21,6	69,5	50,6	18,9									0,42
31.08.16	24	*	24,2	0,0	24,2	70,2	52,1	18,0									0,44
01.09.16	24	*	23,9	0,0	23,9	69,6	52,0	17,6									0,43
02.09.16	24	*	24,3	0,0	24,3	70,4	52,9	17,5									0,45
03.09.16	24	*	24,9	0,0	24,9	70,8	52,5	18,3									0,46
04.09.16	24	*	26,6	0,0	26,6	71,3	53,2	18,1									0,49
05.09.16	24	*	25,1	0,0	25,1	73,2	56,1	17,2									0,44
06.09.16	24	*	18,5	0,0	18,5	72,4	51,2	21,2									0,40
07.09.16	24	*	15,5	0,0	15,5	70,8	46,5	24,3									0,39
08.09.16	24	*	16,0	0,0	16,0	70,3	46,5	23,8									0,39
09.09.16	24	*	18,2	0,0	18,2	71,0	45,4	25,6									0,49
10.09.16	24	*	23,3	0,0	23,3	70,5	44,0	26,6									0,62
11.09.16	24	*	25,7	0,0	25,7	70,5	43,5	27,1									0,71
12.09.16	24	*	17,6	0,0	17,6	71,7	45,6	26,1									0,47
13.09.16	24	*	15,9	0,0	15,9	71,4	47,1	24,3									0,41
14.09.16	24	*	14,7	0,0	14,7	71,8	47,9	24,0									0,38
15.09.16	24	*	16,3	0,0	16,3	71,6	46,9	24,8									0,43
16.09.16	24	*	15,5	0,0	15,5	71,7	47,1	24,6									0,40
17.09.16	24	*	17,2	0,0	17,2	71,3	47,0	24,2									0,43
18.09.16	24	*	18,7	0,0	18,7	71,3	47,5	23,8									0,46
19.09.16	24	*	17,3	0,0	17,3	70,1	47,2	22,9									0,42
20.09.16	24	*	20,9	0,0	20,9	68,2	48,2	20,0									0,38
Среднее	24		19,2	0,0	19,2	70,3	48,6	21,7									0,4
Итого	744		595,4	0,0	595,4												13,1

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тп, ч
22.09.2016 8:02:00	95591,7	93124,4				2840,75	54455

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Градостроителей 16

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубный; 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6788158

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тха, гр С= 5

Подающ. тр. (M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hx)-m2(h2-hx)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3						
21.08.16	18,7	16,1	2,6	19,0	16,3	2,7					24	"
22.08.16	19,2	16,1	3,1	19,5	16,2	3,3					24	"
23.08.16	19,2	16,4	2,8	19,4	16,6	2,8					24	"
24.08.16	19,1	16,9	2,2	19,4	17,1	2,3					24	"
25.08.16	21,6	18,8	2,8	21,9	18,9	3,0					24	"
26.08.16	25,4	22,0	3,4	25,7	22,3	3,4					24	"
27.08.16	25,5	22,2	3,3	25,9	22,4	3,5					24	"
28.08.16	26,7	22,0	4,7	27,1	22,2	4,9					24	"
29.08.16	25,5	22,2	3,3	26,9	22,5	3,4					24	"
30.08.16	25,5	22,1	3,4	26,9	22,3	3,6					24	"
31.08.16	25,5	21,9	3,6	26,9	22,2	3,7					24	"
01.09.16	25,7	22,1	3,6	26,1	22,3	3,8					24	"
02.09.16	25,2	22,3	2,9	26,6	22,5	3,1					24	"
03.09.16	25,8	21,8	3,8	26,0	22,1	3,9					24	"
04.09.16	26,3	21,8	4,5	26,8	22,1	4,7					24	"
05.09.16	25,0	22,1	2,9	25,4	22,3	3,1					24	"
06.09.16	24,7	21,9	2,8	25,1	22,2	2,9					24	"
07.09.16	25,3	21,8	3,5	26,6	22,0	3,6					24	"
08.09.16	25,2	21,9	3,3	26,6	22,1	3,6					24	"
09.09.16	25,3	21,8	3,5	26,6	22,0	3,6					24	"
10.09.16	25,7	21,9	3,8	26,1	22,1	4,0					24	"
11.09.16	26,7	21,6	5,1	27,0	21,8	5,2					24	"
12.09.16	25,1	21,8	3,3	26,6	22,0	3,6					24	"
13.09.16	25,7	21,8	3,9	26,0	22,0	4,0					24	"
14.09.16	25,2	22,0	3,2	26,8	22,2	3,4					24	"
15.09.16	25,5	21,6	3,9	26,8	21,8	4,0					24	"
16.09.16	25,3	21,8	3,5	26,7	22,0	3,7					24	"
17.09.16	25,8	21,8	4,0	26,1	22,0	4,1					24	"
18.09.16	26,7	21,5	5,2	27,1	21,7	5,4					24	"
19.09.16	25,5	21,9	3,6	26,8	22,2	3,6					24	"
20.09.16	24,9	22,1	2,8	25,3	22,3	3,0					24	"
Итого	752,3	654,0	108,3	773,4	660,7	112,7	58,6	49,5	5,0	9,1	0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тн, ч
20.09.2016	54734,1	45302,1	55581,4	45544,2	48536

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Градостроителей 16/1

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031404

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Подводящ. тр. (M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							
Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,	
	час		т	т	т	С	С	С	к/см2	к/см2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал	
21.08.16	24		23,1	22,8	0,3	69,0	51,2	17,8									0,40	
22.08.16	24		22,0	21,7	0,3	68,7	50,9	17,8									0,38	
23.08.16	24		22,1	21,8	0,3	68,7	50,8	18,1									0,38	
24.08.16	24		21,3	21,0	0,3	68,8	50,8	18,2									0,39	
25.08.16	24		19,4	19,2	0,2	67,5	48,7	18,7									0,36	
26.08.16	24		17,1	17,0	0,1	68,2	47,9	20,3									0,37	
27.08.16	24		17,1	16,8	0,3	68,9	47,7	21,2									0,40	
28.08.16	24		18,3	18,1	0,2	68,4	47,0	21,4									0,42	
29.08.16	24		16,1	15,9	0,2	68,7	47,1	21,6									0,37	
30.08.16	24		16,7	16,7	0,0	68,7	46,8	21,9									0,39	
31.08.16	24		16,4	16,1	0,3	69,2	46,8	22,4									0,39	
01.09.16	24		16,8	16,7	0,1	68,7	46,5	22,1									0,39	
02.09.16	24		16,5	16,3	0,2	69,5	47,1	22,4									0,40	
03.09.16	24		17,9	17,7	0,2	69,9	46,6	23,3									0,45	
04.09.16	24		17,9	17,6	0,3	70,4	45,9	24,4									0,47	
05.09.16	24		14,9	14,8	0,1	72,0	47,0	25,0									0,40	
06.09.16	24		17,9	17,7	0,2	71,9	45,3	26,6									0,51	
07.09.16	24		21,0	20,8	0,2	71,0	43,5	27,5									0,59	
08.09.16	24		21,4	21,0	0,4	70,5	43,5	26,9									0,59	
09.09.16	24		22,4	22,2	0,2	71,0	43,1	27,9									0,64	
10.09.16	24		22,2	21,8	0,4	70,1	43,5	26,6									0,59	
11.09.16	24		23,7	23,4	0,3	70,2	43,3	26,9									0,64	
12.09.16	24		17,4	17,2	0,2	71,3	45,9	25,4									0,47	
13.09.16	24		15,1	15,0	0,1	71,0	47,2	23,8									0,37	
14.09.16	24		15,1	14,7	0,4	71,5	47,5	24,0									0,40	
15.09.16	24		15,7	15,6	0,1	71,3	46,8	24,4									0,41	
16.09.16	24		15,1	15,0	0,1	71,4	46,9	24,5									0,39	
17.09.16	24		16,2	15,9	0,3	70,9	47,3	23,6									0,40	
18.09.16	24		18,6	18,4	0,2	70,9	46,8	24,1									0,50	
19.09.16	24		22,8	22,6	0,2	70,1	43,5	26,6									0,63	
20.09.16	24		30,3	29,4	0,9	68,6	43,0	25,6									0,71	
Среднее	24		19,0	18,7	0,2	69,9	46,6	23,3									0,5	
Итого	744		598,5	580,9	7,8												14,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
22.09.2016 7:32:00	82780,5	82916,3				2263,05	46869

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КондессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Градостроителей 18/1

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6788154

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тжд, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб			Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV		
	т	т	т	м3	м3	м3		
21.08.16	23,9	20,5	3,4	24,2	20,7	3,5	24	*
22.08.16	23,7	20,7	3,0	24,1	20,9	3,2	24	*
23.08.16	23,9	20,8	3,1	24,2	21,0	3,2	24	*
24.08.16	24,0	20,8	3,2	24,3	21,0	3,3	24	*
25.08.16	23,2	20,4	2,8	23,6	20,6	3,0	24	*
26.08.16	26,3	23,0	3,3	26,6	23,3	3,3	24	*
27.08.16	26,3	23,1	3,2	26,7	23,3	3,4	24	*
28.08.16	26,4	22,8	3,6	26,8	23,0	3,8	24	*
29.08.16	26,0	23,1	2,9	26,3	23,4	2,9	24	*
30.08.16	25,9	23,0	2,9	26,3	23,2	3,1	24	*
31.08.16	26,0	23,0	3,0	26,3	23,2	3,1	24	*
01.09.16	25,7	23,0	2,7	26,1	23,3	2,8	24	*
02.09.16	25,9	22,9	3,0	26,3	23,1	3,2	24	*
03.09.16	26,3	22,7	3,6	26,6	22,9	3,7	24	*
04.09.16	26,6	22,4	4,2	27,0	22,6	4,4	24	*
05.09.16	25,9	22,6	3,3	26,3	22,9	3,4	24	*
06.09.16	25,6	22,9	2,7	25,9	23,1	2,8	24	*
07.09.16	25,7	22,8	2,9	26,1	23,1	3,0	24	*
08.09.16	25,5	22,9	2,6	25,9	23,1	2,8	24	*
09.09.16	26,0	22,7	3,3	26,3	22,9	3,4	24	*
10.09.16	25,7	23,2	2,5	26,1	23,5	2,6	24	*
11.09.16	26,3	22,8	3,5	26,7	23,0	3,7	24	*
12.09.16	26,0	22,8	3,2	26,3	23,1	3,2	24	*
13.09.16	25,6	23,2	2,4	26,0	23,4	2,6	24	*
14.09.16	25,8	23,0	2,8	26,1	23,2	2,9	24	*
15.09.16	25,8	22,9	2,9	26,2	23,2	3,0	24	*
16.09.16	25,6	23,1	2,5	26,0	23,3	2,7	24	*
17.09.16	25,9	23,0	2,9	26,2	23,2	3,0	24	*
18.09.16	26,7	22,2	4,5	27,1	22,5	4,6	24	*
19.09.16	25,9	22,9	3,0	26,3	23,1	3,2	24	*
20.09.16	26,4	22,5	3,9	26,7	22,7	4,0	24	*
Итого	794,5	697,7	96,8	805,6	704,8	100,8	0	0

Текущие показания теплосчетчика (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тн, ч
20.09.2016	58683,9	48395,9	60689,0	48718,3	49532

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концессии"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Градостроителей 19(2)

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69588582

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Подающ. тр. (M1):

расходомер: Ultrafloх Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер: Ultrafloх Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

Q=m1(h1-h2)

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								
Дата	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 м/см2	P2 м/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	Q, Гкал
21.08.16	24		11,2	11,2	0,0	68,1	54,8	13,3									0,15
22.08.16	24		11,3	11,3	0,0	67,7	54,8	12,9									0,15
23.08.16	24		11,2	11,2	0,0	67,8	54,9	12,9									0,14
24.08.16	24		10,3	10,3	0,0	67,8	54,6	13,3									0,14
25.08.16	24		9,8	9,8	0,0	67,3	54,8	12,5									0,12
26.08.16	24		9,9	9,9	0,0	66,8	54,9	11,9									0,12
27.08.16	24		10,5	10,5	0,0	67,9	55,0	12,9									0,14
28.08.16	24		12,8	12,8	0,0	67,7	54,3	13,4									0,18
29.08.16	24		11,7	11,7	0,0	67,9	54,5	13,4									0,16
30.08.16	24		11,9	11,9	0,0	67,9	54,6	13,3									0,16
31.08.16	24		13,1	13,1	0,0	68,4	54,8	13,6									0,18
01.09.16	24		13,6	13,6	0,0	67,9	54,9	13,0									0,18
02.09.16	24		12,1	12,1	0,0	68,4	54,8	13,6									0,17
03.09.16	24		12,0	12,0	0,0	69,0	55,2	13,8									0,17
04.09.16	24		11,8	11,8	0,0	69,2	55,0	14,2									0,16
05.09.16	24		10,7	10,7	0,0	70,7	54,8	15,9									0,17
06.09.16	24		11,1	11,1	0,0	70,8	54,9	15,9									0,18
07.09.16	24		11,4	11,4	0,0	69,7	55,2	14,5									0,17
08.09.16	24		12,2	12,1	0,0	69,2	55,1	14,1									0,17
09.09.16	24		11,2	11,2	0,0	69,4	54,5	14,9									0,17
10.09.16	24		11,2	11,1	0,0	68,7	54,6	14,1									0,15
11.09.16	24		15,3	15,3	0,0	69,1	53,8	15,5									0,26
12.09.16	24		11,3	11,3	0,0	70,0	54,2	15,7									0,18
13.09.16	24		11,4	11,5	0,0	70,0	54,3	15,6									0,18
14.09.16	24		19,3	19,3	0,0	71,3	51,4	19,9									0,42
15.09.16	24		32,9	32,8	0,1	72,4	50,1	22,3									0,73
16.09.16	24		31,6	31,5	0,1	72,6	51,6	21,0									0,66
17.09.16	24		33,2	33,1	0,1	72,1	53,1	18,9									0,62
18.09.16	24		31,8	31,6	0,1	72,2	53,3	18,9									0,59
19.09.16	24		31,7	31,6	0,1	70,8	52,2	18,6									0,58
20.09.16	24		34,8	34,7	0,1	69,2	52,2	17,0									0,56
Среднее	24		15,9	15,9	0,0	69,3	54,1	15,2									0,3
Итого	744		493,8	493,1	0,8												8,1

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тп, ч
22.09.2016 9:55:08	14320,52	14277,84				279,67	16704

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплотреблении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Градостроителей 19(4)

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69430284

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

			Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)									
Дата	Тп	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q _г	
	час		т	т	т	С	С	С	кСм2	кСм2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал	
21.08.16	24		35,0	35,2	-0,2	70,0	50,8	19,2									0,68	
22.08.16	24		36,2	36,3	-0,1	69,7	51,7	17,9									0,65	
23.08.16	24		35,2	35,4	-0,2	69,6	51,7	17,9									0,65	
24.08.16	24		34,6	34,7	-0,1	69,8	51,5	18,3									0,64	
25.08.16	24		34,5	34,7	-0,2	69,1	51,1	18,0									0,63	
26.08.16	24		34,6	34,7	-0,1	68,9	51,0	17,9									0,64	
27.08.16	24		35,0	35,1	-0,1	69,9	51,1	18,8									0,66	
28.08.16	24		36,4	36,5	-0,1	69,5	51,0	18,5									0,72	
29.08.16	24		35,1	35,3	-0,2	69,8	50,7	19,1									0,68	
30.08.16	24		36,3	36,5	-0,2	69,8	51,2	18,6									0,71	
31.08.16	24		40,2	40,4	-0,2	70,4	52,4	18,0									0,73	
01.09.16	24		40,6	40,9	-0,3	69,8	52,5	17,3									0,70	
02.09.16	24		40,0	40,1	-0,1	70,6	52,9	17,6									0,71	
03.09.16	24		41,6	41,9	-0,3	71,1	53,6	17,6									0,72	
04.09.16	24		42,5	42,7	-0,2	71,5	52,7	18,8									0,81	
05.09.16	24		35,6	35,9	-0,3	73,2	53,8	19,4									0,69	
06.09.16	24		36,6	36,6	0,0	73,1	53,6	19,6									0,71	
07.09.16	24		38,1	38,4	-0,3	71,8	53,2	18,6									0,71	
08.09.16	24		39,3	39,4	-0,1	71,3	53,2	18,0									0,70	
09.09.16	24		40,6	40,8	-0,2	71,7	53,5	18,1									0,75	
10.09.16	24		42,8	42,9	-0,1	71,0	52,6	18,4									0,78	
11.09.16	24		48,1	48,4	-0,3	71,1	49,8	21,3									1,02	
12.09.16	24		41,6	41,8	-0,2	72,4	51,1	21,3									0,88	
13.09.16	24		39,4	39,6	-0,2	72,4	51,5	20,9									0,83	
14.09.16	24		38,4	38,6	-0,2	73,0	50,8	22,2									0,85	
15.09.16	24		37,2	37,4	-0,2	72,6	52,7	19,9									0,73	
16.09.16	24		37,6	37,9	-0,1	72,7	53,0	19,7									0,75	
17.09.16	24		40,4	40,7	-0,3	72,1	52,6	19,6									0,77	
18.09.16	24		40,6	40,9	-0,1	72,3	52,6	19,7									0,80	
19.09.16	24		40,0	40,2	-0,2	70,9	52,5	18,4									0,74	
20.09.16	24		44,7	45,0	-0,3	69,2	53,0	16,2									0,67	
Среднее	24		38,8	39,0	-0,2	71,0	52,1	18,9									0,7	
Итого	744		1203,2	1208,9	-5,7												22,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
22.09.2016 9:43:37	55443,8	55820,3				1232,67	21866

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Градостроителей 19

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6736912

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тха, гр.С= 5

Подаящ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб						Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV					
	т	т	т	м3	м3	м3					
21.08.16	18,7	15,0	3,7	18,0	15,2	3,8				24	*
22.08.16	18,4	15,3	3,1	18,6	15,4	3,2				24	*
23.08.16	18,3	14,9	3,4	18,6	15,1	3,5				24	*
24.08.16	18,0	14,7	3,3	18,2	14,8	3,4				24	*
25.08.16	18,1	14,7	3,4	18,4	14,8	3,6				24	*
26.08.16	18,2	14,9	3,3	18,4	15,1	3,3				24	*
27.08.16	18,3	14,8	3,5	18,6	14,9	3,7				24	*
28.08.16	18,8	14,8	4,0	19,0	14,9	4,1				24	*
29.08.16	18,2	14,8	3,4	18,5	15,0	3,5				24	*
30.08.16	18,4	14,7	3,7	18,6	14,8	3,8				24	*
31.08.16	18,2	14,8	3,4	18,5	14,9	3,6				24	*
01.09.16	18,3	14,8	3,5	18,6	14,9	3,7				24	*
02.09.16	18,2	14,7	3,5	18,4	14,9	3,5				24	*
03.09.16	18,3	14,8	3,7	18,6	14,7	3,9				24	*
04.09.16	19,5	14,4	5,1	19,8	14,5	5,3				24	*
05.09.16	18,1	14,8	3,3	18,3	15,0	3,3				24	*
06.09.16	18,3	14,8	3,5	18,6	14,9	3,7				24	*
07.09.16	18,3	14,8	3,5	18,5	14,9	3,6				24	*
08.09.16	18,1	14,7	3,4	18,4	14,9	3,5				24	*
09.09.16	18,3	14,7	3,6	18,6	14,8	3,8				24	*
10.09.16	18,0	14,9	3,1	18,2	15,0	3,2				24	*
11.09.16	19,3	14,4	4,9	19,8	14,5	5,1				24	*
12.09.16	18,4	14,8	3,6	18,6	15,0	3,6				24	*
13.09.16	17,8	15,1	2,7	18,1	15,2	2,9				24	*
14.09.16	18,0	14,9	3,1	18,2	15,0	3,2				24	*
15.09.16	17,7	14,8	2,9	18,0	15,0	3,0				24	*
16.09.16	17,8	14,8	3,0	18,1	14,9	3,2				24	*
17.09.16	18,7	14,7	4,0	18,9	14,8	4,1				24	*
18.09.16	18,8	14,5	4,3	19,1	14,7	4,4				24	*
19.09.16	18,2	14,8	3,6	18,4	14,7	3,7				24	*
20.09.16	17,6	14,8	2,8	17,9	14,8	3,0				24	*
Итого	567,3	458,0	109,3	575,3	462,1	113,2				0	0

Текущие показания теплосчетчика (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тм, ч
20.09.2016	60348,4	58264,8	61306,4	58975,3	52891

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 20 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767010

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	68,6	45,9	22,7	32,1	32,3	-0,2	0,7	-
22.08.2016	68,1	46,1	22,0	30,4	30,5	-0,1	0,7	-
23.08.2016	68,0	46,0	22,0	28,7	28,9	-0,2	0,6	-
24.08.2016	68,2	45,6	22,6	29,2	29,3	-0,1	0,7	-
25.08.2016	67,9	46,5	21,4	29,6	29,7	-0,1	0,6	-
26.08.2016	66,8	47,0	19,8	28,7	28,9	-0,2	0,6	-
27.08.2016	68,3	46,8	21,5	30,8	30,9	-0,1	0,7	-
28.08.2016	68,1	46,5	21,6	34,3	34,5	-0,2	0,8	-
29.08.2016	68,1	45,5	22,6	31,2	31,3	-0,1	0,7	-
30.08.2016	68,0	46,1	22,0	31,3	31,4	-0,1	0,7	-
31.08.2016	68,7	45,7	23,1	30,9	31,0	-0,1	0,8	-
01.09.2016	68,0	45,6	22,4	32,1	32,3	-0,2	0,8	-
02.09.2016	68,6	46,4	22,2	29,6	29,5	0,1	0,7	-
03.09.2016	69,4	45,0	24,4	31,4	31,7	-0,3	0,8	-
04.09.2016	69,9	45,1	24,7	34,5	34,6	-0,1	0,9	-
05.09.2016	71,1	45,7	25,4	27,8	28,0	-0,2	0,7	-
06.09.2016	71,7	44,6	27,1	31,6	31,7	-0,1	0,9	-
07.09.2016	70,0	42,3	27,7	31,7	31,9	-0,2	0,9	-
08.09.2016	69,5	44,0	25,5	30,0	30,0	0,0	0,8	-
09.09.2016	69,6	46,6	23,0	38,6	38,9	-0,3	0,7	-
10.09.2016	69,1	46,0	23,1	28,1	28,3	-0,2	0,6	-
11.09.2016	69,5	43,9	25,6	34,7	34,8	-0,1	0,9	-
12.09.2016	70,3	45,0	25,3	30,4	30,6	-0,2	0,8	-
13.09.2016	70,5	45,7	24,9	30,6	30,6	0,0	0,8	-
14.09.2016	71,2	45,8	25,4	31,2	31,5	-0,3	0,8	-
15.09.2016	70,6	45,9	24,8	31,1	31,1	0,0	0,8	-
16.09.2016	70,9	45,7	25,2	30,1	30,2	-0,1	0,8	-
17.09.2016	70,3	45,8	24,5	31,7	31,9	-0,2	0,8	-
18.09.2016	70,7	45,2	25,4	33,8	33,8	0,0	0,9	-
19.09.2016	69,2	44,8	24,4	35,3	34,7	0,6	0,9	-
20.09.2016	67,4	45,8	21,6	36,2	36,3	-0,1	0,8	-
Среднее	69,2	45,6	23,7	31,5	31,6	-0,1	0,8	
Итого				977,7	981,1	-3,4	23,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:00	252 284,9	251 547,3	6 292,9	54421

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 20
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6788156

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	38,5	33,5	5,0	43,1	37,5	5,6	
22.08.2016	37,8	33,7	4,1	42,3	37,7	4,6	
23.08.2016	35,7	32,6	3,1	40,0	36,6	3,4	
24.08.2016	37,5	33,6	3,9	41,9	37,6	4,3	
25.08.2016	37,1	33,5	3,6	41,6	37,5	4,1	
26.08.2016	36,3	33,7	2,6	40,6	37,7	2,9	
27.08.2016	37,1	33,5	3,6	41,5	37,5	4,0	
28.08.2016	38,3	33,3	5,0	42,9	37,2	5,7	
29.08.2016	37,5	33,4	4,1	41,9	37,4	4,5	
30.08.2016	37,7	34,0	3,7	42,2	38,0	4,2	
31.08.2016	39,4	34,4	5,0	44,1	38,5	5,6	
01.09.2016	38,6	32,9	5,7	43,2	36,9	6,3	
02.09.2016	38,3	34,0	4,3	42,9	38,0	4,9	
03.09.2016	40,3	35,3	5,0	45,1	39,5	5,6	
04.09.2016	42,0	35,0	7,0	47,0	39,2	7,8	
05.09.2016	39,4	35,3	4,1	44,1	39,5	4,6	
06.09.2016	38,6	31,9	6,7	43,2	35,7	7,5	
07.09.2016	39,2	32,5	6,7	43,9	36,4	7,5	
08.09.2016	37,5	32,9	4,6	41,9	36,8	5,1	
09.09.2016	27,5	20,4	7,1	30,8	22,8	8,0	
10.09.2016	29,4	24,5	4,9	32,9	27,4	5,5	
11.09.2016	38,6	29,9	8,7	43,2	33,5	9,7	
12.09.2016	37,4	31,3	6,1	41,9	35,0	6,9	
13.09.2016	38,5	33,0	5,5	43,0	37,0	6,0	
14.09.2016	38,7	33,0	5,7	43,3	36,9	6,4	
15.09.2016	38,6	33,0	5,6	43,2	36,9	6,3	
16.09.2016	37,9	32,9	5,0	42,5	36,8	5,7	
17.09.2016	38,6	32,8	5,8	43,2	36,8	6,4	
18.09.2016	40,0	32,7	7,3	44,7	36,6	8,1	
19.09.2016	38,6	32,8	5,8	43,2	36,7	6,5	
20.09.2016	37,6	32,8	4,8	42,1	36,7	5,4	
Среднее	37,7	32,5	5,2	42,2	36,4	5,8	
Итого	1168,2	1008,1	160,1	1307,4	1128,3	179,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 01:01	75 685,5	75 685,5	95 883,0	77 534,4	49423

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцевосКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 20/1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767011

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	69,3	49,5	19,8	41,2	41,0	0,2	0,8	-
22.08.2016	68,7	49,3	19,4	37,0	36,8	0,2	0,7	-
23.08.2016	68,8	49,5	19,3	40,0	39,9	0,1	0,8	-
24.08.2016	69,0	49,3	19,7	38,4	38,2	0,2	0,8	-
25.08.2016	68,6	48,5	20,2	39,6	39,4	0,2	0,8	-
26.08.2016	67,5	48,3	19,3	39,1	38,7	0,4	0,8	-
27.08.2016	69,1	48,1	21,0	36,0	35,9	0,1	0,8	-
28.08.2016	68,7	47,8	20,9	39,6	39,3	0,3	0,8	-
29.08.2016	68,9	48,0	20,8	36,8	36,6	0,2	0,8	-
30.08.2016	68,9	47,9	21,0	38,1	37,9	0,2	0,8	-
31.08.2016	69,6	48,0	21,6	41,1	41,0	0,1	0,9	-
01.09.2016	68,9	48,3	20,6	42,9	42,7	0,2	0,9	-
02.09.2016	69,5	48,4	21,2	39,1	38,9	0,2	0,8	-
03.09.2016	70,2	48,9	21,3	38,9	38,6	0,3	0,8	-
04.09.2016	70,6	48,2	22,4	45,6	45,5	0,1	1,0	-
05.09.2016	72,0	48,7	23,3	35,5	35,2	0,3	0,8	-
06.09.2016	72,6	48,5	24,1	37,1	36,7	0,4	0,9	-
07.09.2016	70,9	48,1	22,8	39,7	39,5	0,2	0,9	-
08.09.2016	70,3	48,4	21,9	38,9	38,6	0,3	0,9	-
09.09.2016	70,7	47,3	23,4	41,6	41,3	0,3	1,0	-
10.09.2016	70,3	45,2	25,1	53,5	53,4	0,1	1,4	-
11.09.2016	70,5	44,9	25,7	61,2	61,0	0,2	1,6	-
12.09.2016	71,3	46,9	24,5	44,5	44,3	0,2	1,1	-
13.09.2016	71,4	49,1	22,3	38,4	38,1	0,3	0,9	-
14.09.2016	72,0	49,5	22,5	37,6	37,3	0,3	0,9	-
15.09.2016	71,5	49,1	22,4	38,0	37,9	0,1	0,9	-
16.09.2016	71,7	48,3	23,5	37,2	37,0	0,2	0,9	-
17.09.2016	71,1	48,8	22,3	37,2	37,1	0,1	0,8	-
18.09.2016	71,4	49,1	22,3	42,1	41,8	0,3	1,0	-
19.09.2016	69,9	45,9	24,0	41,2	45,1	-3,9	1,0	-
20.09.2016	68,2	46,7	21,6	56,5	58,9	-2,4	1,0	-
Среднее	70,1	48,1	21,9	41,1	41,1	0,0	0,9	
Итого				1 273,6	1 273,6	0,0	28,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:00	236 688,4	236 497,1	6 509,1	54421

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 20/1
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6788155

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	45,9	38,5	7,4	46,6	38,9	7,7	
22.08.2016	44,7	36,9	5,8	45,3	39,3	6,0	
23.08.2016	45,4	38,7	6,7	46,0	39,0	7,0	
24.08.2016	45,0	38,5	6,5	45,7	38,9	6,8	
25.08.2016	47,5	40,8	6,7	48,1	41,2	6,9	
26.08.2016	51,0	45,3	5,7	51,7	45,8	5,9	
27.08.2016	50,2	45,3	4,9	50,9	45,7	5,2	
28.08.2016	51,2	45,0	6,2	52,0	45,4	6,6	
29.08.2016	50,2	45,0	5,2	50,9	45,5	5,4	
30.08.2016	50,6	45,3	5,3	51,3	45,7	5,6	
31.08.2016	51,7	44,7	7,0	52,4	45,2	7,2	
01.09.2016	51,5	44,7	6,8	52,3	45,1	7,2	
02.09.2016	50,4	44,5	5,9	51,1	45,0	6,1	
03.09.2016	50,2	44,6	5,6	51,0	45,0	6,0	
04.09.2016	53,6	43,9	9,7	54,3	44,3	10,0	
05.09.2016	50,0	44,3	5,7	50,8	44,8	6,0	
06.09.2016	50,6	44,1	6,5	51,4	44,5	6,9	
07.09.2016	51,0	44,0	7,0	51,7	44,5	7,2	
08.09.2016	49,8	44,1	5,7	50,6	44,5	6,1	
09.09.2016	49,6	43,9	5,7	50,3	44,4	5,9	
10.09.2016	50,6	43,7	6,9	51,3	44,1	7,2	
11.09.2016	52,4	43,1	9,3	53,2	43,5	9,7	
12.09.2016	49,9	43,4	6,5	50,7	43,9	6,8	
13.09.2016	49,9	43,3	6,6	50,6	43,7	6,9	
14.09.2016	49,5	43,3	6,2	50,3	43,6	6,5	
15.09.2016	49,7	43,2	6,5	50,4	43,6	6,8	
16.09.2016	49,9	43,0	6,9	50,6	43,4	7,2	
17.09.2016	49,0	43,2	5,8	49,8	43,6	6,2	
18.09.2016	50,9	42,7	8,2	51,6	43,2	8,4	
19.09.2016	48,6	43,0	5,6	49,3	43,4	5,9	
20.09.2016	49,2	42,9	6,3	50,0	43,3	6,7	
Среднее	49,7	43,2	6,5	50,4	43,6	6,8	
Итого	1539,7	1338,9	200,8	1562,2	1352,2	210,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 01:01	94 514,0	94 514,0	117 020,0	95 228,0	49358

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 22 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767008

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	68,8	47,5	21,3	34,8	35,3	-0,5	0,8	-
22.08.2016	68,4	47,2	21,2	33,1	33,5	-0,4	0,7	-
23.08.2016	68,3	47,2	21,1	33,1	33,5	-0,4	0,7	-
24.08.2016	68,6	46,7	21,9	34,6	35,1	-0,5	0,8	-
25.08.2016	68,3	46,9	21,4	33,2	33,5	-0,3	0,7	-
26.08.2016	67,3	46,9	20,4	36,9	37,4	-0,5	0,8	-
27.08.2016	68,7	46,5	22,2	33,5	33,9	-0,4	0,8	-
28.08.2016	68,4	46,7	21,7	37,5	37,9	-0,4	0,8	-
29.08.2016	68,7	45,7	23,0	39,2	39,7	-0,5	0,9	-
30.08.2016	68,8	44,3	24,5	37,9	38,3	-0,4	0,9	-
31.08.2016	69,0	44,9	24,2	33,1	33,4	-0,3	0,8	-
01.09.2016	68,5	44,6	23,9	37,6	38,0	-0,4	0,9	-
02.09.2016	69,0	45,1	23,9	33,0	33,3	-0,3	0,8	-
03.09.2016	69,7	45,2	24,5	33,8	34,3	-0,5	0,8	-
04.09.2016	70,1	45,1	25,0	35,6	35,9	-0,3	0,9	-
05.09.2016	71,5	45,1	26,5	31,3	31,8	-0,5	0,9	-
06.09.2016	71,9	45,4	26,5	31,9	32,2	-0,3	0,9	-
07.09.2016	70,3	43,9	26,5	31,3	31,3	0,0	0,8	-
08.09.2016	69,9	42,9	27,0	33,4	33,5	-0,1	0,9	-
09.09.2016	70,2	43,0	27,2	34,3	34,7	-0,4	0,9	-
10.09.2016	69,8	42,4	27,4	38,9	39,3	-0,4	1,1	-
11.09.2016	70,1	42,6	27,5	43,0	43,4	-0,4	1,2	-
12.09.2016	70,9	44,3	26,5	34,1	34,5	-0,4	0,9	-
13.09.2016	70,9	45,5	25,4	31,8	32,1	-0,3	0,8	-
14.09.2016	71,4	46,3	25,1	31,5	31,8	-0,3	0,8	-
15.09.2016	70,9	45,7	25,2	33,2	33,4	-0,2	0,9	-
16.09.2016	71,1	45,8	25,3	31,3	31,7	-0,4	0,8	-
17.09.2016	70,6	45,2	25,4	33,2	33,5	-0,3	0,9	-
18.09.2016	70,9	45,3	25,6	34,9	35,4	-0,5	0,9	-
19.09.2016	69,4	41,8	27,5	35,6	39,1	-3,5	1,0	-
20.09.2016	67,9	40,4	27,5	42,2	47,8	-5,6	1,0	-
Среднее	69,6	45,0	24,6	34,8	35,4	-0,6	0,9	
Итого				1 078,8	1 098,5	-19,7	27,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:00	225 423,6	225 805,4	6 170,1	54420

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 22
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6788157

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	47,6	40,0	7,6	48,2	40,4	7,8	
22.08.2016	46,8	40,1	6,7	47,5	40,5	7,0	
23.08.2016	46,9	40,8	6,1	47,5	41,1	6,4	
24.08.2016	47,9	40,9	7,0	48,6	41,3	7,3	
25.08.2016	47,1	41,1	6,0	47,7	41,5	6,2	
26.08.2016	47,9	40,7	7,2	48,6	41,1	7,5	
27.08.2016	47,2	40,9	6,3	47,9	41,3	6,6	
28.08.2016	48,2	40,6	7,6	48,8	40,9	7,9	
29.08.2016	49,9	40,9	9,0	50,6	41,3	9,3	
30.08.2016	51,3	41,9	9,4	52,0	42,3	9,7	
31.08.2016	48,6	42,0	6,6	49,3	42,4	6,9	
01.09.2016	50,4	41,6	8,8	51,1	42,0	9,1	
02.09.2016	48,5	41,6	6,7	49,1	42,2	6,9	
03.09.2016	48,9	41,5	7,4	49,6	41,9	7,7	
04.09.2016	49,9	41,2	8,7	50,6	41,6	9,0	
05.09.2016	49,3	41,5	7,8	50,0	41,8	8,2	
06.09.2016	49,4	41,3	8,1	50,1	41,7	8,4	
07.09.2016	48,4	41,5	6,9	49,0	41,9	7,1	
08.09.2016	48,1	41,3	6,8	48,8	41,7	7,1	
09.09.2016	47,7	41,4	6,3	48,3	41,8	6,5	
10.09.2016	48,6	41,1	7,5	49,3	41,5	7,8	
11.09.2016	50,2	41,0	9,2	50,9	41,3	9,6	
12.09.2016	47,9	41,0	6,9	48,6	41,4	7,2	
13.09.2016	48,4	41,0	7,4	49,0	41,4	7,6	
14.09.2016	48,1	40,9	7,2	48,8	41,3	7,5	
15.09.2016	48,6	40,4	8,2	49,3	40,8	8,5	
16.09.2016	47,9	41,2	6,7	48,5	41,5	7,0	
17.09.2016	48,4	40,9	7,5	49,1	41,3	7,8	
18.09.2016	49,7	40,7	9,0	50,4	41,1	9,3	
19.09.2016	48,5	40,8	7,7	49,1	41,2	7,9	
20.09.2016	48,3	40,7	7,6	49,0	41,1	7,9	
Среднее	48,5	41,1	7,5	49,2	41,4	7,8	
Итого	1504,6	1272,7	231,9	1525,3	1284,6	240,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 01:01	118 449,4	118 449,4	138 301,1	119 208,1	49377

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 30

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Источник:

5 Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6318977

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Токмош.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тп час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль (ТБ-2)							Q, Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	к/см2/к/см	к/см2/к/см	т	т	т	м.куб	С	С	
21.08.16	24		151,0	152,0	-1,0	68,2	58,3	9,9									1,50
22.08.16	24		149,0	149,0	0,0	68,0	58,9	9,1									1,80
23.08.16	24		149,0	149,0	0,0	68,0	59,0	9,0									1,30
24.08.16	24		154,0	154,0	0,0	68,2	59,2	9,0									1,50
25.08.16	24		152,0	152,0	0,0	67,3	57,8	9,5									1,40
26.08.16	24		154,0	155,0	-1,0	67,6	58,1	9,5									1,80
27.08.16	24		158,0	159,0	-1,0	68,4	58,4	10,0									1,70
28.08.16	24		162,0	161,0	1,0	67,7	57,5	10,3									1,20
29.08.16	24		291,0	286,0	5,0	68,5	62,8	5,6									1,50
30.08.16	24		238,0	236,0	2,0	68,5	61,1	7,4									1,70
31.08.16	24		175,0	175,0	0,0	68,6	59,6	8,9									1,60
01.09.16	24		184,0	183,0	1,0	68,1	59,3	8,8									1,60
02.09.16	24		181,0	179,0	2,0	68,9	59,4	9,4									1,60
03.09.16	24		179,0	177,0	2,0	69,2	60,7	8,5									1,90
04.09.16	24		189,0	187,0	2,0	69,6	59,5	10,2									1,50
05.09.16	24		155,0	157,0	-2,0	71,4	61,9	9,5									1,90
06.09.16	24		165,0	162,0	3,0	70,9	58,3	14,7									2,30
07.09.16	24		180,0	180,0	0,0	69,9	50,8	19,1									2,30
08.09.16	24		193,0	191,0	2,0	69,4	50,7	18,7									2,60
09.09.16	24		196,0	195,0	1,0	69,9	50,3	19,6									2,90
10.09.16	24		217,0	216,0	1,0	69,2	50,4	18,8									3,00
11.09.16	24		224,0	223,0	1,0	69,2	50,3	18,9									2,00
12.09.16	24		173,0	171,0	2,0	70,6	57,2	13,4									1,80
13.09.16	24		184,0	182,0	2,0	70,5	60,6	9,9									1,90
14.09.16	24		116,0	114,0	2,0	70,5	53,0	17,5									1,90
15.09.16	24		99,0	98,0	1,0	70,1	52,2	17,9									1,90
16.09.16	24		97,0	97,0	0,0	70,2	51,4	18,8									2,00
17.09.16	24		105,0	105,0	0,0	69,7	50,4	19,3									2,10
18.09.16	24		117,0	115,0	2,0	69,7	51,0	18,7									2,90
19.09.16	24		133,0	133,0	0,0	68,9	47,8	21,0									2,80
20.09.16	24		172,0	171,0	1,0	67,4	49,0	18,4									1,9
Среднее	24		167,5	166,6	0,9	68,1	55,9	13,2									59,0
Итого	744		5193,0	5164,0	29,0												

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
22.09.2016 7:26:00	429020,0	448837,0				12876,6	48864

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 30

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труби график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6737001

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подводящ.тр.(M1):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер:

Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxa)-m2(h2-hxb)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб						Нараб.	Код.
	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3					
21.08.16	100,8	87,0	13,8	102,2	87,8	14,4				24	*
22.08.16	100,7	88,8	13,9	102,1	87,8	14,5				24	*
23.08.16	99,3	87,1	12,2	100,7	87,9	12,8				24	*
24.08.16	101,1	88,8	14,5	102,5	87,4	15,1				24	*
25.08.16	100,0	88,7	13,3	101,4	87,5	13,9				24	*
26.08.16	99,8	88,7	13,1	101,2	87,5	13,7				24	*
27.08.16	102,8	88,1	16,7	104,2	88,9	17,3				24	*
28.08.16	101,4	88,1	15,3	102,9	87,0	15,9				24	*
29.08.16	102,4	88,2	17,2	103,8	88,9	17,7				24	*
30.08.16	101,3	88,8	14,7	102,6	87,3	15,3				24	*
31.08.16	101,2	88,7	15,5	102,8	88,5	16,1				24	*
01.09.16	101,9	88,5	16,4	103,4	88,3	17,1				24	*
02.09.16	101,0	88,2	15,8	102,4	88,0	16,4				24	*
03.09.16	100,2	88,5	14,7	101,8	88,3	15,3				24	*
04.09.16	105,8	84,5	21,3	107,3	88,3	22,0				24	*
05.09.16	99,9	84,7	15,2	101,3	88,5	15,8				24	*
06.09.16	100,6	88,0	14,6	102,0	88,8	15,2				24	*
07.09.16	100,7	88,8	14,9	102,2	88,8	15,6				24	*
08.09.16	102,3	88,5	16,8	103,7	88,3	17,4				24	*
09.09.16	105,8	89,1	16,5	107,1	89,9	17,2				24	*
10.09.16	108,1	87,7	18,4	107,6	88,8	19,0				24	*
11.09.16	108,8	87,3	19,5	108,3	88,1	20,2				24	*
12.09.16	104,1	88,3	15,8	105,6	89,1	16,5				24	*
13.09.16	105,9	88,3	17,6	107,4	89,1	18,3				24	*
14.09.16	104,9	84,9	20,0	106,4	88,7	20,7				24	*
15.09.16	101,6	88,1	18,5	103,1	88,0	17,1				24	*
16.09.16	102,0	88,9	15,1	103,8	87,7	15,9				24	*
17.09.16	105,7	87,2	18,5	107,3	88,1	19,2				24	*
18.09.16	109,2	88,6	22,6	110,8	87,4	23,4				24	*
19.09.16	103,0	87,5	15,5	104,5	88,4	16,1				24	*
20.09.16	103,0	87,3	15,7	104,6	88,2	16,4				24	*
Итого	3181,1	2679,5	501,6	3226,2	2704,7	521,5				0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Tи, ч
20.09.2016	200934,6	158042,7	204193,2	158842,8	49455

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концессии"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 32

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 602 № 69028984

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль (ТБ-2)							Q _г Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 W/cm2	P2 W/cm2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,3	25,5	2,7									0,00
22.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,9	26,2	2,6									0,00
23.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,0	26,3	2,8									0,00
24.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,0	25,9	3,1									0,00
25.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,9	27,0	2,9									0,00
26.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,9	27,0	2,9									0,00
27.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,7	22,6	4,1									0,00
28.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	25,2	21,5	3,7									0,00
29.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	24,2	20,6	3,6									0,00
30.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	23,9	19,3	4,6									0,00
31.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	24,5	20,8	3,7									0,00
01.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	24,8	21,5	3,3									0,00
02.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	24,9	21,4	3,5									0,00
03.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	25,5	22,1	3,3									0,00
04.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	26,7	23,7	3,0									0,00
05.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,0	24,1	2,9									0,00
06.09.16	24	*	1,3	0,5	0,8	43,2	28,6	14,6									0,05
07.09.16	24	*	0,8	0,2	0,6	50,7	30,1	20,6									0,04
08.09.16	24	*	1,0	0,3	0,7	48,2	31,2	17,0									0,04
09.09.16	24	*	1,5	0,0	1,5	52,2	28,1	24,1									0,08
10.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	40,1	26,7	13,5									0,00
11.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	39,7	25,7	14,0									0,00
12.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	40,5	26,8	14,0									0,00
13.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	40,1	26,2	14,0									0,00
14.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	40,7	26,2	14,4									0,00
15.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	40,1	26,1	14,0									0,00
16.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	41,0	27,5	13,5									0,00
17.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	41,1	27,4	13,7									0,00
18.09.16	24	*	0,0	0,0	0,0	41,1	26,6	14,6									0,00
19.09.16	24	*	8,4	0,0	8,4	48,8	29,3	19,5									0,26
20.09.16	24	*	2,5	0,1	2,4	56,2	27,1	29,2									0,11
Среднее	24		0,5	0,0	0,5	35,2	25,4	9,8									0,6
Итого	744		15,5	1,1	14,4												0,6

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
22.09.2016 7:24:43	79548,1	33,1				1938,7	33820

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 32

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная

график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах

Вычислитель: Multical 601 № 6736910

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тех. пр. С=

Подающ. тр. (M1):

расходомер:

Ultraflow

Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн. тр. (M2):

расходомер:

Ultraflow

Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxa)-m2(h2-hxa)$

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т				Объем, м.куб			Температура, С				Энергия, Гкал		Нараб. час	Код. ошиб
	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	T1, С	T2, С	T3, С	dT, С	Под. E4, Гкал	Обр. E5, Гкал		
21.08.16	0,68	25,2	17,7	7,5	25,6	17,9	7,7	61,2	45,5	5,0	15,7	1,4	0,7	24	*
22.08.16	0,65	24,7	17,9	6,8	25,1	18,0	7,1	60,7	45,6	5,0	15,1	1,4	0,7	24	*
23.08.16	0,61	24,1	18,1	6,0	24,5	18,3	6,2	59,3	45,6	5,0	13,7	1,3	0,7	24	*
24.08.16	0,69	25,2	17,8	7,4	25,6	17,7	7,9	60,6	45,6	5,0	15,1	1,4	0,7	24	*
25.08.16	0,69	24,8	17,1	7,7	25,1	17,2	7,9	60,7	45,6	5,0	14,8	1,4	0,7	24	*
26.08.16	0,58	23,7	17,9	5,8	24,1	18,1	6,0	61,1	46,1	5,0	15,1	1,3	0,7	24	*
27.08.16	0,68	25,1	17,6	7,5	25,5	17,7	7,8	60,9	45,6	5,0	15,3	1,4	0,7	24	*
28.08.16	0,71	25,4	17,1	8,3	25,8	17,3	8,5	61,3	45,3	5,0	16,0	1,4	0,7	24	*
29.08.16	0,65	26,1	18,5	7,6	26,5	18,6	7,9	56,7	42,9	5,0	13,8	1,4	0,7	24	*
30.08.16	0,68	26,9	19,9	7,0	27,3	20,1	7,2	61,2	46,2	5,0	15,0	1,5	0,8	24	*
31.08.16	0,79	28,2	19,2	9,0	28,6	19,4	9,2	61,5	46,0	5,0	15,5	1,6	0,8	24	*
01.09.16	0,76	27,8	19,0	8,8	28,2	19,2	9,0	61,8	46,2	5,0	15,6	1,5	0,8	24	*
02.09.16	0,73	27,2	19,5	7,7	27,7	19,6	8,1	61,1	46,2	5,0	14,9	1,5	0,8	24	*
03.09.16	0,69	26,7	19,7	7,0	27,1	19,9	7,2	60,8	46,4	5,0	14,4	1,5	0,8	24	*
04.09.16	0,79	28,3	18,7	9,6	28,7	18,9	9,8	62,2	46,2	5,0	15,9	1,6	0,8	24	*
05.09.16	0,76	27,4	19,1	8,3	27,9	19,3	8,6	62,3	46,3	5,0	15,9	1,6	0,8	24	*
06.09.16	0,73	27,5	19,0	8,5	27,9	19,2	8,7	61,1	46,7	5,0	14,4	1,5	0,8	24	*
07.09.16	0,72	27,2	19,2	8,0	27,6	19,3	8,3	61,8	46,7	5,0	15,1	1,5	0,8	24	*
08.09.16	0,72	27,0	19,3	7,7	27,5	19,5	8,0	62,1	46,5	5,0	15,6	1,5	0,8	24	*
09.09.16	0,75	27,3	18,9	8,4	27,7	19,1	8,6	60,8	46,4	5,0	14,2	1,5	0,8	24	*
10.09.16	0,72	26,8	19,5	7,3	27,2	19,7	7,5	60,5	46,4	5,0	14,2	1,5	0,8	24	*
11.09.16	0,76	27,5	18,8	8,7	28,0	19,0	9,0	61,6	46,2	5,0	15,5	1,5	0,8	24	*
12.09.16	0,74	27,1	19,0	8,1	27,5	19,2	8,3	61,6	46,2	5,0	15,4	1,5	0,8	24	*
13.09.16	0,74	27,2	19,2	8,0	27,6	19,3	8,3	61,5	46,3	5,0	15,2	1,5	0,8	24	*
14.09.16	0,75	27,0	18,9	8,1	27,5	19,1	8,4	61,3	46,3	5,0	15,0	1,5	0,8	24	*
15.09.16	0,70	26,7	19,2	7,5	27,1	19,4	7,7	61,8	46,2	5,0	15,6	1,5	0,8	24	*
16.09.16	0,69	26,5	19,2	7,3	26,9	19,4	7,5	61,4	46,3	5,0	15,0	1,5	0,8	24	*
17.09.16	0,77	27,4	19,0	8,4	27,8	19,1	8,7	62,2	46,2	5,0	16,0	1,6	0,8	24	*
18.09.16	0,72	26,9	18,9	8,0	27,4	19,1	8,3	61,3	46,3	5,0	15,0	1,5	0,8	24	*
19.09.16	0,66	26,0	19,3	6,7	26,4	19,5	6,9	61,1	46,2	5,0	14,9	1,5	0,8	24	*
20.09.16	0,68	26,4	19,0	7,4	26,8	19,2	7,6	61,1	45,9	5,0	15,2	1,5	0,8	24	*
Итого	21,96	821,3	581,0	240,3	834,2	586,3	247,9	61,1	46,0	5,0	15,1	45,8	23,8	744	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	E4, Гкал	E5, Гкал	Тк, ч
20.09.2016	1867,78	92378,5	71022,5	93854,8	71365,9	5185,26	3317,5	48393
Итого								

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концесском"

Представитель ООО "ЕРИЦ"

Представитель ООО "Горводоканал"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 34

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубаграфик: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6631243

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тех. гр. С=

Подающ.тр.(M1):

расходомер:

Ultraflow

Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер:

Ultraflow

Gmin=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

$Q=m1(h1-hxa)-m2(h2-hxa)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	106,2	88,1	20,1	107,6	88,9	20,7					24	
22.08.16	105,5	88,7	16,8	106,9	89,6	17,3					24	
23.08.16	104,7	88,8	16,1	106,1	89,4	16,7					24	
24.08.16	106,4	89,3	17,1	107,8	90,1	17,7					24	
25.08.16	107,0	89,8	17,2	108,4	90,7	17,7					24	
26.08.16	108,5	89,8	16,9	108,0	90,4	17,6					24	
27.08.16	108,8	89,7	17,1	108,2	90,6	17,6					24	
28.08.16	108,9	88,6	20,3	110,3	89,4	20,9					24	
29.08.16	108,4	88,6	19,8	109,9	89,4	20,5					24	
30.08.16	108,0	90,7	18,3	110,4	91,6	18,8					24	
31.08.16	122,7	103,2	19,5	124,4	104,2	20,2					24	
01.09.16	122,0	103,4	18,6	123,6	104,4	19,2					24	
02.09.16	122,2	104,2	18,0	123,9	105,2	18,7					24	
03.09.16	122,4	104,7	17,7	124,0	105,7	18,3					24	
04.09.16	127,1	104,5	22,6	128,8	105,5	23,3					24	
05.09.16	124,0	106,0	18,0	125,7	107,0	18,7					24	
06.09.16	121,2	105,5	15,7	122,8	106,5	16,3					24	
07.09.16	124,6	105,4	19,2	126,2	106,4	19,8					24	
08.09.16	124,8	106,4	18,2	126,3	107,5	18,8					24	
09.09.16	125,6	105,7	19,9	127,3	106,7	20,6					24	
10.09.16	125,1	105,7	19,4	126,7	106,8	19,9					24	
11.09.16	127,5	104,1	23,4	129,2	105,1	24,1					24	
12.09.16	126,7	101,9	24,8	128,4	102,9	25,5					24	
13.09.16	127,8	102,4	25,2	129,3	103,4	25,9					24	
14.09.16	125,0	104,2	20,8	126,7	105,2	21,5					24	
15.09.16	125,3	104,6	20,7	127,0	105,6	21,5					24	
16.09.16	123,8	105,8	17,8	125,2	108,8	18,4					24	
17.09.16	125,1	105,1	20,0	128,8	108,1	20,7					24	
18.09.16	125,3	104,6	20,7	127,0	105,6	21,4					24	
19.09.16	124,0	105,5	18,5	125,6	105,5	19,1					24	
20.09.16	123,3	105,5	17,8	125,0	108,5	18,6					24	
Итого	3584,3	3088,1	596,2	3733,5	3117,8	615,9					0	

Текущие показания теплоснабжения (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тп, ч
20.09.2016	230653,1	176722,9	234202,5	177548,6	58773

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 38

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6767017

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодиющ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflon

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflon

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тп, час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль (ТБ-2)							Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, к/см2	P2, к/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.08.16	24		28,3	28,6	-0,3	68,6	52,9	15,6									0,48
22.08.16	24		28,8	28,9	-0,1	68,3	52,6	15,6									0,47
23.08.16	24		27,6	27,7	-0,1	68,2	52,5	15,7									0,42
24.08.16	24		29,4	29,6	-0,2	68,4	52,4	16,0									0,49
25.08.16	24		29,6	29,8	-0,2	67,6	52,2	15,4									0,45
26.08.16	24		28,6	28,8	-0,2	67,9	53,0	14,9									0,43
27.08.16	24		30,8	30,9	-0,1	68,5	53,0	15,6									0,51
28.08.16	24		30,2	30,4	-0,2	68,0	51,9	16,1									0,52
29.08.16	24		31,4	31,6	-0,2	68,4	52,6	15,8									0,51
30.08.16	24		34,3	34,6	-0,3	68,4	51,5	17,0									0,56
31.08.16	24		28,9	29,3	-0,4	68,7	51,0	17,7									0,54
01.09.16	24		28,3	28,4	-0,1	68,2	51,0	17,2									0,52
02.09.16	24		27,9	28,2	-0,3	69,1	51,4	17,8									0,52
03.09.16	24		29,2	29,4	-0,2	69,5	51,5	18,0									0,55
04.09.16	24		26,6	26,8	-0,2	69,9	52,3	17,6									0,50
05.09.16	24		26,0	26,4	-0,4	71,8	52,4	19,4									0,54
06.09.16	24		26,0	26,1	-0,1	71,3	51,8	19,5									0,52
07.09.16	24		27,1	27,8	-0,7	70,2	49,4	20,8									0,57
08.09.16	24		36,1	36,2	-0,1	69,6	50,4	19,2									0,50
09.09.16	24		32,2	32,6	-0,4	70,2	47,8	22,3									0,71
10.09.16	24		36,6	36,9	-0,3	69,7	44,4	25,4									0,85
11.09.16	24		37,4	38,1	-0,7	69,7	44,6	25,1									0,89
12.09.16	24		27,7	28,0	-0,3	70,8	50,4	20,4									0,59
13.09.16	24		27,5	27,7	-0,2	70,5	52,5	18,0									0,52
14.09.16	24		27,8	28,2	-0,4	71,1	52,5	18,6									0,56
15.09.16	24		27,3	27,6	-0,3	70,8	52,8	18,0									0,54
16.09.16	24		25,6	25,8	-0,2	70,9	52,8	18,1									0,51
17.09.16	24		28,3	28,5	-0,2	70,5	52,8	17,6									0,53
18.09.16	24		30,7	31,0	-0,3	70,4	51,2	19,3									0,61
19.09.16	24		29,7	30,0	-0,3	69,3	51,1	18,2									0,57
20.09.16	24		31,5	31,7	-0,2	67,4	50,3	17,2									0,54
Среднее	24		29,6	29,9	-0,3	69,4	51,2	18,2									0,5
Итого	744		917,4	925,6	-8,2												17,0

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тп, ч
22.09.2016 12:42:00	130087,0	132787,2				2778,08	54460

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 38

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multifit 601 № 6736956

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С= 5

Подающ.тр.(M1):

расходомер:

Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер:

Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.08.16	21,8	17,7	3,9	21,9	17,8	4,1					24	*
22.08.16	21,9	17,5	4,4	22,2	17,7	4,5					24	*
23.08.16	21,4	17,7	3,7	21,7	17,8	3,9					24	*
24.08.16	21,9	17,3	4,6	22,2	17,5	4,7					24	*
25.08.16	21,8	17,3	4,5	22,1	17,5	4,6					24	*
26.08.16	21,2	17,6	3,6	21,5	17,7	3,8					24	*
27.08.16	21,4	17,0	4,4	21,8	17,2	4,6					24	*
28.08.16	21,8	16,7	5,1	22,1	16,8	5,3					24	*
29.08.16	21,5	16,8	4,7	21,8	16,9	4,9					24	*
30.08.16	24,4	19,0	5,4	24,7	19,2	5,5					24	*
31.08.16	28,6	24,1	4,5	29,0	24,3	4,7					24	*
01.09.16	28,7	24,2	4,5	29,1	24,5	4,6					24	*
02.09.16	28,7	24,8	4,1	29,1	24,8	4,3					24	*
03.09.16	29,1	24,1	5,0	29,5	24,3	5,2					24	*
04.09.16	28,8	24,7	4,1	29,2	24,9	4,3					24	*
05.09.16	29,3	24,2	5,1	29,7	24,5	5,2					24	*
06.09.16	29,0	24,5	4,5	29,5	24,7	4,8					24	*
07.09.16	29,5	24,7	4,8	29,9	24,9	5,0					24	*
08.09.16	27,2	22,9	4,3	27,6	23,1	4,5					24	*
09.09.16	27,9	22,7	5,2	28,3	23,0	5,3					24	*
10.09.16	27,6	23,3	4,3	27,9	23,5	4,4					24	*
11.09.16	27,8	22,9	4,9	28,2	23,1	5,1					24	*
12.09.16	27,8	23,4	4,4	28,2	23,7	4,5					24	*
13.09.16	27,8	22,9	4,9	28,2	23,1	5,1					24	*
14.09.16	28,2	22,6	5,6	28,6	22,8	5,8					24	*
15.09.16	27,9	22,9	5,0	28,3	23,1	5,2					24	*
16.09.16	27,7	23,0	4,7	28,1	23,2	4,9					24	*
17.09.16	28,2	23,2	5,0	28,6	23,5	5,1					24	*
18.09.16	28,9	22,4	6,5	29,3	22,6	6,7					24	*
19.09.16	28,1	22,7	5,4	28,5	22,9	5,6					24	*
20.09.16	27,7	22,7	5,0	28,1	22,9	5,2					24	*
Итого	613,4	687,3	148,1	824,9	873,5	151,4					0	

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Tи, ч
20.09.2016	84011,6	72452,8	85342,0	72852,4	49276

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "Концасском"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736909

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $dE=m1(Th1-thxv)-m2(Th2-Thxv)$

dE - потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Объем (M3)			НС раб.(ч)	Гкал		
	T1	T2	dT	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV		E4	E5	dE
21.08.2016	60,3	45,0	15,3	24,2	18,1	6,1	24,5	18,2	6,3		1,34	0,72	0,62
22.08.2016	60,4	45,1	15,3	24,2	17,9	6,3	24,6	18,1	6,5		1,34	0,71	0,63
23.08.2016	60,7	45,0	15,7	24,3	18,0	6,3	24,7	18,1	6,6		1,34	0,72	0,62
24.08.2016	60,6	45,0	15,6	25,0	17,8	7,2	25,4	17,9	7,5		1,38	0,71	0,67
25.08.2016	60,5	45,4	15,1	24,5	17,6	6,9	24,9	17,8	7,1		1,35	0,71	0,64
26.08.2016	60,7	45,9	14,8	24,4	17,5	6,9	24,7	17,6	7,1		1,35	0,71	0,64
27.08.2016	60,6	45,5	15,1	24,2	17,5	6,7	24,6	17,7	6,9		1,34	0,71	0,63
28.08.2016	60,4	45,4	15,0	24,9	17,2	7,7	25,3	17,3	8,0		1,38	0,69	0,69
29.08.2016	60,5	45,3	15,3	24,6	17,4	7,2	25,0	17,5	7,5		1,36	0,70	0,66
30.08.2016	60,3	44,9	15,4	24,8	17,2	7,6	25,1	17,4	7,7		1,37	0,69	0,68
31.08.2016	60,8	44,7	16,1	26,2	16,8	9,4	26,7	16,9	9,8		1,46	0,67	0,79
01.09.2016	60,6	45,4	15,3	25,5	17,7	7,8	25,6	17,8	8,0		1,41	0,71	0,70
02.09.2016	61,4	45,4	16,0	24,6	17,9	6,7	25,0	18,1	6,9		1,37	0,72	0,65
03.09.2016	60,7	45,4	15,3	25,6	17,6	8,0	26,0	17,7	8,3		1,43	0,71	0,72
04.09.2016	61,6	45,4	16,1	25,4	17,4	8,0	25,8	17,6	8,2		1,43	0,70	0,73
05.09.2016	61,9	45,6	16,2	25,0	17,7	7,3	25,4	17,8	7,6		1,39	0,72	0,67
06.09.2016	61,6	45,9	15,7	24,3	17,8	6,5	24,7	18,0	6,7		1,37	0,73	0,64
07.09.2016	61,3	45,9	15,4	24,0	18,0	6,0	24,4	18,1	6,3		1,36	0,73	0,63
08.09.2016	62,4	39,5	22,9	19,5	11,3	8,2	19,8	11,4	8,4		1,11	0,46	0,65
09.09.2016	64,5	26,9	37,6	8,3	0,0	8,3	8,5	0,0	8,5		0,49	0,00	0,49
10.09.2016	63,4	27,4	36,0	9,1	0,6	8,5	9,2	0,6	8,6		0,52	0,02	0,50
11.09.2016	60,6	48,8	11,8	26,7	16,2	10,5	27,1	16,4	10,7		1,50	0,71	0,79
12.09.2016	60,8	49,2	11,7	25,8	16,4	9,4	26,3	16,6	9,7		1,47	0,72	0,75
13.09.2016	62,3	49,3	13,1	25,1	16,8	8,3	25,5	16,9	8,6		1,41	0,74	0,67
14.09.2016	61,1	49,5	11,6	25,2	16,5	8,7	25,6	16,7	8,9		1,42	0,74	0,68
15.09.2016	61,3	49,2	12,2	25,6	16,4	9,2	26,0	16,5	9,5		1,44	0,72	0,72
16.09.2016	61,6	47,9	13,7	26,7	17,9	8,8	27,1	18,1	9,0		1,50	0,76	0,74
17.09.2016	62,0	46,1	16,0	28,3	19,9	8,4	28,7	20,1	8,6		1,58	0,82	0,76
18.09.2016	60,8	46,2	14,5	28,6	19,7	8,9	29,1	19,9	9,2		1,60	0,81	0,79
19.09.2016	61,4	46,0	15,4	28,9	19,7	9,2	29,3	19,8	9,5		1,60	0,80	0,80
20.09.2016	60,4	45,9	14,6	28,6	19,6	9,0	29,1	19,8	9,3		1,59	0,80	0,79
Среднее	61,2	44,8	16,4	24,3	16,4	7,9	24,6	16,5	8,1		1,35	0,67	0,68
Итого				752,1	508,1	244,0	763,9	512,4	251,5		42,00	20,86	21,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:05	62 120,3	62 120,3	86 893,4	62 405,9	49358

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69028985

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	24,3	23,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
22.08.2016	24,5	23,9	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
23.08.2016	24,6	24,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
24.08.2016	24,5	23,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
25.08.2016	24,6	24,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
26.08.2016	24,6	24,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
27.08.2016	24,2	23,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
28.08.2016	23,8	23,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
29.08.2016	23,5	23,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
30.08.2016	22,6	22,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
31.08.2016	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
01.09.2016	22,6	22,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
02.09.2016	23,3	22,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-
03.09.2016	24,1	23,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
04.09.2016	24,5	23,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
05.09.2016	24,9	23,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
06.09.2016	25,1	23,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
07.09.2016	31,1	24,2	6,9	0,4	0,2	0,2	0,0	-
08.09.2016	24,7	23,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
09.09.2016	24,7	23,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
10.09.2016	24,5	22,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
11.09.2016	24,6	22,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
12.09.2016	24,7	22,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
13.09.2016	24,7	22,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
14.09.2016	24,8	22,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
15.09.2016	24,5	22,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-
16.09.2016	24,6	22,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-
17.09.2016	24,8	22,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
18.09.2016	24,9	22,8	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-
19.09.2016	24,4	22,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
20.09.2016	34,7	30,3	4,4	0,6	0,9	-0,3	0,0	-
Среднее	24,9	23,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Итого				1,0	1,1	-0,1	0,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:11	68 756,9	70 199,4	1 736,0	33787

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 2А
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736955

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $dE = m1(T_{h1} - t_{hx}) - m2(T_{h2} - t_{hx})$

dE - потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)	Гкал		
	T1	T2	dT	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV		E4	E5	dE
21.08.2016	61,0	42,5	18,4	29,0	20,2	8,8	29,4	20,4	9,0		1,60	0,76	0,84
22.08.2016	60,4	42,9	17,5	28,0	20,7	7,3	28,5	20,8	7,7		1,56	0,78	0,78
23.08.2016	60,3	42,9	17,4	28,1	20,5	7,6	28,5	20,7	7,8		1,55	0,78	0,77
24.08.2016	60,9	42,7	18,2	28,7	20,3	8,4	29,2	20,5	8,7		1,59	0,76	0,83
25.08.2016	60,2	42,9	17,3	28,9	20,5	8,4	29,3	20,6	8,7		1,59	0,78	0,81
26.08.2016	60,3	42,9	17,4	29,4	20,3	9,1	29,8	20,5	9,3		1,62	0,77	0,85
27.08.2016	60,6	42,7	18,1	28,1	20,6	7,5	28,6	20,7	7,9		1,56	0,77	0,79
28.08.2016	60,5	42,0	18,5	30,5	19,9	10,6	30,9	20,1	10,8		1,68	0,74	0,94
29.08.2016	60,9	42,3	18,6	28,6	20,3	8,3	29,1	20,5	8,6		1,58	0,76	0,82
30.08.2016	60,2	42,1	18,1	29,0	20,4	8,6	29,4	20,5	8,9		1,61	0,75	0,86
31.08.2016	61,3	42,7	18,6	29,0	20,4	8,6	29,5	20,6	8,9		1,61	0,77	0,84
01.09.2016	60,5	43,6	16,9	29,5	20,9	8,6	29,9	21,0	8,9		1,64	0,80	0,84
02.09.2016	61,6	43,8	17,8	29,5	21,5	8,0	30,0	21,7	8,3		1,65	0,84	0,81
03.09.2016	61,1	43,7	17,5	29,8	21,5	8,3	30,3	21,7	8,6		1,66	0,83	0,83
04.09.2016	61,6	43,6	18,0	32,5	21,0	11,5	33,0	21,1	11,9		1,80	0,80	1,00
05.09.2016	61,6	43,9	17,7	29,7	21,5	8,2	30,1	21,7	8,4		1,66	0,84	0,82
06.09.2016	62,3	44,1	18,1	29,9	21,3	8,6	30,4	21,5	8,9		1,67	0,83	0,84
07.09.2016	61,8	43,8	18,0	30,8	21,1	9,7	31,3	21,2	10,1		1,73	0,82	0,91
08.09.2016	60,5	44,3	16,2	29,7	21,5	8,2	30,2	21,7	8,5		1,67	0,88	0,79
09.09.2016	61,7	48,8	12,9	34,2	26,4	7,8	34,7	26,7	8,0		1,90	1,15	0,75
10.09.2016	61,1	47,3	13,8	36,6	27,9	8,7	37,2	28,2	9,0		2,04	1,18	0,86
11.09.2016	61,1	47,1	14,0	39,6	27,7	11,9	40,2	27,9	12,3		2,21	1,16	1,05
12.09.2016	61,7	47,3	14,4	36,3	27,9	8,4	36,9	28,2	8,7		2,02	1,18	0,84
13.09.2016	61,6	47,3	14,3	36,5	28,0	8,5	37,1	28,3	8,8		2,03	1,18	0,85
14.09.2016	61,4	47,4	14,0	36,2	28,0	8,2	36,7	28,2	8,5		2,01	1,18	0,83
15.09.2016	61,0	47,3	13,7	36,2	28,0	8,2	36,8	28,3	8,5		2,03	1,19	0,84
16.09.2016	61,0	47,7	13,4	38,1	28,8	9,3	38,7	29,1	9,6		2,12	1,22	0,90
17.09.2016	61,3	47,8	13,5	38,4	28,6	9,8	39,0	28,9	10,1		2,14	1,22	0,92
18.09.2016	61,0	47,9	13,1	38,9	28,5	10,4	39,5	28,8	10,7		2,18	1,22	0,96
19.09.2016	61,1	48,0	13,1	38,5	28,4	10,1	39,1	28,6	10,5		2,15	1,22	0,93
20.09.2016	60,4	48,1	12,3	37,8	28,3	9,5	38,4	28,6	9,8		2,09	1,22	0,87
Среднее	61,0	44,9	16,2	32,5	23,6	8,9	33,0	23,8	9,2		1,80	0,95	0,86
Итого				1006,0	730,9	275,1	1021,7	737,3	284,4		55,95	29,38	26,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 03:06	35 586,6	35 586,6	82 208,2	35 946,7	49360

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 4 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6754505

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,3	43,7	26,5	38,5	38,6	-0,1	1,0	-
22.08.2016	69,8	44,4	25,4	35,2	35,4	-0,2	0,9	-
23.08.2016	69,8	44,4	25,4	33,2	33,4	-0,2	0,9	-
24.08.2016	70,1	43,8	26,3	35,5	35,9	-0,4	1,0	-
25.08.2016	69,4	44,3	25,1	36,5	36,7	-0,2	0,9	-
26.08.2016	68,9	44,5	24,4	37,9	38,1	-0,2	1,0	-
27.08.2016	70,2	43,7	26,5	37,2	37,4	-0,2	1,0	-
28.08.2016	69,7	43,4	26,3	39,8	40,1	-0,3	1,1	-
29.08.2016	70,0	43,6	26,4	38,6	38,8	-0,2	1,0	-
30.08.2016	69,9	43,6	26,3	38,5	38,7	-0,2	1,0	-
31.08.2016	70,7	43,3	27,4	39,8	40,0	-0,2	1,1	-
01.09.2016	70,0	43,7	26,3	39,7	39,9	-0,2	1,1	-
02.09.2016	70,7	43,3	27,3	37,7	38,0	-0,3	1,1	-
03.09.2016	71,2	43,6	27,6	36,0	36,1	-0,1	1,0	-
04.09.2016	71,6	42,6	29,0	37,8	38,0	-0,2	1,1	-
05.09.2016	73,3	42,9	30,4	32,9	33,3	-0,4	1,0	-
06.09.2016	73,5	43,1	30,4	33,6	33,6	0,0	1,0	-
07.09.2016	71,9	42,3	29,7	37,8	37,4	0,4	1,1	-
08.09.2016	71,3	41,2	30,1	36,0	36,3	-0,3	1,1	-
09.09.2016	71,6	41,7	29,9	32,9	33,1	-0,2	1,0	-
10.09.2016	70,9	41,8	29,3	33,9	34,2	-0,3	1,0	-
11.09.2016	71,0	40,9	30,1	36,6	36,8	-0,2	1,2	-
12.09.2016	72,2	41,3	30,9	31,4	31,6	-0,2	1,0	-
13.09.2016	72,4	40,7	31,7	32,7	32,9	-0,2	1,1	-
14.09.2016	73,0	40,6	32,4	33,7	34,0	-0,3	1,1	-
15.09.2016	72,6	40,6	32,0	33,1	33,0	0,1	1,1	-
16.09.2016	72,8	41,1	31,7	32,0	32,3	-0,3	1,1	-
17.09.2016	72,2	41,1	31,1	31,8	31,9	-0,1	1,0	-
18.09.2016	72,4	40,7	31,7	32,9	33,3	-0,4	1,1	-
19.09.2016	70,9	41,5	29,5	33,1	33,2	-0,1	1,0	-
20.09.2016	69,2	42,3	26,9	39,9	40,2	-0,3	1,0	-
Среднее	71,1	42,6	28,5	35,7	35,9	-0,2	1,0	-
Итого				1 106,2	1 112,2	-6,0	32,4	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:07	257 661,5	258 682,5	7 468,5	49501

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 4 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736908

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	51,3	41,3	10,0	52,1	41,6	10,5	
22.08.2016	49,8	41,5	8,3	50,4	41,9	8,5	
23.08.2016	49,1	41,8	7,3	49,8	42,2	7,6	
24.08.2016	50,6	41,5	9,1	51,3	41,9	9,4	
25.08.2016	50,3	41,6	8,7	51,0	42,0	9,0	
26.08.2016	51,0	41,7	9,3	51,7	42,1	9,6	
27.08.2016	51,5	41,7	9,8	52,2	42,1	10,1	
28.08.2016	52,4	41,6	10,8	53,1	41,9	11,2	
29.08.2016	51,8	41,5	10,3	52,5	41,9	10,6	
30.08.2016	51,5	41,5	10,0	52,2	41,9	10,3	
31.08.2016	52,4	41,3	11,1	53,2	41,7	11,5	
01.09.2016	51,9	41,3	10,6	52,6	41,7	10,9	
02.09.2016	51,4	41,4	10,0	52,1	41,8	10,3	
03.09.2016	50,8	41,1	9,7	51,5	41,4	10,1	
04.09.2016	52,2	40,7	11,5	52,9	41,1	11,8	
05.09.2016	51,3	40,8	10,5	52,0	41,2	10,8	
06.09.2016	51,4	41,5	9,9	52,1	41,9	10,2	
07.09.2016	53,0	42,2	10,8	53,7	42,6	11,1	
08.09.2016	53,5	44,5	9,0	54,2	44,9	9,3	
09.09.2016	53,4	44,4	9,0	54,2	44,8	9,4	
10.09.2016	53,4	44,3	9,1	54,1	44,7	9,4	
11.09.2016	55,6	44,1	11,5	56,4	44,5	11,9	
12.09.2016	52,9	44,4	8,5	53,6	44,8	8,8	
13.09.2016	53,9	44,1	9,8	54,6	44,6	10,0	
14.09.2016	54,6	44,1	10,5	55,4	44,5	10,9	
15.09.2016	54,2	44,0	10,2	54,9	44,4	10,5	
16.09.2016	53,3	44,1	9,2	54,1	44,5	9,6	
17.09.2016	52,9	44,3	8,6	53,6	44,7	8,9	
18.09.2016	53,9	44,2	9,7	54,6	44,6	10,0	
19.09.2016	52,5	44,3	8,2	53,2	44,7	8,5	
20.09.2016	52,9	44,2	8,7	53,7	44,6	9,1	
Среднее	52,3	42,6	9,7	53,0	43,0	10,0	
Итого	1620,7	1321,0	299,7	1643,0	1333,2	309,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:05	88 961,8	88 961,8	116 964,0	89 533,3	52856

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 6 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6798813

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1 = m1(T_{h1} - T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	67,2	44,1	23,1	29,7	30,7	-1,0	0,7	-
22.08.2016	66,9	44,4	22,5	31,8	32,8	-1,0	0,8	-
23.08.2016	66,8	44,6	22,1	29,7	30,6	-0,9	0,7	-
24.08.2016	67,1	43,8	23,3	31,3	32,3	-1,0	0,8	-
25.08.2016	66,6	44,7	21,9	31,0	31,9	-0,9	0,7	-
26.08.2016	66,0	44,4	21,5	31,8	32,8	-1,0	0,7	-
27.08.2016	67,1	43,8	23,4	31,1	32,1	-1,0	0,7	-
28.08.2016	66,9	43,5	23,4	34,5	35,6	-1,1	0,8	-
29.08.2016	67,1	42,8	24,3	33,7	34,8	-1,1	0,8	-
30.08.2016	67,0	43,7	23,3	33,7	34,9	-1,2	0,8	-
31.08.2016	67,6	43,2	24,4	35,6	36,8	-1,2	0,9	-
01.09.2016	67,0	43,6	23,4	34,6	35,6	-1,0	0,8	-
02.09.2016	67,6	43,8	23,8	34,4	35,7	-1,3	0,8	-
03.09.2016	68,0	43,3	24,6	32,3	33,3	-1,0	0,8	-
04.09.2016	68,7	42,4	26,2	36,7	38,0	-1,3	1,0	-
05.09.2016	69,9	43,8	26,1	30,8	31,8	-1,0	0,9	-
06.09.2016	70,0	43,6	26,4	30,6	31,7	-1,1	0,8	-
07.09.2016	68,6	44,3	24,3	31,3	32,9	-1,6	0,8	-
08.09.2016	68,3	42,3	26,0	36,1	37,4	-1,3	1,0	-
09.09.2016	68,3	43,4	24,9	30,2	31,2	-1,0	0,8	-
10.09.2016	67,9	42,5	25,3	33,2	34,3	-1,1	0,9	-
11.09.2016	68,1	41,5	26,6	35,9	37,2	-1,3	1,0	-
12.09.2016	68,9	42,8	26,1	30,9	31,9	-1,0	0,9	-
13.09.2016	68,9	43,2	25,7	30,4	31,4	-1,0	0,8	-
14.09.2016	69,5	42,5	27,0	29,8	30,9	-1,1	0,8	-
15.09.2016	69,3	42,6	26,6	31,0	32,0	-1,0	0,9	-
16.09.2016	69,5	42,6	26,9	32,0	33,3	-1,3	0,9	-
17.09.2016	69,1	41,5	27,6	34,0	35,1	-1,1	1,0	-
18.09.2016	69,3	41,1	28,2	35,7	37,2	-1,5	1,1	-
19.09.2016	67,8	42,7	25,1	32,6	33,6	-1,0	0,8	-
20.09.2016	66,2	42,1	24,1	37,9	39,2	-1,3	0,9	-
Среднее	68,0	43,2	24,8	32,7	33,8	-1,1	0,9	-
Итого				1 014,3	1 049,0	-34,7	26,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:09	242 461,4	242 420,8	6 665,8	52941

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Градостроителей, дом 6 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6736911

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	45,7	38,4	7,3	46,3	38,7	7,6	
22.08.2016	46,7	38,0	8,7	47,3	38,4	8,9	
23.08.2016	45,8	38,1	7,7	46,4	38,4	8,0	
24.08.2016	39,6	31,4	8,2	40,1	31,7	8,4	
25.08.2016	45,8	38,1	7,7	46,4	38,5	7,9	
26.08.2016	45,8	37,9	7,9	46,4	38,2	8,2	
27.08.2016	46,2	37,8	8,4	46,8	38,2	8,6	
28.08.2016	47,3	37,0	10,3	48,0	37,3	10,7	
29.08.2016	47,2	37,0	10,2	47,8	37,4	10,4	
30.08.2016	46,9	37,2	9,7	47,5	37,5	10,0	
31.08.2016	48,0	36,5	11,5	48,6	36,9	11,7	
01.09.2016	46,7	37,1	9,6	47,4	37,4	10,0	
02.09.2016	47,0	37,0	10,0	47,6	37,3	10,3	
03.09.2016	46,7	37,0	9,7	47,3	37,4	9,9	
04.09.2016	49,7	35,9	13,8	50,3	36,2	14,1	
05.09.2016	47,0	36,7	10,3	47,7	37,1	10,6	
06.09.2016	46,9	36,9	10,0	47,5	37,2	10,3	
07.09.2016	46,5	38,1	8,4	47,1	38,5	8,6	
08.09.2016	48,3	38,6	9,7	48,9	38,9	10,0	
09.09.2016	47,3	38,3	9,0	48,0	38,7	9,3	
10.09.2016	48,4	38,0	10,4	49,0	38,3	10,7	
11.09.2016	50,3	37,0	13,3	50,9	37,4	13,5	
12.09.2016	47,7	37,6	10,1	48,4	37,9	10,5	
13.09.2016	46,8	37,2	9,6	47,4	37,6	9,8	
14.09.2016	46,6	37,0	9,6	47,2	37,3	9,9	
15.09.2016	47,0	36,9	10,1	47,8	37,2	10,4	
16.09.2016	47,7	36,3	11,4	48,3	36,7	11,6	
17.09.2016	48,4	36,1	12,3	49,1	36,4	12,7	
18.09.2016	50,0	35,3	14,7	50,6	35,6	15,0	
19.09.2016	46,4	36,4	10,0	47,1	36,6	10,3	
20.09.2016	47,4	36,0	11,4	48,0	36,3	11,7	
Среднее	47,0	37,0	10,0	47,6	37,3	10,3	
Итого	1457,8	1146,8	311,0	1477,0	1157,4	319,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 03:07	154 564,7	154 564,7	99 502,1	156 368,8	49037

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессоКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 8 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6677615

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,3	51,2	20,2	67,0	68,0	-1,0	1,4	-
22.08.2016	70,9	51,3	19,6	64,0	65,0	-1,0	1,2	-
23.08.2016	70,9	51,3	19,5	63,0	63,0	0,0	1,2	-
24.08.2016	71,3	51,2	20,1	66,0	68,0	-2,0	1,4	-
25.08.2016	70,3	51,4	18,8	75,0	75,0	0,0	1,3	-
26.08.2016	69,8	51,4	18,3	67,0	68,0	-1,0	1,3	-
27.08.2016	71,5	51,1	20,4	64,0	65,0	-1,0	1,3	-
28.08.2016	70,6	51,3	19,2	73,0	74,0	-1,0	1,3	-
29.08.2016	70,9	51,1	19,8	70,0	70,0	0,0	1,4	-
30.08.2016	70,5	51,3	19,3	71,0	71,0	0,0	1,4	-
31.08.2016	71,3	51,1	20,3	71,0	72,0	-1,0	1,4	-
01.09.2016	70,7	51,1	19,6	70,0	71,0	-1,0	1,4	-
02.09.2016	71,5	51,0	20,5	67,0	68,0	-1,0	1,3	-
03.09.2016	72,0	50,8	21,1	69,0	69,0	0,0	1,5	-
04.09.2016	72,4	50,9	21,6	74,0	74,0	0,0	1,5	-
05.09.2016	74,3	50,3	24,0	57,0	59,0	-2,0	1,4	-
06.09.2016	74,2	50,6	23,6	60,0	60,0	0,0	1,4	-
07.09.2016	72,8	49,5	23,4	73,0	73,0	0,0	1,7	-
08.09.2016	72,3	48,4	23,9	84,0	85,0	-1,0	2,0	-
09.09.2016	72,7	48,2	24,5	84,0	86,0	-2,0	2,0	-
10.09.2016	71,7	47,7	24,0	94,0	95,0	-1,0	2,2	-
11.09.2016	71,8	47,5	24,3	109,0	110,0	-1,0	2,6	-
12.09.2016	73,4	46,6	26,8	87,0	88,0	-1,0	2,3	-
13.09.2016	73,5	47,9	25,6	70,0	71,0	-1,0	1,8	-
14.09.2016	73,9	49,8	24,1	57,0	57,0	0,0	1,4	-
15.09.2016	73,6	49,8	23,8	58,0	59,0	-1,0	1,4	-
16.09.2016	73,7	49,7	24,0	57,0	58,0	-1,0	1,3	-
17.09.2016	73,0	49,7	23,3	64,0	65,0	-1,0	1,5	-
18.09.2016	73,1	49,3	23,8	68,0	69,0	-1,0	1,7	-
19.09.2016	71,8	47,8	24,0	81,0	81,0	0,0	1,9	-
20.09.2016	69,6	47,9	21,7	115,0	117,0	-2,0	2,0	-
Среднее	72,0	49,9	22,0	72,5	73,4	-0,8	1,6	
Итого				2 249,0	2 274,0	-25,0	48,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:05	309 614,0	311 146,0	10 020,6	42349

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 8
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6318942

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	140,2	124,8	15,4	142,1	126,3	15,8	
22.08.2016	138,5	125,4	13,1	140,5	126,8	13,7	
23.08.2016	138,2	125,4	12,8	140,1	126,8	13,3	
24.08.2016	139,5	123,9	15,6	141,5	125,3	16,2	
25.08.2016	139,3	123,9	15,4	141,2	125,3	15,9	
26.08.2016	138,0	124,4	13,6	140,0	125,8	14,2	
27.08.2016	137,9	124,2	13,7	139,8	125,6	14,2	
28.08.2016	138,6	123,3	15,3	140,5	124,8	15,7	
29.08.2016	138,3	123,3	15,0	140,3	124,6	15,7	
30.08.2016	137,4	123,1	14,3	139,3	124,5	14,8	
31.08.2016	138,1	122,5	15,6	140,0	123,9	16,1	
01.09.2016	137,3	123,0	14,3	139,3	124,4	14,9	
02.09.2016	137,0	122,8	14,2	138,9	124,2	14,7	
03.09.2016	137,7	121,8	15,9	139,6	123,2	16,4	
04.09.2016	139,1	120,7	18,4	141,1	122,1	19,0	
05.09.2016	137,2	122,0	15,2	139,1	123,4	15,7	
06.09.2016	137,1	122,0	15,1	139,0	123,3	15,7	
07.09.2016	138,8	121,7	15,1	138,7	123,1	15,6	
08.09.2016	136,6	121,7	14,9	138,5	123,1	15,4	
09.09.2016	137,1	121,5	15,6	139,1	122,9	16,2	
10.09.2016	137,4	121,1	16,3	139,3	122,5	16,8	
11.09.2016	139,3	119,6	19,7	141,3	120,9	20,4	
12.09.2016	148,2	131,1	17,1	150,2	132,6	17,6	
13.09.2016	155,5	139,9	15,6	157,7	141,5	16,2	
14.09.2016	155,0	139,7	15,3	157,2	141,3	15,9	
15.09.2016	154,2	139,3	14,9	156,4	140,9	15,5	
16.09.2016	154,4	138,9	15,5	156,5	140,5	16,0	
17.09.2016	155,2	137,9	17,3	157,4	139,5	17,9	
18.09.2016	156,5	136,5	20,0	158,7	138,0	20,7	
19.09.2016	153,8	136,9	16,9	156,0	138,5	17,5	
20.09.2016	153,2	136,6	16,6	155,3	138,1	17,2	
Среднее	142,7	127,1	15,6	144,7	128,5	16,2	
Итого	4422,6	3938,9	483,7	4484,6	3983,7	500,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:04	80 309,3	80 309,3	113 817,7	81 118,9	42347

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 10 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767065

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,1	43,7	26,3	65,0	66,0	-1,0	1,7	-
22.08.2016	69,6	44,0	25,6	59,0	60,0	-1,0	1,5	-
23.08.2016	69,5	44,2	25,3	56,0	57,0	-1,0	1,4	-
24.08.2016	69,9	43,8	26,1	59,0	60,0	-1,0	1,5	-
25.08.2016	68,9	44,4	24,5	67,0	68,0	-1,0	1,6	-
26.08.2016	68,5	43,9	24,7	60,0	60,0	0,0	1,5	-
27.08.2016	70,1	42,4	27,7	60,0	62,0	-2,0	1,6	-
28.08.2016	69,3	42,8	26,4	66,0	66,0	0,0	1,8	-
29.08.2016	69,6	44,7	24,9	72,0	73,0	-1,0	1,7	-
30.08.2016	69,7	49,5	20,2	91,0	93,0	-2,0	1,9	-
31.08.2016	70,4	49,1	21,4	92,0	90,0	2,0	1,9	-
01.09.2016	69,9	49,6	20,2	93,0	95,0	-2,0	1,9	-
02.09.2016	70,6	49,1	21,5	85,0	84,0	1,0	1,8	-
03.09.2016	71,0	48,7	22,3	86,0	88,0	-2,0	1,9	-
04.09.2016	71,5	48,8	22,7	89,0	89,0	0,0	2,0	-
05.09.2016	73,2	48,2	25,0	72,0	73,0	-1,0	1,8	-
06.09.2016	72,9	47,0	25,9	69,0	70,0	-1,0	1,8	-
07.09.2016	71,8	47,1	24,7	109,0	107,0	2,0	2,6	-
08.09.2016	71,4	48,4	23,0	108,0	108,0	0,0	2,5	-
09.09.2016	71,3	47,5	23,9	78,0	78,0	0,0	1,8	-
10.09.2016	70,5	47,8	22,7	85,0	85,0	0,0	1,8	-
11.09.2016	70,6	47,8	22,8	86,0	86,0	0,0	1,9	-
12.09.2016	72,0	47,0	25,0	72,0	74,0	-2,0	1,8	-
13.09.2016	72,1	46,7	25,4	73,0	71,0	2,0	1,8	-
14.09.2016	72,5	45,5	27,0	67,0	67,0	0,0	1,8	-
15.09.2016	72,2	45,3	26,9	67,0	67,0	0,0	1,7	-
16.09.2016	72,3	45,3	27,0	66,0	67,0	-1,0	1,8	-
17.09.2016	71,7	45,5	26,2	73,0	72,0	1,0	1,8	-
18.09.2016	71,9	45,4	26,4	76,0	77,0	-1,0	2,0	-
19.09.2016	70,6	45,4	25,1	80,0	81,0	-1,0	2,0	-
20.09.2016	68,5	46,9	21,6	109,0	107,0	2,0	1,7	-
Среднее	70,8	46,3	24,5	77,1	77,5	-0,4	1,8	-
Итого				2 390,0	2 401,0	-11,0	56,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:08	435 164,0	433 865,0	11 715,3	54416

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 10
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6737004

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	76,3	59,2	17,1	77,3	59,7	17,6	
22.08.2016	73,3	59,5	13,8	74,3	60,0	14,3	
23.08.2016	72,2	59,3	12,9	73,2	59,8	13,4	
24.08.2016	74,0	59,6	14,4	75,0	60,1	14,9	
25.08.2016	74,1	60,1	14,0	75,1	60,6	14,5	
26.08.2016	72,4	58,9	13,5	73,4	59,3	14,1	
27.08.2016	72,2	56,5	15,7	73,2	57,0	16,2	
28.08.2016	73,4	56,4	17,0	74,4	56,8	17,6	
29.08.2016	75,2	60,2	15,0	76,3	60,7	15,6	
30.08.2016	83,9	71,1	12,8	85,2	71,8	13,4	
31.08.2016	84,0	70,6	13,4	85,4	71,3	14,1	
01.09.2016	84,1	70,5	13,6	85,4	71,2	14,2	
02.09.2016	82,6	71,0	11,6	83,8	71,7	12,1	
03.09.2016	84,1	70,2	13,9	85,5	70,9	14,6	
04.09.2016	85,8	70,0	15,8	87,1	70,7	16,4	
05.09.2016	87,2	74,1	13,1	88,5	74,8	13,7	
06.09.2016	88,2	76,7	11,5	89,5	77,4	12,1	
07.09.2016	88,4	75,8	12,6	89,7	76,5	13,2	
08.09.2016	87,3	74,9	12,4	88,6	75,6	13,0	
09.09.2016	87,8	74,8	13,0	89,1	75,5	13,6	
10.09.2016	88,8	74,4	14,4	90,1	75,1	15,0	
11.09.2016	88,6	74,0	14,6	89,9	74,7	15,2	
12.09.2016	87,1	74,4	12,7	88,4	75,1	13,3	
13.09.2016	86,9	75,2	11,7	88,2	75,9	12,3	
14.09.2016	87,9	75,8	12,1	89,2	76,5	12,7	
15.09.2016	86,9	75,5	11,4	88,2	76,2	12,0	
16.09.2016	87,5	75,0	12,5	88,7	75,7	13,0	
17.09.2016	88,6	74,7	13,9	90,0	75,4	14,6	
18.09.2016	90,3	73,9	16,4	91,6	74,6	17,0	
19.09.2016	89,1	73,9	15,2	90,4	74,6	15,8	
20.09.2016	79,0	65,0	14,0	80,1	65,6	14,5	
Среднее	82,8	69,1	13,7	84,0	69,7	14,3	
Итого	2567,2	2141,2	426,0	2604,8	2160,8	444,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 03:07	138 032,0	138 032,0	174 793,0	139 088,7	42324

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767064

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,8	49,5	22,2	77,0	79,0	-2,0	1,6	-
22.08.2016	71,4	49,4	22,0	75,0	75,0	0,0	1,6	-
23.08.2016	71,3	49,7	21,7	76,0	76,0	0,0	1,6	-
24.08.2016	71,7	49,2	22,5	71,0	73,0	-2,0	1,5	-
25.08.2016	70,6	49,7	20,9	86,0	85,0	1,0	1,6	-
26.08.2016	70,3	49,8	20,5	79,0	81,0	-2,0	1,6	-
27.08.2016	71,9	49,3	22,7	69,0	70,0	-1,0	1,6	-
28.08.2016	71,0	49,8	21,2	85,0	86,0	-1,0	1,7	-
29.08.2016	71,3	49,5	21,8	78,0	78,0	0,0	1,6	-
30.08.2016	70,8	49,8	21,0	88,0	89,0	-1,0	1,8	-
31.08.2016	71,6	49,5	22,1	94,0	95,0	-1,0	1,9	-
01.09.2016	70,9	49,8	21,2	87,0	88,0	-1,0	1,8	-
02.09.2016	71,7	49,5	22,2	77,0	78,0	-1,0	1,6	-
03.09.2016	72,2	49,4	22,8	84,0	85,0	-1,0	1,9	-
04.09.2016	72,6	49,2	23,4	85,0	86,0	-1,0	1,8	-
05.09.2016	74,4	48,4	26,0	65,0	64,0	1,0	1,7	-
06.09.2016	74,2	48,8	25,4	73,0	74,0	-1,0	1,7	-
07.09.2016	72,6	49,2	23,4	75,0	76,0	-1,0	1,7	-
08.09.2016	72,3	48,2	24,1	83,0	83,0	0,0	2,0	-
09.09.2016	72,8	47,1	25,7	90,0	90,0	0,0	2,2	-
10.09.2016	72,0	45,6	26,3	106,0	107,0	-1,0	2,7	-
11.09.2016	72,0	45,1	26,9	119,0	119,0	0,0	3,1	-
12.09.2016	73,6	44,1	29,5	99,0	100,0	-1,0	2,8	-
13.09.2016	73,7	45,8	27,9	87,0	86,0	1,0	2,4	-
14.09.2016	74,2	48,3	25,9	67,0	68,0	-1,0	1,7	-
15.09.2016	73,8	47,9	25,9	67,0	67,0	0,0	1,7	-
16.09.2016	73,8	47,9	25,9	68,0	67,0	1,0	1,7	-
17.09.2016	73,2	48,3	24,8	78,0	79,0	-1,0	1,9	-
18.09.2016	73,2	48,3	24,9	82,0	83,0	-1,0	2,0	-
19.09.2016	71,8	48,6	23,2	80,0	80,0	0,0	1,8	-
20.09.2016	69,4	49,7	19,7	116,0	118,0	-2,0	1,8	-
Среднее	72,2	48,5	23,7	82,8	83,4	-0,6	1,9	-
Итого				2 566,0	2 585,0	-19,0	58,1	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:08	371 381,0	363 610,0	11 606,9	54420

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6737005

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	108,0	92,5	15,5	109,5	93,4	16,1	
22.08.2016	107,6	92,6	15,0	109,1	93,5	15,6	
23.08.2016	107,6	92,6	15,0	109,1	93,5	15,6	
24.08.2016	107,1	92,2	14,9	108,6	93,1	15,5	
25.08.2016	107,6	91,8	15,8	109,1	92,6	16,5	
26.08.2016	107,5	91,5	16,0	109,0	92,4	16,6	
27.08.2016	105,6	92,0	13,6	107,1	92,9	14,2	
28.08.2016	107,6	90,9	16,7	109,1	91,8	17,3	
29.08.2016	106,5	91,1	15,4	107,9	91,9	16,0	
30.08.2016	107,4	89,8	17,6	108,9	90,7	18,2	
31.08.2016	108,7	89,2	19,5	110,3	90,0	20,3	
01.09.2016	107,0	89,8	17,2	108,4	90,6	17,8	
02.09.2016	105,1	90,0	15,1	106,6	90,9	15,7	
03.09.2016	107,7	89,0	18,7	109,2	89,8	19,4	
04.09.2016	108,3	88,5	19,8	109,6	89,4	20,4	
05.09.2016	103,5	87,0	16,5	104,9	87,8	17,1	
06.09.2016	106,2	89,1	17,1	107,7	89,9	17,8	
07.09.2016	105,9	89,0	16,9	107,4	89,8	17,6	
08.09.2016	103,7	88,4	15,3	105,1	89,3	15,8	
09.09.2016	105,2	90,4	14,8	106,7	91,2	15,5	
10.09.2016	106,2	89,7	16,5	107,7	90,5	17,2	
11.09.2016	107,5	88,9	18,6	109,0	89,8	19,2	
12.09.2016	105,3	89,5	15,8	106,7	90,3	16,4	
13.09.2016	103,7	89,6	14,1	105,2	90,5	14,7	
14.09.2016	108,4	94,4	14,0	109,9	95,2	14,7	
15.09.2016	112,3	98,0	14,3	113,8	99,0	14,8	
16.09.2016	112,2	97,9	14,3	113,8	98,8	15,0	
17.09.2016	114,7	98,7	16,0	116,3	97,6	18,7	
18.09.2016	115,2	96,0	19,2	116,8	96,9	19,9	
19.09.2016	112,3	96,2	16,1	113,9	97,2	16,7	
20.09.2016	112,0	95,7	16,3	113,5	96,5	17,0	
Среднее	107,9	91,6	16,2	109,4	92,5	16,9	
Итого	3343,6	2840,0	503,6	3390,1	2866,8	523,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:06	107 150,9	107 150,9	142 552,9	107 914,5	42303

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12/1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767063

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,5	42,5	29,1	57,0	57,0	0,0	1,6	-
22.08.2016	71,1	42,8	28,4	53,0	54,0	-1,0	1,5	-
23.08.2016	71,1	43,0	28,1	53,0	52,0	1,0	1,5	-
24.08.2016	71,5	42,9	28,6	50,0	52,0	-2,0	1,4	-
25.08.2016	70,3	43,6	26,7	62,0	61,0	1,0	1,5	-
26.08.2016	70,0	43,6	26,5	50,0	51,0	-1,0	1,3	-
27.08.2016	71,7	42,5	29,2	53,0	53,0	0,0	1,6	-
28.08.2016	70,8	42,5	28,2	59,0	59,0	0,0	1,8	-
29.08.2016	71,0	42,6	28,4	52,0	53,0	-1,0	1,5	-
30.08.2016	70,5	42,9	27,6	57,0	56,0	1,0	1,5	-
31.08.2016	71,3	42,5	28,8	59,0	60,0	-1,0	1,7	-
01.09.2016	70,7	42,9	27,8	56,0	56,0	0,0	1,6	-
02.09.2016	71,5	42,9	28,5	50,0	51,0	-1,0	1,4	-
03.09.2016	71,9	42,5	29,4	53,0	52,0	1,0	1,5	-
04.09.2016	72,4	42,4	29,9	55,0	56,0	-1,0	1,7	-
05.09.2016	74,3	41,1	33,2	49,0	49,0	0,0	1,6	-
06.09.2016	73,9	42,4	31,5	47,0	47,0	0,0	1,4	-
07.09.2016	72,4	42,6	29,8	52,0	52,0	0,0	1,6	-
08.09.2016	72,1	42,8	29,3	51,0	52,0	-1,0	1,5	-
09.09.2016	72,6	41,4	31,2	59,0	58,0	1,0	1,8	-
10.09.2016	71,7	40,1	31,6	70,0	70,0	0,0	2,2	-
11.09.2016	71,8	39,6	32,2	82,0	83,0	-1,0	2,6	-
12.09.2016	73,4	39,5	34,0	72,0	73,0	-1,0	2,5	-
13.09.2016	73,5	40,9	32,6	60,0	59,0	1,0	1,9	-
14.09.2016	73,9	40,2	33,7	46,0	46,0	0,0	1,6	-
15.09.2016	73,5	39,5	34,0	44,0	44,0	0,0	1,5	-
16.09.2016	73,5	39,1	34,4	42,0	42,0	0,0	1,5	-
17.09.2016	72,9	38,4	34,5	47,0	48,0	-1,0	1,6	-
18.09.2016	72,9	38,1	34,8	50,0	50,0	0,0	1,8	-
19.09.2016	71,5	39,4	32,1	50,0	49,0	1,0	1,6	-
20.09.2016	69,1	40,2	29,0	84,0	85,0	-1,0	1,9	-
Среднее	72,0	41,5	30,4	55,6	55,6	-0,2	1,7	
Итого				1 724,0	1 730,0	-6,0	51,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:07	408 674,0	407 715,0	11 156,2	54422

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12/1
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 6318996

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	63,1	44,3	18,8	64,0	44,7	19,3	
22.08.2016	61,2	44,1	17,1	62,1	44,6	17,5	
23.08.2016	61,1	44,3	16,8	61,9	44,7	17,2	
24.08.2016	61,4	44,8	16,6	62,3	45,2	17,1	
25.08.2016	60,4	44,6	15,8	61,2	45,0	16,2	
26.08.2016	58,6	44,4	14,2	59,5	44,8	14,7	
27.08.2016	61,3	43,9	17,4	62,1	44,3	17,8	
28.08.2016	62,3	43,2	19,1	63,2	43,6	19,6	
29.08.2016	59,7	43,4	16,3	60,6	43,8	16,8	
30.08.2016	60,3	43,0	17,3	61,1	43,4	17,7	
31.08.2016	62,0	42,5	19,5	62,9	42,9	20,0	
01.09.2016	59,4	42,5	16,9	60,3	42,9	17,4	
02.09.2016	57,9	42,6	15,3	58,7	43,0	15,7	
03.09.2016	59,1	42,3	16,8	59,9	42,7	17,2	
04.09.2016	60,6	41,9	18,7	61,5	42,3	19,2	
05.09.2016	60,7	42,1	18,6	61,6	42,5	19,1	
06.09.2016	57,8	42,2	15,6	58,6	42,5	16,1	
07.09.2016	59,5	41,9	17,6	60,3	42,3	18,0	
08.09.2016	58,4	41,9	16,5	59,3	42,3	17,0	
09.09.2016	60,1	41,6	18,5	60,9	42,0	18,9	
10.09.2016	59,5	41,6	17,9	60,4	42,0	18,4	
11.09.2016	62,5	40,8	21,7	63,4	41,2	22,2	
12.09.2016	59,4	40,9	18,5	60,2	41,2	19,0	
13.09.2016	56,8	40,5	16,3	57,6	40,9	16,7	
14.09.2016	57,8	40,2	17,6	58,7	40,6	18,1	
15.09.2016	56,3	38,8	17,5	57,1	39,2	17,9	
16.09.2016	54,4	38,4	16,0	55,2	38,8	16,4	
17.09.2016	57,7	38,1	19,6	58,6	38,4	20,2	
18.09.2016	59,1	37,6	21,5	60,0	38,0	22,0	
19.09.2016	54,2	37,8	16,4	55,0	38,2	16,8	
20.09.2016	57,3	37,8	19,5	58,1	38,1	20,0	
Среднее	59,4	41,7	17,6	60,2	42,1	18,1	
Итого	1839,9	1294,0	545,9	1866,3	1306,1	560,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:04	82 067,4	82 067,4	114 097,1	82 667,2	40285

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031384

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	68,8	46,8	22,2	30,9	30,7	0,2	0,8	-
22.08.2016	68,3	48,4	19,9	27,3	27,3	0,0	0,6	-
23.08.2016	68,0	48,8	19,2	24,8	24,6	0,2	0,5	-
24.08.2016	68,5	48,4	20,1	27,9	27,8	0,1	0,6	-
25.08.2016	67,7	48,8	18,9	31,0	30,8	0,2	0,8	-
26.08.2016	67,4	48,5	18,9	28,0	27,9	0,1	0,8	-
27.08.2016	69,0	47,3	21,8	29,4	29,2	0,2	0,7	-
28.08.2016	68,4	46,0	22,4	31,9	31,7	0,2	0,8	-
29.08.2016	68,5	47,5	20,9	29,7	29,7	0,0	0,7	-
30.08.2016	68,1	48,9	19,2	32,0	31,9	0,1	0,7	-
31.08.2016	68,9	50,2	18,7	37,4	36,4	1,0	0,8	-
01.09.2016	68,1	49,3	18,9	33,9	33,8	0,1	0,7	-
02.09.2016	68,9	48,8	20,2	33,3	33,0	0,3	0,7	-
03.09.2016	69,5	50,0	19,4	35,2	35,1	0,1	0,8	-
04.09.2016	70,0	48,8	21,2	39,4	39,2	0,2	0,9	-
05.09.2016	71,4	53,3	18,1	32,1	32,0	0,1	0,7	-
06.09.2016	70,3	52,3	18,0	32,2	31,9	0,3	0,7	-
07.09.2016	69,5	47,9	21,6	47,9	47,7	0,2	1,3	-
08.09.2016	70,9	42,0	28,9	64,0	63,8	0,2	1,9	-
09.09.2016	71,5	40,4	31,1	64,0	63,5	0,5	1,9	-
10.09.2016	70,7	40,2	30,4	63,4	63,0	0,4	1,8	-
11.09.2016	70,8	41,0	29,8	72,0	71,6	0,4	2,1	-
12.09.2016	72,3	40,5	31,8	63,3	63,0	0,3	1,9	-
13.09.2016	71,9	45,5	26,4	48,4	48,2	0,2	1,4	-
14.09.2016	71,0	52,4	18,6	32,2	31,9	0,3	0,7	-
15.09.2016	70,5	49,8	20,7	32,2	32,0	0,2	0,8	-
16.09.2016	70,4	49,6	20,8	34,7	34,5	0,2	0,8	-
17.09.2016	70,2	48,9	21,4	36,1	35,8	0,3	0,8	-
18.09.2016	70,0	46,1	23,9	37,8	37,5	0,3	1,0	-
19.09.2016	68,8	42,9	25,9	60,5	60,2	0,3	1,8	-
20.09.2016	68,1	39,9	28,2	87,9	87,1	0,8	2,1	-
Среднее	69,6	47,1	22,5	41,3	41,1	0,3	1,0	
Итого				1 280,8	1 272,8	8,0	32,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
26.09.2016 03:32	274 059,4	273 208,5	5 805,4	46835

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Дружбы Народов, дом 12А
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031417

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	21,8	10,0	11,8	22,1	10,1	12,0	
22.08.2016	19,8	10,6	9,2	20,1	10,7	9,4	
23.08.2016	18,7	11,0	7,7	19,0	11,2	7,8	
24.08.2016	19,7	10,6	9,1	20,0	10,7	9,3	
25.08.2016	19,6	10,7	8,9	19,8	10,8	9,0	
26.08.2016	19,8	10,7	9,1	20,1	10,8	9,3	
27.08.2016	20,8	10,2	10,6	21,1	10,3	10,8	
28.08.2016	21,8	9,7	12,1	22,1	9,8	12,3	
29.08.2016	20,5	10,2	10,3	20,8	10,3	10,5	
30.08.2016	20,4	10,1	10,3	20,7	10,2	10,5	
31.08.2016	21,2	9,8	11,4	21,5	9,9	11,6	
01.09.2016	20,8	10,3	10,5	21,2	10,4	10,8	
02.09.2016	20,8	10,8	10,0	21,1	10,9	10,2	
03.09.2016	22,0	11,0	11,0	22,3	11,1	11,2	
04.09.2016	24,1	9,9	14,2	24,4	10,0	14,4	
05.09.2016	20,8	11,1	9,7	21,2	11,2	10,0	
06.09.2016	20,8	11,0	9,8	20,9	11,2	9,7	
07.09.2016	21,0	10,9	10,1	21,3	11,0	10,3	
08.09.2016	20,7	10,9	9,8	21,0	11,0	10,0	
09.09.2016	21,1	11,0	10,1	21,4	11,1	10,3	
10.09.2016	20,1	11,2	8,9	20,4	11,3	9,1	
11.09.2016	23,5	9,8	13,7	23,8	9,9	13,9	
12.09.2016	21,0	10,7	10,3	21,3	10,8	10,5	
13.09.2016	19,7	11,0	8,7	20,0	11,2	8,8	
14.09.2016	21,4	11,4	10,0	21,8	11,5	10,3	
15.09.2016	22,7	12,0	10,7	23,0	12,1	10,9	
16.09.2016	23,2	12,0	11,2	23,6	12,2	11,4	
17.09.2016	23,7	11,8	11,9	24,0	11,9	12,1	
18.09.2016	26,2	10,9	15,3	26,6	11,0	15,6	
19.09.2016	22,7	11,9	10,8	23,1	12,0	11,1	
20.09.2016	22,6	11,9	10,7	22,9	12,1	10,8	
Среднее	21,4	10,8	10,6	21,7	10,9	10,8	
Итого	662,8	335,1	327,7	672,6	338,7	333,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
26.09.2016 03:36	44 503,9	44 503,9	55 299,3	45 142,4	46679

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12Б (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031373

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	68,5	45,5	23,0	17,6	17,6	0,0	0,4	-
22.08.2016	68,0	45,2	22,9	17,3	17,5	-0,2	0,4	-
23.08.2016	67,9	44,8	23,2	15,8	15,8	0,0	0,4	-
24.08.2016	68,4	45,1	23,3	15,7	15,9	-0,2	0,4	-
25.08.2016	67,6	45,6	22,0	17,8	17,7	0,1	0,4	-
26.08.2016	67,0	45,8	21,2	15,7	15,9	-0,2	0,4	-
27.08.2016	68,6	44,8	23,8	16,4	16,5	-0,1	0,4	-
28.08.2016	68,2	45,4	22,7	20,7	20,9	-0,2	0,5	-
29.08.2016	68,3	45,4	22,9	18,1	18,1	0,0	0,4	-
30.08.2016	68,0	45,6	22,4	19,8	19,8	0,0	0,5	-
31.08.2016	68,5	45,5	23,0	19,5	19,5	0,0	0,4	-
01.09.2016	67,9	45,9	22,0	17,8	17,7	0,1	0,4	-
02.09.2016	68,7	45,2	23,4	17,9	18,0	-0,1	0,4	-
03.09.2016	69,1	45,4	23,7	16,5	16,3	0,2	0,4	-
04.09.2016	69,5	45,1	24,4	18,0	18,1	-0,1	0,4	-
05.09.2016	70,9	44,6	26,4	15,1	15,2	-0,1	0,4	-
06.09.2016	70,9	44,3	26,6	16,4	16,3	0,1	0,4	-
07.09.2016	70,0	43,1	26,9	20,5	20,7	-0,2	0,6	-
08.09.2016	70,1	40,9	29,2	25,2	25,2	0,0	0,8	-
09.09.2016	70,7	40,1	30,6	26,0	25,8	0,2	0,8	-
10.09.2016	70,1	39,3	30,8	28,8	29,0	-0,2	0,9	-
11.09.2016	70,3	39,3	30,9	29,4	29,5	-0,1	0,9	-
12.09.2016	71,5	38,8	32,7	25,4	25,7	-0,3	0,8	-
13.09.2016	71,3	41,4	29,9	22,9	22,9	0,0	0,7	-
14.09.2016	70,8	42,8	28,0	16,1	16,3	-0,2	0,5	-
15.09.2016	70,3	40,8	29,5	14,6	14,9	-0,3	0,5	-
16.09.2016	70,3	40,0	30,3	15,0	15,4	-0,4	0,5	-
17.09.2016	69,9	40,2	29,7	14,9	15,4	-0,5	0,5	-
18.09.2016	69,8	40,9	28,8	14,9	15,2	-0,3	0,5	-
19.09.2016	69,2	38,6	30,6	23,8	24,4	-0,6	0,8	-
20.09.2016	68,2	38,4	29,8	34,3	35,2	-0,9	0,9	-
Среднее	69,3	43,0	26,3	19,6	19,8	-0,1	0,5	
Итого				607,9	612,4	-4,5	16,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:09	112 004,2	111 356,6	3 039,2	46837

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 125
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031413

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	16,9	12,5	4,5	17,2	12,6	4,6	
22.08.2016	16,7	12,4	4,3	16,9	12,6	4,4	
23.08.2016	16,1	12,5	3,6	16,4	12,7	3,7	
24.08.2016	16,2	12,5	3,7	16,4	12,6	3,8	
25.08.2016	16,1	12,5	3,6	16,3	12,6	3,7	
26.08.2016	15,7	12,4	3,3	15,9	12,6	3,4	
27.08.2016	16,2	11,8	4,4	16,4	11,9	4,5	
28.08.2016	18,6	13,4	5,2	18,9	13,5	5,4	
29.08.2016	17,7	13,5	4,3	18,0	13,6	4,4	
30.08.2016	18,1	13,3	4,8	18,4	13,5	4,9	
31.08.2016	17,7	13,3	4,4	18,0	13,5	4,5	
01.09.2016	17,3	13,4	3,9	17,5	13,5	4,0	
02.09.2016	17,5	13,3	4,2	17,8	13,4	4,3	
03.09.2016	17,1	13,3	3,8	17,3	13,4	3,9	
04.09.2016	17,9	13,1	4,7	18,1	13,3	4,9	
05.09.2016	17,5	13,2	4,3	17,8	13,3	4,4	
06.09.2016	17,7	13,1	4,6	17,9	13,2	4,7	
07.09.2016	17,4	13,1	4,3	17,7	13,3	4,4	
08.09.2016	17,3	13,4	3,9	17,6	13,5	4,1	
09.09.2016	17,7	13,6	4,0	18,0	13,9	4,1	
10.09.2016	17,9	13,5	4,4	18,2	13,6	4,5	
11.09.2016	18,4	13,4	4,9	18,7	13,6	5,1	
12.09.2016	17,4	13,6	3,8	17,6	13,7	3,9	
13.09.2016	17,6	13,5	4,1	17,8	13,6	4,2	
14.09.2016	18,3	13,3	5,0	18,6	13,4	5,2	
15.09.2016	18,2	13,5	4,7	18,5	13,7	4,8	
16.09.2016	18,4	13,4	5,0	18,7	13,6	5,1	
17.09.2016	18,2	13,2	4,9	18,4	13,3	5,1	
18.09.2016	17,8	13,3	4,6	18,1	13,4	4,7	
19.09.2016	17,8	13,2	4,6	18,1	13,3	4,7	
20.09.2016	16,7	13,4	3,3	17,0	13,5	3,4	
Среднее	17,4	13,1	4,3	17,7	13,3	4,4	
Итого	540,1	407,1	133,0	547,9	410,9	137,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:10	19 389,6	19 389,6	28 735,1	19 621,1	46278

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12В (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031385

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,0	52,8	17,2	52,1	51,7	0,4	0,8	-
22.08.2016	69,7	53,0	16,6	52,8	52,4	0,4	0,8	-
23.08.2016	69,4	52,6	16,8	40,4	40,0	0,4	0,6	-
24.08.2016	69,9	52,6	17,3	43,8	43,5	0,3	0,7	-
25.08.2016	69,0	53,0	16,0	54,7	54,2	0,5	0,7	-
26.08.2016	68,6	53,1	15,6	47,2	46,9	0,3	0,7	-
27.08.2016	70,2	52,6	17,6	42,2	41,8	0,4	0,7	-
28.08.2016	69,6	54,3	15,3	73,1	72,5	0,6	0,9	-
29.08.2016	69,7	53,1	16,6	47,2	46,8	0,4	0,7	-
30.08.2016	69,4	54,3	15,1	58,9	56,6	2,3	0,8	-
31.08.2016	70,1	53,4	16,6	65,4	64,9	0,5	0,8	-
01.09.2016	69,5	54,6	14,9	67,8	67,1	0,7	0,8	-
02.09.2016	70,3	53,2	17,1	47,5	47,1	0,4	0,7	-
03.09.2016	70,8	53,5	17,3	49,2	48,9	0,3	0,8	-
04.09.2016	71,2	54,3	16,9	73,0	72,3	0,7	1,0	-
05.09.2016	72,8	51,3	21,5	41,2	41,0	0,2	0,8	-
06.09.2016	72,7	52,0	20,7	42,3	41,9	0,4	0,8	-
07.09.2016	71,5	52,9	18,6	53,9	53,4	0,5	0,8	-
08.09.2016	70,9	52,9	18,0	59,3	58,9	0,4	0,9	-
09.09.2016	71,3	51,7	19,7	52,3	51,9	0,4	1,0	-
10.09.2016	71,3	46,5	24,8	85,4	84,4	1,0	1,9	-
11.09.2016	71,4	46,8	24,6	104,4	103,6	0,8	2,1	-
12.09.2016	72,7	45,9	26,8	66,7	66,0	0,7	1,7	-
13.09.2016	72,7	42,5	30,1	51,4	51,0	0,4	1,5	-
14.09.2016	72,1	41,4	30,8	25,2	25,1	0,1	0,8	-
15.09.2016	71,8	42,0	29,8	24,5	24,5	0,0	0,8	-
16.09.2016	71,8	41,5	30,2	24,7	24,7	0,0	0,8	-
17.09.2016	71,3	41,5	29,8	27,0	26,7	0,3	0,9	-
18.09.2016	71,4	40,8	30,6	28,5	28,2	0,3	0,9	-
19.09.2016	70,2	41,5	28,6	27,3	27,2	0,1	0,8	-
20.09.2016	67,9	43,8	24,0	48,6	48,1	0,5	0,8	-
Среднее	70,7	49,5	21,1	50,9	50,4	0,5	0,9	-
Итого				1 578,0	1 563,3	14,7	28,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
23.09.2016 02:24	228 608,1	227 772,5	6 256,2	46836

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Дружбы Народов, дом 12В
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031427

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	35,4	22,7	12,7	35,9	22,9	13,0	
22.08.2016	35,7	23,0	12,7	36,2	23,2	13,0	
23.08.2016	34,3	24,1	10,2	34,8	24,4	10,4	
24.08.2016	34,9	23,7	11,2	35,4	23,9	11,5	
25.08.2016	35,8	23,2	12,6	36,3	23,5	12,8	
26.08.2016	35,2	23,7	11,5	35,7	23,9	11,8	
27.08.2016	35,0	23,6	11,4	35,5	23,9	11,6	
28.08.2016	37,4	22,1	15,3	37,9	22,3	15,6	
29.08.2016	35,3	23,8	11,5	35,8	24,1	11,7	
30.08.2016	36,2	23,2	13,0	36,7	23,4	13,3	
31.08.2016	36,6	23,0	13,6	37,2	23,2	14,0	
01.09.2016	36,8	23,0	13,8	37,3	23,3	14,0	
02.09.2016	35,6	24,0	11,6	36,1	24,2	11,9	
03.09.2016	36,1	23,6	12,5	36,6	23,8	12,8	
04.09.2016	38,9	21,6	17,3	39,5	21,9	17,6	
05.09.2016	38,7	24,3	14,4	39,2	24,5	14,7	
06.09.2016	37,6	24,6	13,0	38,2	24,9	13,3	
07.09.2016	38,3	24,2	14,1	38,8	24,4	14,4	
08.09.2016	38,3	23,9	14,4	38,8	24,2	14,6	
09.09.2016	37,4	24,7	12,7	38,0	24,9	13,1	
10.09.2016	39,0	23,7	15,3	39,5	24,0	15,5	
11.09.2016	40,2	22,7	17,5	40,8	22,9	17,9	
12.09.2016	37,7	24,4	13,3	38,2	24,7	13,5	
13.09.2016	38,1	24,7	13,4	38,7	24,9	13,8	
14.09.2016	39,5	25,3	14,2	40,1	25,6	14,5	
15.09.2016	38,6	25,4	13,2	39,1	25,7	13,4	
16.09.2016	38,5	25,4	13,1	39,1	25,7	13,4	
17.09.2016	39,9	25,2	14,7	40,4	25,4	15,0	
18.09.2016	40,7	24,3	16,4	41,3	24,8	16,7	
19.09.2016	39,3	25,4	13,9	39,9	25,7	14,2	
20.09.2016	39,3	25,5	13,8	39,8	25,7	14,1	
Среднее	37,4	23,9	13,5	38,0	24,2	13,8	
Итого	1160,3	742,0	418,3	1176,8	749,7	427,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 04:12	40 840,2	40 840,2	68 638,9	41 407,6	46833

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6701355

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	56,0	46,3	11,7	59,2	47,0	12,2	
22.08.2016	56,3	46,6	9,7	57,5	47,3	10,2	
23.08.2016	56,2	46,4	9,8	57,3	47,1	10,2	
24.08.2016	55,7	46,5	9,2	56,8	47,1	9,7	
25.08.2016	55,7	46,0	9,7	56,8	46,7	10,1	
26.08.2016	54,5	46,0	8,5	55,6	46,7	8,9	
27.08.2016	55,4	45,4	10,0	56,5	46,1	10,4	
28.08.2016	56,3	44,7	11,6	57,5	45,3	12,2	
29.08.2016	55,9	45,4	10,5	57,0	46,1	10,9	
30.08.2016	54,8	46,0	8,8	55,9	46,7	9,2	
31.08.2016	55,7	45,6	10,1	56,9	46,2	10,7	
01.09.2016	55,4	46,4	9,0	56,5	47,1	9,4	
02.09.2016	55,3	46,5	8,8	56,4	47,2	9,2	
03.09.2016	55,7	46,0	9,7	56,9	46,7	10,2	
04.09.2016	57,1	45,3	11,8	58,3	46,0	12,3	
05.09.2016	55,4	46,5	8,9	56,6	47,2	9,4	
06.09.2016	54,6	46,7	7,9	55,9	47,5	8,4	
07.09.2016	54,8	46,0	8,8	56,0	46,7	9,3	
08.09.2016	54,4	45,5	8,9	55,5	46,1	9,4	
09.09.2016	54,2	45,6	8,6	55,4	46,3	9,1	
10.09.2016	55,2	45,8	9,6	56,3	46,3	10,0	
11.09.2016	57,5	44,0	13,5	58,7	44,7	14,0	
12.09.2016	54,9	45,6	9,3	56,1	46,3	9,8	
13.09.2016	54,1	45,6	8,5	55,3	46,2	9,1	
14.09.2016	54,1	45,8	8,3	55,3	46,5	8,8	
15.09.2016	54,1	43,8	10,3	55,3	44,5	10,8	
16.09.2016	53,4	43,0	10,4	54,6	43,7	10,9	
17.09.2016	55,7	42,4	13,3	57,0	43,0	14,0	
18.09.2016	56,4	41,8	14,6	57,7	42,5	15,2	
19.09.2016	53,3	41,1	12,2	54,4	41,7	12,7	
20.09.2016	52,6	41,0	11,6	53,6	41,6	12,0	
Среднее	55,2	45,1	10,1	56,4	45,8	10,6	
Итого	1712,7	1399,1	313,6	1748,8	1420,1	328,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 03:05	85 936,2	85 936,2	132 142,6	86 622,0	48006

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031389

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	68,0	46,1	21,9	20,7	20,6	0,1	0,5	-
22.08.2016	67,7	46,5	21,2	20,3	20,2	0,1	0,4	-
23.08.2016	67,6	46,7	20,8	19,6	19,7	-0,1	0,4	-
24.08.2016	67,9	46,5	21,4	19,6	19,5	0,1	0,4	-
25.08.2016	67,3	45,7	21,5	24,9	24,8	0,1	0,5	-
26.08.2016	66,8	46,5	20,3	20,5	20,5	0,0	0,4	-
27.08.2016	68,2	46,4	21,8	19,4	19,3	0,1	0,4	-
28.08.2016	67,4	46,4	21,0	21,9	21,9	0,0	0,5	-
29.08.2016	67,6	47,0	20,5	19,8	19,7	0,1	0,4	-
30.08.2016	67,3	46,3	21,1	22,3	22,0	0,3	0,5	-
31.08.2016	68,0	45,7	22,3	21,8	21,6	0,2	0,5	-
01.09.2016	67,5	46,6	20,9	20,9	20,9	0,0	0,5	-
02.09.2016	68,2	45,8	22,4	21,2	21,1	0,1	0,5	-
03.09.2016	68,5	45,8	22,6	20,4	20,4	0,0	0,5	-
04.09.2016	68,9	45,8	23,1	20,5	20,5	0,0	0,5	-
05.09.2016	70,3	45,5	24,8	17,7	17,5	0,2	0,4	-
06.09.2016	70,3	45,6	24,8	18,2	18,3	-0,1	0,5	-
07.09.2016	69,4	45,5	23,8	21,5	21,3	0,2	0,5	-
08.09.2016	68,7	45,5	23,2	20,5	20,4	0,1	0,5	-
09.09.2016	69,3	44,8	24,5	23,1	23,2	-0,1	0,6	-
10.09.2016	69,3	43,0	26,3	30,7	30,5	0,2	0,8	-
11.09.2016	69,5	41,7	27,8	34,9	34,7	0,2	1,0	-
12.09.2016	70,7	42,4	28,2	28,1	27,9	0,2	0,8	-
13.09.2016	70,6	43,1	27,4	24,9	24,7	0,2	0,7	-
14.09.2016	69,9	44,6	25,3	17,2	17,2	0,0	0,4	-
15.09.2016	70,1	48,3	21,9	21,6	21,6	0,0	0,4	-
16.09.2016	71,0	55,5	15,4	26,8	26,7	0,1	0,4	-
17.09.2016	70,5	55,4	15,1	29,6	29,5	0,1	0,4	-
18.09.2016	70,6	55,1	15,5	33,7	33,5	0,2	0,5	-
19.09.2016	69,0	53,5	15,5	25,4	25,3	0,1	0,4	-
20.09.2016	66,2	51,3	14,9	27,0	26,9	0,1	0,4	-
Среднее	68,8	46,9	21,9	23,1	23,0	0,1	0,5	-
Итого				714,7	711,9	2,8	16,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 01:02	135 384,4	137 156,5	3 602,7	46835

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Прибалтийская, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7031412

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	32,9	28,5	4,4	33,4	28,8	4,6	
22.08.2016	32,6	28,5	4,1	33,1	28,8	4,2	
23.08.2016	32,2	28,6	3,6	32,7	28,9	3,8	
24.08.2016	32,4	28,5	3,9	32,8	28,7	4,1	
25.08.2016	33,5	27,8	5,6	33,9	28,1	5,8	
26.08.2016	32,2	28,5	3,7	32,7	28,8	3,9	
27.08.2016	32,2	28,6	3,6	32,7	28,8	3,8	
28.08.2016	32,8	28,2	4,6	33,3	28,4	4,8	
29.08.2016	31,6	28,0	3,6	32,0	28,3	3,8	
30.08.2016	33,0	28,3	4,8	33,5	28,5	4,9	
31.08.2016	33,1	28,2	4,9	33,5	28,4	5,1	
01.09.2016	32,6	28,5	4,1	33,0	28,8	4,2	
02.09.2016	32,8	28,2	4,6	33,3	28,5	4,8	
03.09.2016	32,7	28,2	4,5	33,1	28,5	4,7	
04.09.2016	32,9	28,2	4,7	33,3	28,4	4,9	
05.09.2016	32,2	28,4	3,9	32,7	28,6	4,0	
06.09.2016	32,3	28,3	4,0	32,8	28,6	4,2	
07.09.2016	33,3	27,9	5,4	33,8	28,1	5,6	
08.09.2016	32,5	28,2	4,3	33,0	28,5	4,5	
09.09.2016	33,2	27,9	5,3	33,6	28,1	5,5	
10.09.2016	32,8	28,0	4,8	33,2	28,3	4,9	
11.09.2016	32,9	27,9	4,9	33,3	28,2	5,1	
12.09.2016	32,5	28,1	4,4	32,9	28,3	4,6	
13.09.2016	32,1	28,3	3,8	32,5	28,6	4,0	
14.09.2016	32,3	28,1	4,1	32,7	28,4	4,3	
15.09.2016	33,1	27,7	5,4	33,5	27,9	5,6	
16.09.2016	34,3	28,0	6,3	34,7	28,3	6,4	
17.09.2016	35,0	27,7	7,2	35,3	28,0	7,4	
18.09.2016	36,1	26,9	9,2	36,5	27,1	9,4	
19.09.2016	34,5	27,7	6,8	34,8	27,9	6,9	
20.09.2016	34,3	27,8	6,5	34,6	28,0	6,6	
Среднее	33,0	28,1	4,9	33,4	28,4	5,1	
Итого	1022,9	871,9	151,1	1036,4	879,8	156,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 01:02	49 505,3	49 505,3	59 277,5	50 113,6	46833

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Прибалтийская 3А

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7031376

Режим (схема):

Приборы УУТЗ поверены до

Тодажщ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflon Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflon Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тп	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q _г Гкал
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
			т	т	т	С	С	С	г/см ³ /см ³		т	т	т	м.куб	С	С	
21.08.16	24		16,4	16,3	0,1	68,1	48,6	19,5									0,33
22.08.16	24		13,5	13,5	0,0	67,1	50,0	17,1									0,26
23.08.16	24		12,9	13,0	-0,1	66,9	49,6	17,3									0,23
24.08.16	24		12,8	12,6	0,2	67,3	49,7	17,7									0,24
25.08.16	24		14,1	14,1	0,0	66,6	49,5	17,1									0,24
26.08.16	24		13,2	13,2	0,0	66,1	50,4	15,7									0,22
27.08.16	24		12,0	11,9	0,1	67,3	50,0	17,3									0,22
28.08.16	24		13,8	13,7	0,1	66,9	49,4	17,5									0,26
29.08.16	24		15,2	15,2	0,0	67,4	49,1	18,3									0,29
30.08.16	24		14,0	14,0	0,0	66,9	49,4	17,4									0,25
31.08.16	24		14,8	14,8	0,0	67,5	48,9	18,6									0,29
01.09.16	24		14,2	14,1	0,1	67,0	48,7	18,3									0,28
02.09.16	24		14,4	14,4	0,0	67,8	48,7	19,1									0,28
03.09.16	24		13,5	13,4	0,1	67,9	48,8	19,1									0,27
04.09.16	24		14,8	14,8	0,0	68,3	48,5	19,8									0,31
05.09.16	24		12,1	12,0	0,1	69,8	47,9	21,9									0,27
06.09.16	24		12,2	12,1	0,1	69,6	48,5	21,2									0,28
07.09.16	24		13,3	13,4	-0,1	68,7	48,3	20,3									0,29
08.09.16	24		16,0	16,0	0,0	68,2	47,0	21,2									0,38
09.09.16	24		13,7	13,6	0,1	68,3	48,1	20,2									0,28
10.09.16	24		28,4	28,2	0,2	69,7	40,6	29,1									0,83
11.09.16	24		29,6	29,4	0,2	69,9	40,5	29,4									0,87
12.09.16	24		25,7	25,6	0,1	71,2	40,7	30,5									0,80
13.09.16	24		17,5	17,4	0,1	70,6	44,8	25,7									0,48
14.09.16	24		14,2	14,1	0,1	69,8	47,9	21,9									0,32
15.09.16	24		13,2	13,2	0,0	69,4	47,5	21,9									0,30
16.09.16	24		12,5	12,4	0,1	69,2	46,8	22,3									0,30
17.09.16	24		13,6	13,6	0,0	68,9	46,3	22,6									0,34
18.09.16	24		15,7	15,6	0,1	69,1	45,8	23,3									0,40
19.09.16	24		13,7	13,6	0,1	67,7	46,8	20,9									0,31
20.09.16	24		21,9	21,9	0,0	66,0	47,2	18,8									0,31
Среднее	24		15,8	15,5	0,1	68,2	47,5	20,7									0,3
Итого	744		482,9	481,1	1,8												10,7

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
24.09.2016 9:38:00	110266,7	108712,6				2724,62	48916

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 3А (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7031411

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	19,5	14,7	4,9	19,6	14,9	5,0	
22.08.2016	18,3	15,3	3,0	18,6	15,5	3,1	
23.08.2016	18,1	15,4	2,7	18,3	15,6	2,8	
24.08.2016	18,1	15,3	2,8	18,4	15,5	2,9	
25.08.2016	18,2	15,3	2,9	18,5	15,5	3,0	
26.08.2016	18,0	15,4	2,6	18,2	15,6	2,7	
27.08.2016	17,9	15,5	2,4	18,1	15,7	2,5	
28.08.2016	18,2	15,3	2,9	18,5	15,5	3,0	
29.08.2016	18,7	15,0	3,7	19,0	15,2	3,8	
30.08.2016	18,1	15,3	2,9	18,4	15,4	2,9	
31.08.2016	18,5	15,0	3,5	18,8	15,2	3,6	
01.09.2016	18,3	15,3	3,0	18,5	15,4	3,1	
02.09.2016	18,5	15,0	3,5	18,8	15,2	3,6	
03.09.2016	18,2	15,2	3,0	18,5	15,3	3,1	
04.09.2016	18,8	14,8	4,0	19,0	15,0	4,1	
05.09.2016	18,4	15,0	3,4	18,7	15,2	3,5	
06.09.2016	18,3	15,0	3,3	18,5	15,2	3,3	
07.09.2016	18,4	14,9	3,5	18,7	15,1	3,6	
08.09.2016	18,2	15,0	3,2	18,5	15,1	3,3	
09.09.2016	18,2	15,0	3,3	18,5	15,1	3,4	
10.09.2016	18,6	14,7	3,9	18,9	14,9	4,0	
11.09.2016	18,8	14,6	4,3	19,1	14,7	4,4	
12.09.2016	18,6	14,7	3,9	18,9	14,9	4,0	
13.09.2016	18,3	14,9	3,4	18,6	15,1	3,5	
14.09.2016	18,9	14,5	4,3	19,1	14,7	4,4	
15.09.2016	19,3	15,5	3,8	19,6	15,7	3,9	
16.09.2016	20,8	16,9	3,9	21,0	17,0	4,0	
17.09.2016	21,2	16,7	4,5	21,5	16,9	4,6	
18.09.2016	22,4	16,3	6,1	22,7	16,5	6,2	
19.09.2016	20,7	16,8	4,0	21,0	17,0	4,1	
20.09.2016	20,8	16,8	4,0	21,0	16,9	4,1	
Среднее	18,9	15,3	3,6	19,2	15,5	3,7	
Итого	585,5	475,1	110,4	593,7	480,6	113,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:10	15 436,5	15 436,5	24 647,4	15 629,9	46835

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 5 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6813895

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	68,3	48,5	19,8	37,0	36,8	0,2	0,7	-
22.08.2016	67,8	47,5	20,3	31,9	31,8	0,1	0,6	-
23.08.2016	67,7	47,8	19,9	31,1	31,0	0,1	0,6	-
24.08.2016	68,3	47,3	21,0	33,2	32,9	0,3	0,7	-
25.08.2016	67,1	48,7	18,3	33,5	33,4	0,1	0,6	-
26.08.2016	66,8	47,9	18,9	32,4	32,2	0,2	0,6	-
27.08.2016	68,4	47,2	21,3	29,2	29,1	0,1	0,6	-
28.08.2016	67,6	48,2	19,4	36,3	36,1	0,2	0,7	-
29.08.2016	67,7	47,2	20,4	30,7	30,5	0,2	0,6	-
30.08.2016	67,7	48,1	19,6	38,9	38,5	0,4	0,7	-
31.08.2016	68,4	49,1	19,3	42,1	41,9	0,2	0,8	-
01.09.2016	67,9	48,6	19,3	41,4	41,2	0,2	0,8	-
02.09.2016	68,7	49,0	19,7	40,3	40,1	0,2	0,8	-
03.09.2016	69,1	49,1	20,0	43,8	43,5	0,3	0,8	-
04.09.2016	69,7	49,7	20,1	47,4	47,2	0,2	0,9	-
05.09.2016	70,8	48,2	22,6	30,1	29,9	0,2	0,7	-
06.09.2016	71,2	48,7	22,5	33,6	33,5	0,1	0,7	-
07.09.2016	69,7	48,9	20,8	38,0	37,8	0,2	0,8	-
08.09.2016	69,4	48,2	21,1	43,1	42,8	0,3	0,8	-
09.09.2016	69,5	46,1	23,4	46,3	46,0	0,3	1,2	-
10.09.2016	70,3	40,5	29,8	64,5	64,3	0,2	1,8	-
11.09.2016	70,5	40,9	29,6	81,6	81,4	0,2	2,1	-
12.09.2016	71,7	40,2	31,4	58,6	58,3	0,3	1,8	-
13.09.2016	71,8	41,9	29,8	50,9	50,7	0,2	1,5	-
14.09.2016	70,2	48,4	21,8	33,4	33,3	0,1	0,7	-
15.09.2016	69,9	46,1	23,8	28,7	28,4	0,3	0,8	-
16.09.2016	69,8	44,7	25,1	25,1	25,0	0,1	0,7	-
17.09.2016	69,6	43,1	26,5	27,9	27,7	0,2	0,8	-
18.09.2016	69,9	43,9	26,1	32,7	32,4	0,3	0,9	-
19.09.2016	68,3	43,4	24,9	29,7	29,5	0,2	0,8	-
20.09.2016	66,5	44,8	21,7	40,4	40,1	0,3	0,8	-
Среднее	69,0	46,5	22,5	39,2	38,9	0,2	0,9	-
Итого				1 213,8	1 207,3	6,5	27,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
26.09.2016 02:32	233 807,4	232 574,4	6 647,4	51746

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании _____

Представитель ООО "Теплосервис" _____

Представитель ООО "КонцессКом" _____





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Прибалтийская, дом 5 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6798793

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	23,1	11,4	11,7	23,4	11,5	11,9	
22.08.2016	21,6	11,8	9,8	21,9	11,9	10,0	
23.08.2016	21,4	11,8	9,6	21,7	11,9	9,8	
24.08.2016	22,3	11,5	10,8	22,6	11,6	11,0	
25.08.2016	20,7	11,7	9,0	21,0	11,9	9,1	
26.08.2016	21,4	11,6	9,8	21,7	11,7	10,0	
27.08.2016	21,1	11,5	9,8	21,4	11,6	9,8	
28.08.2016	22,1	11,3	10,8	22,4	11,4	11,0	
29.08.2016	21,5	12,1	9,4	21,8	12,2	9,6	
30.08.2016	23,3	11,6	11,7	23,6	11,7	11,9	
31.08.2016	23,6	11,4	12,2	24,0	11,5	12,5	
01.09.2016	23,3	11,4	11,9	23,6	11,5	12,1	
02.09.2016	24,0	11,4	12,6	24,3	11,5	12,8	
03.09.2016	24,3	11,1	13,2	24,7	11,2	13,5	
04.09.2016	25,4	10,9	14,5	25,7	11,0	14,7	
05.09.2016	23,1	11,5	11,6	23,4	11,6	11,8	
06.09.2016	23,0	11,5	11,5	23,4	11,6	11,8	
07.09.2016	23,8	11,3	12,3	23,9	11,4	12,5	
08.09.2016	24,4	11,1	13,3	24,7	11,2	13,5	
09.09.2016	23,1	11,3	11,8	23,5	11,4	12,1	
10.09.2016	23,1	11,2	11,9	23,4	11,3	12,1	
11.09.2016	26,3	10,3	16,0	26,6	10,4	16,2	
12.09.2016	24,2	11,9	12,3	24,6	12,0	12,6	
13.09.2016	23,7	11,6	12,1	24,0	11,7	12,3	
14.09.2016	23,4	12,0	11,4	23,7	12,1	11,6	
15.09.2016	25,1	14,1	11,0	25,5	14,3	11,2	
16.09.2016	25,6	15,6	10,0	25,9	15,7	10,2	
17.09.2016	27,0	15,3	11,7	27,4	15,5	11,9	
18.09.2016	29,3	15,1	14,2	29,7	15,2	14,5	
19.09.2016	26,7	15,3	11,4	27,1	15,4	11,7	
20.09.2016	26,5	15,2	11,3	26,9	15,4	11,5	
Среднее	23,8	12,2	11,6	24,1	12,3	11,8	
Итого	737,2	376,8	360,4	747,5	380,3	367,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
26.09.2016 02:31	18 671,5	18 671,5	44 120,5	18 679,3	52947

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 5036295
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	75,2	50,6	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
22.08.2016	46,6	62,9	-16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-
23.08.2016	76,3	72,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-
24.08.2016	73,8	51,3	22,5	46,2	46,0	0,2	1,2	-
25.08.2016	70,1	46,2	23,9	54,7	54,6	0,1	1,3	-
26.08.2016	69,6	46,6	23,0	54,0	53,6	0,4	1,3	-
27.08.2016	71,4	45,8	25,6	54,7	54,6	0,1	1,5	-
28.08.2016	70,6	46,0	24,5	56,1	55,8	0,3	1,4	-
29.08.2016	70,8	46,1	24,6	54,5	54,4	0,1	1,4	-
30.08.2016	70,3	46,1	24,3	57,6	57,4	0,2	1,5	-
31.08.2016	71,1	45,8	25,2	60,6	60,6	0,0	1,6	-
01.09.2016	70,4	45,8	24,6	56,0	55,9	0,1	1,4	-
02.09.2016	71,1	46,0	25,1	49,7	49,7	0,0	1,3	-
03.09.2016	71,6	45,8	25,9	50,8	50,8	0,0	1,4	-
04.09.2016	72,1	45,6	26,5	60,1	60,3	-0,2	1,6	-
05.09.2016	73,8	45,3	28,5	48,5	48,7	-0,2	1,5	-
06.09.2016	73,8	45,7	28,2	50,1	50,4	-0,3	1,5	-
07.09.2016	72,4	45,2	27,3	56,4	56,6	-0,2	1,6	-
08.09.2016	72,0	43,3	28,6	60,3	60,6	-0,3	1,8	-
09.09.2016	72,2	45,0	27,1	56,3	56,3	0,0	1,6	-
10.09.2016	71,6	43,5	28,2	64,1	64,5	-0,4	1,8	-
11.09.2016	71,5	45,4	26,1	65,5	65,7	-0,2	1,8	-
12.09.2016	72,8	45,6	27,2	53,7	54,0	-0,3	1,5	-
13.09.2016	73,0	45,5	27,5	54,4	54,7	-0,3	1,6	-
14.09.2016	73,5	45,6	27,9	50,6	50,7	-0,1	1,5	-
15.09.2016	73,2	45,5	27,6	52,9	53,1	-0,2	1,5	-
16.09.2016	73,4	45,3	28,1	50,6	50,9	-0,3	1,5	-
17.09.2016	72,8	45,3	27,5	57,2	57,6	-0,4	1,6	-
18.09.2016	72,9	45,3	27,7	60,2	60,4	-0,2	1,7	-
19.09.2016	71,5	46,0	25,6	56,0	56,0	0,0	1,5	-
20.09.2016	69,6	46,7	22,8	65,7	65,5	0,2	1,4	-
Среднее	71,3	47,3	24,0	50,2	50,3	-0,1	1,4	
Итого				1 557,5	1 559,4	-1,9	42,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:13	335 372,9	343 455,3	7 677,6	31295

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 66-
CDE зав.№ 5036297

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	
21.08.2016	54,6	49,4	5,2	95,2	76,8	18,4	-
22.08.2016	54,6	49,5	5,1	93,9	77,3	16,6	-
23.08.2016	54,4	49,5	4,9	94,1	77,2	16,9	-
24.08.2016	54,7	49,5	5,1	94,3	77,1	17,2	-
25.08.2016	54,2	49,3	4,9	95,7	76,8	18,9	-
26.08.2016	54,7	49,6	5,1	94,4	76,9	17,5	-
27.08.2016	54,8	49,4	5,4	96,7	76,1	20,6	-
28.08.2016	54,3	49,2	5,1	96,4	76,3	20,1	-
29.08.2016	54,4	49,3	5,1	95,8	76,2	19,6	-
30.08.2016	54,6	49,2	5,4	96,3	76,4	19,9	-
31.08.2016	54,4	49,3	5,0	98,1	74,7	23,4	-
01.09.2016	54,7	49,8	4,9	95,8	75,3	20,5	-
02.09.2016	54,5	49,7	4,8	93,8	75,9	17,9	-
03.09.2016	54,6	49,7	4,9	94,8	75,7	19,1	-
04.09.2016	54,3	49,6	4,8	99,7	74,7	25,0	-
05.09.2016	54,7	49,7	5,0	96,3	75,2	21,1	-
06.09.2016	54,5	49,5	5,0	96,7	76,2	20,5	-
07.09.2016	54,6	49,3	5,3	96,6	76,5	20,1	-
08.09.2016	54,6	49,4	5,3	96,6	76,7	19,9	-
09.09.2016	54,6	49,3	5,3	96,1	76,7	19,4	-
10.09.2016	54,7	49,3	5,4	96,7	76,5	20,2	-
11.09.2016	54,2	49,1	5,1	102,0	75,3	26,7	-
12.09.2016	54,6	49,3	5,3	98,1	76,5	21,6	-
13.09.2016	54,6	49,3	5,3	98,3	76,5	21,8	-
14.09.2016	54,6	49,3	5,3	96,9	76,6	20,3	-
15.09.2016	54,7	49,2	5,5	97,1	76,1	21,0	-
16.09.2016	54,5	49,2	5,3	96,6	76,1	20,5	-
17.09.2016	54,7	49,2	5,5	98,8	75,8	23,0	-
18.09.2016	54,4	49,0	5,4	100,4	75,0	25,4	-
19.09.2016	54,6	49,2	5,4	96,7	76,2	20,5	-
20.09.2016	54,3	49,0	5,3	96,0	76,0	20,0	-
Среднее	54,5	49,4	5,2	96,6	76,2	20,4	-
Итого				2 994,9	2 361,3	633,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Время раб., ч
21.09.2016 02:13	147 258,9	118 207,0	33179

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66- зав.№ 4865261
CDE

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	69,4	51,3	18,2	30,5	-	30,5	0,5	-
22.08.2016	69,1	51,3	17,8	29,6	-	29,6	0,5	-
23.08.2016	69,1	50,9	18,1	27,7	-	27,7	0,5	-
24.08.2016	69,2	51,3	17,9	28,8	-	28,8	0,5	-
25.08.2016	68,7	50,7	18,0	31,7	-	31,7	0,6	-
26.08.2016	68,1	51,9	16,3	31,1	-	31,1	0,5	-
27.08.2016	69,3	51,9	17,5	32,6	-	32,6	0,6	-
28.08.2016	69,0	51,8	17,2	36,8	-	36,8	0,6	-
29.08.2016	69,3	51,4	17,9	35,9	-	35,9	0,6	-
30.08.2016	69,2	51,2	17,9	32,4	-	32,4	0,6	-
31.08.2016	69,8	51,0	18,8	32,9	-	32,9	0,6	-
01.09.2016	69,2	51,8	17,4	37,2	-	37,2	0,6	-
02.09.2016	69,9	51,7	18,3	34,0	-	34,0	0,6	-
03.09.2016	70,5	51,6	18,9	34,7	-	34,7	0,6	-
04.09.2016	71,0	52,0	19,0	44,9	-	44,9	0,8	-
05.09.2016	72,5	51,2	21,3	30,5	-	30,5	0,7	-
06.09.2016	72,6	51,5	21,2	32,7	-	32,7	0,7	-
07.09.2016	71,4	47,9	23,5	46,2	-	46,2	1,1	-
08.09.2016	71,1	47,0	24,1	47,4	-	47,4	1,1	-
09.09.2016	70,3	47,9	22,4	25,4	-	25,4	0,6	-
10.09.2016	69,9	42,5	27,4	20,9	-	20,9	0,6	-
11.09.2016	70,0	42,3	27,7	23,4	-	23,4	0,7	-
12.09.2016	71,1	42,2	28,9	20,8	-	20,8	0,6	-
13.09.2016	71,3	42,1	29,3	22,7	-	22,7	0,7	-
14.09.2016	72,0	41,7	30,3	23,4	-	23,4	0,8	-
15.09.2016	71,5	42,8	28,7	20,8	-	20,8	0,6	-
16.09.2016	71,7	42,2	29,5	20,9	-	20,9	0,6	-
17.09.2016	71,3	41,9	29,3	23,4	-	23,4	0,7	-
18.09.2016	71,4	41,7	29,8	25,6	-	25,6	0,8	-
19.09.2016	70,0	42,5	27,4	24,4	-	24,4	0,7	-
20.09.2016	68,4	43,1	25,3	27,8	-	27,8	0,7	-
Среднее	70,2	47,8	22,4	30,2		30,2	0,7	
Итого				937,1		937,1	20,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:12	218 451,6		5 916,6	3179

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

