



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244122

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,0	53,2	17,8	41,1	41,0	0,1	0,7	-
22.08.2016	70,6	52,6	18,0	38,8	38,8	0,0	0,7	-
23.08.2016	70,7	53,5	17,2	40,3	40,2	0,1	0,7	-
24.08.2016	71,0	53,1	17,9	38,5	38,6	-0,1	0,7	-
25.08.2016	70,0	52,6	17,4	42,6	42,6	0,0	0,7	-
26.08.2016	69,7	53,1	16,6	39,7	39,5	0,2	0,7	-
27.08.2016	71,3	53,5	17,8	40,2	40,2	0,0	0,7	-
28.08.2016	70,5	53,2	17,3	53,1	53,2	-0,1	0,9	-
29.08.2016	70,7	53,0	17,7	44,4	44,3	0,1	0,8	-
30.08.2016	70,3	53,0	17,3	45,3	45,3	0,0	0,8	-
31.08.2016	71,1	54,0	17,0	53,3	53,2	0,1	0,9	-
01.09.2016	70,4	54,4	16,0	49,2	49,1	0,1	0,8	-
02.09.2016	71,2	54,0	17,2	46,7	46,8	-0,1	0,8	-
03.09.2016	71,7	54,5	17,2	49,6	49,6	0,0	0,9	-
04.09.2016	72,1	54,5	17,6	52,1	51,9	0,2	0,9	-
05.09.2016	73,9	55,8	18,1	42,2	42,2	0,0	0,8	-
06.09.2016	73,9	53,2	20,7	46,1	46,1	0,0	1,0	-
07.09.2016	72,7	50,2	22,4	52,9	52,7	0,2	1,2	-
08.09.2016	72,0	50,1	22,0	55,9	55,8	0,1	1,2	-
09.09.2016	72,5	46,3	26,2	61,1	60,9	0,2	1,5	-
10.09.2016	71,5	47,6	24,0	63,3	63,1	0,2	1,5	-
11.09.2016	71,7	47,3	24,3	69,5	69,3	0,2	1,6	-
12.09.2016	73,1	51,3	21,8	50,0	50,1	-0,1	1,1	-
13.09.2016	73,0	55,2	17,8	45,1	43,9	1,2	0,8	-
14.09.2016	73,7	55,4	18,2	42,6	42,7	-0,1	0,8	-
15.09.2016	73,6	55,2	18,4	46,2	46,1	0,1	0,8	-
16.09.2016	73,6	55,5	18,1	45,2	45,1	0,1	0,8	-
17.09.2016	73,0	55,1	17,9	49,4	49,4	0,0	0,9	-
18.09.2016	73,1	55,7	17,3	51,7	51,7	0,0	0,9	-
19.09.2016	71,7	52,9	18,8	59,8	59,0	0,8	1,2	-
20.09.2016	69,4	47,5	21,9	84,6	84,3	0,3	1,7	-
Среднее	71,8	52,8	19,0	49,7	49,6	0,1	1,0	-
Итого				1 540,5	1 536,7	3,8	29,7	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:24	150 111,9	150 956,6	3 986,2	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"







Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 1 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7244116

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	38,1	30,9	7,2	38,6	31,1	7,5	
22.08.2016	37,1	31,0	6,1	37,6	31,3	6,3	
23.08.2016	37,5	30,9	6,6	38,0	31,1	6,9	
24.08.2016	37,0	30,8	6,2	37,5	31,0	6,5	
25.08.2016	37,5	30,8	6,7	38,0	31,1	6,9	
26.08.2016	36,9	30,8	6,1	37,4	31,0	6,4	
27.08.2016	37,6	30,8	6,8	38,1	31,1	7,0	
28.08.2016	40,9	30,3	10,6	41,5	30,5	11,0	
29.08.2016	38,7	30,6	7,9	39,2	31,0	8,2	
30.08.2016	38,1	30,5	7,6	38,6	30,7	7,9	
31.08.2016	39,9	30,1	9,8	40,4	30,4	10,0	
01.09.2016	38,3	30,6	7,7	38,9	30,8	8,1	
02.09.2016	38,1	30,5	7,6	38,6	30,7	7,9	
03.09.2016	39,1	30,3	8,8	39,6	30,5	9,1	
04.09.2016	40,1	30,0	10,1	40,6	30,3	10,3	
05.09.2016	37,9	30,0	7,9	38,4	30,2	8,2	
06.09.2016	36,9	30,0	6,9	37,4	30,2	7,2	
07.09.2016	37,3	29,9	7,4	37,9	30,2	7,7	
08.09.2016	38,4	30,2	8,2	38,9	30,4	8,5	
09.09.2016	37,7	30,4	7,3	38,2	30,6	7,6	
10.09.2016	38,9	30,6	8,3	39,4	30,9	8,5	
11.09.2016	40,2	30,2	10,0	40,7	30,4	10,3	
12.09.2016	38,2	30,9	7,3	38,7	31,1	7,6	
13.09.2016	38,7	30,7	8,0	39,3	31,0	8,3	
14.09.2016	38,3	30,9	7,4	38,8	31,1	7,7	
15.09.2016	38,7	30,6	8,1	39,2	30,9	8,3	
16.09.2016	38,8	30,7	8,1	39,3	30,9	8,4	
17.09.2016	39,8	30,4	9,2	40,2	30,6	9,6	
18.09.2016	39,7	30,1	9,6	40,2	30,3	9,9	
19.09.2016	38,4	30,3	8,1	38,9	30,6	8,3	
20.09.2016	38,5	30,3	8,2	39,0	30,5	8,5	
Среднее	38,4	30,5	7,9	38,9	30,7	8,2	
Итого	1191,1	945,3	245,8	1207,1	952,5	254,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:22	43 605,8	43 605,8	55 115,6	44 009,6	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244120

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	66,2	38,1	28,1	15,6	15,5	0,1	0,4	-
22.08.2016	65,8	38,5	27,3	15,8	15,6	0,2	0,4	-
23.08.2016	67,0	46,4	20,7	30,4	30,2	0,2	0,5	-
24.08.2016	68,4	51,7	16,7	33,0	33,0	0,0	0,6	-
25.08.2016	67,5	51,4	16,2	35,2	35,1	0,1	0,5	-
26.08.2016	67,1	51,6	15,4	33,4	33,3	0,1	0,5	-
27.08.2016	68,7	52,2	16,5	32,5	32,4	0,1	0,5	-
28.08.2016	67,9	51,3	16,6	35,2	35,1	0,1	0,6	-
29.08.2016	68,1	52,0	16,1	33,6	33,7	-0,1	0,6	-
30.08.2016	67,7	52,5	15,3	35,1	35,0	0,1	0,5	-
31.08.2016	68,5	53,0	15,5	37,6	37,5	0,1	0,6	-
01.09.2016	67,8	52,7	15,2	36,5	36,4	0,1	0,6	-
02.09.2016	68,6	53,1	15,4	36,2	36,3	-0,1	0,6	-
03.09.2016	69,0	53,3	15,7	34,8	34,6	0,2	0,5	-
04.09.2016	69,5	52,5	17,0	39,7	39,8	-0,1	0,7	-
05.09.2016	70,9	53,0	17,9	32,5	32,4	0,1	0,6	-
06.09.2016	70,9	49,8	21,1	34,7	34,7	0,0	0,8	-
07.09.2016	70,3	47,6	22,8	41,4	41,2	0,2	0,9	-
08.09.2016	70,0	48,2	21,8	47,5	47,2	0,3	1,0	-
09.09.2016	70,6	46,1	24,5	49,4	49,2	0,2	1,2	-
10.09.2016	69,7	46,6	23,1	50,3	49,9	0,4	1,2	-
11.09.2016	69,9	45,2	24,7	53,9	53,8	0,1	1,3	-
12.09.2016	70,7	50,1	20,6	39,9	39,6	0,3	0,8	-
13.09.2016	70,1	52,8	17,3	33,9	33,9	0,0	0,6	-
14.09.2016	70,8	53,4	17,4	34,8	34,8	0,0	0,6	-
15.09.2016	70,9	53,2	17,7	35,5	35,5	0,0	0,6	-
16.09.2016	70,8	53,2	17,6	34,6	34,7	-0,1	0,6	-
17.09.2016	70,5	53,5	17,0	39,3	39,3	0,0	0,7	-
18.09.2016	70,5	53,1	17,4	38,3	38,2	0,1	0,6	-
19.09.2016	69,5	48,2	21,3	47,0	46,8	0,2	1,1	-
20.09.2016	67,9	46,8	21,1	63,9	63,4	0,5	1,2	-
Среднее	69,1	50,0	19,1	37,5	37,4	0,1	0,7	-
Итого				1 161,5	1 158,1	3,4	21,9	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:23	112 129,0	112 147,5	2 905,0	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244142

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	54,6	45,9	8,7	55,1	46,2	8,9	
22.08.2016	53,9	45,9	8,0	54,3	46,3	8,0	
23.08.2016	52,8	45,4	7,4	53,5	45,8	7,7	
24.08.2016	53,2	46,1	7,1	53,9	46,6	7,3	
25.08.2016	53,0	46,2	6,8	53,7	46,7	7,0	
26.08.2016	52,6	45,9	6,7	53,4	46,5	6,9	
27.08.2016	52,6	45,9	6,7	53,3	46,4	6,9	
28.08.2016	53,4	45,6	7,8	54,1	46,1	8,0	
29.08.2016	52,1	45,3	6,8	52,9	45,8	7,1	
30.08.2016	51,2	44,7	6,5	51,9	45,2	6,7	
31.08.2016	52,0	44,3	7,7	52,7	44,7	8,0	
01.09.2016	51,4	44,6	6,8	52,1	45,1	7,0	
02.09.2016	51,4	44,8	6,6	52,1	45,2	6,9	
03.09.2016	50,7	44,4	6,3	51,4	44,9	6,5	
04.09.2016	53,4	44,2	9,2	54,2	44,7	9,5	
05.09.2016	51,8	44,5	7,3	52,5	45,0	7,5	
06.09.2016	51,4	44,4	7,0	52,1	44,9	7,2	
07.09.2016	51,5	44,5	7,0	52,3	45,0	7,3	
08.09.2016	53,6	44,6	9,0	54,3	45,1	9,2	
09.09.2016	52,7	44,8	7,9	53,4	45,3	8,1	
10.09.2016	52,6	45,0	7,6	53,4	45,5	7,9	
11.09.2016	53,3	44,7	8,6	54,0	45,2	8,8	
12.09.2016	52,5	45,2	7,3	53,2	45,7	7,5	
13.09.2016	52,3	45,4	6,9	53,1	45,9	7,2	
14.09.2016	52,8	45,1	7,7	53,5	45,6	7,9	
15.09.2016	53,0	44,7	8,3	53,7	45,2	8,5	
16.09.2016	52,4	45,0	7,4	53,2	45,4	7,8	
17.09.2016	53,3	44,3	9,0	54,0	44,8	9,2	
18.09.2016	53,1	44,2	8,9	53,8	44,7	9,1	
19.09.2016	52,1	44,3	7,8	52,9	44,8	8,1	
20.09.2016	52,3	44,3	8,0	53,0	44,7	8,3	
Среднее	52,5	45,0	7,6	53,3	45,5	7,8	
Итого	1629,0	1394,2	234,8	1651,0	1409,0	242,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:28	55 453,3	55 453,3	64 061,2	56 089,0	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Сибирская, дом 15 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244123

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,5	53,5	17,0	47,1	47,4	-0,3	0,8	-
22.08.2016	70,2	54,0	16,2	47,3	47,3	0,0	0,8	-
23.08.2016	70,0	53,4	16,6	46,0	46,4	-0,4	0,8	-
24.08.2016	70,5	54,1	16,4	46,0	46,1	-0,1	0,8	-
25.08.2016	69,8	52,9	16,9	49,8	50,1	-0,3	0,9	-
26.08.2016	69,2	53,6	15,5	47,9	48,3	-0,4	0,8	-
27.08.2016	70,7	53,7	17,0	46,0	46,0	0,0	0,8	-
28.08.2016	69,8	53,2	16,6	50,2	50,5	-0,3	0,9	-
29.08.2016	70,1	53,7	16,4	48,2	48,5	-0,3	0,8	-
30.08.2016	69,7	54,3	15,4	54,2	54,4	-0,2	0,9	-
31.08.2016	70,4	54,9	15,5	54,1	54,4	-0,3	0,9	-
01.09.2016	69,8	54,6	15,2	56,5	56,8	-0,3	0,9	-
02.09.2016	70,6	55,5	15,1	54,2	54,6	-0,4	0,8	-
03.09.2016	71,0	55,8	15,2	54,6	54,9	-0,3	0,8	-
04.09.2016	71,5	55,2	16,2	57,5	57,8	-0,3	0,9	-
05.09.2016	73,2	56,0	17,2	47,7	48,1	-0,4	0,8	-
06.09.2016	73,1	54,8	18,3	50,0	50,3	-0,3	0,9	-
07.09.2016	72,3	51,2	21,1	64,7	65,0	-0,3	1,4	-
08.09.2016	71,5	51,0	20,6	62,7	63,1	-0,4	1,4	-
09.09.2016	72,0	46,5	25,4	75,0	75,3	-0,3	1,9	-
10.09.2016	71,2	47,2	24,0	76,7	77,1	-0,4	1,8	-
11.09.2016	71,3	47,3	23,9	76,6	76,9	-0,3	1,9	-
12.09.2016	72,7	50,7	22,0	64,7	65,0	-0,3	1,5	-
13.09.2016	72,3	55,5	16,8	50,9	51,3	-0,4	0,8	-
14.09.2016	73,0	56,0	17,0	49,5	49,8	-0,3	0,8	-
15.09.2016	72,7	56,0	16,6	51,3	51,7	-0,4	0,9	-
16.09.2016	72,7	56,3	16,4	49,9	50,3	-0,4	0,8	-
17.09.2016	72,2	55,9	16,2	54,2	54,5	-0,3	0,9	-
18.09.2016	72,2	55,1	17,1	56,7	57,1	-0,4	1,0	-
19.09.2016	70,8	55,5	15,4	53,5	53,8	-0,3	0,8	-
20.09.2016	69,1	49,4	19,7	79,2	79,6	-0,4	1,6	-
Среднее	71,2	53,5	17,7	55,6	55,9	-0,3	1,0	-
Итого				1 722,9	1 732,4	-9,5	31,9	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:24	128 473,6	129 011,3	3 808,1	40012

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 15 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244117

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	68,4	58,6	9,8	69,4	59,3	10,1	
22.08.2016	68,4	58,8	9,6	69,3	59,4	9,9	
23.08.2016	68,0	58,7	9,3	69,0	59,4	9,6	
24.08.2016	68,2	58,6	9,6	69,1	59,3	9,8	
25.08.2016	69,1	58,3	10,8	70,1	58,9	11,2	
26.08.2016	68,1	58,9	9,2	69,0	59,6	9,4	
27.08.2016	68,3	58,9	9,4	69,2	59,5	9,7	
28.08.2016	68,8	58,3	10,5	69,6	59,0	10,6	
29.08.2016	67,3	58,7	8,6	68,2	59,3	8,9	
30.08.2016	68,6	57,9	10,7	69,6	58,5	11,1	
31.08.2016	68,3	57,6	10,7	69,2	58,3	10,9	
01.09.2016	68,6	57,8	10,8	69,6	58,4	11,2	
02.09.2016	68,0	57,9	10,1	68,9	58,6	10,3	
03.09.2016	67,9	57,7	10,2	68,9	58,4	10,5	
04.09.2016	69,7	57,2	12,5	70,6	57,8	12,8	
05.09.2016	67,8	57,7	10,1	68,8	58,4	10,4	
06.09.2016	67,3	57,8	9,5	68,2	58,4	9,8	
07.09.2016	67,9	57,6	10,3	68,8	58,3	10,5	
08.09.2016	67,2	58,1	9,1	68,2	58,7	9,5	
09.09.2016	67,6	58,2	9,6	68,7	58,9	9,8	
10.09.2016	67,8	58,0	9,8	68,8	58,6	10,2	
11.09.2016	68,6	57,8	10,8	69,5	58,5	11,0	
12.09.2016	68,4	57,7	10,7	69,4	58,3	11,1	
13.09.2016	68,3	57,7	10,6	69,2	58,4	10,8	
14.09.2016	68,0	57,8	10,2	69,0	58,4	10,6	
15.09.2016	68,4	57,6	10,8	69,3	58,3	11,0	
16.09.2016	67,5	57,7	9,8	68,5	58,3	10,2	
17.09.2016	68,6	57,3	11,3	69,5	58,0	11,5	
18.09.2016	69,8	56,6	13,2	70,8	57,2	13,6	
19.09.2016	67,4	57,4	10,0	68,3	58,1	10,2	
20.09.2016	67,9	57,1	10,8	68,9	57,7	11,2	
Среднее	68,2	57,9	10,3	69,2	58,6	10,6	
Итого	2114,4	1798,0	318,4	2143,8	1816,2	327,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:23	63 439,4	63 439,4	77 798,5	64 186,2	40019

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244130

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,1	53,5	17,6	55,2	54,7	0,5	1,0	-
22.08.2016	70,7	54,2	16,5	54,6	54,0	0,6	0,9	-
23.08.2016	70,6	53,9	16,7	51,1	50,5	0,6	0,8	-
24.08.2016	71,0	53,8	17,3	54,1	53,5	0,6	0,9	-
25.08.2016	70,3	53,8	16,5	57,1	56,5	0,6	0,9	-
26.08.2016	69,8	54,0	15,7	53,6	53,0	0,6	0,9	-
27.08.2016	71,4	54,4	16,9	55,3	54,7	0,6	0,9	-
28.08.2016	70,4	53,6	16,8	60,8	60,2	0,6	1,0	-
29.08.2016	70,7	53,8	16,9	60,0	59,4	0,6	1,0	-
30.08.2016	70,2	55,0	15,2	62,5	61,8	0,7	1,0	-
31.08.2016	71,1	56,4	14,6	68,9	68,2	0,7	1,0	-
01.09.2016	70,4	55,5	14,9	65,1	64,5	0,6	1,0	-
02.09.2016	71,3	55,8	15,4	65,9	65,2	0,7	1,0	-
03.09.2016	71,7	56,8	14,9	66,3	65,6	0,7	1,0	-
04.09.2016	72,1	56,4	15,7	69,3	68,6	0,7	1,1	-
05.09.2016	73,9	57,7	16,2	57,6	57,0	0,6	0,9	-
06.09.2016	73,9	55,7	18,2	65,5	65,0	0,5	1,2	-
07.09.2016	72,8	50,6	22,1	77,8	76,9	0,9	1,8	-
08.09.2016	72,1	51,3	20,7	76,8	76,0	0,8	1,6	-
09.09.2016	72,6	47,1	25,5	90,1	89,1	1,0	2,2	-
10.09.2016	71,6	48,3	23,3	83,8	82,7	1,1	1,9	-
11.09.2016	71,7	47,6	24,1	96,4	97,5	0,9	2,3	-
12.09.2016	73,2	52,6	20,6	73,9	73,1	0,8	1,5	-
13.09.2016	73,0	57,4	15,6	58,3	57,9	0,4	0,9	-
14.09.2016	73,6	57,5	16,1	63,5	62,8	0,7	1,0	-
15.09.2016	73,4	57,4	15,9	62,2	61,5	0,7	1,0	-
16.09.2016	73,4	57,7	15,7	62,4	62,0	0,4	1,0	-
17.09.2016	72,8	56,6	16,2	68,8	68,1	0,7	1,1	-
18.09.2016	72,8	56,3	16,6	70,2	69,5	0,7	1,1	-
19.09.2016	71,5	53,8	17,8	76,9	75,7	1,2	1,5	-
20.09.2016	69,8	48,5	21,4	101,5	100,5	1,0	2,1	-
Среднее	71,8	54,1	17,7	67,3	66,6	0,7	1,2	-
Итого				2 087,5	2 065,7	21,8	37,5	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:25	207 152,0	205 172,5	4 744,4	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244132

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	63,1	52,7	10,4	64,0	53,3	10,7	
22.08.2016	62,2	52,8	9,4	63,1	53,3	9,8	
23.08.2016	61,2	52,9	8,3	62,1	53,4	8,7	
24.08.2016	62,4	52,7	9,7	63,3	53,2	10,1	
25.08.2016	62,6	52,6	10,0	63,5	53,2	10,3	
26.08.2016	61,9	52,6	9,3	62,7	53,1	9,6	
27.08.2016	62,7	52,2	10,5	63,6	52,7	10,9	
28.08.2016	63,2	52,3	10,9	64,2	52,8	11,4	
29.08.2016	62,4	51,5	10,9	63,2	52,0	11,2	
30.08.2016	60,7	50,4	10,3	61,6	50,9	10,7	
31.08.2016	61,4	50,2	11,2	62,3	50,7	11,6	
01.09.2016	61,0	50,8	10,1	61,9	51,4	10,5	
02.09.2016	61,4	50,4	11,0	62,3	50,9	11,4	
03.09.2016	61,3	50,4	10,9	62,2	50,9	11,3	
04.09.2016	63,3	50,5	12,8	64,2	51,0	13,2	
05.09.2016	60,8	50,5	10,3	61,7	51,0	10,7	
06.09.2016	60,2	50,0	10,2	61,1	50,5	10,6	
07.09.2016	60,0	50,1	9,9	60,8	50,6	10,2	
08.09.2016	60,7	50,7	10,0	61,6	51,2	10,4	
09.09.2016	60,9	50,9	10,0	61,8	51,4	10,4	
10.09.2016	60,1	51,1	9,0	61,0	51,6	9,4	
11.09.2016	63,5	50,0	13,5	64,4	50,5	13,9	
12.09.2016	61,0	50,8	10,2	61,9	51,3	10,6	
13.09.2016	60,4	51,2	9,2	61,3	51,7	9,6	
14.09.2016	61,2	50,5	10,7	62,0	51,0	11,0	
15.09.2016	60,8	50,4	10,4	61,7	50,9	10,8	
16.09.2016	60,8	50,3	10,5	61,7	50,8	10,9	
17.09.2016	62,6	50,0	12,6	63,5	50,5	13,0	
18.09.2016	62,8	50,0	12,8	63,8	50,5	13,3	
19.09.2016	61,3	50,3	11,0	62,1	50,8	11,3	
20.09.2016	60,7	50,5	10,2	61,6	51,0	10,6	
Среднее	61,6	51,0	10,5	62,5	51,6	10,9	
Итого	1908,6	1582,4	326,2	1936,2	1598,1	338,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:26	67 291,9	67 291,9	82 076,8	68 027,9	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244124

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,5	53,6	16,9	47,4	46,9	0,5	0,8	-
22.08.2016	70,0	53,9	16,1	44,7	44,3	0,4	0,7	-
23.08.2016	70,0	54,6	15,3	43,7	43,2	0,5	0,7	-
24.08.2016	70,4	54,0	16,4	42,1	41,8	0,3	0,7	-
25.08.2016	69,7	53,7	16,0	46,7	46,2	0,5	0,8	-
26.08.2016	69,1	54,2	14,9	46,9	46,4	0,5	0,8	-
27.08.2016	70,7	53,8	17,0	44,6	44,2	0,4	0,8	-
28.08.2016	69,8	53,8	16,0	50,6	50,1	0,5	0,9	-
29.08.2016	70,1	54,7	15,4	45,2	44,8	0,4	0,8	-
30.08.2016	69,7	55,1	14,6	52,9	52,4	0,5	0,8	-
31.08.2016	70,5	55,1	15,3	56,1	55,6	0,5	0,9	-
01.09.2016	69,8	54,9	14,9	53,9	53,4	0,5	0,8	-
02.09.2016	70,6	55,3	15,2	50,2	49,7	0,5	0,8	-
03.09.2016	71,1	56,1	14,9	53,4	52,9	0,5	0,8	-
04.09.2016	71,4	55,2	16,3	53,7	53,1	0,6	0,9	-
05.09.2016	73,1	55,3	17,8	43,6	43,2	0,4	0,8	-
06.09.2016	73,0	53,8	19,2	46,2	46,0	0,2	0,9	-
07.09.2016	72,2	49,9	22,3	59,4	58,7	0,7	1,4	-
08.09.2016	71,5	50,4	21,2	62,8	62,3	0,5	1,4	-
09.09.2016	72,0	46,5	25,5	68,9	68,4	0,5	1,8	-
10.09.2016	71,2	47,0	24,2	73,3	72,8	0,5	1,8	-
11.09.2016	71,2	46,6	24,7	77,5	76,9	0,6	1,9	-
12.09.2016	72,7	50,3	22,4	60,4	59,8	0,6	1,4	-
13.09.2016	72,3	55,0	17,3	47,1	46,7	0,4	0,8	-
14.09.2016	72,8	55,5	17,3	45,2	44,8	0,4	0,8	-
15.09.2016	72,6	55,8	16,8	47,2	46,8	0,4	0,8	-
16.09.2016	72,6	56,2	16,4	46,5	46,0	0,5	0,8	-
17.09.2016	72,1	55,6	16,5	52,1	51,8	0,3	0,9	-
18.09.2016	72,2	55,2	17,0	57,6	56,9	0,7	1,0	-
19.09.2016	70,9	51,6	19,3	60,7	60,1	0,6	1,3	-
20.09.2016	69,4	46,0	23,4	79,5	78,8	0,7	1,9	-
Среднее	71,1	53,2	18,0	53,6	53,1	0,5	1,0	-
Итого				1 660,1	1 645,0	15,1	31,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:24	192 696,8	192 481,9	4 583,8	40019

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сибирская, дом 19 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244118

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	44,8	34,2	10,6	45,5	34,5	11,0	
22.08.2016	43,6	34,6	9,0	44,1	34,9	9,2	
23.08.2016	42,9	34,6	8,3	43,5	34,9	8,6	
24.08.2016	43,1	35,0	8,1	43,7	35,3	8,4	
25.08.2016	44,7	34,9	9,8	45,3	35,3	10,0	
26.08.2016	44,3	35,0	9,3	44,9	35,3	9,6	
27.08.2016	44,0	34,9	9,1	44,6	35,2	9,4	
28.08.2016	45,6	34,3	11,3	46,3	34,6	11,7	
29.08.2016	43,4	34,8	8,6	44,0	35,1	8,9	
30.08.2016	44,6	34,1	10,5	45,2	34,4	10,8	
31.08.2016	45,8	33,9	11,7	46,2	34,2	12,0	
01.09.2016	44,7	34,2	10,5	45,3	34,5	10,8	
02.09.2016	43,3	34,4	8,9	43,9	34,7	9,2	
03.09.2016	44,4	34,2	10,2	45,0	34,5	10,5	
04.09.2016	45,3	33,8	11,5	45,9	34,1	11,8	
05.09.2016	43,9	34,4	9,5	44,5	34,7	9,8	
06.09.2016	43,3	34,5	8,8	43,9	34,8	9,1	
07.09.2016	43,5	34,3	9,2	44,1	34,7	9,4	
08.09.2016	44,4	34,3	10,1	45,1	34,6	10,5	
09.09.2016	43,4	34,6	8,8	44,0	34,9	9,1	
10.09.2016	44,3	34,3	10,0	44,9	34,6	10,3	
11.09.2016	45,6	33,8	11,8	46,2	34,1	12,1	
12.09.2016	44,7	34,4	10,3	45,3	34,7	10,6	
13.09.2016	44,2	34,5	9,7	44,8	34,8	10,0	
14.09.2016	43,7	34,3	9,4	44,3	34,7	9,6	
15.09.2016	44,0	34,3	9,7	44,6	34,6	10,0	
16.09.2016	43,2	34,3	8,9	43,8	34,6	9,2	
17.09.2016	44,9	33,9	11,0	45,6	34,2	11,4	
18.09.2016	47,4	33,1	14,3	48,0	33,4	14,6	
19.09.2016	44,5	34,4	10,1	45,1	34,7	10,4	
20.09.2016	44,3	34,4	9,9	44,9	34,7	10,2	
Среднее	44,3	34,3	10,0	44,9	34,7	10,3	
Итого	1373,6	1064,7	308,9	1392,5	1074,3	318,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:23	43 072,4	43 072,4	59 806,1	43 481,3	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 3 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244109

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,7	55,2	15,5	31,1	30,4	0,7	0,5	-
22.08.2016	70,3	55,8	14,5	27,0	26,5	0,5	0,4	-
23.08.2016	70,2	55,4	14,9	26,8	26,2	0,6	0,4	-
24.08.2016	70,7	55,8	14,9	27,2	26,6	0,6	0,4	-
25.08.2016	69,4	54,9	14,5	27,3	26,7	0,6	0,3	-
26.08.2016	69,4	55,2	14,1	25,0	24,4	0,6	0,3	-
27.08.2016	70,8	55,4	15,4	23,5	23,1	0,4	0,3	-
28.08.2016	69,9	54,9	15,1	29,3	28,7	0,6	0,4	-
29.08.2016	70,2	55,0	15,2	26,3	25,7	0,6	0,4	-
30.08.2016	69,8	55,4	14,4	28,3	27,7	0,6	0,4	-
31.08.2016	70,5	55,4	15,1	31,8	31,2	0,6	0,4	-
01.09.2016	70,0	56,2	13,8	34,5	33,9	0,6	0,5	-
02.09.2016	70,8	56,3	14,5	30,3	29,6	0,7	0,4	-
03.09.2016	71,3	56,6	14,7	34,6	33,8	0,8	0,5	-
04.09.2016	71,6	56,7	14,9	35,2	34,6	0,6	0,5	-
05.09.2016	73,3	56,4	16,9	26,6	26,0	0,6	0,4	-
06.09.2016	73,2	53,7	19,5	26,7	26,3	0,4	0,5	-
07.09.2016	72,3	49,6	22,7	34,8	33,9	0,9	0,7	-
08.09.2016	71,6	50,2	21,4	32,2	31,4	0,8	0,7	-
09.09.2016	72,1	49,3	22,9	37,0	36,4	0,6	0,8	-
10.09.2016	71,2	48,6	22,6	41,9	40,6	1,1	0,9	-
11.09.2016	71,3	48,1	23,1	44,8	43,9	0,9	0,9	-
12.09.2016	72,7	52,3	20,4	32,3	31,7	0,6	0,6	-
13.09.2016	72,4	55,9	16,5	26,5	26,0	0,5	0,4	-
14.09.2016	72,9	55,8	17,2	26,6	25,9	0,7	0,4	-
15.09.2016	72,8	55,9	16,8	26,9	26,5	0,4	0,4	-
16.09.2016	72,8	55,8	16,9	27,0	26,4	0,6	0,4	-
17.09.2016	72,2	56,5	15,7	28,6	28,1	0,5	0,4	-
18.09.2016	72,3	56,1	16,2	32,0	31,4	0,6	0,5	-
19.09.2016	71,1	51,4	19,7	38,7	37,9	0,8	0,8	-
20.09.2016	69,0	49,0	20,1	54,0	52,8	1,2	0,9	-
Среднее	71,3	54,2	17,1	31,4	30,8	0,7	0,5	
Итого				974,8	954,5	20,3	15,9	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:21	71 503,0	70 501,9	1 720,5	31403

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 3 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244144

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	46,3	40,6	5,7	47,0	41,1	5,9	
22.08.2016	45,1	41,0	4,1	45,8	41,5	4,3	
23.08.2016	44,9	40,8	4,1	45,5	41,3	4,3	
24.08.2016	45,2	40,8	4,3	45,8	41,3	4,5	
25.08.2016	44,3	40,8	3,5	44,9	41,3	3,6	
26.08.2016	44,1	40,8	3,3	44,7	41,2	3,5	
27.08.2016	43,9	40,7	3,2	44,5	41,2	3,3	
28.08.2016	45,1	40,3	4,9	45,8	40,7	5,0	
29.08.2016	44,3	40,4	4,0	45,0	40,8	4,1	
30.08.2016	43,8	39,9	3,9	44,4	40,3	4,1	
31.08.2016	44,3	39,5	4,8	44,9	39,9	5,0	
01.09.2016	44,4	39,3	5,1	45,0	39,8	5,3	
02.09.2016	43,5	39,4	4,0	44,1	39,9	4,2	
03.09.2016	44,4	39,1	5,3	45,0	39,6	5,5	
04.09.2016	45,0	39,1	5,8	45,6	39,6	6,0	
05.09.2016	43,6	39,4	4,3	44,3	39,8	4,4	
06.09.2016	43,1	39,4	3,7	43,8	39,8	3,9	
07.09.2016	43,6	39,3	4,3	44,2	39,7	4,5	
08.09.2016	43,3	39,6	3,7	43,9	40,1	3,8	
09.09.2016	44,0	39,3	4,7	44,6	39,8	4,8	
10.09.2016	44,5	39,3	5,3	45,1	39,7	5,4	
11.09.2016	44,7	39,0	5,7	45,4	39,5	5,9	
12.09.2016	43,9	39,6	4,3	44,5	40,0	4,5	
13.09.2016	43,5	39,7	3,8	44,1	40,1	4,0	
14.09.2016	43,8	39,8	4,0	44,5	40,2	4,2	
15.09.2016	43,6	39,5	4,0	44,2	40,0	4,2	
16.09.2016	43,4	39,3	4,1	44,1	39,8	4,3	
17.09.2016	43,5	39,3	4,3	44,1	39,7	4,4	
18.09.2016	44,1	38,8	5,3	44,7	39,2	5,5	
19.09.2016	43,5	38,6	4,9	44,1	39,0	5,1	
20.09.2016	43,3	38,7	4,6	43,9	39,1	4,7	
Среднее	44,1	39,7	4,4	44,8	40,2	4,6	
Итого	1367,9	1230,9	137,0	1387,5	1245,0	142,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:28	42 150,0	42 150,0	49 938,4	42 720,0	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Солнечная 5

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 7244139

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Тп час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль (ТВ-2)							Q _г Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см ²	P2 к/см ²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.08.16	24		57,4	57,0	0,4	71,2	51,4	19,9									1,10
22.08.16	24		53,6	53,2	0,4	70,9	51,4	19,4									1,02
23.08.16	24		52,9	52,6	0,3	70,9	51,5	19,3									1,00
24.08.16	24		55,6	55,2	0,4	71,2	51,5	19,7									1,06
25.08.16	24		60,4	60,0	0,4	70,0	51,6	18,4									0,99
26.08.16	24		55,5	55,0	0,5	70,0	51,7	18,3									1,01
27.08.16	24		47,1	46,8	0,3	71,4	51,7	19,7									0,92
28.08.16	24		66,2	65,8	0,4	70,5	51,8	18,7									1,18
29.08.16	24		57,6	57,3	0,3	70,8	51,7	19,1									1,06
30.08.16	24		59,0	58,4	0,6	70,4	51,7	18,6									1,07
31.08.16	24		66,3	66,0	0,3	71,1	51,9	19,2									1,19
01.09.16	24		64,4	63,6	0,9	70,5	52,1	18,4									1,13
02.09.16	24		57,9	57,6	0,3	71,3	52,0	19,3									1,08
03.09.16	24		62,0	61,7	0,3	71,7	52,2	19,5									1,16
04.09.16	24		65,2	64,7	0,5	72,2	52,2	20,0									1,22
05.09.16	24		51,6	51,4	0,4	74,1	52,1	22,0									1,14
06.09.16	24		56,5	56,0	0,5	74,1	52,3	21,8									1,21
07.09.16	24		66,6	66,7	1,8	72,8	49,5	23,3									1,56
08.09.16	24		72,0	71,5	0,5	72,1	50,2	21,9									1,51
09.09.16	24		79,2	78,3	0,9	72,7	47,3	25,4									1,94
10.09.16	24		78,6	78,0	0,6	71,6	48,0	23,6									1,80
11.09.16	24		92,7	92,0	0,7	71,7	47,9	23,8									2,07
12.09.16	24		66,5	66,0	0,5	73,3	49,8	23,5									1,56
13.09.16	24		55,2	54,9	0,3	73,2	52,5	20,7									1,12
14.09.16	24		56,5	56,1	0,4	73,8	52,6	21,1									1,12
15.09.16	24		55,8	55,6	0,2	73,5	52,6	20,9									1,13
16.09.16	24		55,2	54,6	0,4	73,5	52,2	21,3									1,14
17.09.16	24		55,5	55,1	0,4	72,8	53,0	19,8									1,08
18.09.16	24		66,3	66,0	0,3	72,9	52,9	20,1									1,24
19.09.16	24		79,1	78,4	0,7	71,7	49,6	22,1									1,76
20.09.16	24		125,0	124,0	1,0	69,3	49,0	20,2									1,90
Среднее	24		64,4	63,9	0,5	71,8	51,2	20,6									1,3
Итого	744		1995,5	1979,6	15,9												39,5

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Тп, ч
23.09.2016 20:14:00	260362,8	255960,9				6142,66	40083

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 7 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244129

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,5	56,7	14,8	70,8	70,6	0,2	0,9	-
22.08.2016	71,2	57,3	13,9	63,9	63,6	0,3	0,8	-
23.08.2016	71,2	56,9	14,3	66,6	66,5	0,1	0,9	-
24.08.2016	71,5	57,5	14,0	64,6	64,5	0,1	0,8	-
25.08.2016	70,3	56,5	13,8	73,6	73,3	0,3	0,9	-
26.08.2016	70,3	57,3	13,0	65,9	65,8	0,1	0,8	-
27.08.2016	71,8	57,3	14,4	68,7	68,5	0,2	0,9	-
28.08.2016	70,8	57,8	13,1	87,4	87,2	0,2	1,0	-
29.08.2016	71,2	57,5	13,7	75,1	74,9	0,2	0,9	-
30.08.2016	70,7	58,4	12,3	87,2	87,1	0,1	0,9	-
31.08.2016	71,5	59,4	12,1	89,1	88,9	0,2	1,0	-
01.09.2016	70,9	59,5	11,4	95,7	95,4	0,3	1,0	-
02.09.2016	71,7	59,5	12,2	78,2	78,0	0,2	0,9	-
03.09.2016	72,1	59,8	12,3	84,4	84,4	0,0	0,9	-
04.09.2016	72,5	59,8	12,7	97,5	97,2	0,3	1,1	-
05.09.2016	74,5	61,4	13,1	69,8	69,8	0,0	0,9	-
06.09.2016	74,3	58,4	15,9	78,4	78,1	0,3	1,2	-
07.09.2016	73,2	53,0	20,1	101,1	100,8	0,3	1,8	-
08.09.2016	72,5	54,3	18,2	100,6	100,4	0,2	1,7	-
09.09.2016	73,0	48,3	24,7	103,5	103,1	0,4	2,4	-
10.09.2016	71,9	54,8	17,1	109,1	108,9	0,2	1,7	-
11.09.2016	71,8	60,3	11,5	103,4	103,3	0,1	1,0	-
12.09.2016	73,4	61,4	12,0	78,5	78,4	0,1	0,9	-
13.09.2016	73,5	60,9	12,6	77,3	77,3	0,0	0,9	-
14.09.2016	74,1	61,3	12,8	85,1	84,9	0,2	0,9	-
15.09.2016	73,9	61,5	12,4	72,9	72,8	0,1	0,9	-
16.09.2016	73,8	61,1	12,8	76,1	76,1	0,0	0,9	-
17.09.2016	73,2	61,5	11,7	87,8	87,7	0,1	1,0	-
18.09.2016	73,3	61,1	12,2	104,3	104,3	0,0	1,1	-
19.09.2016	72,0	56,1	15,9	98,4	98,0	0,4	1,6	-
20.09.2016	69,9	50,3	19,6	155,8	155,4	0,4	2,3	-
Среднее	72,2	58,0	14,2	86,2	86,0	0,2	1,1	-
Итого				2 670,8	2 665,2	5,6	35,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:26	182 380,2	178 960,1	4 239,8	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

В.С. Перминов
В.С. Перминов
В.С. Перминов



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 7 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244131

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	51,9	41,2	10,7	52,7	41,6	11,1	
22.08.2016	50,4	41,2	9,2	51,1	41,6	9,5	
23.08.2016	50,9	40,9	10,0	51,6	41,3	10,3	
24.08.2016	50,3	40,7	9,6	51,0	41,1	9,9	
25.08.2016	50,6	40,5	10,1	51,3	40,9	10,4	
26.08.2016	49,7	40,1	9,6	50,4	40,5	9,9	
27.08.2016	49,9	39,8	10,1	50,6	40,2	10,4	
28.08.2016	51,1	38,8	12,3	51,8	39,2	12,6	
29.08.2016	49,8	39,1	10,7	50,6	39,5	11,1	
30.08.2016	48,8	37,9	10,9	49,5	38,3	11,2	
31.08.2016	48,9	37,8	11,1	49,5	38,1	11,4	
01.09.2016	48,9	37,4	11,5	49,6	37,8	11,8	
02.09.2016	47,5	37,9	9,6	48,2	38,3	9,9	
03.09.2016	47,9	37,3	10,6	48,6	37,6	11,0	
04.09.2016	49,3	36,3	13,0	50,0	36,7	13,3	
05.09.2016	47,0	36,8	10,2	47,7	37,1	10,6	
06.09.2016	46,2	36,6	9,6	46,9	37,0	9,9	
07.09.2016	46,7	36,0	10,7	47,3	36,4	10,9	
08.09.2016	46,8	36,3	10,5	47,5	36,6	10,9	
09.09.2016	45,6	37,0	8,6	46,3	37,4	8,9	
10.09.2016	47,2	35,6	11,6	47,8	35,9	11,9	
11.09.2016	47,8	35,3	12,5	48,5	35,7	12,8	
12.09.2016	45,8	35,9	9,9	46,5	36,2	10,3	
13.09.2016	46,1	35,6	10,5	46,7	36,0	10,7	
14.09.2016	46,4	35,3	11,1	47,1	35,6	11,5	
15.09.2016	45,3	35,6	9,7	46,0	36,0	10,0	
16.09.2016	45,5	35,4	10,1	46,1	35,7	10,4	
17.09.2016	46,1	34,3	11,8	46,8	34,7	12,1	
18.09.2016	47,5	33,5	14,0	48,2	33,8	14,4	
19.09.2016	46,3	36,5	9,8	46,9	36,8	10,1	
20.09.2016	47,9	36,4	11,5	48,6	36,8	11,8	
Среднее	48,1	37,4	10,7	48,8	37,8	11,0	
Итого	1490,1	1159,0	331,1	1511,4	1170,4	341,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:26	58 867,5	58 867,5	74 406,9	59 567,6	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 9 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244146

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	23,8	20,7	3,1	24,2	21,0	3,2	
22.08.2016	24,7	21,6	3,1	25,1	21,9	3,2	
23.08.2016	24,1	21,0	3,1	24,6	21,3	3,3	
24.08.2016	23,7	20,5	3,2	24,1	20,8	3,3	
25.08.2016	23,2	20,4	2,7	23,6	20,8	2,8	
26.08.2016	23,4	20,3	3,1	23,8	20,6	3,3	
27.08.2016	23,9	20,1	3,7	24,4	20,4	3,9	
28.08.2016	21,9	17,7	4,3	22,4	17,9	4,4	
29.08.2016	3,4	0,0	3,4	3,5	0,0	3,5	
30.08.2016	3,9	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	
31.08.2016	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	3,8	
01.09.2016	12,6	9,4	3,2	12,9	9,6	3,3	
02.09.2016	17,7	14,5	3,2	18,0	14,7	3,3	
03.09.2016	17,8	14,6	3,2	18,2	14,8	3,4	
04.09.2016	18,0	14,7	3,3	18,3	14,9	3,5	
05.09.2016	17,4	14,2	3,1	17,8	14,4	3,3	
06.09.2016	19,4	16,6	2,8	19,8	16,9	2,9	
07.09.2016	21,2	18,3	2,9	21,7	18,6	3,1	
08.09.2016	21,7	19,0	2,8	22,2	19,3	2,9	
09.09.2016	21,9	19,0	2,9	22,4	19,3	3,1	
10.09.2016	22,1	19,0	3,1	22,5	19,3	3,2	
11.09.2016	22,7	18,7	4,0	23,2	19,0	4,2	
12.09.2016	21,0	18,1	2,9	21,4	18,4	3,1	
13.09.2016	20,0	18,6	3,4	20,4	18,9	3,6	
14.09.2016	19,8	16,7	3,1	20,2	16,9	3,3	
15.09.2016	19,2	16,2	3,0	19,6	16,5	3,2	
16.09.2016	19,3	16,1	3,2	19,7	16,4	3,3	
17.09.2016	19,5	16,0	3,5	19,9	16,3	3,6	
18.09.2016	19,1	15,5	3,5	19,5	15,8	3,7	
19.09.2016	19,5	16,6	3,0	19,9	16,8	3,1	
20.09.2016	20,5	17,4	3,2	20,9	17,6	3,3	
Среднее	19,0	15,8	3,2	19,4	16,0	3,4	
Итого	590,2	489,6	100,6	602,2	497,0	105,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:29	21 728,5	21 728,5	30 476,4	22 007,3	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцвоссКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 13 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244140

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,2	59,0	12,2	118,8	116,2	2,6	1,4	-
22.08.2016	70,9	59,4	11,5	111,1	108,8	2,3	1,3	-
23.08.2016	70,9	59,5	11,4	115,9	113,6	2,3	1,3	-
24.08.2016	71,3	60,0	11,3	112,1	109,7	2,4	1,3	-
25.08.2016	70,0	59,0	11,0	127,4	124,8	2,6	1,4	-
26.08.2016	70,0	59,7	10,3	116,0	113,7	2,3	1,3	-
27.08.2016	71,6	60,0	11,6	120,7	118,2	2,5	1,4	-
28.08.2016	70,7	59,7	11,0	147,8	144,4	3,4	1,6	-
29.08.2016	70,9	59,9	11,1	130,6	128,0	2,6	1,5	-
30.08.2016	70,5	60,5	10,0	150,5	147,2	3,3	1,6	-
31.08.2016	71,3	61,8	9,5	162,9	159,5	3,4	1,6	-
01.09.2016	70,7	61,7	9,0	164,0	159,8	4,2	1,5	-
02.09.2016	71,4	61,1	10,3	147,8	144,6	3,2	1,5	-
03.09.2016	71,9	61,7	10,2	158,9	155,4	3,5	1,6	-
04.09.2016	72,3	61,7	10,6	158,9	155,5	3,4	1,7	-
05.09.2016	74,1	63,1	11,1	136,1	133,1	3,0	1,5	-
06.09.2016	73,9	60,4	13,5	144,6	140,8	3,8	1,8	-
07.09.2016	72,8	58,5	16,3	153,7	150,4	3,3	2,3	-
08.09.2016	72,1	56,7	15,4	157,8	154,2	3,6	2,2	-
09.09.2016	72,7	55,4	17,2	160,1	156,6	3,5	2,6	-
10.09.2016	71,6	54,4	17,2	164,5	160,8	3,7	2,5	-
11.09.2016	71,7	55,3	16,4	186,2	182,2	4,0	2,7	-
12.09.2016	73,3	58,3	14,9	152,9	149,7	3,2	2,1	-
13.09.2016	73,1	61,6	11,5	126,2	123,4	2,8	1,4	-
14.09.2016	73,7	61,8	11,9	130,7	128,0	2,7	1,5	-
15.09.2016	73,4	61,5	12,0	133,2	130,3	2,9	1,6	-
16.09.2016	73,4	61,7	11,7	122,3	119,9	2,4	1,4	-
17.09.2016	72,9	61,0	11,8	140,6	137,8	2,8	1,7	-
18.09.2016	72,8	60,7	12,2	152,9	149,4	3,5	1,8	-
19.09.2016	71,7	57,0	14,7	154,7	151,5	3,2	2,3	-
20.09.2016	69,3	53,8	15,4	205,5	200,9	4,6	2,5	-
Среднее	71,9	59,5	12,4	144,0	140,9	3,1	1,7	
Итого				4 485,4	4 368,4	97,0	53,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
23.09.2016 14:34	376 052,0	368 856,0	8 561,0	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 13 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244141

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	89,6	73,6	16,0	90,9	74,4	16,5	
22.08.2016	87,8	73,7	14,1	89,0	74,5	14,5	
23.08.2016	87,3	73,9	13,4	88,5	74,6	13,9	
24.08.2016	85,8	73,7	12,1	87,0	74,4	12,6	
25.08.2016	82,1	68,1	14,0	83,3	68,7	14,5	
26.08.2016	85,6	70,8	14,8	86,9	71,5	15,4	
27.08.2016	85,6	70,8	14,8	86,9	71,5	15,4	
28.08.2016	85,6	70,8	14,8	86,9	71,5	15,4	
29.08.2016	85,6	70,8	14,8	86,9	71,5	15,4	
30.08.2016	85,6	70,8	14,8	86,9	71,5	15,4	
31.08.2016	86,8	70,5	16,3	88,1	71,1	17,0	
01.09.2016	85,9	71,3	14,6	87,1	72,0	15,1	
02.09.2016	85,2	70,9	14,3	86,4	71,6	14,8	
03.09.2016	86,5	70,0	16,5	87,7	70,6	17,1	
04.09.2016	87,7	69,7	18,0	89,0	70,4	18,6	
05.09.2016	85,7	70,1	15,6	86,9	70,8	16,1	
06.09.2016	85,5	71,1	14,4	86,7	71,7	15,0	
07.09.2016	84,0	70,2	13,8	85,2	70,9	14,3	
08.09.2016	83,6	67,6	16,0	84,8	68,3	16,5	
09.09.2016	84,4	68,2	16,2	85,6	68,9	16,7	
10.09.2016	84,1	69,1	15,0	85,3	69,8	15,5	
11.09.2016	88,5	68,4	20,1	89,7	69,0	20,7	
12.09.2016	85,8	69,5	16,3	87,1	70,2	16,9	
13.09.2016	83,6	68,2	15,4	84,8	68,9	15,9	
14.09.2016	86,6	70,9	15,7	87,8	71,6	16,2	
15.09.2016	88,3	72,0	16,3	89,6	72,7	16,9	
16.09.2016	88,1	74,4	13,7	89,3	75,1	14,2	
17.09.2016	93,2	74,6	18,6	94,6	75,4	19,2	
18.09.2016	94,5	74,0	20,5	95,8	74,7	21,1	
19.09.2016	90,8	75,5	15,3	92,1	76,3	15,8	
20.09.2016	90,1	75,6	14,5	91,4	76,3	15,1	
Среднее	86,8	71,3	15,5	88,0	72,0	16,0	
Итого	2689,7	2208,9	480,8	2728,0	2230,5	497,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 03:01	114 649,7	114 649,7	140 887,0	116 035,8	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244128

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,4	57,6	13,9	62,1	62,5	-0,4	0,9	-
22.08.2016	71,2	57,7	13,5	61,8	61,8	-0,2	0,8	-
23.08.2016	71,1	58,0	13,2	60,3	60,5	-0,2	0,8	-
24.08.2016	71,4	57,7	13,7	59,4	59,7	-0,3	0,8	-
25.08.2016	70,2	56,9	13,3	63,9	63,9	0,0	0,8	-
26.08.2016	70,3	57,4	12,9	64,2	64,5	-0,3	0,8	-
27.08.2016	71,7	58,1	13,6	60,7	60,9	-0,2	0,9	-
28.08.2016	70,8	57,5	13,3	74,2	74,5	-0,3	1,0	-
29.08.2016	71,1	57,9	13,1	65,7	66,0	-0,3	0,9	-
30.08.2016	70,6	58,8	11,9	72,2	72,4	-0,2	0,9	-
31.08.2016	71,4	59,8	11,5	71,9	72,2	-0,3	0,9	-
01.09.2016	70,8	59,3	11,5	75,6	76,1	-0,5	0,9	-
02.09.2016	71,6	60,0	11,6	72,2	72,5	-0,3	0,9	-
03.09.2016	72,0	60,3	11,8	74,8	75,2	-0,4	0,9	-
04.09.2016	72,4	60,0	12,5	76,1	76,5	-0,4	1,0	-
05.09.2016	74,5	61,7	12,8	65,6	65,9	-0,3	0,9	-
06.09.2016	74,2	61,0	13,2	64,4	64,7	-0,3	0,9	-
07.09.2016	73,0	58,5	14,5	78,8	79,2	-0,4	1,3	-
08.09.2016	72,4	54,0	18,4	90,4	90,7	-0,3	1,6	-
09.09.2016	72,9	51,1	21,9	94,8	95,0	-0,2	2,0	-
10.09.2016	71,8	50,8	21,0	100,6	100,8	-0,2	2,0	-
11.09.2016	71,9	49,4	22,5	106,0	106,1	-0,1	2,2	-
12.09.2016	73,6	55,6	18,0	78,5	78,8	-0,3	1,4	-
13.09.2016	73,4	60,7	12,8	66,5	66,9	-0,4	0,9	-
14.09.2016	74,0	61,3	12,7	66,4	66,7	-0,3	0,9	-
15.09.2016	73,9	61,0	12,8	70,6	71,0	-0,4	0,9	-
16.09.2016	73,9	60,8	13,0	76,1	76,6	-0,5	1,0	-
17.09.2016	73,2	60,3	12,9	79,7	80,2	-0,5	1,0	-
18.09.2016	73,2	60,9	12,3	77,8	78,1	-0,3	1,0	-
19.09.2016	71,9	58,7	15,3	90,3	90,7	-0,4	1,5	-
20.09.2016	69,5	51,1	18,4	116,8	117,1	-0,3	2,0	-
Среднее	72,1	57,8	14,3	75,4	75,7	-0,3	1,1	-
Итого				2 338,2	2 347,7	-9,5	35,0	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:25	169 568,1	168 596,2	4 346,9	40013

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная дом, 17 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244133

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	47,3	37,3	10,0	47,9	37,7	10,2	
22.08.2016	46,8	37,3	9,5	47,5	37,6	9,9	
23.08.2016	46,4	37,4	9,0	47,1	37,8	9,3	
24.08.2016	46,8	38,0	8,8	47,5	38,4	9,1	
25.08.2016	47,6	37,8	9,8	48,2	38,2	10,0	
26.08.2016	47,0	37,4	9,6	47,7	37,7	10,0	
27.08.2016	46,7	37,1	9,6	47,4	37,5	9,9	
28.08.2016	49,1	36,3	12,8	49,8	36,7	13,1	
29.08.2016	46,6	36,3	10,3	47,2	36,6	10,6	
30.08.2016	44,6	34,7	9,9	45,3	35,0	10,3	
31.08.2016	45,1	35,2	9,9	46,7	35,6	10,1	
01.09.2016	45,9	35,8	10,1	46,8	36,1	10,5	
02.09.2016	45,3	35,7	9,6	45,9	36,1	9,8	
03.09.2016	45,8	35,7	10,1	46,5	36,0	10,5	
04.09.2016	47,7	36,2	11,5	48,4	36,8	11,8	
05.09.2016	45,8	35,9	9,9	46,5	36,3	10,2	
06.09.2016	44,2	36,2	8,0	44,8	36,5	8,3	
07.09.2016	45,6	35,6	10,0	46,3	36,0	10,3	
08.09.2016	46,0	36,2	9,8	46,6	36,5	10,1	
09.09.2016	45,8	36,5	9,3	46,5	36,9	9,6	
10.09.2016	46,4	36,2	10,2	47,1	36,5	10,6	
11.09.2016	48,0	35,8	12,2	48,7	36,2	12,5	
12.09.2016	46,2	36,8	9,4	46,8	37,2	9,6	
13.09.2016	46,1	37,2	8,9	46,8	37,5	9,3	
14.09.2016	46,0	37,0	9,0	46,7	37,4	9,3	
15.09.2016	46,5	36,2	10,3	47,2	36,5	10,7	
16.09.2016	48,0	35,4	12,6	48,6	35,8	12,8	
17.09.2016	47,3	34,8	12,5	48,0	35,1	12,9	
18.09.2016	47,0	34,4	12,6	47,7	34,8	12,9	
19.09.2016	45,9	34,7	11,2	46,6	35,0	11,6	
20.09.2016	46,4	34,1	12,3	47,0	34,4	12,6	
Среднее	46,4	36,2	10,3	47,1	36,5	10,6	
Итого	1439,9	1121,2	318,7	1460,6	1132,2	328,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:26	77 432,1	77 432,1	96 758,6	78 339,7	39975

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 19 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244113

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,0	56,1	14,9	27,9	27,4	0,5	0,4	-
22.08.2016	70,9	56,6	14,3	29,1	28,5	0,6	0,4	-
23.08.2016	70,8	56,3	14,5	25,8	25,2	0,6	0,3	-
24.08.2016	71,1	56,5	14,6	26,1	25,6	0,5	0,4	-
25.08.2016	69,8	56,3	13,5	30,5	29,9	0,6	0,4	-
26.08.2016	69,9	56,1	13,8	26,0	25,4	0,6	0,3	-
27.08.2016	71,3	56,7	14,6	25,9	25,3	0,6	0,3	-
28.08.2016	70,4	56,1	14,3	29,8	29,3	0,5	0,4	-
29.08.2016	70,8	56,9	13,8	29,8	29,1	0,7	0,4	-
30.08.2016	70,3	57,2	13,1	31,9	31,1	0,8	0,4	-
31.08.2016	71,1	58,6	12,5	34,9	34,3	0,6	0,4	-
01.09.2016	70,3	53,5	16,7	23,8	23,3	0,5	0,3	-
02.09.2016	71,2	58,6	12,6	30,9	30,3	0,6	0,4	-
03.09.2016	71,7	59,0	12,7	37,8	36,9	0,9	0,4	-
04.09.2016	72,1	58,4	13,6	35,9	35,1	0,8	0,4	-
05.09.2016	74,0	59,1	14,9	26,3	25,8	0,5	0,3	-
06.09.2016	73,8	56,1	17,7	33,5	32,6	0,9	0,6	-
07.09.2016	72,9	50,0	22,9	38,1	37,3	0,8	0,8	-
08.09.2016	72,2	52,7	19,5	38,1	37,2	0,9	0,7	-
09.09.2016	72,8	47,7	25,1	43,7	42,7	1,0	1,0	-
10.09.2016	71,7	49,1	22,6	44,0	43,0	1,0	0,9	-
11.09.2016	71,8	48,5	23,3	49,7	48,5	1,2	1,1	-
12.09.2016	73,1	57,7	15,4	38,3	37,5	0,8	0,6	-
13.09.2016	71,8	66,3	5,5	33,8	33,0	0,8	0,3	-
14.09.2016	72,5	66,0	6,6	37,5	36,7	0,8	0,3	-
15.09.2016	73,4	58,3	15,1	32,0	31,2	0,8	0,4	-
16.09.2016	73,4	59,4	13,9	28,3	27,6	0,7	0,4	-
17.09.2016	72,8	59,4	13,4	37,7	37,0	0,7	0,4	-
18.09.2016	72,6	58,9	13,9	36,4	35,5	0,9	0,4	-
19.09.2016	71,7	51,4	20,2	41,4	40,5	0,9	0,8	-
20.09.2016	69,4	49,1	20,3	55,7	54,5	1,2	0,9	-
Среднее	71,7	56,2	15,5	34,2	33,5	0,8	0,5	-
Итого				1 060,6	1 037,3	23,3	15,7	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:22	80 026,1	78 376,6	2 093,4	40019

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 19 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав. № 7244148

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	29,6	25,9	3,8	30,0	26,1	3,9	
22.08.2016	29,7	25,5	4,2	30,1	25,8	4,4	
23.08.2016	28,7	25,5	3,1	29,1	25,8	3,2	
24.08.2016	29,1	25,7	3,4	29,5	26,0	3,5	
25.08.2016	29,2	25,7	3,5	29,6	26,0	3,6	
26.08.2016	28,7	25,6	3,0	29,1	25,9	3,1	
27.08.2016	29,1	25,9	3,1	29,5	26,2	3,3	
28.08.2016	29,6	25,8	3,8	30,0	26,1	4,0	
29.08.2016	28,9	25,0	3,9	29,3	25,3	4,0	
30.08.2016	28,1	24,6	3,6	28,5	24,8	3,7	
31.08.2016	28,0	24,1	3,9	28,4	24,3	4,1	
01.09.2016	27,8	24,5	3,1	27,9	24,8	3,2	
02.09.2016	27,1	24,1	3,0	27,4	24,4	3,1	
03.09.2016	28,6	24,1	4,5	29,0	24,4	4,6	
04.09.2016	29,1	24,7	4,4	29,5	24,9	4,6	
05.09.2016	27,8	24,9	2,9	28,2	25,2	3,0	
06.09.2016	28,3	24,9	3,3	28,7	25,2	3,5	
07.09.2016	27,7	24,8	2,9	28,1	25,1	3,0	
08.09.2016	28,4	25,4	3,0	28,8	25,7	3,1	
09.09.2016	28,4	25,2	3,1	28,8	25,5	3,3	
10.09.2016	28,5	25,2	3,3	28,9	25,5	3,4	
11.09.2016	29,5	25,0	4,5	29,9	25,3	4,7	
12.09.2016	14,9	10,9	4,0	15,1	11,1	4,1	
13.09.2016	4,8	0,1	4,5	4,7	0,1	4,5	
14.09.2016	11,3	7,4	4,0	11,5	7,5	4,0	
15.09.2016	29,6	25,8	3,8	30,0	26,1	3,9	
16.09.2016	26,5	23,7	2,8	26,9	23,9	2,9	
17.09.2016	26,5	21,7	4,8	26,9	21,9	4,9	
18.09.2016	27,9	23,3	4,6	28,3	23,5	4,8	
19.09.2016	25,9	22,7	3,2	26,3	22,9	3,4	
20.09.2016	26,8	23,8	3,0	27,1	24,0	3,1	
Среднее	26,6	23,0	3,6	26,9	23,2	3,7	
Итого	823,8	711,6	112,2	835,3	719,3	116,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:29	38 115,1	38 115,1	46 176,9	38 585,3	40019

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Солнечная, дом 21 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244125

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)	VA м3
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1		ГВС механ
21.08.2016	70,9	56,8	14,1	50,2	49,5	0,7	0,7	-	7,35
22.08.2016	70,7	57,2	13,5	52,4	51,5	0,9	0,8	-	7,95
23.08.2016	70,8	57,1	13,7	51,1	50,2	0,9	0,7	-	7,81
24.08.2016	71,0	56,7	14,3	49,9	49,0	0,9	0,7	-	7,69
25.08.2016	69,8	56,2	13,7	53,9	53,1	0,8	0,7	-	7,00
26.08.2016	69,9	56,9	12,9	49,9	49,1	0,8	0,7	-	6,93
27.08.2016	71,2	56,4	14,7	47,2	46,4	0,8	0,7	-	6,72
28.08.2016	70,4	56,7	13,7	55,9	55,0	0,9	0,8	-	8,70
29.08.2016	70,8	57,1	13,5	52,9	52,1	0,8	0,8	-	7,51
30.08.2016	70,1	57,3	12,8	55,7	54,7	1,0	0,8	-	7,54
31.08.2016	70,9	57,7	13,2	62,4	61,5	0,9	0,8	-	8,57
01.09.2016	70,3	58,0	12,3	59,3	58,3	1,0	0,8	-	7,78
02.09.2016	71,1	57,3	13,8	56,8	55,6	1,0	0,8	-	7,84
03.09.2016	71,5	57,3	14,2	59,0	58,0	1,0	0,8	-	8,71
04.09.2016	71,9	57,0	14,8	61,9	60,8	1,1	0,9	-	10,23
05.09.2016	73,8	58,0	15,8	51,1	50,2	0,9	0,8	-	8,96
06.09.2016	73,5	53,8	19,8	54,9	54,0	0,9	1,1	-	7,29
07.09.2016	72,6	49,7	22,9	69,0	67,6	1,4	1,5	-	8,49
08.09.2016	71,9	51,2	20,7	67,2	65,9	1,3	1,3	-	8,24
09.09.2016	72,5	48,7	25,8	76,8	75,3	1,5	1,9	-	7,80
10.09.2016	71,3	47,4	24,0	74,9	73,4	1,5	1,7	-	7,50
11.09.2016	71,5	46,5	25,0	85,7	83,9	1,8	2,0	-	10,61
12.09.2016	73,1	50,9	22,2	63,3	62,3	1,0	1,4	-	8,40
13.09.2016	72,9	56,4	16,5	50,2	49,3	0,9	0,8	-	8,42
14.09.2016	73,4	57,1	16,3	50,0	49,3	0,7	0,8	-	8,44
15.09.2016	73,2	57,5	15,7	50,7	49,9	0,8	0,8	-	8,39
16.09.2016	73,3	57,8	15,5	52,4	51,5	0,9	0,8	-	8,77
17.09.2016	72,6	56,9	15,7	59,1	58,2	0,9	0,9	-	10,53
18.09.2016	72,6	57,1	15,5	59,7	58,7	1,0	0,9	-	10,61
19.09.2016	71,7	50,4	21,3	79,8	78,4	1,4	1,7	-	10,05
20.09.2016	69,2	47,1	22,1	101,0	99,0	2,0	1,8	-	8,26
Среднее	71,8	54,8	16,8	60,1	59,1	1,0	1,0		
Итого				1 864,1	1 831,7	32,4	31,6		248,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч	VA м3
21.09.2016 02:24	192 728,3	190 028,8	4 286,4	40019	2 373,41

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

В.И. Кривобор
В.И. Кривобор
В.И. Кривобор



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 7 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 заз.№ 7244110

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,1	54,3	16,8	23,7	23,4	0,3	0,4	-
22.08.2016	70,8	54,4	16,5	24,3	23,7	0,6	0,4	-
23.08.2016	70,8	54,4	16,4	23,1	22,7	0,4	0,4	-
24.08.2016	71,1	54,6	16,5	22,4	21,9	0,5	0,4	-
25.08.2016	69,9	54,7	15,3	24,1	23,5	0,6	0,3	-
26.08.2016	69,9	54,4	15,5	23,4	23,1	0,3	0,4	-
27.08.2016	71,4	55,0	16,4	22,4	21,9	0,5	0,4	-
28.08.2016	70,5	54,5	15,9	25,8	25,2	0,6	0,4	-
29.08.2016	70,8	54,4	16,4	24,3	23,9	0,4	0,4	-
30.08.2016	70,3	54,4	15,9	25,8	25,2	0,6	0,4	-
31.08.2016	71,2	55,8	15,4	26,8	26,3	0,5	0,4	-
01.09.2016	70,5	55,5	15,0	26,7	26,1	0,6	0,4	-
02.09.2016	71,4	55,8	15,6	27,1	26,5	0,6	0,4	-
03.09.2016	71,8	56,8	15,0	27,1	26,6	0,5	0,4	-
04.09.2016	72,3	56,9	15,4	29,3	28,7	0,6	0,5	-
05.09.2016	74,3	57,7	16,5	25,6	25,1	0,5	0,4	-
06.09.2016	74,2	57,0	17,2	31,2	30,4	0,8	0,6	-
07.09.2016	72,9	51,9	21,0	34,9	34,2	0,7	0,8	-
08.09.2016	72,2	52,9	19,3	34,6	33,7	0,9	0,7	-
09.09.2016	72,9	49,6	23,2	42,1	41,3	0,8	1,0	-
10.09.2016	71,7	49,8	21,9	39,5	38,6	0,9	0,9	-
11.09.2016	71,8	49,3	22,5	41,8	40,8	1,0	0,9	-
12.09.2016	73,3	54,3	19,1	32,4	31,8	0,6	0,6	-
13.09.2016	73,3	57,7	15,6	26,4	25,8	0,6	0,4	-
14.09.2016	73,9	57,5	16,4	26,8	26,3	0,5	0,4	-
15.09.2016	73,7	57,3	16,4	27,1	26,4	0,7	0,5	-
16.09.2016	73,7	57,3	16,4	27,7	27,2	0,5	0,5	-
17.09.2016	73,0	56,7	16,3	27,5	26,9	0,6	0,4	-
18.09.2016	73,1	56,4	16,6	28,3	27,8	0,5	0,5	-
19.09.2016	71,9	52,5	19,4	37,7	36,8	0,9	0,8	-
20.09.2016	69,5	50,5	19,0	48,7	47,5	1,2	0,8	-
Среднее	71,9	54,7	17,2	29,3	28,7	0,6	0,5	-
Итого				908,6	889,3	19,3	16,3	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:21	89 358,8	87 726,3	2 072,4	40021

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 7 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244145

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	41,0	36,1	4,9	41,6	36,5	5,1	
22.08.2016	41,1	36,1	5,0	41,7	36,5	5,2	
23.08.2016	40,6	36,0	4,5	41,2	36,5	4,7	
24.08.2016	40,2	36,0	4,2	40,8	36,5	4,4	
25.08.2016	40,0	36,2	3,8	40,6	36,6	4,0	
26.08.2016	40,5	36,0	4,6	41,1	36,4	4,7	
27.08.2016	40,3	36,1	4,2	40,9	36,5	4,4	
28.08.2016	41,1	35,9	5,2	41,7	36,3	5,4	
29.08.2016	40,9	36,1	4,8	41,5	36,5	5,0	
30.08.2016	40,5	35,6	5,0	41,2	36,0	5,2	
31.08.2016	39,9	35,4	4,5	40,5	35,8	4,7	
01.09.2016	39,9	35,6	4,3	40,5	36,1	4,4	
02.09.2016	40,1	35,5	4,7	40,8	35,9	4,9	
03.09.2016	39,8	35,4	4,3	40,4	35,9	4,5	
04.09.2016	40,5	35,2	5,3	41,2	35,7	5,5	
05.09.2016	39,5	35,1	4,4	40,2	35,6	4,6	
06.09.2016	37,9	33,3	4,5	38,5	33,8	4,7	
07.09.2016	37,9	33,3	4,6	38,5	33,8	4,8	
08.09.2016	37,1	32,6	4,4	37,7	33,1	4,6	
09.09.2016	36,8	32,0	4,8	37,4	32,5	5,0	
10.09.2016	36,2	31,5	4,7	36,8	31,9	4,9	
11.09.2016	37,4	32,2	5,1	38,0	32,7	5,3	
12.09.2016	37,8	33,4	4,4	38,4	33,9	4,6	
13.09.2016	37,8	33,6	4,2	38,5	34,1	4,4	
14.09.2016	38,7	34,0	4,7	39,4	34,5	4,9	
15.09.2016	38,3	33,5	4,7	38,9	34,0	4,9	
16.09.2016	39,0	33,9	5,0	39,6	34,4	5,2	
17.09.2016	38,5	33,4	5,1	39,2	33,9	5,3	
18.09.2016	38,9	33,5	5,5	39,6	33,9	5,7	
19.09.2016	38,5	33,3	5,1	39,1	33,8	5,3	
20.09.2016	38,4	33,8	4,6	39,0	34,3	4,7	
Среднее	39,2	34,5	4,7	39,8	35,0	4,9	
Итого	1215,1	1069,8	145,3	1234,9	1084,1	150,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:29	33 697,0	33 697,0	40 440,3	34 156,6	40015

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 11 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244127

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,3	56,6	14,7	49,5	49,1	0,4	0,8	-
22.08.2016	70,9	56,3	14,6	49,0	48,8	0,2	0,6	-
23.08.2016	70,9	56,5	14,4	47,8	47,4	0,4	0,7	-
24.08.2016	71,3	56,6	14,7	49,0	48,8	0,2	0,8	-
25.08.2016	70,1	56,2	13,9	49,9	49,8	0,1	0,7	-
26.08.2016	70,0	56,6	13,4	50,9	50,5	0,4	0,8	-
27.08.2016	71,6	56,7	14,9	50,2	50,0	0,2	0,8	-
28.08.2016	70,6	55,3	15,3	57,1	56,7	0,4	0,9	-
29.08.2016	70,9	56,2	14,8	52,6	52,4	0,2	0,8	-
30.08.2016	70,5	57,1	13,4	57,6	57,4	0,2	0,8	-
31.08.2016	71,3	58,2	13,1	64,4	64,2	0,2	0,9	-
01.09.2016	70,7	58,5	12,1	62,6	62,4	0,2	0,9	-
02.09.2016	71,5	59,3	12,2	62,9	62,7	0,2	0,9	-
03.09.2016	71,9	59,2	12,7	66,2	67,9	0,3	0,9	-
04.09.2016	72,4	58,3	14,1	71,3	71,1	0,2	1,1	-
05.09.2016	74,2	60,5	13,7	53,9	53,8	0,1	0,8	-
06.09.2016	74,1	58,7	17,4	57,2	57,0	0,2	1,0	-
07.09.2016	72,8	52,4	20,4	61,5	61,3	0,2	1,2	-
08.09.2016	72,2	53,4	18,7	70,4	69,6	0,8	1,3	-
09.09.2016	72,6	59,3	13,3	64,0	63,9	0,1	0,9	-
10.09.2016	71,5	59,2	12,3	64,7	64,5	0,2	0,9	-
11.09.2016	71,6	58,4	13,2	71,8	71,5	0,3	1,0	-
12.09.2016	73,3	58,6	14,7	66,0	65,6	0,4	1,0	-
13.09.2016	73,3	58,8	14,4	60,1	60,1	0,0	0,9	-
14.09.2016	73,9	60,2	13,7	61,7	61,4	0,3	0,9	-
15.09.2016	73,8	60,1	13,7	61,6	61,3	0,3	0,9	-
16.09.2016	73,8	60,2	13,6	59,7	59,5	0,2	0,9	-
17.09.2016	73,1	59,5	13,6	65,8	65,7	0,1	0,9	-
18.09.2016	73,2	59,2	14,0	66,6	66,3	0,3	1,0	-
19.09.2016	71,9	53,4	18,5	71,0	70,6	0,4	1,4	-
20.09.2016	69,3	49,4	19,9	98,9	97,6	1,3	1,8	-
Среднее	72,0	57,3	14,6	61,2	60,9	0,3	0,9	-
Итого				1 897,9	1 888,9	9,0	29,4	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:25	160 575,8	158 471,4	4 118,0	40019

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 11 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244135

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	40,5	32,5	8,0	41,0	32,8	8,2	
22.08.2016	40,4	32,6	7,8	41,0	32,9	8,1	
23.08.2016	39,6	32,4	7,2	40,2	32,7	7,5	
24.08.2016	40,2	32,1	8,1	40,8	32,3	8,5	
25.08.2016	39,7	32,1	7,6	40,3	32,4	7,9	
26.08.2016	40,7	32,3	8,4	41,2	32,6	8,6	
27.08.2016	41,0	32,5	8,5	41,6	32,8	8,8	
28.08.2016	42,8	32,3	10,5	43,4	32,6	10,8	
29.08.2016	41,6	32,7	8,9	42,3	33,0	9,3	
30.08.2016	40,4	31,5	8,9	40,9	31,7	9,2	
31.08.2016	41,3	30,8	10,7	42,0	30,9	11,1	
01.09.2016	40,3	31,2	9,1	40,8	31,4	9,4	
02.09.2016	40,2	31,1	9,1	40,8	31,4	9,4	
03.09.2016	41,6	30,4	11,2	42,3	30,6	11,7	
04.09.2016	43,8	29,7	14,1	44,4	30,0	14,4	
05.09.2016	38,5	29,7	8,8	39,1	29,9	9,2	
06.09.2016	38,7	29,2	9,5	39,2	29,4	9,8	
07.09.2016	38,3	28,9	9,4	38,9	29,2	9,7	
08.09.2016	38,8	29,4	9,4	39,4	29,6	9,8	
09.09.2016	39,9	29,4	10,5	40,5	29,7	10,8	
10.09.2016	39,8	30,1	9,7	40,4	30,3	10,1	
11.09.2016	42,2	29,1	13,1	42,8	29,3	13,5	
12.09.2016	39,6	30,0	9,6	40,2	30,3	9,9	
13.09.2016	40,0	29,9	10,1	40,6	30,2	10,4	
14.09.2016	40,8	29,9	10,9	41,4	30,1	11,3	
15.09.2016	40,3	29,4	10,9	40,9	29,6	11,3	
16.09.2016	39,4	29,7	9,7	40,0	30,0	10,0	
17.09.2016	40,7	29,2	11,5	41,3	29,4	11,9	
18.09.2016	40,7	28,4	12,3	41,3	28,6	12,7	
19.09.2016	38,8	28,9	9,9	39,4	29,2	10,2	
20.09.2016	39,5	28,4	11,1	40,1	28,6	11,5	
Среднее	40,3	30,5	9,8	40,9	30,8	10,2	
Итого	1250,1	945,6	304,5	1268,5	953,5	315,0	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:27	59 554,4	59 554,4	75 774,9	60 207,1	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 13 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244126

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	71,4	59,1	12,3	85,6	84,1	1,5	0,9	-
22.08.2016	71,0	59,2	11,9	71,6	70,6	1,0	0,8	-
23.08.2016	71,1	59,9	11,2	75,4	74,2	1,2	0,8	-
24.08.2016	71,4	59,2	12,2	77,2	76,1	1,1	0,9	-
25.08.2016	70,2	58,4	11,8	78,3	77,0	1,3	0,8	-
26.08.2016	70,2	59,0	11,1	72,8	71,7	1,1	0,8	-
27.08.2016	71,8	59,4	12,4	83,2	82,0	1,2	1,0	-
28.08.2016	70,8	58,7	12,1	92,9	91,5	1,4	1,0	-
29.08.2016	71,1	59,2	11,9	78,2	76,9	1,3	0,9	-
30.08.2016	70,6	59,3	11,3	82,7	81,5	1,2	0,9	-
31.08.2016	71,4	61,0	10,4	103,8	102,3	1,5	1,0	-
01.09.2016	70,8	60,6	10,2	102,9	100,9	2,0	1,0	-
02.09.2016	71,6	60,3	11,3	92,7	91,4	1,3	0,9	-
03.09.2016	72,0	61,2	10,8	99,4	97,8	1,6	1,0	-
04.09.2016	72,5	61,1	11,4	107,5	106,1	1,4	1,1	-
05.09.2016	74,4	62,6	11,8	80,3	79,0	1,3	1,0	-
06.09.2016	74,3	59,8	14,5	89,2	87,8	1,4	1,2	-
07.09.2016	73,0	53,7	19,3	107,4	105,8	1,6	1,8	-
08.09.2016	72,3	54,3	18,0	113,0	111,2	1,8	1,6	-
09.09.2016	72,8	52,6	20,3	116,6	114,7	1,9	2,0	-
10.09.2016	71,8	55,4	16,4	110,3	108,7	1,6	1,5	-
11.09.2016	71,8	60,8	11,0	123,5	121,6	1,9	1,2	-
12.09.2016	73,3	61,6	11,8	85,4	84,2	1,2	0,9	-
13.09.2016	73,4	61,7	11,8	86,8	85,6	1,2	1,0	-
14.09.2016	74,0	61,4	12,6	92,9	91,6	1,3	1,0	-
15.09.2016	73,9	61,8	12,1	91,2	89,8	1,4	1,0	-
16.09.2016	73,9	61,9	11,9	88,2	86,9	1,3	1,0	-
17.09.2016	73,2	61,5	11,7	100,3	98,9	1,4	1,1	-
18.09.2016	73,3	61,4	11,9	107,9	106,3	1,6	1,1	-
19.09.2016	71,9	57,5	14,5	102,0	100,3	1,7	1,5	-
20.09.2016	69,4	52,8	16,7	150,3	147,7	2,6	1,8	-
Среднее	72,1	59,2	12,8	95,1	93,7	1,5	1,1	-
Итого				2 949,5	2 904,2	45,3	34,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:25	204 531,0	202 481,8	4 158,7	40017

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 13 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244137

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	49,9	38,9	11,0	50,6	39,3	11,3	
22.08.2016	48,4	39,7	8,7	49,1	40,1	9,0	
23.08.2016	49,1	39,7	9,4	49,8	40,1	9,7	
24.08.2016	49,5	39,6	9,9	50,2	39,9	10,3	
25.08.2016	49,3	39,9	9,4	50,0	40,3	9,7	
26.08.2016	49,1	40,1	9,0	49,8	40,5	9,3	
27.08.2016	51,6	39,8	11,8	52,3	40,2	12,1	
28.08.2016	53,1	40,8	12,3	53,9	41,2	12,7	
29.08.2016	51,5	41,5	10,0	52,2	41,9	10,3	
30.08.2016	49,8	40,6	9,2	50,6	41,0	9,6	
31.08.2016	51,4	39,3	12,1	52,1	39,7	12,4	
01.09.2016	51,2	39,6	11,6	51,9	40,0	11,9	
02.09.2016	50,2	39,7	10,5	51,0	40,1	10,9	
03.09.2016	51,0	39,2	11,8	51,7	39,6	12,1	
04.09.2016	52,6	38,3	14,3	53,4	38,7	14,7	
05.09.2016	50,7	39,3	11,4	51,4	39,7	11,7	
06.09.2016	50,0	39,0	11,0	50,7	39,4	11,3	
07.09.2016	50,2	39,0	11,2	50,9	39,3	11,6	
08.09.2016	50,5	39,0	11,5	51,3	39,4	11,9	
09.09.2016	51,3	38,9	12,4	52,0	39,3	12,7	
10.09.2016	53,6	40,8	12,8	54,4	41,2	13,2	
11.09.2016	55,6	39,6	16,0	56,4	40,0	16,4	
12.09.2016	51,9	41,2	10,7	52,6	41,6	11,0	
13.09.2016	51,8	41,0	10,8	52,6	41,4	11,2	
14.09.2016	52,4	40,7	11,7	53,1	41,1	12,0	
15.09.2016	52,1	40,2	11,9	52,9	40,6	12,3	
16.09.2016	51,6	40,2	11,4	52,4	40,6	11,8	
17.09.2016	52,6	39,2	13,4	53,3	39,6	13,7	
18.09.2016	52,5	38,1	14,4	53,3	38,5	14,8	
19.09.2016	49,8	39,4	10,4	50,5	39,8	10,7	
20.09.2016	49,7	39,0	10,7	50,4	39,4	11,0	
Среднее	51,1	39,7	11,4	51,8	40,1	11,7	
Итого	1584,0	1231,3	352,7	1606,8	1243,5	363,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:27	49 054,2	49 054,2	55 307,4	49 607,8	40016

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сопочинского, дом 15 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 801 зав.№ 7244114

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)	VA м3
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1		ГВС механ
21.08.2016	69,8	60,9	8,9	32,2	31,7	0,5	0,4	-	3,40
22.08.2016	69,5	60,8	8,7	33,6	33,2	0,4	0,4	-	3,80
23.08.2016	69,6	60,9	8,7	34,2	33,8	0,4	0,4	-	4,20
24.08.2016	69,8	60,9	8,9	32,9	32,5	0,4	0,4	-	3,80
25.08.2016	68,8	60,4	8,4	34,2	33,7	0,5	0,3	-	3,30
26.08.2016	68,8	60,3	8,5	36,4	36,0	0,4	0,4	-	4,20
27.08.2016	70,1	61,8	8,3	33,6	33,1	0,5	0,4	-	3,40
28.08.2016	69,3	60,3	9,0	37,1	36,6	0,5	0,4	-	4,10
29.08.2016	69,6	60,7	8,9	37,4	36,9	0,5	0,4	-	4,10
30.08.2016	69,3	61,4	7,9	42,6	42,0	0,6	0,4	-	4,80
31.08.2016	70,1	62,8	7,3	43,1	42,6	0,5	0,4	-	4,00
01.09.2016	69,5	62,3	7,2	45,4	44,7	0,7	0,4	-	4,40
02.09.2016	70,3	63,1	7,2	43,1	42,6	0,5	0,4	-	3,90
03.09.2016	70,7	62,9	7,8	45,5	44,9	0,6	0,4	-	4,80
04.09.2016	71,2	63,1	8,0	45,2	44,5	0,7	0,5	-	5,40
05.09.2016	72,7	65,0	7,7	35,8	35,3	0,5	0,4	-	3,60
06.09.2016	72,7	59,8	12,9	41,0	40,5	0,5	0,6	-	4,10
07.09.2016	71,7	55,1	16,6	44,8	44,3	0,5	0,7	-	3,80
08.09.2016	71,1	55,7	15,3	47,1	46,5	0,6	0,7	-	4,30
09.09.2016	71,6	49,8	21,8	50,7	50,1	0,6	1,0	-	4,00
10.09.2016	70,7	52,9	17,9	56,9	56,1	0,8	1,0	-	5,60
11.09.2016	70,8	50,8	20,0	57,8	57,0	0,8	1,1	-	6,30
12.09.2016	72,1	57,5	14,6	44,9	44,4	0,5	0,7	-	4,50
13.09.2016	72,0	63,4	8,5	43,1	42,5	0,6	0,5	-	5,30
14.09.2016	72,5	64,4	8,1	40,6	40,2	0,4	0,4	-	4,50
15.09.2016	72,5	64,2	8,3	41,6	40,9	0,7	0,4	-	4,60
16.09.2016	72,5	64,1	8,3	43,1	42,5	0,6	0,5	-	5,20
17.09.2016	71,9	63,8	8,1	45,5	44,9	0,6	0,5	-	6,00
18.09.2016	71,9	63,7	8,2	45,2	44,8	0,4	0,5	-	6,10
19.09.2016	70,9	55,3	15,6	52,8	52,1	0,7	0,9	-	5,10
20.09.2016	68,6	51,6	17,0	67,1	66,2	0,9	1,0	-	6,50
Среднее	70,7	60,0	10,7	43,0	42,5	0,6	0,5		
Итого				1 334,5	1 317,1	17,4	16,8		104,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч	VA м3
21.09.2016 02:22	83 423,1	82 029,5	1 836,2	40018	1 255,30

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

С.И. Мещеряков
С.В. Мещеряков



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Повха, дом 16 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244138

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,1	53,1	17,0	62,1	62,6	-0,5	1,0	-
22.08.2016	69,8	53,4	16,4	65,0	65,6	-0,6	1,0	-
23.08.2016	69,8	53,5	16,3	62,4	63,0	-0,6	1,0	-
24.08.2016	70,2	53,1	17,1	67,0	67,7	-0,7	1,1	-
25.08.2016	68,9	53,1	15,8	66,6	67,3	-0,7	1,0	-
26.08.2016	68,7	53,1	15,6	59,8	60,1	-0,3	0,9	-
27.08.2016	70,4	53,6	16,8	61,0	61,6	-0,6	1,0	-
28.08.2016	69,6	53,5	16,1	70,5	71,2	-0,7	1,1	-
29.08.2016	69,7	53,4	16,3	59,9	60,5	-0,6	1,0	-
30.08.2016	69,4	53,9	15,5	72,8	73,5	-0,7	1,1	-
31.08.2016	70,2	55,1	15,0	78,2	75,9	2,3	1,1	-
01.09.2016	69,2	58,0	11,2	75,2	75,9	-0,7	0,8	-
02.09.2016	70,1	51,8	18,3	59,7	60,4	-0,7	1,1	-
03.09.2016	70,6	51,8	18,8	63,4	63,9	-0,5	1,1	-
04.09.2016	70,9	51,8	19,1	68,4	69,0	-0,6	1,2	-
05.09.2016	72,4	51,3	21,1	49,6	50,0	-0,4	1,1	-
06.09.2016	72,5	50,8	21,7	59,1	59,7	-0,6	1,2	-
07.09.2016	71,7	48,0	23,7	65,1	65,6	-0,5	1,5	-
08.09.2016	71,1	49,4	21,7	72,3	72,9	-0,6	1,5	-
09.09.2016	71,5	48,3	23,2	70,7	71,3	-0,6	1,6	-
10.09.2016	70,8	48,0	22,8	83,7	84,2	-0,5	1,8	-
11.09.2016	70,8	47,8	22,9	88,1	88,9	-0,8	1,8	-
12.09.2016	72,1	49,4	22,8	67,1	67,6	-0,5	1,4	-
13.09.2016	71,7	51,9	19,8	58,3	58,8	-0,5	1,1	-
14.09.2016	72,3	52,1	20,2	58,1	58,7	-0,6	1,1	-
15.09.2016	72,3	52,0	20,2	64,6	65,3	-0,7	1,3	-
16.09.2016	72,1	52,0	20,0	57,4	58,1	-0,7	1,1	-
17.09.2016	71,6	52,2	19,3	62,5	62,9	-0,4	1,1	-
18.09.2016	71,6	52,3	19,4	70,6	71,4	-0,8	1,2	-
19.09.2016	70,5	50,3	20,2	79,2	79,9	-0,7	1,6	-
20.09.2016	68,7	49,0	19,7	114,7	115,9	-1,2	1,7	-
Среднее	70,7	51,8	18,8	68,2	68,7	-0,5	1,2	-
Итого				2 112,9	2 129,4	-16,5	37,8	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:27	196 214,5	196 874,7	5 377,1	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

(Подписи и печати представителей)



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Повха, дом 16 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244136

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	101,4	87,7	13,7	102,7	88,7	14,0	
22.08.2016	101,2	86,8	14,4	102,6	87,8	14,8	
23.08.2016	99,7	86,6	13,1	101,1	87,5	13,6	
24.08.2016	101,0	85,6	15,4	102,4	86,6	15,8	
25.08.2016	99,1	86,4	12,7	100,4	87,4	13,0	
26.08.2016	97,9	86,1	11,8	99,3	87,0	12,3	
27.08.2016	98,6	85,9	12,7	99,9	86,9	13,0	
28.08.2016	99,6	85,0	14,6	101,0	86,0	15,0	
29.08.2016	97,0	85,1	11,9	98,3	86,0	12,3	
30.08.2016	97,0	82,8	14,2	98,3	83,8	14,5	
31.08.2016	96,4	82,7	13,7	97,7	83,6	14,1	
01.09.2016	61,1	49,5	11,6	61,9	50,0	11,9	
02.09.2016	104,0	90,3	13,7	105,5	91,4	14,1	
03.09.2016	105,1	89,7	15,4	106,6	90,7	15,9	
04.09.2016	105,8	89,2	16,6	107,2	90,2	17,0	
05.09.2016	102,7	89,4	13,3	104,1	90,4	13,7	
06.09.2016	103,0	88,9	14,1	104,5	89,9	14,6	
07.09.2016	101,9	89,0	12,9	103,3	90,0	13,3	
08.09.2016	104,6	89,4	15,2	106,0	90,4	15,6	
09.09.2016	103,7	90,3	13,4	105,2	91,4	13,8	
10.09.2016	105,2	89,9	15,3	106,6	90,9	15,7	
11.09.2016	105,1	89,3	15,8	106,6	90,3	16,3	
12.09.2016	105,0	90,0	15,0	106,4	91,0	15,4	
13.09.2016	104,0	90,0	14,0	105,5	91,0	14,5	
14.09.2016	104,2	89,6	14,6	105,6	90,7	14,9	
15.09.2016	105,3	88,3	17,0	106,7	89,3	17,4	
16.09.2016	102,9	88,6	14,3	104,4	89,6	14,8	
17.09.2016	102,9	87,9	15,0	104,3	88,9	15,4	
18.09.2016	103,5	86,5	17,0	104,9	87,4	17,5	
19.09.2016	101,7	86,6	15,1	103,1	87,6	15,5	
20.09.2016	100,9	85,9	15,0	102,3	86,9	15,4	
Среднее	100,7	86,4	14,3	102,1	87,4	14,7	
Итого	3121,5	2679,0	442,5	3164,4	2709,3	455,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:27	134 513,4	134 513,4	191 445,5	136 301,3	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Сентябрь 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Повха, дом 22 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244121

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.08.2016	70,8	58,1	12,7	49,6	49,2	0,4	0,7	-
22.08.2016	70,3	58,3	12,1	44,2	43,7	0,5	0,5	-
23.08.2016	70,3	58,1	12,2	46,3	45,9	0,4	0,6	-
24.08.2016	70,7	58,2	12,5	46,4	46,0	0,4	0,6	-
25.08.2016	70,0	58,2	11,8	50,7	50,0	0,7	0,6	-
26.08.2016	69,4	58,3	11,2	51,4	51,0	0,4	0,6	-
27.08.2016	71,0	58,7	12,3	49,0	48,4	0,6	0,8	-
28.08.2016	70,1	57,7	12,4	53,1	52,7	0,4	0,7	-
29.08.2016	70,4	58,6	11,8	50,4	49,8	0,6	0,6	-
30.08.2016	70,0	58,6	11,4	53,1	52,5	0,6	0,6	-
31.08.2016	70,8	59,9	10,9	57,6	57,2	0,4	0,7	-
01.09.2016	70,1	59,3	10,8	56,1	55,1	1,0	0,6	-
02.09.2016	71,0	60,3	10,7	56,4	55,9	0,5	0,6	-
03.09.2016	71,4	60,3	11,1	58,2	57,7	0,5	0,7	-
04.09.2016	71,8	60,1	11,7	59,9	59,2	0,7	0,7	-
05.09.2016	73,5	60,7	12,8	48,9	48,4	0,5	0,6	-
06.09.2016	73,4	57,1	16,3	52,5	51,8	0,7	0,9	-
07.09.2016	72,5	52,6	19,9	64,5	63,7	0,8	1,3	-
08.09.2016	71,8	53,9	17,9	64,3	63,6	0,7	1,1	-
09.09.2016	72,3	51,0	21,3	70,1	69,3	0,8	1,5	-
10.09.2016	71,4	51,8	19,7	76,9	75,9	1,0	1,5	-
11.09.2016	71,5	50,6	20,8	81,8	80,8	1,0	1,7	-
12.09.2016	72,9	54,9	18,0	62,5	61,8	0,7	1,1	-
13.09.2016	72,7	60,4	12,3	51,7	51,3	0,4	0,7	-
14.09.2016	73,2	60,7	12,5	51,8	51,2	0,6	0,7	-
15.09.2016	72,9	60,4	12,5	52,8	52,3	0,5	0,7	-
16.09.2016	73,0	60,8	12,2	52,3	51,8	0,5	0,6	-
17.09.2016	72,4	60,4	12,0	60,5	59,9	0,6	0,8	-
18.09.2016	72,5	60,1	12,4	59,1	58,4	0,7	0,8	-
19.09.2016	71,2	57,2	14,0	63,6	62,8	0,8	1,0	-
20.09.2016	69,7	51,6	18,1	90,6	89,5	1,1	1,5	-
Среднее	71,5	57,6	13,8	57,6	57,0	0,6	0,8	-
Итого				1 786,3	1 766,8	19,5	26,0	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
21.09.2016 02:23	116 227,7	115 338,6	3 057,8	40018

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Повха, дом 22 (ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 7244143

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.08.2016 по 20.09.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.08.2016	69,3	61,1	8,2	70,4	61,8	8,6	
22.08.2016	67,6	61,6	6,0	68,7	62,3	6,4	
23.08.2016	68,2	61,2	7,0	69,3	62,0	7,3	
24.08.2016	68,5	61,3	7,2	69,5	62,0	7,5	
25.08.2016	68,1	61,3	6,8	69,2	62,0	7,2	
26.08.2016	67,6	61,4	6,2	68,7	62,1	6,6	
27.08.2016	68,7	60,7	8,0	69,7	61,5	8,2	
28.08.2016	69,2	60,6	8,6	70,3	61,3	9,0	
29.08.2016	68,0	60,7	7,3	69,1	61,4	7,7	
30.08.2016	67,3	60,2	7,1	68,4	60,9	7,5	
31.08.2016	68,0	60,0	8,0	69,0	60,7	8,3	
01.09.2016	67,5	60,2	7,3	68,8	60,9	7,7	
02.09.2016	67,6	60,0	7,6	68,7	60,8	7,9	
03.09.2016	68,2	59,7	8,5	69,3	60,4	8,9	
04.09.2016	69,1	59,6	9,5	70,2	60,3	9,9	
05.09.2016	67,8	59,9	7,9	68,8	60,6	8,2	
06.09.2016	67,7	59,7	8,0	68,8	60,4	8,4	
07.09.2016	67,7	59,8	8,1	68,8	60,3	8,5	
08.09.2016	67,8	59,8	8,0	68,9	60,5	8,4	
09.09.2016	67,7	60,0	7,7	68,7	60,7	8,0	
10.09.2016	68,4	59,6	8,8	69,5	60,3	9,2	
11.09.2016	69,7	59,2	10,5	70,8	59,9	10,9	
12.09.2016	67,9	59,8	8,1	69,0	60,5	8,5	
13.09.2016	67,8	59,6	8,2	68,9	60,3	8,6	
14.09.2016	67,8	59,8	8,2	68,9	60,3	8,6	
15.09.2016	67,9	59,4	8,5	68,9	60,2	8,7	
16.09.2016	67,3	59,4	7,9	68,4	60,1	8,3	
17.09.2016	68,7	58,9	9,8	69,8	59,8	10,2	
18.09.2016	68,5	58,7	9,8	69,6	59,4	10,2	
19.09.2016	68,9	59,3	7,6	68,0	60,0	8,0	
20.09.2016	67,4	59,0	8,4	68,4	59,7	8,7	
Среднее	68,1	60,0	8,0	69,1	60,7	8,4	
Итого	2109,9	1881,1	248,8	2143,3	1883,2	260,1	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
21.09.2016 02:28	65 051,2	65 051,2	75 442,6	65 634,1	40015

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Организация Шмидта 10 (гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 17.03.2009

Номер прибора 5216136

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Тобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Тхол, T3 = Тобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Tr, час	Класси- фикации ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.08.2016	0,36	56,8	45,9	10,9	0,00	0,00	63,41	57,86	5,46	0,00	0,00	24:00	0
22.08.2016	0,34	55,3	46,5	8,8	0,00	0,00	64,35	58,82	5,73	0,00	0,00	24:00	0
23.08.2016	0,35	54,8	46,4	8,4	0,00	0,00	64,19	58,71	5,48	0,00	0,00	24:00	0
24.08.2016	0,35	55,6	46,1	9,5	0,00	0,00	64,32	58,58	5,74	0,00	0,00	24:00	0
25.08.2016	0,33	55,4	46,1	9,3	0,00	0,00	62,95	57,53	5,42	0,00	0,00	24:00	0
26.08.2016	0,35	55,7	45,6	9,9	0,00	0,00	63,06	57,69	5,37	0,00	0,00	24:00	0
27.08.2016	0,35	56,0	45,6	10,2	0,00	0,00	63,98	58,23	5,75	0,00	0,00	24:00	0
28.08.2016	0,35	56,5	45,6	10,9	0,00	0,00	62,77	57,28	5,51	0,00	0,00	24:00	0
29.08.2016	0,36	55,7	45,7	10,0	0,00	0,00	63,51	57,91	5,60	0,00	0,00	24:00	0
30.08.2016	0,38	55,9	45,4	10,5	0,00	0,00	63,90	58,00	5,90	0,00	0,00	24:00	0
31.08.2016	0,41	56,2	46,1	10,1	0,00	0,00	65,99	58,56	6,43	0,00	0,00	24:00	0
01.09.2016	0,43	56,8	47,0	9,8	0,00	0,00	65,63	58,99	6,64	0,00	0,00	24:00	0
02.09.2016	0,39	55,3	45,1	10,2	0,00	0,00	66,66	60,21	6,44	0,00	0,00	24:00	0
03.09.2016	0,38	53,9	44,9	9,0	0,00	0,00	67,44	61,23	6,21	0,00	0,00	24:00	0
04.09.2016	0,37	59,1	44,3	11,8	0,00	0,00	66,80	60,87	5,93	0,00	0,00	24:00	0
05.09.2016	0,43	54,8	45,8	9,0	0,00	0,00	69,77	62,95	6,82	0,00	0,00	24:00	0
06.09.2016	0,44	54,9	46,4	8,5	0,00	0,00	69,67	62,55	7,12	0,00	0,00	24:00	0
07.09.2016	0,43	55,0	46,0	9,0	0,00	0,00	68,27	61,26	7,01	0,00	0,00	24:00	0
08.09.2016	0,40	53,5	43,2	10,3	0,00	0,00	67,40	60,83	6,57	0,00	0,00	24:00	0
09.09.2016	0,48	55,6	45,3	9,3	0,00	0,00	68,45	61,20	7,25	0,00	0,00	24:00	0
10.09.2016	0,47	57,4	48,9	8,5	0,00	0,00	67,99	60,87	7,12	0,00	0,00	24:00	0
11.09.2016	0,47	60,1	48,5	11,6	0,00	0,00	66,84	59,80	7,04	0,00	0,00	24:00	0
12.09.2016	0,48	57,7	48,5	9,2	0,00	0,00	69,38	61,90	7,46	0,00	0,00	24:00	0
13.09.2016	0,49	57,2	48,6	8,6	0,00	0,00	69,42	62,01	7,41	0,00	0,00	24:00	0
14.09.2016	0,49	56,7	48,2	8,5	0,00	0,00	69,90	62,32	7,58	0,00	0,00	24:00	0
15.09.2016	0,51	56,1	47,4	8,7	0,00	0,00	69,65	61,57	8,08	0,00	0,00	24:00	0
16.09.2016	0,49	55,3	46,7	8,6	0,00	0,00	69,77	61,83	7,94	0,00	0,00	24:00	0
17.09.2016	0,45	54,4	45,6	8,6	0,00	0,00	69,27	61,98	7,28	0,00	0,00	24:00	0
18.09.2016	0,45	57,4	45,5	11,9	0,00	0,00	68,08	61,12	6,96	0,00	0,00	24:00	0
19.09.2016	0,45	55,9	45,9	10,0	0,00	0,00	67,59	60,36	7,24	0,00	0,00	24:00	0
20.09.2016	0,44	55,8	46,0	9,8	0,00	0,00	65,80	58,54	7,06	0,00	0,00	24:00	0
Итого	12,87	1733,80	1434,40	299,40	0,00	0,00	66,65	60,08	6,56	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Организация Шмидта №10 2 (гвс)

Тип прибора Multical 66E

Номер абонента

Дата следующей поверки прибора 01.01.2005

Номер прибора 5036298

Внимание: для Multical 66C,E T1 = Tпод, T2 = Tобр, T3 - не учитывать, dT = T1 - T2
для Multical 66D T1 = Tпод, T2 = Tхол, T3 = Tобр, dT = T1 - T3

Дата	Тепло, МВт*ч	Масса, т			Вход А, м3	Вход Б, м3	Температура, гр С			Давление, Бар		Наработка без ошибки Тр, час	Класси- фикации ошибок
		M1	M2	M1-M2			T1	T2	dT	P1	P2		
21.08.2016	0,29	42,9	32,3	10,6	0,00	0,00	57,74	51,85	5,89	0,00	0,00	24:00	0
22.08.2016	0,27	42,2	32,0	10,2	0,00	0,00	57,83	51,86	5,77	0,00	0,00	24:00	0
23.08.2016	0,27	41,8	32,0	9,8	0,00	0,00	57,50	51,73	5,77	0,00	0,00	24:00	0
24.08.2016	0,28	42,3	31,9	10,4	0,00	0,00	57,33	51,54	5,79	0,00	0,00	24:00	0
25.08.2016	0,27	41,4	31,9	9,5	0,00	0,00	57,44	51,77	5,67	0,00	0,00	24:00	0
26.08.2016	0,26	41,5	31,4	10,1	0,00	0,00	58,61	51,24	5,37	0,00	0,00	24:00	0
27.08.2016	0,27	40,8	31,5	9,3	0,00	0,00	57,86	51,93	5,93	0,00	0,00	24:00	0
28.08.2016	0,27	42,3	31,5	10,8	0,00	0,00	57,90	51,84	6,06	0,00	0,00	24:00	0
29.08.2016	0,27	41,2	31,4	9,8	0,00	0,00	57,39	51,41	5,98	0,00	0,00	24:00	0
30.08.2016	0,31	40,8	31,3	9,5	0,00	0,00	58,88	52,22	6,66	0,00	0,00	24:00	0
31.08.2016	0,34	41,0	31,0	10,0	0,00	0,00	63,58	58,13	7,43	0,00	0,00	24:00	0
01.09.2016	0,34	41,2	31,1	10,1	0,00	0,00	62,86	55,29	7,57	0,00	0,00	24:00	0
02.09.2016	0,33	40,0	30,9	9,1	0,00	0,00	63,50	56,17	7,43	0,00	0,00	24:00	0
03.09.2016	0,35	40,7	30,8	9,9	0,00	0,00	64,83	57,04	7,89	0,00	0,00	24:00	0
04.09.2016	0,35	42,5	30,8	11,7	0,00	0,00	64,00	56,51	7,49	0,00	0,00	24:00	0
05.09.2016	0,35	40,4	30,5	9,9	0,00	0,00	66,17	58,46	7,71	0,00	0,00	24:00	0
06.09.2016	0,34	39,4	30,1	9,3	0,00	0,00	67,43	59,56	7,87	0,00	0,00	24:00	0
07.09.2016	0,33	40,8	30,3	10,5	0,00	0,00	64,97	57,74	7,23	0,00	0,00	24:00	0
08.09.2016	0,31	40,1	30,7	9,4	0,00	0,00	64,82	57,86	6,96	0,00	0,00	24:00	0
09.09.2016	0,34	41,2	30,8	10,4	0,00	0,00	64,58	57,40	7,18	0,00	0,00	24:00	0
10.09.2016	0,32	40,9	31,3	9,6	0,00	0,00	64,06	56,99	7,07	0,00	0,00	24:00	0
11.09.2016	0,33	42,1	31,0	11,1	0,00	0,00	63,00	56,20	6,80	0,00	0,00	24:00	0
12.09.2016	0,35	41,3	31,1	10,2	0,00	0,00	65,12	57,50	7,62	0,00	0,00	24:00	0
13.09.2016	0,35	41,4	31,1	10,3	0,00	0,00	65,43	57,79	7,64	0,00	0,00	24:00	0
14.09.2016	0,35	40,5	30,8	9,8	0,00	0,00	66,42	58,54	7,88	0,00	0,00	24:00	0
15.09.2016	0,35	40,3	31,0	9,3	0,00	0,00	65,61	57,93	7,68	0,00	0,00	24:00	0
16.09.2016	0,36	40,5	30,7	9,8	0,00	0,00	65,98	58,18	7,80	0,00	0,00	24:00	0
17.09.2016	0,34	41,9	30,9	11,0	0,00	0,00	64,29	56,94	7,35	0,00	0,00	24:00	0
18.09.2016	0,34	42,3	30,8	11,5	0,00	0,00	64,09	56,88	7,21	0,00	0,00	24:00	0
19.09.2016	0,33	41,2	30,8	10,4	0,00	0,00	63,39	55,98	7,41	0,00	0,00	24:00	0
20.09.2016	0,33	41,9	30,7	11,2	0,00	0,00	61,60	54,60	7,00	0,00	0,00	24:00	0
Итого	9,88	1278,80	964,50	314,30	0,00	0,00	62,32	55,39	6,93	0,00	0,00	744:00	

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"