



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 20/1 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767011

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	68,9	50,1	18,9	34,9	34,7	0,2	0,7	-
22.07.2016	68,9	50,3	18,6	31,9	31,7	0,2	0,6	-
23.07.2016	69,4	49,8	19,6	31,6	31,4	0,2	0,6	-
24.07.2016	67,5	49,0	18,5	29,6	29,4	0,2	0,6	-
25.07.2016	68,2	49,9	18,3	35,0	34,8	0,2	0,6	-
26.07.2016	43,3	31,7	11,6	17,8	17,8	0,0	0,2	-
27.07.2016	23,5	15,3	8,1	2,0	2,0	0,0	0,0	-
28.07.2016	31,4	28,6	2,8	49,4	49,2	0,2	0,2	-
29.07.2016	66,7	50,4	16,3	45,7	45,5	0,2	0,7	-
30.07.2016	70,0	50,6	19,4	34,0	33,8	0,2	0,7	-
31.07.2016	69,6	49,8	19,8	36,4	36,3	0,1	0,7	-
01.08.2016	69,2	50,2	19,0	33,8	33,5	0,3	0,7	-
02.08.2016	69,1	50,4	18,7	33,7	33,6	0,1	0,6	-
03.08.2016	69,3	50,0	19,4	33,8	33,6	0,2	0,7	-
04.08.2016	69,3	49,6	19,7	38,6	38,4	0,2	0,8	-
05.08.2016	68,8	49,7	19,1	33,7	33,5	0,2	0,6	-
06.08.2016	69,0	50,0	19,0	34,9	34,7	0,2	0,7	-
07.08.2016	69,5	50,0	19,5	33,6	33,4	0,2	0,6	-
08.08.2016	69,3	49,6	19,7	35,0	34,8	0,2	0,7	-
09.08.2016	68,8	49,8	19,1	36,5	36,3	0,2	0,7	-
10.08.2016	68,4	50,1	18,4	37,0	37,0	0,0	0,7	-
11.08.2016	68,7	50,1	18,6	35,7	35,5	0,2	0,7	-
12.08.2016	68,5	50,0	18,5	35,4	35,2	0,2	0,6	-
13.08.2016	68,8	49,6	19,2	37,4	37,1	0,3	0,7	-
14.08.2016	68,9	49,6	19,4	37,1	36,9	0,2	0,7	-
15.08.2016	68,7	49,9	18,9	38,5	38,3	0,2	0,7	-
16.08.2016	69,1	49,3	19,8	36,1	36,0	0,1	0,7	-
17.08.2016	68,7	49,1	19,5	37,9	37,8	0,1	0,7	-
18.08.2016	68,6	49,4	19,2	37,2	36,9	0,3	0,7	-
19.08.2016	68,6	49,2	19,4	37,9	37,8	0,1	0,7	-
20.08.2016	69,1	48,7	20,4	41,7	41,5	0,2	0,8	-
Среднее	65,4	47,4	17,9	34,6	34,5	0,2	0,6	-
Итого				1 073,8	1 068,4	5,4	19,5	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:01	235 414,9	235 223,4	6 480,8	53678

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 20/1
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6788155

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	44,1	38,1	6,0	44,7	38,5	6,2	
22.07.2016	43,5	38,6	4,9	44,1	39,0	5,1	
23.07.2016	43,7	38,6	5,1	44,4	39,0	5,4	
24.07.2016	43,5	38,4	5,1	44,1	38,7	5,4	
25.07.2016	43,6	38,2	5,4	44,2	38,6	5,6	
26.07.2016	41,8	37,6	4,2	42,0	37,8	4,2	
27.07.2016	41,4	35,2	6,2	41,5	35,3	6,2	
28.07.2016	41,6	37,5	4,1	41,8	37,6	4,2	
29.07.2016	44,3	37,8	6,5	44,9	38,2	6,7	
30.07.2016	44,8	39,3	5,5	45,5	39,7	5,8	
31.07.2016	45,5	39,0	6,5	46,1	39,4	6,7	
01.08.2016	44,3	39,1	5,2	45,0	39,5	5,5	
02.08.2016	43,9	39,2	4,7	44,5	39,5	5,0	
03.08.2016	44,2	39,6	4,6	44,8	40,0	4,8	
04.08.2016	45,8	39,0	6,8	46,5	39,4	7,1	
05.08.2016	44,1	39,6	4,5	44,7	40,0	4,7	
06.08.2016	44,5	39,2	5,3	45,1	39,6	5,5	
07.08.2016	43,8	39,4	4,4	44,5	39,8	4,7	
08.08.2016	44,5	39,2	5,3	45,1	39,6	5,5	
09.08.2016	44,4	39,1	5,3	45,0	39,5	5,5	
10.08.2016	44,3	39,1	5,2	44,9	39,4	5,5	
11.08.2016	43,9	39,0	4,9	44,6	39,4	5,2	
12.08.2016	43,7	38,9	4,8	44,3	39,3	5,0	
13.08.2016	44,8	38,8	6,0	45,4	39,2	6,2	
14.08.2016	45,7	39,5	6,2	46,4	39,9	6,5	
15.08.2016	45,6	39,4	6,2	46,2	39,8	6,4	
16.08.2016	45,1	39,3	5,8	45,7	39,7	6,0	
17.08.2016	45,5	39,3	6,2	46,2	39,6	6,6	
18.08.2016	45,2	39,3	5,9	45,8	39,7	6,1	
19.08.2016	45,2	38,9	6,3	45,8	39,3	6,5	
20.08.2016	46,5	38,4	8,1	47,2	38,8	8,4	
Среднее	44,3	38,8	5,5	44,9	39,1	5,7	
Итого	1372,8	1201,6	171,2	1391,0	1212,8	178,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 02:02	93 176,6	93 176,6	115 459,5	93 877,3	48615

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 22 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6767008

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	68,6	47,4	21,2	31,3	31,7	-0,4	0,7	-
22.07.2016	68,6	47,3	21,3	29,8	30,0	-0,2	0,6	-
23.07.2016	69,1	47,4	21,6	29,1	29,6	-0,5	0,6	-
24.07.2016	69,1	45,3	23,8	29,9	30,1	-0,2	0,7	-
25.07.2016	68,0	47,1	20,9	34,2	34,6	-0,4	0,7	-
26.07.2016	51,3	31,7	19,6	17,1	17,3	-0,2	0,3	-
27.07.2016	23,5	22,8	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	-
28.07.2016	31,1	29,3	1,8	49,5	49,9	-0,4	0,3	-
29.07.2016	66,5	47,3	19,2	42,9	43,4	-0,5	0,8	-
30.07.2016	69,7	46,7	23,0	31,1	31,4	-0,3	0,7	-
31.07.2016	69,4	46,8	22,5	35,2	35,6	-0,4	0,8	-
01.08.2016	69,0	45,9	23,1	35,8	36,3	-0,5	0,8	-
02.08.2016	68,8	47,0	21,8	33,4	33,8	-0,4	0,7	-
03.08.2016	69,0	46,7	22,3	34,8	35,1	-0,3	0,8	-
04.08.2016	69,0	46,5	22,5	35,8	36,2	-0,4	0,8	-
05.08.2016	68,5	47,0	21,5	33,0	33,5	-0,5	0,7	-
06.08.2016	68,7	47,1	21,6	32,3	32,7	-0,4	0,7	-
07.08.2016	69,2	46,9	22,3	34,6	35,0	-0,4	0,8	-
08.08.2016	69,0	47,3	21,7	34,1	34,6	-0,5	0,8	-
09.08.2016	68,4	47,1	21,3	32,2	32,5	-0,3	0,7	-
10.08.2016	68,0	47,5	20,6	32,9	33,3	-0,4	0,7	-
11.08.2016	68,3	47,6	20,7	31,9	32,3	-0,4	0,7	-
12.08.2016	68,2	47,4	20,7	31,4	31,8	-0,4	0,7	-
13.08.2016	68,4	47,6	20,8	32,4	32,8	-0,4	0,7	-
14.08.2016	68,6	47,5	21,1	36,0	36,5	-0,5	0,8	-
15.08.2016	68,3	47,9	20,4	31,4	31,8	-0,4	0,6	-
16.08.2016	68,7	47,6	21,1	32,8	33,1	-0,3	0,7	-
17.08.2016	68,3	47,3	21,0	34,9	35,3	-0,4	0,7	-
18.08.2016	68,3	47,7	20,6	33,7	34,2	-0,5	0,7	-
19.08.2016	68,1	47,6	20,5	32,3	32,7	-0,4	0,7	-
20.08.2016	68,7	47,1	21,6	35,2	35,6	-0,4	0,8	-
Среднее	65,4	45,3	20,1	32,3	32,7	-0,4	0,7	
Итого				1 001,1	1 012,8	-11,7	20,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 01:00	224 344,6	224 706,2	6 143,0	53676

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Градостроителей, дом 22
(ГВС)

Узел учета: ГВС

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6788157

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров потребления

Дата	Масса (т)			Объем (М3)			НС раб.(ч)
	M1	M2	dM	V1	V2	ΔV	
21.07.2016	48,4	43,1	5,3	49,1	43,5	5,6	
22.07.2016	48,0	43,1	4,9	48,7	43,5	5,2	
23.07.2016	48,0	43,0	5,0	48,6	43,4	5,2	
24.07.2016	49,2	42,5	6,7	49,9	42,9	7,0	
25.07.2016	48,9	42,6	6,3	49,5	43,0	6,5	
26.07.2016	47,2	42,4	4,8	47,5	42,6	4,9	
27.07.2016	45,8	42,5	3,3	45,9	42,6	3,3	
28.07.2016	48,1	41,7	6,4	48,3	41,8	6,5	
29.07.2016	48,8	42,0	6,8	49,5	42,4	7,1	
30.07.2016	47,8	42,2	5,6	48,5	42,6	5,9	
31.07.2016	49,2	41,7	7,5	49,9	42,1	7,8	
01.08.2016	49,3	41,5	7,8	49,9	41,9	8,0	
02.08.2016	47,7	41,8	5,9	48,4	42,2	6,2	
03.08.2016	48,4	41,5	6,9	49,1	41,9	7,2	
04.08.2016	49,2	41,3	7,9	49,8	41,7	8,1	
05.08.2016	47,6	41,7	5,9	48,3	42,0	6,3	
06.08.2016	47,5	41,6	5,9	48,1	42,0	6,1	
07.08.2016	48,6	41,2	7,4	49,3	41,6	7,7	
08.08.2016	48,4	41,2	7,2	49,1	41,6	7,5	
09.08.2016	47,0	41,5	5,5	47,6	41,9	5,7	
10.08.2016	46,9	41,4	5,5	47,6	41,8	5,8	
11.08.2016	47,0	41,3	5,7	47,6	41,7	5,9	
12.08.2016	46,5	41,5	5,0	47,2	41,8	5,4	
13.08.2016	47,1	41,2	5,9	47,7	41,6	6,1	
14.08.2016	48,4	40,8	7,6	49,1	41,2	7,9	
15.08.2016	46,5	41,2	5,3	47,1	41,6	5,5	
16.08.2016	47,1	41,0	6,1	47,8	41,4	6,4	
17.08.2016	47,7	40,8	6,9	48,3	41,2	7,1	
18.08.2016	47,2	41,0	6,2	47,9	41,3	6,6	
19.08.2016	46,5	40,9	5,6	47,1	41,3	5,8	
20.08.2016	47,7	40,1	7,6	48,4	40,5	7,9	
Среднее	47,8	41,7	6,1	48,4	42,0	6,4	
Итого	1481,7	1291,3	190,4	1500,8	1302,6	198,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Время раб., ч
22.08.2016 01:00	117 176,7	117 176,7	136 775,7	117 923,8	48633

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Мира 32

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 69028984

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)						Контроль (ТВ-2)								Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 к/см ²	P2 к/см ²	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
21.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	31,4	28,6	2,9									0,00
22.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	31,7	28,9	2,8									0,00
23.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	31,6	28,8	2,7									0,00
24.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,7	26,8	2,9									0,00
25.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,9	25,8	3,1									0,00
26.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	26,1	24,3	1,8									0,00
27.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	23,9	23,0	0,9									0,00
28.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	23,8	22,8	1,0									0,00
29.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,6	25,2	2,4									0,00
30.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,3	24,1	3,2									0,00
31.07.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,1	23,9	3,1									0,00
01.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,7	24,9	2,8									0,00
02.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,3	24,5	2,9									0,00
03.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	27,7	25,0	2,8									0,00
04.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,9	26,0	2,9									0,00
05.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,0	27,0	3,0									0,00
06.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,3	27,3	2,9									0,00
07.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,1	26,2	2,9									0,00
08.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,9	26,4	2,5									0,00
09.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,4	26,7	2,7									0,00
10.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,5	26,9	2,6									0,00
11.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,1	27,1	2,9									0,00
12.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,1	27,4	2,7									0,00
13.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,0	27,5	2,5									0,00
14.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,6	27,8	2,8									0,00
15.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	30,5	27,9	2,6									0,00
16.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,4	26,5	2,9									0,00
17.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,4	26,6	2,8									0,00
18.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	29,8	27,1	2,7									0,00
19.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,0	25,2	2,9									0,00
20.08.16	24	*	0,0	0,0	0,0	28,0	25,2	2,8									0,00
Среднее	24		0,0	0,0	0,0	28,8	26,2	2,7									0,0
Итого	744		0,0	0,0	0,0												0,0

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	M3,т	M4,т	V5,м.куб	Q,Гкал	Ти, ч
25.08.2016 13:17:00	79528,7	32,0				1937,94	33154

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 32

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная

график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6736910

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения

Дата	Q _г Гкал	Масса, т			Объем, м.куб			Температура, С				Энергия, Гкал		Нараб. час	Код. ошиб
		M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	T1, С	T2, С	T3, С	dT, С	Под. E4 Гкал	Обр. E5 Гкал		
21.07.16	0,53	23,2	18,2	5,0	23,5	18,4	5,1	60,7	46,7	5,0	13,9	1,3	0,8	24	*
22.07.16	0,52	23,0	18,2	4,8	23,4	18,4	5,0	61,3	46,8	5,0	14,4	1,3	0,8	24	*
23.07.16	0,52	22,9	18,3	4,6	23,2	18,5	4,7	60,8	46,7	5,0	14,1	1,3	0,8	24	*
24.07.16	0,50	22,9	18,1	4,8	23,3	18,2	5,1	58,7	45,5	5,0	13,3	1,2	0,7	24	*
25.07.16	0,58	23,6	17,9	5,7	23,9	18,1	5,8	61,1	45,9	5,0	15,3	1,3	0,7	24	*
26.07.16	0,29	23,0	17,3	5,7	23,2	17,4	5,8	38,8	33,7	5,0	5,1	0,8	0,5	24	*
27.07.16	0,03	20,1	18,1	2,0	20,2	18,1	2,1	22,6	23,0	5,0	-0,3	0,4	0,3	24	*
28.07.16	0,21	22,3	17,0	5,3	22,4	17,1	5,3	28,7	25,8	5,0	2,9	0,6	0,4	24	*
29.07.16	0,59	23,8	18,0	5,8	24,1	18,1	6,0	60,1	44,4	5,0	15,8	1,3	0,7	24	*
30.07.16	0,56	23,1	18,0	5,1	23,5	18,2	5,3	60,1	45,3	5,0	14,8	1,3	0,7	24	*
31.07.16	0,68	24,7	17,5	7,2	25,1	17,6	7,5	60,5	45,4	5,0	15,1	1,4	0,7	24	*
01.08.16	0,59	24,4	18,8	5,6	24,7	19,0	5,7	61,2	45,8	5,0	15,4	1,4	0,8	24	*
02.08.16	0,52	23,4	19,2	4,2	23,8	19,3	4,5	60,8	45,8	5,0	15,1	1,3	0,8	24	*
03.08.16	0,56	23,7	18,9	4,8	24,1	19,1	5,0	60,5	45,8	5,0	14,6	1,3	0,8	24	*
04.08.16	0,58	24,1	18,8	5,3	24,4	18,9	5,5	61,2	45,9	5,0	15,3	1,3	0,8	24	*
05.08.16	0,57	23,9	18,7	5,2	24,3	18,9	5,4	61,0	46,2	5,0	14,8	1,3	0,8	24	*
06.08.16	0,58	24,2	18,6	5,6	24,6	18,8	5,8	61,0	46,3	5,0	14,7	1,4	0,8	24	*
07.08.16	0,60	24,5	18,5	6,0	24,9	18,6	6,3	60,9	46,1	5,0	14,8	1,4	0,8	24	*
08.08.16	0,57	23,7	18,6	5,1	24,1	18,8	5,3	61,5	46,0	5,0	15,5	1,3	0,8	24	*
09.08.16	0,58	24,0	18,6	5,4	24,3	18,8	5,5	61,2	46,1	5,0	15,1	1,3	0,8	24	*
10.08.16	0,50	23,0	19,0	4,0	23,4	19,1	4,3	60,3	46,1	5,0	14,1	1,3	0,8	24	*
11.08.16	0,54	23,5	18,7	4,8	23,8	18,9	4,9	60,4	46,2	5,0	14,2	1,3	0,8	24	*
12.08.16	0,49	22,9	18,8	4,1	23,3	19,0	4,3	61,5	46,3	5,0	15,2	1,3	0,8	24	*
13.08.16	0,52	23,1	18,8	4,3	23,5	19,0	4,5	61,2	46,2	5,0	15,0	1,3	0,8	24	*
14.08.16	0,56	23,9	18,5	5,4	24,2	18,6	5,6	61,7	46,5	5,0	15,3	1,3	0,8	24	*
15.08.16	0,49	22,9	18,6	4,3	23,3	18,8	4,5	60,1	46,6	5,0	13,5	1,3	0,8	24	*
16.08.16	0,56	23,2	18,3	4,9	23,6	18,5	5,1	61,6	46,5	5,0	15,1	1,3	0,8	24	*
17.08.16	0,52	23,3	18,6	4,7	23,6	18,8	4,8	60,7	46,2	5,0	14,6	1,3	0,8	24	*
18.08.16	0,56	23,6	18,5	5,1	24,0	18,6	5,4	60,9	46,1	5,0	14,8	1,3	0,8	24	*
19.08.16	0,57	23,7	18,4	5,3	24,0	18,6	5,4	60,8	45,8	5,0	15,1	1,3	0,8	24	*
20.08.16	0,58	23,8	18,3	5,5	24,2	18,4	5,8	61,6	45,8	5,0	15,8	1,3	0,8	24	*
Итого	16,05	725,4	569,8	155,6	735,9	574,6	161,3	57,9	44,2	5,0	13,6	38,4	22,4	744	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	E4, Гкал	E5, Гкал	Ти, ч
20.08.2016	1847,72	91629,0	70492,4	93093,5	78850,9	5143,48	3295,74	48720
Итого								

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"

Представитель ООО "Горводоканал"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Мира 34

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Телефон:

Источник:

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х труба график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточные архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С=

Вычислитель: Multical 601 № 6631243

Режим (схема):

Термопреобр.: Pt-500

Подающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflow Gmin=

Gmax=

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-hxв)-m2(h2-hxв)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения:

Дата	Масса, т			Объем, м.куб							Нараб.	Код.
	M1,	M2,	dM,	V1	V2	dV						
	т	т	т	м3	м3	м3						
21.07.16	104,3	90,3	14,0	105,7	91,2	14,5					24	*
22.07.16	105,8	89,2	16,6	107,2	90,1	17,1					24	*
23.07.16	104,9	89,7	15,2	106,3	90,5	15,8					24	*
24.07.16	99,5	83,2	16,3	100,8	84,0	16,8					24	*
25.07.16	105,9	89,2	16,7	107,3	90,0	17,3					24	*
26.07.16	68,1	57,6	10,5	68,6	58,0	10,6					24	*
27.07.16	42,5	34,9	7,6	42,6	34,9	7,7					24	*
28.07.16	63,2	48,8	14,4	63,5	49,0	14,5					24	*
29.07.16	105,5	89,9	15,6	106,9	90,8	16,1					24	*
30.07.16	105,4	89,4	16,0	106,8	90,2	16,6					24	*
31.07.16	107,0	88,8	18,2	108,4	89,6	18,8					24	*
01.08.16	101,4	85,9	15,5	102,8	86,7	16,1					24	*
02.08.16	105,2	88,5	16,7	106,6	89,4	17,2					24	*
03.08.16	104,1	89,1	15,0	105,5	89,9	15,6					24	*
04.08.16	104,6	87,8	16,8	106,0	88,6	17,4					24	*
05.08.16	104,1	88,2	15,9	105,5	89,0	16,5					24	*
06.08.16	104,1	88,1	16,0	105,5	88,9	16,6					24	*
07.08.16	103,0	88,6	14,4	104,3	89,5	14,8					24	*
08.08.16	104,3	89,0	15,3	105,7	89,8	15,9					24	*
09.08.16	104,3	88,9	15,4	105,7	89,7	16,0					24	*
10.08.16	103,1	89,1	14,0	104,5	90,0	14,5					24	*
11.08.16	103,6	88,8	14,8	105,0	89,6	15,4					24	*
12.08.16	103,6	88,5	15,1	105,0	89,3	15,7					24	*
13.08.16	104,4	87,8	16,6	105,8	88,7	17,1					24	*
14.08.16	104,7	87,8	16,9	106,1	88,6	17,5					24	*
15.08.16	103,0	87,8	15,2	104,3	88,6	15,7					24	*
16.08.16	102,8	88,2	14,6	104,2	89,0	15,2					24	*
17.08.16	104,0	88,4	15,6	105,4	89,3	16,1					24	*
18.08.16	103,7	88,1	15,6	105,1	88,9	16,2					24	*
19.08.16	102,6	88,0	14,6	104,0	88,8	15,2					24	*
20.08.16	103,9	87,7	16,2	105,3	88,5	16,8					24	*
Итого	3086,6	2615,3	471,3	3126,4	2639,1	487,3					0	0

Текущие показания тепловычислителя (нарастающий итог)

Дата, время	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Тп, ч
20.08.2016	227139,5	173858,5	230743,4	174654,8	58096

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления и ГВС

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул. Северная, дом 3

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) зав.№ СС834

Расчетный алгоритм: $Q_t = m_1(T_{h1} - T_{h2})$

Узел учета: Ввод (ГВС)

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Qt-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т) отоп		ГВС	Гкал	раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	M3	Qt	
21.07.2016	69,0	49,5	19,4	34,0	-	4,0	0,6	24,00
22.07.2016	68,9	49,2	19,8	33,1	-	3,9	0,6	24,00
23.07.2016	69,4	49,6	19,7	31,4	-	3,2	0,6	24,00
24.07.2016	68,5	48,3	20,2	30,1	-	4,6	0,6	24,00
25.07.2016	67,3	49,7	17,6	41,9	-	5,1	0,7	24,00
26.07.2016	45,4	35,8	9,7	9,6	-	4,1	0,2	24,00
27.07.2016	26,2	24,9	1,3	0,0	-	2,1	0,0	24,00
28.07.2016	31,6	27,3	4,3	20,4	-	4,3	0,2	24,00
29.07.2016	65,8	50,4	15,4	45,2	-	4,0	0,6	24,00
30.07.2016	70,0	49,0	21,0	25,8	-	3,1	0,5	24,00
31.07.2016	69,7	48,3	21,4	27,2	-	3,7	0,6	24,00
01.08.2016	69,4	49,6	19,8	31,8	-	3,4	0,6	24,00
02.08.2016	69,4	50,3	19,0	36,0	-	3,3	0,7	24,00
03.08.2016	69,6	49,3	20,3	35,3	-	4,4	0,7	24,00
04.08.2016	69,7	49,3	20,3	34,5	-	4,5	0,7	24,00
05.08.2016	69,0	49,7	19,4	35,6	-	4,0	0,7	24,00
06.08.2016	69,2	49,8	19,4	34,1	-	3,4	0,6	24,00
07.08.2016	69,9	49,1	20,7	32,9	-	4,1	0,7	24,00
08.08.2016	69,5	49,5	20,1	33,8	-	4,0	0,7	24,00
09.08.2016	69,0	50,2	18,8	34,8	-	3,3	0,6	24,00
10.08.2016	68,4	50,4	18,0	38,2	-	4,0	0,7	24,00
11.08.2016	69,0	49,9	19,1	35,0	-	3,8	0,7	24,00
12.08.2016	68,6	50,8	17,8	35,1	-	2,8	0,6	24,00
13.08.2016	68,9	50,4	18,5	34,2	-	2,8	0,6	24,00
14.08.2016	69,1	50,0	19,1	33,6	-	3,2	0,6	24,00
15.08.2016	68,9	49,6	19,3	34,7	-	4,0	0,6	24,00
16.08.2016	69,2	49,2	20,0	34,6	-	4,2	0,7	24,00
17.08.2016	68,8	49,8	19,0	37,0	-	4,4	0,7	24,00
18.08.2016	68,7	49,9	18,8	35,7	-	3,9	0,7	24,00
19.08.2016	68,5	49,9	18,6	37,7	-	4,0	0,7	24,00
20.08.2016	68,9	50,4	18,5	36,8	-	3,4	0,7	24,00
Среднее	65,6	47,7	17,9	32,3	0,0	3,8	0,6	24,00
Итого				1 000,0	0,0	117,0	18,3	744,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qt, Гкал	ГВС	Время раб., ч
22.08.2016 02:14	71 008,6		1 923,0	5 068,76	19 173,00

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 7 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 602 зав.№ 69269917

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	69,3	51,3	18,0	38,4	38,1	0,3	0,7	-
22.07.2016	69,3	50,4	18,9	37,2	37,1	0,1	0,7	-
23.07.2016	69,7	50,3	19,4	36,5	36,2	0,3	0,7	-
24.07.2016	67,9	49,7	18,3	34,2	33,9	0,3	0,6	-
25.07.2016	67,7	52,4	15,2	48,5	48,3	0,2	0,7	-
26.07.2016	44,5	32,3	12,2	11,4	11,3	0,1	0,2	-
27.07.2016	35,6	18,5	17,1	1,5	1,5	0,0	0,0	-
28.07.2016	39,9	23,7	16,3	25,5	25,4	0,1	0,3	-
29.07.2016	66,7	52,4	14,3	61,5	61,1	0,4	0,8	-
30.07.2016	70,4	51,6	18,8	37,6	37,3	0,3	0,7	-
31.07.2016	70,1	51,3	18,8	42,8	42,5	0,3	0,8	-
01.08.2016	69,5	49,5	20,0	31,5	31,3	0,2	0,6	-
02.08.2016	69,5	49,7	19,7	33,0	32,7	0,3	0,7	-
03.08.2016	69,8	50,5	19,3	33,5	33,3	0,2	0,7	-
04.08.2016	69,9	50,5	19,4	34,5	34,2	0,3	0,7	-
05.08.2016	69,3	50,3	18,9	34,7	34,6	0,1	0,6	-
06.08.2016	69,3	49,5	19,8	33,9	33,6	0,3	0,7	-
07.08.2016	70,0	49,9	20,1	34,3	34,1	0,2	0,7	-
08.08.2016	69,8	50,7	19,1	35,7	35,4	0,3	0,7	-
09.08.2016	69,2	51,6	17,6	36,3	36,2	0,1	0,6	-
10.08.2016	68,3	50,5	17,8	33,8	33,5	0,3	0,6	-
11.08.2016	69,1	48,6	20,4	30,4	30,2	0,2	0,6	-
12.08.2016	68,8	49,4	19,4	33,3	33,1	0,2	0,7	-
13.08.2016	69,1	50,2	18,9	32,7	32,5	0,2	0,6	-
14.08.2016	69,3	47,9	21,3	35,2	34,9	0,3	0,7	-
15.08.2016	69,0	50,2	18,9	34,0	33,8	0,2	0,6	-
16.08.2016	69,4	50,0	19,4	34,8	34,6	0,2	0,7	-
17.08.2016	69,0	49,7	19,3	36,3	36,0	0,3	0,7	-
18.08.2016	68,9	50,6	18,3	36,6	36,3	0,3	0,7	-
19.08.2016	68,8	50,5	18,2	40,0	39,8	0,2	0,7	-
20.08.2016	69,2	49,5	19,6	39,7	39,5	0,2	0,8	-
Среднее	66,3	47,8	18,5	34,5	34,3	0,2	0,6	-
Итого				1 069,3	1 062,3	7,0	19,6	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 03:04	57 773,5	57 207,0	1 459,9	25078

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 11 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 66-CDE зав.№ 4422079

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	68,8	42,5	26,3	19,0	0,0	19,0	0,5	-
22.07.2016	68,8	42,7	26,2	18,7	0,0	18,7	0,5	-
23.07.2016	69,3	42,5	26,7	17,5	0,0	17,5	0,5	-
24.07.2016	69,1	41,0	28,1	18,1	0,0	18,1	0,5	-
25.07.2016	68,4	42,0	26,4	22,9	0,0	22,9	0,6	-
26.07.2016	54,1	32,6	21,5	13,0	0,0	13,0	0,2	-
27.07.2016	45,4	26,5	19,0	5,9	0,0	5,9	0,1	-
28.07.2016	44,8	31,8	13,0	39,4	0,0	39,4	0,3	-
29.07.2016	67,1	44,1	23,0	29,7	0,0	29,7	0,6	-
30.07.2016	70,1	42,9	27,2	23,1	0,0	23,1	0,7	-
31.07.2016	69,7	42,7	27,0	25,2	0,0	25,2	0,7	-
01.08.2016	69,3	43,0	26,3	23,2	0,0	23,2	0,6	-
02.08.2016	69,0	43,4	25,7	21,4	0,0	21,4	0,6	-
03.08.2016	69,3	43,2	26,1	22,1	0,0	22,1	0,6	-
04.08.2016	69,3	43,5	25,7	22,2	0,0	22,2	0,6	-
05.08.2016	68,8	43,8	24,9	21,2	0,0	21,2	0,6	-
06.08.2016	69,0	43,5	25,5	22,7	0,0	22,7	0,6	-
07.08.2016	69,5	43,4	26,1	21,7	0,0	21,7	0,6	-
08.08.2016	69,3	43,7	25,6	21,1	0,0	21,1	0,6	-
09.08.2016	68,8	43,5	25,3	23,0	0,0	23,0	0,6	-
10.08.2016	68,4	44,4	24,0	22,3	0,0	22,3	0,6	-
11.08.2016	68,7	44,1	24,7	22,9	0,0	22,9	0,6	-
12.08.2016	68,6	43,8	24,8	22,7	0,0	22,7	0,6	-
13.08.2016	68,7	43,8	24,9	21,8	0,0	21,8	0,6	-
14.08.2016	68,9	43,7	25,2	22,8	0,0	22,8	0,6	-
15.08.2016	68,6	44,0	24,7	22,1	0,0	22,1	0,6	-
16.08.2016	69,0	44,0	25,0	20,9	0,0	20,9	0,6	-
17.08.2016	68,6	43,8	24,8	21,9	0,0	21,9	0,6	-
18.08.2016	68,7	43,7	25,0	23,0	0,0	23,0	0,6	-
19.08.2016	68,6	43,6	25,0	23,5	0,0	23,5	0,6	-
20.08.2016	69,1	42,8	26,3	25,3	0,0	25,3	0,7	-
Среднее	66,9	42,1	24,8	21,9	0,0	21,9	0,6	
Итого				680,3	0,0	680,3	17,2	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:25	208 497,4	124 014,9	5 230,1	47229

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 11А (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754501

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(Th1-Th2)$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	69,2	51,9	17,3	43,0	0,0	43,0	0,8	-
22.07.2016	69,2	51,9	17,3	41,4	0,0	41,4	0,7	-
23.07.2016	69,7	51,8	17,9	40,9	0,0	40,9	0,8	-
24.07.2016	69,4	49,7	19,7	41,9	0,0	41,9	0,8	-
25.07.2016	68,8	51,7	17,0	49,9	0,0	49,9	0,8	-
26.07.2016	53,4	33,5	19,9	20,7	0,0	20,7	0,3	-
27.07.2016	44,3	23,9	20,3	5,9	0,0	5,9	0,1	-
28.07.2016	44,0	29,2	14,9	37,2	0,0	37,2	0,4	-
29.07.2016	67,3	51,5	15,8	67,3	0,0	67,3	0,9	-
30.07.2016	70,3	50,5	19,8	43,5	0,0	43,5	0,9	-
31.07.2016	69,9	50,9	19,0	45,1	0,0	45,1	0,9	-
01.08.2016	69,5	51,2	18,3	42,8	0,0	42,8	0,8	-
02.08.2016	69,3	51,5	17,8	42,6	0,0	42,6	0,8	-
03.08.2016	69,5	51,6	17,9	41,6	0,0	41,6	0,8	-
04.08.2016	69,6	51,2	18,4	43,7	0,0	43,7	0,8	-
05.08.2016	69,1	51,3	17,8	44,8	0,0	44,8	0,8	-
06.08.2016	69,2	51,8	17,4	42,2	0,0	42,2	0,8	-
07.08.2016	69,8	51,2	18,6	42,3	0,0	42,3	0,8	-
08.08.2016	69,6	51,6	18,0	40,7	0,0	40,7	0,7	-
09.08.2016	69,1	52,0	17,1	44,8	0,0	44,8	0,8	-
10.08.2016	68,7	51,8	16,9	45,5	0,0	45,5	0,8	-
11.08.2016	68,9	51,9	17,1	43,6	0,0	43,6	0,8	-
12.08.2016	68,8	52,0	16,8	43,8	0,0	43,8	0,8	-
13.08.2016	69,1	51,2	17,8	48,1	0,0	48,1	0,9	-
14.08.2016	69,2	51,5	17,7	46,2	0,0	46,2	0,8	-
15.08.2016	68,9	52,1	16,8	46,0	0,0	46,0	0,8	-
16.08.2016	69,3	51,6	17,7	44,9	0,0	44,9	0,8	-
17.08.2016	68,9	52,5	16,4	46,9	0,0	46,9	0,8	-
18.08.2016	69,0	52,1	16,9	47,0	0,0	47,0	0,8	-
19.08.2016	68,9	52,2	16,6	47,1	0,0	47,1	0,8	-
20.08.2016	69,4	52,0	17,4	50,2	0,0	50,2	0,9	-
Среднее	67,1	49,4	17,7	43,0	0,0	43,0	0,8	
Итого				1 331,6	0,0	1 331,6	23,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 03:22	256 811,6	0,0	5 272,9	47011

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"



Абонент: Жилой дом

Договор:

Узел учета: Ввод

Адрес: ул. Сургутское шоссе 13

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис" Телефон:

Источник

Схема подключения: зависимая, закрытая, 2-х трубная график: 130/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: Multical 601 № 6754503

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до

Тодающ.тр.(M1):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Обратн.тр.(M2):

расходомер: Ultraflo

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: Pt-500

Расчетный алгоритм:

 $Q=m1(h1-h2)$

Фактическое потребление за отчетный период

с 21.07.2016 по 20.08.2016

			Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)							
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q,	
	час		т	т	т	С	С	С	к/см²	к/см²	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал	
21.07.16	24	*	27,4	0,0	27,4	67,8	45,4	22,5									0,63	
22.07.16	24	*	27,6	0,0	27,6	68,0	45,3	22,7									0,64	
23.07.16	24	*	26,9	0,0	26,9	68,4	44,9	23,6									0,65	
24.07.16	24	*	27,0	0,0	27,0	67,8	43,2	24,6									0,66	
25.07.16	24	*	29,1	0,0	29,1	67,9	44,9	23,0									0,70	
26.07.16	24	*	17,4	0,0	17,4	51,2	30,9	20,3									0,25	
27.07.16	24	*	8,2	0,0	8,2	43,9	25,4	18,5									0,15	
28.07.16	24	*	51,8	0,0	51,8	44,9	32,8	12,0									0,41	
29.07.16	24	*	32,3	0,0	32,3	67,1	45,5	21,6									0,70	
30.07.16	24	*	30,5	0,0	30,5	69,0	44,2	24,8									0,77	
31.07.16	24	*	30,3	0,0	30,3	68,5	44,3	24,2									0,75	
01.08.16	24	*	28,5	0,0	28,5	68,2	44,9	23,3									0,68	
02.08.16	24	*	28,7	0,0	28,7	68,0	45,0	23,0									0,68	
03.08.16	24	*	29,5	0,0	29,5	68,3	44,8	23,5									0,72	
04.08.16	24	*	29,0	0,0	29,0	68,2	44,8	23,4									0,70	
05.08.16	24	*	30,3	0,0	30,3	67,9	45,6	22,3									0,69	
06.08.16	24	*	28,0	0,0	28,0	67,9	46,5	21,3									0,63	
07.08.16	24	*	29,2	0,0	29,2	68,5	45,5	23,0									0,69	
08.08.16	24	*	26,7	0,0	26,7	68,2	45,7	22,5									0,62	
09.08.16	24	*	28,9	0,0	28,9	67,7	45,6	22,1									0,66	
10.08.16	24	*	28,4	0,0	28,4	67,4	46,0	21,4									0,62	
11.08.16	24	*	26,9	0,0	26,9	67,6	46,2	21,4									0,60	
12.08.16	24	*	27,5	0,0	27,5	67,5	46,3	21,2									0,60	
13.08.16	24	*	28,8	0,0	28,8	67,7	45,6	22,1									0,65	
14.08.16	24	*	29,8	0,0	29,8	67,9	45,5	22,5									0,70	
15.08.16	24	*	32,0	0,0	32,0	67,7	44,9	22,8									0,74	
16.08.16	24	*	28,6	0,0	28,6	68,0	45,5	22,5									0,66	
17.08.16	24	*	28,6	0,0	28,6	67,6	45,6	22,0									0,65	
18.08.16	24	*	29,4	0,0	29,4	67,7	45,5	22,2									0,67	
19.08.16	24	*	31,0	0,0	31,0	67,7	45,4	22,3									0,71	
20.08.16	24	*	30,4	0,0	30,4	68,1	45,2	22,9									0,72	
Среднее	24		28,7	0,0	28,7	65,9	43,8	22,1									0,6	
Итого	744		888,7	0,0	888,7												19,7	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
25.08.2016 8:50:00	200870,8	0,0				5717,93	51214

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

Представитель ООО "ЕРИЦ"





Ведомость учёта расхода в системе отопления

за Август 2016



Потребитель: Жилой дом

Адрес: ул.Сургутское шоссе, дом 17 (Ввод)

Узел учета: Ввод

Прибор учета: MULTICAL 601 зав.№ 6754502

Обслуживающая организация: ООО "Теплосервис"

Расчетный алгоритм: $E1=m1(T_{h1}-T_{h2})$

E1-потребленная тепловая энергия

Фактическое потребление за отчетный период с 21.07.2016 по 20.08.2016

Дата	Температура (°C)			Масса (т)			Гкал	НС раб.(ч)
	T1	T2	dT	M1	M2	ΔM	E1	
21.07.2016	67,8	56,9	10,9	64,3	0,0	64,3	0,7	-
22.07.2016	67,7	56,8	10,8	63,7	0,0	63,7	0,7	-
23.07.2016	68,1	56,8	11,3	62,3	0,0	62,3	0,7	-
24.07.2016	67,7	53,9	13,7	51,7	0,0	51,7	0,6	-
25.07.2016	66,2	57,3	8,9	88,4	0,0	88,4	0,7	-
26.07.2016	49,8	34,8	15,0	21,1	0,0	21,1	0,2	-
27.07.2016	35,9	22,7	13,2	3,0	0,0	3,0	0,0	-
28.07.2016	38,0	30,9	7,1	37,6	0,0	37,6	0,1	-
29.07.2016	64,9	56,6	8,3	85,8	0,0	85,8	0,6	-
30.07.2016	68,4	55,6	12,7	53,7	0,0	53,7	0,7	-
31.07.2016	68,1	55,7	12,4	55,7	0,0	55,7	0,7	-
01.08.2016	67,8	56,0	11,7	55,5	0,0	55,5	0,7	-
02.08.2016	67,6	56,6	11,0	56,1	0,0	56,1	0,6	-
03.08.2016	68,0	55,9	12,1	55,3	0,0	55,3	0,7	-
04.08.2016	67,9	56,1	11,8	52,9	0,0	52,9	0,6	-
05.08.2016	67,3	54,3	13,0	47,1	0,0	47,1	0,6	-
06.08.2016	67,0	52,0	15,0	36,6	0,0	36,6	0,6	-
07.08.2016	67,6	51,8	15,8	38,0	0,0	38,0	0,6	-
08.08.2016	67,3	52,2	15,1	37,4	0,0	37,4	0,6	-
09.08.2016	66,9	52,3	14,6	38,0	0,0	38,0	0,6	-
10.08.2016	66,4	52,7	13,7	42,7	0,0	42,7	0,6	-
11.08.2016	66,9	52,5	14,5	39,7	0,0	39,7	0,6	-
12.08.2016	66,8	53,3	13,5	45,6	0,0	45,6	0,6	-
13.08.2016	67,0	54,1	12,9	42,8	0,0	42,8	0,6	-
14.08.2016	67,5	54,4	13,1	54,1	0,0	54,1	0,7	-
15.08.2016	67,2	55,1	12,1	49,5	0,0	49,5	0,6	-
16.08.2016	67,5	54,8	12,7	48,8	0,0	48,8	0,6	-
17.08.2016	67,1	55,0	12,1	52,1	0,0	52,1	0,6	-
18.08.2016	67,1	54,8	12,3	53,0	0,0	53,0	0,6	-
19.08.2016	67,0	55,2	11,8	59,9	0,0	59,9	0,7	-
20.08.2016	67,4	55,1	12,3	58,9	0,0	58,9	0,7	-
Среднее	64,8	52,3	12,4	50,0	0,0	50,0	0,6	
Итого				1 551,3	0,0	1 551,3	18,3	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	E1, Гкал	Время раб., ч
22.08.2016 02:20	299 630,1	0,0	4 550,1	43747

Подписи представителей:

Представитель Управляющей компании

Представитель ООО "Теплосервис"

Представитель ООО "КонцессКом"

